

Dossiernummer: OMV/2017009795
Inrichtingsnummer: 20171204-0025

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden van de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, voor de exploitatie van de kerncentrale, gelegen te 9130 Beveren, Scheldemolenstraat 2, haven 1800

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden, ingediend door de nv Electrabel namens de Kerncentrale Doel, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, die per beveiligde zending werd verzonden op 21 december 2017 en ontvankelijk en volledig werd verklaard op 16 januari 2018;

Overwegende dat de Vlaamse Regering bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden behandeld;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Overwegende dat de ingedeelde inrichting of activiteit valt onder punt 9° van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het Omgevingsvergunningendecreet;

Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op een ingedeelde inrichting of activiteit met inrichtingsnummer 20171204-0025, vergund op naam van de nv Electrabel, Simon Bolivarstraat 34, 1000 Brussel, voor de exploitatie van een kerncentrale, gelegen aan de Scheldemolenstraat 2 – Haven 1800, 9130 Beveren-Waas (Doel), kadastraal bekend: afdeling 7, sectie A, perceelnummers 363/c, 449/b, 471/f/2, 471/g/2, 471/h/2, 471/h/3, 471/n/2, 471/p/2, 471/r/2, 471/s/2 en 471/t/2, en sectie B, perceelnummers 457/b, 459/b, 562/y en 562/z/2;

Overwegende dat het verzoek een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met nummer M03/46003/46/2/W/6/LDR/FV van 12 februari 2015, omvat:

“Nitriet:

20 mg N-NO₂/l tot en met 31 december 2017;

2 mg N-NO₂/l vanaf 1 januari 2018”;

Gelet op de volgende afwijkende formulering die wordt voorgesteld door de aanvrager:
"Nitriet: gemiddeld 8 mg N-NO₂/l";

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit grotendeels in industriegebied en voor een kleiner deel in agrarisch gebied volgens het gewestplan "Sint-Niklaas - Lokeren", vastgesteld bij het koninklijk besluit van 7 november 1978;

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit in een gebied voor de productie van energie volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen – havenontwikkeling linkeroever (herneming)', vastgesteld door de Vlaamse Regering op 24 oktober 2014;

Gelet op de ligging van de ingedeelde inrichting of activiteit:

- palend aan een Habitatrichtlijngebied, 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' met code BE2300006;
- palend aan een Vogelrichtlijngebied, 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' met code BE2301336;
- palend aan een RAMSAR-gebied, 'De Schorren te Doel (Beveren), de Galgenschoor te Lillo (Antwerpen) en het Groot Buitenschoor te Zandvliet (Antwerpen)' ;
- palend aan een gebied van het VEN of het IVON 'Slikken en schorren langs de Schelde' met gebiedsnummer 304;

Gelet op de volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit:

overheid	Referentie	datum besluit	vervaldatum	Voorwerp
deputatie	M03/46003 /46/2/A/5	31 maart 2011	31 maart 2031	Exploitatie van een inrichting voor elektriciteitsproductie (niet-nucleair gedeelte)
deputatie	M03/46003 /46/2/W/5	10 november 2011	31 maart 2031	Wijziging van een aantal bijzondere voorwaarden (onder andere bijkomende lozingsnormen)
deputatie	M03/46003 /46/2/W/6	12 februari 2015	31 maart 2031	Wijziging van lozingsvoorwaarden
deputatie	M03/46003 /46/2/M/2	12 maart 2015	31 maart 2031	Aktenaam mededeling kleine verandering
deputatie	M03/46003 /46/2/M/3	25 februari 2016	31 maart 2031	Aktenaam mededeling kleine verandering
deputatie	M03/46003 /46/2/M/4	16 februari 2017	31 maart 2031	Aktenaam mededeling kleine verandering

Gelet op het openbaar onderzoek van 24 januari 2018 tot en met 22 februari 2018, waarbij geen bezwaarschriften werden ontvangen;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 9 maart 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Ecologisch Toezicht;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 15 maart 2018 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (Milieu) van het departement Omgeving;

Gelet op het horen van de aanvrager door de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie op 3 april 2018, waarbij de aanvrager het volgende verklaart:

- de adviezen werden gelezen; in grote lijnen kan akkoord gegaan worden met het advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu);

- de VMM voegt een jaargemiddelde norm toe; is dit absoluut noodzakelijk? Want het is niet om deze te halen;
- er wordt gevraagd om 8 mg N-NO₂/l toe te staan tot 2021 en vanaf 2021 terug te vallen op 2 mg N-NO₂/l; op die manier moet er geen nieuw dossier worden ingediend;
- in 2020 zullen er representatieve metingen worden gedaan;
- de begeleidingscommissie is er niet meer, gezien de parameters onder controle zijn;
- in de voorwaarden van de VMM wordt gesteld dat verder onderzoek moet worden uitgevoerd en dat er een jaarlijkse rapportering moet zijn; is dit al nodig in 2018?;
- in het advies van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu) wordt een tabel met de lozingsnormen opgenomen in de geactualiseerde toestand; hierin moet nitriet aangepast worden naar nitriet-stikstof;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 3 april 2018 van de gewestelijke omgevingsvergunningcommissie;

Overwegende dat de ingedeelde inrichting of activiteit overeenkomstig Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie omvat waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken, zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat onderhavig verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden betrekking heeft op de exploitatie van de kerncentrale te Doel (elektriciteitscentrale); dat de inrichting voor wat het niet-nucleair gedeelte betreft, milieuvergund is voor onder meer het lozen van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en koelwater, transformatoren, compressoren, stallen van voertuigen, opslag van gevaarlijke producten, metaalwerkplaatsen en stoomtoestellen;

Overwegende dat de kerncentrale van Doel bestaat uit vier productie-eenheden: Doel 1, Doel 2, Doel 3 en Doel 4; dat de tweelingcentrale Doel 1 en Doel 2 een nominaal netto vermogen van tweemaal 462 MWe heeft, Doel 3 een nominaal netto vermogen van 1.006 MWe en Doel 4 een nominaal netto vermogen van 1.047 MWe; dat naast de productie-eenheden, de reactoren, de kerncentrale over tal van neveninstallaties beschikt om de goede en veilige werking van de centrale te garanderen; dat het onder meer een installatie betreft voor de verwerking van nucleair afval en levering van proceswaters (WAB-gebouw), een installatie voor droge opslag van gebruikte nucleaire brandstof (SCG) en een gebouw voor de opslag van de oude stoomgeneratoren (GSG);

Overwegende dat in het besluit met nr. M03/46003/46/2/W/6/LDR/FV van de deputatie van 12 februari 2015 de lozingsnorm voor nitriet gewijzigd is en als volgt werd opgelegd:

“Nitriet: 20 mg N-NO₂/l tot en met 31 december 2017;

2 mg N-NO₂/l vanaf 1 januari 2018”;

Overwegende dat in dit besluit ook de volgende voorwaarde inzake nitriet werd toegevoegd:

“In verband met nitriet moet het bedrijf verdergezet onderzoek voeren naar:

- de route waarlangs de microbiële omzetting plaatsvindt;
- de oorzaken van verhoogde stikstofconcentraties die (discontinu) vrijkomen vanuit bepaalde eenheden of bij bepaalde operaties;
- (optioneel) de haalbaarheid van het ELONITA-proces;

Een tussentijdse rapportering over de stand van zaken van dit onderzoek, alsook over de effectiviteit van de voorziene stock-dosering met H₂O₂ naar het bereiken van de tijdelijke norm van 20 mg NO₂-N/l dient tegen 31 december 2016 te worden bezorgd aan LNE-afdeling Milieuvergunningen, de deskundigen, de milieuambtenaar van de gemeente en de VMM.”;

Overwegende dat de exploitant de voorwaarde inzake de lozingsnorm voor nitriet wenst te wijzigen naar de volgende formulering:

"Nitriet: gemiddeld 8 mg N-NO₂/l";

dat dit verzoek gebaseerd is op uitgevoerd studiewerk;

Overwegende dat de desbetreffende nitrietenorm betrekking heeft op het geloosde bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (Schelde), zijnde 700 m³ per uur, 3.000 m³ per dag en 600.000 m³ per jaar; dat het bedrijfsafvalwater hoofdzakelijk bestaat uit:

- het effluent afkomstig van de regeneratie van de demineralisatie-installaties van Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4 en de water- en afvalbehandelingseenheid (WAB);
- de vloerwaters (lek-, spoel- en aflatwater) afkomstig van Doel 1, Doel 2, Doel 3, Doel 4 en het WAB-gebouw;
- het afvalwater afkomstig van het WAB-gebouw, waarin afvalwater van de nucleaire installaties behandeld wordt;

Overwegende dat voor de lozing volgende behandelingstechnieken worden toegepast:

- een neutralisatie-installatie met zwavelzuur, zoutzuur en natriumhydroxide voor de behandeling van het afvalwater afkomstig van de demineralisatie-eenheden;
- een neutralisatie-installatie met CO₂ en natriumhydroxide voor de behandeling van vloerwaters;
- een fysicochemische waterzuivering met demineralisaties en destillatoren voor de behandeling van het afvalwater afkomstig van de WAB;
- een omgekeerde osmose-installatie voor de behandeling en de opvang van de ammoniakrijke effluënten van de vacuÛmpompen;

Overwegende dat de bedrijfsafvalwaters uit de installaties (vloerwaters en permeaat van de omgekeerde osmosebehandeling van de spui van de vacuÛmpompen Doel 3) via een complex netwerk van sterfputten met elkaar verbonden worden en verstuurd en verzameld worden in het 'Gebouw Secundaire Lozingen' (GSL) in een tank van 1.200 m³ alvorens deze te verpompen naar de neutralisatietank van 680 m³ (injectie CO₂ en toediening NaOH); dat ter hoogte van het lozingspunt twee bijkomende deelstromen batch-gewijs geloosd worden: het afvalwater (spui) van de WAB en de regeneratiewaters van de demineralisatie-eenheden (neutrabadakken);

Overwegende dat, niettegenstaande er geen nitriethoudende waters in het afvalwatercircuit terecht komen, er wel frequent significante concentraties worden aangetroffen in het lozingswater; dat onderzoek reeds in 2015 uitwees dat de oorzaak van de nitrietvorming toegeschreven kan worden aan een biologisch omzettingsproces, meer bepaald een onvolledig nitrificatieproces van ammoniumhoudende afvalwaters ter hoogte van het GLS-systeem; dat enerzijds ammonium-oxiderende bacteriën ammonium in aanwezigheid van zuurstof omzetten in nitriet (onbeheersbare microbiologische groei van Nitrosomonas (nitrietvormende bacterie) en anderzijds de oxidatie naar nitraat onvoldoende plaatsvindt; dat verschillende meetcampagnes hebben aangetoond dat de nitrietvorming zich hoofdzakelijk doorzet in de verzameltank van 1.200 m³, en slechts beperkt in het sterfputtencomplex; dat bovendien, gezien het batchproces, de verblijftijd in de GSL-verzameltank een belangrijke factor is (hoe langer, hoe hoger risico op nitrietproductie);

Overwegende dat er geconcludeerd wordt dat:

- nitrietvorming voornamelijk ontstaat in de GSL-verzameltank door de aanwezigheid van (een variërende concentratie van) ammonium;
- de nitrietconcentratie beïnvloed wordt door de aanwezigheid van biomassa en de hydraulische verblijftijd van het afvalwater;

- de tweede stap in het nitrificatieproces geïnhibeeerd wordt bij een pH > 8,5, waardoor nitriet kan accumuleren wanneer verhoogde ammoniumconcentraties worden aangetroffen;

Overwegende dat volgende end-of-pipe zuiveringstechnologieën werden onderzocht:

- biologische behandeling (gecontroleerd actief slib): dit zou een te grote installatie met zich meebrengen;
- desinfectie met bleekloog, natriumbisulfiet, biocides: deze stoffen zijn toxisch en vormen AOX;
- oxidatieve behandeling:
 - behandeling met lucht of zuivere zuurstof: onvoldoende efficiënt;
 - behandeling met peroxide: nitrietreductie verloopt traag (zelfs bij hoge peroxidedoseringen) en is onvoldoende efficiënt behalve bij een pH < 4;
 - behandeling met Fenton: geen efficiënte resultaten;
 - behandeling met ozon: efficiënt, maar mogelijk nog grote impact op ecosysteem en duur;
- alternatieve technieken: Elonita of amidosulfonzuur: niet geschikt;

Overwegende dat in 2015 opgelegd werd om bronmaatregelen te onderzoeken; dat het brongericht onderzoek twee pijlers omvat:

- reductie van de ammoniumconcentraties: voornamelijk afkomstig van de omgekeerde osmose van de vacuümcondensaten van Doel 3 (te groot volume om af te voeren zoals Doel 4, maar in 2008 een omgekeerde osmose gebouwd om op te concentreren en af te voeren);
- beperken van de hydraulische verblijftijd in het GSL-systeem;

Overwegende dat de exploitant aangeeft dat het onderzoek leidt naar volgende opname van acties in het controleprogramma vanaf 2018 om het overlopen van de verzameltank van de vacuümcondensaten te vermijden:

- verdere training en sensibilisering van bedrijfsoperators omtrent handelingen op deze installatie;
- evaluatie van de actuele buffercapaciteit van de verzameltank in functie van het inkomende debiet;
- remediërende maatregelen om het niet aanspreken van de overloop te borgen;
- alarmmanagement rond de omgekeerde osmose-installatie evalueren en bijsturen;
- onderhoudsplannen van de omgekeerde osmose-installatie evalueren en bijsturen;
- zoeken naar snellere diagnose voor eventuele lekken in koelers van vacuümpompen waarbij intrede van Scheldewater zorgt voor versnelde verstopping van filters met uitschakeling tot gevolg;

Overwegende dat er voor het beperken van de hydraulische verblijftijd in het GSL-systeem in de eerste plaats zal onderzocht worden of de doorstroomtijd ter hoogte van het GSL-systeem kan gereduceerd worden via het opdrijven van de frequentie van de batchlozingen, het optimaliseren van de peilniveaus van de verzameltank of het overschakelen naar een continue lozing;

Overwegende dat voor deze maatregelen bijkomende studie- en realisatietijd nodig is, ongeveer drie tot vier jaar; dat volgende indicatieve planning wordt meegegeven in het dossier:

- onderzoek en engineering (2018 - medio 2019);
- uitvoering (2019 - medio 2020);
- monitoring (2020);

dat naar verwachting pas in 2020 het effect van de maatregelen op de finale lozingskwaliteit representatief aantoonbaar zal zijn (normale uitbatingstoestand van alle entiteiten; Doel 1 en Doel 2 in Long Term Operation-project, zodat zij steeds zes maanden niet in werking zullen zijn); dat daarom voorgesteld wordt om tijdens deze periode een gemiddelde norm voor nitriet van 8 mg N-NO₂/l te hanteren;

Overwegende dat uit de afgeleverde onderzoeksrapporten van de laatste jaren duidelijk blijkt dat het niet haalbaar is voor de kerncentrale om permanent te lozen aan 2 mg/l nitrietstikstof (N-NO₂); dat daarom een gemiddelde norm van 8 mg N-NO₂/l wordt gevraagd; dat de waarde van 8 mg N-NO₂/l gebaseerd is op het 95-percentiel (7,4 mg/l) van de actuele concentraties in het lozingswater (januari 2016 tot september 2017); dat om dezelfde reden een absolute norm van 8 mg N-NO₂/l haalbaar is en toegestaan kan worden;

Overwegende dat de restconcentratie nitriet in oppervlaktewater (8 mg N-NO₂/l) zal oxideren tot nitraat via volledige biologische omzetting; dat de impact op de Schelde verwaarloosbaar is, aangezien de Schelde ruim voldoet aan de milieukwaliteitsnorm voor nitriet (meting VMM 2017 0,094 mg N/l); dat voor de permanente impact de gemodelleerde concentratieverhoging < 1% en voor de tijdelijke worst case impact het tijdelijk effect beperkt is (rekening houdend met een netto-afvoerdebit Schelde 70 m³/s); dat bijgevolg akkoord kan gegaan worden met een absolute lozingsnorm van 8 mg N-NO₂/l mits de opname van acties om het overlopen van de verzameltank van de vacuümcondensaten te vermijden in het controleprogramma en het uitvoeren van verder onderzoek voor het beperken van de hydraulische verblijftijd in het GSL-systeem;

Overwegende dat gezien de volledige uitvoering van maatregelen pas gepland is vanaf medio 2020 en de monitoringsfase dan pas representatief wordt, voorgesteld wordt om een absolute norm van 8 mg N-NO₂/l toe te staan tot december 2021 zodat de representatieve monitoringsperiode voldoende lang is; dat vanaf 2022 een norm van 2 mg N-NO₂/l gehanteerd moet worden;

Overwegende dat in de bijzondere voorwaarde de brongerichte maatregelen moeten worden opgenomen en dat het aangewezen is dat de exploitant eenmaal een tussentijds evaluatierapport bezorgt aan de bevoegde instanties teneinde de progressie van het onderzoek en de uitwerking van de brongerichte maatregelen te duiden;

Overwegende dat in de bijzondere voorwaarden de voorwaarde inzake de begeleidingscommissie wordt verwijderd gezien deze niet meer samenkomt;

Overwegende dat de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (Milieu) adviseert een absolute norm van 8 mg N-NO₂/l toe te staan voor een termijn tot 31 maart 2031, de eindtermijn van de basisvergunning; dat uit de hoorzitting op de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 3 april 2018 blijkt dat de exploitant de norm van 8 mg N-NO₂/l vraagt tot 2021 en vanaf dan terug een norm van 2 mg N-NO₂/l wenst te hanteren; dat er een norm van 8 mg N-NO₂/l wordt toegestaan tot 31 december 2021, zodat er voldoende tijd is voor monitoring na de studie- en realisatiefase;

Overwegende dat de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht, in haar advies naast een ogenblikkelijke norm van 8 mg N-NO₂/l een jaargemiddelde norm van 2 mg N-NO₂/l adviseerde; dat deze jaargemiddelde norm echter zeer nipt of niet zal kunnen worden gehaald; dat bijgevolg er geen jaargemiddelde norm wordt opgenomen; dat de VMM daarnaast een jaarlijks evaluatierapport adviseerde; dat tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie de adviesinstanties zich akkoord konden verklaren met een tussentijds evaluatierapport in 2019;

Overwegende dat het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden inzake de lozingsnorm voor nitriet kan worden toegestaan tijdens de studie- en realisatieperiode voor de brongerichte maatregelen en dit voor een termijn verstrijkend op 31 december 2021,

BESLUIT:

Artikel 1. Het door de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel, namens de Kerncentrale Doel ingediende verzoek tot bijstelling van de voorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20171204-0025, vergund op naam van nv Electrabel-Kerncentrale, gelegen Scheldemolenstraat 2, Haven 1800, 9130 Beveren-Waas (Doel), kadastraal bekend: afdeling 7, sectie A, perceelnummers 363/c, 449/b, 471/f/2, 471/g/2, 471/h/2, 471/h/3, 471/n/2, 471/p/2, 471/r/2, 471/s/2 en 471/t/2, en sectie B, perceelnummers 457/b, 459/b, 562/y en 562/z/2, wordt ingewilligd;

Art. 2. De volgende voorwaarden in de vergunning met nummer M03/46003/46/2/W/6/LDR/FV van 12 februari 2015 worden gewijzigd als volgt:

1. "Nitriet: 20 mg N-NO₂/l tot en met 31 december 2017;
2 mg N-NO₂/l vanaf 1 januari 2018"
wordt vervangen door:
"Nitriet: 8 mg N-NO₂/l tot en met 31 december 2021
2 mg N-NO₂/l vanaf 1 januari 2022".
2. Aan de a) van de bijzondere voorwaarde '1. Met betrekking tot het lozen van het bedrijfsafvalwater' wordt het volgende toegevoegd:
"In verband met nitriet:
 - een controleprogramma wordt geïmplementeerd met acties om het overlopen van de verzameltank van de vacuümcondensaten te vermijden;
 - verder onderzoek wordt uitgevoerd voor het beperken van de hydraulische verblijftijd in het GSL-systeem;
 - de exploitant maakt een tussentijds evaluatierapport, teneinde de progressie van het onderzoek en de uitwerking van de brongerichte maatregelen (controleprogramma en verder onderzoek van de hydraulische verblijftijd) te duiden en de impact op de finale lozingskwaliteit aantoonbaar te maken; dit rapport wordt bezorgd aan de afdeling Ecologisch toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving tegen 31 december 2019."
3. In de laatste zin van bijzondere voorwaarde '8. Met betrekking tot de opslag van carcinogene stoffen' worden de woorden "via de begeleidingscommissie" geschrapt.

Art. 3. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Brussel, 15 MEI 2018

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen:
<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>