

Deputatie

Besluit

Zitting van 1 februari 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023103179_EA

35	2024_DEP_00668	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV ELECTRABEL – Sint-Kruis-Winkel (Gent) - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 1 februari 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 26 oktober 2023 ingediend door NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel, voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023103179.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

Bijkomende informatie gevraagd op 20 november 2023 en ontvangen op 27 november 2023.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 11 december 2023 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Knippegroen 3, 9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent).

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190503-0069 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 14 AFD, sectie E, nrs. 0123A 2/ en GENT 14 AFD, sectie D, nrs. 0366B/.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 14 AFD, sectie D, nrs. 0366B/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een elektriciteitscentrale (centrale Knippegroen).

Dit betreft een klassieke stoomcentrale voor het valoriseren van procesgas (mengeling van hoogovengas en convertorgas, en eventueel cokesovengas) afkomstig van het bedrijf ArcelorMittal.

De centrale bestaat uit de stoomgenerator, de stoomturbine, de alternator met transformator, de koelkring en enkele hulpinstallaties. De geproduceerde elektriciteit wordt grotendeels terug geleverd aan ArcelorMittal (95 tot 100%) en deels op het hoogspanningsnet gezet (0 tot 5%).

De elektriciteitscentrale op zich is MER-plichtig, valt onder de bepalingen van BKG-inrichtingen, betreft een GPBV-inrichting en is energie-intensief.

De lopende (milieu)vergunning dateert van 31 mei 2007 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar.

Er worden ca. 25 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 07 november 2019 houdende het inwilligen van het verzoek tot bijstellen van de voorwaarden in het kader van de GPBV-evaluatie. (OMV_2019058968).
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 31 mei 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een nieuwe elektriciteitscentrale, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
 - Besluit van de deputatie van 3 juni 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het inwilligen van het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarden m.b.t. de lozing van afvalwater.
 - Besluit van de deputatie van 13 december 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de vergunningstoestand ten opzichte van het originele concept dat op 31 mei 2007 werd vergund, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
 - Besluit van de deputatie van 21 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden met diverse gevaarlijke stoffen en gassen, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
- *Meldingen*
 - Besluit van deputatie van 3 september 2009 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering houdende o.m. het uitbreiden met de opslag van diverse gevaarlijke producten, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
 - Besluit van deputatie van 3 september 2009 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering houdende o.m. het uitbreiden met de lozing van bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.

Omschrijving project

Omschrijving voorwerp

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant voor luik IIOA een verandering door uitbreiding.

Concreet omvat voorliggende aanvraag een uitbreiding van de opslagcapaciteit aan gassen in verplaatsbare recipiënten en 2 koelinstallaties in het kader van een tijdelijke testopstelling voor het afvangen van CO₂ van een deelstroom van de rookgassen van de elektriciteitscentrale Knippegroen.

In het kader van de strategie van ENGIE om haar elektriciteitsproductie te decarboniseren, wenst ENGIE Laborelec een proefinstallatie voor CO₂-afvang te plaatsen op de site van Knippegroen. Met deze installatie beoogt Laborelec om hands-on ervaring te verkrijgen met het proces van CO₂-afvang en om verschillende chemicaliën te testen die gebruikt kunnen worden in dit proces ten einde dit proces te optimaliseren naar apparatuur- en energiegebruik.

De site Knippegroen is geselecteerd omwille van de aanwezige CO₂ in de rookgassen en de hoge beschikbaarheid van de installatie. Volgens de huidige planning is voorzien om medio 2024 de proefinstallatie op de site af te leveren en aan te sluiten op de bestaande eenheid. De start van het proefproject is voorzien vanaf september 2024 en de uitbating is voorzien tot 1 januari 2028. Hierna zal de testinstallatie op een andere site van ENGIE opgesteld worden.

De vergunde toestand voor de koelinstallaties, luchtcompressoren en cokesovengas-compressor werd aangepast naar de actuele indelingsrubriek 16.3.2°b. De transformatoren met een vermogen lager dan 1.000 KVA vergund onder rubriek 12.2.1° en de batterijen vergund onder rubriek 12.3.1° zijn niet langer ingedeeld.

Voor het luik SH omvat voorliggende aanvraag een tijdelijke testopstelling bestaande uit 2 gestapelde units en het plaatsen van een brandwand.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het veranderen van een elektriciteitscentrale, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - 2 koelinstallaties voor een pilootproject (totaal: 14,65 kW), naast de reeds vergunde luchtcompressoren, airco's en een cokesovengascompressor, tot een totaal van 541,95 kW;
 - 100 liter gas (stikstof; He/H₂ 60/40), naast de reeds vergunde opslagcapaciteit van 3.876 liter tot 3.976 liter.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding met 2 koelinstallaties voor een pilootproject (totaal: 14,65 kW), naast de reeds vergunde luchtcompressoren, airco's en een cokesovengascompressor, tot een totaal van 541,95 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De uitbreiding met 100 liter gas (stikstof; He/H₂ 60/40), naast de reeds vergunde opslagcapaciteit van 3.876 liter tot 3.976 liter.

Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIVx)

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw, nl. een testopstelling voor CO₂-opvang.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 04 januari 2023 onder de volgende voorwaarde voor de geplande werken:

- De verhardingen of overdekte constructies moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 25% van de oppervlakte van de afwaterende oppervlakte zijn.

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 19 januari 2024

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 12 januari 2024

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 15 december 2023

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de in het advies omschreven aandachtspunten.

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 19 december 2023 mits het respecteren van de in het advies vermelde voorwaarden.

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 18 december 2023

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 15 december 2023

De brandweer heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van een tijdelijke testopstelling voor CO₂-afvang (klasse 1).

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG voor een termijn tot en met 30 mei 2027, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van de elektriciteitscentrale Knippegroen;
- de installatie is nog vergund tot en met 30 mei 2027;

- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding;
- de verandering omvat concreet een uitbreiding van de opslagcapaciteit aan gasen in verplaatsbare recipiënten en 2 koelinstallaties in het kader van een tijdelijke testopstelling voor het afvangen van CO₂ van een deelstroom van de rookgasen van de elektriciteitscentrale Knippegroen;
- de start van het proefproject is voorzien vanaf september 2024 en de uitbating is voorzien tot 1 januari 2028;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG

Deze kleinschalige ingreep wordt geplaatst in een zeer grootschalige industriële omgeving en is bijgevolg ruimtelijk inpasbaar.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur voor het luik SH en voor een termijn tot en met 30 mei 2027 voor het luik IIOA, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De elektriciteitscentrale valt onder de MER-plicht volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004, met name onder categorie 2.a) (Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 300 MW) van bijlage I van het MER-besluit. Een MER werd opgesteld en op 18 januari 2007 goedgekeurd door de cel MER.

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De elektriciteitscentrale valt onder de bepalingen voor GPBV-inrichtingen (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) omwille van de rubriek 43.3. voor stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW. De toepasselijke BREF is het "*Reference document on best available techniques for large combustion plants (LCP)*". Weliswaar is deze BREF minder relevant voor de brandstof hoogovengas.

De vergunde GPBV-rubriek 43.3. wijzigt met voorliggend dossier niet.

BKG-bedrijf

De elektriciteitscentrale valt onder de bepalingen van BKG-inrichting (*BKG: broeikasgas*) door de rubriek 43.4. voor verbrandingsmotoren met een totaal ingangsvermogen van meer dan 20 MW_{th}.

De rubriek 43.4. is reeds vergund en wijzigt met voorliggend dossier niet.

Energieplanning

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het bedrijf is toegetreden tot de Energiebeleidsovereenkomst (EBO) 2023-2026.

Het huidig energieverbruik bedraagt meer dan 0,1 PJ, nl. 19,824 PJ_{finaal}. Het toekomstig energieverbruik zal 19,825 PJ_{finaal} bedragen. De testopstelling zal een beperkte verhoging van het energieverbruik met zich meebrengen. Het proefproject is ook maar tijdelijk, nl. tot 1 januari 2028.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

De centrale ligt op het grondgebied van ArcelorMittal in de Gentse Kanaalzone, ten westen van de R4. Ten zuiden van de centrale bevinden zich enkele bedrijfsvreemde woningen in industriegebied (op ca. 100 m). De dichtste woonkernen situeren zich in oostelijke richting (Sint-Kruis-Winkel en Mendonk op ca. 500 m).

De centrale ligt op ca. 270 m van een buffergebied, op ca. 350 m van een woongebied met landelijk karakter en op ca. 940 m van een natuurgebied.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De afvalstoffen die ontstaan tijdens het proefproject om verschillende reactieven uit te testen voor het afvangen van CO₂ uit rookgassen omvatten in hoofdzaak afvalwaterstromen die verzameld en afgevoerd zullen worden naar een erkend verwerker conform de geldende VLAREMA wetgeving. Twee afvalwaterstromen waarin lage concentraties sulfaten en nitraten verwacht worden, kunnen geloosd worden samen met het bedrijfsafvalwater van de site Knippegroen, binnen de huidige vergunning.

Afvalwater/hemelwater

Het lozen van maximum 40 m³/uur bedrijfsafvalwater en 2.000 m³/uur koelwater is reeds vergund en wijzigt met voorliggend dossier niet.

Het hemelwater dat afstroomt van de testopstelling (2 gestapelde containers) zal ter plaatse in de bodem infiltreren. Gelet op het feit dat de containers gesloten zijn en er geen contact is met de proefopstelling binnenin zal er geen vervuiling van het hemelwater optreden.

Bodem- en grondwater

Met voorliggende aanvraag wordt geen uitbreiding gevraagd van de opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen. Bij de testopstelling wordt gebruik gemaakt van een aantal gevaarlijke

stoffen in kleine recipënten (NaOH, piperazine,...); de producten zitten vervat in de al eerder vergunde rubriek 17.4.. ...

De als gevaarlijk ingedeelde producten worden opgeslagen in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorwaarden zoals opgenomen in hoofdstuk 5.17 van VLAREM II. De testopstelling omvat gesloten containers.

Rekening houdend met het voorgaande kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Geluid

Het bedrijf ligt te midden van een industriële omgeving.

De proefopstelling en meetapparatuur worden binnenin de containers opgesteld, met uitzondering van een koelinstallatie waarvan de geluidsimpact ook beperkt zal zijn.

Er worden bijgevolg geen aanzienlijke effecten van geluid verwacht ten gevolge de werking van deze testopstelling voor CO₂ afvang.

Lucht

Met de testopstelling beoogt het bedrijf ervaring te verkrijgen met het proces van CO₂-afvang en om verschillende chemicaliën te testen die gebruikt kunnen worden in dit proces ten einde dit proces te optimaliseren naar apparatuur- en energiegebruik.

De testopstelling zal als volgt werken:

a) Rookgas extractie en conditionering

Rookgassen worden onttrokken aan de hoofd-verbrandingsinstallatie (PKN) net onder de schouw. Deze rookgassen worden naar beneden getransporteerd richting proefinstallatie middels een ongeïsoleerde leiding (teflon slang) onder negatieve druk. Het opgevangen condenswater dat lage concentraties nitraten en sulfaat bevat wordt na pH-aanpassing naar het verzamelbekken voor bedrijfsafvalwater afgevoerd. Nadat de rookgassen in de proefopstelling in de container zijn gearriveerd, worden ze naar wens verdund met buitenlucht om de gewenste concentratie aan CO₂ te verkrijgen voor het experiment dat op dat moment beoogd wordt. De rookgassen worden gewassen met een verdunde oplossing van natronloog in water om zure componenten (SO₂...) te verwijderen en de rookgassen te verzadigen met water in de scrubber. Hierna worden de rookgassen met een ventilator richting een absorber geblazen. Het afvalwater van de scrubber, dat naast natronloog lage concentraties sulfaten en nitraten bevat, wordt na pH aanpassing naar het verzamelbekken voor bedrijfsafvalwater afgevoerd.

b) CO₂ absorptie proces

- 1) De absorber is een kolom waarin m.b.v. een speciale inhoud (structured packing) een groot uitwisselingsoppervlak wordt gecreëerd tussen gas- en vloeistoffase. De gasfase bestaat uit de hiervoor genoemde rookgassen. De vloeistoffase bestaat uit een al dan niet waterige oplossing van een molecuul dat een verbinding kan aangaan met CO₂. In eerste aanleg zal hier gebruik gemaakt worden van een oplossing van 30-40% mono-ethanolamine (MEA) in water. In opvolgende experimenten zal ook gebruik gemaakt worden van andere moleculen (meestal amines).
- 2) Nadat de CO₂ aan de rookgassen onttrokken is, zullen deze een was-sectie doorlopen waarin eventuele amines of degradatieproducten hiervan, uit de rookgassen gewassen worden door middel van gekoeld water. Dit afvalwater zal verzameld en extern afgevoerd worden. Hierna worden de rookgassen teruggebracht naar de verbrandingslucht-inlaat van PKN zodat van het carbon capture proces géén emissies naar de lucht ontstaan.
- 3) De vloeistoffase waarin de CO₂ is opgenomen, wordt verwarmd d.m.v. uitwisseling van warmte binnen het proces. Daarna komt het in een kolom, die eveneens voorzien is van

een inhoud om het contact tussen gas- en vloeistoffase te verbeteren, waarin door verwarmen en koken van deze vloeistoffase de verbinding met het CO₂ molecuul weer wordt verbroken. Hierna is de CO₂ aan de top van deze kolom in vrij pure staat beschikbaar. Na koeling (om water te verwijderen) is deze CO₂ beschikbaar voor vervollexperimenten. Dit is echter in dit stadium nog niet aan de orde zodat de afgescheiden CO₂ samen met de gereinigde rookgassen teruggevoerd worden naar de verbrandingslucht-inlaat van PKN.

4) De vloeistoffase die ontdaan is van CO₂, wordt gekoeld d.m.v. uitwisseling van warmte binnen het proces. Hierna wordt ze teruggevoerd naar de absorber zodat hiermee opnieuw CO₂ kan worden geabsorbeerd.

Te benadrukken is dat, nadat de CO₂ van de rest van de rookgassen is gescheiden, beide stromen vanuit de pilootinstallatie weer samengevoegd worden en teruggeleid naar de hoofd-verbrandingsinstallatie (PKN) ter hoogte van de verbrandingsluchtinlaat. Er zullen dus geen emissies vanuit de pilootinstallatie naar de omgevingslucht ontstaan. Gezien de rookgassen gewassen worden tijdens de testfase wordt geen invloed verwacht op de luchtmissies van de centrale Knippegroen waarvan SO₂, NO_x en stof bovendien online opgevolgd worden.

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Algemeen

De gasflessen worden opgeslagen, rekening houdend met de afstandsregels voor gassen met verschillende hoofdeigenschappen; de volle en lege recipiënten dienen steeds van elkaar gescheiden te worden gestockeerd.

Installatie proefopstelling

De installatie wordt voorzien van de nodige meet- en regelapparatuur, zodat de installatie in principe zonder tussenkomst van operatoren kan functioneren. De procesdata kan draadloos uitgelezen worden, zodat men ofwel in de controlezaal van de centrale Knippegroen, of in het laboratorium van ENGIE Laborelec, ofwel bij de constructeur van de installatie men het proces kan opvolgen.

Naast de toegangen van de containers op beide niveaus bevinden zich noodstoppen om het proces gecontroleerd tot stilstand te brengen in geval van calamiteiten. Verder is een gasdetectie voorzien in de containerruimtes voor NH₃, NO, SO₂, NO₂, CO, O₂, CO₂. Bij overschrijding van de alarmdrempel van één van de parameters wordt een visueel en akoestisch signaal gegenereerd.

Motivering met betrekking tot SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Planologisch kader:

- Gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977), de bouwplaats ligt in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
- Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west van kracht.

- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Verordeningen

Volgende stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing:

- Algemeen Bouwreglement van de stad Gent
- Gewestelijke verordening hemelwater (incl. artikels 13 en 14 ABR)

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.

Het terrein ligt niet aan een (oud-)geklasseerde waterloop.

Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Beschrijving stedenbouwkundige handelingen

Het voorwerp van de aanvraag betreft het plaatsen van een tijdelijke testopstelling voor het afvangen van CO₂ uit de rookgassen van de centrale Knippegroen waar procesgas van ArcelorMittal Gent wordt aangewend als brandstof voor elektriciteitsproductie.

In het kader van de strategie van ENGIE om haar elektriciteitsproductie te décarboniseren, wenst ENGIE Laborelec een proefinstallatie voor CO₂-afvang te plaatsen op de site van Knippegroen. Met deze installatie beoogt Laborelec om hands-on ervaring te verkrijgen met het proces van CO₂-afvang en om verschillende chemicaliën te testen die gebruikt kunnen worden in dit proces ten einde dit proces te optimaliseren naar apparatuur- en energiegebruik. De site Knippegroen is geselecteerd omwille van de aanwezige CO₂ in de rookgassen en de hoge beschikbaarheid van de installatie.

Stedenbouwkundige handelingen

- De twee gestapelde units met een footprint van 9,12 m x 2,44 m worden op een afstand van 4 meter geplaatst ten opzichte van de achtergevel van het bestaande Ketelgebouw, en dit op een tijdelijke verharding uit prefab betonplaten. De units zijn wit gelakt in RAL 9016, de trapconstructie en passerelle zijn galvaniseerd.
- In het midden tussen de bestaande gevel van het Ketelhuis en de tijdelijke units wordt een brandwand geplaatst REI120 uit betonnen kolommen en opvulmetselwerk in betonsteen.

Na 1 januari 2028 wordt de testinstallatie, de brandwand en de verharding terug afgebroken.

Archeologietoets

Het perceel ligt in een gebied waar geen archeologie te verwachten valt. De aanvraag ligt een gebied waarvan op basis van waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische waarde heeft.

Juridische toets

De toetsing aan verordeningen zoals deze inzake waterhuishouding, toegankelijkheid of grond- en pandenbeleid gebeurt in aparte specifieke delen, voor zoverre van toepassing.

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

- het Decreet lokale besturen van 22 december 2017, artikel 56.
- het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15

De beslissing wordt genomen op grond van het Omgevingsdecreet (decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6).

a-Planologisch kader

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

b-Verordeningen

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het Algemeen Bouwreglement, de stedenbouwkundige verordening van de Stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en meest recent gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023, van kracht sinds 23 juni 2023.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

De aanvraag werd getoetst aan de gewestelijke hemelwaterverordening 2023. (Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023) (zie waterparagraaf).

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Ingevolge artikel 4.3.1§2 VCRO dient de vergunningverlenende overheid bij de beoordeling van de aanvraag rekening te houden met o.a. de “in de omgeving bestaande toestand” en dient er –“voor zover noodzakelijk of relevant”– rekening gehouden te worden met een aantal aspecten zoals “functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen”.

Sinds 30 december 2017 werd dit verruimd m.b.t. ruimtelijk rendement:

Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook de volgende

aspecten in rekening brengen:

- a) beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1°
- b) de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.

De aanvraag omvat enkel het plaatsen van twee tijdelijke gestapelde prefab-units op een verharding met stelcondallen en de realisatie van een brandwand tussen de units en het ketelhuis. Deze kleinschalige ingreep wordt geplaatst in een zeer grootschalige industriële omgeving en is bijgevolg ruimtelijk inpasbaar.

Watertoets

Milieuaspecten

De vergunningsaanvraag heeft enkel en alleen betrekking op een tijdelijke testopstelling. Voor de impact hiervan wordt verwezen naar de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Kader

De aanvraag dient getoetst te worden aan het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, de zogenaamde watertoets. Deze regels stellen dat de vergunningverlener ervoor moet zorgen dat door het weigeren of vergunnen van de vergunning dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden er geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt, hersteld of gecompenseerd.

Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.

Verwezen dient eveneens naar art. 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening waarin gesteld wordt dat de ruimtelijke ordening gericht moet zijn op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Watertoetskaarten

Onderzoeksmethodiek

Een overstromingsrapport werd opgevraagd in het kader van voorliggende analyse, de ligging van het perceel op de diverse watertoetskaarten werden ter controle op de Vlaamse website 'waterinfo.be' nagekeken.

Zo werden ook het risico met betrekking tot een natuurrampenverzekering onderzocht, en de mogelijke ligging in een signaalgebied of oeverzone.

De kaarten met overstromingsgevoelige gebieden zijn een set van 3 kaarten. Voor elke overstromingsbron is een kaart voorzien:

- overstromingen vanuit waterlopen (fluviaal);
- overstromingen door intense neerslag (pluviaal);
- overstromingen vanuit de zee.

Op de 3 kaarten staan de overstromingskansen aangeduid.

- Donkerblauw ingekleurde gebieden zijn gebieden met een middelgrote overstromingskans. Het gaat om gebieden waar er jaarlijks meer dan 1% kans is op een overstroming (T100).
- Middenblauw ingekleurde gebieden zijn gebieden met een kleine overstromingskans. Het gaat om gebieden waar er jaarlijks 0,1 tot 1% kans is op een overstroming (T1000).
- Lichtblauw ingekleurde gebieden zijn gebieden met een kleine overstromingskans onder klimaatverandering (T1000hCC).

Voorliggend project is gelegen in het stroomgebied beheerd door Seaport, (www.waterinfo.be) en niet in pluviaal overstromingsgevoelig gebied noch in fluviaal overstromingsgevoelig gebied.

De betrokken inplanting ligt volgens de watertoetskaarten (www.waterinfo.be) niet in een afgebakende oeverzone, noch in afgebakend overstromingsgebied of signaalgebied.

Advies CBS

De aanvraag omvat het plaatsen van twee tijdelijke gestapelde prefab-units op een verharding en het plaatsen van een brandwand. In de aanvraag wordt aangegeven dat het hemelwater naast de units en naast de verhardingen in de bodem kan infiltreren.

Vanuit de plannen kan niet afgeleid worden hoe groot de onverharde zone is waar het hemelwater kan infiltreren. Omwille van deze reden wordt volgende voorwaarde opgenomen:

De verhardingen of overdekte constructies moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 25% van de oppervlakte van de afwaterende oppervlakte zijn.

Wanneer natuurlijke infiltratie optreedt is de GSV en het ABR niet van toepassing. De aanvraag wordt inzake hemelwater voorwaardelijk gunstig beoordeeld.

Milderende maatregelen

Een aantal voorzieningen dienen gedimensioneerd te zijn conform de bepalingen van de hemelwaterverordening en het advies van de waterbeheerder en aangepast aan de locatiespecifieke kenmerken zoals boven beschreven.

De verhardingen of overdekte constructies moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 25% van de oppervlakte van de afwaterende oppervlakte zijn.

Conclusie watertoets

De voorzieningen zijn gedimensioneerd conform de bepalingen van de hemelwaterverordening en het advies van het college van burgemeester en schepenen en aangepast aan de locatie-specifieke kenmerken zoals boven beschreven.

Uit dit alles dient besloten de aanvraag een adequaat waterafvoersysteem voorziet conform de hieromtrent geldende regelgeving en de watertoets doorstaat. Het voorgestelde concept is passend in deze omgeving, waarbij ook de overstromingsgevoeligheid onderzocht werd. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is. Het betreft bovendien een tijdelijke testopstelling.

Impact op SBZ en VEN

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden ligt de inrichting op minstens 4 km SBZ-H (speciale beschermingszone) 'BE2300005: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden ligt de inrichting eveneens op minstens 4 km van het VEN-gebied 'Moervaartvallei fase 1'.

De aanvraag omvat geen grondwaterwinningen noch lozingen. Op de exploitatie zijn ook geen inrichtingen aanwezig met stikstofemissies.

Gelet op de geplande veranderingen en de voorziene preventieve maatregelen, dient niet gevreesd voor negatieve effecten.

Het project zal bijgevolg geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Conclusie natuurtoets

Uit het bovenstaande dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 15 december 2023, met referentie: 028497-034/JT/2023, strikt worden nageleefd. De gestelde voorwaarden in het advies hebben enkel betrekking op brandtechnische maatregelen die geen invloed hebben op het stedenbouwkundig aspect van het dossier.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 30 mei 2027, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel wordt de **vergunning verleend**, voor het project gelegen aan de Knippegroen 3, 9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 14 AFD, sectie E, nrs. 0123A 2/ en GENT 14 AFD, sectie D, nrs. 0366B/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een elektriciteitscentrale, omvattende de uitbreiding met:

- 2 koelinstallaties voor een pilootproject (totaal: 14,65 kW), naast de reeds vergunde luchtcompressoren, airco's en een cokesovengascompressor, tot een totaal van 541,95 kW;
- 100 liter gassen (stikstof; He/H₂ 60/40), naast de reeds vergunde opslagcapaciteit van 3.876 liter tot 3.976 liter.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding met 2 koelinstallaties voor een pilootproject (totaal: 14,65 kW), naast de reeds vergunde luchtcompressoren, airco's en een cokesovengascompressor, tot een totaal van 541,95 kW.

17.1.2.1.2° (2)

De uitbreiding met 100 liter gassen (stikstof; He/H₂ 60/40), naast de reeds vergunde opslagcapaciteit van 3.876 liter tot 3.976 liter.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.2° (2)

De lozing van maximum 40 m³/uur bedrijfsafvalwater dat lijst 2C-stoffen bevat, zijnde regeneraat van de demineralisatie-eenheid, spui van de stoomketel en potentieel verontreinigd regenwater, in oppervlaktewater (Rodenhuizedok).

3.5.3° (1)

De lozing van maximum 2.000 m³/uur koelwater in oppervlaktewater (Rodenhuizedok).

6.4.1° (3)

De maximale opslag van 6.200 l diverse brandbare vloeistoffen, zijnde:

- 4.000 liter oliën in verplaatsbare recipiënten;
- 2.000 liter afvalolie in verplaatsbare recipiënten;
- 200 liter ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

Eén verdeelslang voor gasolie (gekoppeld aan gasolietank van 986 liter).

12.1.1.3° (1)

Een stoomturbinegenerator (395 MVA/MWe) en een nooddieselgenerator (695 kVA/kWe); totaal: 395.695 kVA.

12.2.2° (2)

11 transformatoren met een vermogen van:

- 34 MVA, 360 MVA (oliehoudend);
- 6x 2 MVA, 2x 3,430 MVA, 3,7 MVA (droge type).

15.1.1° (3)

Stallen van 3 voertuigen/heftrucks.

16.3.2°b) (2)

- 6 luchtcompressoren (2x 1,5 kW; 2x 6,6 kW en 2x 37 kW);
 - diverse airconditioningsinstallaties (2x 1,1 kW, 17x 3,3 kW; 2,65 kW; 2x 10,6 kW; 20,1 kW en 2x 35,4 kW);
 - een cokesovengascompressor: 2x 132 kW;
 - een koelinstallatie proefopstelling CO₂-afvang: 14,65 kW;
- Totaal vermogen: 541,95 kW.

16.5. (1)

Een gasontspanningsstation voor aardgas met maximum debiet 31.500 Nm³/uur.

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van diverse gevaarlijke gasen (acetyleen, argon, helium, koolstofdioxide, propaan, stikstof, waterstof, zuurstof, He/H₂ 60/40 en diverse ijkgasen) in verplaatsbare recipiënten, met een totaal waterinhoudsvermogen van 3.976 liter.

17.1.2.2.3° (1)

De opslag van diverse gasen in vaste houders met een totaal waterinhoudsvermogen van 126.645 liter, zijnde:

- waterstof in een batterij van 7.350 liter (147x 50 liter);
- koolstofdioxide in batterijen van 675 liter (10x 67,5 liter) en 2.200 liter (44x 50 liter) en in een tank van 52.000 liter;
- stikstof in 2 bovengrondse houders van elk 32.210 liter (toegelaten 21.000 liter elk).

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 5,058 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHSO₂), zijnde:

- 833 kg gasolie (brandblusdiesel) in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 986 liter;
- 4.225 kg gasolie voor de nooddieselgenerator in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 5.000 liter.

17.3.4.3° (1)

De maximale opslag van 232,075 ton bijtende stoffen (GHSO₅), zijnde:

- 14,375 ton HCl 30% in een bovengrondse dubbelwandige houder van 12,5 m³;
- 87,5 ton NaOCl 14,5% in twee bovengrondse enkelwandige houders van resp. 35 m³ + 50 m³ (begrensd op 35 m³);
- 18,5 ton NaOH 45% in een bovengrondse dubbelwandige houder van 12,5 m³;
- 109,8 ton H₂SO₄ 96-98% in een bovengrondse dubbelwandige houder van 60 m³;
- 1,9 ton NH₄OH 14% in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

De maximale opslag van 16,275 ton schadelijke stoffen (GHSO₇):

- 14,375 ton HCl 30%: in een dubbelwandige bovengrondse houder van 12,5 m³;
- 1,9 ton NH₄OH 14% in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

De maximale opslag van 0,472 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08), zijnde hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

De opslag van maximaal 87,972 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen (GHS09) zijnde:

- 87,5 ton NaOCl 14,5% in twee enkelwandige bovengrondse houders van resp. 35 m³ en 50 m³ (begrensd op 35 m³);
- 0,472 ton hydraulische olie in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De maximale opslag van 4.500 kg/liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van maximaal 30 liter of 30 kg.

24.2. (3)

Een laboratorium voor de interne opvolging van de waterkwaliteit.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerd totale drijfkracht van 29,1 kW.

31.1.2°a) (2)

Een nooddieselgenerator (685 kWe - 1,874 MWth) en een dieselbrandpomp (172 kWe - 0,484 MWth); totaal: 2,358 MWth.

39.1.3° (2)

Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren: een stoomgenerator (140.000 liter) en een hulpstoomketel (37.400 liter).

39.2.1° (3)

Stoomvaten met een individuele waterinhoud van respectievelijk 2 x 900 liter (condensaattank).

39.2.2° (2)

Stoomvaten met een individuele waterinhoud van respectievelijk:

- hogedrukvoorverwarmer 6: 9.500 liter;
- hogedrukvoorverwarmer 7: 12.000 liter;
- voedingswatertank: 249.000 liter.

39.3. (3)

Lagedrukstoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van respectievelijk:

- lagedruk voorverwarmer 1/2: 22.430 liter;
- lagedruk voorverwarmer 3: 9.130 liter;
- lagedruk voorverwarmer 4: 8.580 liter.

39.5.2° (1)

Een stoomturbine met een vermogen van 360 MW.

43.1.3° (1)

Stookinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 765,382 MW:

- 3 aardgasopwarmingsketels van elk 3 x 319 kW;
- 1 hulpstoomketel van 14,425 MW;
- 1 stoomketel: 750 MW.

43.3.2° (1)

Stookinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW , zijnde 765,382 MW:

- 3 aardgasopwarmingsketels van elk 3 x 0,319 MW;
- 1 hulpstoomketel van 14,425 MW;
- 1 stoomketel: 750 MW.

43.4. (1)

Verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, zijnde 767,74 MW:

- 3 aardgasopwarmingsketels van elk 3 x 0,319 MW;
- 1 hulpstoomketel van 14,425 MW;
- 1 stoomketel: 750 MW;
- een nooddieselgenerator: 1,874 MW;
- een dieselbrandpomp: 0,484 MW

§2. Aan NV ELECTRABEL, Simon Bolivarlaan 36 te 1000 Brussel, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Knippegroen 3, 9042 Sint-Kruis-Winkel (Gent), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 14 AFD, sectie D, nrs. 0366B/, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

Bijgebouw of Beperkte constructie rond een gebouw, nl. een testopstelling voor CO₂-opvang

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 30 mei 2027.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

GEEN

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Ingebruikname

De ingebruikname van de elektriciteitscentrale wordt door de exploitant per aangetekend

schrijven gemeld aan AGOP-milieu en Handhaving, de VMM, het College van Burgemeester en Schepenen van Gent en de vergunningverlenende overheid.
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

2. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

CZV: 125 mg/l;
N_{totaal}: 15 mg/l;
P_{totaal}: 2 mg/l;
Geleidbaarheid: 10.000 µS/cm;
Cl: 3.000 mg/l;
F: 15 mg/l;
SiO₂: 10 mg/l;
As: 0,05 mg/l;
Cd: 0,0008 mg/l;
Cr: 0,5 mg/l;
Cu: 0,5 mg/l;
Hg: 0,0005 mg/l (KO);
Pb: 0,5 mg/l;
Ni: 0,3 mg/l;
Ag: 0,006 mg/l;
Zn: 2 mg/l;
Fe opgelost: 2 mg/l.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

3. Lozen van koelwater

- a) De volgende emissiegrenswaarden zijn van toepassing:
AOX: 0,4 mg/l;
Vrije chloor: 0,04 mg/l; zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens.
- b) De concentraties van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters, bedoeld in de bijlage 2C van Vlarem II, mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater.
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
- c) Door Electrabel dient de temperatuur van het koelwater naar het Rodenhuizedok dagelijks gemonitord te worden. Indien deze daggemiddelde temperatuur hoger is dan 28°C dient de temperatuur van het oppervlaktewater van het Rodenhuizedok gemeten te worden zoals vastgelegd in een door de VMM en de Afdeling Handhaving goedgekeurd monitoringsplan.
(uit besluit van de deputatie van 3 juni 2010)

- d) Indien vervolgens de daggemiddelde temperatuur van het Rodenhuizedok het geldende milieukwaliteitsobjectief van $25 + 3^{\circ}\text{C}$ overschrijdt, dient het geloosde koelwater ter hoogte van het lozingspunt in het Rodenhuizedok te worden beperkt tot 28°C . De VMM dient hiervan binnen de 24 uur in kennis gesteld te worden. Eén jaar na de ingebruikname van de elektrische centrale wordt hiervan een evaluatieverslag overgemaakt aan de VMM.
(uit besluit van de deputatie van 3 juni 2010)
- e) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde koelwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen. Langs deze controle-inrichting mag uitsluitend koelwater worden geloosd.
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
4. **Gebruik van een KWS-afscheider**
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
5. **Opvang van hemelwater**
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 15 m^3 . Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
6. **Visuele hinder**
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
Tijdens het eerstvolgende plantseizoen, na de aanlegfase van de centrale, dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.
7. **Werktijden**
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.
8. **Emissies van stoomketel**
- a) De exploitant past voor de parameters CO , NO_x (als NO_2), SO_2 en stof de mengregel toe conform artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM via de online monitoring, waarbij de strengste emissiegrenswaarden van titel II en III van het VLAREM worden gebruikt. De resultaten zijn ter beschikking van de toezichthoudende overheid. Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO_2) beperkt te worden tot 100 mg/Nm^3 (daggemiddelde)."
- b) Binnen de 12 maanden na het opstarten van de elektriciteitscentrale wordt een studie overgemaakt aan de VMM, AGOP-milieu en Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de vergunningsverlenende overheid. Deze studie dient minstens te bestaan uit:
- een evaluatie van de meetresultaten (NO_x , CO , stof en SO_2) gedurende de eerste

maanden van exploitatie;

- een onderzoek naar optimalisatie van NO_x-reductie (bijsturing van procesparameters, eventuele implementatie van andere technieken);
- inschatting van de te verwachten resultaten na optimalisatie.

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

- c) Electrabel moet uiterlijk 18 maanden na ingebruikname van de centrale een rapport overmaken aan de VMM, AGOP-milieu en Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de vergunningsverlenende overheid waarin wordt geëvalueerd of de richtwaarde van 100 mg/Nm³ NO_x uit de BREF for Large Combustion Plants kan nageleefd worden.

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

9. Aspect geluid

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

- a) Op de ventilator van het ketelhuis dient een akoestische demper te worden aangebracht met een demping van 10 dB(A).
- b) Bij het uitblazen van stoomleidingen dient een akoestische demper te worden aangebracht.

10. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. Organisatorische maatregelen

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier, in het bijzonder het MER-rapport en de milieunota worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan AGOP-Milieu en Handhaving.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

12. Milderende maatregelen

De milderende maatregelen, opgenomen onder het algemeen besluit (punt 20.4) van het op 18 januari 2007 goedgekeurde MER, dienen voor zover hierboven nog niet vermeld, te worden nageleefd.

13. Begeleidingscommissie

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Gent, AGOP-Milieu en Handhaving, de VMM, de Afdeling Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen, de Afdeling MO3 – Provinciebestuur Oost-

Vlaanderen, het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.

1. Deze commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. De datum van de vergadering wordt vastgelegd in overleg met de voorzitter.

De begeleidingscommissie vergadert minstens 1 maal per jaar en telkens als ze het nodig acht; de eerste vergadering gaat door ten laatste 1 jaar na de ingebruikname van de elektriciteitscentrale.

De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergadering.

2. Minstens vier weken voor de vergadering wordt de agenda van deze vergaderingen rondgestuurd, evenals alle nuttige informatie omtrent de agendapunten.

3. In deze begeleidingscommissie wordt door het bedrijf de stand van zaken gegeven inzake:

- de naleving van de lozingsparameters voor bedrijfsafvalwater;
- de samenstelling en de temperatuur van het geloosde koelwater (cfr. bijzondere voorwaarde 19);
- de studies en/of initiatieven van de exploitant om een WKK-installatie te implementeren; hierbij worden technische en economische aspecten in rekening gebracht;
- de emissies van de stoomketel getoetst aan de opgelegde emissiegrenswaarden en aan de richtwaarde voor NO_x (cfr. BREF).
- Milieuhinderaspecten;

De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en ze kan zichzelf opheffen.

14. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van 27 februari 2007, 29 september 2012 en 23 juni 2017 nageleefd worden.

15. Tankplaats

De nodige absorptiemiddelen zijn voorradig om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging worden vermeden.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

De voorwaarden in het kader van huidige aanvraag, opgelegd door de adviesinstanties en nutsmaatschappijen, ook deze van het college van burgemeester en schepenen, dienen stipt nagevolgd te worden.

Benadrukt dient volgende voorwaarde:

'De verhardingen of overdekte constructies moeten afvloeien naar een voldoende grote onverharde oppervlakte (op eigen terrein) waar natuurlijke infiltratie kan plaatsgrijpen. De onverharde oppervlakte moet minimaal 25% van de oppervlakte van de afwaterende oppervlakte zijn.'

De adviezen zijn te vinden op het omgevingsloket, de belangrijkste worden ook hierboven geciteerd.

Deze vergunning stelt de aanvrager niet vrij van het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 15 december 2023, met referentie 028497-034/JT/2023, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2024-02-01 13:36:12 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2024-02-06 11:23:16 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

