



**De deputatie  
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, voor het project "RWZI Lanaken 0097- Milieuvergunning" te 3620 Lanaken, Oude Weerdstraat 15;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project "RWZI Lanaken 0097- Milieuvergunning" (met inrichtingsnummer

Kenmerk  
124.09.00/V2018N042739  
Dossier  
OMV\_2018123554  
Bijlagen

1/17

\*\*\*

0180514-0072) met als voorwerp:

het veranderen van de RWZ Lanaken door o.a. extra aanvoer van slib, topwater (afvalwater van riolen en pompstations) en afvalwater afkomstig van evenementen. Tevens wordt de reeds vergunde opslag van gevaarlijke stoffen omgezet naar de toepasselijke CLP-rubrieken en wordt de omschrijving van de reeds vergunde rubrieken lichtjes gewijzigd in functie van de thans van toepassing zijnde indelingscriteria, waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn:

- (rubriek 2.3.2.a.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke slibs  
vergund: 50m³/jaar topwaters  
verandering: de behandeling van topwater is niet meer ingedeeld in deze rubriek, uitbreiding met aanvoer van slib van voorbezinktanks en nabezinktanks  
totaal na verandering: opslag en fysisch-chemische behandeling van niet gevaarlijke slibs afkomstig van voorbezinkingstank en drijfslagen van nabezinktanks van max. 1.000 ton/jaar – 85 m³/maand (klasse 1)
- (rubriek 2.3.3.a.2°) : andere opslag en biologische behandeling dan de opslag en biologische behandeling, vermeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen  
vergund: 10.000 m³/jaar septisch materiaal  
verandering: wijziging omschrijving en uitbreiding met aanvoer van afvalwater van evenementen en festivals en topwater  
totaal na verandering: opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen zijnde 10.000 m³/jaar septisch materiaal, max. 800 m³/dag – 8.000m³/jaar afvalwaters van festivals en max. 1.000 m³/jaar topwater van reinigen van collectoren en pompstations – totaal 19.000 m³/jaar (klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.1°) : afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., biologische behandeling  
vergund: (in rubriek 2.3.9.b.) aanvoer en behandeling van max. 10.000 m³/jaar septisch materiaal  
verandering: uitbreiding met aanvoer van afvalwater van evenementen en festivals en topwater  
totaal na verandering: installatie voor de verwijdering van 10.000 ton/jaar septisch materiaal, 8.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters van festivals en 1.000 ton/jaar topwater van reinigen van collectoren en pompstations door middel van biologische behandeling – max. 800 ton/dag (klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.2°) : afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., fysisch-chemische behandeling  
vergund: (in rubriek 2.3.9.c.) aanvoer en behandeling van max. 50 m³/jaar topwaters  
verandering: de behandeling van topwater is niet meer ingedeeld in deze rubriek, uitbreiding met de verwijdering van 1.000 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen zijnde slib uit een voorbezinktank van een kleine waterzuiveringsinstallatie en drijfslagen van de nabezinktank  
totaal na verandering: installatie voor de verwijdering van 1.850 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen zijnde slib uit een voorbezinktank van een kleine waterzuiveringsinstallatie en drijfslagen van de nabezinktank door middel van een fysisch- chemische behandeling – max 100 ton/dag (klasse 1)
- (rubriek 3.6.4.3°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren  
vergund: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 20.700 IE (op basis van 60g BZV/IE/dag) met lozing van het effluent in de Ziepebeek  
verandering: / (klasse 1)
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen  
vergund: (in rubriek 17.3.7.1.) opslag van 1.500 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie  
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP  
totaal na verandering: opslag van 1.500 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren  
vergund: een transformator van 400 kVA  
verandering: verhoging van het vermogen van de transformator naar 630 kVA

totaal na verandering: een transformator van 630 kVA

(klasse 3)

- (rubriek 17.3.4.2.b.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in een ander gebied dan industriegebied

vergund: (in rubriek 17.3.3.) opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP

totaal na verandering: opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën met gevarenpictogram GHS05

(klasse 2)

- (rubriek 17.3.6.2.b.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan industriegebied

vergund: (in rubriek 17.3.3.) opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën

verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP

totaal na verandering: opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën met gevarenpictogram GHS07

(klasse 2)

- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt

vergund: een labo gericht op de controle van de eigen waterzuiveringsinstallatie

verandering: /

(klasse 3)

- (rubriek 53.8.2°) : andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5 000 m³ per jaar en kleiner is dan of gelijk is aan 30 000 m³ per jaar

vergund: een grondwaterwinning bestaande uit 1 put op een diepte van 8 meter voor het oppompen van 820m³/jaar

verandering: rubriek niet langer van toepassing

totaal na verandering: /

op de kadastrale percelen: 3<sup>de</sup> Afdeling, Sectie B, nr. 316/B van het kadaster van LANAKEN, ter plaatse Oude Weerdstraat 15;

EN waarbij een bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt gevraagd aan artikel 5.2.1.2.§3 van Vlare II inzake de uren van aan- en afvoer van afvalstoffen

#### Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de hierboven vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten reeds werden genomen:

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 10 september 2009 van de deputatie voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie Lanaken, voor een termijn eindigend op 10 september 2029;
- besluit d.d. 12 november 2015 van de deputatie waarbij een gunstig gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd bij besluit d.d. 10 september 2009;

#### Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2018-09-11, laatst vervolledigd op 2018-11-22, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2018-12-12, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de omgevingsvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-MER-screening;  
dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM);

Kenmerk  
124.09.00/V2018N042739  
Dossier  
OMV\_2018123554  
Bijlagen

3/17

...

dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2018-12-12 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:  
het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-12-12 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2018-12-12 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2018-12-12 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

#### Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten:

1 schriftelijk bezwaar, ondertekend door 1 persoon, in verband met:

- de uitbreiding vindt plaats in een zeer verouderde site, ouder dan 30 jaar;
- de verkeersbewegingen zullen aanzienlijk stijgen hetgeen ten koste zal gaan van de verkeersveiligheid;
- de kans op toename van de geurhinder, als omwonende maak ik ernstig bezwaar tegen de uitbreiding;

#### Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 2019-01-31 van het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, omwille van volgende overwegingen

#### Deel 1: Beschrijving van de aanvraag:

##### Beschrijving van het project:

##### Stedenbouwkundige basisgegevens uit plannen van aanleg:

##### Ligging volgens de plannen van aanleg:

- De aanvraag situeert zich volgens het gewestplan Limburgs Maasland deels in gebied voor gemeenschappelijke voorzieningen en openbaar nut en deels in agrarisch gebied;
- Het betrokken perceel is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg "De Stad en Oud Centrum (Rekem) Partiële herziening;
- Het betrokken perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;
- Het betrokken perceel is niet gelegen binnen het gebied van een behoorlijk vergunde verkaveling;

De voorschriften van BPA De Stad en Oud Centrum (Rekem) Partiële herziening zijn van toepassing.

De aanvraag is hiermee in overeenstemming.

#### Openbaar onderzoek:

Conform het omgevingsvergunningsbesluit diende er een openbaar onderzoek georganiseerd te worden.

Een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 21-12-2018 tot 19-01-2019.

Gelet dat er 1 bezwaar werd ingediend op 18-01-2019, m.b.t.

Terzake de vergunningsaanvraag van Aquafin nv het volgende:

- De uitbreiding vindt plaats in een zeer verouderde site, ouder dan 30 jaar;
- De verkeersbewegingen zullen aanzienlijk stijgen hetgeen ten koste zal gaan van de verkeersveiligheid;
- De kans op toename van de geurhinder, als omwonende maak ik ernstig bezwaar tegen de uitbreiding;

Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent deze bezwaren het volgende standpunt in:

De installatie is vergund tot 10-9-2029, de ouderdom van de installatie geeft geen aanleiding tot de incorrecte werking ervan.

Kenmerk

124.09.00/V2018N042739

Dossier

OMV\_2018123554

Bijlagen

...

Het aantal bijkomende transporten zal beperkt blijven tot maximaal 30 verplaatsingen per jaar, die hoofdzakelijk zullen gebeuren tijdens de gebruikelijke diensturen tussen 07.00 en 19.00 uur. Bijkomend werd het aspect mobiliteit gunstig geadviseerd door de dienst mobiliteit van de gemeente Lanaken.

Via de web-toepassing IMPACT van het departement Omgeving werd bepaald dat er een verwaarloosbaar effect is naar geurhinder.

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt dat het bezwaarschrift ongegrond kan beschouwd worden en aldus niet wordt bijgetreden.

#### Externe adviezen:

Het advies Dienst Mobiliteit is gunstig.

#### Watertoets:

Voorliggend project is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied als gevolg van (eventuele) overtopping vanuit de waterloop (Ziepbeek), de zogeheten alluviale overstromingen.

De inrichtingen en activiteiten in de omgevingsvergunningsaanvraag zelf hebben geen invloed op het regime van het mogelijk overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

Er is geen risico te verwachten op aantasting van de kwalitatieve aspecten van het watersysteem door verspreiding van de opgeslagen producten samen met het eventuele overstromingswater.

Deze aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning omvat enkel rubrieksaanpassingen zonder het oprichten van bijkomende constructies.

#### Deel 2: Beoordeling van de aanvraag:

##### A. Een gemotiveerde beoordeling van de verenigbaarheid van het gevraagde met de omgeving en goede ruimtelijke ordening:

##### Beschrijving van de bouwplaats, de omgeving en de aanvraag:

De aanvraag beoogt het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de exploitatierubrieken van de RWZI.

Het waterzuiveringsstation bestaat uit een industriële bebouwing met zowel gelijkvloerse als hogere constructies afgewerkt in materialen met grote verscheidenheid zowel in textuur als in kleur, gelegen op de overgang tussen de bebouwde en historische kern van Rekem naar het noordelijker gelegen open landbouwgebied.

Het waterzuiveringsstation is reeds van 1981 gelegen op deze locatie.

##### Toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften:

De voorschriften van het BPA De Stad en Oud Centrum (Rekem) Partiële Herziening, goedgekeurd 8 mei 2003 zijn van toepassing.

De voorschriften van het BPA laten de exploitatie van een waterzuiveringsstation op deze locatie toe.

De ingediende omgevingsvergunning voldoet aan het van toepassing zijnde BPA.

Door de vorm en afmetingen van het perceel en door het samengaan met de omliggende percelen, is het voorgestelde aanvaardbaar.

De bestaande RWZI werd opgericht in 1981 en nadien werden verschillende stedenbouwkundige vergunningen bekomen voor het verbouwen en uitbreiden van de bestaande RWZI.

De voorliggende aanvraag omvat enkel een wijziging van de exploitatierubrieken, zonder een oprichting van bijkomende constructies.

##### Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening:

Ruimtelijk is er geen bezwaar bij de voorliggende aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning gezien er geen uitbreiding van de RWZI is in volume (er komen geen installaties bij) waardoor er ruimtelijk niets aan de bestaande constructies gewijzigd wordt.

##### B. Een gemotiveerde beoordeling van de aanvaardbaarheid van het gevraagde op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu:

##### Aspect lucht:

Er werd reeds overgegaan tot curatieve maatregelen (naar aanleiding van klachten en de nabije bewoning), met name de afdekking van de influentvijzels, influentgoot, zandfilter en slibfilter. De lucht wordt afgezogen en behandeld in een biofilter. De buffertank voor het septisch materiaal bevindt zich ondergronds en ligt in het noorden van het perceel (bewoning bevindt zich vooral in het zuiden). Aan de hand van de webtoepassing IMPACT van departement Omgeving werd een nieuw onderzoek uitgevoerd naar de geurimpact. Dit onderzoek toont aan dat er geen bijkomende geurmaatregelen dienen genomen te worden.

Indien er alsnog klachten zijn in verband met geuroverlast, wordt verwacht de gepaste maatregelen te nemen.

##### Aspect mobiliteit:

De aangevraagde veranderingen houden geen bijkomende inherente risico's of verhoging van de hinder voor de mobiliteit in. Er zullen in de periode 2019-2020 wel werken uitgevoerd worden aan de Populierenlaan en de

kruising N78 en de Populierenlaan. Om het transport tijdens de werffasen te kunnen garanderen in het noodzakelijk hiervoor doorgangsbewijzen en aangepaste routes te voorzien.

Aspect oppervlaktewater:

Het effluent van de RWZI voldoet aan de vigerende lozingsnormen. Het materiaal uit de septische put wordt verwerkt buiten piekdebieten; er wordt daarom geen bijkomende hinder verwacht.

Aspect bodem en grondwater:

Slib kan op de verharding gemorst worden ter hoogte van de septische unit. De verhardingen zijn aangesloten op het interne rioleringsstelsel. Dit stelsel watert af naar de influentput. Hierdoor zal gemorst afvalwater en slib bijgevolg niet in contact komen met de bodem maar afgevoerd worden naar het RWZI voor zuivering.

Aspect geluid en trillingen:

In het verleden werden de influentvijzels en influentput volledig afgedekt (dit voor de reductie van geurhinder). De motoren van de vijzels staan in een gebouw. Om bijkomende geluidshinder te voorkomen, zullen de motoren van de vrachtwagens/tankwagens gedurende de wachtperiodes en laadperiodes stilgelegd worden (tenzij dit noodzakelijk is voor de aandrijving van de pompen).

De sporadische per as afvalstoffen (bv. kuiswater van tijdelijke slachtvloeren of stedelijk afvalwater van een RWZI waar werken worden uitgevoerd) en waterig slib worden gelost in de septische unit. Deze unit ligt noordelijk op het perceel waardoor overlast naar de omwonenden (vnl. zuidelijk gelegen) beperkt blijft. Het lossen zal zoveel mogelijk tijdens de diensturen plaatsvinden.

Aspect fauna en flora:

Het effluent van de RWZI voldoet aan de vigerende lozingsnormen. Het materiaal uit de septische put wordt verwerkt buiten piekdebieten, er wordt daarom geen bijkomende hinder verwacht.

Aspect licht en straling:

De aan- en afvoer van afvalstoffen, alsook het onderhoud aan de installatie verloopt tijdens de gebruikelijke diensturen, tussen 07.00-19.00 uur. In uitzonderlijke omstandigheden wordt er aangevraagd om van deze uren af te wijken: bij een onvoorziene calamiteit en speciale evenementen. De site wordt 's nachts normaal gezien niet verlicht, tenzij deze uitzonderlijke interventies plaatsvinden.

Bijstelling/afwijking Vlare II:

De exploitant vraagt een afwijking aan van artikel 5.2.1.2§3: Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet voor 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

Er wordt een toelating gevraagd om sporadische aanleveringen te doen van per as aangevoerde afvalstoffen van calamiteiten of evenementen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

Overwegende dat dit overlast kan bezorgen aan de omwonenden, wordt de aanlevering tussen 19.00 en 07.00 uur beperkt tot maximaal 10 aanleveringen per jaar.

Bijkomend moet de gemeente in het geval van dergelijke voorvallen hiervan steeds op de hoogte gesteld worden.

Deel 3: Besluit:

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening en inzake de aanvaardbaarheid op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu, alsook dat het voorgestelde ontwerp bestaanbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Advies:

De gemeentelijke omgevingsambtenaar geeft een gunstig advies voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de exploitatierubrieken bij de RWZI te Rekem onder de volgende voorwaarden:

- Het water wordt op eigen erf opgevangen en er wordt geen overlast (grondafschuiving e.d.) t.o.v. aanpalende eigenaar(s) berokkend;
- Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
- Er mogen maximaal 10 aanleveringen per jaar tussen 19 uur en 7 uur plaatsvinden. Dienst Leefmilieu van de gemeente Lanaken wordt hiervan op de hoogte gesteld;
- De exploitant neemt contact op met de dienst mobiliteit van de gemeente Lanaken inzake de aangepaste routes en doorgangsbewijzen;
- Bij klachten over geurhinder worden gepaste maatregelen getroffen;

Gelet op het gunstige advies d.d. 2019-02-14 van AGOP-Milieu, waaruit het volgende blijkt:

Voorwerp van de aanvraag

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op de RWZI van Rekem (Lanaken), een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een ontwerpcapaciteit van 20700 IE met een laag belast actief slibstelsysteem (oxidatiesloot) met chemische fosforverwijdering en biologische stikstofverwijdering.

Volgende veranderingen worden aangevraagd:

- \*een verhoging van het individueel nominaal vermogen van de transformator van 400 kVA naar 630 kVA;
- \*aanvoer van slib (voorbezinktank) en topwater (reinigen van riolen en pompstations) afkomstig van de RWZI Veurs en bijkomend per as aangevoerd afvalwater van evenementen (aangevoerd via de septische unit);
- \*de CLP-vertaling van de gevaarlijke stoffen.

Er wordt ook een bijstelling van de milieuvoorwaarden gevraagd aan artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II inzake de uren van aan- en afvoer van afvalstoffen.

Beoordeling aanvaardbaarheid van de hinder en de risico's voor mens en milieu:

Omgeving van het project.

De exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor openbare nutsvoorzieningen op een afstand van:

- ca. 250 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 650 m van een woonuitbreidingsgebied;
- ca. 450 m van een woongebied met landelijk karakter;
- ca. 900 m van een natuurgebied;
- grenzend aan een agrarisch gebied;
- meer dan 1000 m van een waterwingebied.

De exploitatie is niet gelegen in een RAMSAR-gebied.

De exploitatie is gelegen op ca. 3 km van het EG-vogelrichtlijngebied V7 en op ca. 1 km van het Habitatrichtlijngebied H30.

Aspect geluid, trillingen, verkeer.

Er zijn geen bijkomende geluidsbronnen naar aanleiding van de gevraagde veranderingen met betrekking tot de procesinstallaties.

Het aantal transporten in functie van de exploitatie van de RWZI zal naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag beperkt wijzigen, door de aanvoer van waterig slib van de voorbezinktanks van kleine waterzuiveringsinstallaties (ca. 5 transporten van waterig slib per maand/30 transporten per jaar) en per as aangevoerde afvalwaters van evenementen (zeer beperkt). De transporten gebeuren tijdens de gebruikelijke diensturen, tussen 7u00-19u00.

In zeer uitzonderlijke omstandigheden wenst men van deze uren af te wijken, namelijk bij een onvoorziene calamiteit en naar aanleiding van speciale evenementen (zie aspect afvalstoffen).

De bijkomende hinder wordt als minimaal ingeschat.

Aspect stofemissie, luchtverontreiniging, geurhinder.

De primaire zuivering en de slibverwerking zijn de voornaamste procesonderdelen waar geuremissies kunnen optreden. Het beluchtingsstelsysteem en de nabezinktanks geven weinig geurhinder omdat het hier over een laagbelast stelsysteem gaat waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in het beluchtingsbekken.

Gezien de korte afstand van de RWZI tot de dichtste bewoning zijn er momenteel reeds meerdere maatregelen getroffen om de geurhinder te beperken:

- de afdekking van de influentvrijzels, influentgoot, zandfilter en slibbuffer;
- de lucht wordt afgezogen en behandeld in een biofilter;
- de buffertank waar het septisch materiaal wordt gelost alsook de aanvoer van de bijkomende afvalstoffen, bevindt zich ondergronds en ver verwijderd van de perceelsgrens met de woningen;
- het verpompen van septisch materiaal gebeurt bijkomend rechtsreeks naar de beluchting/biologie met onderwaterinstroom.

Conform de sectorale code van goede geurpraktijk voor het voorkomen, beoordelen en beheersen van geurhinder veroorzaakt door een rioolwaterzuiveringsinstallatie (2014), dient bij wijziging van een RWZI in eerste instantie op basis van eventuele bezwaarschriften en de Warren-Spring formule de geurimpact van de installatie ingeschat te worden.

Er zijn klachten bekend van omwonenden m.b.t. geurhinder door de exploitatie van de RWZI Lanaken. Wanneer de Warren-Spring formule op de RWZI Lanaken wordt toegepast, bevinden er zich woningen binnen de perimeter (176m vanaf het geurgewogen zwaartepunt op de site) waar eventuele geurhinder kan optreden. Hierdoor werd een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd op basis van dispersieberekeningen met de webtoepassing IMPACT van het departement Omgeving. Deze methodologie voor de evaluatie van geurhinder en de noodzaak van bijkomende geurmaatregelen bestaat achtereenvolgens uit een bepaling van de emissies

van de respectievelijke procesonderdelen en de bepaling van de immissie of geurimpact van de gehele RWZI met IMPACT, een verbeterde versie van het Immissie Frequentie Distributie Model (IFDM) van het VITO - dat opgenomen werd in Vlaem II als standaard luchtdispersiemodel voor Vlaanderen - en een toetsing aan de vooropgestelde richt- en grenswaarden voor een evaluatie van de geurimpact.

Uit het onderzoek volgt dat in een matig geurgevoelige bestemming voor de zeer onaangename geuren er een verwaarloosbaar effect is en er geen bijkomende geurmaatregelen dienen genomen te worden.

#### Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging.

De bekkens zijn waterdicht uitgevoerd. Aan de septische unit, waar het waterig slib van de voorbezinktanks van kleine waterzuiveringsinstallaties wordt gelost, kan slib op de wegenis/verharding gemorst worden. Deze verhardingen zijn aangesloten op het interne rioleringsstelsel dat afwatert naar de influentput van de RWZI. Betreffende de CLP-vertaalslag en de herformulering van omschrijvingen hebben we geen verdere opmerkingen.

#### Aspect afvalwaters.

Het effluent van de inrichting voldoet de voorbije jaren aan de lozingsnormen. Door de aanvoer van de bijkomende afvalstoffen zal er bijkomend een zeer geringe hoeveelheid effluent geloosd worden. Deze hoeveelheid is echter verwaarloosbaar en er worden geen bijkomende effecten op de effluentkwaliteit en op de ontvangende waterloop (de Ziepeek) verwacht.

#### Aspect afvalstoffen.

Een deel van het slib recirculeert en wordt hergebruikt. De rest van het slib wordt ingedikt, ontwaterd en afgevoerd voor verdere droging of verbranding in een verbrandingsinstallatie. Het restmateriaal kan als secundaire bouwstof gebruikt worden.

Roostergoed, zand, drijfslag, afvalolie ... wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Er is een hydrofoorgroep voorzien voor hergebruik van het effluentwater voor reiniging van installatie-onderdelen.

Er wordt een bijstelling gevraagd van de milieuvorwaarden van artikel 5.2.1.2.§3 Vlaem II inzake de uren van aan- en afvoer van afvalstoffen. Deze mogen niet voor 7 uur en na 19 uur plaatsvinden, tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning.

De exploitant vraagt de toelating voor de sporadische aanlevering (7 dagen op 7 en 24 uur op 24) van per as aangevoerde afvalstoffen van calamiteiten of evenementen. Als motivering wordt gesteld dat bij het zich voordoen van een calamiteit of van een festival een aanlevering van per as aangevoerde afvalstoffen nodig kan zijn buiten de momenteel toegestane uren.

Indien deze leveringen voor 7 uur en na 19 uur inderdaad sporadisch zijn, zal de hinder zeer beperkt en aanvaardbaar zijn. Om zicht te krijgen op het "sporadisch" karakter van deze leveringen, wordt voorgesteld om deze transporten op te nemen in een register, dat ter inzage dient te liggen van de toezichhoudende instanties.

#### Aspect energie.

Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt 0,0037 PJprim. Door de gevraagde veranderingen wordt geen relevante stijging van het totaal primair energieverbruik verwacht.

Volgende maatregelen zijn geïmplementeerd om het energieverbruik te beperken:

\*het fijnrooster wordt gestuurd op het verschil in niveaus voor en na het rooster; enkel wanneer deze verschilmeting te hoog wordt, treedt het fijnrooster in werking;

\*de beluchters werken intermitterend; enkel wanneer de zuurstof in de bekkens te laag is, worden de beluchters aangeschakeld;

\*de mixer in de slibbuffertank werkt intermitterend;

\*pompen worden gestuurd d.m.v. niveau-apparatuur naargelang het toekomstige debiet.

#### Aspect externe veiligheid.

De installatie is volledig omheind. De toegangspoort is voorzien van een slot.

Alle toegangen tot constructies zijn voorzien van afsluitbare inspectie- of toegangsluiken. Onder deze luiken zijn valbeveiligingsroosters voorzien.

#### Aspect GPBV.

De RWZI is ingedeeld als een GPBV-inrichting omwille van de volgende rubrieken:

rubriek 2.4.3.a)1°: de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van biologische behandeling, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4.;

rubriek 2.4.3.a)2°: de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling, met uitzondering van de activiteiten, vermeld in rubriek 3.6.4..

Voor de betrokken bedrijfssector is de 'BBT-studie voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen (2013)' van toepassing.

De BBT-studie is gericht op de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen van een 12-tal geselecteerde bedrijven.

In de studie staat duidelijk vermeld dat RWZI's die ter optimalisatie van de werking en/of ter maximale benutting van de capaciteit van hun waterzuiveringsinstallatie, externe bedrijfsafvalwaters innemen, strikt genomen, ook binnen het

toepassingsgebied van de BBT-studie vallen. Daar het echter doorgaans gaat om kleinere hoeveelheden afvalwaters die qua samenstelling complementair of gelijkaardig zijn aan de afvalwaters afkomstig van eigen activiteiten, worden hun lozingsgegevens niet representatief geacht voor de sector en zijn deze dan ook niet mee opgenomen in voormelde studie.

De voorgestelde BBT's in de BBT-studie zijn gelinkt aan de BBT-technieken volgens de (Europese) BREF for the Waste Treatments Industries (EIPPCB, 2006). Deze BREF is momenteel afgerond. De BBT-conclusies werden op 17 augustus 2018 gepubliceerd. De toetsing van de volledige installatie aan de herziene BREF is voorzien op korte termijn.

Voor de huidige toetsing wordt in eerste instantie verwezen naar de hinderaspecten die hierboven werden besproken. Het zelfcontroleprogramma van alle RWZI's wordt uitgevoerd door de VMM in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomsten tussen Aquafin en het Vlaamse Gewest en de milieuvoorwaarden van Vlare II. De analysesresultaten zijn terug te vinden in het jaarverslag.

Wanneer de installaties van de eigen afvalverwerking buiten gebruik zijn, wordt in de eerste plaats een beroep gedaan op de stockagemogelijkheid van een andere Aquafin installatie.

Indien de buffercapaciteit opgebruikt is, kan het slib, septisch materiaal, ... en het per as aangevoerde afvalwater afgevoerd worden naar een zuiveringsinstallatie in de buurt waar er nog voldoende restcapaciteit is.

Bij een eventuele stopzetting van alle activiteiten zal Aquafin handelen conform de geldende milieuwetgeving.

Aquafin voerde de ISO55001-standaard in als managementsysteem voor al haar activiteiten (financiering, uitbouw, werking, optimalisatie en vervanging van infrastructuur). Op 28/04/2015 ontving Aquafin hiervoor het certificaat.

#### Voorstel:

De gevraagde vergunning kan verleend worden voor een termijn eindigend op 10 september 2029, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning.

De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de reeds opgelegde voorwaarden en volgende bijkomende voorwaarde:

"In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlare II mag de afvalstoffenaanvoer afkomstig van calamiteiten of evenementen ook vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden. Deze transporten moeten opgenomen worden in een register, dat ter inzage moet liggen van de toezichthoudende instanties.";

Gelet op het gunstige advies d.d. 2019-01-24 van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

#### Deelaspect water:

##### Situatieschets:

Het gaat om een beperkte verandering van de RWZI en het bijkomend opnemen van een bijzondere voorwaarde:

\*een verhoging van het individueel nominaal vermogen van de transformator van 400 kVA naar 630 kVA.

\*aanvoer van slib (voorbezinktank) en topwater (reinigen van riolen en pompstations) afkomstig van de RWZI

Voeren-Veurs en bijkomend per as aangevoerd afvalwater van evenementen (aangevoerd via de septische unit).

De hoeveelheden afvalwaters die per as worden aangevoerd met een maximum van 800 ton/dag en met een maximum van 10 dagen per jaar. De aanvoer van waterig slib van de RWZI Voeren-Veurs gaat om ongeveer 30 transporten per jaar.

RWZI Lanaken dateert van 1983 en heeft als zuiveringstechnologie een actief slibstelsysteem met biologische stikstofverwijdering en chemische fosforverwijdering. De RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 20.700 IE (op basis van 60g BZV/IE.dag).

##### Lozingssituatie:

RWZI Lanaken loost het gezuiverde afvalwater in de Ziepbeek. De Ziepbeek is een waterloop van het type kleine beek ter hoogte van het lozingspunt van de RWZI.

##### Gezuiverd afvalwater:

RWZI Lanaken heeft afwijkende normen ten opzichte van deze van bijlage 5.3.1.a van Vlare II: ZS 89%

rendement (i.p.v. 90%), Nt 77% rendement (i.p.v. 80%) en voor Pt de normen 1mg/l of 80%

verwijderingsrendement (i.p.v. 2mg/l en 80% rendement). Deze afwijkende normen gelden nog tot 31-12-2020,

waarna het bedrijf terugvalt op de Vlare-voorwaarden. De effluentgegevens die bij het dossier gevoegd zijn voor de jaren 2015-2016-2017 geven aan dat de RWZI intussen al voldoet aan deze Vlare-voorwaarden (ZS 92-94% rendement, Nt 80-84% rendement, Pt 0,4-0,6mg/l en 86-90% rendement).

De gevraagde verwerking van slib van RWZI Voeren-Veurs (30 keer per jaar) en de occasionele verwerking van afvalwater van festivals en calamiteiten (max. 10 keer per jaar) zullen volgens het dossier geen impact hebben op het effluent van de RWZI.

VMM kan dan ook akkoord gaan met de verwerking van dit slib en afvalwater, mits opgenomen als bijzondere voorwaarde.

Advies VMM, aspect lozen van afvalwater:

VMM adviseert gunstig voor deze aanvraag, mits het opnemen van volgende bijzondere voorwaarde:

- De RWZI mag slib (van de voorbezinktank) en topwater (van het reinigen van riolen en pompstations) afkomstig van de RWZI Voeren-Veurs verwerken;
- De RWZI mag maximum 800 ton/dag, maximum 10 dagen per jaar per as aangevoerd afvalwater van evenementen (aangevoerd via de septische put) verwerken;

Deelaspect lucht:

Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich van een advies omdat:

- \* er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
- \* mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II er niet verwacht wordt dat door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan;

Gelet op het gunstige advies d.d. 2019-02-12 van de VMM, Operationeel Grondwaterbeheer, waaruit het volgende blijkt:

In bovenvermelde aanvraag wordt gesteld dat de bestaande vergunde grondwaterwinning buiten gebruik wordt genomen. Bijgevolg dient deze grondwaterwinning opgevuld te worden overeenkomstig de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van Vlare II)

Gelet op het gunstige advies d.d. 2019-01-16 van OVAM, waaruit het volgende blijkt:

Voorwerp van de aanvraag:

De omgevingsvergunningsaanvraag betreft een klasse 1 vergunning voor het uitbreiden van de bestaande waterzuiveringsinstallatie. De huidige milieuvergunning verloopt op 10 november 2030.

De OVAM heeft adviesbevoegdheid voor de volgende voorziene activiteiten:

- Opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke slib;
- Opslag en fysisch-chemische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen;

De exploitant vraagt eveneens een afwijking van de volgende sectorale voorwaarden: artikel 5.2.1.2.§3 (afvalstoffenaanvoer en -afvoer)

Afwijkingen op sectorale voorwaarden

Er wordt een toelating aangevraagd voor de sporadische aanlevering van per as aangevoerde afvalstoffen van calamiteiten of evenementen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.

De OVAM maakt geen bezwaar tegen de gevraagde afwijking op voorwaarde dat er bij aanvoer steeds wordt toegezien op het acceptatiebeleid.

Conclusies

De OVAM adviseert GUNSTIG voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Aquafin voor:

- Rubriek 2.3.2.a.2. voor max opslagcapaciteit van 1.000 ton (slib van voorbezinkingstank, drijfslagen van nabezinkingstank)
- Rubriek 2.3.3.a.2. voor max opslagcapaciteit van 19.000 m<sup>3</sup> (10.000m<sup>3</sup>/jaar septisch materiaal, max. 800m<sup>3</sup>/dag (gedurende enkele dagen/jaar, max. 8.000m<sup>3</sup>/jaar) afvalwaters van festivals, topwater van reinigen van collectoren en pompstations 1.000m<sup>3</sup>/jaar)
- Rubriek 2.4.3.a.1. voor max opslagcapaciteit van 800 ton/dag (verwijdering van 10.000 ton/jaar niet gevaarlijke afvalstoffen (septisch materiaal), 8.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters van festivals en 1.000 ton/jaar topwater van reinigen van collectoren en pompstations door middel van biologische behandeling)
- Rubriek 2.4.3.a.2.: voor max opslagcapaciteit van 100 ton/dag (verwijdering van 1.850 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen (slib uit de voorbezinkingstank, drijfslagen van de nabezinkingstank) door middel van een fysisch- chemische behandeling)

De omgevingsvergunning kan worden toegekend mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het gunstige gunstig advies d.d. 2019-01-07 van de Dienst Water en Domeinen van de Provincie Limburg, waaruit het volgende blijkt:

In de watertoets in het kader van de milieuvergunning worden enkel de kwalitatieve aspecten van het watersysteem behandeld. Concreet wordt enkel advies verleend voor de richtlijn "gewijzigd overstromingsregime".

Kenmerk

124.09.00/V2018N042739

Dossier

OMV\_2018123554

Bijlagen

...

Het perceel watert af naar de Ziepbeek, nummer 59, categorie: 2<sup>de</sup> en is gelegen in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied als gevolg van (eventuele) overtopping vanuit de waterloop, de zogeheten alluviale overstromingen.

De inrichtingen en activiteiten begrepen in de milieuvergunningsaanvraag zelf hebben geen invloed op het regime van het mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Verder is er ook geen risico te verwachten op aantasting van de kwalitatieve aspecten van het watersysteem door verspreiding van de opgeslagen producten samen met het eventuele overstromingswater.

Conclusies onderzoek Waterbeheerder (samenvatting)

Overwegende dat door het afleveren van de milieuvergunning volgens de nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets, blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu, te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. En overwegende dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid, tenminste voor zover bij de eventuele aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de kwantitatieve effecten in verband met het watersysteem onderzocht worden.

Gelet op het gunstige advies d.d. 2018-12-18 van het Agentschap Natuur en Bos, waaruit blijkt dat de bestaande natuurwaarden niet worden geschaad;

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2019-02-25, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een louter milieu dossier;
- het betreft het veranderen van de RWZI Lanaken door o.a. extra aanvoer van slib, topwater (afvalwater van riolen en pompstations) en afvalwater afkomstig van evenementen. Tevens wordt de reeds vergunde opslag van gevaarlijke stoffen omgezet naar de toepasselijke CLP-rubrieken en wordt de omschrijving van de reeds vergunde rubrieken lichtjes gewijzigd in functie van de thans van toepassing zijnde indelingscriteria en wordt er gemeld dat de grondwaterwinning buiten gebruik wordt gesteld.  
Tevens wordt een bijstelling milieuvoorwaarden gevraagd: artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II inzake de uren van aan- en afvoer van afvalstoffen
- het advies van het schepencollege is gunstig mits oplegging van volgende bijzondere voorwaarde:
  - 1. Het water wordt op eigen erf opgevangen en er wordt geen overlast (grondafschuiving ed.) t.o.v. de aanpalende eigenaar(s) berokkend;
  - 2. Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwateren hemelwater(BVR05/07/2013, verschenen In BS 08/10/2013);
  - 3. Er mogen maximaal 10 aanleveringen per jaar tussen 19uur en 7 uur plaatsvinden. De Dienst Leefmilieu van de gemeente Lanaken wordt hiervan op de hoogte gesteld;
  - 4. De exploitant neemt contact op met de dienst mobiliteit van de gemeente Lanaken inzake de aangepaste routes en doorgangsbewijzen;
  - 5. Bij klachten over geurhinder worden gepaste maatregelen getroffen;
- tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaar ingediend in verband met: de uitbreiding vindt plaats in een zeer verouderde site, de verkeersbewegingen zullen aanzienlijk stijgen hetgeen ten koste zal gaan van de verkeersveiligheid en kans op toename van geurhinder;
- het advies van de VMM is gunstig mits volgende bijzondere voorwaarden:
  - De RWZI mag slib (van de voorbezinktank) en topwater (van het reinigen van riolen en pompstations) afkomstig van de RWZI Voeren – Veurs verwerken.
  - De RWZI mag maximum 800 ton/dag, maximum 10 dagen per jaar per as aangevoerd afvalwater van evenementen (aangevoerd via de septische unit) verwerken.
- het advies van GOP-Milieu is gunstig mits volgende bijzondere voorwaarde: “ In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II mag de afvalstoffenaanvoer afkomstig van calamiteiten of evenementen ook vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden. Deze transporten moeten opgenomen worden in een register, dat ter inzage moet liggen van de toezichthoudende instanties.”;
- de adviezen van VMM- Operationeel Waterbeheer, de OVAM en de afdeling Water en Domeinen (watertoets) zijn gunstig;
- het advies van Toezicht Volksgezondheid is stilzwijgend gunstig;
- de exploitant heeft de hoorzitting afgezegd, men kan er dus vanuit gaan dat ze akkoord gaan met voorgestelde bijzondere voorwaarden in de adviezen;
- de vergadering stelt dat de voorwaarden 1 en 2 voorgesteld door het schepencollege niet als bijzondere voorwaarden moeten opgelegd worden omdat ze betrekking hebben op andere reeds van toepassing zijnde regelgevingen. De voorwaarde inzake maatregelen te treffen bij geurhinder (nr. 5) is te vaag geformuleerd en

moet eveneens niet opgelegd worden.

De voorwaarde nr. 4 inzake aangepaste routes en doorgangsbewijzen wordt weerhouden vermits deze voorwaarde het gevolg is van geplande wegenwerken.

De voorwaarde nr. 3 inzake de maximale aanleveringen tussen 19h en 7 h wordt ook weerhouden door de POVC.

De voorwaarde van de VMM dat er enkel slib mag verwerkt worden van de RWZI Voeren-Veurs wordt eveneens als bijzondere voorwaarde opgelegd

- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een termijn eindigend op 10 september 2029 mits naleving van de voorgestelde bijzondere voorwaarden zijnde:
  - In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlare II mag de afvalstoffenaanvoer afkomstig van calamiteiten of evenementen ook vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden. Deze transporten moeten opgenomen worden in een register, dat ter inzage moet liggen van de toezichthoudende instanties. Er mogen maximaal 10 transporten per jaar tussen 19uur en 7 uur plaatsvinden. De Dienst Leefmilieu van de gemeente Lanaken wordt hiervan op de hoogte gesteld. De RWZI mag maximum 800 ton/dag, maximum 10 dagen per jaar per as aangevoerd afvalwater van evenementen (aangevoerd via de septische unit) verwerken.
  - De RWZI mag slib (van de voorbezinktank) en topwater (van het reinigen van riolen en pompstations) afkomstig van de RWZI Voeren – Veurs verwerken.
  - De exploitant neemt contact op met de dienst mobiliteit van de gemeente Lanaken inzake de aangepaste routes en doorgangsbewijzen.

#### Beoordeling

Overwegende dat de inrichting gelegen is in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nut volgens het gewestplan Limburgs Maasland, vastgesteld bij koninklijk besluit van 1 september 1980; dat de voorliggende aanvraag niet in strijd is met de planologische bestemmingsvoorschriften van het gebied;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag hoofdzakelijk de uitbreiding van de RWZI Lanaken betreft met bijkomende aanvoer van slib en topwater van de RWZI Voeren-Veurs en bijkomend per as aangevoerd afvalwater van evenementen;

Overwegende dat de reeds vergunde opslag van gevaarlijke stoffen wordt omgezet naar de toepasselijke CLP-rubrieken en dat de omschrijving van de reeds vergunde rubrieken lichtjes wordt gewijzigd in functie van de thans van toepassing zijnde indelingscriteria;

Overwegende dat tevens een bijstelling wordt gevraagd aan de milieuvoorwaarden van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlare II luidend als volgt: "Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.";

Overwegende dat tevens wordt gemeld dat de bestaande grondwaterwinning buiten gebruik wordt gesteld; dat hierdoor de vergunde grondwaterwinningsput moet opgevuld overeenkomstig de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van Vlare II);

Overwegende dat de primaire zuivering en de slibverwerking de voornaamste procesonderdelen zijn waar geuremissies kunnen optreden; dat het beluchtingsstelsel en de nabezinktanks weinig geurhinder geven omdat het hier gaat over een laagbelast systeem waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in het beluchtingsbekken;

Overwegende dat gezien de korte afstand van de RWZI tot de dichtste bewoning er momenteel reeds meerdere maatregelen zijn getroffen om de geurhinder te beperken; dat de influentvrijzels, de influentgoot, de zandfilter en de slibbuffer reeds afgedekt zijn; dat de afgezogen lucht van deze ruimtes wordt behandeld in een biofilter;

dat de buffertank waar het septisch materiaal wordt afgeleverd alsook de aanvoer van de bijkomende afvalstoffen, zich ondergronds en ver verwijderd van de perceelsgrens met de woningen bevindt;

Overwegende dat uit het advies van AGOP-Milieu blijkt dat, op basis van een gedetailleerde geurmodellering, er geen bijkomende geurmaatregelen dienen genomen te worden;

Overwegende dat de bekkens waterdicht zijn uitgevoerd; dat eventueel gemorst slib via de terreinriolering wordt afgevoerd naar de influentput; dat hierdoor bodem en grondwaterverontreiniging maximaal wordt vermeden;

Overwegende dat het effluent van de RWZI Lanaken voldoet aan de toepasselijke lozingsnormen; dat door de aanvoer van de bijkomende afvalstoffen er een zeer geringe bijkomende hoeveelheid effluent zal geloosd worden; dat deze hoeveelheid echter verwaarloosbaar is en dat er geen bijkomende effecten op de effluentkwaliteit en op de ontvangende waterloop (de Ziepebeek) worden verwacht;

Overwegende dat er geen bijkomende geluidsbronnen zijn naar aanleiding van de gevraagde uitbreiding; dat het aantal transporten in functie van de exploitatie van de RWZI naar aanleiding van deze vergunningsaanvraag beperkt zal wijzigen, door de aanvoer van waterig slib van de voorbezinktanks van kleine waterzuiveringsinstallaties (ca. 5 transporten van waterig slib per maand / 30 transporten per jaar) en per as aangevoerde afvalwaters van evenementen (zeer beperkt); dat deze transporten gebeuren tijdens de gebruikelijke diensturen, tussen 7h en 19h;

Overwegende dat men een bijstelling van de milieuvoorwaarden van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlare II vraagt waarin bepaald wordt dat de aan- en afvoer van afvalstoffen moet gebeuren tussen 7 uur en 19 uur; dat men in zeer uitzonderlijke omstandigheden van deze uren wenst af te wijken, namelijk bij een onvoorziene calamiteit en naar aanleiding van speciale evenementen; dat deze transporten wel hinder kunnen veroorzaken, dat het hiervoor dus past de gevraagde afwijking te beperken tot maximaal 10 transporten per jaar tussen 19h en 7h; dat hiervoor een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat er in de periode 2019-2020 werken uitgevoerd zullen worden aan de Populierenlaan en de kruising N78 en de Populierenlaan; dat om het transport tijdens de werffasen te kunnen garanderen het noodzakelijk is hiervoor doorgangsbewijzen en aangepaste routes te voorzien; dat hiervoor een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd zoals voorgesteld door het schepencollege van Lanaken;

Overwegende dat de voorwaarden van het schepencollege inzake het opvangen van het hemelwater op het eigen erf en inzake het voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater; niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd omdat ze betrekking hebben op andere reeds van toepassing zijnde regelgevingen;

Overwegende dat de voorwaarde inzake maatregelen te treffen bij geurhinder te vaag is geformuleerd om als bijzondere voorwaarde te kunnen opgelegd worden;

Overwegende dat de RWZI Lanaken is ingedeeld als een GPBV-inrichting omwille van de rubrieken 2.4.3.a)1° en 2.4.3.a)2°; dat voor de betrokken bedrijfssector de 'BBT-studie voor de verwerking van externe bedrijfsafvalwaters en vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen (2013)' van toepassing is; dat de voorgestelde BBT's in de BBT-studie zijn gelinkt aan de BBT-technieken volgens de (Europese) BREF for the Waste Treatments Industries (EIPPCB, 2006); dat deze BREF momenteel in herziening is; dat de BBT-conclusies zeer recent (op 17 augustus 2018) gepubliceerd zijn; dat de toetsing van de volledige installatie aan de herziene BREF reeds werd ingepland door AGOP-Milieu en voorzien is voor de tweede helft van 2019;

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd:

- de installatie is vergund tot 10 september 2029; de ouderdom van de installatie geeft geen aanleiding tot een incorrecte werking ervan;
- er worden momenteel reeds meerdere maatregelen genomen om de geurhinder te beperken:
  - \*de influentvijzels, de influentgoot, de zandfilter en de slibbuffer zijn reeds afgedekt;
  - \*de afgezogen lucht van deze ruimtes wordt behandeld in een biofilter;
  - \*de buffertank waar het septisch materiaal wordt afgeleverd alsook de aanvoer van de bijkomende afvalstoffen, bevindt zich ondergronds en ver verwijderd van de perceelsgrens met de woningen;
- uit het advies van AGOP-Milieu blijkt dat, op basis van een gedetailleerde geurmodellering, er geen bijkomende geurmaatregelen dienen genomen te worden;
- het aantal bijkomende transporten zal beperkt blijven tot maximaal 30 verplaatsingen per jaar, die hoofdzakelijk zullen gebeuren tijdens de gebruikelijke diensturen tussen 7h en 19h. Bijkomend werd het aspect mobiliteit gunstig geadviseerd door de dienst mobiliteit van de gemeente Lanaken. Er zullen in de

periode 2019-2020 wel werken uitgevoerd worden aan de Populierenlaan en de kruising N78 en de Populierenlaan. Om het transport tijdens de werffasen te kunnen garanderen is het noodzakelijk hiervoor doorgangsbewijzen en aangepaste routes te voorzien, hiervoor wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd;

- er wordt een toelating gevraagd om sporadische aanleveringen te doen van per as aangevoerde afvalstoffen van calamiteiten of evenementen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24; dat om de hinder hiervan te beperken er maximaal 10 aanleveringen per jaar tussen 19h en 7h mogen gebeuren; dat hiervoor een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd;

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid zoals blijkt uit het advies van de Dienst water en Domeinen;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de POVC wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

## **BESLUIT**

**Artikel 1** §1 Aan NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project "RWZI Lanaken 0097- Milieuvergunning" (met inrichtingsnummer 0180514-0072) met als voorwerp:

het veranderen van de RWZ Lanaken door o.a. extra aanvoer van slib, topwater (afvalwater van riolen en pompstations) en afvalwater afkomstig van evenementen. Tevens wordt de reeds vergunde opslag van gevaarlijke stoffen omgezet naar de toepasselijke CLP-rubrieken en wordt de omschrijving van de reeds vergunde rubrieken lichtjes gewijzigd in functie van de thans van toepassing zijnde indelingscriteria, waarvoor volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten van toepassing zijn (= geactualiseerde toestand):

- (rubriek 2.3.2.a.2°) : opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke slib  
vergund: 50m³/jaar topwaters

verandering: de behandeling van topwater is niet meer ingedeeld in deze rubriek, uitbreiding met aanvoer van slib van voorbezinktanks en nabezinktanks

totaal na verandering: opslag en fysisch-chemische behandeling van niet gevaarlijke slib afkomstig van voorbezinkingstank en drijfslagen van nabezinktanks van max. 1.000 ton/jaar – 85 m³/maand (klasse 1)

- (rubriek 2.3.3.a.2°) : andere opslag en biologische behandeling dan de opslag en biologische behandeling, vermeld in rubriek 2.3.7., van niet gevaarlijke afvalstoffen  
vergund: 10.000 m³/jaar septisch materiaal

verandering: wijziging omschrijving en uitbreiding met aanvoer van afvalwater van evenementen en festivals en topwater

totaal na verandering: opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen zijnde 10.000 m³/jaar septisch materiaal, max. 800 m³/dag – 8.000m³/jaar afvalwaters van festivals en max. 1.000 m³/jaar topwater van reinigen van collectoren en pompstations – totaal 19.000 m³/jaar (klasse 1)

- (rubriek 2.4.3.a.1°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., biologische behandeling  
vergund: (in rubriek 2.3.9.b.) aanvoer en behandeling van max. 10.000 m³/jaar septisch materiaal  
verandering: uitbreiding met aanvoer van afvalwater van evenementen en festivals en topwater  
totaal na verandering: installatie voor de verwijdering van 10.000 ton/jaar septisch materiaal, 8.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters van festivals en 1.000 ton/jaar topwater van reinigen van collectoren en pompstations door middel van biologische behandeling – max. 800 ton/dag  
(klasse 1)
- (rubriek 2.4.3.a.2°): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van een of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van de activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4., fysisch-chemische behandeling  
vergund: (in rubriek 2.3.9.c.) aanvoer en behandeling van max. 50 m³/jaar topwaters  
verandering: de behandeling van topwater is niet meer ingedeeld in deze rubriek, uitbreiding met de verwijdering van 1.000 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen zijnde slib uit een voorbezinktank van een kleine waterzuiveringsinstallatie en drijfslagen van de nabezinktank  
totaal na verandering: installatie voor de verwijdering van 1.850 ton/jaar niet-gevaarlijke afvalstoffen zijnde slib uit een voorbezinktank van een kleine waterzuiveringsinstallatie en drijfslagen van de nabezinktank door middel van een fysisch- chemische behandeling – max 100 ton/dag  
(klasse 1)
- (rubriek 3.6.4.3°) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren  
vergund: een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 20.700 IE (op basis van 60g BZV/IE/dag) met lozing van het effluent in de Ziepbeek  
verandering: /  
(klasse 1)
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen  
vergund: (in rubriek 17.3.7.1.) opslag van 1.500 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie  
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP  
totaal na verandering: opslag van 1.500 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie  
(klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren  
vergund: een transformator van 400 kVA  
verandering: verhoging van het vermogen van de transformator naar 630 kVA  
totaal na verandering: een transformator van 630 kVA  
(klasse 3)
- (rubriek 17.3.4.2.b.) : bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05, volledig gelegen in een ander gebied dan industriegebied  
vergund: (in rubriek 17.3.3.) opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën  
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP  
totaal na verandering: opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën met gevarenpictogram GHS05  
(klasse 2)
- (rubriek 17.3.6.2.b.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig of gedeeltelijk gelegen in een ander gebied dan industriegebied  
vergund: (in rubriek 17.3.3.) opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën  
verandering: rubriekswijziging ingevolge CLP  
totaal na verandering: opslag van 49.500 kg (33 m³) chemicaliën met gevarenpictogram GHS07  
(klasse 2)
- (rubriek 24.2.) : geïntegreerde, kleine laboratoria, gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater, eigen aan de laboratoriumtechnieken, gegenereerd wordt  
vergund: een labo gericht op de controle van de eigen waterzuiveringsinstallatie  
verandering: /  
(klasse 3)

- (rubriek 53.8.2°) : andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. en 53.12., waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5 000 m³ per jaar en kleiner is dan of gelijk is aan 30 000 m³ per jaar  
vergund: een grondwaterwinning bestaande uit 1 put op een diepte van 8 meter voor het oppompen van 820m³/jaar  
verandering: rubriek niet langer van toepassing  
totaal na verandering: /

op de kadastrale percelen: 3<sup>de</sup> Afdeling, Sectie B, nr. 316/B van het kadaster van LANAKEN, ter plaatse Oude Weerdstraat 15.

§2. Het plan, gevoegd als bijlage bij dit besluit, maakt er integraal deel van uit.

**Artikel 2** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 10-09-2029.

**Artikel 3** De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III
- b) de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:
  1. In afwijking van artikel 5.2.1.2. §3 van Vlarem II mag de afvalstoffenaanvoer afkomstig van calamiteiten of evenementen ook vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden. Deze transporten moeten opgenomen worden in een register, dat ter inzage moet liggen van de toezichthoudende instanties.  
 Er mogen maximaal 10 transporten per jaar tussen 19uur en 7 uur plaatsvinden. De Dienst Leefmilieu van de gemeente Lanaken wordt hiervan op de hoogte gesteld.  
 De RWZI mag maximum 800 ton/dag, maximum 10 dagen per jaar per as aangevoerd afvalwater van evenementen (aangevoerd via de septische unit) verwerken.
  2. De RWZI mag slib (van de voorbezinktank) en topwater (van het reinigen van riolen en pompstations) afkomstig van de RWZI Voeren – Veurs verwerken.
  3. De exploitant neemt contact op met de dienst mobiliteit van de gemeente Lanaken inzake de aangepaste routes en doorgangsbewijzen.

**Artikel 4** §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftendertig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

**Artikel 5** De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de vergunningsaanvrager, met name nv Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- 2) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van nv Aquafin
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3620 Lanaken
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

**Artikel 6** De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

**Artikel 7** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilziggend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

**Aanwezig:** Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts,  
Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2019-03-20

De verslaggever,  
get. Inge Moors

De provinciegriffier wd.,  
get. Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,  
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift  
namens de provinciegriffier

  
Fabienne Masset  
directeur Omgevingsvergunning



Kenmerk  
124.09.00/V2018N042739  
Dossier  
OMV\_2018123554  
Bijlagen  
...

17/17

