

VLAAMSE REGERING



AMV/00019194/1014B

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG TOT AFWIJING VAN ARTIKEL 5.33.0.3, §3, 5.36.0.3, §3 EN 5.41.1.3, §3 VAN TITEL II VAN HET VLAREM, INGEDIEND DOOR DE N.V. POLYPREEN BELGIË, EXPLOITANT VAN EEN INRICHTING GELEGEN TE 3920 LOMMEL, KERKHOVENSESTEENWEG 88.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2007;

AMV/019194/1014B

Gelet op de aanvraag, ingediend door de N.V. Polypreen België, hierna aanvrager te noemen, exploitant van een inrichting gelegen te 3920 Lommel, Kerkhovensesteenweg 88, kadastrale percelen, afdeling 3, sectie E, perceelnrs. 937, B26 en 937 M29, tot afwijking van de volgende bepalingen van titel II van het VLAREM:

artikel 5.33.0.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden.";

dat meer bepaald de exploitant een afwijking wenst van deze bepaling voor magazijn 2, de curinghal en de schuimhal (inclusief tussenopslag) in blok 2 en voor de matrassenhal en de snijhal in blok 3;

artikel 5.36.0.3, §3: "Uitgezonderd hun verpakkingen is het opslaan van brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen andere dan rubber of rubberen voorwerpen, in lokalen waarin rubber of rubberen voorwerpen worden opgeslagen, verboden.";

dat meer bepaald de exploitant een afwijking wenst van deze bepaling voor magazijn 2 in blok 2;

artikel 5.41.1.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen is verboden.";

dat meer bepaald de exploitant een afwijking wenst van deze bepaling voor magazijn 2 in blok 2 en voor de matrassenhal in blok 3;

Gelet op het feit dat de aanvraag aangetekend werd ingediend op 27 september 2007;

Gelet op het feit dat de aanvrager de volgende technische redenen aanhaalt:

- alle blokken zijn zodanig ingepland dat een logische flow van grondstoffen naar productie en vervolgens naar eindproducten plaatsvindt;
- de opslag van gevaarlijke stoffen (P4, P3, Xn, Xi, C, T+) bevindt zich in een afzonderlijk en gecompartmenteerd tankenpark;
- (licht) ontvlambare stoffen bevinden zich in zeer beperkte mate (400 L) op het containerpark, meer bepaald

AMV/019194/1014B

in de chemiekluis; verder is er geen enkele vergunningsplichtige activiteit met betrekking tot rubriek 17.3.4 en 17.3.5. van titel I van het VLAREM op het terrein;

- de brandlast van de andere opgeslagen stoffen in blok 2 en blok 3 waarvoor deze afwijking wordt aangevraagd betreffen bijgevolg stoffen met een analoge brandlast als papier, rubber en textiel; het handelt hier om zacht polyurethaanschuim, PE-folie, hout (lattenbodems, frames van boxsprings) en metalen (binnenveringen);
- gezien de verscheidenheid aan verschillende soorten matrassen en de hoge frequentiegraad aan omstellingen van de machines en materialen is het noodzakelijk dat deze goederen in korte nabijheid van de machines opgeslagen liggen;
- het betreft hier geen gevaarlijke stoffen;
- het betreft hier een vergunde toestand gedurende een periode van meer dan 30 jaar waar zich tot op heden geen enkele calamiteit met betrekking tot brand heeft voorgedaan;

Gelet op het feit dat de aanvrager de volgende maatregelen voorstelt die van aard zouden moeten zijn gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken:

- in blok 1, dewelke de burelen en magazijn 1 omvat, is niet gesprinklerd en zal daarom ook niet meer gebruikt worden als opslagplaats voor textiel, latex en papier enkel nog metaal (binnenveringen) en hout (lattenbodems, frames van boxsprings);
- de gehele blok 1 zal voorzien worden van rookdetectie die gekoppeld is aan de brandcentrale die in rechtstreeks contact staat met een externe meldkamer én de stedelijke brandweer van Lommel;
- de gehele elektrische installatie in blok 1 zal eveneens worden herbekeken en er zal een relighting-studie worden uitgevoerd om alzo het lichtrendement te optimaliseren in combinatie met de aanpassing van de bestaande elektrische installatie naar het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI);
- in blok 2, dewelke magazijn 2, curinghal, schuimhal (inclusief tussenopslag en tankenpark), blokkenhal A en blokkenhal B omvat, is de aanwezige HS-kabine van 630 kVA voorzien van een Argon blussing om eveneens te voldoen aan de BVVO richtlijnen;
- in blok 2 is met uitzondering van blokkenhal A volledig gesprinklerd; blokkenhal A is wel gecompartmenteerd met

AMV/019194/1014B

- een watergordijn ten opzichte van blokkenhal B en de totale curinghal;
- binnen blok 2 wordt er opslag voorzien van hout, papier & karton, textiel, rubber (latex) en polyurethaanschuim;
 - het tankenpark waar de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen is volledig gecompartmenteerd ten opzichte van de andere gebouwen; het tankenpark is voorzien van een schuimblussing (AFFF-schuim) in combinatie met een opvangcapaciteit van 103 m³ aan bluswater;
 - de trappenhal in de schuimhal is voorzien van een rook- en warmteafvoer;
 - in blok 3, dewelke de snijhal, de matrassenhal, het werkhuis en de expeditie (administratief gedeelte) omvat, is volledig gesprinklerd met ESFR (early suppression fast response); de gehele blok is voorzien van een rook- en warmteafvoer;
 - de HS-kabine van 630 kVA die aanwezig is in blok 3 is op zijn beurt nog voorzien van een Argon blussing om eveneens te voldoen aan de BVVO richtlijnen;
 - de snijhal is gecompartmenteerd ten opzichte van de matrassenhal; beide hallen hebben een totale bluswateropvangcapaciteit van 1.324 m³;
 - binnen blok 3 wordt opslag voorzien van hout, papier & karton, matrassen, textiel en polyurethaanschuim;
 - teneinde risico's te beperken zal er binnen het bestaande milieuzorgsysteem volgens ISO 14001 een instructie worden uitgewerkt waarbij periodiek inspectierondgangen worden uitgevoerd en opgevolgd in de 3 blokken;
 - er zijn drie bovengrondse tanks van elk 482 m³ bluswater voorzien op het terrein. In totaal beschikt Polypreen België over 1.446 m³ bluswater dat automatisch wordt bijgevuld;
 - de stedelijke brandweer van Lommel heeft in onderling overleg recht op 300 m³ bluswater en de resterende 1.146 m³ dient als voeding voor de sprinklerinstallatie;
 - de sprinklerinstallatie wordt gevoed door drie aparte dieselgestuurde pompen die elk 6.000 L/min verpompen. De gehele installatie wordt periodiek getest door eigen mensen, periodiek onderhouden door de installateur én halfjaarlijks gekeurd door ANPI;

Gelet op het besluit nummer 750.71/A/06.381 van 21 maart 2007 van de deputatie van de provincieraad van Limburg houdende gedeeltelijke vergunning aan N.V. Polypreen België, voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van schuimen en de verwerking ervan tot matrassen, voor een termijn verstrijkend op 21 maart 2027;

AMV/019194/1014B

Gelet op het besluit nummer AMV/00019194/1013 van 8 oktober 2007 van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, houdende het gedeeltelijk gegrond verklaren van het beroep aangetekend tegen beslissing nummer 750.71/A/06.381 van 21 maart 2007 van de deputatie van de provincieraad van Limburg, houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 21 maart 2027;

Gelet op het subadvies van 8 oktober 2007 van de afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

Gelet op het deels gunstige en deels ongunstige advies van 13 februari 2008 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het deels gunstige en deels ongunstige advies van 19 februari 2008 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens gewestplan Neerpelt-Bree vastgesteld bij koninklijk besluit van 22 maart 1978;

Overwegende dat het hier een inrichting betreft voor de productie van zacht polyurethaanschuim en de verwerking ervan tot matrassen;

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt van artikel 5.33.0.3, §3 van titel II van het VLAREM, waarin is bepaald dat het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen verboden is; dat de exploitant een afwijking vraagt van artikel 5.36.0.3, §3 van titel II van het VLAREM, waarin bepaald is dat uitgezonderd hun verpakkingen, het opslaan van brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen andere dan

AMV/019194/1014B

rubber of rubberen voorwerpen, in lokalen waarin rubber of rubberen voorwerpen worden opgeslagen, verboden is; dat de exploitant een afwijking vraagt van artikel 5.41.1.3, §3 van titel II van het VLAREM waarin is bepaald dat het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen, verboden is;

Overwegende dat er een algemeen rookverbod geldt;

Overwegende dat het hier gaat om een vergunde toestand gedurende een periode van meer dan 30 jaar waar zich tot op heden geen enkele calamiteit met betrekking tot brand heeft voorgedaan;

Overwegende dat de inrichting over drie blokken beschikt die worden gebruikt voor het opslaan van goederen;

Overwegende dat er in de drie blokken binnen het bestaande milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001 een instructie zal worden uitgewerkt waarbij periodiek inspectierondgangen worden uitgevoerd en opgevolgd;

Overwegende dat blok 1 de burelen en magazijn 1 omvat; dat er een herlocalisatie plaatsvond en dat er geen papier, textiel of rubber meer opgeslagen wordt in magazijn 1; dat in magazijn 1 enkel hout, metaal en smeltlijm worden opgeslagen; dat bijgevolg blok 1 niet het voorwerp uitmaakt van onderhavige afwijkingsaanvraag;

Overwegende dat blok 2 magazijn 2, de curinghal, de schuimhal (inclusief tussenopslag en tankenpark), blokkenhal A en blokkenhal B omvat; dat in blok 2 opslag voorzien wordt van

AMV/019194/1014B

hout, papier, karton, textiel, rubber (latex), smeltlijm en polyurethaanschuim;

Overwegende dat de afwijking van artikel 5.33.0.3, §3 betrekking heeft op magazijn 2, curinghal en schuimhal (tussenopslag); dat de afwijking van artikel 5.36.0.3, §3 betrekking heeft op magazijn 2; dat de afwijking van artikel 5.41.1.3, §3 betrekking heeft op magazijn 2;

Overwegende dat er binnen magazijn 2 opslag voorzien is van hout, karton, smeltlijm, polyurethaanschuim, latexkernen en textiel;

Overwegende dat er binnen de curinghal opslag voorzien is van papier, karton en polyurethaanschuim;

Overwegende dat er binnen de schuimhal (inclusief tussenopslag en tankenpark) opslag voorzien is van papier;

Overwegende dat blok 2 met uitzondering van blokkenhal A volledig gesprinklerd (droog en nat) is; dat blokkenhal A gecompartmenteerd is met een watergordijn ten opzichte van blokkenhal B en de totale curinghal; dat de HS-kabine van 630 kVA in blok 2 voorzien is van een Argon blussing; dat het tankenpark waar de gevaarlijke stoffen worden opgeslagen volledig gecompartmenteerd is ten opzichte van de andere gebouwen; dat het tankenpark voorzien is van schuimblussing (AFF schuim); dat er in het tankenpark een opvangcapaciteit van 103 m³ aan bluswater is voorzien; dat de trappenhal in de schuimhal voorzien is van een rook- en warmteafvoer;

Overwegende dat er tijdens het plaatsbezoek van een vertegenwoordiger van de afdeling Milieuvergunningen van 30

AMV/019194/1014B

januari 2008 werd vastgesteld dat er in de schuimhal een duidelijk plan ophangt met de aanwezige brandblussers, brandslangen, brandmelders en nooduitgangen;

Overwegende dat, volgens het brandweerverslag van 6 augustus 2007, in blok 2 het bluswater niet binnen de bestaande infrastructuur kan worden opgevangen door het hoogteverschil; dat er naar dit probleem een studie loopt met Sertius; dat de praktische uitvoering van dit probleem verduidelijkt zal worden in het 5-jarenplan;

Overwegende dat blok 3 de snijhal, de matrassenhal, het werkhuis en de expeditie omvat; dat er binnen blok 3 opslag voorzien wordt van hout, papier, karton, matrassen, textiel, polyurethaanschuim en smeltlijm;

Overwegende dat de afwijking van artikel 5.33.0.3, §3 aangevraagd werd voor de matrassenhal en de snijhal;

Overwegende dat in de matrassenhal opslag voorzien wordt van hout, karton, smeltlijm, matrassen en textiel;

Overwegende dat in de snijhal opslag voorzien wordt van polyurethaanschuim;

Overwegende dat de stedelijke brandweer van Lommel de bouwvergunning voor de matrassenhal en snijhal heeft goedgekeurd;

Overwegende dat de snijhal gecompartmenteerd is ten opzichte van de matrassenhal met een brandmuur met brandpoorten; dat beide hallen een totale bluswateropvangcapaciteit van 1.324 m³ hebben; dat de blok 3 volledig gespreinklerd is met ESFR (early

AMV/019194/1014B

suspression fast respons); dat de gehele blok voorzien is van rook- en warmteafvoer; dat de HS-kabine van 630 kVA in blok 3 voorzien is van een Argon blussing;

Overwegende dat er drie bovengrondse tanks van elk 482 m³ bluswater op het terrein aanwezig zijn; dat dit 1.446 m³ bluswater automatisch wordt bijgevuld; dat de stedelijke brandweer van Lommel recht heeft op 300 m³ bluswater en de resterende 1.146 m³ als voeding dienen voor de sprinklerinstallatie;

Overwegende dat de sprinklerinstallatie periodiek wordt getest door eigen mensen; dat de gehele installatie periodiek wordt onderhouden door de installateur; dat de sprinklerinstallatie halfjaarlijks gekeurd wordt door ANPI;

Overwegende dat het keuringsverslag van ANPI van 14 september 2007 verklaart dat de installaties conform de voorschriften zijn onder voorbehoud van de opmerkingen;

Overwegende dat het keuringsverslag van ANPI van de sprinklerinstallatie wordt doorgestuurd naar de brandweer van Lommel;

Overwegende dat tijdens het voormelde plaatsbezoek op 30 januari 2008 werd vastgesteld dat Polypreen over een waarschuwings- en alarminstallatie beschikt;

Overwegende dat er een volledig up-to-date interactief interventiedossier uitgewerkt is in samenwerking met IFSET, waarvan de stedelijke brandweer van Lommel een hardcopy alsook een digitale versie ter beschikking heeft;

Overwegende dat volgens het verslag van de brandweer van 6 augustus 2007 en de vaststelling tijdens het plaatsbezoek van 30 januari 2008 er voldoende goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare bluseenheden voorzien zijn;

Overwegende dat de stedelijke brandweer van Lommel in het advies van 24 januari 2008 duidelijk stipuleert dat de algemene opmerkingen, aanbevelingen en adviezen zoals opgenomen in het verslag BW/2007/JJ/P534 van 6 augustus 2007 blijven gelden; dat de milieucoördinator van Polypreen België op 8 februari 2008 een mail stuurde met de replieken bij de algemene opmerkingen, aanbevelingen en adviezen uit het brandweerverslag van 6 augustus 2007:

- magazijn 1 is achter de burelen niet gecompartmenteerd ten opzichte van de burelen (maar staat wel volledig vrij); er stelt zich wel een probleem met betrekking tot de reguliere evacuatiewegen in deze hal, vermits maar 2 van de 4 poorten over een doorgangsdeur beschikken; volgens de milieucoördinator van het bedrijf zullen er in het eerste kwartaal van 2008 twee extra deuren naast de 2 resterende poorten worden geplaatst;
- in de snijhal hebben we mogen opmerken dat laadstations geen aparte compartimenten vormen (ze hebben wel een aparte afzuiging); bovendien werden deze laadstations ook als opslagruimte gebruikt, hetgeen een bijkomend gevaar oplevert; Her en der in de hal werden kleine laadstations voorzien vlakbij gestapelde goederen; dit risico dient geweerd te worden; volgens de milieucoördinator wordt het hele gebeuren met betrekking tot de batterijlaadstations herbekeken in 2008 met aansluitend uitvoeringstermijnen voor de gewenste aanpassingen;
- de compartimentering van de hoogspanningscabines (in de nieuwe hal) voldoet niet aan de voorschriften; volgens de milieucoördinator is dit nu conform;
- de temperatuur in het compressorlokaal liep te hoog op door een gebrek aan ventilatie; bovendien werd dit lokaal gebruikt voor stapeling van allerhande brandbare goederen; deze goederen dienen uit het lokaal geweerd te worden; er dient een bijkomende ventilatie aangebracht te worden; de milieucoördinator verklaart dit conform;
- de brandweer zou graag inzage krijgen in de keuringsverslagen van de sprinklerinstallatie; volgens de milieucoördinator is dit conform;

- met betrekking tot de verschuimingsinstallaties stelt de brandweer zich de vraag welke procedure er in geval van een noodstop moet gevolgd worden; met andere woorden kan een gecontroleerde noodstop plaatsvinden of niet; de milieucoördinator verklaart dat bij de uitwerking van het noodplan, conform het Seveso Samenwerkingsakkoord hiermee rekening zal worden gehouden;
- bovendien moet er bekeken worden of het veilig is de spanning op de pompen bij het tankenpark te behouden terwijl de kleppen afgesloten worden; de milieucoördinator verklaart dat bij de uitwerking van het noodplan, conform het Seveso Samenwerkingsakkoord, hiermee rekening zal worden gehouden;
- het werkhuis waar de werftrucks onderhouden worden, lag volgestapeld met brandbare goederen. Bovendien werd er nog een bijkomende drukhouder in opslag voorzien; deze drukhouder dient afgevoerd te worden naar de daartoe bestemde buitenopslag; volgens de milieucoördinator is dit conform;
- de brandweer heeft ernstige bedenkingen in verband met de werking van de brandmuur die voorzien is tussen de verschuimingshal en de hal waar dat er aan opslag wordt gedaan; er moet rekening mee gehouden worden dat in de opslagruimte de grote sprinklerleidingen tegen deze muur bevestigd zijn; brand in de niet-gesprinklerde stapelhal zal ernstige consequenties hebben; de milieucoördinator verklaart dat in samenwerking met Sertius en de federatie er een studie in opmaak is waarin dit wordt uitgewerkt; de voorziene afwerking van de studie is voor het eerste kwartaal van 2008;
- in elk geval kan er met betrekking tot de toegangscontrole naar het terrein aanzienlijke vooruitgang naar brandveiligheid worden geboekt; er is een studie in aanvraag met betrekking tot een gehele toegangscontrole op het terrein; volgens de milieucoördinator zal de studie starten in het eerste kwartaal van 2008 en uitvoeringstermijnen voor de uitgewerkte methodieken zullen plaatsvinden uiterlijk in het vierde kwartaal van 2008;
- de polystyreenisolatie die voorzien wordt in sommige opslagplaatsen (op andere plaatsen is er ook polyurethaanisolatie voorzien), wekt grote "argwaan" op bij de brandweerdienst van Lommel; geen repliek;
- de conciërgewoning is niet gecompartmenteerd ten opzichte van de opslagplaatsen; geen repliek;
- de stookplaats in de lijnhal is eveneens niet gecompartmenteerd; de milieucoördinator verklaart dit conform;
- verder werd er afgesproken om in overleg met Sertius, Polypreen en de brandweer van Lommel enkele praktische proeven met betrekking tot polyurethaanblokken te

AMV/019194/1014B

ondernemen; dit met het oog zicht te krijgen op het brandgedrag van dit materiaal in blokvorm en mogelijke uitstroom van "pek"; dit wordt volgens de milieucoördinator in de studie van Seritus en de federatie behandeld;

- het bedrijfsterrein dient uitgerust te worden met een windrichting aanduiding; dit is volgens de milieucoördinator conform;
- de afspraken tot de geplaatste sirene voor de omwonenden dient voor verder gevolg uitgewerkt te worden; de milieucoördinator verklaart dat er bij de uitwerking van het noodplan, conform het Seveso Samenwerkingsakkoord, hiermee rekening zal worden gehouden;
- er is geen veiligheidsglas voorzien voor de sleutel; volgens de milieucoördinator is dit conform;
- er is geen plan in de kluis voor handen; volgens de milieucoördinator is dit conform;
- het afzetten van de sprinklerinstallaties kan en mag alleen in overleg met de brandweerdienst gebeuren; de milieucoördinator verklaart dit conform;
- de interpretatie van de sprinklerpaneel was onduidelijk wegens een afwezigheid van plannen bij de brandweercentrale; dit is volgens de milieucoördinator conform;
- de automatische melding moet steeds een telefoonnummer bevatten waar iemand 24 uur op 24 bereikbaar is; de milieucoördinator verklaart dit conform;

Overwegende dat de brandweer per email op 1 februari 2008 en 11 februari 2008 besluit dat er in blok 2 een hoge brandlast is waar de sprinkler op voorzien is, dat het een oud gebouw is bestaande uit vele kleine delen, dat er geen doorzichtige compartimentering is, dat qua isolatie het gebouw totaal achterhaald is, dat het bluswater niet binnen het bedrijfsterrein kan worden opgevangen en dat het gebouw zal worden vervangen binnen 5 jaar waardoor ze in afwachting geen probleem hebben met de opslag van goederen daar uitbating anders onmogelijk wordt; dat blok 3 is uitgevoerd volgens de voorwaarden van de brandweer en in constructief gezamenlijk overleg; dat de brandweer dus geen bezwaar heeft tegen de opslag zoals deze momenteel plaats heeft bij Polypreen er vanuitgaande dat er bij de uitvoering van hun masterplan een verbetering zal plaatsvinden;

AMV/019194/1014B

Overwegende dat er op 25 april 2008 een nieuw brandweerverslag werd opgesteld; dat er een controlerondgang plaatsvond op 15 april 2008; dat de brandweer tijdens de rondgang kennis genomen heeft van de plannen tot verbouwen (volledige afbraak en nieuwbouw) waarbij zowel de constructieve, brandtechnische als milieuproblematieken die met de bestaande oude hallen vast te stellen zijn, zouden worden opgelost; dat er opmerkingen werden geformuleerd naar aanleiding van het laatste plaatsbezoek; dat er aan deze opmerkingen moet worden voldaan;

Overwegende dat er een overzicht wordt gegeven van de globale planning van het businessplan/5-jarenplan dat Polypreen België heeft uitgewerkt om de knelpunten binnen de bestaande infrastructuur uit te werken zodat de infrastructuur voldoet aan ieder wettelijk en regelgevend kader;

Overwegende dat het hier gaat om een vergunde toestand gedurende een periode van meer dan 30 jaar waar tot op heden geen enkele calamiteit met betrekking tot brand zich heeft voorgedaan; dat de brandweer geen probleem heeft met de huidige organisatie van de opslag binnen Polypreen aangezien er een sprinklerinstallatie is voorzien in functie van de aanwezige brandlast, maar er wel vanuit gaat dat binnen 5 jaar blok 2 zal worden vervangen omwille van de isolatie en de afvoer van bluswater en het ontbreken van een doorzichtige compartimentering tussen de vele kleine delen; dat de brandweer er vanuit gaat dat bij uitvoering van hun masterplan een verbetering zal plaatsvinden; dat om deze redenen de termijn voor afwijking van art. 5.33.0.3. §3, art. 5.36.0.3. §3 en art. 5.41.1.3. §3 voor magazijn 2, curinghal en schuimhal (inclusief tussenopslag) die zich in blok 2 bevinden slechts beperkt kan worden gegeven voor 5 jaar; dat voor blok 3 een afwijking tot de einddatum van de bekomen milieuvergunning kan worden gegeven;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde toelating tot afwijking, mits oplegging van aangepaste voorwaarden, in te willigen,

B E S L U I T :

Artikel 1.

§1. De vraag van de N.V. Polypreen België, exploitant van een matrassenfabriek gelegen te 3920 Lommel, Kerkhovensesteenweg 88, kadastrale percelen, afdeling 3, sectie E, perceelnrs. 937, B26 en 937 M29, en blok 3 (matrassenhal en snijhal) om af te wijken van de volgende bepalingen van titel II van het VLAREM:

artikel 5.33.0.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden.";

artikel 5.41.1.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen is verboden.",

wordt ingewilligd.

§2. De vraag van de N.V. Polypreen België, exploitant van een matrassenfabriek gelegen te 3920 Lommel, Kerkhovensesteenweg 88, kadastrale percelen, afdeling 3, sectie E, perceelnrs. 937 B26 en 937 M29, voor blok 2 (magazijn 2, curinghal en schuimhal) om af te wijken van de volgende bepalingen van titel II van het VLAREM:

artikel 5.33.0.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden.";

artikel 5.36.0.3, §3: "Uitgezonderd hun verpakkingen is het opslaan van brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen andere dan rubber of rubberen voorwerpen, in lokalen waarin rubber of rubberen voorwerpen worden opgeslagen, verboden.";

artikel 5.41.1.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin textiel of textielwaren worden opgeslagen is verboden.",

wordt ingewilligd.

AMV/019194/1014B

Art. 2. De afwijking in §1 wordt verleend voor een termijn, die aanvangt op de datum van dit besluit en eindigt op 21 maart 2027.

De afwijking in §2 wordt verleend voor een termijn, die aanvangt op de datum van dit besluit en eindigt 5 jaar na datum van dit besluit.


Art. 3. De afwijking in §1 en §2 is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- het plaatsen van een sprinklerinstallatie waarvan de keuringsverslagen naar de brandweer worden gestuurd;
- er moet worden voldaan aan de opmerkingen uit het brandweerverslag van 25 april 2008;
- de planning van het businessplan/5-jarenplan moet worden gevolgd.

Art. 4. Deze afwijking doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Brussel, de - 9 SEP. 2008

de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur,



Hilde CREVITS