

VLAAMSE GEMEENSCHAP



AMV/000142072/1000

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSpraak OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV RECTICEL, PLEJADENLAAN 15, 1200 BRUSSEL, EXPLOITANT VAN DE INRICHTING GELEGEN TE 8560 WEVELGEM, TRAMSTRAAT 6, STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFWIJking VAN ARTIKEL 5.17.3.16, §2, 2^{DE} LID VAN TITEL II VAN HET VLAREM BETREFFENDE BOVENGRONDSE OPSLAGTANKS.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2004, 6 februari 2004, 26 maart 2004 en 19 mei 2006;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006;

Gelet op de aanvraag met referentie AN/06.060 van 23 mei 2006 en op 30 mei 2006 ingediend door de NV Recticel, Plejadenlaan 15, 1200 Brussel, exploitant van de inrichting gelegen te 8560 Wevelgem, Tramstraat 6, strekkende tot het bekomen van een afwijking van artikel 5.17.3.16, §2, 2^{de} lid van titel II van het VLAREM, betreffende de hieronder vermelde bovengrondse opslagtanks:

ID-Houder	Intern afdelings-nummer	Omschrijving	Inhoud	Tankproduct	Tankproduct: commerciële benaming
462	M1	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Ongronat CR30-40
463	M2	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 2085
464	M3	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 2085
465	M4	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Voranate M229
466	M5	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 5005
467	M6	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	44V40 L + CR30-40
468	M7	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	44V40 L + CR30-40
469	M8	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 5005
470	M9	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 2085
471	M10	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Ongronat CR30-40
472	M11	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Desmodur 44V40 L
473	M12	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Desmodur 44V40 L
474	T1	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Terate 3512 V
475	T2	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Terate 3512 V
476	P1	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Hoopol HF 3362
477	P2	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Stepanpol PS 2352
478	P3	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Hoopol HF 3362
479	P4	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96

AMV/142072/1000

480	P5	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96
481	P6	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Terol 563
482	P7	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	HF 1398
483	P8	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Voranol CP 4711
484	P9	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96
485	P10	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96
486	P11	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	HF 1398
487	P12	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	HF 1398
488	T3	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Brandvert rager	TEP
489	T4	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Amine	Polycat 8
490	T5	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Brandvert rager	TCP
491	T6	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Brandvert rager	TCP

Gelet op het feit dat het 1^{ste} en 2^{de} lid van dit artikel 5.17.3.16, §2 het volgende vermelden: "Ten minste om de 20 jaar moeten de installaties aan een algemeen onderzoek worden onderworpen. Voorafgaand aan dit onderzoek moet de houder inwendig worden gereinigd.";

Gelet op het feit dat de aanvrager-exploitant voormelde afwijkingsaanvraag motiveert door de volgende technische redenen:

- de opslagtanks zijn gevuld met grondstoffen die absoluut geen aanleiding kunnen geven tot enige vorm van inwendige corrosie; dit wordt gestaafd door de volgende argumenten:
 - o argumenten gebaseerd op ervaringsgegevens en literatuuronderzoek:
 - in het verleden werden vele operaties uitgevoerd zoals het reinigen en vervangen van leidingen, pompen en tanks en hierbij is door de exploitant voor de vermelde producten nooit enige vorm van inwendige corrosie waargenomen;
 - de joint venture NV Proseat is samengesteld uit een Recticel en een Woodbridge participatie; de

Woodbridge-vestigingen te Hulshout en Wetteren produceren allen autozetels in polyurethaan; binnen deze Woodbridge-vestigingen bestaat geen enkele procedure of werkinstructie die verband houdt met enig corrosierisico gekoppeld aan de opslag van de betreffende producten aangezien volgens de ervaring van Woodbridge er bij de opslag van deze producten geen sprake is van corrosierisico;

- in het referentiewerk 'Toxicity and safe handling of di-isocyanates and ancillary chemicals', 2^{de} editie, opgesteld door British Rubber Manufacturers' Association Limited, bevattende de gangbare code van goede praktijk voor de productie van polyurethaan, is er geen sprake van (inwendige) corrosiefenomenen en dus evenmin van de uitvoering van inspecties ter controle van inwendige corrosie;
- andere organisaties zoals Europur (polyurethaan producenten) en ISOPA (isocyanaat producenten) maken in geen enkel document melding van enig risico op inwendige corrosie;
- o argumenten gebaseerd op onderzoek op de Recticel-vestigingen te Wevelgem, Wetteren, Hulshout en Turnhout:
 - de resultaten van labotesten inzake corrosie op diverse materiaal/grondstoffen door Metalogic bevestigen de niet-corrosiviteit van de betreffende producten;
 - onder toezicht van Metalogic en/of Vinçotte werden een aantal opslagtanks effectief geledigd, gereinigd en inwendig gecontroleerd; er werd nergens inwendige corrosie vastgesteld;
 - uit diktemetingen door Metalogic of Vinçotte uitgevoerd, bleek dat de opslag van betreffende grondstoffen geen corrosie geeft;
- de beschouwde opslagtanks staan binnen in een gebouw onder gecontroleerde temperatuursvoorwaarden; de oorzaken voor uitwendige corrosie zijn daarom slechts in zeer beperkte mate aanwezig;
- het ledigen, reinigen en inwendig controleren van tanks met isocyanaten hebben eveneens een aantal neveneffecten:
 - o gevaarlijk: risico's, vooral in het geval van isocyanaten, waaraan de werknemers blootgesteld worden tijdens de betreding van deze tanks, de uitvoering van de reinigingswerken zelf en de inwendige controle;
 - o milieu-impact: de lediging van de tank voor de reiniging zal op zich al aanleiding geven tot een bepaalde hoeveelheid chemisch afval; door de reiniging zelf komt per tank nog een aantal kubieke meters chemisch verontreinigd afvalwater vrij;

- o extra kosten ten gevolge van neveneffecten: na de reiniging kunnen kleine hoeveelheden water achterblijven in de tanks en/of toevoerleidingen zodat, na vulling, een reactie zal optreden tussen dit water en het toegevoegde isocyaanaat, waardoor de leidingen en tanks beschadigd (verstopt) geraken aangezien isocyaanaat en water een uitgehard vast product vormen; dit kan aanleiding geven tot extra kosten voor reiniging, ontstopping en/of vervanging; zo zijn op de vestiging te Wevelgem in het kader van bovengaand onderzoek 3 MDI-tanks geledigd en gereinigd waarbij reeds in 1 geval het hierboven vermeld probleem optrad;
- kostprijs: de gemiddelde kostprijs voor een lediging is ongeveer 1.250 Euro per tank en de kostprijs voor een keuring bedraagt ongeveer 180 Euro per tank, in totaal is de kostprijs dus ongeveer 1.400 Euro (exclusief andere, bijkomende kosten voor bij voorbeeld manuren horende bij de lediging en vulling van de tanks); dit betekent voor de 2 vestigingen van Recticel in Wevelgem (44 tanks) 61.600 Euro;

Gelet op het feit dat de aanvrager-exploitant in zijn voormelde afwijkingsaanvraag volgende maatregelen voorstelt die van aard zouden moeten zijn gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken:

- het onderzoek op de staat van de binnenwand en de bodemplaat zal uitgevoerd worden op de volgende wijze:
 - o uitgebreide wanddiktemetingen: minimum 1 diktemeting per m² op de mantel en vloeistoflijn en beide bodems volgens de 4 assen, de bodems minimum 3 punten per as, rond de aansluitingen met de turbulures en de turbulures zelf; mogelijk worden nog andere kritische punten, afhankelijk van de specifieke configuratie, onderzocht; de diktemetingen zijn uit te voeren tijdens het beperkt en algemeen onderzoek onder toezicht van of door een erkend milieudeskundige; bij elk algemeen en beperkt onderzoek zal het vorige verslag van onderzoek voorgelegd worden met vermelding van de oorspronkelijke en opgemeten waarden; op basis hiervan kan de periodiciteit van de diktemetingen aangepast worden door de erkende milieudeskundige;
 - o specifiek voor de druktanks (met een druk hoger dan 0,5 bar), die als opslagtanks aangewend worden, wordt in samenspraak met de erkende milieudeskundige een programma opgesteld om steekproefsgewijze bijkomend onderzoek uit te voeren:
 - magnetisch onderzoek

- ter hoogte van de aanhechting van de steunen aan de wand;
- ter hoogte van alle aansluitingen van turbuluren met de wand;
- ultrasoon lasnaadonderzoek op de kruisingen + 10% van de langs- en rondnaden en rond het vloeistofniveau; in een eerste fase zal 10% van de aanwezige druktanks die als opslagtanks aangewend worden, op de hierboven vermelde manier onderzocht worden; op basis van de gevonden resultaten zal een verdere aanpak uitgewerkt worden;
- er worden verschillende controles uitgevoerd, welke worden opgevolgd met behulp van een softwareprogramma:
 - om de 20 jaar uitgebreid onderzoek door een erkend organisme;
 - om de 3 jaar beperkt onderzoek door een erkend organisme;
 - periodiek visuele controle door eigen mensen (bij voorbeeld samen met de jaarlijkse periodieke controle van de vloeistofdichtheid van de inkuipingen);
 - periodieke inspectie, bij voorbeeld dagelijks, op zoek naar onder andere lekken in het kader van de house keeping; in geval van een lek is er de procedure voor de opruiming van deze lekken en voor de aanpak van de oorzaken hiervan;
- de opslagtanks staan in vloeistofdichte inkuipingen opgesteld; nabij de inkuipingen van de tankenparken zijn peilputten aanwezig welke regelmatig bemonsterd worden in het kader van de diverse bodemonderzoeken;

Gelet op het feit dat de aanvrager-exploitant in zijn voormelde afwijkingsaanvraag in een nota aantoonde dat de voorgestelde maatregelen beantwoorden aan de beste beschikbare technieken:

- door de afwijking wordt afval vermeden;
- emissies en risico's voor mens en leefmilieu ten gevolge van het ledigen en reinigen van de tanks worden door de afwijking vermeden;
- de voorgestelde methodes zijn op industriële schaal met succes beproefd door de erkende milieudeskundige;
- nu en in de toekomst wordt de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis voortdurend in rekening gebracht aangezien de voorgestelde maatregelen worden opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met een erkende milieudeskundige;

AMV/142072/1000

Gelet op het besluit nr. 78-1/7584 van 11 januari 1979 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning op proef voor een termijn van 2 jaar, aan de N.V. Isothan, Wittestraat 3, Kortrijk voor de exploitatie van een bedrijf voor het vervaardigen van kunststoffen en isolatiematerialen gelegen te Wevelgem, Tramstraat;

Gelet op het besluit nr. 78-1/7584 van 5 maart 1981 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 11 januari 2009, aan de N.V. Isotherm, Wittestraat 3, Kortrijk voor de verdere exploitatie van een bedrijf voor het vervaardigen van kunststoffen en isolatiematerialen gelegen te Wevelgem, Tramstraat 6;

Gelet op het besluit van 12 mei 1982 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wevelgem houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn van 30 jaar, van rechtswege beperkt tot 1 september 2011, aan de N.V. Recticel Building Products, Tramstraat 6, Wevelgem voor de opslag van 20.000 liter mazout op de inrichting gelegen te Wevelgem, Tramstraat 6;

Gelet op het besluit nr. 78/1/7584 van 11 juni 1992 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 11 januari 2009, aan de N.V. Gechem, Tramstraat 6 te Waregem voor de uitbreiding van de vergunde inrichting voor de bereiding van polyurethaanschuim gelegen te Wevelgem, Tramstraat 6;

Gelet op het besluit nr. 34041/21/A/1 van 29 oktober 1992 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 11 januari 2009, aan de N.V. Recticel, gevestigd te 1200 Brussel, Plejadenlaan 15, voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van hardschuimisolatatieplaten gelegen te 8560 Wevelgem, Tramstraat 6;

AMV/142072/1000

Gelet op het besluit nr. 34041/21/1/A/2 van 16 november 2000 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 11 januari 2009, aan de N.V. Recticel, gevestigd te 1200 Brussel, Plejadenlaan 15, voor de uitbreiding van een inrichting voor de productie van hardschuimisolatatieplaten gelegen te 8560 Wevelgem, Tramstraat 6;

Gelet op het besluit nr. 34041/21/1/A/3 van 19 mei 2005 van de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het verlenen van de vergunning voor een termijn verstrijkend op 19 mei 2025, aan de N.V. Recticel, gevestigd te 1200 Brussel, Plejadenlaan 15, voor de verdere exploitatie, uitbreiding en wijziging van een kunststofverwerkend bedrijf, gelegen te 8560 Wevelgem, Tramstraat 6;

Gelet op het subadvies van 4 juli 2006 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid van het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 3 augustus 2006 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Gelet op het gunstige subadvies van 23 augustus 2006 van het Stedenbouwkundig Beleid van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 28 augustus 2006 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat op de inrichting polyurethaanschuim wordt geproduceerd;

Overwegende dat er ter plaatse een tankenpark is; dat de vestiging behoort tot de lage-drempel-Seveso-bedrijven;

Overwegende dat afwijking wordt gevraagd van artikel 5.17.3.16, §2, 2^{de} lid van titel II van het VLAREM; dat namelijk afwijking wordt gevraagd van de inwendige reiniging van de houder voorafgaand aan het algemeen onderzoek; dat dit wordt gevraagd voor de opslagtanks van:

- isocyanaten:
 - MDI of diphenylmethaan di-isocyanaat;
- polyolen:
 - etherpolyolen;
 - esterpolyolen;
- amines;
- vlamvertragers;

Overwegende dat de exploitant de afwijkingsaanvraag motiveert door de volgende technische redenen:

- de producten geven geen aanleiding tot inwendige corrosie van de tank;
- veiligheidsredenen;
- de lediging en de reiniging van de tank geven een bepaalde hoeveelheid chemisch afval en chemisch verontreinigd afvalwater;
- in geval van isocyanaten nevenreacties tussen het resterende water en het toegevoegde product (vorming van een uitgehard vast product) zodat verstopping en/of beschadiging van toevoerleidingen en tanks;
- de kostprijs;

Overwegende dat de exploitant de volgende maatregelen voorstelt om gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken:

- bij alle tanks:
 - ultrasone diktemetingen op de wand en de bodem van de houder tijdens het beperkt en algemeen onderzoek van de houder; op basis van de oorspronkelijke en opgemeten waarden kan de periodiciteit van de diktemetingen aangepast worden door de erkende milieudeskundige;
- aanvullend bij de druktanks (druk groter dan 0,5 bar):
 - magnetisch onderzoek;
 - actief ultrasoon onderzoek met een schuine taster; dit in eerste fase bij 10% van de aanwezige druktanks die als opslagtanks aangewend worden; op basis van de gevonden resultaten zal een verdere aanpak uitgewerkt worden;

AMV/142072/1000

alle hierboven vermelde onderzoeken/activiteiten zullen door of onder toezicht van een erkend milieudeskundige uitgevoerd worden;

Overwegende dat, gelet ook op gelijkaardige dossiers, mag besloten worden dat het uitvoeren van de hierboven vermelde onderzoeken een volwaardig alternatief is voor het inwendig keuren van de tanks; dat de ultrasone diktemetingen wel minimaal om de vijf jaar dienen uitgevoerd te worden; dat alle metingen en rapporten dienen opgemaakt te worden door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen; dat de resultaten van de metingen en de rapporten ter beschikking dienen gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat het opportuun is dat, indien een lek zou optreden of metingen aangeven dat er wanddikteverminderingen, lekken, breuken of andere anomalieën aanwezig zijn, er toch een algemeen onderzoek zoals bepaald in artikel 5.17.3.16, §2 van titel II van het VLAREM uitgevoerd wordt;

Overwegende dat bijgevolg de betreffende afwijking kan toegestaan worden mits het voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden;

B E S L U I T :

Artikel 1. De aanvraag met referentie AN/06.060 van 23 mei 2006 en op 30 mei 2006 ingediend door de NV Recticel, Plejadenlaan 15, 1200 Brussel, exploitant van de inrichting gelegen te 8560 Wevelgem, Tramstraat 6, strekkende tot het bekomen van een afwijking van artikel 5.17.3.16, §2, 2^{de} lid van titel II van het VLAREM, betreffende de hieronder vermelde bovengrondse opslagtanks:

AMV/142072/1000

ID-Houder	Intern afdelings-nummer	Omschrijving	Inhoud	Tankproduct	Tankproduct: commerciële benaming
462	M1	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Ongronat CR30-40
463	M2	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 2085
464	M3	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 2085
465	M4	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Voranate M229
466	M5	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 5005
467	M6	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	44V40 L + CR30-40
468	M7	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	44V40 L + CR30-40
469	M8	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 5005
470	M9	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Suprasec 2085
471	M10	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Ongronat CR30-40
472	M11	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Desmodur 44V40 L
473	M12	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	MDI	Desmodur 44V40 L
474	T1	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Terate 3512 V
475	T2	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Terate 3512 V
476	P1	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Hoopol HF 3362
477	P2	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Stepanpol PS 2352
478	P3	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Hoopol HF 3362
479	P4	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96
480	P5	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96
481	P6	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Terol 563
482	P7	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	HF 1398
483	P8	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Voranol CP 4711
484	P9	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96

485	P10	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	Baymer 22HB96
486	P11	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	HF 1398
487	P12	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Polyol	HF 1398
488	T3	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Brandver trager	TEP
489	T4	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Amine	Polycat 8
490	T5	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Brandver trager	TCPP
491	T6	Vaste bovengrondse opslagtank	25.000 L	Brandver trager	TCPP

waarbij het 1^{ste} en 2^{de} lid van dit artikel 5.17.3.16, §2 het volgende vermelden: "Ten minste om de 20 jaar moeten de installaties aan een algemeen onderzoek worden onderworpen. Voorafgaand aan dit onderzoek moet de houder inwendig worden gereinigd.",

wordt ingewilligd.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde toelating wordt verleend voor een termijn :

1° die aanvangt op de datum van ondertekening van onderhavig besluit;

2° die eindigt op de einddatum van de basisvergunning, zijnde 19 mei 2025.

Art. 3. De in artikel 1 bedoelde toelating is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

- bij alle tanks:
 - ultrasone diktemetingen op de wand en de bodem van de houder tijdens het beperkt en algemeen onderzoek van de houder; op basis van de oorspronkelijke en opgemeten waarden kan de periodiciteit van de diktemetingen aangepast worden door de erkende milieudeskundige met een minimale periodiciteit van 5 jaar;


AMV/142072/1000

- aanvullend bij de druktanks (druk groter dan 0,5 bar):
 - magnetisch onderzoek;
 - actief ultrasoon onderzoek met een schuine taster;
- dit in eerste fase bij 10% van de aanwezige druktanks die als opslagtanks aangewend worden; op basis van de gevonden resultaten zal een verdere aanpak uitgewerkt worden;
- alle hierboven vermelde onderzoeken/activiteiten worden door of onder toezicht van een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen uitgevoerd; de resultaten van de metingen en de rapporten dienen ter beschikking gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid. Indien een lek zou optreden of de metingen aangeven dat er wanddikteverminderingen, lekken of andere anomalieën aanwezig zijn, dient er toch een algemeen onderzoek zoals bepaald in artikel 5.17.3.16, §2 van titel II van het VLAREM uitgevoerd te worden.

Art. 4. Onderhavige toelating doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Brussel, de **11 DEC. 2006**

de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a vertical line, is written over the printed name.

Kris PEETERS