



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0050 - Referentie OMV-loket 2024042086 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 21 november 2024.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu & stedenbouw:** nv Ajinomoto OmniChem, gevestigd Cooppallaan 91, Ind. Zone 7 te 9230 Wetteren (KBO 403.078.352)
- **Adres milieu:** Japanse-Kerselarenlaan 1 te 2490 Balen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171005-0004
- **Referentie OMV-loket:** 2024042086 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0050

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:**
 - 2-B-1325/2A39, 2-B-1325/2B39, 2-B-1325/2D38, 2-B-1325/2G38, 2-B-1325/2T44 en 2-B-1325/2Z38.
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:**
 - 2-B-1325/2D38.

- **Planologische bestemming milieu:**
 - Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978;
 - Gewestplan: reservatie-gebieden volgens overdruk - gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- **Planologische bestemming stedenbouw:**
 - Gewestplan: industriegebieden volgens gewestplan 17: Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- **Omgeving:**
 - De inrichting is gelegen op circa 610 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en het VEN/IVON-gebied 'De Vallei van de Grote Nete bovenstrooms' en op ruime afstand van vogelrichtlijngebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chemisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 2-B-1325/2D38:
 - bij gebouw B230 – Inopsys noord (voorbehandelingsinstallatie waterfase):
 - de oprichting van een CO₂ tank (regularisatie);
 - de oprichting van een CO₂ verdamper (regularisatie);

- de oprichting van een CO₂ ontspanning en heater (regularisatie);
- de oprichting van 2 containers (regularisatie);
- de oprichting van een afdak (regularisatie);
- de plaatsing van een bureelcontainer (regularisatie);
- bij gebouw B250 - Inopsys zuid (voorbehandelingsinstallatie organische fase):
 - de oprichting van een afdak (regularisatie);
 - de oprichting van container 2a+2b (regularisatie);
 - de uitbreiding van verharding (regularisatie);
 - de oprichting van een tank in een bestaande inkuiping (B298) (regularisatie);
- bij gebouw B251 – FCB1:
 - de oprichting van een elektrische ruimte met overkapping (regularisatie);
 - de oprichting van cel 1 (regularisatie);
 - de oprichting van een filmverdamer constructie (regularisatie);
 - de oprichting van 2 tussenopslagtanks in een inkuiping;
 - de oprichting van een vrijstaande frigo/koelinstallatie (regularisatie);
- de oprichting van een thermische olie installatie (B257);
- de oprichting van een destillatiekolom met bijhorende procesinstallaties en een staalstructuur, inclusief betonverharding (B258);
- de nieuwbouw van een gebouw voor elektrische installaties (B259 – B260 – B261 – B262);
- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 2-B-1325/2A39, 2-B-1325/2B39, 2-B-1325/2D38, 2-B-1325/2G38, 2-B-1325/2T44 en 2-B-1325/2Z38, als volgt:
 - uitbreiding met/van:
 - door de uitbreiding van de productiecapaciteit van LIZ-3 (+400 ton/jaar) en door het destilleren van LIZ-6 (+560 ton/jaar) neemt de productiecapaciteit toe met 960 ton per jaar tot een totale capaciteit van 1.710 ton/jaar (7.1.2);
 - een bijkomende transformator met een vermogen van 1600 kVA in lokaal 260 (12.2.2);
 - de drijfkracht van airco's, compressoren en koelinstallaties met 55,97 kW door:
 - het installeren van vijf bijkomende airco's in gebouwen 3, 50, 103, 215 en 447;
 - het installeren van één bijkomende warmtepomp naast gebouw 3;
 - het vervangen van de koelinstallatie nabij gebouw 251;
 tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.610,77 kW (16.3.2.b);
 - de opslag van 20 m³ vloeibare koolstofdioxide in een opslagtank tot een totale opslag van 133,29 m³ liter (17.1.2.2.3);
 - de opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (met een vlampunt groter dan of gelijk aan 55°C) in een tank van 50 m³ op locatie 298 tot een totale opslag van 2.120 ton (17.3.2.1.2.3);
 - de opslag van 100 ton bijtende stoffen (GHS05) in 2 nieuwe opslagtanks van elk 50 m³ (in tankenpark 39 en op locatie 298) tot een totale opslag van 5.071,3 ton (17.3.4.3);
 - de opslag van 100 ton schadelijke stoffen (GHS07) in 2 nieuwe opslagtanks van elk 50 m³ (in tankenpark 39 en op locatie 298) tot een totale opslag van 6.971,3 ton (17.3.6.3);
 - 1 warmtewisselaar waarvan de secundaire ruimte een inhoud heeft van 26,5 liter (39.4.1);
 - wijziging door:
 - vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen tot 438,5 kW door uitbreiding met het elektrisch vermogen van de noodgroep van de brandblusinstallatie met 197 kW (in het verleden verkeerdelijk niet mee opgenomen) en een vermindering van het in rekening te brengen elektrisch vermogen met 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar en verplaatsing van een noodstroomaggregaat van 160 kWe van gebouw 237 naar lokaal 262 (12.1.2.1.a);
 - correctie van rubriek 31.1.3 naar 31.1.1.a (31.1.1.a);
 - vermindering van de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) met 75,4 ton tot een totale opslag van 2.277,8 ton (17.3.7.3), door:

- plaatsing twee nieuwe opslagtanks met elk een volume van 50 m³ (in tankenpark 39 en op locatie 298);
- een correctie van -175,4 ton doordat meervoudige subrubricering niet geldig is voor gasolie (i.e. de hoeveelheid gasolie die momenteel vergund is en die onterecht ook in deze rubriek ondergebracht werd).
- uitbreiding en wijziging van:
 - VR-plichtige inrichting (17.2.2), als volgt:
 - Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:
 - Ontvlambare vloeibare gassen (nr. 18): + 0,027 ton
 - Aardolieproducten (nr. 34): - 41,99 ton
 - Watervrije ammoniak (nr. 35): + 0,28 ton
 - Categorieën van gevaarlijke stoffen:
 - P5c: + 50 ton
 - E1: + 3,3 ton
 - H2: - 7,1 ton (wegens foutief opnemen ammoniak onder categorie H2)
 - de opslag van gasolie (17.3.2.1.1.2), als volgt:
 - uitbreiding met 0,51 ton gasolie in een tank van 60 m³ bij het noodstroomaggregaat in lokaal 262
 - vermindering met 42,5 ton gasolie in een tank van 50 m³ op locatie 298 tot een totale opslag van 133,41 ton.
 - het geïnstalleerd elektrisch vermogen van de afdeling Tensiofix met 21,85 kW tot een totaal van 521,85 kW door wijzigingen in productiecel 4 van gebouw 251 (34.1.2.a);

Rubricering: 7.1.2 - 12.1.2.1.a - 12.2.2 - 16.3.2.b - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 31.1.1.a - 34.1.2.a - 39.4.1;

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing.

- 3 transfo's van respectievelijk 1x 250 kVA en 2x 500 kVA (12.2.1);
- vaste batterijladers met een geïnstalleerde drijfkracht van 14 kW (12.3.2);

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening te voorzien.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Het chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171005-0004), gelegen aan de Japanse-Kerselarenlaan 1 in 2490 Balen op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-1325/2A39, 2-B-1325/2B39, 2-B-1325/2D38, 2-B-1325/2G38, 2-B-1325/2T44 en 2-B-1325/2Z38, omvat:

- het lozen van 50 m³/uur, 750 m³/dag en 125.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een zuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de productie van 100 ton/jaar basisproducten voor biociden (5.5);
- 1 brandstofverdeelslang (6.5.1);
- de productie van 1.710 ton/jaar niet elders ingedeelde chemicaliën (7.1.2);
- de productie van 100 ton/jaar organische peroxiden (7.6.2);
- de productie van 10.000 ton/jaar tensioactieve stoffen en tensiden (7.11.1.k) door middel van toestellen met een vermogen van 521,85 kW (34.1.2.a);
- productie van 600 ton/jaar farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten (7.11.1.b - 7.11.1.c - 7.11.1.d - 7.11.1.e - 7.11.4);
- drie dieselnoodstroomaggregaten en een brandblusinstallatie met een totaal elektrisch vermogen van 438,5 kW (50% wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) (12.1.2.1.a) en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 545 kW (50% wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) (31.1.1.a), als volgt:

	elektrisch vermogen	thermisch vermogen (50%)
noodstroomaggregaat	320 kW	200 kW
	200 kW	125 kW
	160 kW	100 kW
brandblusinstallatie	197 kW	120 kW

- 4 transfo's van respectievelijk 3x 1.600 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- de productie van 490 ton/jaar farmaceutische stoffen in bulk (13.1);
- toestellen voor het verpakken en conditioneren van farmaceutische stoffen met een geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW (13.2.1.a);
- de opslag van 100 ton farmaceutische stoffen (13.3);
- het stallen van 12 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een herstelwerkplaats (15.2);
- een totale geïnstalleerde drijfkracht voor airco's, compressoren en koelinstallaties van 1.610,77 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 300 m³ houten paletten in openlucht (19.6.1.b);
- de opslag van 600 m³ houten paletten in een lokaal (19.6.1.c);
- de opslag van 2.070 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.1.c);
- 2 laboratoria voor procescontrole (24.2);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.3);
- toestellen voor de productie van kunstmeststoffen met een geïnstalleerde drijfkracht van 82 kW (28.1.d.1);
- metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (29.5.2.1.a);
- een plasmabranders met een thermisch vermogen van 11,5 kW (29.5.3.1.a);
- de opslag van 225 ton verpakkingsmateriaal in lokalen (33.4.1.c);
- de opslag van 1.310 ton detergents (34.3);
- 2 stoomgeneratoren van respectievelijk 5.450 liter en 12.350 liter (39.1.3);
- 1 stoomvat van 677 liter (39.2.1);
- 1 warmtewisselaar waarvan de secundaire ruimte een inhoud heeft van 26,5 liter (39.4.1);
- 7 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 14.610 kW bestaande uit 1x 100 kW, 1x 285 kW, 1x 1.260 kW, 1x 1.890 kW, 1x 2.300 kW, 1x 2.325 kW en 1x 6.450 kW (43.1.3);
- 4 grondwaterwinningsputten op een diepte van 284 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 120.000 m³/jaar (53.8.3);
- vervaardigen van geneesmiddelen en tussenproducten met een maximaal oplosmiddelenverbruik van meer dan 50 ton/jaar (59.17.1);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - 565.950 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 32.200 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 133.290 liter gasen in vaste houders, omvattend 113.290 liter stikstof en 20.000 liter kookstofdioxide (17.1.2.2.3);
 - 4.074,617 ton Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - Benoemde gevaarlijke stoffen:
 - 6 ton Broom (9);
 - 6 ton Chloor (10);
 - 0,27 ton Waterstof (15);
 - 6 ton Chloorwaterstof (gas) (16);
 - 0,277 ton Ontvlambare vloeibare gas, cat. 1 of 2 en aardgas (18);
 - 0,15 ton Acetyleen (19);
 - 1 ton Ethyleenoxide (20);
 - 282 ton Methanol (22);
 - 2,8 ton Zuurstof (25);
 - 1,2 ton Fosgeen (27);
 - 4,5 ton (diverse) Carcinogenen (33);
 - 133,4 ton Aardolie producten (34);
 - 7,38 ton Watervrije Ammoniak (35);
 - 20 ton Piperidine (38);

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

- 50 ton Propylamine (42)
- Categorieën:
 - H1: 44,5 ton acute toxische stoffen cat 1;
 - H2: 602,9 ton acute toxische stoffen cat 2 en 3;
 - P1a: 3 ton ontplofbare stoffen;
 - P2: 8,3 ton ontlambaar gas cat 1&2;
 - P4: 8,2 ton oxiderende gassen
 - P5a: 22 ton ontlambare vloeistoffen cat 1, of cat 2/3
boven vp gehouden;
 - P5b: 100 ton ontlambare vloeistoffen cat 2/3 in risico-omstandigheden;
 - P5c: 3.374,3 ton ontlambare vloeistoffen cat 1 & 2 nev;
 - P6a: 20 ton zelfontledende stoffen & organische peroxiden cat A of B;
 - P6b: 20 ton zelfontledende stoffen & organische peroxiden cat D, E of F;
 - P7: 30 ton Pyrofore stoffen cat 1
 - P8: 125 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen cat 1,2,3 ;
 - E1: 920,3 ton gevaar voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1);
 - E2: 1.537 ton gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch 2);
 - O1: 30 ton stoffen of mengsels met EUH014;
 - O2: 30 ton stoffen en mengsels die in contact met water ontlambare gassen ontwikkelen, categorie 1;
 - O3: 25 ton stoffen of mengsels met EUH0296;
- 6 ton ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS01) (17.3.1.3);
- 133,41 ton gasolie (17.3.2.1.1.2);
- 2.120 ton overige ontlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.3);
- 1.987 ton ontlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);
- 130 ton overige brandbare vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- 72,5 ton oxiderende stoffen (GHS03) (17.3.3.3);
- 5.071,3 ton bijtende stoffen (GHS05) (17.3.4.3);
- 1.145,4 ton giftige stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- 6.971,3 ton schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- 2.277,8 ton stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) (17.3.7.3);
- 2.590,25 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09) (17.3.8.3);

Product	Locatie & opslagwijze	6.4.2 (m³)	17.1.2.1.3 (m³)	17.1.2.2.3 (m³)	17.2.2 (ton)	17.3.1.3 (ton)	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.2.1.2.3 (ton)	17.3.2.2.3.b (ton)	17.3.2.3.3. (ton)	17.3.3.3 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.7.3 (ton)	17.3.8.3 (ton)	17.4 (ton)
detergentmengsels of sulfonzuren	opslagtanks TFIX 313	440			150			30				220		440		440	
Thinner	vaten/ kleine verpakking magazijn atelier 101 & 103 labo 102A	1,95										1,4	0,25	1,4	1,4	0,5	2,15
thinner & verf	kleine verpakking labo 102B											1,2	0,05	1,2	1,2	0,5	0,5
afvalstoffen	vaten magazijn 192	20			5							10		10	5	10	
fosforpentoxide	vaten magazijn TFIX 458	4										30		30			
tfix vloeibare grondstoffen & eindproducten	vaten magazijn 461	100			10			50				400	10	590	120	75	
fosgeen, broom, chloor, HCl,	flessen		20		8												

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

O ₂ , NH ₃ , EtOx	opsl. 8															
H ₂ , N ₂ , He, O ₂	flessen labo 53 & labo 220		1,4		0,42											
H ₂ , O ₂	flessen labo 60		8,1		0,13											
acetyleen, O ₂ , propaan, forniergas	flessen atelier 101		1,5		1											
H ₂ , N ₂ , He, O ₂ , perslucht	flessen labo QC 102		1,2		0,32											
tetrazolazijnzuur, organische peroxides, katalysatorPdC + katalysatorPdC-verdund met water, ander stoffen zoals mag 33	vaten magazijn SY 31- a-f SY				18	6			10	10	18	18	18	18	18	
Gasolie	geïntegreerd in noodgenerators SY10 SY11 en brandblus				2		1,98							2		
Gasolie	vaste houders: 2,9 T bij blusinstallatie 4,5 T bij burelen 100 9 T bij burelen 102 0,51 ton op locatie 262 85 42,5 T bij stookinst. 298 72 T bij stookinst. SY10				173,4 131,41	173,4 131,41								173,4		
ethanol, toluen, aceton, methanol, ethylacetaat, dichloormethaan, butanol, IPrOH	vaste houders: 275 T bij tanks SY19 330 380 T bij tanks SY39 50 ton op locatie 298				605 705		250 300	605			605 705	370	605 705	420 520	440	
solventen: solvesso 20, shellsol A, n-85butanol, ethylacetaat, diactonolcohol, xyleen, ...)	vaste houders solv TFIX 312				25		115	215				25	165	100	100	
AASCA (Xn, P2)	vaste houders TFIX 314				180		180				180		180			
CS ₂ , methanol, triëthylamine, chloorbenzeen, dichloormethaan	vatenopslag 1 SY				85		40	85			40	30	72	72	80	
methanol, ethanol, dichloor- methaan, benzaldehyde, THF, ethyleenglycol, ethylacetaat, isopropylalcohol, MIBK	vatenopslag 10 SY en 34 SY				200		100	200			100	125	200	160	110	
methanol, triëthylamine, chloorbenzeen, dichloormethaan	vatenopslag 35 SY				100		50	100			50	50	100	60	70	
hexaan, chloroform, methanol, ethanol, dichloormethaan, THF, afvalacetaten, waterfasen, aromaten, ketonen, acetonitrile, DCM	vatenopslag 41 SY en 43 SY				520		170	480	20		200	280	280	200	250	
eindproducten tensiofix	vatenopslag TFIX 440 en TFIX 441				1.115		915	150			1100	10	1540	370	525	
solventen	kleine verpakking				2		2	2			1		2	1	0,75	

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

	/ stalen															
MeOH-oplossing, NaOH, HCl, FeCl ₃ , kalksilo	vaste houders WZI 489			20				20			95	20	45	20		
natriumazide, dimethylsulfaat, phenyl-chloroformiaat , aniline, methaansulfonzuur, azijnzuur-anhydride, cyaniden, POCl ₃ , trimethylchloorsilaan, dimethylsulfaat, tetramethyl-disiloxaan, ...	vatenopslag magazijn 33-a-h SY			80				40	10	80	101	80	80	120		
NaNO ₂ , citroenzuur, sylcylzuur, piperazine, NaOH, Ca(OH) ₂ , dicalite, ureum, NH ₄ Cl, NaCl, Al ₂ O ₃ , NaBH ₄ , ... + vaste tussen- en eind-producten, SAM-3, BIN-4,...	vatenopslag magazijn 3 SY			130					100	15	140	15	140	100	60	
Mierenzuur, Mesityloxyde, Kaliumhydroxide, Methylamine, Destillaat LIZ-3, Destillaat AASCA, Salpeterzuur, Tolueen Recup, Eindproduct LIZ-3 in Tolueenoplossing, Natriumnitriet	Opslagtanks 253			295,5				168	90	7,5	97,5	86	258	168	60	
fosforzuur 80%, zwavelzuur-oplossing; HCl 30%, azijnzuur 80%, NH ₃ -oplossing, NaOCl-oplossing, KOH-oplossing, NaOH-oplossing, H ₂ O ₂ -oplossing	vatenopslag 9 SY Z& B en 36 SY Z&B			70						25	125		125	30	75	
tussenproducten tfix-nidv	vatenopslag magazijn 252			15						5	18	5	18	5	10	
afvalwaters	buffertanks WZI 230										300		300			
Olie	vatenopslag Labo 102C										1,2	0,05	1,2	1,2	0,5	0,5
additieven koelwater & WZI, antischuim	vatenopslag magazijn waterbehandeling										8		8			
tfix vloeibare grondstoffen; butylglycol, dmf, exxsol, ombentin, NP15, propyleenglycol, shellsoll, solvesso, xyleen	vatenopslag magazijn 367 & magazijn 460			25							700		1.050	170	110	
vaste stoffen tensiofix ; CaCO ₃ , primisil, veegum, tensiofix-poeders	vatenopslag magazijn 368			25							300		460	50	35	
poeders tensiofix: surfaron, tfixBCZ, tensopol USP, tfix bc66	vatenopslag magazijn TFIX 475										150		150	25		
NaHSO ₃ -oplossing	vaste houder scrubber RTO												1,5			
Stalen	kleine verpakking															0,5
thermische olie	buffervaten SY10 – 24 & SY11 – 25			100												
NH ₃	aanwezigheid in koelinstallaties			2,1												
aceton (e.a.)	Destillaties			100												
stikstof	3 vaste BG houders van resp. 11 m ³ (locatie 299), 49 m ³ (locatie 28) en			113,29												

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

	53 m ³ (locatie 54)																
koolstofdioxide	1 vaste BG houder van 20 m ³ (locatie 299)			20													
totaal:		565,95	32,2	131,29 133,29	4.063 4.074,6	6	175,4 133,4	2.070 2.120	1.987	130	72,5	4.971,3 5.071,3	1.145,4	6.871,3 6.971,3	2.353,2 2.277,8	2.590,3	3,65

De maximale aanwezigheid van giftige stoffen wordt beperkt tot de in 17.2.2 vermelde hoeveelheden van benoemde giftige stoffen (methanol, ethyleenoxide,..) en een totaal van 44,5 ton acuut toxische stoffen van categorie 1 en 602,9 ton giftige stoffen acuut toxische stoffen van categorie 2 en ihl 3. (zie rubriek 17.2.2)

Rubrieken: 3.6.3.2 - 5.5 - 6.5.1 - 6.4.2 - 7.1.2 - 7.6.2 - 7.11.1.b - 7.11.1.c - 7.11.1.d - 7.11.1.e - 7.11.1.k - 7.11.4 - 12.1.2.1.a - 12.2.2 - 13.1 - 13.2.1.a - 13.3 - 15.1.1 - 15.2 - 16.3.2.b - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.1.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.2.3.3 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4 - 19.6.1.b - 19.6.1.c - 23.3.1.c - 24.2 - 24.3 - 28.1.d.1 - 29.5.2.1.a - 29.5.3.1.a - 31.1.1.a - 34.1.2.a - 33.4.1.c - 34.3 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.4.1 - 43.1.3 - 53.8.3 - 59.17.1.

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2016-0411	M	27/07/2017	onbepaalde duur	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
AMV/6989/1014	M	13/02/2018	onbepaalde duur	bevestiging MLAV1-2016-0411 met gewijzigde modaliteiten	M
OMVP-2017-0093	M	11/01/2018	onbepaalde duur	vergunning voor verandering	D
OMGP-2018-0243	S	04/10/2018	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0598	S	04/04/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2018-0036	M	25/04/2019	onbepaalde duur	inwilliging bijstellen voorwaarden	D
OMWV-2019-0001	M	23/05/2019	onbepaalde duur	gedeeltelijke inwilliging bijstellen voorwaarden MLAV1-2016-0411	D
OMVP-2019-0166	S	05/12/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2019-0099	M-S	12/12/2019	onbepaalde duur	vergunning voor verandering	
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2020-0223	M	11/03/2021	duur der werken	vergunning voor verandering	
OMVP-2021-0046	S	29/04/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2021-0057	S	06/05/2021	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMWV-2021-0014	M	16/09/2021	onbepaalde duur	inwilliging bijstellen voorwaarden	
OMVP-2021-0148	M	07/10/2021	/	weigering van de vergunning verandering	
OMV_2021119760	M	28/01/2022	/	weigering van de vergunning voor verandering	
OMVP-2022-0083	M	25/08/2022	onbepaalde duur	vergunning voor verandering	
OMVP-2023-0111	S	21/09/2023	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
CBS: schepencollege D: deputatie M: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 14 februari 2024 en vervolledigd op 14 mei 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 13 juni 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 16 september 2024 heeft de aanvrager via een nieuwe projectinhoud (V3) een nota bezorgd als antwoord op het ongunstig advies d.d. 4 september 2024 van de DIW.

Op 11 oktober 2024 heeft de aanvrager via een nieuwe projectinhoud (V4) een bijkomende nota bezorgd als antwoord op het ongunstig advies d.d. 4 september 2024 van de DIW.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Balen.
- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Balen

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- advies ontvangen op 15 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- advies ontvangen op 22 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- reactie ontvangen op 16 juli 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- advies ontvangen op 30 juli 2024;
- inhoud: geen bezwaar.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM-lucht)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- advies ontvangen op 17 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

- advies ontvangen op 9 juli 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid op 13 juni 2024;
- advies ontvangen op 4 september 2024;
- inhoud: ongunstig.

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost op 13 juni 2024;
- reactie ontvangen op 29 juli 2024;
- inhoud: geen advies.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 13 juni 2024;
- advies ontvangen op 20 augustus 2024;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 10 september 2024

1. Horen van de partijen

- De heer A. De Bruyn, Corporate Environmental Manager, en de heer F. Verbeke, Environmental Officer, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar het ongunstige advies van de DIW en naar de nota die, n.a.v. dit advies, daags voor de zitting van de POVC werd opgeladen in het omgevingsloket.
 - De DIW licht zijn advies toe en stelt daarbij dat ondoorlatende verhardingen moeten afwateren naar naastliggende groenzones met een minimale oppervlakte van 25% van de verharde oppervlakte. De waterdoorlatende steenslagverharding is geen groenzone en kan niet meegerekend worden. De afwijking voor de infiltratievoorziening kan niet aanvaard worden. Er moet een open infiltratievoorziening geplaatst worden. Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. Indien de gebouwen binnen de overstromingsgevoelige zone worden voorzien, dienen deze van een overstroombare kruipruimte te worden voorzien, of er dient elders op het terrein een compenserende afgraving te worden uitgevoerd.
 - De heer De Bruyn bevestigt dat deze zaken in de bijkomende nota worden toegelicht. Door het naastliggende metallurgische bedrijf is er een oppervlakkige bodemverontreiniging van zware metalen, waaronder cadmium, aanwezig. De rode steenslag werd aangebracht om verstuiwing van deze verontreiniging te voorkomen. De steenslag is zeer waterdoorlatend. Ook de aanwezige zandlaag onder de steenslag heeft een hoge doorlaatbaarheid. Daardoor kan het hemelwater goed infiltreren in de zones met de rode steenslag. Er is nog wat ruimte om bijkomende infiltratie/buffering te voorzien. Vroeger was er een vijver aanwezig in het industriegebied die als bufferbekken fungeerde. Door de nieuwe bedrijven die zich in het in het industriegebied hebben gevestigd is die verdwenen. Het bedrijf ten noorden van de site heeft zijn terrein opgehoogd waardoor het nu afwatert naar Ajinomoto OmniChem. Op het bedrijventerrein van Ajinomoto OmniChem is een bufferbekken en een waterzuivering aanwezig.
De heer De Bruyn benadrukt dat voorliggende aanvraag zeer belangrijk is voor het bedrijf. De aanvraag omvat een nieuw productieproces waarbij kleinere reactoren zullen gebruikt worden. De uitbreiding zal voor werkgelegenheid voor 5 ploegen zorgen.

- De DIW geeft aan dat het advies kan herbekeken worden wanneer aangetoond wordt dat de steenslag en de bodem voldoende waterdoorlatend zijn en bijkomende buffering wordt voorzien.
 - De heer De Bruyn licht toe dat Witteveen + Bos een studie heeft uitgevoerd over waterbesparende maatregelen. Men gaat nu verder bekijken of hemelwater kan hergebruikt worden voor bepaalde toepassingen.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
 3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in industriegebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
 - De AGOP-RO heeft aangegeven geen advies uit te brengen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - De brandweer verleent een gunstig advies met opmerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om dit advies integraal op te nemen als vergunningsvoorwaarde.
 - Voor de toetsing van de overeenstemming van het aangevraagde met de stedenbouwkundige voorschriften en de verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening, wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De beoordeling van het CBS wordt bijgetreden.
 - Onder voorbehoud van een gunstig advies van de DIW (zie punt 10. Watertoets) volgt de POVC de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
 5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Het Dep. Zorg heeft aangegeven geen bezwaar te hebben.
 - Het CBS, de VMM-lucht en het VEKA verlenen een gunstig advies.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies en verwijst daarbij naar de EU-verordening 2024/573, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 20 februari 2024 voor het gebruik van koelmiddelen.
 - De POVC stelt voor om als aandachtspunt in het besluit op te nemen dat de gebruikte koelmiddelen onderworpen zijn aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 die vanaf 11 maart 2024 in werking is getreden.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
 8. Toepasselijke BREF's
 - Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW);
 - Manufacture of Organic Fine Chemicals (OFC);
 - Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector (WGC).
 9. Natuurtoets
 - De inrichting is gelegen op circa 610 meter van het habitatrichtlijngebied 'Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor' en het VEN/IVON-gebied 'De Vallei van de Grote Nete bovenstrooms' en op ruime afstand van vogelrichtlijngebied.
 - Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.

- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale en fluviale contour 'D - middelgrote kan op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Gelet hierop werd advies gevraagd aan de nv De Vlaamse Waterweg en de DIW.
- De Vlaamse Waterweg geeft aan geen adviesinstantie te zijn voor wat betreft de watertoets.
 - De POVC merkt hierbij op dat de inrichting op minder dan 50 meter afstand van het kanaal van Beverlo gelegen is en daarom advies werd gevraagd aan de nv. De Vlaamse Waterweg.
- Uit het advies van de DIW blijkt dat mogelijke schadelijke effecten zouden kunnen ontstaan door:
 - wijziging van infiltratie naar het grondwater aangezien verhardingen en bebouwing een versnelde afvoer van hemelwater en een verminderde infiltratie in de bodem tot gevolg hebben. Dit kan leiden tot onvoldoende aanvulling van het grondwater, met (meer) verdroging tot gevolg;
 - wijziging van het overstromingsregime, aangezien ophogingen, verhardingen en bebouwing een versnelde afvoer van hemelwater, een verlies van ruimte voor water en bijkomende wateroverlast tot gevolg kunnen hebben.

De DIW verleent een ongunstig advies en stelt daarbij het volgende:

- Ondoorlatende verhardingen wateren af naar naastliggende groenzones voor infiltratie op eigen terrein. Om infiltratie op eigen terrein te behouden, dient de groenzone minimaal 25% van de verharde oppervlakte te bedragen. De groenzone dient te worden uitgewerkt met een licht komvormige maaiveldverlaging van minimum 5 cm diep. Volgens de aangeleverde informatie, watert een groot deel af naar steenslagverharding. Dit wordt beschouwd als waterdoorlatende verharding en kan dus niet meegerekend worden als onverharde zone. De dakoppervlaktes en niet waterdoorlatende verharding dienen af te wateren naar een groenzone van minimaal 25% van dit oppervlakte.
- Gezien er geen hergebruikmogelijkheden zijn, kan de afwijking voor het plaatsen van een hemelwaterput aanvaard worden.
- Er wordt ook een afwijking aangevraagd voor het plaatsen van een infiltratievoorziening. Deze afwijking kan niet aanvaard worden. Er wordt gesteld dat infiltratie niet mogelijk is wegens potentieel verspreiden van een historische bodemverontreiniging. Er wordt echter ook 695,82 m² aan verharding geïnfiltreerd in omliggende zones. De motivatie om geen infiltratievoorziening te plaatsen voor het brandkleppenlokaal en de ruimte voor elektrische voorzieningen kan dus niet worden weerhouden. Er moet een open infiltratievoorziening geplaatst worden.
- Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. Door het oprichten van constructies en door ophogingen wordt immers overstroombare ruimte ingenomen, waardoor op die plaats geen overstromingswater geborgen kan worden. Indien de gebouwen binnen de overstromingsgevoelige zone worden voorzien, dienen deze op een overstroombare kruipruimte te worden voorzien, of er dient elders op het terrein een compenserende afgraving te worden uitgevoerd.
- Door het overstromingsrisico moet het vloerpeil van het toekomstig aan te leggen gebouw voldoende hoog gekozen worden. Het overstromingsveilig bouwpeil bedraagt 43,10 mTAW.
 - Ter zitting licht de vertegenwoordiger van de aanvrager toe dat er door het naastliggende metallurgische bedrijf er een oppervlakkige bodemverontreiniging van zware metalen, waaronder cadmium, aanwezig is. De rode steenslag werd aangebracht om verstuiving van deze verontreiniging te voorkomen. De steenslag is zeer waterdoorlatend. Ook de aanwezige zandlaag onder de steenslag heeft een hoge

doorlaatbaarheid. Daardoor kan het hemelwater goed infiltreren in de zones met de rode steenslag. Er is nog wat ruimte om bijkomende infiltratie/buffering te voorzien. Hiervoor zal de nodige verduidelijking nog bezorgd worden.

- De DIW bevestigt ter zitting dat het advies kan herbekeken worden wanneer aangetoond wordt dat de steenslag en de bodem voldoende waterdoorlatend zijn en bijkomende buffering wordt voorzien. De DIW kan akkoord gaan met de afwijking van de hemelwaterput, maar niet met de afwijking voor de infiltratievoorziening.
- De POVC verleent een advies onder voorbehoud dat de DIW een gunstig advies verleent. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de nodige stavingsstukken toe te voegen aan zijn dossier.

11. Termijn

- Onder voorbehoud dat de DIW een gunstig advies verleent, kan de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De vergunning geldt enkel voor de aangevraagde werken.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet opgelegd worden. In het voorwerp en omschrijving van de vergunning worden de werken vermeld waarvoor de vergunning verleend wordt.
 2. De plannen zijn strikt te volgen en mits het voorzien van volgende maatregelen:
 - Het infiltreren van het hemelwater op eigen terrein, rekening houdende met de voorwaarden van OVAM.
 - Het nemen van maatregelen om het waterbergend vermogen van het terrein te garanderen.
 - Met betrekking tot het afvalwater dient de exploitant zelf contact op te nemen met Pipda rioleringen.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet opgelegd worden. De POVC verwijst hiervoor naar het advies van de DIW.
- De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 2. Het advies van de brandweer van 15 augustus 2024 met referentie "BWDP/2015-653/019/01/MODBE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
 3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 moet geen hemelwateropvang worden voorzien.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: /

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Voor de afgassen van de productie-installaties Synthese 10 en Synthese 11 geldt een emissiegrenswaarde voor organische stoffen van 20 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof. In afwijking hiervan geldt voor processen met vrijstelling van laagmoleculaire vluchtige gasen (o.m. organometaalreacties, deboceringreacties, Grignard-afbraakreacties) een emissiegrenswaarde voor organische stoffen van 50 mg/Nm³ uitgedrukt als totaal organische koolstof. De emissiegrenswaarden gelden voor een referentieperiode van 4 uur en, in afwijking van artikel 4.4.3.1, §1ter van VLAREM II, bij het gemeten zuurstofgehalte. De concentratie organische stoffen in de afgassen van de productie-installaties Synthese 10 en Synthese 11 wordt maandelijks gemeten door een erkend laboratorium in de discipline Lucht.
2. De uitvoering van de specifieke processen waarbij laagmoleculaire vluchtige organische gasen vrijgesteld worden, wordt bijgehouden in een register, met vermelding van naam van het proces, locatie, productiecel en tijdstip waar(op) dit proces bedreven wordt, nummer en titel van de documenten met de procesbeschrijving en een beschrijving van de locatie waar deze procesdocumentatie voorhanden is. Het register wordt op de inrichting beschikbaar en ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid. Wanneer emissiemetingen uitgevoerd worden door een erkend laboratorium in de discipline Lucht, wordt deze informatie toegevoegd aan het emissierapport.
3. [...]
4. In afwijking van artikels 5.17.4.1.3. §4 en 5.5.1.4 §2 van VLAREM II is opslag en aanwezigheid (17.2.2) van volgende stoffen toegelaten:
 - a. 4 ton methylbromide;
 - b. 30 ton nitrillen en cyaanzouten.
5. De afsluiters van de inkuipingen van de opslag gevaarlijke vloeistoffen dienen in normale werkingstoestand gesloten te zijn. De inhoud van de inkuipingen mag enkel na controle te worden afgelaten naar de afvalwaterzuivering.
6. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van kracht:

Parameter	Norm
CZV (mg/l)	200
totaal P (mg/l)	3, met een jaargemiddelde van 2
totaal N (mg/l)	15
nitriet (mg/l)	1
B (mg/l)	2,1
V (µg/l)	25
Ti (µg/l)	200
Co (µg/l)	6
SO ₄ ²⁻ (mg/l)	750
Cl ⁻ (mg/l)	2.000
AOX (mg/l)	0,64 en 0,4 voortschrijdend jaargemiddelde (het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van minimaal een maandelijks debietsproportionele 24u-staalname en analyse)
opgelost fluoride (mg/l)	3

7. Er moet een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater worden uitgevoerd met een frequentie van 1x per kwartaal met volgende organismen:

1ste jaar:

1^o bepaling (1^okwartaal)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/B/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/B/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/B/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/B/002

Volgende bepalingen (2° t.e.m. 4° kwartaal):

- a. Enkel de organismen die bij de eerste test een effect vertoonden van 50% of meer;
- b. In geval geen van de organismen in de eerste test een inhibitie vertoonde van 50% of meer: het meest gevoelige organisme dat een significant effect vertoonde in de eerste test;
- c. In geval geen van de organismen in de eerste test een significant effect vertoonde ($\geq 10\%$): acute immobiliteitstest met de watervlo Daphnia Magna - WAC/V/001.

Volgende jaren:

Zolang er $\geq 50\%$ effect is in onverdund afvalwater moet de volgende jaren per kwartaal de meest gevoelige test herhaald worden.

Stopzetten metingen:

Indien er gedurende 2 jaar geen enkel toxisch signaal $\geq 50\%$ wordt opgepikt, mogen de metingen worden stopgezet.

- a. De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - b. Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM/ LNE- Milieu inspectie.
 - c. De ecotox-resultaten met de verdunningstest moeten jaarlijks worden bezorgd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, samen met een plan van aanpak voor het komende toxiciteitsonderzoek en/of een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning.
8. In toepassing van artikel 5.53.4.1.§2 van VLAREM II moet er 1 peilput voorzien zijn.
9. Binnen 3 jaar na vergunningverlening laat de exploitant voor de parameter kobalt een impactanalyse uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline water. Deze evaluatie wordt aan de vergunningverlenende overheid bezorgd (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die ze vervolgens ter evaluatie overmaakt aan de VMM en ter informatie aan de AGOP-M. Na een gunstige beoordeling van de VMM, kan de periodiciteit van de impactevaluatie worden gewijzigd naar om de 5 jaar.

Conclusie: gunstig (onder voorbehoud van een gunstig advies van de DIW).

10.Procedure in termijnverlenging

- De behandelingstermijn van het dossier werd van rechtswege eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd.

- Reden: Administratieve lus
- De Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Antwerpen (DIW) verleende op 4 september 2024 een ongunstig advies. Ter zitting lichtte de DIW zijn advies toe en daarbij dat ondoorlatende verhardingen moeten afwateren naar naastliggende groenzones met een minimale oppervlakte van 25% van de verharde oppervlakte. De waterdoorlatende steenslagverharding is geen groenzone en kan niet meegerekend worden. De afwijking voor de infiltratievoorziening kan niet aanvaard worden. Er moet een open infiltratievoorziening geplaatst worden. Er mag geen ruimte voor water verloren gaan. Indien de gebouwen binnen de overstromingsgevoelige zone worden voorzien, dienen deze van een overstroombare kruipruimte te worden voorzien, of er dient elders op het terrein een compenserende afgraving te worden uitgevoerd.
- Ter zitting licht de vertegenwoordiger van de aanvrager toe dat er door het naastliggende metallurgische bedrijf een oppervlakkige bodemverontreiniging van zware metalen, waaronder cadmium, aanwezig is. De rode steenslag werd aangebracht om verstuiwing van deze verontreiniging te voorkomen. De steenslag is zeer waterdoorlatend. Ook de aanwezige zandlaag onder de steenslag heeft een hoge doorlaatbaarheid. Daardoor kan het hemelwater goed infiltreren in de zones met de rode steenslag. Er is nog wat ruimte om bijkomende infiltratie/buffering te voorzien. Hiervoor zal de nodige verduidelijking nog bezorgd worden.
- De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie verleent een gunstig advies onder voorbehoud dat de DIW een gunstig advies verleent over de aanvullende informatie.
- Op 16 september 2024 heeft de aanvrager via een nieuwe projectinhoud (V3) een bijkomende nota bezorgd als antwoord op het ongunstig advies d.d. 4 september 2024 van de DIW.
- De DIW oordeelt ongunstig over de aangeleverde informatie als volgt:
 - "De plannen komen momenteel helaas niet tegemoet aan het ongunstig advies en ook niet aan wat werd besproken op de POVC.
 - De aanvrager stelt zelf dat ze voldoende ruimte hebben op het terrein om te compenseren, maar dat ze de locatie hiervoor niet ad-hoc willen beslissen. Ons inziens lijkt een termijnverlenging dan de enige optie, om de aanvrager de tijd te geven een doordacht plan op te maken voor deze compensatie.
 - Het filmpje dat wordt aangeleverd in combinatie met de foto's in de nota van de steenslagverharding zijn ook niet voldoende overtuigend. De aanvrager dient aan te tonen dat er voldoende ruimte is in de 15cm steenslag op de site waarnaar zou afgewaterd worden om een volume van 29.578,56 liter te bufferen. Hiervoor dienen ze een berekening aan te leveren waarin het vrije porievolume van deze steenslag wordt bepaald. Indien dit niet mogelijk is zal er toch een groenzone of infiltratievoorziening moeten worden aangelegd.
 - Op basis van de bijkomende informatie kan dus geen gunstig advies worden aangeleverd."
- Op 4 oktober 2024 werd aan de aanvrager gevraagd om het dossier aan te vullen zodat het tegemoet komt aan de ongunstige elementen uit het advies van de DIW.

11.Bijkomende gegevens

Op 16 september 2024 heeft de aanvrager via een nieuwe projectinhoud (V3) een nota bezorgd als antwoord op het ongunstig advies d.d. 4 september 2024 van de DIW.

Op 11 oktober 2024 heeft de aanvrager via een nieuwe projectinhoud (V4) een bijkomende nota bezorgd als antwoord op het ongunstig advies d.d. 4 september 2024 van de DIW.

Om tegemoet te komen aan de ongunstige elementen uit het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid, heeft de aanvrager besloten om een compenserende afgraving uit te voeren en groenzones te creëren. Teneinde de groenzones te creëren, zal het aanwezige steenslag verwijderd worden. Het luikje 'hemelwater' werd gewijzigd, o.a. door het opladen van een aangepaste nota hemelwater & oppervlaktewater. Er werden eveneens aangepaste plannen aangeleverd.

12.Advies in termijnverlenging

Op 29 oktober 2024 heeft de DIW een gunstig advies uitgebracht.

13. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Op 16 september 2024 en 11 oktober 2024 heeft de aanvrager via een nieuwe projectinhoud (resp. V3 en V4) bijkomende nota's bezorgd als antwoord op het ongunstig advies d.d. 4 september 2024 van de DIW. Na deze wijzigingen verleent de DIW een gunstig advies.

De bijkomende gegevens zijn niet van die aard dat het openbaar onderzoek werd geschaad. De wijzigingen gebeurden n.a.v. het advies van de DIW. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de aanvraag, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er moet conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

14. Aandachtspunten

De gebruikte koelmiddelen zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 2024/573 die vanaf 11 maart 2024 in werking is getreden.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingssystemen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op

de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd. Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Ajinomoto OmniChem, gevestigd Cooppallaan 91, Ind. Zone 7 te 9230 Wetteren (KBO 403.078.352), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171005-0004), gelegen Japanse-Kerselarenlaan 1 te 2490 Balen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-B-1325/2A39, 2-B-1325/2B39, 2-B-1325/2D38, 2-B-1325/2G38, 2-B-1325/2T44, 2-B-1325/2Z38 en 2-B-1325/2D38. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 2-B-1325/2D38:
 - bij gebouw B230 – Inopsys noord (voorbehandelingsinstallatie waterfase):
 - de oprichting van een CO₂ tank (regularisatie);
 - de oprichting van een CO₂ verdamper (regularisatie);
 - de oprichting van een CO₂ ontspanning en heater (regularisatie);
 - de oprichting van 2 containers (regularisatie);
 - de oprichting van een afdak (regularisatie);
 - de plaatsing van een bureelcontainer (regularisatie);
 - bij gebouw B250 - Inopsys zuid (voorbehandelingsinstallatie organische fase):
 - de oprichting van een afdak (regularisatie);
 - de oprichting van container 2a+2b (regularisatie);
 - de uitbreiding van verharding (regularisatie);
 - de oprichting van een tank in een bestaande inkuiping (B298) (regularisatie);
 - bij gebouw B251 – FCB1:
 - de oprichting van een elektrische ruimte met overkapping (regularisatie);
 - de oprichting van cel 1 (regularisatie);
 - de oprichting van een filmverdamper constructie (regularisatie);
 - de oprichting van 2 tussenopslagtanks in een inkuiping;
 - de oprichting van een vrijstaande frigo/koelinstallatie (regularisatie);
 - de oprichting van een thermische olie installatie (B257);
 - de oprichting van een destillatiekolom met bijhorende procesinstallaties en een staalstructuur, inclus betonverharding (B258);
 - de nieuwbouw van een gebouw voor elektrische installaties (B259 – B260 – B261 – B262);

- het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 2-B-1325/2A39, 2-B-1325/2B39, 2-B-1325/2D38, 2-B-1325/2G38, 2-B-1325/2T44 en 2-B-1325/2Z38, als volgt:
 - uitbreiding met/van:
 - door de uitbreiding van de productiecapaciteit van LIZ-3 (+400 ton/jaar) en door het destilleren van LIZ-6 (+560 ton/jaar) neemt de productiecapaciteit toe met 960 ton per jaar tot een totale capaciteit van 1.710 ton/jaar (7.1.2);
 - een bijkomende transformator met een vermogen van 1600 kVA in lokaal 260 (12.2.2);
 - de drijfkracht van airco's, compressoren en koelinstallaties met 55,97 kW door:
 - het installeren van vijf bijkomende airco's in gebouwen 3, 50, 103, 215 en 447;
 - het installeren van één bijkomende warmtepomp naast gebouw 3;
 - het vervangen van de koelinstallatie nabij gebouw 251;tot een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.610,77 kW (16.3.2.b);
 - de opslag van 20 m³ vloeibare koolstofdioxide in een opslagtank tot een totale opslag van 133,29 m³ liter (17.1.2.2.3);
 - de opslag van 50 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (met een vlampunt groter dan of gelijk aan 55°C) in een tank van 50 m³ op locatie 298 tot een totale opslag van 2.120 ton (17.3.2.1.2.3);
 - de opslag van 100 ton bijtende stoffen (GHS05) in 2 nieuwe opslagtanks van elk 50 m³ (in tankenpark 39 en op locatie 298) tot een totale opslag van 5.071,3 ton (17.3.4.3);
 - de opslag van 100 ton schadelijke stoffen (GHS07) in 2 nieuwe opslagtanks van elk 50 m³ (in tankenpark 39 en op locatie 298) tot een totale opslag van 6.971,3 ton (17.3.6.3);
 - 1 warmtewisselaar waarvan de secundaire ruimte een inhoud heeft van 26,5 liter (39.4.1);
 - wijziging door:
 - vermindering van het totaal geïnstalleerd vermogen tot 438,5 kW door uitbreiding met het elektrisch vermogen van de noodgroep van de brandblusinstallatie met 197 kW (in het verleden verkeerdelijk niet mee opgenomen) en een vermindering van het in rekening te brengen elektrisch vermogen met 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar en verplaatsing van een noodstroomaggregaat van 160 kWe van gebouw 237 naar lokaal 262 (12.1.2.1.a);
 - correctie van rubriek 31.1.3 naar 31.1.1.a (31.1.1.a);
 - vermindering van de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) met 75,4 ton tot een totale opslag van 2.277,8 ton (17.3.7.3), door:
 - plaatsing twee nieuwe opslagtanks met elk een volume van 50 m³ (in tankenpark 39 en op locatie 298);
 - een correctie van -175,4 ton doordat meervoudige subrubricering niet geldig is voor gasolie (i.e. de hoeveelheid gasolie die momenteel vergund is en die onterecht ook in deze rubriek ondergebracht werd).
 - uitbreiding en wijziging van:
 - VR-plichtige inrichting (17.2.2), als volgt:
 - Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:
 - Ontvlambare vloeibare gassen (nr. 18): + 0,027 ton
 - Aardolieproducten (nr. 34): - 41,99 ton
 - Watervrije ammoniak (nr. 35): + 0,28 ton
 - Categorieën van gevaarlijke stoffen:
 - P5c: + 50 ton
 - E1: + 3,3 ton
 - H2: - 7,1 ton (wegens foutief opnemen ammoniak onder categorie H2)
 - de opslag van gasolie (17.3.2.1.1.2), als volgt:
 - uitbreiding met 0,51 ton gasolie in een tank van 60 m³ bij het noodstroomaggregaat in lokaal 262

- vermindering met 42,5 ton gasolie in een tank van 50 m³ op locatie 298 tot een totale opslag van 133,41 ton.
- het geïnstalleerd elektrisch vermogen van de afdeling Tensiofix met 21,85 kW tot een totaal van 521,85 kW door wijzigingen in productiecel 4 van gebouw 251 (34.1.2.a).

Rubricering: 7.1.2 - 12.1.2.1.a - 12.2.2 - 16.3.2.b - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.4.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 31.1.1.a - 34.1.2.a - 39.4.1.

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- 3 transfo's van respectievelijk 1x 250 kVA en 2x 500 kVA (12.2.1);
- vaste batterijladers met een geïnstalleerde drijfkracht van 14 kW (12.3.).

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van 50 m³/uur, 750 m³/dag en 125.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een zuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (3.6.3.2);
- de productie van 100 ton/jaar basisproducten voor biociden (5.5);
- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- de productie van 1.710 ton/jaar niet elders ingedeelde chemicaliën (7.1.2);
- de productie van 100 ton/jaar organische peroxiden (7.6.2);
- de productie van 10.000 ton/jaar tensioactieve stoffen en tensiden (7.11.1.k) door middel van toestellen met een vermogen van 521,85 kW (34.1.2.a);
- de productie van 600 ton/jaar farmaceutische producten met inbegrip van tussenproducten (7.11.1.b - 7.11.1.c - 7.11.1.d - 7.11.1.e - 7.11.4);
- drie dieselnoodstroomaggregaten en een brandblusinstallatie met een totaal elektrisch vermogen van 438,5 kW (50% wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) (12.1.2.1.a) en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 545 kW (50% wegens < 500 bedrijfsuren/jaar) (31.1.1.a), als volgt:

	elektrisch vermogen	thermisch vermogen (50%)
noodstroomaggregaat	320 kW	200 kW
	200 kW	125 kW
	160 kW	100 kW
brandblusinstallatie	197 kW	120 kW

- 4 transfo's van respectievelijk 3x 1.600 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- de productie van 490 ton/jaar farmaceutische stoffen in bulk (13.1);
- toestellen voor het verpakken en conditioneren van farmaceutische stoffen met een geïnstalleerde drijfkracht van 25 kW (13.2.1.a);
- de opslag van 100 ton farmaceutische stoffen (13.3);
- het stallen van 12 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een herstelwerkplaats (15.2);
- een totale geïnstalleerde drijfkracht voor airco's, compressoren en koelinstallaties van 1.610,77 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 300 m³ houten paletten in openlucht (19.6.1.b);
- de opslag van 600 m³ houten paletten in een lokaal (19.6.1.c);
- de opslag van 2.070 ton kunststoffen in een lokaal (23.3.1.c);
- 2 laboratoria voor procescontrole (24.2);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.3);
- toestellen voor de productie van kunstmeststoffen met een geïnstalleerde drijfkracht van 82 kW (28.1.d.1);
- metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW (29.5.2.1.a);
- een plasmabranders met een thermisch vermogen van 11,5 kW (29.5.3.1.a);
- de opslag van 225 ton verpakkingsmateriaal in lokalen (33.4.1.c);
- de opslag van 1.310 ton detergents (34.3);

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

- 2 stoomgeneratoren van respectievelijk 5.450 liter en 12.350 liter (39.1.3);
- 1 stoomvat van 677 liter (39.2.1);
- 1 warmtewisselaar waarvan de secundaire ruimte een inhoud heeft van 26,5 liter (39.4.1);
- 7 stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 14.610 kW bestaande uit 1x 100 kW, 1x 285 kW, 1x 1.260 kW, 1x 1.890 kW, 1x 2.300 kW, 1x 2.325 kW en 1x 6.450 kW (43.1.3);
- 4 grondwaterwinningsputten op een diepte van 284 m met een opgepompt debiet van 750 m³/dag en 120.000 m³/jaar (53.8.3);
- het vervaardigen van geneesmiddelen en tussenproducten met een maximaal oplosmiddelenverbruik van meer dan 50 ton/jaar (59.17.1);
- de opslag van volgende brandbare en gevaarlijke stoffen:
 - 565.950 liter brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - 32.200 liter gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.3);
 - 133.290 liter gasen in vaste houders, omvattend 113.290 liter stikstof en 20.000 liter kookstofdioxide (17.1.2.2.3);
 - 4.074,617 ton Seveso-stoffen (17.2.2), omvattend:
 - Benoemde gevaarlijke stoffen:
 - 6 ton Broom (9);
 - 6 ton Chloor (10);
 - 0,27 ton Waterstof (15);
 - 6 ton Chloorwaterstof (gas) (16);
 - 0,277 ton Ontvlambare vloeibare gas, cat. 1 of 2 en aardgas (18);
 - 0,15 ton Acetyleen (19);
 - 1 ton Ethyleenoxide (20);
 - 282 ton Methanol (22);
 - 2,8 ton Zuurstof (25);
 - 1,2 ton Fosgeen (27);
 - 4,5 ton (diverse) Carcinogenen (33);
 - 133,4 ton Aardolie producten (34);
 - 7,38 ton Watervrije Ammoniak (35);
 - 20 ton Piperidine (38);
 - 50 ton Propylamine (42)
 - Categorieën:
 - H1: 44,5 ton acute toxische stoffen cat 1;
 - H2: 602,9 ton acute toxische stoffen cat 2 en 3;
 - P1a: 3 ton ontplofbare stoffen;
 - P2: 8,3 ton ontvlambaar gas cat 1&2;
 - P4: 8,2 ton oxiderende gasen
 - P5a: 22 ton ontvlambare vloeistoffen cat 1, of cat 2/3 boven vp gehouden;
 - P5b: 100 ton ontvlambare vloeistoffen cat 2/3 in risico-omstandigheden;
 - P5c: 3.374,3 ton ontvlambare vloeistoffen cat 1 & 2 nev;
 - P6a: 20 ton zelfontledende stoffen & organische peroxiden cat A of B;
 - P6b: 20 ton zelfontledende stoffen & organische peroxiden cat D, E of F;
 - P7: 30 ton Pyrofore stoffen cat 1
 - P8: 125 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen cat 1,2,3 ;
 - E1: 920,3 ton gevaar voor het aquatisch milieu (acuut 1 of chronisch 1);
 - E2: 1.537 ton gevaar voor het aquatisch milieu (chronisch 2);
 - O1: 30 ton stoffen of mengsels met EUH014;
 - O2: 30 ton stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen, categorie 1;
 - O3: 25 ton stoffen of mengsels met EUH0296;
 - 6 ton ontplofingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS01) (17.3.1.3);
 - 133,41 ton gasolie (17.3.2.1.1.2);
 - 2.120 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.3);
 - 1.987 ton ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 (17.3.2.2.3.b);

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

- 130 ton overige brandbare vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.2.3.3);
- 72,5 ton oxiderende stoffen (GHS03) (17.3.3.3);
- 5.071,3 ton bijtende stoffen (GHS05) (17.3.4.3);
- 1.145,4 ton giftige stoffen (GHS06) (17.3.5.3);
- 6.971,3 ton schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.3);
- 2.277,8 ton stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08) (17.3.7.3);
- 2.590,25 ton stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu (GHS09) (17.3.8.3)

Product	Locatie & opslagwijze	6.4.2 (m³)	17.1.2.1.3 (m³)	17.1.2.2.3 (m³)	17.2.2 (ton)	17.3.1.3 (ton)	17.3.2.1.1.2 (ton)	17.3.2.1.2.3 (ton)	17.3.2.2.3.b (ton)	17.3.2.3.3. (ton)	17.3.3.3 (ton)	17.3.4.3 (ton)	17.3.5.3 (ton)	17.3.6.3 (ton)	17.3.7.3 (ton)	17.3.8.3 (ton)	17.4 (ton)
detergentmengsels of sulfonzuren	opslagtanks TFI 313	440			150			30				220		440		440	
Thinner	vaten/ kleine verpakking magazijn atelier 101 & 103 labo 102A	1,95										1,4	0,25	1,4	1,4	0,5	2,15
thinner & verf	kleine verpakking labo 102B											1,2	0,05	1,2	1,2	0,5	0,5
afvalstoffen	vaten magazijn 192	20			5							10		10	5	10	
fosforpentoxide	vaten magazijn TFI 458	4										30		30			
tfix vloeibare grondstoffen & eindproducten	vaten magazijn 461	100			10			50				400	10	590	120	75	
fosgeen, broom, chloor, HCl, O ₂ , NH ₃ , EtOx	flessen opsl. 8		20		8												
H ₂ , N ₂ , He, O ₂	flessen labo 53 & labo 220		1,4		0,42												
H ₂ , O ₂	flessen labo 60		8,1		0,13												
acetyleen, O ₂ , propaan, forniërgas	flessen atelier 101		1,5		1												
H ₂ , N ₂ , He, O ₂ , perslucht	flessen labo QC 102		1,2		0,32												
tetrazolazijnzuur, organische peroxides, katalysatorPdC + katalysatorPdC-verdund met water, ander stoffen zoals mag 33	vaten magazijn SY 31-a-f SY				18	6				10	10	18	18	18	18	18	
Gasolie	geïntegreerd in noodgenerators SY10 SY11 en brandblus				2		1,98										
Gasolie	vaste houders: 2,9 T bij blusinstallatie 4,5 T bij burelen 100 9 T bij burelen 102 0,51 ton op locatie 262 42,5 T bij				131,41		131,41										

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

	stookinst. 298 72 T bij stookinst. SY10															
ethanol, tolueen, aceton, methanol, ethylacetaat, dichloormethaan, butanol, IPrOh	vaste houders: 275 T bij tanks SY19 380 T bij tanks SY39 50 ton op locatie 298				705			300	605			705	370	705	520	440
solventen: solvesso 20, shellsol A, n-85butanol, ethylacetaat, diactonalcohol, xyleen, ..)	vaste houders solv TFIX 312				25			115	215				25	165	100	100
AASCA (Xn, P2)	vaste houders TFIX 314				180			180				180		180		
CS2, methanol, triëthylamine, chloorbenzeen, dichloormethaan	vatenopslag 1 SY				85			40	85			40	30	72	72	80
methanol, ethanol, dichloor- methaan, benzaldehyde, THF, ethyleenglycol, ethylacetaat, isopropylalcohol, MIBK	vatenopslag 10 SY en 34 SY				200			100	200			100	125	200	160	110
methanol, triëthylamine, chloorbenzeen, dichloormethaan	vatenopslag 35 SY				100			50	100			50	50	100	60	70
hexaan, chloroform, methanol, ethanol, dichloormethaan, THF, afvalacetaten, waterfasen, aromaten, ketonen, acetonitrile, DCM	vatenopslag 41 SY en 43 SY				520			170	480	20		200	280	280	200	250
eindproducten tensiofix	vatenopslag TFIX 440 en TFIX 441				1.115			915	150			1100	10	1540	370	525
solventen	kleine verpakking / stalen				2			2	2			1		2	1	0,75
MeOH-oplossing, NaOH, HCl, FeCl ₃ , kalksilo	vaste houders WZI 489				20				20			95	20	45	20	
natriumazide, dimethylsulfaat, phenyl-chloroformiaat , aniline, methaansulfonzuur, azijnzuur- anhydride, cyaniden, POCl ₃ , trimethylchloorsilaan, dimethylsulfaat, tetramethyl- disiloxaan, ...	vatenopslag magazijn 33-a-h SY				80				40		10	80	101	80	80	120
NaNO ₂ , citroenzuur, sylicylzuur, piperazine, NaOH, Ca(OH) ₂ , dicalite, ureum, NH ₄ Cl, NaCl, Al ₂ O ₃ , NaBH ₄ , ... + vaste tussen- en eind- producten, SAM-3, BIN-4,...	vatenopslag magazijn 3 SY				130					100	15	140	15	140	100	60
Mierenzuur, Mesityloxyde, Kaliumhydroxide, Methylamine, Destillaat LIZ-3, Destillaat AASCA, Salpeterzuur, Tolueen Recup, Eindproduct LIZ-3 in Tolueenoplossing, Natriumnitriet	Opslagtanks 253				295,5			168	90		7,5	97,5	86	258	168	60
fosforzuur 80%, zwavelzuur- oplossing; HCl 30%, azijnzuur 80%, NH ₃ -oplossing, NaOCl- oplossing, KOH-oplossing, NaOH-oplossing, H ₂ O ₂ - oplossing	vatenopslag 9 SY Z& B en 36 SY Z&B				70						25	125		125	30	75
tussenproducten tfix-nidv	vatenopslag				15						5	18	5	18	5	10

OMGP-2024-0050
nv Ajinomoto OmniChem

	magazijn 252															
afvalwaters	buffertanks WZI 230											300		300		
Olie	vatenopslag Labo 102C											1,2	0,05	1,2	1,2	0,5 0,5
additieven koelwater & WZI, antischuim	vatenopslag magazijn waterbehandeling											8		8		
tfix vloeibare grondstoffen; butylglycol, dmf, exxsol, ombentin, NP15, propyleenglycol, shellsoll, solvesso, xyleen	vatenopslag magazijn 367 & magazijn 460				25							700		1.050	170	110
vaste stoffen tensiofix ; CaCO ₃ , primisil, veegum, tensiofixpoeders	vatenopslag magazijn 368				25							300		460	50	35
poeders tensiofix: surfaron, tfixBCZ, tensopol USP, tfix bc66	vatenopslag magazijn TFIX 475											150		150	25	
NaHSO ₃ -oplossing	vaste houder scrubber RTO													1,5		
Stalen	kleine verpakking															0,5
thermische olie	buffervaten SY10 – 24 & SY11 – 25				100											
NH ₃	aanwezigheid in koelininstallaties				2,1											
aceton (e.a.)	Destillaties				100											
stikstof	3 vaste BG houders van resp. 11 m³ (locatie 299), 49 m³ (locatie 28) en 53 m³ (locatie 54)			113,29												
koolstofdioxide	1 vaste BG houder van 20 m³ (locatie 299)			20												
totaal:		565,95	32,2	133,29	4.074,6	6	133,4	2.120	1.987	130	72,5	5.071,3	1.145,4	6.971,3	2.277,8	2.590,3 3,65

De maximale aanwezigheid van giftige stoffen wordt beperkt tot de in 17.2.2 vermelde hoeveelheden van benoemde giftige stoffen (methanol, ethyleenoxide,...) en een totaal van 44,5 ton acuut toxische stoffen van categorie 1 en 602,9 ton giftige stoffen acuut toxische stoffen van categorie 2 en ihl 3 (zie rubriek 17.2.2).

Rubrieken: 3.6.3.2 - 5.5 - 6.5.1 - 6.4.2 - 7.1.2 - 7.6.2 - 7.11.1.b - 7.11.1.c - 7.11.1.d - 7.11.1.e - 7.11.1.k - 7.11.4 - 12.1.2.1.a - 12.2.2 - 13.1 - 13.2.1.a - 13.3 - 15.1.1 - 15.2 - 16.3.2.b - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.2.2 - 17.3.1.3 - 17.3.2.1.1.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.2.3.3 - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4 - 19.6.1.b - 19.6.1.c - 23.3.1.c - 24.2 - 24.3 - 28.1.d.1 - 29.5.2.1.a - 29.5.3.1.a - 31.1.1.a - 34.1.2.a - 33.4.1.c - 34.3 - 39.1.3 - 39.2.1 - 39.4.1 - 43.1.3 - 53.8.3 - 59.17.1.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de brandweer van 15 augustus 2024 met referentie "BWDP/2015-653/019/01/MODBE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.
3. In afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023 moet geen hemelwateropvang worden voorzien.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Chemicaliën: hoofdstuk 5.7
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: /

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Voor de afgassen van de productie-installaties Synthese 10 en Synthese 11 geldt een emissiegrenswaarde voor organische stoffen van 20 mg/Nm³, uitgedrukt als totaal organische koolstof. In afwijking hiervan geldt voor processen met vrijstelling van laagmoleculaire vluchtige gassen (o.m. organometaalreacties, deboceringreacties, Grignard-afbraakreacties) een emissiegrenswaarde voor organische stoffen van 50 mg/Nm³ uitgedrukt als totaal organische

koolstof. De emissiegrenswaarden gelden voor een referentieperiode van 4 uur en, in afwijking van artikel 4.4.3.1, §1ter van VLAREM II, bij het gemeten zuurstofgehalte. De concentratie organische stoffen in de afgassen van de productie-installaties Synthese 10 en Synthese 11 wordt maandelijks gemeten door een erkend laboratorium in de discipline Lucht.

2. De uitvoering van de specifieke processen waarbij laagmoleculaire vluchtige organische gassen vrijgesteld worden, wordt bijgehouden in een register, met vermelding van naam van het proces, locatie, productiecel en tijdstip waar(op) dit proces bedreven wordt, nummer en titel van de documenten met de procesbeschrijving en een beschrijving van de locatie waar deze procesdocumentatie voorhanden is. Het register wordt op de inrichting beschikbaar en ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid. Wanneer emissiemetingen uitgevoerd worden door een erkend laboratorium in de discipline Lucht, wordt deze informatie toegevoegd aan het emissierapport.
3. [...]
4. In afwijking van artikels 5.17.4.1.3. §4 en 5.5.1.4 §2 van VLAREM II is opslag en aanwezigheid (17.2.2) van volgende stoffen toegelaten:
 - a. 4 ton methylbromide;
 - b. 30 ton nitrillen en cyaanzouten.
5. De afsluiters van de inkuipingen van de opslag gevaarlijke vloeistoffen dienen in normale werkingstoestand gesloten te zijn. De inhoud van de inkuipingen mag enkel na controle te worden afgelaten naar de afvalwaterzuivering.
6. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van kracht:

Parameter	Norm
CZV (mg/l)	200
totaal P (mg/l)	3, met een jaargemiddelde van 2
totaal N (mg/l)	15
nitriet (mg/l)	1
B (mg/l)	2,1
V (µg/l)	25
Ti (µg/l)	200
Co (µg/l)	6
SO ₄ ²⁻ (mg/l)	750
Cl ⁻ (mg/l)	2.000
AOX (mg/l)	0,64 en 0,4 voortschrijdend jaargemiddelde (het voortschrijdend rekenkundig gemiddelde van minimaal een maandelijks debietsproportionele 24u-staalname en analyse)
opgelost fluoride (mg/l)	3

7. Er moet een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater worden uitgevoerd met een frequentie van 1x per kwartaal met volgende organismen:

1ste jaar:

1° bepaling (1°kwartaal)

Acute bioluminescentietest met de bacterie <i>Vibrio fischeri</i>	WAC/V/B/004
Algengroei-inhibitietest met het groenwier <i>Raphidocelis subcapitata</i>	WAC/V/B/003
Acute immobiliteitstest met de watervlo <i>Daphnia magna</i>	WAC/V/B/001
Visembryo test met <i>Danio rerio</i> (ZFET)	WAC/V/B/002

Volgende bepalingen (2° t.e.m. 4° kwartaal):

- a. Enkel de organismen die bij de eerste test een effect vertoonden van 50% of meer;
- b. In geval geen van de organismen in de eerste test een inhibitie vertoonde van 50% of meer: het meest gevoelige organisme dat een significant effect vertoonde in de eerste test;
- c. In geval geen van de organismen in de eerste test een significant effect vertoonde ($\geq 10\%$): acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia Magna* - WAC/V/001.

Volgende jaren:

Zolang er $\geq 50\%$ effect is in onverdund afvalwater moet de volgende jaren per kwartaal de meest gevoelige test herhaald worden.

Stopzetten metingen:

Indien er gedurende 2 jaar geen enkel toxisch signaal $\geq 50\%$ wordt opgepikt, mogen de metingen worden stopgezet.

- a. De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
 - b. Bij een acute toxiciteit $\geq 50\%$ effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM/ LNE- Milieu inspectie.
 - c. De ecotox-resultaten met de verdunningstest moeten jaarlijks worden bezorgd aan de Vlaamse Milieumaatschappij en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, samen met een plan van aanpak voor het komende toxiciteitsonderzoek en/of een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning.
8. In toepassing van artikel 5.53.4.1.§2 van VLAREM II moet er 1 peilput voorzien zijn.
9. Binnen 3 jaar na vergunningverlening laat de exploitant voor de parameter kobalt een impactanalyse uitvoeren door een erkend deskundige in de discipline water. Deze evaluatie wordt aan de vergunningverlenende overheid bezorgd (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die ze vervolgens ter evaluatie overmaakt aan de VMM en ter informatie aan de AGOP-M. Na een gunstige beoordeling van de VMM, kan de periodiciteit van de impactevaluatie worden gewijzigd naar om de 5 jaar.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.