

VLAAMSE GEMEENSCHAP



AMV/00006310/1017

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSpraak OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV JANSSEN PHARMACEUTICA, TURNHOUTSEWEG 30, 2340 BEERSE, EXPLOITANT VAN EEN INRICHTING GELEGEN OP HETZELFDE ADRES, STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFWIJking VAN ARTIKEL 5.33.0.3, §3 VAN TITEL II VAN HET VLAREM.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2004, 6 februari 2004 en 26 maart 2004;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005;

AMV/6310/1017

Gelet op de aanvraag op 12 juli 2005 ingediend door de NV Janssen Pharmaceutica, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, exploitant van een inrichting gelegen op hetzelfde adres, kadastrale percelen sectie C, perceelnummers 168a, 168b, 168c, 168g en 168h, strekkende tot het bekomen van een afwijking van de volgende bepaling van titel II van het VLAREM:

artikel 5.33.0.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden.";

Gelet op het feit dat de voormelde aanvraag werd ontvangen op 19 juli 2005;

Gelet op het feit dat de aanvrager-exploitant voormelde afwijkingsaanvraag motiveert door de volgende technische redenen:

- de gezamenlijke opslag van papier/karton en kunststoffen is het gevolg van samengestelde verpakkingen waarbij het in de praktijk niet haalbaar is om beide materialen van elkaar te scheiden. Het gaat om de verpakkingsmaterialen die worden opgeslagen in gebouw B144 lokaal 001 (Bevoorrading Klinische Studies) en in gebouw B704 lokaal 002 (Farmaceutische Productie);
- vanuit brandtechnisch standpunt voldoen beide opslaglokalen aan de vereisten (artikel 52 van het ARAB; Hoofdstuk 33 van titel II van het VLAREM uitgezonderd artikel 5.33.0.3, §3), hetgeen een snelle en adequate interventie in geval van brand garandeert. Gebruik makend van de berekeningsmethode F.R.A.M.E. werd bijkomend aangetoond dat een eventuele brand in de gebouwen waarin gezamenlijk opslag van papier/karton en kunststoffen plaatsvindt geen bedreiging zal inhouden voor omgeving en personen. Het scheiden van papier/karton en kunststof in deze magazijnen heeft geen effect op de veiligheidsfactoren in dit rekenmodel. Dit geldt zowel voor de huidige als toekomstige opgeslagen hoeveelheden;

Gelet op het feit dat de aanvrager-exploitant in zijn voormelde afwijkingsaanvraag de maatregelen voorstelt die van die aard zouden moeten zijn gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken:

AMV/6310/1017

- beide lokalen zijn uitgerust met een sprinklerinstallatie;
- nabijheid openbare brandweer;
- aanwezigheid bedrijfsbrandweer tijdens de werkuren;

Gelet op het feit dat de aanvrager-exploitant de evenwaardigheid van de aanwezige voorzieningen motiveert door een gedetailleerde opgave van de toegepaste brandtechniek, door het bijvoegen van het advies van de brandweer van Beerse en door het bijvoegen van de berekening van het brandrisico van de 2 betreffende opslagplaatsen volgens de F.R.A.M.E.-methode; dat de aanvrager-exploitant dit als volgt motiveert:

- het lokaal 001 van gebouw B144 is uitgerust met E.S.F.R. sprinklers met een capaciteit van 375 l/min/sprinkler en het lokaal 002 van gebouw B704 is voorzien van plafondsprinklers en sprinklers op de rekken met een totale bluscapaciteit van respectievelijk 1587,72 l/min voor de plafondsprinklers en 1611,20 l/min voor de sprinklers in de rekken;
- uit het advies van de brandweer van Beerse van 21 maart 2005 blijkt dat bij het ontwerp en de bouw van de beide gebouwen rekening gehouden is met brandpreventie en brandbestrijdende maatregelen waarbij de geldende reglementering werd gerespecteerd;
- met de F.R.A.M.E.-methode werd het brandrisico in gebouw B144 en B704 berekend waarbij de bescherming van goederen en activiteiten wordt bekeken. Uit deze systematische evaluatie kan geconcludeerd worden dat een eventuele brand in één van de gebouwen, waarin papier/karton en kunststoffen tezamen worden opgeslagen, snel onder controle kan gebracht worden en geen bedreiging vormt voor de omgeving en personen. Het scheiden van papier/karton en kunststof in de beide magazijnen heeft geen effect op de veiligheidsfactoren in dit rekenmodel;

Gelet op het besluit nr. MLAV1/9900000180 van 20 april 2000 van de bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen, houdende het verlenen aan de N.V. Janssen Pharmaceutica van de vergunning voor het uitbreiden en wijzigen (+ actualisatie vergunningstoestand) van een farmaceutisch bedrijf gelegen te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, voor een termijn verstrijkend op 12 oktober 2006;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 31 augustus 2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie

AMV/6310/1017

Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 10 oktober 2005 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat er zich in het gebouw B704 lokaal 002 een hoogbouwmagazijn bevindt waarin verpakkingsmaterialen (kunststof, glas, karton, papier) en grondstoffen worden opgeslagen voor gebruik in de Farmaceutische Productie; dat er in het magazijn 5 gangen zijn met achttien niveau's waarin 5 hoogbouwkransen de paletten stockeren en ophalen; dat er in het lokaal 002 respectievelijk 1500 ton papier en karton en 850 ton kunststoffen worden opgeslagen;

Overwegende dat gebouw B144 een onderzoeksinstelling betreft; dat er in dit gebouw 3 activiteiten worden ontplooid, namelijk operationele activiteiten, magazijn activiteiten en administratie; dat er in dit gebouw respectievelijk 135 ton papier en 23 ton kunststoffen worden opgeslagen;

Overwegende dat door de wijze van verpakking van de diverse opgeslagen producten er in het magazijn naast de opslag van papier en karton ook steeds een opslag of aanwezigheid is van kunststoffen (verpakkingsfolie en dergelijke) en/of hout (paletten en dergelijke); dat het vanuit praktisch standpunt niet haalbaar is om de samengestelde verpakkingsmaterialen van elkaar te scheiden;

Overwegende dat uit de F.R.A.M.E.-berekening blijkt dat er naar brandbescherming een zeer hoge beschermingsgraad bekomen wordt door de aanwezige sprinklerinstallatie, het automatische branddetectiesysteem, de nabijheid van de openbare brandweer, de aanwezigheid van een bedrijfsbrandweer tijdens de werkuren, een dubbele waterbevoorrading van het bluswatersysteem (via het waterleidingsnet en via een bluswatertank); dat daarnaast ook de normale beschermingsvoorzieningen aanwezig zijn, zoals een voldoende aantal brandblussers, haspels en/of binnenhydranten; voldoende brandweerstand van de elementen van het gebouw, voldoende signalisatie en evacuatiemogelijkheden en dergelijke;

AMV/6310/1017

Overwegende dat uit de F.R.A.M.E. berekeningsmethode blijkt dat de factoren R (berekend risico voor het patrimonium), R1 (berekend risico voor de personen) en R2 (berekend risico voor de activiteit) ver beneden 1 liggen; dat men hieruit kan besluiten dat een eventuele brand snel onder controle kan gebracht worden en dus geen bedreiging voor de omgeving zal inhouden;

Overwegende dat volgens het berekeningsmodel F.R.A.M.E. de gezamenlijke opslag van papier/karton en kunststoffen in één lokaal geen effect heeft op de berekende veiligheidsfactoren en bijgevolg ook geen hoger brandrisico inhoudt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de voorgestelde maatregelen van aard moeten zijn dat de vereiste gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken;

Overwegende dat er in oktober 2005 een milieuvergunnings-aanvraag ingediend is voor een hervergunning van het farmaceutisch bedrijf te Beerse; dat de gevraagde afwijking derhalve kan toegestaan worden voor een maximum termijn van 20 jaar, maar alleszins eindigend op de einddatum van de termijn van de nog te verkrijgen milieuvergunning voor de vroegtijdige hernieuwing van de exploitatie van de inrichting;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3, §3 van titel II van het VLAREM toe te staan;

B E S L U I T :

Artikel 1. De vraag van de NV Janssen Pharmaceutica, exploitant van een inrichting gelegen te 2340 Beerse, Turnhoutseweg 30, om af te wijken van de volgende bepaling van titel II van het VLAREM:

AMV/6310/1017

artikel 5.33.0.3, §3: "Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden.",

wordt ingewilligd.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde toelating wordt verleend voor een maximum termijn van 20 jaar, maar alleszins eindigend op de einddatum van de termijn van de nog te verkrijgen milieuvergunning voor de vroegtijdige hernieuwing van de exploitatie van de inrichting.

Art. 3. De in artikel 1 bedoelde toelating is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- de lokalen waar er een opslag van papier en karton plaatsvindt samen met een opslag van kunststoffen moeten uitgerust zijn met een sprinklerinstallatie waarvan de dimensionering in overeenstemming is met de geldende normen terzake en in verhouding is met de aanwezige brandlast;
- het sprinklersysteem moet in goede staat gehouden worden en moet ook bij een uitval van de stroomvoorziening kunnen werken;
- bij een activering van het sprinklersysteem dient er automatisch ook een alarmmelding naar de brandweer geactiveerd te worden.

Art. 4. Onderhavige toelating doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Brussel, de - 3 FEB. 2006

de Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur,

Kris PEETERS