



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2019-0005/CLKA- Referentie OMV-loket: geen

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN WKK-INSTALLATIE, GELEGEN IN 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 420 EN GEËXPLOITEERD DOOR DE NV ELECTRABEL

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 20 juni 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

De Provinciegriffier,
Danny Toelen

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het verzoek dat de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen op 21 februari 2019 heeft ingediend met het oog op bijstelling van de milieuvoorwaarden die gelden voor een WKK-installatie gelegen in Scheldelaan 420 te 2040 Antwerpen, als volgt:

Als gevolg van de evaluatie aan de BREF LCP die werd uitgevoerd in het kader van artikel 5.4.11 van het DABM wordt verzocht volgende bijzondere milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:

Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de combustor vanaf 31 juli 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
-----------	----------------------	----------------

stof	15 mg/Nm ³ (jaargemiddelde) 22 mg/Nm ³ (daggemiddelde)	continu
HCl	15 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
HF	6 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
TVOS	12 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden
Dioxinen en furanen	0,036 ng I-TEQ/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

Uit de algemene evaluatie blijkt dat de lopende vergunningen niet voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlarem, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). De POVC is bijgevolg van oordeel dat de milieuvoorwaarden bijgesteld moeten worden;

Gelet op het feit dat de exploitant op datum van 5 maart 2019 in kennis is gesteld van het opstarten van de procedure tot wijziging van de opgelegde vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden in Antwerpen; op het feit dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 april 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' (besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven'.
De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - b. Voor een straal van 500 meter rond het goed is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden voornamelijk de bestemmingsvoorschriften 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven' en – voor het Kanaaldok B1 – 'gebied voor waterweginfrastructuur'. De Scheldelaan op circa 310 meter ten westen van het goed heeft als bestemming 'gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur'. Parallel met de Scheldelijn loopt een overdruk met als aanduiding 'leidingstraat'. Aan de overzijde van de Scheldelijn geldt voor de Scheldedijk het bestemmingsvoorschrift 'zone voor permanente ecologische infrastructuur 'met medegebruik'.
Op circa 400 meter ten westen van de aanvraag aan de overzijde van de Scheldelaan is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen 'natuurgebied' (N) en 'bijzondere natuurgebieden'.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. De gewestelijke verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (iioa) betreft.
 - b. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag aangezien deze enkel iioa betreft.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden voor een WKK-eenheid. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - a. Conform de Europese Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies en volgens artikel 1.4.1.1 van titel II van het Vlarem moet een evaluatie van een GPBV-installatie worden uitgevoerd binnen twee jaar na de bekendmaking in het Publicatieblad van

de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Bij een evaluatie van een GPBV-installatie wordt nagegaan of de vergunningsvoorwaarden moeten worden bijgesteld.

- b. De GPBV-installatie van Electrabel die het voorwerp uitmaakt van onderhavig verzoek tot bijstelling, betreft een WKK-eenheid met een totaal thermisch vermogen van 156 MW bestaande uit enerzijds een gasturbine van 111 MW (aardgas) en anderzijds uit een recuperatiestoomketel (aardgasbranders) en combustor (aardgas of BPA-restbrandstof) met een thermisch vermogen van 45 MW. BPA-restbrandstof is een nevenproduct van de BPA-productie (Bisphenol A) door Covestro.
 - c. De BREF-studie 'Large Combustion Plants' (grote stookinstallaties) is van toepassing op deze WKK-eenheid. De BBT-conclusies van deze BREF-studie werden op 17 augustus 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De POVC is belast met het uitvoeren van de evaluaties om na te gaan of de huidige vergunningsvoorwaarden voldoen aan de vereisten van de BREF-studie 'Large Combustions Plants', meer bepaald aan de daarin opgenomen BBT-conclusies.
 - d. In zitting van 12 februari 2019 voerde de POVC deze evaluatie uit en oordeelde men dat een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden noodzakelijk is. De POVC diende een verzoek tot bijstelling in bij de provincie, waarvoor het college nu om advies wordt gevraagd.
 - e. BBT 4 gaat over de monitorfrequenties van de emissies naar de lucht. CO, NO_x, SO₂ en stof worden continu gemeten. Gelet op de bijstook met BPA-restbrandstof is het volgens de POVC aangewezen dat de bijzondere voorwaarden worden aangevuld met de monitoring van stof, HCl, HF, TVOS (totaal vluchtige organische stoffen, dioxinen en furanen met volgende meetfrequentie:
 - stof: continu;
 - HCl en HF: éénmaal per drie maanden;
 - TVOS, dioxinen en furanen: éénmaal per zes maanden.
 - f. Er wordt in het verslag van de POVC opgemerkt dat voor HCl en HF de monitoringsfrequentie kan worden aangepast na een initiële karakterisatie, maar minimaal dient te gebeuren bij iedere wijziging van brandstofeigenschappen die van invloed kan zijn op de emissies. Voor TVOS kunnen de periodieke metingen worden uitgevoerd bij iedere wijziging in de brandstofeigenschappen, maar minimaal éénmaal per jaar. Voor dioxinen en furanen geldt dat de monitoring alleen van toepassing is als de brandstoffen chloorverbindingen bevatten.
 - g. BBT 57, 58 en 59 hebben betrekken op emissies naar de lucht. Er wordt voorgesteld om voor stof een jaargemiddelde emissiegrenswaarde van 15 mg/Nm³ en een daggemiddelde emissiegrenswaarde van 22 mg/Nm³ op te leggen voor de afgassen van de combustor aangezien in hoofdstuk 5.43 van titel II van het Vlareem geen emissiegrenswaarden zijn opgenomen voor WKK-STEG's (gecombineerde stoom- en gasturbine) die 500 of meer bedrijfsuren per jaar in werking zijn.
 - h. Voor HCl en HF worden respectievelijk emissiegrenswaarden van 15 mg/Nm³ en 6 mg/Nm³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode) opgelegd aangezien in hoofdstuk 5.43 van titel II van het Vlareem evenmin emissiegrenswaarden voor deze parameters zijn opgenomen voor WKK-STEG's die 500 of meer bedrijfsuren per jaar in werking zijn.
 - i. Voor emissies van TVOS wordt in BBT 59 een emissiegrenswaarde van 12 mg/Nm³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode) vooropgesteld voor 100 % procesbrandstoffen uit de chemische industrie.
Deze emissiegrenswaarde zal ook in titel III van het Vlareem worden opgenomen. De POVC stelt voor om deze emissiegrenswaarde op te leggen voor de afgassen van de combustor (aardgas of BPA-restbrandstof).
 - j. Voor emissies van dioxinen en furanen wordt in BBT 59 een emissiegrenswaarden van 0,036 ng I-TEQ/m² (gemiddelde over de bemonsteringsperiode) vooropgesteld. Deze waarde zal in titel III van het Vlareem worden opgenomen voor installaties waar brandstoffen worden gebruikt uit chemische processen waarbij chloorverbindingen zijn betrokken.
De POVC stelt voor om deze emissiegrenswaarde op te leggen voor de afgassen van de combustor (aardgas of BPA-restbrandstof).
5. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt positief advies gegeven om de gevraagde bijstelling te verlenen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M);

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 april 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/44233/19); op volgende elementen uit dit advies:

1. Uit de algemene evaluatie (verslag van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie d.d. 12/02/2019) blijkt dat de lopende vergunning niet voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van Vlarem, welke overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Europese richtlijn 2010/75/EU van 24/11/2010 inzake industriële emissies (GPBV).
2. De POVC volgt de motivering en het advies van de AGOP-M uitgebracht in het kader van deze evaluatie en acht bijstelling van de voorwaarden vereist.
3. De bijkomende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de combustor vanaf 31 juli 2021.
4. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de bijstelling van de milieuvoorwaarden van nv Electrabel te Antwerpen wat het aspect lucht betreft;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (AEKG);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap (VEA);

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 mei 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Mevrouw A. Janssens, milieucoördinator, en de heer Theunen, verantwoordelijke voor de WKK, worden gehoord.
 - Mevrouw Janssens stelt dat een aanpassing wordt gevraagd van de bijzondere voorwaarden voor wat betreft meetfrequenties en de emissiegrenswaarden n.a.v. de bijstook van BPA-restbrandstof. In de draftversie van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake Vlarem III, worden in art. 3.12.6.1.7 tot en met art. 3.12.6.1.9 opgenomen dat de EGW van toepassing zijn op emissies afkomstig van de verbranding van 100% procesbrandstoffen. Op de WKK wordt gemiddeld 5 MW_{th} BPA-restbrandstof bijgestookt, wat neer komt op minder dan 5% van het totale vermogen van de WKK. Aangezien op de WKK geen 100% procesbrandstoffen worden gestookt, vraagt mevrouw Janssens zich af of deze EGW wel van toepassing zijn.
 - De AGOP-M verklaart dat uit hun advies blijkt dat deze emissiegrenswaarden van toepassing zijn.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Het CBS Antwerpen en de VMM verlenen gunstige adviezen.
 - Er werden geen adviezen ontvangen van de AGOP-M, de AEKGE en het VEA. Deze adviezen worden geacht gunstig te zijn.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager stelt ter zitting dat er in de WKK slechts een fractie procesbrandstoffen wordt bijgestookt en vraagt zich daarom af of de EGW voor de verbranding van 100% procesbrandstoffen van toepassing gesteld kunnen worden.
 - De AGOP-M stelt hierover het volgende:
 - Strikt genomen wordt in de toepasselijke BBT-conclusies vermeld dat het gaat om de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie in ketels. In dit concrete geval gaat het om een STEG met bijstook van chemische procesbrandstoffen. Gelet op de aard van de brandstof (bijstook BPA-restbrandstof) wordt wel geëvalueerd of het noodzakelijk is om bepaalde voorwaarden bijkomend op te leggen.
 - BPA-brandstof wordt bijgestookt in de recuperatieketel. In de BBT-conclusies zijn normen opgenomen voor de verbranding van aardgas in STEG's. Conform de definitie

van een STEG is ook de bijstook in de recuperatieketel mee vervat in de STEG. Bijgevolg zijn strikt genomen enkel de normen voor de verbranding van aardgas in STEG's van toepassing. Gelet op de aard van de brandstof, werd wel geëvalueerd of de voorwaarden voor de verbranding van procesbrandstoffen in ketels relevant zijn en of het noodzakelijk is om bepaalde voorwaarden bijkomend op te leggen.

- De BBT-GEN voor de verbranding van procesbrandstoffen uit de chemische industrie gelden voor de verbranding van 100% procesbrandstoffen. Bij verbranding van verschillende brandstoffen, dient de mengregel die opgenomen zal worden in art. 3.12.2.1.6 van Vlarem III toegepast te worden. Voor HCl, HF, totaal organische stoffen en dioxinen en furanen zijn geen BBT-GEN opgenomen in de BBT-conclusies voor de verbranding van aardgas. Conform voormeld artikel 3.12.2.1.6, dient in dit geval ofwel de relevante algemene emissiegrenswaarde genomen, vermeld in bijlage 4.4.2 van titel II van het Vlarem, ofwel de relevante sectorale emissiegrenswaarde, vermeld in afdeling 5.43.3 van titel II van het Vlarem, ofwel de relevante emissiegrenswaarde, zoals vastgesteld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit. Noch de algemene, noch de sectorale voorwaarden van hoofdstuk 5.43 (verbranding van aardgas) van Vlarem II bevatten een norm voor totaal organische stoffen en dioxinen en furanen. Voor HCl, HF en stof zijn er wel algemene grenswaarden maar deze gelden pas vanaf een bepaalde massastroom. Bijgevolg wordt voorgesteld om de grenswaarden die zullen gelden voor de verbranding van 100% procesbrandstoffen in ketels, van toepassing te stellen op de afgassen van de combustor.

- De POVC volgt de gunstige adviezen.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de combustor vanaf 31 juli 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
stof	15 mg/Nm ³ (jaargemiddelde) 22 mg/Nm ³ (daggemiddelde)	continu
HCl	15 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
HF	6 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
TVOS	12 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden
dioxinen en furanen	0,036 ng I-TEQ/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

De POVC past de oude benamingen aan.

1. De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het in het aanvraagdossier opgenomen monitoringsprotocol. Elke wijziging aan dit monitoringsprotocol dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan ~~AMINABEL~~ Afdeling Omgevingsvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen en ter informatie doorgestuurd aan de ~~bestendige deputatie~~ vergunningverlenende overheid per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be.
2. De bijstook met BPA-brandstof bedraagt max. 10 MW_{th}.
3. In toepassing van artikel 4.4.4.2 §2 van Vlarem II mag de exploitant voor het bepalen van het debiet en het waterdampgehalte in de rookgassen van de WKK-installatie gebruik maken van de berekeningsmethode, zoals opgenomen in het attestatierapport AF-403767.01.A01, opgesteld door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht op 21 oktober 2016. De exploitant dient de voorwaarden voor een correcte berekening, zoals vermeld door de erkend MER-deskundige in het besluit van het attestatierapport, na te leven. Bij indienstneming van de emissiemeetapparatuur en de start van de berekeningsmethode waarop het attestatierapport betrekking heeft, moet een erkend MER-deskundige in de discipline lucht nagaan dat de berekeningen in het dataverwerkingssysteem worden uitgevoerd zoals deze in het

attestatie rapport voorgeschreven zijn. De exploitant moet hiervan een schriftelijke verklaring ter beschikking houden van de toezichthouder. Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de combustor vanaf 31 juli 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
stof	15 mg/Nm ³ (jaargemiddelde) 22 mg/Nm ³ (daggemiddelde)	continu
HCl	15 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
HF	6 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
TVOS	12 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden
Dioxinen en furanen	0,036 ng I-TEQ/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens de zitting van de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen; dat de bijstelling voldoet aan de bepalingen van artikel 73 en 74 van het decreet van 25 april 2014, en artikel 3.3.0.1 tot en met 3.3.0.3 van titel II van het Vlarem;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikels 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde bijstelling in te willigen;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen worden de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de nv Electrabel van een WKK-installatie (inrichtingsnummer omgevingsloket onbekend), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 420, bijgesteld als volgt:

Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de combustor vanaf 31 juli 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
stof	15 mg/Nm ³ (jaargemiddelde) 22 mg/Nm ³ (daggemiddelde)	continu
HCl	15 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
HF	6 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
TVOS	12 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden
dioxinen en furanen	0,036 ng I-TEQ/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het in het aanvraagdossier opgenomen monitoringsprotocol. Elke wijziging aan dit monitoringsprotocol dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan Afdeling Omgevingsvergunningen Dienst Beste Beschikbare Technieken en Erkenningen en ter informatie doorgestuurd aan de vergunningverlenende overheid per mail naar dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be.
2. De bijstook met BPA-brandstof bedraagt max. 10 MW_{th}.

3. In toepassing van artikel 4.4.4.2 §2 van Vlarem II mag de exploitant voor het bepalen van het debiet en het waterdampgehalte in de rookgassen van de WKK-installatie gebruik maken van de berekeningsmethode, zoals opgenomen in het attestatierapport AF-403767.01.A01, opgesteld door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht op 21 oktober 2016. De exploitant dient de voorwaarden voor een correcte berekening, zoals vermeld door de erkend MER-deskundige in het besluit van het attestatierapport, na te leven. Bij indiening van de emissiemeetapparatuur en de start van de berekeningsmethode waarop het attestatierapport betrekking heeft, moet een erkend MER-deskundige in de discipline lucht nagaan dat de berekeningen in het dataverwerkingssysteem worden uitgevoerd zoals deze in het attestatierapport voorgeschreven zijn. De exploitant moet hiervan een schriftelijke verklaring ter beschikking houden van de toezichthouder. Volgende emissiegrenswaarden en meetfrequenties zijn van toepassing op de afgassen van de combustor vanaf 31 juli 2021:

Parameter	EGW (middelingstijd)	Meetfrequentie
stof	15 mg/Nm ³ (jaargemiddelde) 22 mg/Nm ³ (daggemiddelde)	continu
HCl	15 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
HF	6 mg /Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per drie maanden
TVOS	12 mg/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden
Dioxinen en furanen	0,036 ng I-TEQ/Nm ³ (gemiddelde over de bemonsteringsperiode)	eenmaal per zes maanden

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 108 en 109 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
5. voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.