

Deputatie

Besluit

Zitting van 2 februari 2023
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022082163_EA

44	2023_DEP_00663	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV DEME ENVIRONMENTAL – Deinze - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 2 februari 2023

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 22 juni 2022 ingediend door NV DEME ENVIRONMENTAL, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en NV DEME ENVIRONMENTAL, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022082163.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”) als stedenbouwkundige handelingen (afgekort “SH”).

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 17 augustus 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Vaart Linkeroever zn, 9800 Deinze.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190514-0072 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DEINZE 3 AFD/PETEGEM-AAN-DE-LEIE, sectie A, nr. 0260/A

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: DEINZE 3 AFD/PETEGEM-AAN-DE-LEIE, sectie A, nr. 0260/A

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een opslag- en verwerkingsbedrijf van bagger- en ruimingsspecie.

De lopende milieuvergunning dateert van 30 december 2014 en werd door het college van burgemeester en schepenen verleend voor een termijn tot en met 12 februari 2023.

De inrichting is thans vergund voor:

- de opslag van maximaal 60.000 m³ bagger- en ruimingsspecie in afwachting van behandeling;
- de mechanische, fysisch-chemische of biologische behandeling van bagger- en ruimingsspecie;

- een waterzuiveringsinstallatie;
- een verdeelslang voor gasolie;
- de maximale opslag van 2,5 ton gasolie;
- de maximale opslag van 60.000 m³ bagger- of ruimingsspecie in afwachting van ontwatering;
- de ontwatering van bagger- en ruimingsspecie.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

De activiteiten betreffen het steekvast maken van bagger- en ruimingsspecie afkomstig van het ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare en onbevaarbare waterlopen behorende tot het hydrografisch net en/of van de aanleg van nieuwe waterinfrastructuur, door middel van lagunering.

Er is een maximale verwerkingscapaciteit van 2.000 ton/dag – 430.000 ton/jaar.

De site is opgebouwd uit 3 laguneringsvelden, een afwateringsgracht en een bufferbekken. Het totale terrein omvat een oppervlakte van circa 14 ha. De laguneringsoppervlakte inclusief afwateringsgracht en bufferbekken omvat een oppervlakte van circa 7,5 ha.

De laguneringsvelden kunnen conform het werkplan worden aangewend, naargelang de noden, als:

- opslag voor onbehandelde specie;
- opslag voor behandelde specie in afwachting van afvoer;
- natuurlijke ontwatering van bagger- en ruimingsspecie en natuurlijke attenuatie van organische parameters.

Tijdens de bezinkingsfase bezinken de vaste deeltjes, tot een bepaalde densiteit wordt bereikt. Na de bezinkingsfase wordt eventueel bovenstaand proceswater gecontroleerd afgevoerd en begint de consolidatie van het sediment. Hierbij wordt het poriënwater, onder het eigen gewicht van de sedimentmassa, langzaam naar de boven- en onderzijde van het pakket geperst. Er treedt ook evaporatie op. Het water dat vrijkomt wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie. Door het regelmatig omzetten van het sediment wordt de evaporatie verhoogd. Het omzetten in sedimentruggen wordt herhaald tot een steekvaste massa bekomen wordt.

De duur van het laguneren is sterk afhankelijk van de aard van de aangevoerde specie (gemiddeld 40 % DS bij aanvoer). Ze neemt gemiddeld 3 tot 6 maand in beslag (na lagunering bedraagt het drogestofgehalte meer dan 65 % DS).

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 13 februari 2003 houdende enerzijds het verlenen van de milieuvergunning voor het ontwateren door laguneren van baggerspecie met een jaarcapaciteit van 60.000 m³ gedroogde baggerspecie, voor een termijn verstrijkende op 12 februari 2023, en anderzijds de weigering van de lozing van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater in het Leiekanaal aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Waterwegen en Zeewegen, Afdeling Bovenschelde.
 - Besluit van de bestendige deputatie van 4 maart 2004 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een laguneringsveld voor baggerspecie aan het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Waterwegen en Zeewegen, Afdeling Bovenschelde voor een termijn tot en met 12 februari 2023.

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 december 2014 houdende milieuvergunning voor de lozing van bedrijfsafvalwater bij een lagunerings-/ontwateringsveld van baggerspecie, voor een termijn tot en met 12 februari 2023.
- *Overname*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 26 mei 2005 inzake de melding van overname ingediend door de nv Agentschap Waterwegen en Zeekanaal (overnemer) m.b.t. overname van een laguneringsveld voor baggerspecie, vroeger vergund op naam van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (overlater).
 - Besluit van de deputatie van 28 juni 2014 inzake de melding van overname ingediend door de nv Deme Environmental Contractors (overnemer) m.b.t. overname van een laguneringsveld voor baggerspecie, vroeger vergund op naam van nv Agentschap Waterwegen en Zeekanaal (overlater).
- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2020 houdende omgevingsvergunning voor de verandering van een lagunerings-/ontwateringsveld van baggerspecie en bijstelling van de milieuvoorwaarden voor een termijn tot en met 12 februari 2023 (OMV2019063994).
- *Stedenbouwkundige vergunning*

Op 17 april 2003 werd een vergunning afgeleverd voor het inrichten laguneringsvelden voor baggerspecie op het terrein Noorderwal en het realiseren van de nabestemming bosgebied.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant inzake de IIOA een hernieuwing van de vergunning (of verdere exploitatie van de IIOA) en verandering door uitbreiding voor een termijn van 10 jaar.

De verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met 3 GPBV-inrichtingen waardoor het bedrijf in totaliteit een klasse 1-inrichting wordt.

Er wordt tevens een bijkomende gasolietank met bijhorende verdeelslang aangevraagd, alsook een wasplaats voor het reinigen van maximaal 3 voertuigen per dag.

Wat stedenbouwkundige handelingen betreft wordt de regularisatie van de bestaande toestand gevraagd, die beperkt afwijkt van de vergunde toestand.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het verder exploiteren en veranderen van een opslag- en verwerkingsbedrijf van bagger- en ruimingsspecie, omvattende:

- de hernieuwing van de vergunningen van 13 februari 2003 en de daaropvolgende besluiten;
- de uitbreiding met/van:
- de verwijdering van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag door middel van biologische behandeling;

- de verwijdering van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag door middel van fysische behandeling;
- de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag, door middel van biologische behandeling;
- een verdeelslang voor gasolie;
- een wasplaats voor het reinigen van maximaal 3 voertuigen per dag;
- de opslag van 2,458 ton gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.950 liter.

Bijstelling

Het bedrijf vraagt een aanpassing van de bijzondere lozingsvoorwaarden in de lopende vergunningen aan.

Via een wijzigingsverzoek (zie verder) werd bijkomend een afwijking gevraagd op de sectorale verplichtingen voor het gebruik van een geijkte weegbrug en het voorzien van een 5 m breed groenscherm in het kader van de afvalstoffenverwerking.

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Bureel: vergunning te verwijderen
- regulariseren "plateau",
- regulariseren "bureel en sanitair",
- regulariseren "zone voor Waterzuivering"
- aanleggen "zone voor gewoonlijk gebruik"
- "het regulariseren van een "zone afvalcontainers"
- "afspuitplaats voertuigen".

Wijzigingen die geen invloed hebben op de procedure

De omschrijving van de aangevraagde rubrieken werden ambtshalve geactualiseerd aan de huidige indelingslijst en gespecificeerd in functie van de gegevens in de aanvraag.

Aangezien er voor de ontwatering geen hulpstoffen aan de specie worden toegevoegd, vindt er geen chemische reactie plaats tussen het slib en de hulpstof en is er geen sprake van een chemische behandeling van de baggerspecie. Deze formulering werd ambtshalve uit de omschrijving van de toepasselijke rubrieken geschrapt.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Openbaar onderzoek over oorspronkelijke aanvraag

Een eerste openbaar onderzoek liep van 30 augustus 2022 tot en met 29 september 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend en werd door Elia in een schrijven van 31 augustus 2022 gewezen op de aanwezigheid van een hoogspanningslijn in de directe omgeving van het bedrijf, waarbij wettelijke horizontale en verticale veiligheidsafstanden gelden.

De argumenten in het bezwaar handelen over stofhinder en vraag of er sprake is van PFOS, lawaaihinder (achteruitrijsignaal, toeslaande bakken), de vraag om verwittigd te worden van de overschrijding van lozingsnormen en een verlenging van de vergunningstermijn met 10 jaar zonder tussentijdse evaluaties.

Er werd een 2^{de} openbaar onderzoek georganiseerd omdat de vereiste publicaties over het hoofd werden gezien. Dit openbaar onderzoek liep van 4 oktober 2022 tot en met 3 november 2022.

Tijdens dit openbaar onderzoek werden geen verdere bezwaren uitgebracht.

Adviezen over oorspronkelijke aanvraag

College van Burgemeester en Schepenen van Deinze

GUNSTIG op 04 oktober 2022

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 26 oktober 2022.

- ONGUNSTIG voor een aantal lozingsparameters conform het advies van VMM d.d. 4/10/2022 en 7/10/2022 (ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX).
- GUNSTIG voor de aangepaste lozingsnormen conform het advies van VMM d.d. 4/10/2022 en 7/10/2022 (ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX) en het overige gevraagde

voor een termijn van 10 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- M.b.t. afvalverwerking
Op de site mag uitsluitend baggerspecie verwerkt worden.
- M.b.t. organisatorische maatregelen
 - De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het MER voor de actualisatie van het MER Noorderwal (MER/CAH/96/280) worden strikt opgevolgd.
 - Het MER wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan afdeling GOP en afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.
 - Schriftelijke onderrichtingen worden vastgelegd en dit zowel wat betreft het eigen personeel als wat betreft derden met opgave van de te volgen procedure voor eender welke activiteit en voor het inwendige transport op het bedrijfsterrein. De exploitant of zijn aangestelde waken er over dat de vastgestelde procedure wordt opgevolgd.
- M.b.t. beperking van geluidsemissies
Om geluidshinder te voorkomen worden minstens volgende maatregelen getroffen:
 - onderhoudsprogramma van de werfwagens;
 - gebruik van geluidsarme (bouw)machines die voldoen aan de EG-normen;
 - Beperken van het aantal ritten van de vrachtwagens door optimale belading;
 - Gebruik van grondverzetmachines afgeschermd van de omgeving door dijken;
 - Vermijden van impacten bij het sluiten van de laadklep of het neerlaten van de kipbak + sensibilisatie van de werknemers m.b.t. deze maatregel;

- minstens de bedrijfseigen voertuigen die op het terrein gebruikt worden, dienen binnen 1 jaar na vergunningverlening voorzien te zijn van een alternatief achteruitrijstelsel i.p.v. de klassieke systemen met pieptoon.
- M.b.t stationair draaien van motoren en achteruitrijstelsel
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..
- M.b.t. stofemissies
 - Bij droog en winderig weer worden maatregelen getroffen om diffuse stofemissies te beperken, zoals het bevochtigen van de bedrijfsterreinen (opgeslagen materiaal, wegenis,...).
 - Snelheidsbeperking van de voertuigen op de werf + sensibilisatie van de werknemers m.b.t. deze maatregel;

Alsook de bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in het advies van VMM (Advisering afvalwater en lucht) d.d. 7/10/2022, waar afdeling GOP zich bij aansluit.

Aandachtspunt:

- Het werkplan dient conform artikel 5.2.1.3.§2 van VLAREM II de goedkeuring te dragen van de toezichthoudende overheid, die ingevolge huidige aanvraag is gewijzigd, nl. afdeling Handhaving.

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GEDEELTELIJK GUNSTIG op 07 oktober 2022

- voor het lozen van maximaal 20 m³/uur – 500 m³/dag – 40.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater na zuivering (buffer, zandfilter en 2 actiefkoolfilters) in oppervlaktewater, mits er gehouden wordt aan de algemene en sectorale (39a) voorwaarden voor lozing in oppervlaktewater.

Volgende bijzondere voorwaarden worden aanvullend van toepassing gesteld:

- Bijzondere lozingsnormen
 - ZS 60 mg/l
 - BZV 25 mg/l
 - CZV 125 mg/l
 - N t 50 mg/l
 - Sulfaten 1.500 mg/l
 - Chloriden 2.000 mg/l
 - Geleidbaarheid 5.250 µS/cm
 - Ni t 0,15 mg/l
 - Zn t 1,25 mg/l
 - As t 0,015 mg/l
 - Ba t 0,14 mg/l
 - Co t 0,02 mg/l
 - Mn t 8 mg/l
 - TI t 0,0035 mg/l
 - V t 0,007 mg/l
 - U t 0,01 mg/l
 - B 0,9 mg/l
 - AOX 0,12 mg/l
 - Zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, geldt de rapportagegrens.

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, worden beperkt tot de concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- Volgens VLAREM II art. 4.2.5.3.1. moet het bedrijf een zelfcontroleprogramma uitvoeren. Aanvullend dienen maandelijks metingen uitgevoerd te worden op het effluent voor volgende parameters: BZV, CZV, TOC, ZS, P t en N t, en kwartaalmetingen voor de parameters As, Ag, Cr, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, N t, P t, nitriet-N, sulfaten, chloriden, geleidbaarheid, pH, T, fluoride, Se t, Ba t, Co t, Mn t, Ag t, Tl t, Be t, V t, U t, B t. De parameters PAK (individueel), PCB's, detergents, AOX, PFOS en PFOA dienen halfjaarlijks gemeten te worden. Jaarlijks dienen de analyseresultaten, samen met de waterbalans van dat jaar (met opgave van de dagelijks geregistreerde debieten), bezorgd te worden aan de VMM, AGOP-Milieu en de provincie.
- Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting (meetgoot) en debietsregistratie (elektromagnetische debietmeter) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen".
- Op de site mag uitsluitend baggerspecie verwerkt worden.
- Binnen de 3 maanden dient het bedrijf het rioleringsplan aan te passen zodanig hier aanvullend op worden aangeduid: debietmeter en buffer voor hergebruik effluent. Het plan dient bezorgd te worden aan VMM via vergunningen.ge@vmm.be.
- voor het aspect lucht

Binnen een periode van 6 maanden na de vergunningverlening wordt door het bedrijf aangetoond dat er voldoende stofbeheersmaatregelen worden genomen dan wel dat deze naar behoren worden nageleefd door het personeel en dat de te behandelen bagger- en ruimingsspecie geen significante hoeveelheden PFAS kunnen bevatten. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat ter evaluatie aan de vergunningverlenende overheid, AGOP en de VMM wordt bezorgd.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 03 oktober 2022

voor onbepaalde duur, mits voldaan wordt aan de algemene en de toepasselijke milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

- Om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen en getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen. De beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' moet per partij gebeuren, op basis van de Eural- handleiding van de OVAM.
- Bagger- en ruimingsspecie met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen mag niet worden aanvaard.

Agentschap Natuur en Bos

GEEN ADVIES op 02 september 2022

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten - Natuurlijke Rijkdommen

GEEN ADVIES op 12 september 2022

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 26 oktober 2022

De Vlaamse Waterweg De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde

GUNSTIG op 03 oktober 2022

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 20 september 2022

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 19 augustus 2022

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 03 november 2022

ONGUNSTIG voor de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX:

GUNSTIG voor aangepaste lozingsnormen zoals voorgesteld door de VMM en het overige, voor een termijn van 10 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een opslag- en verwerkingsbedrijf van bagger- en ruimingsspecie;
- de lopende vergunning dateert van 13 februari 2003 en werd door de deputatie voor een termijn tot en met 12 februari 2023;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een hervergunning en verandering;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met 3 GPBV-inrichtingen waardoor het bedrijf in totaliteit opnieuw een klasse 1-inrichting wordt;
- de planologische bestemming van de locatie is laguneringsveld met nabestemming bosgebied;
- tijdens het openbaar onderzoek werd tot op heden 1 bezwaar ingediend werden; de bezwaren worden ondervangen door de voorgestelde milieuvergunningsvoorwaarden; het 2^{de} openbaar onderzoek loopt nog tot en met 3 november 2022;

- de omschrijving van de aangevraagde rubrieken werden ambtshalve geactualiseerd aan de huidige indelingslijst en gespecificeerd in functie van de gegevens in de aanvraag; de omschrijving laat enkel de opslag en behandeling toe van niet-gevaarlijk bagger- en ruimingspecie;
- in de aanvraag wordt geen bijstelling gevraagd inzake het gebruik van een geijkte weegbrug alsook niet voor de aanleg van een 5 m breed groenscherm zodat dit niet wordt beoordeeld, noch wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde in het huidige advies;
- uit de aanvraag is niet duidelijk of de inrichting al dan niet bagger- en ruimingspecie aanvaardt met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen; aangezien geen voorzieningen op het terrein aanwezig zijn om deze stoffen te behandelen, mogen zij niet aanvaard worden;
- om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen en getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen. De beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' moet per partij gebeuren, op basis van de Eural- handleiding van de OVAM;
- de VMM stelt strengere bijzondere lozingsnormen voor, voor de parameters ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX;
- tevens wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld als vangnet voor de mogelijke lozing van niet-genormeerde PFAS-verbindingen;
- bij de verplichte monitoring van het geloosde effluent wordt opgelegd om ook de parameters PFOS en PFAS halfjaarlijks te meten;
- er worden bijzondere voorwaarden voorgesteld m.b.t. het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging, stof- en geluidsemissies;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor de gevraagde stedenbouwkundige handelingen.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG geadviseerd op 4 november 2022:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX.

GUNSTIG voor aangepaste lozingsnormen zoals voorgesteld door de VMM en het overige, incl. de aangevraagde SH:

De vergunning kan toegestaan worden voor

- een beperkte termijn van 10 jaar voor de IIOA, zoals aangevraagd door de exploitant;
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Repliek exploitant dd. 04 november 2022

Middels een repliek op het loket bezorgde de exploitant volgende repliek:

- a. Volgende twee zeer beperkte correcties worden gevraagd in het advies van de VMM:

Deel advies water

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op het verwerken van bagger- en ruimingsspecie; dit betreft dan ook een hernieuwing van de reeds vergunde activiteiten (verwerking van bagger- en ruimingsspecie). We vragen om het zinsdeel “Op de site mag uitsluitend baggerspecie verwerkt worden” in die zin aan te passen naar “Op de site mag uitsluitend bagger- en ruimingsspecie verwerkt worden”

Deel advies lucht

“Binnen een periode van 6 maanden na de vergunningverlening wordt door het bedrijf aangetoond dat er voldoende stofbeheersmaatregelen worden genomen dan wel dat deze naar behoren worden nageleefd door het personeel en dat de te behandelen bagger- en ruimingsspecie geen significante hoeveelheden PFAS kunnen bevatten. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat ter evaluatie aan de vergunningverlenende overheid, AGOP en de VMM wordt bezorgd.”

De verwoording “significante hoeveelheden PFAS” is onduidelijk en niet sluitend. De site Rc Deinze is een verwerkingscentrum voor het verwerken van niet gevaarlijke anorganische afvalstoffen (nl. bagger- en ruimingsspecie). Hierbij zal ten allen tijde over gewaakt worden dat de geaccepteerde afvalstoffen niet-gevaarlijk zijn. We vragen om de zin aan te passen naar “Binnen een periode van 6 maanden na de vergunningverlening wordt door het bedrijf aangetoond dat er voldoende stofbeheersmaatregelen worden genomen dan wel dat deze naar behoren worden nageleefd door het personeel. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat ter evaluatie aan de vergunningverlenende overheid, AGOP en de VMM wordt bezorgd.”

- b. Er wordt gemotiveerd waarom geen expliciete vraag tot afwijking van de sectorale verplichting tot het gebruik van een weegbrug en de aanleg van een groenscherm werd aangevraagd.
- c. Het aangepast rioleringsplan wordt toegevoegd aan het omgevingsloket (inclusief de aanduiding van de debietmeter en de buffer voor het gebruik van het effluent).
- d. De vraag om de voorgestelde voorwaarden m.b.t. organisatorische maatregelen in het advies van AGOP inzake de MER-plicht niet op te nemen in het besluit.

Deze repliek werd besproken ter zitting van de commissie.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale milieudeskundige merkt op dat een aantal zaken reeds zijn ondervangen. Zo werd per vergissing enkel verwezen naar baggerspecie in het advies van de VMM terwijl dit bagger- en ruimingsspecie moet zijn.

De opmerking rond het MER werd niet overgenomen, wel zijn de voorwaarden m.b.t. de opvolging van mogelijks bodem- en grondwaterverontreiniging behouden, alsook het feit dat metingen moeten gebeuren i.f.v. de grondwaterkwaliteit.

Anderzijds betreft het een hervergunningsaanvraag, dus dan moeten de afwijkingen op de sectorale voorwaarde m.b.t. het gebruik van een weegbrug en de aanleg van een groenscherm ook gemotiveerd opnieuw aangevraagd worden. Dit is in de replieknota niet gebeurd. Men stelt enkel dat de afwijking van de weegbrug is opgenomen in de lopende vergunning. Er is geen afwijking op het groenscherm in de lopende vergunning en uit het uitvoeringsplan blijkt dat hieraan niet kan worden voldaan.

De voorzitter stelt vast dat de exploitant deze afwijkingen dus nog gemotiveerd via het loket moet aanvragen.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en *vraagt of de nota van het studie bureau dus niet volstaat om de afwijkingen te bekomen.*

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat het om een hervergunning gaat, dus dit moet expliciet aangevraagd worden. Voor het groenscherm moet de aanwezige visuele afscherming omschreven worden en een motivatie toegevoegd waarom niet overal aan de 5m kan voldaan worden.

De vertegenwoordiging van de exploitant *vraagt naar de punten in verband met het MER.*

De provinciale milieudeskundige stelt dat dit reeds is ondervangen, alsook de vermelding van bagger- én ruimingsspecie.

De vertegenwoordiging van de exploitant *stelt dat voor nitriet-stikstof de lozingsnorm van 2 mg/l wordt gevraagd in plaats van het indelingscriterium van 0,2 mg/l. Er wordt verwezen naar de meetresultaten bij het dossier. Dit werd mee opgenomen in de impactstudie. Men heeft echter over het hoofd gezien deze norm mee aan te vragen. De vergunde lozingsnorm van 2 mg/l zoals vergund, wil de exploitant dan ook graag behouden.*

Volgens de VMM lijkt het geen probleem om deze lozingsnorm mee op te nemen.

De vertegenwoordiging van de exploitant *stelt dat in de meeste vergunningen wordt opgenomen dat concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters (welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II), worden beperkt tot de concentraties opgenomen in de indelingscriteria. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.*

Er zijn een aantal ontwerpen van wetteksten in opmaak waarbij er wordt verwezen naar milieurisicogrenswaarden of PNEC-waarden. Er wordt gevraagd om hiermee rekening te houden, vermits dit toch in de zeer nabije toekomst in de wetteksten zal opgenomen worden, waardoor hogervermelde clause hiermee in tegenspraak zal zijn.

De VMM stelt dat de aanpassing van de wetgeving nog niet afgerond is en dat dit ook nog even kan duren. Er zal wellicht een overgangstermijn van 1 jaar voorzien zijn. De vraag van de exploitant zal nog worden nagekeken.

Uiteindelijk besluit de commissie om de voorwaarde te behouden zoals ze is geformuleerd door de VMM, aangezien de aftoetsing t.a.v. de PNEC of een milieurisicogrenswaarde nog niet verankerd is in de wetgeving. Zo nodig kan de exploitant, bij een wetswijziging, via een bijstelling een gemotiveerde aanpassing van deze voorwaarde aanvragen.

De plaatsvervangend voorzitter merkt nog op dat bijstellingen in openbaar onderzoek moeten, zodat een termijnverlenging zich opdringt bij wijzigingsverzoek.

Overwegende:

- de aangevraagde bijzondere lozingsnorm voor de parameter nitriet-stikstof van 2 mg/l dient nog opgenomen te worden bij de voorgestelde bijzondere lozingsnormen;
- de omschrijving van de aangevraagde rubrieken werden ambtshalve geactualiseerd aan de huidige indelingslijst en gespecificeerd in functie van de gegevens in de aanvraag; de omschrijving laat enkel de opslag en behandeling toe van niet-gevaarlijk bagger- en ruimingsspecie;
- in de aanvraag wordt geen bijstelling gevraagd inzake het gebruik van een geijkte weegbrug alsook niet voor de aanleg van een 5 m breed groenscherm zodat dit niet wordt beoordeeld, noch wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde in het huidige advies; deze dienen via een gewijzigde projectinhoudversie te worden aangevraagd en te worden onderworpen aan een nieuwe adviesronde met openbaar onderzoek;
- uit de aanvraag is niet duidelijk of de inrichting al dan niet bagger- en ruimingsspecie aanvaardt met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen;

aangezien geen voorzieningen op het terrein aanwezig zijn om deze stoffen te behandelen, mogen zij niet aanvaard worden;

- om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen en getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen. De beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' moet per partij gebeuren, op basis van de Eural- handleiding van de OVAM;
- de VMM stelt strengere bijzondere lozingsnormen voor, voor de parameters ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX, o.b.v. oa. maximaal gemeten waarden, sectorale normen 39a die van toepassing zijn, prioritair gevaarlijke stoffen worden beperkt tot het IC, alsook voor de parameters waarvoor geen analyses zijn en de BBT-GEN norm voor BREF WT;
- tevens wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld als vangnet voor de mogelijke lozing van niet-genormeerde PFAS-verbindingen;
- bij de verplichte monitoring van het geloosde effluent wordt opgelegd om ook de parameters PFOS en PFAS halfjaarlijks te meten;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden en het aanpassen van de lozingsnormen is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

adviseert de commissie **DEELS GUNSTIG, ONGUNSTIG** op 08 november 2022, nl.:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, Pt, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX.

GUNSTIG voor aangepaste lozingsnormen zoals voorgesteld door de VMM en het overige, incl. de aangevraagde SH.

Een wijzigingsverzoek kan ingediend worden om tegemoet te komen aan bovenvermelde opmerkingen. Het wijzigingsverzoek wordt verwacht **ten laatste op 28 november 2022**. Wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend zullen niet meer aanvaard worden.

De omgevingsvergunning kan deels worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- de IIOA voor een beperkte termijn van 10 jaar, dit op vraag van de exploitant, dit is de einddatum van de lopende vergunningen,
- de SH voor een termijn van onbepaalde duur,

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Wijzigingsverzoek d.d. 11 november 2022 (PIV3)

Op 11 november 2022 werd op vraag van de POVC een wijzigingsverzoek ingediend met het opladen van de projectversie V3.

Het wijzigingsverzoek omvat enerzijds de vraag tot afwijking van de sectorale voorwaarden m.b.t. het gebruik van een geijkte weegbrug en de aanleg van een 5 m breed groenscherm en anderzijds een aangepast rioleringsplan op vraag van de VMM.

Openbaar onderzoek over PIV3

Het vereiste openbaar onderzoek liep van 6 december 2022 tot en met 5 januari 2023.

Er werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Deinze

GUNSTIG op 20 december 2022

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 9 december 2022.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

ONGUNSTIG op 03 oktober 2022

voor de gevraagde afwijking op het gebruik van een geijkte weegbrug.

Van de verplichting tot het plaatsen van een weegbrug mag van de OVAM worden afgeweken indien de exploitant op een andere wijze kan voldoen aan zijn registratieverplichtingen overeenkomstig VLAREMA.

Voor de OVAM kan er op de volgende manieren afgeweken worden van de verplichting tot installeren van een geijkte weegbrug:

- De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie op het eigen bedrijfsterrein;
- De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden.

Bij elke gewogen vracht moet een weegbon aanwezig zijn. De weegbonnen worden toegevoegd aan het identificatieformulier en zijn een noodzakelijke aanvulling van het afvalstoffenregister.

Het voorstel is geen volwaardig alternatief voor de verplichtingen opgenomen in dit artikel.

De voorwaarde inzake de aanleg van een groenscherm is een hinderbeperkende maatregel die geen impact heeft op het afvalstoffen- en materialenbeleid. De OVAM geeft hierover geen advies maar verwijst naar de adviezen van de andere adviserende instanties.

GUNSTIG op 27 januari 2023

voor de vraag voor bijstelling van artikel 5.2.1.2 § 2 (weegbrug).

Het bedrijf zal de volgende werkwijze hanteren:

Bij aanvoer:

Aangevoerde afvalstoffen via de waterweg zullen steeds ingewogen worden via de in – en uitpeiling van de duwbakken, schepen, ... door een beëdigde ijkmeester. Hieruit volgt een officiële ijkbrief. Deze opgemaakte ijkbrief hoort samen met het betreffende identificatieformulier en wordt samen in het aanvoerregister opgenomen. Aangevoerde afvalstoffen via vrachtwagens zullen steeds gewogen worden via een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden (zoals bijvoorbeeld de openbare weegbrug DHONT D., Gaversesteenweg 245, 9800 Deinze of gelijkwaardige geijkte weeginstallatie met automatische registratie). Hierbij wordt aan elk begeleidend identificatieformulier een weegbrugticket (weegbon) toegevoegd. Het identificatieformulier samen met het weegbrugticket (waarop de nodige tonnages en verwijzingen naar de transportmodi staan aangegeven) wordt opgenomen in het aanvoerregister op het Recyclagecentrum te Deinze.

Bij afvoer:

Afgevoerde stromen via vrachtwagen worden steeds gewogen via een geijkte weeginstallatie met automatische registratie bij de bestemming (bij afvalstoffen op de hiervoor vergunde exploitatie) ofwel bij een derde (vergelijkbaar met de aangevoerde stromen). Hierbij wordt aan elk begeleidend identificatieformulier een weegbrugticket (weegbon) toegevoegd. Het identificatieformulier samen met het weegbrugticket (waarop de nodige tonnages en verwijzingen naar de transportmodi staan aangegeven) wordt opgenomen in het afvoerregister op het Recyclagecentrum te Deinze. Afgevoerde stromen via de waterweg worden alsook via inpeiling op het centrum of bij de bestemming door een beëdigde ijkmeester gewogen. Hieruit volgt een officiële ijkbrief. Deze opgemaakte ijkbrief hoort samen met het betreffende identificatieformulier en wordt samen in het afvoerregister opgenomen.

Van de verplichting tot het plaatsen van een weegbrug mag van de OVAM worden afgeweken indien de exploitant op een andere wijze kan voldoen aan de registratieverplichtingen overeenkomstig VLAREMA.

Voor de OVAM kan er op de volgende manieren afgeweken worden van de verplichting tot installeren van een geijkte weegbrug:

- De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie op het eigen bedrijfsterrein;
- De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden.

Bij elke gewogen vracht moet een weegbon aanwezig zijn. De weegbonnen worden toegevoegd aan het identificatieformulier en zijn een noodzakelijke aanvulling van het afvalstoffenregister. De werkwijze is een volwaardig alternatief voor de verplichtingen opgenomen in dit artikel.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG

ONGUNSTIG voor

- de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, totaal P, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX;
- de gevraagde afwijking om geen weegbrug te moeten gebruiken (artikel 5.2.1.2. §2 van VLAREM II).

GUNSTIG voor aangepaste lozingsnormen zoals voorgesteld door de VMM en het overige, voor een termijn van 10 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een opslag- en verwerkingsbedrijf van bagger- en ruimingsspecie;
- de lopende vergunning dateert van 13 februari 2003 en werd door de deputatie voor een termijn tot en met 12 februari 2023;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een hervergunning en verandering;
- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met 3 GPBV-inrichtingen waardoor het bedrijf in totaliteit opnieuw een klasse 1-inrichting wordt;
- de planologische bestemming van de locatie is laguneringsveld met nabestemming bosgebied;

- tijdens het eerste openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend; tijdens het 2de en 3de openbaar onderzoek werden geen bezwaren uitgebracht; de bezwaren worden ondervangen door de voorgestelde milieuvergunningsvoorwaarden;
- de omschrijving van de aangevraagde rubrieken werden ambtshalve geactualiseerd aan de huidige indelingslijst en gespecificeerd in functie van de gegevens in de aanvraag; de omschrijving laat enkel de opslag en behandeling toe van niet-gevaarlijk bagger- en ruimingspecie;
- de gevraagde afwijking voor het gebruik van een weegbrug wordt ongunstig geadviseerd op basis van het ongunstige advies van de OVAM;
- de gevraagde afwijking van het groenscherm kan wel toegestaan worden;
- uit de aanvraag is niet duidelijk of de inrichting al dan niet bagger- en ruimingspecie aanvaardt met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen; aangezien geen voorzieningen op het terrein aanwezig zijn om deze stoffen te behandelen, mogen zij niet aanvaard worden;
- om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen en getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen. De beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' moet per partij gebeuren, op basis van de Eural- handleiding van de OVAM;
- de VMM stelt strengere bijzondere lozingsnormen voor, voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX;
- tevens wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld als vangnet voor de mogelijke lozing van niet-genormeerde PFAS-verbindingen;
- bij de verplichte monitoring van het geloosde effluent wordt opgelegd om ook de parameters PFOS en PFAS halfjaarlijks te meten;
- er worden bijzondere voorwaarden voorgesteld m.b.t. het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging, stof- en geluidsemissies;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor de gevraagde stedenbouwkundige handelingen.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG geadviseerd op 20 januari 2023:

ONGUNSTIG voor

- de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, totaal P, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX;
- de gevraagde afwijking om geen weegbrug te moeten gebruiken (artikel 5.2.1.2. §2 van VLAREM II).

GUNSTIG voor aangepaste lozingsnormen zoals voorgesteld door de VMM en het overige, incl. de aangevraagde SH:

De vergunning kan gedeeltelijk toegestaan worden voor

- een beperkte termijn van 10 jaar voor de IIOA, zoals aangevraagd door de exploitant;
- een termijn van onbepaalde duur voor de SH;

onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

OVAM stelt dat de exploitant een nieuw voorstel heeft doorgestuurd naar de dossierhouder van OVAM en dat dit in orde is. Men heeft dit concreter uitgeschreven. Bij andere gevallen in gelijkaardige situaties wordt dit ook toegestaan.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er best een aangepast advies op het loket wordt geplaatst dat het eerdere ongunstig advies wijzigt.

Het bedrijf heeft ook nog een mail gestuurd. Op de vorige zitting was er de vraag om de voorwaarde voor PFAS aan te passen.

VMM stelt dat men binnen 6 maanden moet aantonen dat er voldoende stofmaatregelen genomen zijn. De vraag is wat significante hoeveelheden PFAS zijn? Er zijn geen acceptatiecriteria voor PFAS voor bagger- en ruimingsspecie. We hebben geen zicht wat erin zit qua PFAS. Dit zou tot een aanvaardbaar niveau beperkt moeten worden als er voldoende maatregelen genomen worden. We weten niet of het slib van bagger- en ruimingsspecie PFAS bevat en als er onvoldoende stofmaatregelen genomen worden, is dit niet in orde. Men wil deze voorwaarde eruit maar men moet wel voldoende stofmaatregelen aantonen.

OVAM stelt dat er wel acceptatiecriteria voor PFAS zijn voor bodem maar niet voor bagger- en ruimingsspecie. Je kan het niet maken om geen metingen te doen.

VMM stelt voor om dit in de voorwaarde van de aanvaardingscriteria van aanvaarde afvalstoffen op te nemen (voorwaarde 3, c)). Men moet weten wat erin zit. Er kan wel akkoord gegaan worden met de gevraagde schrapping maar men moet dit wel aantonen bij de aanvaardingscriteria. Kunnen we de grens voor bodem erin zetten?

OVAM stelt dat die grens (voor bodem voor vrij gebruik) laag is. Op dit moment is er geen norm voor die stroom. We kunnen wel de verplichting opleggen om te rapporteren. De norm voor bodem is 3 µg per kg voor vrij gebruik. Ook in dergelijk slib kan de concentratie vrij hoog zijn. We moeten het wel weten. Dit moet op regelmatige basis gebeuren.

VMM stelt dat dit bij elke nieuwe partij zou moeten gebeuren, telkens voor een aparte zone naargelang van waar de baggerspecie komt. Bij elke nieuwe partij van bagger- en ruimingsspecie dient een analyse te gebeuren. We meten in alle oppervlaktewater een teveel aan PFAS. Men moet maken dat er geen stof is.

De voorzitter vat samen dat de voorwaarde voor voldoende stofmaatregelen behouden blijft. De passage over significante hoeveelheden PFAS kan geschrapt worden (*"en dat de te behandelen bagger- en ruimingsspecie geen significante hoeveelheden PFAS kunnen bevatten"*). Bij elke nieuwe partij moeten er dan wel PFAS-analyses gebeuren.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: *De exploitant is akkoord met het aangepaste voorstel van de Commissie. Dit is momenteel al gangbare praktijk.*

VMM stelt dat de partijen dermate groot zijn. Dan hebben we zicht in hoeverre er PFAS in zit. In combinatie met stofmaatregelen is de inschatting van het risico naar de omgeving toe mogelijk.

Na dit horen stelt de provinciale deskundige milieu voor om bijkomend te vermelden dat aan de VMM en de OVAM gerapporteerd wordt.

OVAM stelt voor om per kwartaal te rapporteren.

VMM is hiermee akkoord.

OVAM zal deze week of ten laatste volgende week een aangepast advies bezorgen.

Overwegende dat

- de omschrijving van de aangevraagde rubrieken werden ambtshalve geactualiseerd aan de huidige indelingslijst en gespecificeerd in functie van de gegevens in de aanvraag; de omschrijving laat enkel de opslag en behandeling toe van niet-gevaarlijk bagger- en ruimingspecie;
- de gevraagde afwijking voor het gebruik van een weegbrug wordt gunstig geadviseerd indien OVAM hierover een aangepast gunstig advies uitbrengt;
- de gevraagde afwijking van het groenscherm kan wel toegestaan worden;
- uit de aanvraag is niet duidelijk of de inrichting al dan niet bagger- en ruimingspecie aanvaardt met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen; aangezien geen voorzieningen op het terrein aanwezig zijn om deze stoffen te behandelen, mogen zij niet aanvaard worden;
- om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen en getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen. De beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' moet per partij gebeuren, op basis van de Eural- handleiding van de OVAM;
- de VMM stelt strengere bijzondere lozingsnormen voor, voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX;
- tevens wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld als vangnet voor de mogelijke lozing van niet-genormeerde PFAS-verbindingen; het is tevens aangewezen dat elke binnenkomende partij bagger- en ruimingspecie geanalyseerd wordt op de aanwezigheid van PFAS;
- bij de verplichte monitoring van het geloosde effluent wordt opgelegd om ook de parameters PFOS en PFAS halfjaarlijks te meten;
- er worden bijzondere voorwaarden voorgesteld m.b.t. het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging, stof- en geluidsemissies;

adviseert de commissie **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 24 januari 2023, nl.:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX.

GUNSTIG

- voor de gevraagde afwijking om geen weegbrug te moeten gebruiken (artikel 5.2.1.2. §2 van VLAREM II) **indien OVAM hiervoor een aangepast gunstig advies uitbrengt via het omgevingsloket.**
- voor aangepaste lozingsnormen zoals voorgesteld door de VMM en het overige, incl. de aangevraagde SH:

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- de IIOA voor een termijn van 10 jaar,
- de SH voor een termijn van onbepaalde duur,

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Na de zitting van de Commissie bracht OVAM op 27 januari 2023 een gunstig advies uit voor de gevraagde afwijking inzake de weegbrug.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd.

Volgende effecten werden in de MER-screening besproken:

- Mobiliteit;
- Bodem;
- Watersysteem, met inbegrip van een waterimpactstudie;
- Luchtkwaliteit;
- Geluid of trillingen;
- Biodiversiteit, waarbij eveneens wordt verwezen naar de waterimpactstudie.

Er worden geen cumulatieve effecten verwacht.

In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten worden geen aanzienlijke milieueffecten verwacht.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubrieken 2.4.3.a) 1°, 2.4.3.a)2° en 2.4.3.b)1° die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing:
WT (Waste Treatment – afvalbehandeling)

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

In de loop van de aanvraagprocedure tot hernieuwing, eerder ingediend bij de stad Deinze in het voorjaar 2022, stelde OVAM in haar advies (ref.AMB/BOU/HDP/2022-IF-00978) dat er GPBV-drempels overschreden worden. De toetsing aan de GPBV-drempels moet namelijk gebeuren aan de hand van berekende maximale verwerkingscapaciteiten van de verwerkingsinstallatie (laguneringsvelden). Er moet dus worden uitgegaan van een theoretische benadering die losstaat van de reële/effectieve verwerking.

De maximale verwerkingscapaciteit wordt ingeschat op 2 jaarcycli x 120.000 m³ x 1,8 ton/m³ = 430.000 ton/jaar of 2.000 ton/dag. Bijgevolg werd de toenmalige aanvraag voor een klasse 2-inrichting ingetrokken op 3 juni 2022 en werd de aanvraag opnieuw ingediend als een klasse 1-inrichting bij de provincie.

In het advies van AGOP Milieu wordt een GPBV-evaluatie die luidt als volgt:

“Het bedrijf verwijst m.b.t. de GPBV-activiteiten naar het werkplan (beschrijving installatie, grondstoffen, emissiebronnen,..).

Deme Environmental NV beschikt over een milieubeheerssysteem onder de vorm van een gecertificeerd ISO14001-systeem. Daarnaast is Deme Environmental NV ook gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 45001. De site werkt op basis van een goedgekeurd werkplan. Er is ook een noodplan.

Er zijn geen sectorspecifieke BBT's uit de BREF Waste Treatment van toepassing op de gevraagde uitbating.

Voor wat betreft de toetsing aan de algemene BBT's wordt verwezen naar de ingevulde checklist die deel uitmaakt van de aanvraag en als bijlage bij huidige advies wordt gevoegd.

Een aantal algemene BBT's worden hieronder toch beschreven i.v.m. de toepasbaarheid of de specifieke situatie op de iioa.

BBT 8

Er zijn geen geleide emissies. BBT 8 is niet van toepassing.

BBT 3 (overzicht van de eigenschappen van het te behandelen afval en de afvalverwerkingsprocessen, de afvalwater- en afgasstromen)

+ BBT 7 + BBT 20 (BBT om emissies naar water te verminderen, is om afvalwater te behandelen door middel van een geschikte combinatie van diverse opgelijste technieken)

+ BBT 6

Er zijn geen geleide luchtmissies.

Het bedrijf beschikt over een monitoringprogramma voor de verschillende processen (afvalbehandeling + waterbehandeling). Dit programma is verankerd in het werkplan van de exploitatie.

In de vergunning zijn er bijzondere voorwaarden opgenomen voor de lozingsnormen op het afvalwater. De lozingsnormen worden in huidige aanvraag opnieuw beoordeeld (zie aspect water).

De werkwijze, overzicht en procedures m.b.t. de waterhuishouding en zuivering zijn eveneens volledig geïnventariseerd in de waterimpactstudie. Deze is ter beschikking op de exploitatiezetel.

Jaarlijks worden de nodige gegevens gerapporteerd via de heffingscampagne VMM en het Integraal milieujaarverslag.

De waterzuivering is ontworpen en ingericht conform BBT (zie aspect water). De lozingsgegevens worden continu geregistreerd d.m.v. debietmeter.

Het opvolgingsprogramma wordt vastgelegd met het erkend laboratorium voor afvalwaterstaalname. Dit opvolgingsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig aangepast (continue opvolging door verantwoordelijke waterzuivering).

Deze BBT zal mee opgenomen worden in de evaluatie van het opvolgingsprogramma en dit zal waar nodig aangepast worden.

Voor de gevraagde GPBV-activiteiten zijn er BBT-GEN's voor de parameters TOC, CZV en TSS (totaal aan zwevende deeltjes). De gevraagde bijzondere lozingsnormen zijn hiermee in overeenstemming.

Bij deze BBT wordt tevens het volgende opgemerkt (voetnoot 2): Het BBT-GEN voor CZV of het BBT-GEN voor TOC is van toepassing. TOC-monitoring is de voorkeursoptie omdat daarbij geen zeer toxische verbindingen hoeven te worden gebruikt.

Monitoring dient minstens maandelijks te gebeuren (directe lozing in oppervlaktewater).

Daarnaast is er ook een halfjaarlijkse monitoring van PFOS en PFOA opgenomen in artikel 3.14.2.3.3 van VLAREM III. Deze meting is alleen van toepassing als de stof in kwestie in het overzicht van de afvalwaterstromen, vermeld in artikel 3.14.2.2.3, als relevant wordt aangemerkt.

Afdeling GOP is van mening dat deze parameters (PFOS, PFOA) als relevant dienen te worden beschouwd. Hij dient mee opgenomen te worden in het overzicht van de afvalwaterstromen, vermeld in artikel 3.14.2.2.3 en dient conform artikel 3.14.2.3.3 van VLAREM III halfjaarlijks te worden gemonitord (bijzondere voorwaarde).

Daarnaast wordt ook gewezen op het advies van VMM (Advisering afvalwater en lucht) d.d. 7/10/2022 waarin een zelfcontroleprogramma wordt opgelegd m.b.t. diverse parameters, waaronder PFOS en PFOA. Afdeling GOP sluit zich hierbij aan.

BBT 10 (monitoring geuremissies)

BBT 12 (geurbeheersplan)

De toepasbaarheid is beperkt tot gevallen waarin geurhinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. Dit is hier niet het geval.

Er is geen geurhinder te verwachten gezien de verwerking van anorganische afvalstromen. In de offertes wordt ook vermeld dat afvalstromen die geurhinder veroorzaken worden geweigerd.

Deze BBT's zijn niet van toepassing.

BBT 17 (beheersplan voor geluid en trillingen)

BBT 18 (voorkomen/beperken geluid en trillingen)

De toepasbaarheid van BBT 17 is beperkt tot gevallen waarin geluids- of trillinghinder bij gevoelige receptoren wordt verwacht of zich heeft voorgedaan. Uit navraag bij de stedelijke omgevingsdienst blijken er nog geen klachten te zijn geuit inzake geluid.

In een voorgaande procedure (klasse 2) bleek er in het openbaar onderzoek wel een bezwaar te zijn ingediend o.a. omtrent het achteruitrijsignaal alsook de laadkleppen.

Het bedrijf past een combinatie toe van de technieken vermeld in BBT 18 om geluids- en trillingsemissies te beperken.

Op basis van de beoordeling van het aspect geluid en de bijkomende maatregelen omtrent het achteruitrijsignaal, wordt niet verwacht dat bij zorgvuldige uitbating en mits naleving van de algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden, onaanvaardbare geluidshinder ontstaat. Het opstellen van een beheersplan voor geluid als onderdeel van het milieubeheersysteem wordt bijgevolg niet van toepassing geacht.

Maatregelen bij stopzetting

Artikel 4.1.6.3. van VLAREM II en artikels 2.1.1.8° en 2.2.3. van VLAREM III leggen hieromtrent reeds een algemene bepaling op."

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De bedrijfssite is een 14 ha groot terrein gelegen aan de samenvloeiing van de Leie, de toeristische Leie en het Afleidingskanaal van de Leie te Deinze.

Aan de overzijde van de zwaai kom bevindt zich het recreatiegebied van de Brielmeersen. Langs het afleidingskanaal zijn nog een aantal bedrijven gelegen in industriegebied. Ten oosten ligt het centrum van Deinze. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich ten noorden en zuidwesten van het projectgebied op minder dan 200 meter afstand van de grenzen van de site. Deze woningen zijn gelegen in agrarisch gebied.

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied "De Vallei van de Zeverenbeek" is op meer dan een kilometer van de bedrijfssite gelegen.

De dichtste speciale beschermingszone, het Habitatrichtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen – oostelijk deel', is gelegen op meer dan 1,1 km van de bedrijfsite.

De planologische bestemming van de locatie is laguneringsveld met nabestemming bosgebied.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Deme Environmental beschikt over een terrein van 14 ha met drie laguneringsvelden (samen ca. 7,5 ha) en een bufferbekken.

De exploitant wenst de vergunde activiteiten ongewijzigd verder te zetten:

- lagunering (natuurlijke ontwatering) van al dan niet (niet-gevaarlijk) verontreinigde bagger- en ruimingsspecie;
- biologische behandeling van al dan niet (niet-gevaarlijk) verontreinigde bagger- en ruimingsspecie.

Het laguneren is een louter fysische behandeling waarbij de bagger- en ruimingsspecie op een natuurlijke wijze wordt ontwaterd - steekvast gemaakt - door de zwaartekracht. Het proces wordt versneld door inzet van kranen/woelmachines.

Doordat er voor de ontwatering geen hulpstoffen aan de specie worden toegevoegd en er bijgevolg geen chemische reactie plaatsvindt tussen het slib en de hulpstof, is er geen m.e.r. plicht. De OVAM stelt voor om de benaming 'fysisch-chemisch behandelen' in de vergunning hierom te vervangen door 'fysisch behandelen'.

De maximale verwerkingscapaciteit bedraagt 120.000 m³ steek vast gemaakte specie op jaarbasis en blijft onveranderd.

Doordat behandelingsinstallaties (laguneringsbekkens) meer dan 50 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per dag verwerken in functie van verwijdering of meer 75 ton, in functie van nuttige toepassing en/of verwijdering, zijn de ingedeelde activiteiten GPBV-installaties waarvoor de Vlarembesluit rubrieken 2.4.3.a)1°, 2° en 2.4.3.b)1° in de vergunning opgenomen.

De GPBV-installaties dienen te worden getoetst aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment.

Uit deze toets blijkt dat: DEC over een milieubeheersysteem/managementsysteem beschikt dat ISO14001, ISO 9001 en 45001 gecertificeerd is en waarin de relevante zaken uit BBT 1 zijn in opgenomen.

Voor de invulling van BBT 2 (afvalstroombeheer) beschikt het bedrijf over procedures voor controle op de aanvoer van partijen o.m. met betrekking tot karakterisering en preacceptatie van afvalstoffen. Er is voorinformatie, zoals technische verslagen, bodemsaneringsprojecten, onderzoeken van waterbodems, die in de offertefase wordt gebruikt alvorens aanvoer aanvangt. In de offertes zijn er ook voorwaarden voor aanvoer opgenomen.

De aanvaarding van afvalstoffen gebeurt op basis van acceptatiecriteria waarin voor de meest voorkomende parameters grenswaarden zijn vastgelegd (bijlage 4 werkplan).

De OVAM wijst erop dat deze acceptatiecriteria niet meer door het bedrijf kunnen worden gehanteerd omdat er gevaarlijke afvalstoffen kunnen worden aanvaard en de vergunning enkel is aangevraagd voor opslag en behandeling van niet-gevaarlijke verontreinigde bagger- en ruimingsspecie .

Afvalstoffen die gevaarlijke componenten bevatten in concentraties die hoger zijn of gelijk aan de grenswaarden voor gevaarlijke afvalstoffen, moeten als gevaarlijk worden geclassificeerd. Aangezien de gevaarseigenschappen verbonden zijn aan stoffen, moet de beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' per partij gebeuren, op basis van de Eural-handleiding van de OVAM. Om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen, getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen.

Uit de aanvraag is niet duidelijk of de inrichting al dan niet bagger- en ruimingsspecie aanvaardt met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen.

Overeenkomstig de 'Code van goede praktijk voor opslag, bewerking en reiniging van bodemmateriële – OVAM, april 2020', dienen er voor deze verontreinigingen aangepaste maatregelen te worden genomen om ongecontroleerde emissies van VOS te voorkomen (afgesloten ruimte met luchtafzuiging en aangepaste gasreiniging). Aangezien deze voorziening niet op de site aanwezig is, wenst de OVAM hierover een bijzondere voorwaarde op te leggen.

Elke aangevoerde partij is voorzien van een identificatieformulier dat de conformiteit bevestigt van de aangeleverde partij. De aangevoerde partijen beschikken steeds over een analyseverslag. Op de site gebeuren er vervolgens controle analyses. De traceerbaarheid en lokaliseerbaarheid is geborgd aan de hand van projectnummers voor aangeleverde partijen, identificatieborden, projectdossiers en een actueel terrein/stockageplan waarin alle bewegingen worden bijgehouden. Opmerkingen omtrent de aangevoerde partij worden genoteerd in het storingsregister en/of genoteerd op de transportdocumenten waarvan een kopie op het centrum wordt bijgehouden. Bij aanvoer van een partij wordt een geschikte stockageplaats toegewezen in het laguneringsveld. De partijen worden zodanig opgeslagen dat vermenging en/of verontreiniging wordt vermeden. Enkel partijen van gelijkaardige herkomst en met een vergelijkbare verontreinigingsgraad worden voor de behandeling eventueel samengevoegd. Partijen die vooraf niet of slechts gedeeltelijk werden gekeurd of die niet overeenkomstig zijn, worden duidelijk onderscheiden opgeslagen.

Geweigerde vrachten worden bijgehouden in het storings-/weigeringsregister. Partijen die na inkeuring niet blijken te voldoen aan de milieuvergunning worden conform regelgeving afgevoerd. Partijen bagger- en ruimingsspecie die op de site niet verder kunnen worden verwerkt, worden afgevoerd naar vergunde verwerkingsinstallaties. Alle afvoer wordt geregistreerd in het afvoerregister.

Er wordt steeds gestreefd naar een optimale recyclage van alle materialen (Batneec-principe).

Het terrein is onverhard. De laguneringsvelden zijn onderaan afgeschermd van de bodem met een vloeistofdichte HDPE-folie (2 mm). Boven de folie is een drainagelaag aangebracht van 50 cm met drainagebuizen.

De laguneringsvelden worden naargelang de behoefte aangewend als zone voor opslag en of behandeling (natuurlijke ontwatering en attenuatie van organische parameters) van bagger- en ruimingsspecie.

In het laguneringsproces worden er twee fasen onderscheiden:

- de bezinkingsfase (bezinken van vaste deeltjes uit de vloeibare massa);
- de consolidatiefase (door eigen gewicht van de sedimentmassa wordt het poriënwater naar de onder- en bovenzijde van het pakket geperst).

Om de evaporatie-effecten te maximaliseren wordt het sediment omgewoeld en op ruggen gelegd. Dit procedé wordt voortgezet tot een steekvaste massa bekomen wordt.

De gecombineerde werkwijze is een vorm van 'landfarming' waarbij de gemakkelijk beschikbare chemische stoffen gecontroleerd worden verwijderd en waarbij de eventueel aanwezige organische microverontreinigingen door microbiologische afbraakprocessen uit het sediment worden verwijderd (natuurlijke bioremediatie).

De duur van het laguneren is sterk afhankelijk van de aard van de aangevoerde specie (gemiddeld 40 % DS bij aanvoer) en neemt gemiddeld 3 tot 6 maand in beslag (na lagunering bedraagt het droge stof gehalte meer dan 65 % DS).

De steekvaste specie wordt na uitkeuring overeenkomstig het Vlarebo nuttig toegepast. De niet herbruikbare specie wordt naar een vergunde stortplaats afgevoerd.

De OVAM wenst op te merken dat er in het werkplan (2016) sprake is van 'verwerking van andere niet-gevaarlijke anorganische slib'. Aangezien enkel bagger- en ruimingsspecie

voorwerp uitmaken van de aanvraag, dient de verwijzing naar deze afvalstoffen, in het geactualiseerde werkplan te worden geschrapt.

De aanvoer gebeurt hoofdzakelijk over het water of over de weg.

De hoeveelheidsbepaling van scheepsaanvoer wordt bepaald via een in- en uitpeiling van het schip.

In de basisvergunning van 2003 is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

“In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.1.§2 van VLAREM II dient geen geijkte weegbrug geïnstalleerd te worden.”

In de aanvraag wordt geen bijstelling gevraagd inzake de installatie van een geijkte weegbrug alsook niet voor de aanleg van een 5 m breed groenscherm zodat dit niet wordt beoordeeld, noch opgenomen als bijzondere voorwaarde in het huidige advies.

Het lossen van een schip gebeurt mechanisch d.m.v. een loskraan met grijper en vervolgens in waterdichte dumpers of vrachtwagens voor intern transport of hydraulisch m.b.v. een verdringingspomp.

Uit de jaarrapporten van de voorbije jaren is af te leiden dat de site Noorderwal de voorbije jaren enkel gevuld werd met specie op mechanische wijze (kranen en/of dumpers) zonder toevoeging van transportwater. De exploitant wenst wel de mogelijkheid open te laten om de laguneringsvelden in de toekomst ook hydraulisch te vullen met fijnkorrelige specie.

Na het bekomen van het door OVAM afgeleverde grondstofverklaring wordt de bovenvermelde specie afgevoerd naar de plaats van hergebruik. Specie die na het steekvast maken niet voldoet aan de voorwaarden voor hergebruik, zal afgevoerd worden naar een stortplaats. Via de inzet van BBT wordt gestreefd naar een maximaal percentage hergebruik.

De behandelde specie wordt in hoofdzaak per schip afgevoerd naar de betreffende bestemming. De afvoer naar de stortplaats Kallemoeie zal per as plaatsvinden. Alle afvoer wordt geregistreerd in het afvoerregister.

De bodemvreemde materialen (plastic, hout, metalen, ...) uit de aangevoerde bagger- of ruimingsspecie worden gesorteerd en tijdelijk opgeslagen in afwachting van regelmatige afvoer naar externe verwerkers.

Afvalstoffen die op de site ontstaan, zoals verzadigde actieve kool, afgewerkte olie, ... worden verzameld en opgeslagen in daartoe voorziene recipiënten alvorens via een georganiseerde weg door een erkende en daartoe vergunde afvalophaler te worden opgehaald.

Het terrein is aan de ingang voorzien van de nodige informatieborden en wordt omsloten door een 2 m hoog hekwerk.

Indien de inrichting buiten werking is, kunnen de aanwezige partijen bagger- en ruimingsspecie gestockeerd blijven tot de activiteiten weer verder gezet kunnen worden. De aanvoer van nieuwe partijen kan stopgezet worden en afgeleid worden naar één van de andere eigen verwerkingscentra, voor zover de afvalstoffen voldoen aan de aanvaardingscriteria van het betreffende centrum.

Indien verdere verwerking om één of andere reden onmogelijk wordt, kunnen ook de reeds aanwezige afvalstoffen afgevoerd worden naar een ander vergund (slib)verwerkingscentrum.

Afvalwater

Lozingssituatie

Het bedrijf is tot 12 februari 2023 vergund voor het lozen van 20 m³/uur – 500 m³/dag – 60.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (BA) in oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater (laguneringswater en verontreinigd hemelwater) wordt opgevangen in een waterbuffer waarna het bedrijfsafvalwater over een zandfilter wordt geleid. Vervolgens wordt de afvalwaterstroom naar 2 in serie geplaatste actieve koolfilters geleid. Het effluent van de waterzuivering wordt via een venturi-meetgoot geloosd in het Afleidingskanaal van de Leie.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is beperkt tot de sanitaire voorzieningen bij de werfkeet, voorzien voor 2 werknemers en eventuele bezoekers. Hiervoor wordt hemelwater gebruikt, afkomstig van het dak van de werfkeet opgevangen in een regenwaterput en ingeschat op 30 m³/jaar. Het huishoudelijk afvalwater wordt niet geloosd, maar opgevangen en opgehaald door een erkend verwerker.

Bedrijfsafvalwater

Inzake het lozen van bedrijfsafvalwater worden volgende aanpassingen gevraagd:

- Het lozingsdebiet daalt op jaarbasis, het uur- en dagdebiet blijft gelijk. Er wordt een lozing gevraagd van maximaal 20 m³/uur – 500 m³/dag – 40.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater na zuivering in oppervlaktewater.
- Op basis van een uitgevoerde waterstudie en analyses worden de lozingsnormen aangepast en gemotiveerd.

De inrichting van site Noorderwal Deinze is opgebouwd uit 3 laguneringsvelden, voor het ontwateren van bagger- en ruimingsspecie. Bij het ontwateren van de specie komt bedrijfsafvalwater vrij: na de bezinkingsfase wordt eventueel bovenstaand proceswater gecontroleerd afgevoerd. Bij de consolidatiefase wordt het poriënwater, onder eigen gewicht van de sedimentmasse langzaam naar de boven- of onderzijde van het pakket geperst.

Al het bedrijfsafvalwater dat vrijkomt bij de laguneringsactiviteiten wordt via (onder)drainage opgevangen in de laguneringsvelden. Dit bedrijfsafvalwater wordt samen met het potentieel verontreinigd hemelwater dat valt op de bagger- en ruimingsspecie, afgevoerd via een ringgracht rondom de velden naar een waterbuffer van 7.000 m³. Al het hemelwater dat op de site terecht komt, wordt beschouwd als verontreinigd.

Er wordt een was-/afspuitplaats voorzien voor het reinigen van de ingezette voertuigen. Deze wasplaats/afspuitplaats bevindt zich naast de WZI. De HDPE-folie die zich onder de wasplaats bevindt helt af naar het laguneringsveld in het zuiden. Bij eventueel vervuild water zal deze folie ervoor zorgen dat het water met de vervuilende stoffen afgevoerd wordt naar de laguneringsvelden. Het afvalwater vloeit daarna richting de WZI om vervolgens gezuiverd te worden.

Na de buffering in de waterbuffer doorloopt het afvalwater een zuivering bestaande uit een zandfilter en 2 in serie geplaatste actief kool filters. Nadien wordt het gezuiverde bedrijfsafvalwater gebufferd in een tank voor gebruik ten behoeve van sproeien van werfwegen, reinigen van vrachtwagens en reinigen van installaties (= buffertank gezuiverd effluent). Het overschot aan gezuiverd afvalwater wordt geloosd via venturi-meetgoot via 1 lozingspunt in het Afleidingskanaal van de Leie. Volgens de studie is er sinds 8 april 2019 ook een elektromagnetische debietsmeter aanwezig.

Het reinigen van materieel en technische installaties gebeurt binnen het vloeistofdichte laguneringsveld naast de waterzuivering, die zich ook in het laguneringsveld bevindt. Hiervoor wordt gezuiverd effluent gebruikt.

De waterbuffer, lozingsconstructie en waterzuivering werden aangeduid op het bijgevoegde rioleringsplan. De buffertank voor hergebruik van gezuiverd effluent werd hierop niet aangeduid. VMM vraagt om dit ook nog mee op te nemen op het plan.

Lozingsdebiet

Het bedrijf is vergund voor het lozen van maximaal 20 m³/uur – 500 m³/dag – 60.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (BA) na zuivering in oppervlaktewater.

Het bedrijf bezorgt steeds jaarrapporten van de geloosde debieten. Een overzicht hiervan is opgenomen in de waterstudie, zoals bij de aanvraag gevoegd. Hieruit blijkt:

- De uurgemiddelde debieten worden opgevolgd. Er wordt steeds minder dan 20 m³/uur geloosd.
- In de periode januari 2017 tem september 2021 werd maximaal 245 m³/dag gemeten. Het vergunde lozingsdebiet van 500 m³/dag werd aldus nooit overschreden. De hoogste dagdebieten komen voor in de winter- en herfstmaanden.
- In de periode 2017-2021 werd maximaal 31.062 m³/jaar geloosd. Ook hier wordt ruimschoots onder het vergunde debiet van 60.000 m³/jaar gemeten.

In de studie wordt geconcludeerd dat het vergunde lozingsdebiet een stuk hoger ligt dan het effectief geloosde dag- en jaardebiet.

Het geloosde debiet is sterk afhankelijk van de neerslaghoeveelheid en ook de wijze van aanvoer en de dichtheid van de specie zijn essentiële parameters in de beheersing van het lozingsdebiet. Uit de ontvangen jaarrapporten van de voorbije jaren is af te leiden dat de site Noorderwal de voorbije jaren enkel gevuld werd met specie op mechanische wijze (kranen en/of dumpers) zonder toevoeging van transportwater. Teneinde de mogelijkheid open te laten om de laguneringsvelden in de toekomst ook hydraulisch te vullen met fijnkorrelige specie en rekening houdend met de klimaatverandering (langdurige neerslag en in piekmomenten), wordt het behoud van het vergund dagdebiet van 500 m³/dag voorgesteld. Er wordt wel een lager jaardebiet gevraagd van 40.000 m³/jaar.

De VMM gaat akkoord met het gevraagde debiet van maximaal 20 m³/uur – 500 m³/dag – 40.000 m³/jaar. Dit dient blijvend opgevolgd te worden. Dit wordt mee opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Impact van de lozing op oppervlaktewater

Om de impact van de lozing op oppervlaktewater in te schatten, werd door het bedrijf de Wezer-impacttoets uitgevoerd, conform de excell-rekentool zoals beschikbaar gesteld door VMM. Deze impactberekening is noodzakelijk voor alle vergunningsaanvragen vanaf 01 februari 2021 voor lozingen op oppervlaktewater met een dagdebiet hoger dan 20 m³/dag. Dit is het geval bij voorliggende aanvraag.

De impactberekening werd besproken via vooroverleg van 15 oktober 2021 met de VMM.

De volgende uitgangsgegevens werden gehanteerd:

- Lozing op het Afleidingskanaal van de Leie en de Toeristische Leie (2 x impactberekening uitgevoerd):
 - Gezien lozingspunt in de Leie net voor de splitsing van de Leie in enerzijds Afleidingskanaal van de Leie en anderzijds de Toeristische Leie > worst case benadering in debiet waterloop
 - Afleidingskanaal van de Leie betreft een bevaarbare waterloop die in normaal regime ca. 2/3 van de Leie stroomopwaarts ontvangt. Laagwaterdebiet = 8,99 m³/s
 - De Toeristische Leie die naar Gent stroomt en oorspronkelijk meanderende loop grotendeels behouden heeft en in normaal regime ca. 1/3 van debiet van de Leie ontvangt. Laagwaterdebiet = 4,29 m³/s.
- Berekening in worst case omstandigheden gebeurt o.b.v. maximaal vergunde concentraties (vergunde lozingsnormen) en maximaal vergund dagdebiet (500 m³/dag)
- Voor stroomopwaartse concentraties wordt gebruik gemaakt van de beschikbare meetwaarden van de voorbije 6 jaar van het meetpunt 573300 voor de parameters met een lozingsnorm boven IC of MKN (chloride, CZV, N t, nitriet, P t, sulfaat en ZS). Voor de totaal metalen en PCB zijn geen meetresultaten beschikbaar in het stroomopwaartse

meetpunt 573300, voor deze parameters wordt gerekend met een immissieconcentratie berekend o.b.v. beschikbare meetwaarden van het volledige Leiebekken.

De VMM gaat akkoord met de gehanteerde gegevens en uitgevoerde impactberekening. Uit de impactberekening volgt dat zowel voor het Afleidingskanaal van de Leie als voor de Toeristische Leie de impact van de lozing verwaarloosbaar is.

Lozingsnormen

Voor de lozing gelden de algemene lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater. Daarnaast zijn ook de sectorale voorwaarden bijlage 5.3.2.39°a en verschillende bijzondere lozingsnormen van toepassing.

Het bedrijf vraagt met voorliggende aanvraag een wijziging van meerdere bijzondere lozingsnormen. Daarnaast worden ook de sectorale normen 48a verontreinigd hemelwater aangevraagd. Het is niet duidelijk of de sectorale 39a voor baggerwerken nog aangevraagd worden.

De VMM acht enkel de sectorale 39a van toepassing. De sectorale normen 48a verontreinigd hemelwater van inrichtingen voor de opslag van afvalstoffen zijn NIET van toepassing. Deze zijn enkel van toepassing bij inrichting vermeld in rubriek 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 van de indelingslijst. Deze rubrieken zijn niet van toepassing bij het bedrijf en dus gelden ook de sectorale lozingsvoorwaarden niet.

Dit wordt in een tabel op p6 van het advies van de VMM samengevat. In de laatste kolom wordt de beoordeling van de gevraagde norm door VMM weergegeven. Voorts worden ook de maximaal gemeten waarde voor de site van Deme Knippegroen te Desteldonk mee opgenomen. Dit gezien deze sites gelijkaardig zijn in exploitatie (beide enkel lagunering). De VMM neemt deze resultaten ook mee in de beoordeling van de lozingsnormen, aangezien de lozingsconcentratie varieert naar gelang van de behandelde batch baggerspecie. In vet wordt de maximale waarden tussen beide sites aangeduid.

In bovenvernoemde tabel werd in de laatste kolom voor sommige parameters een aangepast voorstel van lozingsnormen gedaan door de VMM. Hierbij werd door de VMM rekening gehouden met:

- maximaal gemeten waarde over 2 sites (Deinze en Knippegroen) x 1,5;
- sectorale norm 39a én algemene norm (MKN) als absoluut maximale waarde - Sectorale normen 48a zijn NIET van toepassing
- als maximaal gemeten waarde x 1,5 < IC (indelingscriterium gevaarlijke stoffen), wordt IC van toepassing gesteld;
- indien geen analysegegevens beschikbaar zijn, wordt het IC van toepassing gesteld;
- prioritair gevaarlijke stoffen worden beperkt tot het IC;
- als de gemeten maximaal waarde < rapportagegrens is, en de rapportagegrens is hoger dan het IC, wordt het IC van toepassing gesteld. Hierbij wordt mee opgenomen dat zolang de rapportagegrens hoger is dan het IC, de rapportagegrens geldt.
- de BBT-GEN norm voor BREF WT voor alle afvalbehandelingen.

De normen die verschillen van de aangevraagde normen werden in de tabel gemarkeerd in het grijs. Voor de overige normen verklaart VMM zich akkoord met het voorstel van het bedrijf.

De aangepaste lozingsnormen zijn als volgt:

totaal Ni: 0,15 mg/l i.p.v. 0,06 mg/l
totaal Cu: 0,05 (= IC) i.p.v. 0,15 mg/l
totaal Ba: 0,14 mg/l i.p.v. 0,21 mg/l
totaal Co: 0,02 mg/l i.p.v. 0,021 mg/l
totaal Ag: 0,4 µg/l (= IC) i.p.v. 4 µg/l

totaal Be: 0,1 µg/l (= IC) i.p.v. 1 µg/l
totaal V: 7 µg/l i.p.v. 0,01 mg/l
B: 0,9 mg/l i.p.v. 3,5 mg/l
AOX: 0,12 mg/l i.p.v. 0,24 mg/l

Aanvullend acht de VMM het noodzakelijk om volgende voorwaarde op te nemen:

“De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, worden beperkt tot de concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.”

Deze voorwaarde wordt opgelegd als “vangnetbepaling” voor niet-genormeerde (PFAS-)verbindingen. De motivatie is als volgt:

Er zijn zo’n 6000 PFAS-verbindingen gekend, van deze gevaarlijke PFAS-verbindingen staan er momenteel 12 opgelijst in bijlage 4.2.5.2 bij VLAREM II. Deze beperkte set heeft bijgevolg een rapportagegrens in het VLAREM. Voor perfluorooctaansulfonzuur (PFOS) is tevens een indelingscriterium vastgesteld, welke gelijkgesteld is aan de rapportagegrens. Ook gevaarlijke stoffen zonder indelingscriterium mogen echter niet zomaar geloosd worden. De lozing van bedrijfsafvalwater mag volgens hoofdstuk 4.2 van VLAREM II geen stoffen bevatten met een gehalte dat rechtstreeks of onrechtstreeks schadelijk zou kunnen zijn voor de gezondheid van de mens, van de flora of de fauna. Conform het Reductieprogramma 2016-2021, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering, dient bij gebrek aan een indelingscriterium of rapportagegrens, elke gevaarlijke stof met een meetbare concentratie opgenomen te worden in de omgevingsvergunning zodat de vergunningverlenende overheid een beoordeling kan doen en desgevallend bijzondere lozingsnormen kunnen worden opgelegd. Het is aangewezen een bijzondere voorwaarde in de vergunning op te nemen voor niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters zodat duidelijk is aan welke normen deze parameters getoetst dienen te worden.

Controle-inrichting

Volgens art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II dient het bedrijf te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning dient deze controle-inrichting te beantwoorden aan de volgende eisen:

- voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;
- voor debieten > 50 m³/uur (BA met gevaarlijke stoffen) of > 100 m³/uur (BA zonder gevaarlijke stoffen): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur. Het vergunde en aangevraagde debiet bedraagt maximaal 20 m³/uur. Een meetgoot is aldus noodzakelijk.

Momenteel is volgende voorwaarde opgenomen in de vergunning:

“Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting (meetgoot) en debietsregistratie (via tellers) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. “

Volgens het dossier is een elektromagnetische debietsmeter aanwezig, aanvullend op de meetgoot. De voorwaarde kan aldus gewijzigd worden in:

“Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting (meetgoot) en debietsregistratie (elektromagnetische debietsmeter) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.”

Zelfcontrole

Volgens art. 4.2.5.3.1. van VLAREM II dient bij een lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen aan een debiet hoger dan 15 m³/u, 300 m³/dag of 7.500 m³/maand, een zelfcontroleprogramma uitgevoerd te worden waarbij tenminste éénmaal per kalenderjaar volgende metingen worden uitgevoerd:

- het debiet, T, pH, BZV, CZV, zwevende stoffen, totale stikstof, totale fosfor, de metalen totaal arseen, totaal cadmium, totaal chroom, totaal koper, totaal kwik, totaal lood, totaal nikkel, totaal zilver en totaal zink.

Momenteel is volgende voorwaarde opgenomen in de vergunning:

“Volgens VLAREM II art. 4.2.5.3.1. moet het bedrijf een zelfcontroleprogramma uitvoeren. VMM vraagt aanvullend om kwartaalmetingen uit te voeren op het effluent voor het debiet en de parameters zoals opgenomen in het zelfcontroleprogramma evenals voor de vergunde lozingsnormen, uitgezonderd voor PCB's. Jaarlijks dienen de analyseresultaten, samen met de waterbalans van dat jaar, bezorgd te worden aan de VMM, LNE-afdeling Milieuvergunningen en de stad Deinze. “

De voorwaarde tot uitvoeren van zelfcontrole en bijkomende analyses wordt behouden en gewijzigd/gedetailleerd in (hierbij wordt ook rekening gehouden met de verplichte monitoring volgens de BREF WT):

“Volgens VLAREM II art. 4.2.5.3.1. moet het bedrijf een zelfcontroleprogramma uitvoeren. Aanvullend dienen maandelijks metingen uitgevoerd te worden op het effluent voor volgende parameters: BZV, CZV, TOC, ZS, P t en N t, en kwartaalmetingen voor de parameters As, Ag, Cr, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, N t, P t, nitrietN, sulfaten, chloriden, geleidbaarheid, pH, T, fluoride, Se t, Ba t, Co t, Mn t, Ag t, Tl t, Be t, V t, U t, B t. De parameters PAK (individueel), PCB's, detergenten, AOX, PFOS en PFOA dienen halfjaarlijks gemeten te worden. Jaarlijks dienen de analyseresultaten, samen met de waterbalans van dat jaar (met opgave van de dagelijks geregistreerde debieten), bezorgd te worden aan de VMM, AGOP-Milieu en de provincie.”

Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de werkkeet wordt opgevangen in een regenwaterput. Dit water wordt gebruikt in de sanitaire voorzieningen (circa 30 m³/jaar).

De aanvraag bevat ook een aantal stedenbouwkundige handelingen o.a. voor het aanleggen van een plateau en een zone voor waterzuivering, voor gewoonlijk gebruik, voor afvalcontainers en een afsputplaats voertuigen.

Het hemelwater op de nieuwe verhardingen betreft mogelijk verontreinigd hemelwater dat als bedrijfsafvalwater initieel afstroomt naar de laguneringsvelden waarna het water wordt afgevoerd naar de WZI vooraleer het gecontroleerd wordt geloosd (volgens het vergunde lozingsdebiet) in oppervlaktewater.

Bodem- en grondwater

Analoog aan de lagunering besproken onder het aspect afvalstoffen, wordt eenzelfde activiteit ook aangevraagd onder rubriek 63, met name voor bagger- of ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriaal, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

De laguneringsvelden en stockagezones van de site zijn volledig van de omgeving geïsoleerd d.m.v. een waterondoorlatende onderlaag (HDPE-folie) waardoor verontreiniging van de ondergrond wordt vermeden. Tevens kan een deel van de laguneringsvelden in noodsituaties als bufferbekken worden gebruikt.

Het water (proceswater/mogelijk verontreinigd hemelwater) dat op de folie terecht komt wordt via een drainagelaag en bijhorend afwateringssysteem naar de pompput en waterzuiveringsinstallatie (WZI) gestuurd.

Vooraan het terrein is er een zone voorzien voor de WZI en twee mazouttanks (elk met 1 verdeelslang). Deze zone is voorzien van onderliggende folie verbonden aan de waterzuivering, analoog aan de laguneringsvelden.

Een van de mazouttanks was nog niet vergund en wordt als uitbreiding aangevraagd. De andere wordt hernieuwd. De houder van 3.000 liter is enkelwandig en staat in een gesloten metalen opvangbak. De houder van 2.950 liter is dubbelwandig.

Beide houders werden gekeurd op 29 november 2018. Uit het bijgevoegd verslag in de aanvraag blijken geen tekortkomingen vastgesteld te zijn. Uit overleg met de exploitant blijkt dat de houders op 9 februari 2022 opnieuw gekeurd werden met eenzelfde gunstig eindresultaat.

De tanks staan op voldoende afstand tot de perceelsgrenzen (bijlage 5.17.1 van VLAREM II).

Het wassen van voertuigen gebeurt eveneens boven de grond voorzien van een folie met afwatering naar de WZI. Het wassen betreft louter het afspuiten van de voertuigen.

Inerte afvalstoffen die vrijkomen ingevolge de activiteiten op de site (beperkt qua hoeveelheid), worden tijdelijk opgeslagen in containers in afwachting van regelmatige afvoer naar erkende verwerkers.

De eventuele opslag van smeerolie gebeurt op een lekbak binnen een container.

Er is steeds absorberend materiaal (korrels) ter beschikking zodat bij eventuele lekken onmiddellijk kan gereageerd worden om de verontreiniging op te ruimen. Na gebruik zal het absorptiemateriaal naar een erkende verwerker afgevoerd worden.

In de basisvergunning van 2003 werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

“M.b.t. organisatorische maatregelen

De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het MER voor de actualisatie van het MER Noorderwal (MER/CAH/96/280) worden strikt opgevolgd.

Het MER wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan AMINAL afdelingen Milieuvergunningen en Afdeling Handhaving van het departement Omgeving.

Schriftelijke onderrichtingen worden vastgelegd en dit zowel wat betreft het eigen personeel als wat betreft derden met opgave van de te volgen procedure voor eender welke activiteit en voor het inwendige transport op het bedrijfsterrein. De exploitant of zijn aangestelde waken er over dat de vastgestelde procedure wordt opgevolgd.”

In de basisvergunning staat ingevolge de beoordeling van het MER o.a. volgende overweging:

“Overwegende dat de volgende milderende maatregelen per fase worden voorgesteld; dat gedurende de exploitatie volgende aspecten dienen opgevolgd te worden:

- regelmatig toezicht op de kwaliteit van de aangevoerde baggerspecie;*

- *regelmatig toezicht op de kwaliteit van de gelaguneerde specie;*
- *controle op de efficiënte werking van de drainage en het afwateringssysteem;*
- *controle op het voorkomen van verliezen tijdens het lossen van de specie, zowel van water naar land, als naar de laguneringsvelden;*
- *inspectie per laguneringscyclus op beschadigingen en efficiënte werking van de HDPE-folie en de drainagelaag, zowel in laguneringsvelden als op de dijken, in de afwateringsgrachten en het bufferbekken. Bij calamiteiten dient de folie en drainage hersteld te worden;*
- *periodiek (zesmaandelijks) opvolgen van de grondwaterkwaliteit en grondwaterstanden door bemonstering van te plaatsen peilputten in de eerste watervoerende laag gevormd door het eerste zandige complex (L1Z);”*

In het werkplan is het monitoringplan van grondwater opgenomen. Er zijn 6 peilbuizen waar het grondwater periodiek (zesmaandelijks) wordt bemonsterd.

De aangevraagde activiteiten vallen echter niet meer onder de MER-plicht. Weliswaar is het aangewezen de vermelde inspectie van de HDPE-folie en de drainagelaag alsook het periodiek opvolgen van de grondwaterkwaliteit als bijzondere voorwaarden te behouden bij de hervergunning.

Geluid

De activiteiten bevinden zich voornamelijk in de laguneringsvelden die ter hoogte van de perceelsgrenzen omzoomd zijn door dijken.

De meest nabije woning bevindt zich op circa 150-160 m ten westen van de dijken en lagunering. De meest nabije woning in het noorden bevindt zich op circa 110 m tot het terrein en 170 m tot de dijken en lagunering. Er is een ruime groenbuffer tussen deze woning en de lagunering.

De loskade bevindt zich op circa 250 m tot de meest nabije woning in het zuiden.

Naast de effectieve lagunering is er ook vrachtverkeer. Dit vrachtverkeer rijdt op de dijken en op de interne wegenis tussen schepen en de lagunering.

Geluidshinder wordt beperkt door volgende maatregelen:

- het gebruik van een onderhoudsprogramma van de werfwagens;
- het gebruik van geluidsarme (bouw)machines die voldoen aan de EG-normen;
- het beperken van het aantal ritten van de vrachtwagens door optimale belading;
- het gebruik van grondverzetmachines afgeschermd van de omgeving door dijken;
- het vermijden van impacten bij het sluiten van de laadklep of het neerlaten van de kipbak.

Er wordt gewerkt in de dagperiode, tussen 7 en 19 uur.

In de inrichting wordt één persoon belast met het in ontvangst nemen van eventuele klachten van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht en genoteerd in het storingsregister.

Uit navraag bij de stedelijke dienst omgeving blijken er geen effectieve klachten te zijn ingediend bij de stad Deinze de voorbije jaren.

Uit de openbare onderzoeken van de meest recente procedures (bij stad Deinze) blijkt dat twee verschillende omwonenden (noordelijk en zuidelijk van de inrichting) hinder vermelden afkomstig van achteruitrijdende vrachtwagens en één persoon ook van toeslaande bakken.

Inzake “toeslaande bakken” is er binnen het bedrijf een beleid waarbij impact bij het sluiten van de laadklep of het neerlaten van de kipbak maximaal wordt vermeden. Dit werd bij het

plaatsbezoek van AGOP-milieu ook toegelicht. Volledig uitsluiten dat dit sporadisch gebeurt is moeilijk. De exploitant dient de werknemers wel voldoende te sensibiliseren.

De exploitant verklaarde dat er recent werd geïnvesteerd in een ander type achteruitrijsignaal bij diverse eigen voertuigen, waaronder ook de voertuigen die gebruikt worden bij het lossen van schepen. Het signaal is niet langer een schel tuut-signaal maar een ander eerder krakend/zoemend geluid dat minder storend is en waarvan verwacht wordt dat het minder ver hoorbaar is.

Extern vrachtverkeer kan wel nog uitgerust zijn met het klassieke achteruitrij-signaal.

Op basis van het MER uit 2002 dat deel uitmaakte van de beoordeling in de basisvergunning, de gevraagde hernieuwing zonder uitbreiding van de laguneringsactiviteiten, de uitbating conform de aanvraag en het werkplan, de werktijden (dagperiode) en het plaatsbezoek, verwacht afdeling GOP, dat bij zorgvuldige uitbating kan voldaan worden aan de geldende richtwaarden.

Niettemin is het aangewezen om, teneinde eventuele geluidshinder bij omwonenden maximaal te beperken en rekening houdend met de eerder ingediende bezwaren, het gebruik van een alternatief minder storend achteruitrijsignaal bij eigen voertuigen op de werf als bijzondere voorwaarde op te leggen. Het is aangewezen een termijn toe te staan waarop hieraan volledig voldaan moet zijn, vermits mogelijk nog niet alle eigen voertuigen zo uitgerust zijn.

Ook volgende bijzondere voorwaarde uit de basisvergunning, dient te worden behouden:

“M.b.t stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..”

Lucht

De aangevoerde bagger- en ruimingsspecie is anorganisch en kent dus geen rottingsverschijnselen. Op basis van de ervaring van de bestaande centra, wordt er geen geurhinder verwacht buiten de grenzen van de inrichting.

De meeste van de slibstromen hebben een hoog vochtgehalte en behoren tot stuifcategorie SC3. Ze zijn bijgevolg weinig stuifgevoelig. De exploitant geeft aan dat er momenteel voldoende maatregelen worden genomen om stofvorming te voorkomen.

Stofemissies worden zoveel mogelijk beperkt door volgende maatregelen:

- regelmatig reinigen en vochtig houden van de wegenis op de site;
- snelheidsbeperking van de voertuigen op de werf;
- aanvoer per schip;
- besproeien van opgeslagen materiaal in droge periodes indien noodzakelijk.

Hiervoor wordt gezuiverd water gebruikt uit de buffer na de waterzuiveringsinstallatie. Volgens de exploitant betreft dit een buffer van circa 20 m³.

De wegenis wordt enkel gesproeid als er ook effectief activiteiten plaatsvinden op de site.

Het is aangewezen hiertoe een bijzondere voorwaarde op te nemen:

“Bij droog en winderig weer worden maatregelen getroffen om diffuse stofemissies te beperken, zoals het bevochtigen van de bedrijfsterreinen (opgeslagen materiaal, wegenis,..). “

Bij zorgvuldige bedrijfsvoering en in acht neming van bovenstaande maatregelen, wordt verwacht dat eventuele stofhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt.

In een bezwaarschrift geeft een omwonende ten NO van het bedrijf echter aan dat het bedrijf veel stof produceert dat in de omgeving zichtbaar neervalt. Het is dus de vraag of er op de exploitatie wel voldoende stofbeheersmaatregelen worden genomen dan wel of de bestaande maatregelen naar behoren worden nageleefd door het personeel. Om deze reden stelt de VMM voor om volgende bijzondere voorwaarde op te nemen:

“Binnen een periode van 6 maanden na de vergunningverlening wordt door het bedrijf aangetoond dat er voldoende stofbeheersmaatregelen worden genomen dan wel dat deze naar behoren worden nageleefd door het personeel en dat de te behandelen bagger- en ruimingsspecie geen significante hoeveelheden PFAS kunnen bevatten. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat ter evaluatie aan de vergunningverlenende overheid, AGOP en de VMM wordt bezorgd.”

Deze voorwaarde werd verder besproken op de zitting van de Commissie van 24 januari 2023. In de bovenstaande voorwaarde werd het volgende geschrap: “en dat de te behandelen bagger- en ruimingsspecie geen significante hoeveelheden PFAS kunnen bevatten”. In de voorwaarde inzake de aanvaardingscriteria vergunde afvalstoffen werd een voorwaarde toegevoegd waarbij analyses worden opgelegd naar de aanwezigheid van PFAS bij elke aanvaarde partij bagger- en ruimingsspecie. De volgende voorwaarde werd toegevoegd:

“Op elke aanvaarde partij bagger- en ruimingsspecie wordt een representatief monster genomen dat geanalyseerd wordt door een erkend labo op de aanwezigheid van PFAS. De analyseresultaten worden per kwartaal overgemaakt aan de OVAM en aan de VMM via vergunningen.ge@vmm.be.”

Veiligheid

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1. §1 van VLAREM II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing.

Visueel

De laguneringsvelden zijn afgebakend door aangelegde dijken met een hoogte tussen ca. 2,5 à 3,5 m t.a.v. het oorspronkelijk maaiveld.

De laguneringssite is ten noorden en ten oosten visueel afgeschermd door een bosaanplanting buiten de site, langs de oude Leiemeander.

Ten westen en ten zuiden is de laguneringssite afgeschermd door de aanwezige dijken die her en der nog eens begroeid zijn (struiken en hoogstammige bomen).

Bespreking bijstellingen

- *De bijstelling van de bijzondere lozingsvoorwaarden*

Dit werd besproken onder het punt bedrijfsafvalwater bij de milieuhygiënische aspecten.

- *Afwijking van artikel 5.2.1.2. §2 van VLAREM II*

Artikel 5.2.1.2. §2 van VLAREM II luidt als volgt:

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug is in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug.”

De exploitant verwijst naar de motivering van het vergunningenbesluit van 2003, waarin de technische redenen reeds werden opgenomen. De hoeveelheid aangevoerde specie kan met behulp van peilingen in de slijkbakken bepaald worden, zodat een geijkte weegbrug overbodig is. Tevens bestaat de mogelijkheid om de vrachtwagens met een weeginstallatie (aanvoer) en bulldozers met een weeginstallatie (afvoer) uit te rusten, zodat te allen tijde de mogelijkheid bestaat om het juiste gewicht op een accurate manier te bepalen en te vermelden in het afvalstoffenregister.

De OVAM bracht voor deze aangevraagde afwijking een ongunstig advies uit omdat zij van oordeel zijn dat het voorstel van de exploitant geen volwaardig alternatief is. Ondertussen is er overleg geweest tussen de exploitant en de OVAM, doch bestaat er nog steeds geen consensus over de het voorgestelde alternatief. Het advies van de OVAM blijft dus nog steeds ongunstig.

Op de zitting van de Commissie stelde OVAM dat de exploitant een aangepast voorstel bezorgde waarmee OVAM akkoord zou kunnen gaan. OVAM zal hierover een aangepast advies uitbrengen. Indien OVAM een aangepast gunstig advies uitbrengt, kan de gevraagde afwijking toegestaan worden.

De OVAM bracht op 27 januari 2023 een gunstig advies uit. OVAM stelt in haar advies het volgende:

“Het bedrijf zal de volgende werkwijze hanteren:

Bij aanvoer:

Aangevoerde afvalstoffen via de waterweg zullen steeds ingewogen worden via de in – en uitpeiling van de duwbakken, schepen, ... door een beëdigde ijkmeester. Hieruit volgt een officiële ijkbrief. Deze opgemaakte ijkbrief hoort samen met het betreffende identificatieformulier en wordt samen in het aanvoerregister opgenomen. Aangevoerde afvalstoffen via vrachtwagens zullen steeds gewogen worden via een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden (zoals bijvoorbeeld de openbare weegbrug DHONT D., Gaversesteenweg 245, 9800 Deinze of gelijkwaardige geijkte weeginstallatie met automatische registratie). Hierbij wordt aan elk begeleidend identificatieformulier een weegbrugticket (weegbon) toegevoegd. Het identificatieformulier samen met het weegbrugticket (waarop de nodige tonnages en verwijzingen naar de transportmodi staan aangegeven) wordt opgenomen in het aanvoerregister op het Recyclagecentrum te Deinze.

Bij afvoer:

Afgevoerde stromen via vrachtwagen worden steeds gewogen via een geijkte weeginstallatie met automatische registratie bij de bestemming (bij afvalstoffen op de hiervoor vergunde exploitatie) ofwel bij een derde (vergelijkbaar met de aangevoerde stromen). Hierbij wordt aan elk begeleidend identificatieformulier een weegbrugticket (weegbon) toegevoegd. Het identificatieformulier samen met het weegbrugticket (waarop de nodige tonnages en verwijzingen naar de transportmodi staan aangegeven) wordt opgenomen in het afvoerregister op het Recyclagecentrum te Deinze. Afgevoerde stromen via de waterweg worden alsook via inpeiling op het centrum of bij de bestemming door een beëdigde ijkmeester gewogen. Hieruit volgt een officiële ijkbrief. Deze opgemaakte ijkbrief hoort samen met het betreffende identificatieformulier en wordt samen in het afvoerregister opgenomen.

Van de verplichting tot het plaatsen van een weegbrug mag van de OVAM worden afgeweken indien de exploitant op een andere wijze kan voldoen aan de registratieverplichtingen overeenkomstig VLAREMA.

Voor de OVAM kan er op de volgende manieren afgeweken worden van de verplichting tot installeren van een geijkte weegbrug:

- De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie op het eigen bedrijfsterrein;*

- *De exploitant kan gebruik maken van een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden.*

Bij elke gewogen vracht moet een weegbon aanwezig zijn. De weegbonnen worden toegevoegd aan het identificatieformulier en zijn een noodzakelijke aanvulling van het afvalstoffenregister. De werkwijze is een volwaardig alternatief voor de verplichtingen opgenomen in dit artikel.”

Conform het advies van OVAM werd de afwijking opgenomen in de bijzondere milieuvoorwaarden.

- *Afwijking van artikel 5.2.1.5. § 5 van VLAREM II*

Artikel 5.2.1.5. §5 van VLAREM II luidt als volgt:

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.”

De exploitant vraagt om de bestaande (vergunde) toestand te hernieuwen. De site grenst namelijk zowel in het zuiden als in het westen aan agrarisch gebied, ten noorden bevindt zich ook agrarisch gebied maar de oude Leie-meander bevindt zich er nog tussen. Ten oosten van de site bevindt zich de Leie, aan de andere kant van de waterloop bevindt zich enerzijds agrarisch gebied en anderzijds gebied voor dagrecreatie: De Brielmeersen. In het zuiden en westen is landbouw voorzien en zijn er met gras begroeide taluds voorzien. Er zijn op zich dus voldoende bufferende zones aanwezig. Er is daarnaast geen buffer mogelijk tussen de site en de openbare weg, maar een open omheining scheidt daar de site af van de straat. In het noorden zijn wel verschillende extra bomen die mede dienen als groenbuffer.

De gevraagde afwijking kan toegestaan worden aangezien er een bestaande afscherming is t.a.v. de woningen in de onmiddellijke omgeving en de aard van de aangevraagde activiteiten. De bestaande afscherming dient wel in stand gehouden te worden.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

De aanvraag is volgens het gewestplan Oudenaarde gelegen binnen Laguneringsveld met nabestemming bosgebied.

Laguneringsvelden zijn bestemd voor de tijdelijke lagunering van baggerslib. Na beëindiging van de laguneringsactiviteiten krijgt het betrokken gebied de bestemming van bosgebied. Bij het verlenen van de vergunning of vergunningen waardoor de lagunering mogelijk wordt gemaakt, moeten voorwaarden worden opgelegd opdat na beëindiging van de laguneringsactiviteiten de nabestemming optimaal kan worden gerealiseerd.

Beschrijving omgeving en stedenbouwkundige handelingen

De bouwplaats ligt ten zuidwesten van het centrum van Deinze. De site wordt ontsloten door Vaart-Linkeroever. Ten oosten van de site stroomt de Leie, in het noorden stroomt een oude meander van de Leie. Ten westen en ten zuiden van de site is voornamelijk agrarisch gebied waar te nemen.

Voor de site "Noorderwal" gelegen aan Vaart Linkeroever, ten noorden van de Leimeersstraat te Deinze, blijkt de bestaande toestand te verschillen van de vergunde toestand, daarom wordt een vergunning gevraagd voor het bestaande bureel, en moeten volgende handelingen geregulariseerd worden: een plateau, een zone voor gewoonlijk gebruik; een zone afvalcontainers; een bureel & sanitaire unit en een zone voor waterzuiveringsinstallatie (WZI). De te regulariseren handelingen bevinden zich in het oosten van de site, aan de straatkant.

Het bufferbekken wordt niet opgenomen als handeling aangezien dit reeds vergund is.

De site is opgebouwd uit verschillend laguneringsvelden die gesplitst worden door verschillende kleinschalige dijken. In deze laguneringsvelden wordt baggerspecie aangevoerd om ontwaterd te worden. De gebaggerde specie wordt aangevoerd tot aan de steiger langs het Afleidingskanaal van de Leie.

Archeologietoets

Aangezien de aanvrager niet publiekrechtelijk is en de vergunningsplichtige bodemingreep kleiner is dan 5000 m², is er geen archeologienota vereist.

Juridische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de gewestplanbestemming en met de wettelijke bepalingen.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Samen met de stad wordt vastgesteld dat er zich ruimtelijk geen problemen stellen. De te regulariseren handelingen blijken al aanwezig.

De aard en de grootte van de handelingen en constructies zijn in vergelijking met de schaal van de site kleinschalig.

De omgeving wordt gekenmerkt door akkers en weiden en enkele schaarse bebouwingen zoals hoeves en enkele zonevreemde woningen. Het goed bevindt zich op ruime afstand van de stadskern en andere bebouwing.

De ligging van de inrichting in de nabijheid van het kanaal is onontbeerlijk.

De aanvraag betreft geen uitbreiding van de site maar een interne herschikking en regularisatie van enkele handelingen zonder grote ruimtelijke impact.

De gevraagde handelingen zijn in overeenstemming met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Het dichtstbijzijnde VEN-gebied "De Vallei van de Zeverenbeek" is op meer dan een kilometer van de bedrijfssite gelegen.

De dichtste speciale beschermingszone, het Habitatrictlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen – oostelijk deel', is gelegen op meer dan 1,1 km van de bedrijfssite.

De aangevraagde lozing van gezuiverd bedrijfsafvalwater in het Leiekanaal werd onderworpen aan een impactbeoordeling en afhankelijk gemaakt van bijzondere lozingsvoorwaarden, zodat stroomafwaarts hiervan geen betekenisvolle impact wordt verwacht.

Gelet op de ruime afstand valt er dus geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden. De activiteiten van het bedrijf en de geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significante negatieve effecten ervan.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt via de Leiemeander t.h.v. Grammene af naar de Leie (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv).

Het projectgebied ligt in mogelijk overstromingsgevoelig gebied doch niet in recent overstroomd gebied (ROG).

Op basis van de overstromingsgevaarkaarten (overstroombaar gebied fluviaal - huidig klimaat) overstroomt de projectzone niet vanuit de Leie of de Leiemeander. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.

De laguneringsvelden zijn afgeschermd door aangelegde dijken van minstens 2,5 m hoog.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal en op een lozing in een oppervlaktewater. De mogelijke impact hiervan alsook de voorzien preventieve maatregelen werden besproken onder de milieuhygiënische aspecten.

Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. Het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd door de WZI om nadien geloosd te worden in de Leie.

De regularisatie van het plateau beslaat slechts een oppervlakte van 2.234 m². De oppervlakte ten noorden van de toegangsweg van 1.778 m² is waterdoorlatend.

De oppervlakte ten zuiden van de toegangsweg van 456 m² is niet waterdoorlatend. Deze oppervlakte watert af naar de laguneringsvelden en wordt gezuiverd om nadien geloosd te worden in de Leie.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Bespreking bezwaar openbaar onderzoek

De bezwaren werden besproken bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Conclusie: de bezwaren zijn ondervangen door de voorziene preventieve maatregelen en de opgelegde bijzondere voorwaarden.

Tijdens het openbaar onderzoek n.a.v. van het wijzigingsverzoek van 11 november 2022 werden geen bezwaren uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot een termijn van 10 jaar. De vergunning voor de SH wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Conclusie

Overwegende dat conform het advies van VMM de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX niet toegestaan kunnen worden, dient besloten dat het gevraagde – **behoudens de aangevraagde bijzondere lozingsnormen voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX** – milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts verleend worden onder strengere lozingsnormen voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV DEME ENVIRONMENTAL, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Vaart Linkeroever zn, 9800 Deinze, op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE 3 AFD/PETEGEM-AAN-DE-LEIE, sectie A, nr. 0260/A, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het verder exploiteren en veranderen van een opslag- en verwerkingsbedrijf van bagger- en ruimingsspecie, omvattende:

- de hernieuwing van de vergunningen van 13 februari 2003 en de daaropvolgende besluiten;
- de uitbreiding met/van:
 - de verwijdering van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag door middel van biologische behandeling;
 - de verwijdering van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag door middel van fysische behandeling;
 - de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag, door middel van biologische behandeling;
 - een verdeelslang voor gasolie;
 - een wasplaats voor het reinigen van maximaal 3 voertuigen per dag;
 - de opslag van 2,458 ton gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.950 liter.

Na deze hernieuwing en verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.8.a) (3)

de maximale opslag van 60.000 m³ bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële in afwachting van behandeling.

2.2.8.b) (3)

de maximale opslag van 60.000 m³/jaar bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële en de fysische en biologische behandeling er van.

2.3.7.c) (2)

de maximale opslag van 60.000 m³ bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële in afwachting van behandeling.

2.3.7.d) (2)

de maximale opslag van 60.000 m³/jaar bagger- en ruimingsspecie die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmateriële en de fysische en biologische behandeling er van.

2.4.3.a)1° (1, X)

de verwijdering van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag door middel van biologische behandeling.

2.4.3.a)2° (1, X)

de verwijdering van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag door middel van fysische behandeling.

2.4.3.b)1° (1, X)

de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie met een capaciteit van maximaal 2.000 ton per dag, door middel van biologische behandeling.

3.6.3.2° (2)

het lozen van maximaal 20 m³/u, 500 m³/dag en 40.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in het Leiekanaal via een waterzuiveringsinstallatie.

6.5.1° (3)

2 verdeelslangen voor gasolie.

15.4.2°a) (3)

een wasplaats voor het reinigen van maximaal 3 voertuigen en hun aanhangwagens per dag.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 4,958 ton gasolie in een bovengrondse enkelwandige houder van 3.000 liter en in een bovengrondse dubbelwandige houder van 2.950 liter.

63.1° (2)

de maximale opslag van 60.000 m³ bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik als bodemmateriële in afwachting van ontwatering.

63.2° (2)

de maximale opslag van 60.000 m³ bagger- en ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik als bodemmateriële en de ontwatering er van.

§2. De aangevraagde **bijzondere lozingsnormen** voor de parameters ZS, P t, Ni t, Cu t, Ba t, Co t, Ag t, Be t, V t, B, AOX worden **niet toegestaan**.

§3. Aan NV DEME ENVIRONMENTAL, Scheldedijk 30 te 2070 Zwijndrecht, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Vaart Linkeroever zn, 9800 Deinze, op de percelen, kadastraal bekend onder DEINZE 3 AFD/PETEGEM-AAN-DE-LEIE, sectie A, nr. 0260/A, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Bureel: vergunning te verwijderen
- regulariseren "plateau",
- regulariseren "bureel en sanitair",
- regulariseren "zone voor Waterzuivering"
- aanleggen "zone voor gewoonlijk gebruik"
- "het regulariseren van een "zone afvalcontainers"
- "afspuitplaats voertuigen".

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn van 10 jaar vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §3 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II (en III).

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

Voor de volledigheid wordt meegegeven dat volgende lozingsnormen van bijlage 5.3.2. van VLAREM II gelden: 39°: steengroeven, cementbedrijven, zandgroeven en ondernemingen van baggerwerken die het afvalwater in bezinkingsvijvers behandelen, met uitzondering van de bedrijven die op rivieren werken

a) lozing in oppervlaktewater

B. Bijzondere milieuvorwaarden

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- ZS: 60 mg/l
 - BZV: 25 mg/l
 - CZV 125 mg/l
 - totaal N: 50 mg/l
 - Nitriet-N: 2 mg/l
 - Sulfaten: 1.500 mg/l
 - Chloriden: 2.000 mg/l
 - Geleidbaarheid: 5.250 µS/cm
 - totaal Ni: 0,15 mg/l
 - totaal Zn: 1,25 mg/l
 - totaal As: 0,015 mg/l
 - totaal Ba: 0,14 mg/l
 - totaal Co: 0,02 mg/l
 - totaal Mn: 8 mg/l
 - totaal Tl: 0,0035 mg/l
 - totaal V: 0,007 mg/l
 - totaal U: 0,01 mg/l
 - B: 0,9 mg/l
 - AOX: 0,12 mg/l
 - Zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, geldt de rapportagegrens.
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C bij VLAREM II, worden beperkt tot de concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 bij VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- c) Controle-inrichting: Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting (meetgoot) en debietsregistratie (elektromagnetische debietsmeter) die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.
- d) De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen".
- e) Volgens VLAREM II art. 4.2.5.3.1. moet het bedrijf een zelfcontroleprogramma uitvoeren. Aanvullend dienen maandelijks metingen uitgevoerd te worden op het effluent voor volgende parameters: BZV, CZV, TOC, ZS, P t en N t, en kwartaalmetingen voor de parameters As, Ag, Cr, Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, Ni, N t, P t, nitriet-N, sulfaten, chloriden, geleidbaarheid, pH, T, fluoride, Se t, Ba t, Co t, Mn t, Ag t, Tl t, Be t, V t, U t, B t. De parameters PAK (individueel), PCB's, detergenten, AOX, PFOS en PFOA dienen halfjaarlijks gemeten te worden. Jaarlijks dienen de analyseresultaten, samen met de waterbalans van dat jaar (met opgave van de dagelijks geregistreeerde debieten), bezorgd te worden aan de VMM, AGOP-Milieu en Handhaving.

2. **Opvang van hemelwater**

Het hemelwater afkomstig van het dak van de werfkeet dient opgevangen te worden in een regenwaterput. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

3. **Aanvaardingscriteria vergunde afvalstoffen**

- a) Om uit te sluiten dat er gevaarlijke afvalstoffen worden aanvaard, dienen de afvalstoffen voor aanvaarding steeds te worden gescreend op gevaarlijke eigenschappen en getoetst aan de criteria van de wetgeving voor gevaarlijke afvalstoffen. De beoordeling 'gevaarlijk versus niet-gevaarlijk' moet per partij gebeuren, op basis van de Eural- handleiding van de OVAM.
- b) Bagger- en ruimingspecie met meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10 alkanen mag niet worden aanvaard.
- c) Op elke aanvaarde partij bagger- en ruimingspecie wordt een representatief monster genomen dat geanalyseerd wordt door een erkend labo op de aanwezigheid van PFAS. De analyseresultaten worden per kwartaal overgemaakt aan de OVAM en aan de VMM via vergunningen.ge@vmm.be.

4. **Bodem- en grondwaterverontreiniging**

- a) De exploitant voorziet in een inspectie per laguneringscyclus op beschadigingen en efficiënte werking van de HDPE-folie en de drainagelaag, zowel in laguneringsvelden als op de dijken, in de afwateringsgrachten en het bufferbekken. Bij calamiteiten dient de folie en drainage hersteld te worden.
- b) De grondwaterkwaliteit en grondwaterstanden worden periodiek (zesmaandelijks) opgevolgd door bemonstering van de voorziene peilputten in de eerste watervoerende laag gevormd door het eerste zandige complex (L1Z).

5. **Beperking stofemissies**

- a) Bij droog en winderig weer worden maatregelen getroffen om diffuse stofemissies te beperken, zoals het bevochtigen van de bedrijfsterreinen (opgeslagen materiaal, wegenis,...).
- b) Er wordt een snelheidsbeperking toegepast op de voertuigen op de werf + sensibilisatie van de werknemers m.b.t. deze maatregel.
- c) Binnen een periode van 6 maanden na de vergunningverlening wordt door het bedrijf aangetoond dat er voldoende stofbeheersmaatregelen worden genomen dan wel dat deze naar behoren worden nageleefd door het personeel. Hiervan wordt een rapport opgesteld dat ter evaluatie aan Handhaving, AGOP milieu en de VMM wordt bezorgd.

6. **Opslag van bedrijfseigen afvalstoffen**

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

7. **Afwijking groenscherm**

in afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II volstaat het groenscherm en de aanwezigheid van taluds zoals weergegeven op het uitvoeringsplan.

8. **Afwijking weegbrug**

In afwijking van de bepalingen in artikel 5.2.1.2.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug voorzien te worden.

Het bedrijf zal de volgende alternatieve werkwijze hanteren:

Bij aanvoer:

Aangevoerde afvalstoffen via de waterweg zullen steeds ingewogen worden via de in – en uitpeiling van de duwbakken, schepen, ... door een beëdigde ijkmeester. Hieruit volgt een officiële ijkbrief. Deze opgemaakte ijkbrief hoort samen met het betreffende identificatieformulier en wordt samen in het aanvoerregister opgenomen. Aangevoerde afvalstoffen via vrachtwagens zullen steeds gewogen worden via een geijkte weeginstallatie met automatische registratie van derden (zoals bijvoorbeeld de openbare weegbrug DHONT D., Gaversesteenweg 245, 9800 Deinze of gelijkwaardige geijkte weeginstallatie met automatische registratie). Hierbij wordt aan elk begeleidend identificatieformulier een weegbrugticket (weegbon) toegevoegd. Het identificatieformulier samen met het weegbrugticket (waarop de nodige tonnages en verwijzingen naar de transportmodi staan aangegeven) wordt opgenomen in het aanvoerregister op het Recyclagecentrum te Deinze.

Bij afvoer:

Afgevoerde stromen via vrachtwagen worden steeds gewogen via een geijkte weeginstallatie met automatische registratie bij de bestemming (bij afvalstoffen op de hiervoor vergunde exploitatie) ofwel bij een derde (vergelijkbaar met de aangevoerde stromen). Hierbij wordt aan elk begeleidend identificatieformulier een weegbrugticket (weegbon) toegevoegd. Het identificatieformulier samen met het weegbrugticket (waarop de nodige tonnages en verwijzingen naar de transportmodi staan aangegeven) wordt opgenomen in het afvoerregister op het Recyclagecentrum te Deinze. Afgevoerde stromen via de waterweg worden alsook via inpeiling op het centrum of bij de bestemming door een beëdigde ijkmeester gewogen. Hieruit volgt een officiële ijkbrief. Deze opgemaakte ijkbrief hoort samen met het betreffende identificatieformulier en wordt samen in het afvoerregister opgenomen.

9. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

10. Geluid

Om geluidshinder te voorkomen worden minstens volgende maatregelen getroffen:

- voorzien in een onderhoudsprogramma van de werfwagens;
- het gebruik van geluidsarme (bouw)machines die voldoen aan de EG-normen;
- het beperken van het aantal ritten van de vrachtwagens door optimale belading;
- het gebruik van grondverzetmachines afgeschermd van de omgeving door dijken;
- het vermijden van impacten bij het sluiten van de laadklep of het neerlaten van de kipbak + sensibilisatie van de werknemers m.b.t. deze maatregel;
- minstens de bedrijfseigen voertuigen die op het terrein gebruikt worden, dienen binnen 1 jaar na vergunningverlening voorzien te zijn van een alternatief achteruitrijstelsel i.p.v. de klassieke systemen met pieptoon.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 20 september 2022, met referentie 067523-002/MN/2022, nageleefd worden.

- Het werkplan dient conform artikel 5.2.1.3.§2 van VLAREM II de goedkeuring te dragen van de toezichthoudende overheid, die ingevolge huidige aanvraag is gewijzigd, nl. afdeling Handhaving

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter