

Deputatie

Besluit

Zitting van 14 augustus 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023155554_EA

31	2024_DEP_04505	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV AQUAFIN – Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 20 maart 2024 ingediend door nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023155554.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

Bijkomende informatie werd gevraagd op 11 april 2024 en ontvangen op 7 mei 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 mei 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Drongensesteenweg 254 te 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20240506-0055 en 20181113-0080 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 28^{ste} AFD (DRONGEN 2AFD, sectie B, nrs. 0614/D en 0573/H).

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 28^{ste} AFD (DRONGEN 2AFD, sectie B, nr. 0614/D).

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De RWZI Gent werd in 1986 in gebruik genomen. Deze installatie behandelt voornamelijk huishoudelijk afvalwater en een beperkt aandeel industrieel afvalwater. In 2002 werd de RWZI uitgebreid van 157.000 IE naar 207.000 IE.

Het afvalwater wordt aangevoerd hetzij via een gravitaire collector, hetzij via een persleiding vanuit het pompstation Overzet.

Het waterzuiveringsproces omvat een mechanische (voor)zuivering gevolgd door een actief slibstelsysteem met nitrificatie/denitrificatie, chemische fosforverwijdering gevolgd door een bezinkingsstap. In functie van de slibverwerking (fysisch-chemische ontwatering) worden flocculanten (polyelektrolyet) toegevoegd. Het gezuiverde effluent stroomt vanuit de nabezinktanks gravitair naar de langsgracht van de Drongensesteenweg, die uitmondt in de Ringvaart.

De inrichting beschikt over een vergistingsinstallatie waar het intern slib samen met externe slibs omgezet wordt in biogas en uitgegiste slibs. Het gevormde biogas wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking d.m.v. een gasmotor. Het uitgegiste slib wordt vervolgens afgevoerd naar de slibverbrandingsinstallaties van Brugge of Beveren.

De RWZI 'Gent – Ossemeersen' is een bemande installatie.

De lopende milieuvergunning dateert van 28 februari 2008 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is te beschouwen als MER-plichtig en GPBV.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 28 februari 2008 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de verandering, voor een termijn tot en met 27 februari 2028
- Besluit van de deputatie van 18 juni 2015 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor de verandering van een waterzuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot en met 27 februari 2028.

- *Melding*

- Besluit van de deputatie van 27 januari 2011 houdende aktenaam van de mededeling kleine verandering m.b.t. kleine veranderingen aan de waterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 27 februari 2028.

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Op 14/02/1973 werd een weigering afgeleverd voor ophopen van gronden. (1973 DR 10010)
- Op 24/04/1978 werd een vergunning afgeleverd voor het aanbrengen van afsluiters op persleiding. (Litt. D-1-78)
- Op 05/05/1980 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een waterzuiveringsinstallatie. (Litt. O-6-80 (1980/10056))
- Op 02/06/1980 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een waterzuiveringsinstallatie. (Litt. O-17-80 (1980/10056))
- Op 16/02/1981 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie eerste fase resterend lot. (Litt. O-17-80 (1980/10144))
- Op 11/02/1982 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie eerste fase. (1982/152)
- Op 28/05/1984 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een zuiveringsinstallatie. (1984/707)
- Op 17/09/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opvangtrap voor septisch materiaal. (1987/1245)
- Op 06/02/1997 werd een vergunning afgeleverd voor ombouwen rioolwaterzuiveringsinstallatie. (1996/751)
- Op 27/05/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. (2001/892)
- Op 25/01/2005 werd een vergunning afgeleverd voor de aanleg van droogbedden voor de uitdroging van zand en slibmengsels. (2004/747)
- Op 06/04/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van 1 opslagtank en 2 containers voor koolstofbron. (2010/159)

- Op 10/11/2010 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een laagspanningslokaal, plaatsen van luchtbehandelingsinstallaties, overkapping van bestaande installaties, nieuw trace voor luchtverdeelleiding en enkele kleinere civiele en electromechanische herinrichtingswerken. (2010/770)
- Op 23/06/2015 werd een vergunning afgeleverd voor de bouw van een hoogspanningscabine en een technisch lokaal voor de plaatsing van een gasmotor. (2015/06073)
- Op 19/02/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van onderzoeks- en bureelcontainers. (2017/06249 Dig).
- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 13 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door wijziging en uitbreiding voor een termijn eindigend tot en met 27 februari 2028 (OMV_2018138033);
 - Besluit van het college van burgemeester van 13 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het verlengen van de bestaande tijdelijke vergunning (2017/06249) voor het plaatsen van onderzoeks- en bureelcontainers en het bijkomend plaatsen van een bergingscontainer en een sanitaire container voor een termijn van 2 jaar (OMV2019144393).
 - Besluit van de deputatie van 2 juli 2020 houdende de inwilliging van het verzoek van de POVC tot bijstelling van de voorwaarden (OMV2020027835).
 - Besluit van de deputatie van 3 september 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen (OMV2020043445).

Context

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten en stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De aanvraag betreft enkele veranderingen aan de vergunningstoestand van een bestaande RWZI, waarbij er niets wijzigt aan de vergunde hoeveelheid inwonersequivalenten.

Ook de aangevoerde en verwerkte hoeveelheden afvalstoffen wijzigen niet. Er wordt enkel een correctie doorgevoerd van de rubrieken en een afstemming met de werkelijke toestand, met name:

- slib kan ook opgeslagen worden in twee indikkers van 1.549 m³, die nog niet vermeld waren in de huidige vergunning. De totale hoeveelheid aangevoerd slib wijzigt niet (2.3.2.a)2°)
- drijfslagen van andere Aquafin RWZI's worden niet meer afzonderlijk vergund, want zijn te beschouwen als zuiveringsslib (in alle rubrieken geschrapt)
- de indikking van septisch materiaal voor vergisting dient beschouwd te worden als een fysisch-chemische behandeling, en dient bijgevolg vergund te worden onder 2.3.2.e)2° en 2.4.3.a)2°

- in de mengbuffer gebeurt geen fysisch-chemische behandeling, dus deze wordt geschrapd bij rubriek 2.3.2.e)2°. Vetten van andere RWZI's worden wel gelost in deze mengbuffer, maar het betreft geen lekcontainer of dergelijke. De vetten worden onmiddellijk mee vergist zonder voorafgaande behandeling
- topwaters van de aanvoer van afvalstoffen van pompstations en rioleringen krijgen een biologische behandeling in de waterlijn en dienen dus mee opgenomen te worden bij rubrieken 2.3.3.a)2° en 2.4.3.a)1°
- de vergiste fracties, zijnde RWZI slib, septisch materiaal en vetten worden zowel opgenomen onder vergisting (rubriek 2.2.3.e)2° en 2.4.3.b)1°) als onder biologische behandeling (rubrieken 2.3.3.a)2° en 2.4.3.a)1°).

Verder zijn er ook nog de volgende veranderingen:

- enerzijds een aantal actualisaties, zoals de opname van de surpressoren en airco's in de vergunning, het schrappen van de opslag van ongevaarlijke PE en antischuimmiddel onder rubriek 17 en de vervanging van de brander in het dienstgebouw;
- anderzijds een aantal wijzigingen die te maken hebben met de bouw van een opwaardeerunit van biogas naar biomethaan waaronder het schrappen van de gasmotoren en de bijhorende smeerolietanks, de nieuwe rubriek 16.2.3, een nieuwe warmtepomp, een biogascompressor en biogasblower en de opslag van 240 kg thiofeen.

De opslag van thiofeen wordt aangevraagd onder een apart inrichtingsnummer met het oog op een toekomstige overname van alle IIOA's gekoppeld aan deze odourisatie door Fluvius.

In de nieuwe toestand wordt het ruwe biogas, dat de vergister verlaat en verzadigd is met water, gedroogd. Daarvoor wordt het biogas eerst gekoeld tot 5°C door een koeler.

Vervolgens transporteert een blower het biogas naar een volgende stap waar het biogas wordt ontdaan van verontreinigingen zoals H₂S en VOC's met behulp van 2 actief koolfilters. In de laatste stap van de opwaardeerinstallatie wordt het CO₂ van het methaan gescheiden door middel van membraanfiltratie. Het biogas is nu een volwaardig methaangas gelijkwaardig aan aardgas.

Via de injectieunit van Fluvius wordt het methaangas gecontroleerd en geodoriseerd om geïnjecteerd te kunnen worden op het aardgasnet van Fluvius.

Momenteel loopt ook de laatste fase van de overkapping van 4 slibbuffers en de aansluiting ervan op een geurbehandelingsinstallatie. Het betreft de overkapping van de twee voormalige slibindikkers (die tegenwoordig in gebruik zijn als slibbuffer), de slibbuffer vóór de indiktafels en de slibbuffer uitgegist slib. De geurbehandeling zal bestaan uit 4 biofilters in parallel. De nieuwe geurbehandeling zal in het voorjaar van 2024 in gebruik genomen worden.

Wijzigingen aanvraag

Volgende **ambtshalve wijzigingen** worden aangebracht aan het oorspronkelijke project:

- de opslag van thiofeen wordt amtsshalve uit de vergunningsaanvraag m.b.t. de RWZI geschrapd, gezien deze opslag ook aangevraagd wordt onder het aparte inrichtingsnummer.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de procedure en kunnen amtsshalve worden doorgevoerd.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

M.b.t. het inrichtingsnummer 20181113-0080, het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:

2.3.2.a)2° (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit voor niet-gevaarlijke slibs met 3.098 ton en schrapping van de drijfslagen als te verwerken afvalstroom.

2.3.2.e)2° (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit voor andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met 102 ton afkomstig van de buffer septisch materiaal (379 m³) en de schrapping van de mengbuffer en 2 lekcontainers, en de opname van septisch materiaal (correcte rubricering) als te verwerken afvalstroom.

2.3.3.a)2° (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit van niet-gevaarlijke afvalstoffen in functie van biologische behandeling en opname van de afvalstromen extern slib en vetten bij de vergisting en topwaters in de waterlijn.

2.4.3.a)1° (1)

De toename van de verwijderingscapaciteit met 250 ton/dag als gevolg van de biologische behandeling van extern slib en vetten (vergisting) en topwater (waterlijn).

2.4.3.a)2° (1)

De toename van de verwijderingscapaciteit met 300 ton/dag als gevolg van de fysisch-chemische behandeling van septisch materiaal en schrapping van de drijfslagen als te verwerken afvalstroom.

6.4.1° (3)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de brandbare vloeistoffen met 1.800 l.

16.2.3° (1)

Een inrichting voor het niet-huishoudelijk scheiden van gassen gekenmerkt door het gevarensymbool GHS02 (methaan) met een capaciteit van 320 Nm³/h.

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren, koelinstallaties, airco's en warmtepompen met 1.680,7 kW.

17.3.4.2°a) (2)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de bijtende producten met 68,25 ton door schrapping van de opslag PE en ongevaarlijk antischuimmiddel.

17.3.6.2°a) (2)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de schadelijke producten met 68,25 ton door schrapping van de opslag PE en ongevaarlijk antischuimmiddel.

43.1.2°b) (2)

De vermindering van het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 284 kW.

M.b.t. het inrichtingsnummer 20240506-055, de exploitatie van een nieuwe opslagplaats voor thiofeen.

17.3.2.2.1° (3)

De opslag van 240 kg thiofeen in verplaatsbare recipiënten.

Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIV2)

De volgende stedenbouwkundige handelingen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Aanleggen van verharding
- Plaatsen biogasopwerkingsinstallatie met funderingsplaat

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 24 mei 2024 tot en met 22 juni 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend.

Bij nader onderzoek betreft het een schrijven van de nv Elia Asset, waarin gesteld wordt dat er geen leidingen van toepassing zijn.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 27 juni 2024.

Departement Omgeving – milieuadvies

GEEN ADVIES op 2 augustus 2024

'Het voorwerp van de aanvraag heeft voor wat betreft de GPBV-aspecten geen betrekking op veranderingen van aangevoerde of verwerkte hoeveelheden of aard van de afvalstoffen en betreffen enkel een correctie van de GPBV-rubrieken.

In het kader van deze aanvraag acht AGOP geen GPBV-evaluatie vereist.

Wel wenst AGOP volgende aandachtspunt te formuleren:

In de Omgevingsvergunning 2020027835/VS/KS tot bijstelling van de voorwaarden werden een aantal voorwaarden opgelegd n.a.v. de eerder uitgevoerde GPBV-evaluatie van de BBT-conclusies van afvalbehandeling (BREF Waste Treatment).

De vraag tot beoordeling van de maatregelen die door deze voorwaarden moeten worden uitgevoerd of van studies die ter evaluatie moeten worden voorgelegd behoort niet tot het voorwerp of de procedure van voorliggende aanvraag 202315554.

De exploitant dient de vraag hiertoe rechtstreeks te richten tot de betrokken adviesinstantie(s).'

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 25 juni 2024

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

GEEN ADVIES op 27 juni 2024

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GEEN ADVIES op 10 juni 2024

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 25 juni 2024

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 3 juli 2024

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 11 juni 2024

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten, vermeld in het advies.

Onroerend Erfgoed

GUNSTIG op 5 juli 2024

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 15 mei 2024

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 31 mei 2024 mits naleving van de vermelde maatregelen.

Provinciale deskundigen milieu en ruimte

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG voor een termijn tot en met 27 februari 2028 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- de lopende vergunning dateert van 28 februari 2028 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en uitbreiding;

- de verandering betreft in hoofdzaak de uitbreiding met een opwaardeerunit van biogas naar biomethaan teneinde het geproduceerde gas op het gasnet te kunnen injecteren; de vergunde biogasmotoren worden buiten gebruik gesteld; gelijktijdig gebeuren ook een aantal actualisatie, waaronder de afvalstoffenrubrieken en de rubriek m.b.t. de compressoren en koelinstallaties;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG voor de stedenbouwkundige handelingen, mits volgende adviezen nageleefd worden:

- het advies dd. 31 mei 2024 van Hulpverleningszone Centrum;
- het advies dd. 11 juni 2024 van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- De aanvraag is volledig in overeenstemming met de voorschriften van het BPA 'Bourgoyen' nr. 102D en van het Algemeen Bouwreglement van de stad gent, er zijn dus geen juridische belemmeringen.
- De aanvraag omvat slechts in omvang beperkte handelingen die zich situeren op een reeds ingericht terrein op ruime afstand van de Drongensesteenweg en op voldoende afstand van de perceelgrenzen, zodat er geen negatieve impact is inzake goede ruimtelijke ordening.
- De watertoets is gunstig.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd

De vergunning kan voor wat betreft de aangevraagde ILOA's toegestaan worden voor een termijn tot en met 27 februari 2028 en voor wat betreft de aangevraagde SH's voor en termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. De opslag van thiofeen wordt onder een apart inrichtingsnummer aangevraagd. Men geeft aan dat dit gebeurt met het oog op een toekomstige overname van alle ILOA's gekoppeld aan deze odourisatie door Fluvius. Het is niet duidelijk wat men bedoelt met de overige ILOA's. De betreffende opslag van thiofeen betreft op zich ook enkel een meldingsplichtige klasse 3-rubriek.

Het is voor de commissie op dit moment nog niet duidelijk of de opslag van thiofeen wel als aparte inrichting afsplitsbaar is van de rest van de inrichting.”

De povc adviseert **GUNSTIG** op 06 augustus 2024.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor de volgende termijnen:

- de IIOA voor een termijn tot en met 27 februari 2028, dit is de einddatum van de lopende vergunningen,
- de SH voor een termijn van onbepaalde duur,

vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald categorie 13) – wijziging of uitbreiding van een project van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De RWZI van Gent – Ossemeersen is ingedeeld als GPBV-bedrijf omwille van de verwerking in de installatie van extern aangevoerde afvalstoffen.

Voor de verwerking van de afvalstoffen zijn volgende X-rubrieken van toepassing:

- 2.4.3.a)1° - biologische verwerking in de waterlijn;
- 2.4.3.a)2° - fysisch-chemisch behandelen;
- 2.4.3.b)1° - biologische verwerking door vergisting.

De BREF Waste Treatment is van toepassing.

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

In het aanvraagdossier wordt gesteld dat voorliggende aanvraag gevolgen heeft voor volgende BBT-conclusies van de GPBV-toetsing van december 2019.

BBT3 iii) inventaris afvalwater- en afgasstromen – eigenschappen afgasstromen:

Cfr. de verplichting in VLAREM III is er voor de rubriek 2 – RWZI's een monitoringsprogramma opgesteld voor de analyse van H₂S en/of NH₃ op onder meer de uitlaat van de geurbehandelingsinstallaties.

Concreet werden er voor de RWZI Gent NH₃- en H₂S-metingen uitgevoerd op de biofilters en actief koolfilters in de periode 20-24/03/2023. In het najaar van 2023 werden opnieuw emissiemetingen uitgevoerd, maar het rapport hiervan is nog niet beschikbaar.

BBT 8 geleide emissies naar lucht

Idem als bij BBT3 iii)

In uitbreiding van wat op pagina 12-13 staat, zijn volgende geleide emissiepunten aanwezig:

- *De uitlaten van 2 actief koolfilters van de ontvangstenheden;*
- *De uitlaten van 5 biofilters van afgezogen lucht van tussenbuffer en gravitaire indikker septisch materiaal, mengbuffer van het slib voor gisting, de indiktafels en de buffer voor het centraat en filtraat van indiktafels en centrifuges;*
- *De uitlaten van 2 actief koolfilters van de slibsilos, het dampkapsysteem en de centrifuges;*
- **Nieuw:** *de uitlaten van 4 biofilters van afgezogen lucht van de 2 slibindikers, de buffer voor indiktafels en de buffer uitgestig slib.*

BBT 14d) diffuse emissies naar lucht – sliblijn

- **Nieuw:** *De 2 slibindikers, de buffer voor indiktafels en de buffer uitgestig slib zijn nu overkapt.*
- **Nieuw:** *de centrifuges zijn aangesloten op de actief koolfilters van de slibsilos.*
- *In 2020 werd er n.a.v. de GPBV-evaluatie voor RWZI Gent via IMPACT een inschatting gemaakt van de geuremissies cfr. de sectorale code van goede geurpraktijk (CvGGP). In maart 2021 werden door Olfascan dronemetingen uitgevoerd ter bepaling van de ammoniak impact.*

BBT 34 – idem als BBT 8

BBT 38:

De gasmotoren waarvan sprake gaan verwijderd worden.

Op 2 augustus 2024 deelt AGOP mee geen advies te verlenen over de GPBV-installaties:

‘Het voorwerp van de aanvraag heeft voor wat betreft de GPBV-aspecten geen betrekking op veranderingen van aangevoerde of verwerkte hoeveelheden of aard van de afvalstoffen en betreffen enkel een correctie van de GPBV-rubrieken.

In het kader van deze aanvraag acht AGOP geen GPBV-evaluatie vereist.’

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De site bevindt zich tussen de Drongensesteenweg, het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en een oude Leiearm.

Woongebieden situeren zich resp. op 150 m in oostelijke richting, op 350 m in westelijke richting en op 1.000 m in noordelijke richting.

De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich ten zuidoosten, aan de overzijde van de Drongensesteenweg, op ca. 100 m van de RWZI en langs de Mahatma Ghandistraat, op een afstand van ca. 150 m.

In oostelijke richting bevinden zich aangrenzend volkstuinjes en een doortreksterrein voor rondreizende woonwagenbewoners (gebied voor recreatie). Ook ten zuidwesten van de Drongensesteenweg bevinden zich langs de Halfweg een zone voor volkstuinen en weekendverblijven (De Assels).

De inrichting situeert zich op ruime afstand van de speciale beschermingszones (Habitatrichtlijngebieden).

Het natuurreservaat ‘Bourgoyen-Ossemeersen’ maakt onderdeel uit van het VEN-gebied ‘De vallei van de Benedenleie’. Het VEN-gebied strekt zich uit tot op ca. 70 m van de installatieonderdelen.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt een actualisatie van afvalstoffenrubrieken. Er wijzigt niets aan de aard van de aangevoerde afvalstoffen, noch aan de verwerkingscapaciteiten. Er wordt enkel een correctie doorgevoerd.

De bestaande indikkers kunnen ook gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van extern aangevoerd slib.

Drijfslagen afkomstig van andere RWZI's van Aquafin worden beschouwd als zuiveringsslib en dienen bijgevolg niet meer apart in de vergunning vermeld te worden.

De indikking van septisch materiaal voor vergisting wordt beschouwd als een fysisch-chemische behandeling en dient aldus opgenomen te worden in de desbetreffende rubrieken.

In de mengbuffer, waarin vetten afkomstig van andere RWZI's gelost worden, gebeurt geen fysisch-chemische behandeling. De vetten worden onmiddellijk mee vergist zonder voorafgaande behandeling.

Topwaters van de aanvoer van afvalstoffen van pompstations en rioleringen krijgen een biologische behandeling in de waterlijn en dienen aldus opgenomen te worden in de desbetreffende rubrieken.

De vergiste fracties, zijnde RWZI-slib, septisch materiaal en vetten worden zowel opgenomen onder vergisting als onder biologische behandeling.

Afvalwater

Het effluent van de RWZI wordt via de langsgracht van de Drongensesteenweg geloosd in de Ringvaart. Op het effluentkanaal bevindt zich een overstort dat in het geval van te hoge waterstanden in de Ringvaart, het gezuiverde afvalwater loost op de Oude Leiearm. Zowel de Ringvaart als de Oude Leiearm zijn waterlopen van eerste categorie en hebben als kwaliteitsdoelstelling 'grote rivier'.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag wijzigt niets aan de vergunde installatie. Ook aan de hoeveelheden te verwerken septisch materiaal en andere afvalstoffen zijn geen wijzigingen voorzien, zodat het voorwerp van voorliggende aanvraag geen aanleiding zal geven tot wijzigingen in de kwaliteit van het geloosde effluent.

Bodem- en grondwater

De bekkens zijn waterdicht uitgevoerd zodat afvalwaters en slib niet in contact kunnen komen met bodem en grondwater.

De chemicaliënopslag is conform de bepalingen van VLAREM II dienaangaande, zodat de nodige voorzorgsmaatregelen (inkuipingen, dubbelwandige leidingen, overvulbeveiligingen, ...) ter beperking van verontreiniging verzekerd zijn.

De vaste houder is een bovengrondse, enkelwandige, ingekuipte tank van 25 m³. Deze opslagtank heeft na de plaatsing in 1998 een indienststellingskeuring ondergaan en werd vervolgens periodiek (3-jaarlijks) gekeurd. De nodige attesten worden ter beschikking gehouden van de bevoegde overheid.

Ook de andere opslag van chemicaliën is conform.

Het transport voor de aan- en afvoer van slib, septisch materiaal, chemicaliën etc. gebeurt steeds over een verharding in cementbeton of KWS. Hiervoor is de nodige wegenis aanwezig.

De tankwagen voor het vullen van de vaste houder voor defosfatatiemiddel dient te parkeren

aan de afgebakende, vloeistofdichte lospiste. Deze lospiste is aangesloten op de waterlijn van de RWZI.

Ook bij het lossen van slib/septisch materiaal wordt geparkeerd op een verharding die is aangesloten op de RWZI. Kleine hoeveelheden mors- en lekvloeistof zullen bijgevolg bij neerslag niet in contact komen met de bodem maar naar de waterlijn van de RWZI gevoerd worden en mee gezuiverd worden.

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen/activiteiten die een bijkomende impact kunnen hebben op de bodem.

De vergunde hoeveelheid inwonersequivalenten noch de aangevoerde en verwerkte hoeveelheid afvalstoffen wijzigen.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het voorwerp van voorliggende aanvraag zal geen aanleiding geven in een significante wijziging in het energieverbruik.

De te plaatsen toestellen zullen voldoen aan strenge kwaliteitseisen inzake energieverbruik en rendement. Er wordt een laag energieverbruik en een hoog rendement geëist.

Het geproduceerde biogas wordt niet langer ter plaatse gebruikt voor de opwekking van elektrische energie, doch wordt na zuivering op het gasnet geplaatst.

Geluid

De RWZI 'Gent-Ossemeersen' bevindt zich volgens het gewestplan in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. De dichtste woningen bevinden zich in een woongebied op een afstand van ca. 200 m van de installatie-onderdelen.

Bij de inrichting is er een aarden wal opgetrokken richting Gandhi-wijk, die fungeert als bijkomende geluidsdemping.

Het omgevingsgeluid rondom de RWZI wordt hoofdzakelijk bepaald door het wegverkeer (Drongensesteenweg en R4).

De RWZI wordt volcontinu geëxploiteerd, m.i.v. de verwerking van de aangevoerde externe afvalstoffen en afvalstoffen.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag beoogt de exploitatie van een installatie voor de opwaardering van biogas naar aardgas.

Deze installatie wordt deels ondergebracht in een container (40 ft).

In de buurt van de container staan bijhorende technische installaties zoals een biogaskoeler en droger en de actief koolbehandeling.

Deze installatie wordt voorzien ter hoogte van de vergistingstanks en de gashouder, op een afstand van ca. 300 m t.o.v. de meest nabije woningen.

Het aanvraagdossier vermeldt geen gegevens omtrent de geluidsemissies. Gezien de ruime afstand tot de bewoning dient niet gevreesd voor onaanvaardbare geluidshinder.

Lucht

Elke RWZI heeft zijn typische geur, afhankelijk van het toekomstige afvalwater. Het waterzuiveringsproces is een volcontinu proces zodat er 7 dagen in de week 24/24 emissies kunnen optreden.

Algemeen kan aangenomen worden dat de primaire zuivering (influentzone, mechanische zuivering, zandvang), de verwerking van septisch materiaal (ontvangsteenheid, indikker en buffer septisch materiaal) en de slibverwerking (2 slibindikers, mengbuffer, buffer voor ontwatering, buffer uitgegist slib, indiktafels, centrifuges, 2 silos) de voornaamste

procesonderdelen zijn waar geuremissies kunnen optreden.

De biologische zuivering en de nabezinktanks geven minder geurhinder omdat het hier over een laagbelast systeem gaat, waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in het beluchtingsbekken.

De gistingstank is een gesloten installatie, waarbij het biogas niet vrijkomt naar de buitenlucht, tenzij via het overdrukventiel bij calamiteiten.

Bovenop de tank is er wel een overstortgoot, waar er een continue uitstroom is van uitgegist slib. Deze goot, waarin evt. nog gas uit het overstortend slib kan vrijkomen, is beperkt in oppervlakte. Gezien de valbeweging van het slib in de afvoerbuis is er evenwel meer sprake van een aanzuigeffect van lucht in de valpijp, dan van een vrijstelling naar de buitenlucht. Hierlangs kan trouwens het biogas uit de gistingstanks zelf niet ontsnappen gezien de aanwezigheid van een waterslot.

Het uitgegist slib wordt geleid naar de buffer uitgegist slib en evt. naar één van de voormalige slibindikker, die beiden overkapt zijn. Er is een luchtbehandeling voorzien in 4 parallelle biofilters (vanaf voorjaar 2024 in gebruik).

Samenvattend zijn volgende geurbehandelingsunits aanwezig:

- 5 gaswassers voor de geurbehandeling van de filtraat- en centraatpompput, de mengbuffer, de 3 indiktafels en de indikker en buffer septisch materiaal;
- 1 gaswasser voor de influentzone en de zandvangsers;
- 2 actief koolfilters voor de slibsilos, de dampkap en de centrifuges;
- 2 actief koolfilters voor de ontvangstenheid septisch materiaal;
- 4 biofilters voor de 2 slibindikers, de buffer uitgegist slib en de buffer voor indiktafels.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag betreft enkele veranderingen aan de vergunningstoestand van een bestaande RWZI, waarbij er niets wijzigt aan het vergunde aantal inwonersequivalenten. Ook de aangevoerde en verwerkte hoeveelheden afvalstoffen wijzigen niet.

Ook het vergistingsproces ondergaat geen veranderingen.

Het geproduceerde biogas zal i.p.v. ter plaatse omgezet te worden tot elektrische energie, opgewaardeerd worden en op het aardgasnet gezet worden. Hiertoe zullen de 2 bestaande biogasmotoren verwijderd worden.

De nieuwe biomethaan-opwaardeerunit veroorzaakt zelf geen geur- of stikstofemissies naar lucht. De opwaardeerunit bevat een actief koolfilter om de aanwezige onzuiverheden (H₂S, VOC, ...) te absorberen. Om de zuiverheid van het biogas nog te verhogen, wordt het over een membraansysteem geleid.

Wel wordt de uit het biogas afgescheiden CO₂ vrijgesteld naar de atmosfeer.

Het onderhoud van de actief koolfilter en de membraanfilterinstallatie gebeurt door de netbeheerder.

De brander in het slibgebouw werd verwijderd en in het dienstgebouw werd de brander met een thermisch ingangsvermogen van 134 kW vervangen door een brander van 63 kW.

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Het systeem is zo opgebouwd dat eventuele risico's bij normale bedrijfsvoering goed beheerst zijn. De nieuwe installatie is aangepast naar de nieuwste richtlijnen en inzichten in de sector. Een meerlagig beveiligingssysteem zorgt ervoor dat incidenten zo goed als mogelijk worden uitgesloten.

Doordat de gasstraat en de opslag vrij van zuurstof en op lichte overdruk worden gehouden kan zich hierbinnen geen explosief mengsel vormen. Dit kan in principe enkel op de voorziene en gecontroleerde locaties (motor, brander en fakkel). Een automatische processturing kan een aantal acties ondernemen om bij problemen meteen in te grijpen.

Gasdetectie en andere alarmen zorgen zowel voor automatische acties als alarmering van het bevoegde personeel. De grondfakkel kan steeds onafhankelijk werken zodat ook procesproblemen maximaal worden ondervangen.

De locaties waar toch onvoorzien gas zou kunnen vrijkomen zijn in kaart gebracht en gezoneerd volgens de ATEX-richtlijn, waar aangepast materiaal het risico op een ontsteking wegneemt. Deze zijn ook zoveel mogelijk in de buitenlucht gebracht zodat eventuele ontbranding niet voor veel schade kan zorgen. Het personeel en eventuele derden die in contact komen met de installatie worden ingelicht en opgeleid. Er wordt gewerkt volgens vaste procedures en een vergunningensysteem om het risico op fouten, schade en letsel maximaal uit te sluiten. De zones waar het explosierisico geldt zijn goed aangeduid en worden ook slechts sporadisch betreden voor korte onderhoudstaken.

Eventueel overtollig gas kan in noodsituaties worden afgefakkeld middels een grondfakkel. Voor de nieuwe installatie zal er een aangepast zoneringsplan en werkplan worden opgemaakt.

Visueel

De inrichting is reeds omgeven door een voldoende breed en dicht groenscherm.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan Gentse en Kanaalzone. De bouwplaats ligt in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
- Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
- Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg (BPA) 'Bourgoyen' nr. 102D, goedgekeurd op 9 januari 2004, en is bestemd als zone voor gemeenschapsvoorzieningen; A, B, C. De bouwplaats situeert zich in een zone voor gemeenschapsvoorziening A. De referentie bouwhoogte bedraagt 14 m.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
 - het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en meest recent gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023, van kracht sinds 23 juni 2023.
 - het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
 - het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein ligt aan een gewestweg.
- Het terrein ligt aan de waterloop 'Oude Leiearm', die onder het beheer valt van De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Beschrijving omgeving en aanvraag

De aanvraag omvat het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (SH + IIOA). De stedenbouwkundige aanvraag heeft betrekking op een terrein dat gelegen is langs de Drongensesteenweg, ten noorden van de Watersportbaan, in de zone tussen de Drongensesteenweg en de Bourgoyen. Op de site bevindt zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin.

De aanvraag omvat het bouwen van een container (technische ruimte) voor een installatie om biogas uit de slibgistingsinstallatie op te waarden naar aardgas.

De installatie bestaat uit een container type 40ft (L 12,19 m x B 2,44 m x H 2,92 m) waarin de opwaardeerinstallatie gemonteerd is. De container is voorzien van de nodige toegangsdeuren.

Nabij de container staan de bijhorende technische installaties:

- Biogas koeler en droger;
- Actiefkoolbehandeling.

De verhardingen omvatten:

- een beton funderingsplaat voor de container en technische installaties ,met afmetingen L 17,5 m x B 10 m;
- De nodige verharding rondom in waterdoorlatende klinkers ($\pm 110 \text{ m}^2$).

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De aanvraag is niet strijdig met de voorschriften van het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent, goedgekeurd op 16 september 2004, en latere wijzigingen.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het BPA 'Bourgoyen' nr. 102D, die m.b.t. de zone voor gemeenschapsvoorziening A als volgt luiden:

"Bestemming

Zone voor waterzuiveringsinstallaties en bijhorende gebouwen.

Inplanting en bebouwing

De gebouwen kunnen ingeplant worden tot tegen de zonegrens. De niet gebruikte gronden en opgehoogde gronden die aansluiten aan de groenbuffer moeten beplant worden om de visuele hinder te beperken.

Bouwhoogte

De maximaal bouwhoogte bedraagt voor het grootste deel van het gebied 10 m, met uitzondering van de centrale zone waar er een bouwhoogte van maximaal 14 m toegelaten wordt. (...)."

Goede ruimtelijke ordening

De op te richten container is 2,92 m hoog t.o.v. de aan te leggen betonnen vloerplaat, die 15 cm boven het maaiveld aangelegd wordt. De technische installaties die naast de container worden geplaatst zijn tot ca. 4,27 m hoog t.o.v. het maaiveld.

De voorschriften van het BPA – die worden geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven volgens artikel 4.3.1, §2 VCRO – staan op de bouwplaats een hoogte tot 14 m toe.

De gevraagde constructies worden ingeplant op ca. 235 m afstand van de Drongensesteenweg, tussen bestaande installaties en vlak naast een gashouder van 11,25 m hoog.

Gezien de geplande handelingen doorgaan op een reeds ingericht terrein en in functie staan van het proces, is de ruimtelijk impact beperkt.

De gevraagde constructies zullen niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en houden voldoende afstand tot de perceelgrenzen.

De aanvraag is dan ook ruimtelijk en stedenbouwkundig aanvaardbaar.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op ervoor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

De bouwplaats wordt volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Dit komt overeen met de ter plaatse vastgestelde bevindingen waarbij geen bijzondere biologische waarden werden waargenomen binnen de bouwzone. Het betreft een bouwplaats zonder bijzondere natuurwaarden. Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 2,8 km ten zuidoosten van de SBZ (speciale beschermingszone)

'Habitatrichtlijngebied: Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel (BE2300005)'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 70 m van het VEN-gebied 'De vallei van de Benedenleie'.

Naar aanleiding van het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden door de provinciale omgevingsvergunningscommissie (OMV2020027835) werd als bijzondere voorwaarde een impactberekening opgelegd voor de emissies van ammoniak over de gehele installatie, die een verzurende en vermestende impact kunnen hebben op de natuurwaarden in de omgeving.

In maart 2021 werden door Olfascan dronemetingen uitgevoerd ter bepaling van lekstromen en diffuse emissies. Op basis van deze gegevens kon een inschatting gemaakt worden van de impact van de N-depositie op het nabijgelegen VEN-gebied.

Uit de modellering van de relevante NH₃-bronnen en de bepaling van de depositie ter hoogte van het VEN blijkt dat de uitgegiste slibbuffer een belangrijke bron van N-depositie vormt.

Naar aanleiding van deze studie heeft Aquafin beslist om de buffer uitgegiste slib, alsook de buffer voor indiktafels en de 2 slibindikers volledig te overkappen de afgezogen lucht te behandelen in een reeks biofilters.

De thans aangevraagde aanpassingen hebben geen significante impact op de N-emissies. Er verandert niets aan het proces van de waterzuivering, de slibverwerking en de vergisting. De gevraagde aanpassingen aan rubriek 2 zijn louter herrubriceringen, zonder dat er meer afvalstoffen worden aangevoerd en verwerkt. De biomethaanunit veroorzaakt zelf geen N-emissies. Het is een opwaardeerunit voor biogas die het gas zuivert, samendrukt, ontwatert

en afkoelt alvorens dit op het net te steken. De beide gasmotoren, die momenteel de voornaamste verbruikers van het biogas zijn, zullen worden verwijderd.

In het kader van voorliggende aanvraag werd advies gevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

In haar gunstig advies van 25 juni 2024 stelt het agentschap dat de aanvraag geen hernieuwing van de RWZI beoogt, maar een aanpassing aan de installatie zodat de stikstofemissies naar de omgeving sterk gereduceerd kunnen worden. De biomethaanunit veroorzaakt zelf geen N-emissies.

Het agentschap concludeert dan ook dat de installatie die onderwerp is van deze aanvraag geen schade aan het VEN veroorzaakt.

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Samen met het ANB wordt besloten dat de aanvraag niet tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN kan leiden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Met betrekking tot de eventuele overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van 3 juli 2024 van de waterbeheerder, zijnde De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West:

“De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Hemelwaterverordening van 2023 omwille van volgende bepaling aangezien het hemelwater infiltreert op eigen terrein in de onverharde zone zonder dat daarvoor een afvoersysteem (behalve dakgoten en standpijpen) moet worden aangelegd.

De aanvraag handelt over de bouw van een container van 29,74 m² die samen met losstaande installaties op een betonplaat van 175 m² wordt geplaatst. Rond de betonplaat wordt een waterdoorlatende verharding van 135 m² aangelegd in een helling < 2 %. Het hemelwater zal infiltreren op eigen terrein in de onverharde zone rond de aangelegde verharding. Er wordt geen afvoersysteem aangelegd.

De onverharde zone is voldoende groot, namelijk groter dan ¼ van de afwaterende oppervlakte (> 44 m²).

Besluit

Het project is verenigbaar met het watersysteem en het beheer van De Vlaamse Waterweg N.V. van haar patrimonium.”

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad. De aanvraag doorstaat de watertoets.

Mobiliteit

De aanvraag heeft geen noemenswaardige impact op de mobiliteit naar de site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggende aanvraag is advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Centrum.

Op 31 mei 2024 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 27 februari 2028, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Drongensesteenweg 254, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 28^{ste} AFD (DRONGEN 2AFD, sectie B, nrs. 0614/D en 0573/H, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

M.b.t. het inrichtingsnummer 20181113-0080, het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - vervanging van term 'drijfslagen' door 'extern aangevoerd RWZI-slib';
 - vermindering van de opslagcapaciteit van de brandbare vloeistoffen;
 - vermindering van de opslagcapaciteit van bijtende en schadelijke vloeistoffen;
 - vermindering van het thermisch ingangsvermogen van stookinstallaties;
 - buitengebruikstelling van 2 biogasmotoren met bijhorende generator;
- *de uitbreiding:*
 - van de opslagcapaciteit in functie van fysisch-chemische verwerking van extern aangevoerd RWZI-slib door opname van de 2 voormalige indikkers;
 - van de opslagcapaciteit in functie van fysisch-chemische verwerking van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen en toevoegen van septisch materiaal;

- van de opslagcapaciteit in functie van biologische behandeling en toevoegen van extern slib, vetten en topwaters;
- van de verwijderingscapaciteit door biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- van de verwijderingscapaciteit door fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- met een inrichting voor het niet-huishoudelijk scheiden van gassen;
- van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren.

de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.2.a)2° (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit voor niet-gevaarlijke slibs met 3.098 ton en schrapping van de drijfslagen als te verwerken afvalstroom.

2.3.2.e)2° (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit voor andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met 102 ton afkomstig van de buffer septisch materiaal (379 m³) en de schrapping van de mengbuffer en 2 lekcontainers, en de opname van septisch materiaal (correcte rubricering) als te verwerken afvalstroom.

2.3.3.a)2° (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit van niet-gevaarlijke afvalstoffen in functie van biologische behandeling en opname van de afvalstromen extern slib en vetten bij de vergisting en topwaters in de waterlijn.

2.4.3.a)1° (1)

De toename van de verwijderingscapaciteit met 250 ton/dag als gevolg van de biologische behandeling van extern slib en vetten (vergisting) en topwater (waterlijn).

2.4.3.a)2° (1)

De toename van de verwijderingscapaciteit met 300 ton/dag als gevolg van de fysisch-chemische behandeling van septisch materiaal en schrapping van de drijfslagen als te verwerken afvalstroom.

6.4.1° (3)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de brandbare vloeistoffen met 1.800 l.

16.2.3° (1)

Een inrichting voor het niet-huishoudelijk scheiden van gassen gekenmerkt door het gevarensymbool GHS02 (methaan) met een capaciteit van 320 Nm³/h.

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren, koelinstallaties, airco's en warmtepompen met 1.680,7 kW.

17.3.4.2°a) (2)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de bijtende producten met 68,25 ton door schrapping van de opslag PE en ongevaarlijk antischuimmiddel.

17.3.6.2°a) (2)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de schadelijke producten met 68,25 ton door schrapping van de opslag PE en ongevaarlijk antischuimmiddel.

43.1.2°b) (2)

De vermindering van het thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties met 284 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.3.e)2° (1)

De vergisting van extern aangevoerd RWZI-slib, septisch materiaal en vet van vetvangers van RWZI's in 2 gistingstanks met een inhoud van 4.150 m³ elk tot vorming van biogas.

2.3.2.a)2° (1)

De opslag van maximaal 5.805 ton niet-gevaarlijke slibs in resp.:

- de buffer extern slib met een waterinhoud van 103 m³;
 - de buffer mechanische indikking met een waterinhoud van 1.152 m³
 - de buffer ontwatering met een waterinhoud van 1.152 m³
 - de mengbuffer met een waterinhoud van 300 m³
 - twee slibindikers met een waterinhoud van 1.549 m³ elk,
- en de fysisch-chemische behandeling ervan aan een verwerkingscapaciteit van maximaal 200.000 ton/jaar extern aangevoerd zuiveringsslib (1 à 10 % droge stof-gehalte).

2.3.2.e)2° (1)

De opslag van maximaal 672 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in resp.:

- drie slibdroogbedden met een waterinhoud van 35 m³ elk
 - een buffer septisch materiaal met een waterinhoud van 379 m³
 - en een gravitaire indikker septisch materiaal met een waterinhoud van 188 m³,
- en de fysisch-chemische behandeling ervan aan een verwerkingscapaciteit van maximaal 1.000 m³/jaar afvalstoffen afkomstig van pompstations en collectoren, maximaal 500 ton/jaar zand van RWZI en maximaal 100.000 m³/jaar septisch materiaal.

2.3.3.a)2° (1)

De opslag van maximaal 6.372 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen in resp.:

- een tussenbuffer met een waterinhoud van 379 m³
 - een gravitaire indikker septisch materiaal met een waterinhoud van 188 m³
 - de buffer extern slib met een waterinhoud van 103 m³;
 - de buffer mechanische indikking met een waterinhoud van 1.152 m³
 - de buffer ontwatering met een waterinhoud van 1.152 m³
 - de mengbuffer met een waterinhoud van 300 m³
 - twee slibindikers met een waterinhoud van 1.549 m³ elk,
- en de biologische behandeling ervan aan een verwerkingscapaciteit van maximaal 100.000 m³/jaar septisch materiaal, maximaal 200.000 m³/jaar extern aangevoerd slib, maximaal 300 m³/dag topwaters, maximaal 2.500 m³/jaar vetten van vetvangers van andere RWZI's en maximaal 8.000 m³/jaar van per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen:
- septisch materiaal + inhoud van chemische toiletten;
 - afvalwaters van sanitaire installaties, keukens en selectief opgevangen urine van evenementen;
 - afvalwater van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
 - stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken, ...

- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)1° (1)

De verwijdering van gemiddeld 550 ton/dag en maximaal 1.350 ton/dag (sporadische pieken van bijkomend 800 ton/dag) niet-gevaarlijke afvalstoffen door biologische behandeling m.n. de verwerking van 100.000 m³/jaar septisch materiaal, maximaal 200.000 ton/j extern aangevoerd slib, maximaal 2.500 ton/jaar vetten van vetvangers van andere RWZI's, 300 m³/dag topwaters en maximaal 8.000 m³/jaar van per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen:

- septische materiaal + inhoud van chemische toiletten;
- afvalwaters van sanitaire installaties, keukens en selectief opgevangen urine van evenementen;
- afvalwater van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken, ...
- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)2° (1)

De verwijdering van gemiddeld 900 ton/dag en maximaal 1.500 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen door fysisch-chemische behandeling, waarvan:

- maximaal 200.000 ton/jaar extern aangevoerd zuiveringsslib (1 à 10 % ds-gehalte);
- maximaal 1.000 m³/jaar afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren;
- maximaal 500 ton/jaar zand afkomstig van andere RWZI's
- maximaal 100.000 m³/jaar septisch materiaal.

2.4.3.b)1° (1)

De nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen van maximaal 550 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen door vergisting, waarvan:

- maximaal 100.000 ton/jaar septisch materiaal;
- maximaal 200.000 ton/jaar externe RWZI-slibs;
- maximaal 2.500 ton/jaar vetten van vetvangers van externe RWZI's (= biologische verwerking door vergisting).

3.6.4.4° (1)

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolering en/of collectoren met een capaciteit van 207.000 IE, m.i.v. de lozing van het gezuiverde effluentwater via de Langsgracht van de Drongensesteenweg of in de Oude Leiearm aan een debiet van maximaal 4 m³/s of 345.600 m³/dag.

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 10.200 l brandbare vloeistoffen zijnde:

- smeerolie in bidons van 25 à 30 l plus enkele grotere vaten;
- afvalolie in multibox.

12.2.2° (2)

3 transformatoren waarvan 2 oliegekoelde met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA elk en 1 luchtgekoelde met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA.

16.1.b)3° (1)

Een installatie voor de productie van biogas met een capaciteit van maximaal 270 Nm³/uur omvattende 2 gistingstanks met een inhoud van 4.150 m³ elk en een gashouder van 1.300 m³.

16.2.3° (1)

Een inrichting voor het niet-huishoudelijk scheiden van gasen gekenmerkt door het gevarensymbool GHS02 (methaan) met een capaciteit van 320 Nm³/h.

16.3.2°b) (2)

Compressoren, koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.770,7 kW als volgt verdeeld:

- 2 gasomwalscompressoren (2 x 45 kW);
- biogascompressor (134 kW);
- biogasblower (42 kW);
- warmtepomp (250 kW);
- surpressor airlift langsruijmer (2 x 4 kW);
- surpressor zandvanger (2 x 11 kW);
- surpressor zandvanger (2 x 7,5 kW);
- surpressor beluchttingsbekken (4 x 300 kW);
- airco's (0,29 kW, 1,54 kW, 1,75 kW en 4,55 kW);
- en één compressor (1,57 kW).

17.3.4.2°a) (2)

De opslag van maximaal 52,5 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) die gebruikt worden in het proces van de waterzuivering en slibontwatering waarvan:

- maximaal 37,5 ton defosfatatiemiddel in een enkelwandige, ingekuipte tank van 25 m³;
- maximaal 15,0 ton PE in 10 multiboxen van 1 m³.

17.3.6.2°a) (2)

De opslag van maximaal 52,5 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) die gebruikt worden in het proces van de waterzuivering en slibontwatering waarvan:

- maximaal 37,5 ton defosfatatiemiddel in een enkelwandige, ingekuipte tank van 25 m³;
- maximaal 15,0 ton PE in 10 multiboxen van 1 m³.

17.4. (3)

De opslag van 2.000 l diverse onderhoudsproducten in kleine recipiënten.

24.2. (3)

Een laboratorium.

29.5.2.1°b) (3)

Een werkplaats met een geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW.

43.1.2°b) (2)

Een verwarmingsinstallaties op aardgas met een thermisch ingangsvermogen van 63 kW en een verbrandingsinstallatie biogas/aardgas met een thermisch ingangsvermogen van 928 - 986 kW (totaal rubriek: maximaal 1.049 kW).

M.b.t. het inrichtingsnummer 20240506-055, de exploitatie van een nieuwe opslagplaats voor thiofeen (als onderdeel van een odorisatie-unit), met volgende toepasselijke rubriek:

17.3.2.2.1° (3)

De opslag van 240 kg thiofeen in verplaatsbare recipiënten.

§2. Aan nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Drongensesteenweg 254, 9000 Gent,, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 28^{ste} AFD (DRONGEN 2AFD, sectie B, nr. 0614/D, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Aanleggen van verharding
- Plaatsen biogasopwerkingsinstallatie met funderingsplaat

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 27 februari 2028, dit is de einddatum van de lopende vergunningen vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

Volgende adviezen dienen nageleefd te worden:

- het advies dd. 31 mei 2024 van Hulpverleningszone Centrum;
- het advies dd. 11 juni 2024 van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 31 mei 2024, met referentie: 026714-016/MN/2024, nageleefd worden.
- In de Omgevingsvergunning 2020027835/VS/KS tot bijstelling van de voorwaarden werden een aantal voorwaarden opgelegd n.a.v. de eerder uitgevoerde GPBV-evaluatie van de BBT-conclusies van afvalbehandeling (BREF Waste Treatment). De vraag tot beoordeling van de maatregelen die door deze voorwaarden moeten worden uitgevoerd of van studies die ter evaluatie moeten worden voorgelegd, behoort niet tot het voorwerp of de procedure van voorliggende aanvraag 2023155554. De exploitant dient de vraag hiertoe rechtstreeks te richten tot de betrokken adviesinstantie(s).

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie

“beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2024-08-14 17:20:51 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2024-08-16 11:26:35 +02:0
Reden: Ik keur dit document goed

