

Dossiernummer: OMV/2018115913
Inrichtingsnummer: 20180925-0082

Ministerieel besluit houdende uitspraak over de omgevingsvergunningsaanvraag van Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, voor de bijstelling van vergunningsvoorwaarden van een ondergrondse opslagplaats voor aardgas en toebehoren, gelegen te 2990 Wuustwezel, Leiweg 44 en Vorsingersweg 1-3, 2310 Rijkevorsel, Hees 2, Karreweg 1, Kleine Gammel 68, Korenblokweg 6 en Vrouwkensblok 2A, 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 54A, 2960 Brecht en 2390 Malle, Meelhovenlaan 14

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en hun uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden, ingediend door Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, die per beveiligde zending werd verzonden en ontvangen op 6 oktober 2018;

Gelet op de bevoegdheid van de Vlaamse Regering om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) worden behandeld;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

Overwegende dat het verzoek volledig en ontvankelijk werd verklaard op 14 november 2018;

Overwegende dat de ingedeelde inrichting of activiteit valt onder punt 17 van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld met toepassing van artikel 2 van het Omgevingsvergunningendecreet;

Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op een terrein, gelegen te 2990 Wuustwezel, Leiweg 44 en Vorsingersweg 1-3, 2310 Rijkevorsel, Hees 2, Karreweg 1, Kleine Gammel 68, Korenblokweg 6 en Vrouwkensblok 2A, 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 54A, 2960 Brecht en 2390 Malle, Meelhovenlaan 14, met volgende kadastragegevens:

Wuustwezel: afdeling 3, sectie C, perceelnummers 479/D, 479/G, 672/D, 802/A, 803/B, 803/C, 804/F, 809/C, 810/E, 813/A, 816/E, 857/H, 858/R en 858/S;

Rijkevorsel: afdeling 1, sectie G, perceelnummers 177/Z, 223/A en 266/D;

afdeling 2, sectie F, perceelnummers 15/C, 110/H en 182/E;
 Hoogstraten: afdeling 1, sectie F, perceelnummers 16/P2 en 211/F;
 Brecht: afdeling 4, sectie B, perceelnummers 90/E, 107/E, 153/B, 274/A en 502/A;
 Malle: afdeling 2, sectie B, perceelnummer 258/A;

Overwegende dat het verzoek een bijstelling van de zesde bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in het milieuvergunningsbesluit met referentie MLAV1/1100000432 van 15 maart 2012, omvat, die stelt dat:

“De huidige meetfrequentie van stijghoogtemetingen op het meetnet dient aangehouden te worden. D.w.z.:

1° wekelijks moet het waterpeil (of waterdruk) in het Dinantiaan worden gemeten in de omtrekcontroleputten (DZH14, DZH15, DZH18, DZH19, DZH23, DZH24, DZH25 en DZH26)

[...]

3° wekelijks moet het waterpeil worden gemeten in de Eocean controleputten (DZH12, DZH13, DZH20, DZH21 en DZH36)

[...].”;

Gelet op de volgende afwijkende formulering die wordt voorgesteld door de aanvrager:

“De meetfrequentie van stijghoogtemetingen op het meetnet is als volgt:

1° wekelijks moet het waterpeil (of waterdruk) in het Dinantiaan worden gemeten in de omtrekcontroleputten (DZH14, DZH15, DZH18, DZH23 en DZH24)

[...]

3° wekelijks moet het waterpeil worden gemeten in de Eocean controleputten (DZH20, DZH21 en DZH36)

[...].”;

Gelet op de ligging van een deel van het voorwerp van de aanvraag in agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en industriegebied, volgens het gewestplan Turnhout, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 30 september 1977;

Gelet op de ligging van een gedeelte van het voorwerp van de aanvraag in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, zone aardgasopslag volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Ondergrondse aardgasopslagplaats Loenhout”;

Gelet op de volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit:

overheid	referentie	datum besluit	vervaldatum	voorwerp
Deputatie	MLAV1/1100000432	15/3/2012	15/3/2032	exploitatie van een ondergrondse aardgasopslag
Deputatie	MLWV-2013-0006	13/6/2013		wijziging van de tiende bijzondere vergunningsvoorwaarde, opgelegd bij besluit MLAV1/11-432 van 15 maart 2012
Deputatie	MLAV1-2013-145	12/7/2013	15/3/2032	verandering door uitbreiding
Deputatie	MLVER-2013-0169	24/4/2014	15/3/2032	verandering door wijziging en uitbreiding

Gelet op het openbaar onderzoek van 23 november 2018 tot 24 december 2018 in de gemeente Brecht, waarbij er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek van 27 november 2018 tot 26 december 2018 in de gemeente Malle, waarbij er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek van 22 november 2018 tot 21 december 2018 in de gemeente Wuustwezel, waarbij er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek van 24 november 2018 tot 23 december 2018 in de gemeente Hoogstraten, waarbij er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het openbaar onderzoek van 24 november 2018 tot 23 december 2018 in de gemeente Rijkevorsel, waarbij er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 30 november 2018 van de Watering De Beneden Mark;

Gelet op het gunstige advies van 5 december 2018 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) (Natuurlijke Rijkdommen) van het departement Omgeving;

Gelet op het gunstige advies van 17 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Malle;

Gelet op het gunstige advies van 18 december 2018 van het Agentschap voor Natuur en Bos;

Gelet op het gunstige advies van 21 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hoogstraten;

Gelet op het bericht op het loket van 24 december 2018 van het Vlaams Energieagentschap, waarin wordt gesteld dat geen advies wordt uitgebracht;

Gelet op het gunstige advies van 24 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht;

Gelet op het gunstige advies van 24 december 2018 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wuustwezel;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 4 januari 2019 van de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving;

Gelet op het gunstige advies van 7 januari 2019 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Rijkevorsel;

Gelet op het bericht op het loket van 8 januari 2019 van de provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid, waarin wordt gesteld dat geen advies wordt uitgebracht;

Gelet op het bericht op het loket van 9 januari 2019 van de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), waarin wordt gesteld dat geen advies wordt uitgebracht;

Gelet op het gunstige advies van 29 januari 2019 van de afdeling Operationeel Waterbeheer, dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer van de VMM;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie van het departement Omgeving;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het stilzwijgend gunstige advies van de Watering Van Loenhout;

Gelet op de uitnodiging die op 28 januari 2019 verstuurd werd naar de aanvrager om gehoord te worden tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie;

Gelet op het e-mailbericht van 30 januari 2019 waarin de aanvrager zijn aanwezigheid voor de hoorzitting heeft bevestigd, maar dat de aanvrager voorafgaand aan de hoorzitting telefonisch zijn aanwezigheid heeft geannuleerd en verwezen heeft naar de gunstige adviezen die in het dossier werden uitgebracht;

Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 5 februari 2019 van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie;

Overwegende dat het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden betrekking heeft op een ondergrondse opslagplaats voor aardgas en toebehoren; dat het aardgas wordt opgeslagen in een ondergrondse waterhoudende permeabele formatie op een diepte van -1.080 m tot -1.260 m onder de zeespiegel onder een koepelvormige gasdichte geologische structuur; dat er een maximale gasopslag van 1.500 miljoen m³(n) werd vergund; dat bij de gasopslag seizoenaal gas wordt geïnjecteerd (zomerperiode) en uitgezonden (winterperiode); dat tijdens het injectieseizoen (zomerperiode) een hoeveelheid grondwater wordt weggeperst overeenkomend met het reservoirvolume van het geïnjecteerd gas; dat dit een druk veroorzaakt die zich voortzet in het omliggende grondwaterreservoir; dat hierdoor in het Dinantiaan zeer grote stijghoogtevariaties worden geïntroduceerd; dat ook in het Eoceen Aquifersysteem (Brusseliaan) er een zwak cyclisch signaal te herkennen is; dat er in de vergunning een meetfrequentie van stijghoogtemetingen op het meetnet opgenomen werd; dat deze metingen tot doel hebben om het niveau en de omtrek van de gasbel en de invloed op de watervoerende lagen te bepalen;

Overwegende dat Fluxys Belgium de omtrekcontroleputten DZH19, DZH25 en DZH26 in het Dinantiaan tijdelijk buiten dienst wil stellen; dat de voornoemde omtrekcontroleputten tijdelijk niet meer noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ondergrondse bergruimte voor de opslag van aardgas omwille van een betere positionering van de andere omtrekcontroleputten, in het bijzonder DZH15 en DZH18; dat de drie voornoemde omtrekcontroleputten hierdoor tijdelijk niet langer zullen voldoen aan de huidige in de bijzondere voorwaarde opgenomen meetfrequentie van stijghoogtemetingen op het meetnet; dat de overige omtrekcontroleputten in het Dinantiaan, met name DZH14, DZH15, DZH18, DZH23 en DZH24, voldoende representatief zijn om wekelijks het waterpeil (of waterdruk) in het Dinantiaan te meten;

Overwegende dat Fluxys Belgium de bewakingsputten DZH12 en DZH13 definitief buiten gebruik wenst te stellen; dat de voornoemde bewakingsputten niet langer noodzakelijk zijn voor de veilige exploitatie van de ondergrondse bergruimte voor de opslag van aardgas; dat de beide bewakingsputten dus niet langer zullen voldoen aan de huidige in de bijzondere voorwaarde opgenomen meetfrequentie van stijghoogtemetingen op het meetnet; dat de overige Eoceen controleputten, met name DZH20, DZH21 en DZH36, voldoende representatief zijn om wekelijks het waterpeil (of waterdruk) in het Eoceen te meten;

Overwegende dat omwille van een "benchmark"-oefening in 2014 een aantal omtrekcontroleputten tijdelijk buiten gebruik zijn omdat deze niet nodig bleken te zijn voor de huidige exploitatie van de stockage; dat dit gerelateerd is aan een verwachte afname van de opslag van aardgas en veiligheidsredenen voor het personeel; dat dit een aanpassing van de bijzondere voorwaarden vereist;

Overwegende dat de functie van de omtrekcontroleputten DZH19, DZH25 en DZH26 wordt vervuld door de putten DZH15 en DZH18 die beter gepositioneerd zijn; dat DZH19, DZH25 en DZH15 zich in elkaars buurt bevinden; dat de opvolging van DZH15 voldoende gegevens levert waardoor DZH19 en DZH25 tijdelijk buiten gebruik kunnen worden genomen; dat, ter vervanging van DZH26, DZH18 voldoende info kan aanleveren; dat het tijdelijke karakter erop wijst dat de putten opnieuw in dienst genomen kunnen worden, maar dat daar vandaag geen termijn op staat; dat het tijdelijk buiten dienst stellen inhoudt dat een metalen plug in de put wordt neergelaten die vastklikt op een nippel; dat hierdoor geen water of gas meer in de put kan komen; dat er bijgevolg geen grondwaterpeil gemeten kan worden of staalname voor wateranalyse kan gebeuren; dat in een bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat bij de tijdelijke uitdienstname de nodige maatregelen moeten worden genomen om lekken van gassen of vloeistoffen te detecteren en corrosie van de putten te vermijden;

Overwegende dat DZH12 en DZH13 controleputten in het Eoceen zijn; dat deze putten tot doel hebben om na te gaan dat er geen gas uit de opslag naar de bovenste grondwaterlagen lekt; dat bij controlecampagnes bleek dat door verstopping van deze putten deze hun monitoringsfuncties niet langer kunnen vervullen; dat uit studiewerk in opdracht van Fluxys Belgium (referentie GK-LHTC2-SMP-RPT-0001-A) is gebleken dat de productiviteit van de putten DZH12 en DZH13 zeer moeilijk te herstellen is; dat de functie van de putten DZH12 en DZH13 (Centrum-Noord, platformen A en D) kan worden overgenomen door de andere putten DZH20 (noordelijke zone, ter hoogte van platform D), DZH21 (zuidoostelijke zone) en DZH36 (zuidwestelijke zone), die tevens van recentere datum zijn en samen een goede dekking van de opslag bieden, overeenkomstig de samenvatting van het studierapport; dat het belangrijk is dat de goede werking van de putten DZH20, DZH21 en DZH36 opgevolgd wordt en desgevallend maatregelen worden genomen om hun goede werking te garanderen; dat op DZH12 een gasalarm in verbinding met de controlezaal geïnstalleerd is; dat dit moet voorzien worden op een andere put; dat de exploitant hier uitdrukkelijk op wordt gewezen; dat uit bijkomende informatie van de exploitant blijkt dat er contacten geweest zijn met de FOD Economie; dat in dat kader een 'aangifte van wijzigingen met het oog op de definitieve en tijdelijke sluiting van putten, waarbij geen bijkomend KB vereist is' werd bezorgd aan de bevoegde diensten; dat voor de buitendienststelling van de putten DZH12 en DZH13 de bepalingen van afdeling 5.53.5 van titel II van het VLAREM moeten worden gevolgd; dat de definitieve buitengebruikstelling moet gebeuren door een VLAREL erkend boorbedrijf;

Overwegende dat conform artikel 106 van het Omgevingsvergunningenbesluit de beslissing de geactualiseerde vergunningsvoorwaarden moet vermelden; dat de bijzondere voorwaarde met betrekking tot het uitvoeren van geluidsmetingen: "Binnen een termijn van 3 jaar na het in gebruik nemen van de CVK6 dient de exploitant een rapport, opgesteld door een erkend geluidsdeskundige, in 4-voud te bezorgen waaruit aan de hand van controlemetingen blijkt dat de nodige saneringsmaatregelen getroffen zijn waardoor aan de geluidsvoorwaarden van Vlarem II voldaan wordt" mag worden geschrapt wegens uitgevoerd;

Overwegende dat de Watering De Beneden Mark in zijn advies van 25 november 2018 voorstelt om volgende bijzondere voorwaarden op te leggen: "Teneinde het schadelijk effect te voorkomen/ beperken/ herstellen/ compenseren worden de volgende specifieke voorwaarden opgelegd:

- Oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater moeten in open bedding blijven – aangelegd worden.
- De eigenaar dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om waterschade te voorkomen; dat het voorwerp van de bijstelling van de milieuvoorwaarden geen effect zal hebben op oppervlaktewateren en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater; dat het voorwerp van de aanvraag ook geen waterschade met zich kan meebrengen omdat het voorwerp van de aanvraag louter betrekking heeft op de monitoring van de omtrekcontroleputten DZH19, DZH25, DZH26, DZH 12 en DZH13;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat het verzoek tot bijstelling van de zesde bijzondere milieuvoorwaarde, punt 1° en 3°, kan worden ingewilligd voor de duur van de lopende basisvergunning, zijnde 15 maart 2032,

BESLUIT:

Artikel 1. Het door Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, ingediende verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20180925-0082, vergund op naam van Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, gelegen te 2990 Wuustwezel, Leiweg 44 en Vorssingersweg 1-3, 2310 Rijkevorsel, Hees 2, Karreweg 1, Kleine Gammel 68, Korenblokweg 6 en Vrouwkensblok 2A, 2320 Hoogstraten, Sint Lenaartseweg 54A, 2960 Brecht en 2390 Malle, Meelhovenlaan 14, kadastraal bekend als:

Wuustwezel: afdeling 3, sectie C, perceelnummers 479/D, 479/G, 672/D, 802/A, 803/B, 803/C, 804/F, 809/C, 810/E, 813/A, 816/E, 857/H, 858/R en 858/S;
Rijkevorsel: afdeling 1, sectie G, perceelnummers 177/Z, 223/A en 266/D;
afdeling 2, sectie F, perceelnummers 15/C, 110/H en 182/E;
Hoogstraten: afdeling 1, sectie F, perceelnummers 16/P2 en 211/F;
Brecht: afdeling 4, sectie B, perceelnummers 90/E, 107/E, 153/B, 274/A en 502/A;
Malle: afdeling 2, sectie B, perceelnummer 258/A,
wordt ingewilligd.

Art. 2. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Art. 3. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de termijn van de lopende basisvergunning, zijnde tot 15 maart 2032.

Art. 4. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de volgende voorwaarden en/of lasten die moeten nageleefd worden:

1. Bij de tijdelijke buitendienstname van de putten DZH19, DZH25 en DZH26 worden de nodige maatregelen genomen om in deze putten het lekken van gasen of vloeistoffen te detecteren en corrosie van de putten te vermijden. De exploitant houdt het monitoringsplan ter beschikking van de toezichthouder.
2. De goede werking van de putten DZH20, DZH21 en DZH36 wordt opgevolgd en desgevallend worden maatregelen genomen om hun goede werking te garanderen. De exploitant werkt een terugvalsscenario uit, waarbij bij verminderde werking van de putten DZH20, DZH21 en DZH36 alsnog tijdig een evenwaardige monitoring van de gasopslag wordt voorzien. De exploitant houdt het monitoringsplan en terugvalsscenario ter beschikking van de toezichthouder.
3. In afwijking van artikel 5.2.3bis.1.26 van titel II van het VLAREM mag de meetfrequentie voor de twee incineratoren voor de volgende parameters beperkt worden tot: SO₂, HCl en HF: om de maand.
4. Overeenkomstig de ministeriele beslissing AMV/16699/1010 van 24 oktober 2011 worden CO, totaal stof, TOC en NO_x in de rookgassen maandelijks gemeten, evenals de procesparameters druk, debiet en temperatuur van de rookgassen.
5. De gasopslag voldoet aan de volgende voorwaarden:
 - o De maximale druk in het gasreservoir bedraagt 150 bar op het peil -1.080 m.
 - o In de zuidwestelijke lob van de koepel is de maximale diepte van het gas-water-contactvlak tot -1.340 m beperkt.
 - o In de zuidoostelijke lob van de koepel is de maximale diepte van het gas-water-contactvlak tot -1.295 m beperkt.
6. De controleputten tot in het Dinantiaan in de omgeving van de bel worden aan het maaiveld goed afgesloten om uitvloeien van water te voorkomen.
7. Om accumulatie van waterstofgas boven de waterkolom in de buizen van de controleputten te vermijden, worden de putten regelmatig geventileerd.
8. De meetfrequentie van stijghoogtemetingen op het meetnet is als volgt:
 - o Wekelijks wordt het waterpeil (of waterdruk) in het Dinantiaan gemeten in de omtrekcontroleputten (DZH14, DZH15, DZH18, DZH23 en DZH24).
 - o Wekelijks wordt het waterpeil (of waterdruk) gemeten in de Krijt controleputten (DZH8, DZH27, DZH30, DZH31, DZH32 en DZH35).
 - o Wekelijks wordt het waterpeil gemeten in de Eoceen controleputten (DZH20, DZH21 en DZH36).
 - o Wekelijks wordt in al deze putten en in de Neogeen controleputten (MP1 tot MP8) de aanwezigheid van gas gecontroleerd.
9. De huidige analysefrequentie van de opgeloste gasen wordt aangehouden, dat wil zeggen:
 - o om de twee maanden wordt door een laboratorium een analyse op sporen van gas uitgevoerd op watermonsters genomen uit de Krijtlaag. De monsternamen worden beurtelings uitgevoerd in een van de putten DZH8, DZH27, DZH30, DZH31, DZH32 en DZH35.
 - o om de twee maanden wordt door een laboratorium een analyse op sporen van gas uitgevoerd op watermonsters genomen uit de Neogene lagen. De monsternamen worden beurtelings uitgevoerd in een van de acht putten MP1 tot MP8.
10. Het uitvoeren van corrosielogs in putten waarin roestvorming optreedt, om op te volgen in welke mate de dikte van de verbuizing door het corrosieproces wordt verminderd, wordt verdergezet.
11. Voor het tegengaan van de corrosie in het bovenste deel van de verbuizing van de Dinantiaan controleputten, wordt er een systeem van automatische injectie van stikstof op de putten geplaatst.
12. Tweejaarlijks wordt de grondwaterstaalname voor de analyse van de hoofdelementen herhaald op de waterputten, dit wil zeggen de watercontroleputten uit het Krijt en de Eoceen en de omtrekcontroleputten. De grondwaterstaalnames in de Krijt en Eoceen watercontroleputten zijn alleen representatief na schoonpompen. Dit is niet het geval voor de omtrekcontroleputten. Analyses van de grondwatermonsters hebben een voldoende nauwkeurigheid (hoofdionen

- bepaald op 1 mg/l nauwkeurig). De geleidbaarheid en de pH worden voor alle waterputten jaarlijks gemeten na een waterstaalname voor de analyse van de opgeloste gassen of na een waterstaalname voor analyse van de hoofdelementen in het water.
13. In overeenstemming met artikel 5.53.3.2, §2, van titel II van het VLAREM voorziet de exploitant geen debietmeter, maar mag hij gebruik maken van het gekende debiet van de pompen en de tijdsregistratie van de duur van het pompen om het debiet te bepalen.
 14. In afwijking van artikel 5.2.1.5, §5, van titel II van het VLAREM voorziet de exploitant geen 5 m breed groenscherm, maar beperkt de exploitant, in overleg met de betrokken gemeentebesturen en het Agentschap voor Natuur en Bos, de visuele impact van de inrichting door middel van een groenstructuur die overeenkomstig de landschapsstudie in het kader van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Ondergrondse aardgasopslaginstallaties te Loenhout" het station integreert in de omgeving.
 15. Bij de tijdelijke buitendienstname van de putten DZH19, DZH25 en DZH26 worden de nodige maatregelen genomen om in deze putten het lekken van gassen of vloeistoffen te detecteren en corrosie van de putten te vermijden. De exploitant houdt het monitoringsplan ter beschikking van de toezichthouder.
 16. De goede werking van de putten DZH20, DZH21 en DZH36 wordt opgevolgd en desgevallend worden maatregelen genomen om hun goede werking te garanderen. De exploitant werkt een terugvalsscenario uit, waarbij bij verminderde werking van de putten DZH20, DZH21 en DZH36 alsnog tijdig een evenwaardige monitoring van de gasopslag wordt voorzien. De exploitant houdt het monitoringsplan en terugvalsscenario ter beschikking van de toezichthouder.

Art. 5. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Brussel, 14 MAART 2019

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,



Koen VAN DEN HEUVEL

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

