

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij gedeeltelijk akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. A&S ENERGIE voor een inrichting gelegen te Ingelmunstersteenweg 229 8780 Oostrozebeke.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008, van 27 maart 2009 en van 11 juni 2010;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/05/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een biowarmtekrachtkoppelingcentrale voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op de melding overname d.d. 20/09/2007 door A&S Energie tov Aspiravi/Spano;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 18/03/2010, ingediend door N.V. A&S ENERGIE, gevestigd te Vaarnewijkstraat(Har) 18 8530 Harelbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen te Oostrozebeke Ingelmunstersteenweg 229 ,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE	D	0204/W

Gelet op het feit dat op datum van 31/03/2010 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Agentschap Ruimte en Erfgoed
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
- het Vlaamse Energieagentschap
- Vlaams Energieagentschap - Cel Energie

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -3150 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 4100 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -45 kilo watt)							
16.3.2.1.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 78,4 kilo watt)	3		0	N		N	
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: -500 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 50 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 10,5 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 100000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 250 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen van hout e.d., muv rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van: meer dan 200 ton of 400 m3 in een lokaal of 800 ton of 1600 m3 in open lucht, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1000 kubieke meter)	2		1	N		N	
31.1.1.a	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 225 kilo watt)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	-2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-3150 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	4100 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2000 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	persluchtcompressoren	-270 kilo watt
16.3.1.2	persluchtcompressoren	225 kilo watt
16.3.2.1.a	koelunits	78,4 kilo watt
16.7.1	gassen	1000 liter
17.3.2.2	zuurstofbinders	-500 kilogram
17.3.3.3	ammonia 25%	50 Ton
17.3.3.3	ammonia 25%	10,5 Ton
17.3.6.2	stookolie	100000 liter
17.3.7.1	olie, antigel en antivries	250 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
19.6.3.a	houtstof	1000 kubieke meter
31.1.1.a	nooddiesels	225 kilo watt

Concreet:

- wijziging van:

- vervanging en verplaatsing van de vergunde transfo's, 2*2.000 kVA en 1*3.150 kVA door 3 transfo's 2*1.600 kVA en 1*4.100 kVA
- vervanging en verplaatsing van de vergunde persluchtunit met 3 compressoren, elk 90 kW door een persluchtunit met 3 compressoren, elk 75 kW
- verplaatsing van de opslag van diverse gassen in gasflessen, max. 1.000 l
- de verwijdering van de opslag van 500 kg zuurstofbinder in een bovengrondse tank
- verplaatsing van de opslag van 100.000 l stookolie in een dubbelwandige tank
- verplaatsing van 2 houtstofsilo's van elk 500 m³
- verplaatsing van de nooddiesel, 450 kW

- uitbreiding met:

- een koeltoren met 2 koelunits, elk 39,2 kW
- vermeerdering van de vergunde opslag van 39,5 ton ammonia (25 %) in bovengrondse dubbelwandige houder naar 50 ton
- de opslag van diverse oliën en antivries, 250 l
- een verdeelpomp

Gelet op het Gunstig d.d. 18/05/2010 van de Afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het stilzwijgend advies van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/04/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het ongunstig advies dd. 30/04/2010 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Situering: aard van de inrichting:

A&S Energie N.V. is een samenwerking tussen Aspiravi N.V. en Spano N.V. De centrale bevindt zich langs de Kanaalweg N382 te Oostrozebeke naast de bedrijfsterreinen van Spano NV.

In de verbrandingsoven (wervelbedoven) met bijhorende stoomketel en stoomturbine zullen niet recycleerbare stromen biomassa-afval (vooral niet recyclebaar houtafval) verbrand worden voor de productie van groene elektriciteit en warmte. Het gaat vooral over volgende afvalstromen:

- houtafval en verontreinigd behandeld houtafval, inclusief houtstoffracties;
- zeefovermaat van composteringsinstallaties, niet uit Vlaanderen afkomstig;
- kurkafval;
- beendermeel, tot maximum 20 % van de capaciteit.

De hoofdonderdelen van de installatie zijn:

- Opslag van de afvalstoffen (opslaghal en opslagsilo's)
- Ontijzering (Fe en eventueel non-ferro's), afzeving van grote stukken
- (voorbehandelingsgebouw) en windzifter voor afscheiding van inerten (stenen en glas)
- Verbrandingsoven (ovengebouw)
- Asafvoer en asopslag
- Condenserende stoomturbine met elektriciteitsgenerator (turbinehuis);
- Gesloten stoomcircuit met aërocondensor met mogelijkheid voor het voorzien van extra warmtewisselaars
- Droge rookgasreiniging met injectie van kalk en bruinkool en mouwfilter
- Zuigtrekventilator (zorgt voor onderdruk in volledige lijn en rookgasreiniging) en schouw;
- Administratief gebouw.

De wervelbedoven heeft een nominale capaciteit van 80 MW_{th}. met afvalhoutverbruik van ca. 20-25 ton/h of 180.000 ton/jaar. bij een beschikbaarheid van 7.900 à 8.300 uren/jaar.

A&S Energie (samenwerkingsvennootschap Aspiravi en Spano) heeft enerzijds een mededeling kleine verandering en anderzijds een wijziging van de voorwaarden ingediend (niet plaatsen van een WKK en afwijking op artikel 5.2.3.bis 1.8. van Vlarem II). Beide aanvragen zijn met elkaar gekoppeld aangezien ze deels over dezelfde zaken handelen.

De vraag tot wijziging van de voorwaarden en het niet plaatsen van een WKK (deels voorwerp van voorliggende mededeling kleine verandering) werd geweigerd door de deputatie op 8/7/2010.

Met een brief d.d. 2/9/2010 vraagt de exploitant om akte te nemen van de gevraagde actualisatie van de vergunning. Deze aanpassingen hebben geen betrekking op de wijziging van voorwaarden en de warmtekrachtkoppeling. Bijgevolg geldt voor deze actualisatie voormeld weigeringsmotief niet. Het bedrijf merkt dan ook terecht op dat een volledige weigering van deze mededeling niet wenselijk is.

De geplande veranderingen betreffen een wijziging van het geïnstalleerde vermogen van de transformatoren, de compressoren en de koelinstallaties, een aanpassing van de opslaghoeveelheden en het verplaatsen van transformatoren, opslag gassen en opslagsilo houthoutstof.

Uit nazicht blijkt dat deze kleine wijzigingen geen relevante milieuconsequenties hebben. De vigerende milieuvoorwaarden kunnen nageleefd worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot, behalve voor de rubrieken die bij de warmtekoppeling horen;

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden;

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde aktenaamde deels toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 18/03/2010, werd ingediend door N.V. A&S ENERGIE, gevestigd te Vaarnewijkstraat(Har) 18 8530 Harelbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen te Ingelmunstersteenweg 229 8780 Oostrozebeke,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -3150 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 4100 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1600 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -45 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.2.1.a	Gassen: Andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	tot en met 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied (Totale eenheden: 78,4 kilo watt)							
16.7.1	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: 300 l tem 1000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0	N		N	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: -500 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 50 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 50000 kg (Totale eenheden: 10,5 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen van: meer dan 20000 l tem 500000 l (Totale eenheden: 100000 liter)	2		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 250 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
19.6.3.a	Hout: Opslagplaatsen van hout e.d., muv rubriek 48 en 19.8, met een capaciteit van: meer dan 200 ton of 400 m3 in een lokaal of 800 ton of 1600 m3 in open lucht, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1000 kubieke meter)	2		1	N		N	
31.1.1.a	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 300 kW, wanneer de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 225 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	-2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-3150 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	4100 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-2000 kilo Volt-Ampere
16.3.1.2	persluchtcompressoren	-270 kilo watt
16.3.1.2	persluchtcompressoren	225 kilo watt
16.3.2.1.a	koelunits	78,4 kilo watt
16.7.1	gassen	1000 liter
17.3.2.2	zuurstofbinders	-500 kilogram
17.3.3.3	ammonia 25%	50 Ton
17.3.3.3	ammonia 25%	10,5 Ton
17.3.6.2	stookolie	100000 liter
17.3.7.1	olie, antigel en antivries	250 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
19.6.3.a	houtstof	1000 kubieke meter
31.1.1.a	nooddiesels	225 kilo watt

Concreet:

- **wijziging van:**

- vervanging en verplaatsing van de vergunde transfo's, 2*2.000 kVA en 1*3.150 kVA door 3 transfo's 2*1.600 kVA en 1*4.100 kVA
- vervanging en verplaatsing van de vergunde persluchtunit met 3 compressoren, elk 90 kW door een persluchtunit met 3 compressoren, elk 75 kW
- verplaatsing van de opslag van diverse gassen in gasflessen, max. 1.000 l
- de verwijdering van de opslag van 500 kg zuurstofbinder in een bovengrondse tank
- verplaatsing van de opslag van 100.000 l stookolie in een dubbelwandige tank
- verplaatsing van 2 houtstofsilo's van elk 500 m³
- verplaatsing van de nooddiesel, 450 kW

- **uitbreiding met:**

- een koeltoren met 2 koelunits, elk 39,2 kW
- vermeerdering van de vergunde opslag van 39,5 ton ammonia (25 %) in bovengrondse dubbelwandige houder naar 50 ton
- de opslag van diverse oliën en antivries, 250 l
- een verdeelpomp

§ 2. De beslissing van deputatie dd. 8/7/2010 (weigering van de vraag tot wijziging van de voorwaarden en het niet plaatsen van een WKK - deels voorwerp van voorliggende mededeling kleine verandering) blijft onverkort gelden.

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 25/10/20296 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:

- Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:**
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:**
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:**
Afdeling 5.17.5
- V59: Hout: algemeen:**
Afdeling 5.19.1
- V69: Motoren met inwendige verbranding:**
Hoofdstuk 5.31

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt gestuurd naar de personen en de besturen bedoeld in artikel 35,5° C van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunningen;

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen
Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido
Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 07/10/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De bouwvergunning, verleend op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is gebeurd. In geval van definitieve weigering van de aangevraagde milieuvergunning vervalt de bouwvergunning van rechtswege op de dag van de weigeringsbeslissing in laatste aanleg.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

Voor het gedeelte van de geplande verandering waarvan geen akte wordt verleend is geen administratie beroep bij de hogere overheid mogelijk.

De mogelijkheid tot het instellen van een schorsing- en/of vernietigingsberoep bij de Raad van State blijft bestaan.