



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV CONTAINER SERVICE GIELEN, Eikelaarstraat 17, (stedenbouwkundige handelingen), NV CONTAINER SERVICE GIELEN, Eikelaarstraat 17, (IIOA), voor het project "Het plaatsen van een slibvang met KWS-afscheider voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater", gelegen ter plaatse Slingerweg 24, 3600 Genk.

Referentie
2023_DEP_00116

1/14



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2022079858) van CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk (stedenbouwkundige handelingen / ingedeelde inrichtingen of activiteiten – inrichtingsnummer: 20180212-0043), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Het plaatsen van een slibvang met KWS-afscheider voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater', te 3600 Genk, Slingerweg 24;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Het plaatsen van een slibvang met KWS-afscheider voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater', met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- Nieuwbouw / aanleggen infrastructuur (Planaanduiding: 'Zuiveringsinstallatie') gelegen ter plaatse Slingerweg 24, 3600 Genk, kadastraal gekend: 71304E0724/00M015,

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (inrichtingsnummer: 20180212-0043):

Rubriek 3.4.2: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider

- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering wordt geloosd in de riolering

Verandering: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider

- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

Totaal na verandering: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider

- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Slingerweg 24, 3600 Genk, kadastraal gekend 71304E0724/00N015, 71304E0724/00P015, 71304E0724/00M015;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- RO2008/0561 - het oprichten van een bedrijf voor containertransport (productiehal, opslagloods, kantoorgebouw met conciërgewerk, herstellingsgarage, fietsenberging, tankstation en technische werken) - goedgekeurd - d.d. 26/11/2008.
- RO2009/0892 - het oprichten van een inkoopstation middenspanning - goedgekeurd - d.d. 13/01/2010.
- RO2010/0882 - het plaatsen van zonnepanelen op trackers - goedgekeurd - d.d. 16/02/2011.
- RO2012/0019 - het plaatsen van zonnepanelen op een technische constructie - geweigerd - d.d. 21/03/2012.

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit d.d. 21 maart 2007 van de deputatie voor het exploiteren van een inrichting voor containertransport, voor een termijn van twintig jaar;
- besluit d.d. 26 september 2007 van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur, waarbij ingevolge beroep van derden de bovenvermelde beslissing van de deputatie werd bevestigd;
- besluit d.d. 1 juni 2011 van de deputatie inzake het wijzigen van de bijzondere voorwaarden (frequentie van monsternamen en analyse van het opgeschoonde houtafval) opgelegd in de milieuvergunning van 21 maart 2007;
- besluit d.d. 18 mei 2016 van de deputatie waarin akte wordt genomen voor het veranderen door de uitbreiding van de opslagcapaciteit met 50 ton AEEA en de aanpassing van de vergunning aan de nieuwe CLP-rubrieken voor een termijn eindigend op 21 maart 2027;

socio-economische vergunningen: /

natuurvergunningen: /

omgevingsvergunningen:

- OMV_2018015968: besluit d.d. 11 oktober 2018 van de deputatie waarbij het verzoek van Gielen Container Service tot de schrapping van een opgelegde bijzondere voorwaarde wordt ingewilligd;
- OMV_202004927 : besluit d.d. 08 oktober 2020 waarbij een omgevingsvergunning werd verleend voor: SH: het uitbreiden van een industrieel gebouw, terreinaanleg en het verplaatsen van drie zonnepanelen trackers
IIOA: het hernieuwen en veranderen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting (inrichtingsnr. 20180212-0043) voor het opslaan, sorteren en recyclen van houtafval;
- Besluit d.d. 12 november 2020 waarbij een erratum werd genomen aan het voorgaande besluit d.d. 08 oktober 2020;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2022-09-08, laatst vervolledigd op 2022-10-18, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2022-11-17, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2022-11-17, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2022-12-06, van het college van burgemeester en schepenen van Genk, waaruit het volgende blijkt:

Stedenbouwkundige handelingen: gunstig advies voor onbepaalde duur mits naleving van volgende voorwaarde: *De groenaanleg ter hoogte van de geplande ingreep, zoals ingetekend op het inplantingsplan, dient integraal te worden hersteld na beëindiging van de werken.*

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten: gunstig advies tot 31 maart 2027 mits naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van Vlarem II en Vlarem III;

Opmerking: Mogelijk loopt er een streng gemengde riolering over het terrein. Om de locatie te achterhalen kan men een KLIP-aanvraag uitvoeren.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2022-12-02, van het AGOP milieu, waaruit blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2022-12-05, van de Vlaamse Milieumaatschappij, voor de gevraagde beperkte verandering, namelijk het voorzien van slibvang en koolwaterstofafscheider bij rubriek 3.4.2.

De omschrijving wordt zo, conform de aanvraag:

Rubriek 3.4.2: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWSafscheider - 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

De vergunningstermijn voor rubriek 3.4.2 moet beperkt blijven tot 31-03-2027, conform de huidige vergunning;

Gelet op het advies, d.d. 2022-12-21, van Fluvius waaruit blijkt dat zij geen bezwaar hebben voor de gevraagde verandering;

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2023-01-06, waaruit het volgende blijkt:

- de aangevraagde vergunning voor de stedenbouwkundige handeling kan worden verleend, voor een termijn van onbepaalde duur, onder de voorwaarde dat de groenaanleg ter hoogte van de geplande ingreep, zoals ingetekend op het inplantingsplan, integraal hersteld wordt na beëindiging van de werken.
- de aangevraagde vergunning voor de verandering van de lozing (rubriek 3.4.2.) kan worden verleend, waarbij de vergunningstermijn voor rubriek 3.4.2. beperkt blijft tot 2027-03-31, zoals opgenomen in het vergunningsbesluit d.d. 2020-10-08, waarbij ook de bestaande vergunningsvoorwaarden behouden blijven;

BEOORDELING

Algemene beschrijving van het aangevraagde project

De aanvraag wordt ingediend door CONTAINER SERVICE GIELEN nv, een inrichting gespecialiseerd in het opslaan, sorteren en recyclen van houtafval. Het project werd ingediend als een vereenvoudigde vergunningsaanvraag en heeft betrekking op een gemengd project dat zowel stedenbouwkundige handelingen als een verandering omvat van de vergunde exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een ondergrondse zuiveringsinstallatie voor het bedrijfsafvalwater en wat betreft de exploitatie wordt een gewijzigde omschrijving aangevraagd in de vergunde lozingsrubriek van het bedrijfsafvalwater; dat het vergunde debiet niet wijzigt maar er wel een slibvang en koolwaterstofafscheider bijkomend voorzien wordt;

Beoordeling van de stedenbouwkundige aspecten

Overwegende dat artikelen 4.3.1 - 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden bepalen;

Voorwerp van de aanvraag

Overwegende dat de aanvraag het plaatsen van een ondergrondse zuiveringsinstallatie voor het bedrijfsafvalwater op een bestaande bedrijfssite betreft;

Overwegende dat de bedrijfsactiviteiten van aanvrager voornamelijk het ophalen, het transporteren, het overslaan, het verwerken en het recycleren van afvalstoffen, grotendeels afkomstig van de bedrijfswereld, omvatten; dat het bedrijf het bedrijfsafvalwater verder en bijkomend wenst te zuiveren en te monitoren; dat de beoogde zuivering zal gebeuren door middel van een aantal in serie geschakelde behandelingsputten (2 slibvangputten, pompput, vortex-afscheider, olie-afscheider), die net voor de lozing op de gescheiden openbare riolering zullen geïntegreerd worden in het bestaande rioleringsstelsel op het bedrijfsterrein; dat deze zuiveringsinstallatie volledig ondergronds wordt uitgevoerd achter de rooilijn met de Slingerweg; dat volgens de plannen voor de uitvoering van deze zuiveringsinstallatie een werkzone van 224m² (32m x 7m) voorzien wordt;

Overwegende dat volgens de gegevens gevoegd bij de aanvraag de hemelwateropvang niet wijzigt ten opzichte van de laatst vergunde toestand;

Overwegende dat volgens de inplantingsplannen bestaande en nieuwe toestand de realisatie van deze zuiveringsinstallatie geen wijzigingen van de groenaanleg ter plaatse inhoudt;

Overwegende dat kwestieus bedrijfsterrein gesitueerd is in een industriegebied, waar de terreinen in de onmiddellijke omgeving bezet zijn met kleine, middelgrote en grote bedrijfsgebouwen;

Wettelijke en reglementaire voorschriften

Overwegende dat overeenkomstig het bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaal-stedelijk gebied Hasselt - Genk' het project gesitueerd is in het deelgebied 0.1 'Afbakeningslijn' en niet binnen één van de deelgebieden waarvoor voorschriften werden vastgelegd; dat het terrein niet binnen een ander goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan begrepen is; dat bijgevolg de bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van toepassing blijven; dat volgens het bij koninklijk besluit van 3 april 1979 vastgesteld gewestplan Hasselt-Genk het terrein gesitueerd is in een industriegebied; dat overeenkomstig artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven; dat ze een bufferzone omvatten; dat voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel kunnen omvatten; dat tevens in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten worden, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop; dat het terrein niet begrepen is binnen een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg; dat voor het terrein er geen niet-vervallen verkavelingsvergunning van toepassing is;

Overwegende dat de realisatie van de gevraagde ondergrondse zuiveringsinstallatie voor bedrijfsafvalwater in overeenstemming is met de geldende bestemmingsvoorschriften van het gewestplan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19 van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 december 1972 de vergunning slechts afgegeven wordt zo de uitvoering van de handelingen en werken verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening, ook al is de aanvraag niet in strijd met het gewestplan;

Overwegende dat het terrein niet gesitueerd is in een overstromingsgevoelig gebied; dat er geen belangrijke ondergrondse constructies worden gebouwd en er geen grachten worden gedempt, overwelfd, ingebuisd of beschoeid; dat in alle redelijkheid moet worden aangenomen dat het project geen aanleiding geeft tot een wijziging van watersystemen, die een betekenisvol schadelijk effect op het milieu heeft;

Overwegende dat met betrekking tot het aangevraagde er geen relevante stedenbouwkundige verordeningen van toepassing zijn;

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingselementen van artikel 4.3.5. tot en met artikel 4.3.8. van de VCRO; dat deze artikelen in casu geen weigeringsgrond vormen;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Overwegende dat de omgeving gekenmerkt wordt door industriële gebouwen en constructies; dat het voorzien van een ondergrondse bedrijfsafvalwater-zuiveringsinstallatie functioneel inpasbaar is de omgeving ter plaatse;

Overwegende dat de zuiveringsinstallatie volledig ondergronds wordt uitgevoerd; dat bijgevolg door de uitvoering van deze aangevraagde werken de omgeving niet gewijzigd wordt, noch naar uitzicht noch naar bovengronds ruimtegebruik;

dat de werken geen impact hebben op de parkeerbehoefte van het bedrijf;

Overwegende dat volgens de gegevens van het aanvraagdossier de realisatie van de zuiveringsinstallatie geen wijzigingen van de groenaanleg / onverharde ruimte ter plaatse inhoudt; dat de aanwezige groenaanleg in de eerste 5m strook achter de rooilijn volgens het inplantingsplan nieuwe toestand integraal en ongewijzigd behouden blijft; dat in het advies van het college van burgemeester en schepenen ter zake als voorwaarde wordt voorgesteld dat de groenaanleg ter hoogte van de geplande ingreep, zoals ingetekend op het inplantingsplan, integraal dient hersteld te worden na beëindiging van de werken;

dat deze voorwaarde kan worden bijgetreden;

Overwegende dat de aangevraagde zuiveringsinstallatie verenigbaar is met een goede ordening van de plaats;

Beoordeling van de aangevraagde verandering van de exploitatie en de milieuaspecten

Overwegende dat voorliggende aanvraag wat betreft de aangevraagde verandering van de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten enkel betrekking heeft op het aanpassen van de rubrieksomschrijving van de lozingsrubriek 3.4.2. aangezien er een bijkomende slibvang met KWS-afscheider geplaatst zal worden;

Overwegende dat onderhavig project werd ingediend als een vereenvoudigde vergunningsaanvraag; dat bij de beoordeling van deze aanvraag moet nagegaan worden of het project betrekking heeft op een beperkte verandering van de exploitatie én dat moet nagegaan worden of de aangevraagde veranderingen geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;

Overwegende dat de aangevraagde verandering:

- geen nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat;
- geen toevoeging van nieuwe kadastrale percelen omvat;
- geen uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten inhoudt met meer dan 50 % waarbij de procentuele stijging van 50 % wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek;
- geen betrekking heeft op een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.

dat uit het onderzoek blijkt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan;

dat bijkomend ook nog moet nagegaan worden of de aangevraagde veranderingen geen betekenisvol risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot;

Overwegende dat er, volgens de aanvraag, ten gevolge van het voorliggende project, enkel effecten te verwachten zijn op gebied van het watersysteem;

Overwegende dat het bedrijf is vergund voor het lozen van 50 m³/uur - 1.019,76 m³/dag - 18.273, 57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering tot 2027-03-31; dat het bedrijfsafvalwater voornamelijk bestaat uit potentieel verontreinigd hemelwater van de afvalopslag (18.023,57 m³/jaar) en beperkt uit afvalwater van de truckwash (250 m³/jaar);

Overwegende dat uit het besluit van de deputatie d.d. 2020-10-08 blijkt dat er knelpunten waren met betrekking tot de lozing van het bedrijfsafvalwater; dat de exploitant, om de vroegtijdige hernieuwing niet te hypothekeer, uiteindelijk voorstelde om de bestaande eindtermijn voor de lozing te behouden, zijnde 2027-03-31; dat in het vergunningsbesluit d.d. 2020-10-08 ook nog volgende bijzondere vergunningsvoorwaarde werd opgelegd inzake de opmaak van een rapport met betrekking tot de lozing van het bedrijfsafvalwater:

5. *Binnen een termijn van 18 maanden dient het bedrijf een rapport in bij de afdeling handhaving (omgevingsinspectie.lim@vlaanderen.be), overhandigt het ter goedkeuring aan VMM (via vergunningen@vmm.be) en ter informatie aan AGOP-milieu (GOP.LIM.omgeving@vlaanderen.be), de vergunningverlenende overheid en de gemeente. Dit rapport omvat minstens:*
- *Geloosde dagdebieten gedurende een aaneengesloten periode van 1 jaar, in grafiekvorm, met aangeven van het maximaal geloosde uurdebiet in deze periode. Doorgedreven onderzoek dat aan toont hoe voldaan wordt aan de sectorale en bijzondere lozingsvoorwaarden*
 - *Technische mogelijkheden voor de verdere beperking van het lozingsdebiet, met aangeven van het resulterende piekdebiet*
 - *Bespreking van de eventueel bijkomende maatregelen die nodig zouden zijn om de sectorale lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater te behalen.*

Overwegende dat het bedrijf dit rapport indiende op 2022-02-15 en dat, na overleg met de VMM, een verder uitgewerkte definitieve versie werd ingediend op 2022-06-27; dat dit rapport ook bij voorliggende aanvraag werd gevoegd;

Referentie

2023_DEP_00116

6/14

Overwegende dat het rapport:

- omschrijft de huidige lozingssituatie en aanwezige buffering; de afwaterende verontreinigde oppervlakte bedraagt 25.000 m² en wordt gebufferd in de centrale afvoerleiding (479 m³) en op het terrein zelf (1.166 m³); op dit moment wordt dit buffervolume niet optimaal benut door de lozingsconstructie, maar dit wordt geoptimaliseerd met een aangepast concept (zie hieronder);
- rapporteert een eerste reeks debietgegevens, zij het nog niet voor een volledig jaar; het stelt voor dit aan te vullen via bijkomende rapportering
- rapporteert analysegegevens van een reeks schepstalen; deze voldoen niet aan de sectorale lozingsvoorwaarden voor een reeks metalen en PAK, mogelijk gerelateerd aan het relatief hoge zwevende stof gehalte in het geloosde afvalwater; het stelt voor nieuwe analyses te doen na de voorgestelde aanpassingen (zie hieronder) om dan te kunnen oordelen over de noodzaak tot verdergaande zuiveringstechnieken;
- stelt als nieuwe lozingsconstructie voor: ruime slibvang met voorziening voor het afvangen van drijvend materiaal, KWS afscheider met coalescentiefilter, pomp, debietmeter en staalnamekraan; door de specifieke constructie kan het aanwezige buffervolume optimaal benut worden.
- stelt voor om na het installeren van de slibvang en KWS afscheider met coalescentiefilter nieuwe analyses te doen van het geloosde afvalwater; indien niet voldaan wordt aan de sectorale lozingsvoorwaarden dan zullen verdergaande zuiveringstechnieken onderzocht worden; de meest voor de hand liggende techniek hiervoor is een dubbele-mediafilter, zandfilter en/of actiefkoolfilter; de pomp na de KWS-afscheider kan hiervoor de toevoer voorzien, de debietmeter zal dan op de gravitaire afluut moeten worden verplaatst; op dat moment kan ook beoordeeld worden of lozing op oppervlaktewater haalbaar is;
- stelt voor om via een navolgende nota over de bijkomende debietsmetingen en analyses te rapporteren; het voorstel is om dit 18 maanden na de indienstname van de nieuwe zuivering te doen;

Overwegende dat dit rapport door de VMM werd goedgekeurd op 2022-07-08, met de vraag om uiterlijk tegen 2024-08-01 bijkomend volgende zaken te rapporteren:

- de geloosde dagdebieten gedurende een aangesloten periode van 1 jaar, in grafiekvorm, met aangeven van het maximaal geloosde uurdebet in deze periode;
- doorgedreven onderzoek dat aantoonst hoe voldaan wordt aan de sectorale en bijzondere lozingsvoorwaarden;
- bespreking van de eventueel bijkomende maatregelen die nodig zouden zijn om de sectorale lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater te behalen

Overwegende dat uit het onderzoek dan ook blijkt dat de huidige vereenvoudigde aanvraag te beschouwen is als de eerste stap in de realisatie van de nieuwe lozingssituatie en dat de voorziene wijzigingen verdergaand onderzoek mogelijk maken; dat de aanvraag tot stand is gekomen in overleg met de VMM;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn ten gevolge van voorliggende vergunningsaanvraag; dat het aangevraagde project geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden; dat bijgevolg besloten kan worden dat het aangevraagde project een beperkte verandering betreft van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en dus in aanmerking komt om vergund te worden volgens de vereenvoudigde procedure, overeenkomstig art. 11 van het omgevingsvergunningsbesluit;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat de omgevingsvergunning kan worden verleend mits naleving van de in dit besluit opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 a) Aan CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Het plaatsen van een slibvang met KWS-afscheider voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater' met als voorwerp de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- Nieuwbouw / aanleggen infrastructuur (Planaanduiding: 'Zuiveringsinstallatie')
- gelegen ter plaatse Slingerweg 24, 3600 Genk, kadastraal gekend: 71304E0724/00M015.

§1 b) Aan CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk - inrichtingsnummer: 20180212-0043, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Het plaatsen van een slibvang met KWS-afscheider voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Vergund: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider

- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering wordt geloosd in de riolering

Verandering: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider

- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

Totaal na verandering: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider

- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

(klasse 2)

gelegen ter plaatse Slingerweg 24, 3600 Genk, kadastraal gekend 71304E0724/00N015, 71304E0724/00P015, 71304E0724/00M015.

§3. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§4. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur

- voor wat betreft de aangevraagde ingedeelde inrichting of activiteit (rubriek 3.4.2.): voor een termijn die eindigt op 31 maart 2027.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen, onder volgende voorwaarden:

De groenaanleg ter hoogte van de geplande ingreep, zoals ingetekend op het inplantingsplan, wordt integraal hersteld na beëindiging van de werken.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichting of activiteit, onder volgende voorwaarden:

- 1) De reeds opgelegde en nog geldende bijzondere voorwaarden
- 2) De algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de aanvrager/de exploitant, met name CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk
- 1) de architect
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

8) het studiebureau.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2023-01-12
CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde
inrichtingen of activiteiten van het project 'Het plaatsen van een slibvang met KWS-
afscheider voor het lozingspunt van bedrijfsafvalwater', ter plaatse Slingerweg 24,
3600 Genk - (OMV_2022079858) - Projectinhoud V2.**

Rubrieken:

Inrichting voor containertransport, omvattende in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst:

Rubriek 2.1.1.a)2°: Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden, andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in 2.1.1.b) voor meer dan 100 ton

Totaal vergund: de opslag van:

- 2.000 ton (+/- 50 containers - 2.000 m³) bedrijfsafvalstoffen
- 60 ton AEEA in afgedekte containers

tijdelijk geplaatst op vloestofdichte vloer waarna afvoer naar vergunde verwerkers - totaal: 2.060 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.1.2.d)2°: Opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan een verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton afvalstoffen, andere dan vermeld in e) en f)

Totaal vergund: overslag van:

- 2.000 ton (6.000 m³) houtafval
- 2.000 ton (1.000 m³) afvalschroot
- 60 ton AEEA

tijdelijk opgeslagen op vloestofdichte vloer waarna afvoer naar vergunde verwerkers - totaal: 4.060 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.2.2.f)2°: Opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: houtverwerkingsinstallatie (met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.130 kW + 2 kranen (2 x 100 kW) en 2 bulldozers 2 x 115 kW) - totale geïnstalleerde drijfkracht: 1.560,26 kW) voor het verwerken van houtafval met een opslagcapaciteit van:

- 10.000 ton (26.667 m³) te verwerken onbehandeld, niet verontreinigd behandeld en niet gevaarlijk verontreinigd behandeld hout (aan de productiehoeft)
- 1.000 ton verwerkte producten (houtchips en zaagmeel) in containers (70 x 40 m³/container)
- 9.000 ton verwerkte producten (houtchips en zaagmeel) in de opslagloods
- 5 ton ferro-metaal
- 15 ton non-ferrometaal
- 12 ton folie-, papier- en plasticsnippers
- 2 ton zand - totaal: 20.034 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.b)2°: Afvalbeheer industriële emissies, nuttige toepassing niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 75 ton per dag door middel van voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding, uitgezonderd activiteiten in rubriek 3.6.4

Totaal vergund: houtverwerkingsinstallatie - totaal: 400 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 3.4.2°: Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u

Totaal vergund: het lozen van 50 m³/u - 1.019,76 m³/dag - 18.273,57 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering waarvan:

- 0,125 m³/u - 1,25 m³/dag - 250 m³/jaar bedrijfsafvalwater truckwash via een slibvangput en een KWS-afscheider
- 49,88 m³/u - 1.018,51 m³/dag - 18.023,57 m³/jaar mogelijk vervuild hemelwater afkomstig van de vloestofdichte vloer dat na buffering, slibvang en KWS-afscheider wordt geloosd in de riolering

voor een beperkte vergunningstermijn tot 31 maart 2027

(klasse 2)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter

Totaal vergund: opslag van 1.500 liter motorolie, 1.500 liter hydrauliekolie, 1.500 liter differentieelolie, 6.000 liter afvalolie, 600 liter motorolie, 1.500 liter versnellingsbakolie, 2.000 liter speciale oliën in vaten - totaal: 14.600 liter

(klasse 3)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Totaal vergund: brandstofverdeelininstallatie - totaal: 4 verdeelslangen

(klasse 2)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA

Totaal vergund: een transformator - totaal: 2.000 kVA

(klasse 2)

Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: niet overdekte parkeerplaats voor 76 vrachtwagens met aanhangwagens + het stallen van 11 andere bedrijfsvoertuigen, waarvan 4 bulldozers, 2 heftrucks, 2 veegmachines en 3 kranen - totaal: 87 voertuigen

(klasse 2)

Rubriek 15.2°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Totaal vergund: 1 herstelwerkplaats voor vrachtwagens

(klasse 3)

Rubriek 15.4.1°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, volledig gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: een truckwash voor de reiniging van voertuigen (vrachtwagens met aanhangwagens en rollend materieel zoals bulldozers, heftrucks, kranen) door middel van 2 warmwaterhogedrukreinigers (+/- 50 voertuigen/week) - totaal: 1 wasplaats

(klasse 3)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelininstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Totaal vergund: 2 luchtcompressoren van 10 kW en 7,5 kW + 1 warmtepomp burelen van 50 kW - totaal: 67,5 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal vergund: opslag van gassen (acetyleen, zuurstof, propaan, menggas) voor laswerken en heftruck in verplaatsbare recipiënten - totaal: 2.920 liter

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal vergund: opslag van 33,6 ton diesel in een ondergrondse dubbelwandige tank, 8,4 ton gasolie in een bovengrondse tank en 0,168 ton gasolie (vat) - totaal: 42,17 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.2.1°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton

Totaal vergund: opslag van ontvlambare stoffen, nl. ruitensproeier - antivries - totaal: 2.000 kg

(klasse 3)

Rubriek 17.3.6.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: opslag van schadelijke vloeistoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, nl. koelvloeistof, ruitensproeier, antivries, reinigingsproducten truckreiniger - totaal: 5,16 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.7.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund:

opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, nl. koelvloeistof - totaal: 2,108 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter

Totaal vergund: Opslag van allerhande onderhoudsproducten in kleine verpakkingen - totaal: 1.500 liter

(klasse 3)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen uit metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inrichting mechanisch behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: Herstelwerkplaats voor kleine herstellingen aan containers met gebruik van metaalbewerkingstoestellen - totaal: 9 kW

(klasse 3)

Rubriek 43.1.1°a): Stoken in installaties, uitgezonderd stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 2.000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen of vloeibaar gemaakt gas

Totaal vergund: stookinstallatie kleedruimte: 35 kW, stookinstallatie appartement: 35 kW, stookinstallatie burelen: 19 kW en verwarmingsunits herstellwerkplaatsen 332 kW (8) - totaal: 421 kW

(klasse 3)



**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2022079858
CONTAINER SERVICE GIELEN nv, Eikelaarstraat 17, 3600 Genk (stedenbouwkundige
handelingen / ingedeelde inrichtingen of activiteiten), horende bij het besluit van de
deputatie d.d. 2023-01-12 - Projectinhoud V2.**

Plannenlijst aanvraag stedenbouwkundige handelingen:

Grondplan of Funderingsplan

BA_zuivering_P_B_1_riolering.PDF

BA_zuivering_P_B_2_zuiveringsinstallatie.PDF

BA_zuivering_P_N_1_riolering.PDF

BA_zuivering_P_N_2_zuiveringsinstallatie.PDF

Inplantingsplan

BA_0_I_B_1_inplanting.PDF

BA_0_I_N_1_inplanting.PDF

Legende

BA_0_L_B_1_legende bestaand.PDF

BA_0_L_N_1_legende nieuw.PDF

Snede of profiel

BA_zuivering_S_B_1_snede AA.PDF

BA_zuivering_S_N_1_snede AA.PDF

Plannenlijst aanvraag ILOA:

BA_0_I_N_1_inplanting.PDF

BA_0_L_N_1_legende nieuw.PDF

BA_zuivering_P_N_1_riolering.PDF

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden; de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2023-01-12

De verslaggever,

Inge Moors

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Wim Schoepen

Jos Lantmeeters

Referentie
2023_DEP_00116

14/14