



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

OMGP-2024-0092 - Referentie OMV-loket 2023145058 - V2

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

### Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 25 juli 2024.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Jan De Haes, mevrouw Lili Stevens, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,  
Maarten Puls

De Voorzitter,  
Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend  
door Maarten Puls  
(Signature)  
Datum: 25/07/2024  
13:50:45

Digitaal ondertekend  
door Lemmens Luk  
Jan B  
Datum: 01/08/2024  
11:43:37

### 1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvragers milieu:**
  - nv Indaver, gevestigd Ketenislaan 1 - Haven 1548 te 9130 Kallo (Kieldrecht) (KBO 427.973.304)
  - nv Specialty Chemicals Terminals, gevestigd Antwerpsebaan 710, haven 718 te 2040 Antwerpen (KBO 747.779.532)
- **Adres milieu:** Antwerpsebaan 25 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20210219-0064
- **Referentie OMV-loket:** 2023145058 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0092

### 2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 18-B-164B2, 18-B-164C2, 18-B-164L, 18-B-164R2 en 18-C-29V

- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

### 3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

### 4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een magazijnencomplex en omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 18-B-164B2, 18-B-164C2, 18-B-164B2, 18-B-164R2 en 18-B-164L door wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:

- uitbreiding met de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 87.468,8 ton (2.4.5);
- uitbreiding met de opslag van gevaarlijke aerosolen met een totale netto-inhoud van 240.000 liter (17.1.1.3);
- uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen waardoor de inrichting een hogedrempel-Seveso-inrichting wordt (17.2.2), door uitbreiding met:
  - 20 ton vallend onder Seveso-categorie P3a;
  - 20 ton vallend onder Seveso-categorie P3b;

**OMGP-2024-0092*****nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals***

- 9.995,01 ton vallend onder Seveso-categorie H1 tot een totaal van 10.000 ton;
- 9.951 ton vallend onder Seveso-categorie H2 tot een totaal van 10.000 ton;
- 9.951 ton vallend onder Seveso-categorie H3 tot een totaal van 10.000 ton;
- 9.990,01 ton vallend onder Seveso-categorie P5a tot een totaal van 10.000 ton;
- 5.001 ton vallend onder Seveso-categorie P5c tot een totaal van 10.000 ton;
- 9.951 ton vallend onder Seveso-categorie P8 tot een totaal van 10.000 ton;
- 87.369,8 ton vallend onder Seveso-categorie E1 tot een totaal van 87.468,8 ton;
- 87.269,8 ton vallend onder Seveso-categorie E2 tot een totaal van 87.468,8 ton;
- uitbreiding van de opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 3) met 5.001 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.2.1.2.3);
- uitbreiding van de opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 1 en 2) met 5.001 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.2.2.3.b);
- uitbreiding van de opslag van oxiderende stoffen met 9.951 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.3.3);
- vermindering van de opslag van bijtende stoffen met 2.987,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.4.3);
- uitbreiding van de opslag van giftige stoffen met 9.951 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.5.3);
- vermindering van de opslag van schadelijke stoffen met 2.987,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.6.3);
- vermindering van de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen met 2.987,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.7.3);
- uitbreiding van de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 87.269,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.8.3).

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II (VLAREM-trein 2019):

- een oliegekoelde transformator van 400 kVA (12.2.1);
- 3 batterijlaadzones voor elektrische vorkliften (20x 10,6 kW) en een laadplaats voor een kuismachine (9,6 kW) (totaal: 221,0 kW) (12.3.2).

Rubricering: 17.3.6.3 - 2.4.5 - 17.1.1.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3.

De aanvraag omvat ook:

- een melding van overdracht van de vergunning verleend op naam van de nv Specialty Chemicals Terminals (KBO 747.779.532) aan de nv Specialty Chemicals Terminals (KBO 747.779.532) en de nv Indaver (KBO 427.973.304);
- een verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II:  
De aanvrager wenst geen apart uithangbord voor de opslag van afvalstoffen bij de ingang van de inrichting te plaatsen en wenst de informatie te integreren met het uithangbord voor VR-plichtige inrichtingen.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van 750 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater (3.6.1);
- het mengen van chemicaliën die niet reageren met elkaar met een capaciteit van 10.001 ton/jaar (7.1.3);
- 2 harsgekoelde transformatoren van 1.600 kVA (totaal van 3.200 kVA) (12.2.2);
- het herverpakken van farmaceutische stoffen met behulp van verschillende installaties met een vermogen van 100 kW (13.2.1.a);
- het stallen van 24 voertuigen (20 vorkliften, 1 kuismachine en 3 stackers) (15.1.1);
- 20 airco's met een individueel vermogen van 5,57 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht van 111,4 kW) (16.3.2.a);

**OMGP-2024-0092*****nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals***

- machines voor het herverpakken van kunststoffen en kunststoffen voorwerpen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW (23.2.1.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen, waarbij de totale opslag aan gevaarlijke producten op site-niveau 87.468,8 ton bedraagt:

| VLAREM-rubriek |                                                        |                             | 2.1.2.f  | 2.4.5    | 6.4.3       | 13.3      | 17.2.2    |    |    |     |     |     |     |     |    |    | 17.1.1.3 | 17.1.2.2.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.3.3 | 17.3.4.3 | 17.3.5.3 | 17.3.6.3 | 17.3.7.3 | 17.3.8.3 | 17.4           | 19.6.1.c  | 21.3      | 23.3.1.c  | 33.4.1.c  | 36.4.1    | 48.1.2 |   |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|
| Locatie        | Maximale opslagcapaciteit (ton, tenzij anders vermeld) | waarvan gevaarlijke stoffen | 90.456,6 | 87.468,8 | 90.456,6 m³ | 90.456,60 | 10.000,0* | H1 | H2 | H3  | P3a | P3b | P5a | P5c | P8 | E1 | E2       | 240 m³     | 40 m³        | 10.000,0     | 10.000,0 | 10.000,0 | 87.468,8 | 87.468,8 | 10.000,0 | 87.468,8 | 5.000 liter/kg | 10.000 m³ | 90.456,60 | 90.456,60 | 90.456,60 | 90.456,60 | -      |   |
|                |                                                        |                             | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    |    | x        | x          |              |              |          |          |          | x        |          | x        | x              | x         | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 1     | 9.756,5                                                | 9.525,0                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 2     | 10.244                                                 | 9.862,5                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 3     | 10.250,5                                               | 9.868,8                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 4     | 10.250,5                                               | 9.868,8                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 5     | 9.977,5                                                | 9.606,3                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 6     | 10.250,5                                               | 9.475,0                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 7     | 10.244                                                 | 9.468,8                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| magazijn 8     | 9.093,5                                                | 9.793,8                     | x        | x        | x           | x         |           |    |    |     |     |     |     |     |    | x  | x        |            |              |              |          |          | x        |          | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | X |
| ADR 1          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x        | x        | x           | x         | x*        | x* | x  | 5,0 | 5,0 | x   | x   | x   | x  | x  | x        | x          |              | x            | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| ADR 2          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x        | x        | x           | x         | x*        | x* | x  | 5,0 | 5,0 | x   | x   | x   | x  | x  | x        | x          |              | x            | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| ADR 3          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x        | x        | x           | x         | x*        | x* | x  | 5,0 | 5,0 | x   | x   | x   | x  | x  | x        | x          |              | x            | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| ADR 4          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x        | x        | x           | x         | x*        | x* | x  | 5,0 | 5,0 | x   | x   | x   | x  | x  | x        | x          |              | x            | x        | x        | x        | x        | x        | x        | x              |           | x         | x         | x         | x         | x      | x |
| op terrein     |                                                        |                             |          |          |             |           |           |    |    |     |     |     |     |     |    |    |          |            | x            |              |          |          |          |          |          |          | x              |           |           |           |           |           | x      |   |

\* Het betreft hier een maximale opslag van < 5 ton van acuut toxische producten van cat. 1 voor inhalatie (H1) en 450 ton van acuut toxische producten van cat. 1, 2 en/of cat. 3 voor inhalatie (H1,H2) in elk ADR-magazijn.

## 5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

| Kenmerk                                                                                                                                 | Aard vergunning | Datum beslissing/arrest | Vervaldatum vergunning                                                                                                                                       | Voorwerp beslissing                                              | Bevoegde overheid |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OMGP-2021-0150                                                                                                                          | M/S             | 14 oktober 2021         | Onbepaalde duur                                                                                                                                              | Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het exploiteren | D                 |
| CBS: schepencollege<br>D: deputatie<br>Min: bevoegde Vlaamse minister<br>RvS: Raad van State<br>RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen |                 |                         | M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten<br>S: stedenbouwkundige handelingen<br>V: vegetatie<br>K: kleinhandelsactiviteiten<br><br>BS: Belgisch Staatsblad |                                                                  |                   |

## 6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 19 maart 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 april 2024 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Het team Omgevingseffecten van de Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten keurde op 22 mei 2024 het omgevingsveiligheidsrapport met referentie OVR/22/07 goed.

## 7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek:

- werden er geen bezwaarschriften ingediend;
- werd er een reactie ontvangen van de NMBS. De NMBS geeft aan geen gevolg te kunnen geven de aanvraag omdat ze niet bij de terreinen betrokken is. Men vraagt om Infrabel te consulteren.
- werd er een reactie ontvangen van Infabel, die aangeeft geen bezwaar te hebben;

Er werd in het kader van het openbaar onderzoek een laattijdige reactie ontvangen van de RUD Zeeland namens het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Reimerswaal waarbij men aangeeft geen opmerkingen te hebben.

Er vond een digitale, wettelijk vereiste, publieke informatievergadering plaats op 29 april 2024. Uit het verslag van de vergadering blijkt dat er geen geïnteresseerden waren en de dagen na de informatievergadering evenmin nog vragen werden gesteld.

## 8. Adviezen

### College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 11 april 2024;
- advies ontvangen op 31 mei 2024;
- inhoud: gunstig.

subadvies: nv Haven van Antwerpen-Brugge: gunstig.

### Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 11 april 2024;
- advies ontvangen op 10 juni 2024;
- inhoud: gunstig.

### Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 11 april 2024;
- advies niet ontvangen;

- inhoud: stilzwijgend gunstig.

**Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)**

- advies gevraagd op 11 april 2024;
- advies ontvangen op 30 april 2024;
- inhoud: gunstig.

**Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:**

- kennisgeving bezorgd aan Gedeputeerde Staten van Zeeland op 11 april 2024
- reactie ontvangen op 10 juni 2024
- inhoud :geen opmerkingen.
- kennisgeving bezorgd aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 14 mei 2024
- reactie ontvangen op 14 mei 2024
- inhoud :geen opmerkingen.

**Watertoets adviezen**

- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen-Brugge op 17 juni 2024;
- advies ontvangen op 21 juni 2024;
- inhoud: gunstig.

**9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 2 juli 2024**

**1. Horen van de partijen**

- De heer S. Theuns, environmental advisor, wordt gehoord namens de aanvragers.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen. Ze verwijst naar het ongunstige advies van de OVAM voor de gevraagde afwijking over het uithangbord. De voorzitter vraagt of alle vereiste informatie op het Seveso-uithangbord zal worden vermeld.
  - De heer Theuns bevestigt dat alle gegevens op het Seveso-uithangbord zullen staan, inclusief de gegevens over de afvalstoffen.
  - De voorzitter merkt op dat de aanvragers dan voldoen aan artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II, waardoor de gevraagde afwijking zonder voorwerp is.
- De voorzitter vraagt of de heer Theuns nog vragen of opmerkingen heeft.
  - De heer Theuns verwijst naar de opmerking van het CBS om bijkomende effecten te bespreken. Hij stelt dat de herberekening van de ingeschatte risico's wel werden opgenomen in het dossier.
  - De voorzitter stelt vast dat er voldoende informatie in het dossier beschikbaar is om de aanvraag te kunnen beoordelen. De opmerking van het CBS wordt bijgevolg niet door de POVC bijgetreden. De aannames van het OVR moeten wel gerespecteerd worden. De POVC stelt voor om hiervoor een voorwaarden op te leggen.

**2. Omschrijving**

- Het CBS vraagt of het de bedoeling is dat rubriek 2.4.5 in de plaats komt van rubriek 2.1.2.f. Zo ja, dient volgens het CBS de rubriekentabel nog aangepast te worden. Indien deze rubrieken naast elkaar zullen bestaan, zou volgens het CBS de opslagcapaciteit ingedeeld onder rubriek 2.1.2.f verlaagd moeten worden tot maximaal 87.468,8 ton.
  - De POVC merkt op dat beide afvalrubrieken naast elkaar moeten blijven bestaan omdat de aanvragers de mogelijkheid wensen om naargelang de vraag al dan niet gevaarlijke afvalstoffen te kunnen opslaan. De aanvraag omvat geen wijziging van de eerder vergunde maximale opslagcapaciteiten voor niet-gevaarlijke (afval)stoffen, die ongewijzigd behouden kunnen worden.
- De omschrijving kan behouden worden.

**3. Openbaar onderzoek – bezwaren**

- Tijdens het openbaar onderzoek:
  - werden geen bezwaarschriften ingediend.
  - werd een reactie ontvangen van de NMBS. De NMBS geeft aan geen gevolg te kunnen geven de aanvraag omdat ze niet bij de terreinen betrokken is. Men vraagt om Infrabel te consulteren.

- werd een reactie ontvangen van Infrabel, die aangeeft geen bezwaar te hebben.
- Er werd in het kader van het openbaar onderzoek een laattijdige reactie ontvangen van de RUD Zeeland namens het CBS van de gemeente Reimerswaal waarbij men aangeeft geen opmerkingen te hebben.
- Er vond een digitale, wettelijk vereiste, publieke informatievergadering plaats op 29 april 2024.

Uit het verslag van de vergadering blijkt dat er geen geïnteresseerden waren en de dagen na de informatievergadering evenmin nog vragen werden gesteld.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies van het Dep. Zorg ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De RUD Zeeland en de OMWB geven namens resp. de Gedeputeerde Staten van Zeeland en de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan geen opmerkingen te hebben.
- De AGOP-M verleent een gunstig advies.
- Het CBS verleent een gunstig advies, maar geeft aan niet akkoord te gaan met de aanname van de aanvragers dat de aanvraag qua effecten op de omgeving geen wijzigingen ten opzichte van de vorige vergunning omvat. Het CBS verwijst daarvoor naar de opslag van 240.000 liter aan aerosolen, wat nieuw is ten opzichte van de oude vergunning. Hiervoor dienen dus wel de bijkomende effecten beschreven te worden.

- De POVC merkt op dat de aerosolen worden opgeslagen in de 4 bestaande en vergunde ADR-magazijnen. Voor een bespreking van het veiligheidsrisico dat met deze opslag gepaard gaat, wordt verwezen naar bijlage E7, het vooradvies van de brandweerzone Antwerpen en het OVR. Het dossier bevat voldoende informatie om de mogelijke effecten te kunnen beoordelen.

- De OVAM verleent een gunstig advies, waarbij het volgende wordt opgemerkt:

- De exploitant dient dagelijks zijn afvalstoffenregisters (inkomende en uitgaande) aan te vullen conform artikel 7.2.1.1 en 7.2.1.4 uit VLAREMA.
- De exploitant dient driemaandelijks de gegevens over de afval- en materiaalstromen te rapporteren via MATIS, het materialeninformatiesysteem van de OVAM.

- De POVC stelt voor om deze opmerkingen als aandachtspunten in het besluit op te nemen.

- Het Team Omgevingseffecten - Externe Veiligheid keurde op 24 mei 2024 het omgevingsveiligheidsrapport OVR/22/07 goed.

Het Team Omgevingseffecten maakt hierbij volgende opmerking:

"In voorliggend omgevingsveiligheidsrapport en in dit verslag wordt een aantal keer gerefereerd aan het bestaan van aannames en veronderstellingen die mee het referentiekader en geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen. Het acceptatiebeleid dat de inrichting voert dient op deze aannames afgestemd te zijn om te allen tijde te garanderen dat de in het rapport berekende externe mensrisico's nog steeds geldig zijn. Het is de taak van de exploitant om de effectieve exploitatie blijvend te toetsen aan dit kader, en zo nodig gepaste acties te ondernemen om binnen dit kader te blijven, dan wel om het risicobeeld te laten bijstellen en aan de overheid te rapporteren."

- De POVC stelt voor om hieromtrent een bijzondere milieuvoorwaarde op te leggen (zie punt 12 'Voorwaarden').

- De aanvragers geven zelf terecht aan dat de rubrieken 12.2.1 en 12.3.2 opgeheven werden ten gevolge van de VLAREM-trein 2019. De POVC merkt op dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen en stelt voor om hierover volgend aandachtspunt op te nemen in het besluit: "Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1 en 12.3.2 geschrapt en zijn transformatoren met een

individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA en batterijladers niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II."

- De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II, in die zin dat de aanvragers voor de opslag van afvalstoffen geen apart uithangbord bij de ingang van de inrichting wensen te plaatsen.
  - De aanvragers argumenteren enerzijds dat zij in de eerste plaats logistieke dienstverleners zijn. Anderzijds verwijzen ze naar de eis om een informatiebord als hogedrempelinrichting (Seveso-inrichting) te plaatsen bij de ingang waarop de in dit verband gevraagde informatie wordt opgenomen. De aanvragers stellen dat op dit bord ook de informatie inzake opslag van afvalstoffen zal worden weergegeven.
  - De OVAM adviseert ongunstig voor deze afwijking omdat ze het belangrijk vindt dat de gevaarlijke afvalstoffen vermeldt worden op het uithangbord. Zeker in dit geval aangezien het hier over een aanzienlijke hoeveelheid gaat.
  - De AGOP-M merkt op dat de vraag tot afwijking op de plaatsing van het uithangbord uitdrukkelijk werd geweigerd bij de vergunning in 2021. Het bord moest er dus al 3 jaar lang staan. Er is geen reden om de afwijking nu wel te verlenen. Aangezien er echter nu ook voor de Seveso-inrichting een bord dient geplaatst waarop ook de afvalstoffen dienen vermeld, is de vraag tot afwijking zonder voorwerp. De exploitant dient op laatstgenoemd uithangbord wel de gegevens te vermelden die voorzien zijn in art. 5.2.1.5 § 1, VLAREM II. Er moeten dus géén 2 uithangborden geplaatst.
  - Ter zitting bevestigt de vertegenwoordiger van de aanvragers dat de informatie over de afvalstoffen ook op het informatiebord van de Seveso-inrichting zal worden vermeld. Bijgevolg volgt de POVC het standpunt van de AGOP-M, en is van oordeel dat de gevraagde afwijking zonder voorwerp kan verklaard worden.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- BREF 'Waste Treatment' (WT).

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
  - 2.340 m van het habitatrichtlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
  - 1.670 m van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
  - 1.920 m van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
  - 1.540 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Kuifeend';
  - 2.290 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde'.
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in een pluviale contour 'D - Middelgrote kans op overstroming', volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- Er werd advies gevraagd aan de POAB.

- Uit het gunstige advies van de POAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

**11. Termijn**

- Het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II kan zonder voorwerp worden verklaard.
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

**12. Voorwaarden****Milieuvoorwaarden:****a. Algemene milieuvoorwaarden:**

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

**b. Sectorale milieuvoorwaarden:**

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld; subafdeling 5.2.2.5
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (VLAREM III)

**c. Bijzondere milieuvoorwaarden:**

- Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:
  1. Er dient een effectenbespreking van het project te gebeuren ten opzichte van de bestaande situatie.
    - De POVC stelt dat deze voorwaarde niet moet worden opgelegd en verwijst voor de bespreking naar punt 5. 'Toetsing aan titel V van het DABM'.
  2. De keuzes, aannames én beperkingen uit het OVR met referentie OVR/22/07 die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

**Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:**

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 van VLAREM II moet het bedrijf geen omheining voorzien.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II moet het bedrijf niet voorzien in een groenscherm van 5 meter breedte.
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 van VLAREM II moet het bedrijf geen weegbrug voorzien.
5. In kader van de op- en overslag van plastic granulaten dient de exploitant een goede afwatering van het terrein te voorzien, roosternetjes op de afwaterkolken van het terrein te plaatsen en voldoende granulaatfilters (korrelafscheiders) te installeren die aangepast zijn aan het type granulaten die op de site behandeld worden en die aangepast zijn aan het debiet dat de afwatering moet verwerken. De roosternetjes en granulaatfilters worden regelmatig geïnspecteerd, beproefd en gereinigd zodoende dat werking van de inperkende maatregel gewaarborgd blijft. Verder dient er een rapport (met vermelding van OMV2021030677) bezorgd te worden aan de dienst vergunningen/milieu van de stad Antwerpen (milieuvergunningen@antwerpen.be) en de milieudienst van het Havenbedrijf Antwerpen (milieu@portofantwerp.com) waarin maatregelen worden opgenomen om

emissies van kunststofpellets te voorkomen. Dit rapport dient minimaal volgende zaken bevatten:

- a. de namen en contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij de opmaak van het rapport;
  - b. de te verwachten opslagcapaciteit en de overslaghoeveelheid van kunststofpellets;
  - c. een beschrijving van de behandelingsstappen van de kunststofpellets op het bedrijf, met aanduiding op een plan van de potentiële emissiepunten van kunststofpellets naar de omgeving;
  - d. een overzicht van de maatregelen die worden genomen om verlies van kunststofpellets naar de omgeving te voorkomen, met vermelding van dimensionering van de technische installaties;
  - e. een motivatie waarom bepaalde mogelijke bijkomende maatregelen niet worden uitgevoerd;
  - f. een beschrijving van de types procedures en types voorschriften die worden gehanteerd om de verspreiding van kunststofpellets naar de omgeving te voorkomen, alsook van de wijze waarop die voorschriften aan de betrokken personeelsleden worden meegedeeld;
  - g. een beschrijving van de manier waarop de periodiciteit waarmee de technische installaties, de behoorlijke werking ervan en de correcte opvolging van de procedures en voorschriften zullen worden gecontroleerd.
6. De vervallen producten mogen nooit langer dan 1 jaar gestockeerd worden om de hinder voorkomend uit de opslag te minimaliseren.
  7. De keuzes, aannames én beperkingen uit het OVR met referentie OVR/22/07 die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

Conclusie: gunstig.

## 10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

## 11. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

De exploitant dient dagelijks zijn afvalstoffenregisters (inkomende en uitgaande) aan te vullen conform artikel 7.2.1.1 en artikel 7.2.1.4 van VLAREMA en driemaandelijks de gegevens over de

afval- en materiaalstromen te rapporteren via MATIS, het materialeninformatiesysteem van de OVAM.

Op 12 december 2022 trad de wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II ten gevolge van de VLAREM-trein 2019 in werking. Hierbij werden de rubrieken 12.2.1 en 12.3.2 geschrapt en zijn transformatoren met een individueel vermogen kleiner dan of gelijk aan 1.000 kVA en batterijladers niet meer ingedeeld. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds voorwaarden verbonden zijn aan het exploiteren van deze toestellen. Er dient hiervoor voldaan te worden aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.13 van VLAREM II.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

## **B E S L U I T**

### **ARTIKEL 1 - Voorwerp**

- §1 Aan nv Indaver, gevestigd Ketenislaan 1 - Haven 1548 te 9130 Kallo (Kieldrecht) (KBO 427.973.304) en nv Specialty Chemicals Terminals, gevestigd Antwerpsebaan 710, haven 718 te 2040 Antwerpen (KBO 747.779.532), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een magazijnencomplex (inrichtingsnummer omgevingsloket 20210219-0064), gelegen Antwerpsebaan 25 te 2040 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-B-164B2, 18-B-164C2, 18-B-164L, 18-B-164R2 en 18-C-29V. De vergunning omvat het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten door wijziging en uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen, als volgt:
- uitbreiding met de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van de behandeling met een totale capaciteit van 87.468,8 ton (2.4.5);
  - uitbreiding met de opslag van gevaarlijke aerosolen met een totale netto-inhoud van 240.000 liter (17.1.1.3);
  - uitbreiding van de opslag van gevaarlijke stoffen waardoor de inrichting een hogedrempel-Seveso-inrichting wordt (17.2.2), door uitbreiding met:
    - 20 ton vallend onder Seveso-categorie P3a;
    - 20 ton vallend onder Seveso-categorie P3b;
    - 9.995,01 ton vallend onder Seveso-categorie H1 tot een totaal van 10.000 ton;
    - 9.951 ton vallend onder Seveso-categorie H2 tot een totaal van 10.000 ton;
    - 9.951 ton vallend onder Seveso-categorie H3 tot een totaal van 10.000 ton;
    - 9.990,01 ton vallend onder Seveso-categorie P5a tot een totaal van 10.000 ton;
    - 5.001 ton vallend onder Seveso-categorie P5c tot een totaal van 10.000 ton;
    - 9.951 ton vallend onder Seveso-categorie P8 tot een totaal van 10.000 ton;
    - 87.369,8 ton vallend onder Seveso-categorie E1 tot een totaal van 87.468,8 ton;
    - 87.269,8 ton vallend onder Seveso-categorie E2 tot een totaal van 87.468,8 ton;
  - uitbreiding van de opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 3) met 5.001 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.2.1.2.3);
  - uitbreiding van de opslag van ontvlambare vloeistoffen (cat. 1 en 2) met 5.001 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.2.2.3.b);
  - uitbreiding van de opslag van oxiderende stoffen met 9.951 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.3.3);
  - vermindering van de opslag van bijtende stoffen met 2.987,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.4.3);
  - uitbreiding van de opslag van giftige stoffen met 9.951 ton tot een totaal van 10.000 ton (17.3.5.3);

- vermindering van de opslag van schadelijke stoffen met 2.987,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.6.3);
- vermindering van de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen met 2.987,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.7.3);
- uitbreiding van de opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen met 87.269,8 ton tot een totaal van 87.468,8 ton (17.3.8.3).

Volgende activiteiten zijn niet meer ingedeeld ten gevolge van een wijziging van de indelingslijst in bijlage 1 van VLAREM II (VLAREM-trein 2019):

- een oliegekoelde transformator van 400 kVA (12.2.1);
- 3 batterijlaadzones voor elektrische vorkliften (20x 10,6 kW) en een laadplaats voor een kuismachine (9,6 kW) (totaal: 221,0 kW) (12.3.2).

Rubricering: 17.3.6.3 - 2.4.5 - 17.1.1.3 - 17.2.2 - 17.3.2.1.2.3 - 17.3.2.2.3.b - 17.3.3.3 - 17.3.4.3 - 17.3.5.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van 750 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater (3.6.1);
- het mengen van chemicaliën die niet reageren met elkaar met een capaciteit van 10.001 ton/jaar (7.1.3);
- 2 harsgekoelde transformatoren van 1.600 kVA (totaal van 3.200 kVA) (12.2.2);
- het herverpakken van farmaceutische stoffen met behulp van verschillende installaties met een vermogen van 100 kW (13.2.1.a);
- het stallen van 24 voertuigen (20 vorkliften, 1 kuismachine en 3 stackers) (15.1.1);
- 20 airco's met een individueel vermogen van 5,57 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht van 111,4 kW) (16.3.2.a);
- machines voor het herverpakken van kunststoffen en kunststoffen voorwerpen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 kW (23.2.1.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen, waarbij de totale opslag aan gevaarlijke producten op site-niveau 87.468,8 ton bedraagt:

| VLAREM-rubriek |                                                        |                             | 2.1.2.f   | 2.4.5     | 6.4.3       | 13.3      | 17.2.2 |          |          |          |          |          |        |       |          |          | 17.1.1.3 | 17.1.2.2.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.3.3 | 17.3.4.3 | 17.3.5.3       | 17.3.6.3  | 17.3.7.3  | 17.3.8.3  | 17.4      | 19.6.1.c  | 21.3 | 23.3.1.c | 33.4.1.c | 36.4.1 | 48.1.2 |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|----------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------|--------|
| Locatie        | Maximale opslagcapaciteit (ton, tenzij anders vermeld) | waarvan gevaarlijke stoffen | 90.456,6  | 87.468,8  | 90.456,6 m³ | 90.456,60 | H1     | H2       | H3       | P3a      | P3b      | P5a      | P5c    | P8    | E1       | E2       | 17.1.1.3 | 17.1.2.2.3 | 17.3.2.1.2.3 | 17.3.2.2.3.b | 17.3.3.3 | 17.3.4.3 | 17.3.5.3       | 17.3.6.3  | 17.3.7.3  | 17.3.8.3  | 17.4      | 19.6.1.c  | 21.3 | 23.3.1.c | 33.4.1.c | 36.4.1 | 48.1.2 |
|                |                                                        |                             | 10.000,0* | 10.000,0* | 10.000,0    | 20,0      | 20,0   | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 87.468,8 | 87.468,8 | 240 m³ | 40 m³ | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 87.468,8   | 10.000,0     | 87.468,8     | 87.468,8 | 87.468,8 | 5.000 liter/kg | 10.000 m³ | 90.456,60 | 90.456,60 | 90.456,60 | 90.456,60 | -    | -        | -        | -      |        |
| magazijn 1     | 9.756,5                                                | 9.525,0                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 2     | 10.244                                                 | 9.862,5                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 3     | 10.250,5                                               | 9.868,8                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 4     | 10.250,5                                               | 9.868,8                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 5     | 9.977,5                                                | 9.606,3                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 6     | 10.250,5                                               | 9.475,0                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 7     | 10.244                                                 | 9.468,8                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| magazijn 8     | 9.093,5                                                | 9.793,8                     | x         | x         | x           | x         |        |          |          |          |          |          |        |       | x        | x        |          |            |              |              |          | x        |                | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | X      |
| ADR 1          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x         | x         | x           | x         | x*     | x*       | x        | 5,0      | 5,0      | x        | x      | x     | x        | x        | x        |            | x            | x            | x        | x        | x              | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| ADR 2          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x         | x         | x           | x         | x*     | x*       | x        | 5,0      | 5,0      | x        | x      | x     | x        | x        | x        |            | x            | x            | x        | x        | x              | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| ADR 3          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x         | x         | x           | x         | x*     | x*       | x        | 5,0      | 5,0      | x        | x      | x     | x        | x        | x        |            | x            | x            | x        | x        | x              | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| ADR 4          | 2.600                                                  | 2.500,0                     | x         | x         | x           | x         | x*     | x*       | x        | 5,0      | 5,0      | x        | x      | x     | x        | x        | x        |            | x            | x            | x        | x        | x              | x         | x         | x         |           | x         | x    | x        | x        | x      | x      |
| op terrein     |                                                        |                             |           |           |             |           |        |          |          |          |          |          |        |       |          |          |          | x          |              |              |          |          |                |           |           |           | x         |           |      |          |          |        | x      |

\* Het betreft hier een maximale opslag van < 5 ton van acuut toxische producten van cat. 1 voor inhalatie (H1) en 450 ton van acuut toxische producten van cat. 1, 2 en/of cat. 3 voor inhalatie (H1,H2) in elk ADR-magazijn.

§2. Het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van VLAREM II is zonder voorwerp.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

## **ARTIKEL 2**

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

## **ARTIKEL 3 - Voorwaarden**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld; subafdeling 5.2.2.5
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen van aerosolen: afdeling 5.17.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (VLAREM III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De keuzes, aannames én beperkingen uit het OVR met referentie OVR/22/07 die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §3 van VLAREM II mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5 §2 van VLAREM II moet het bedrijf geen omheining voorzien.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van VLAREM II moet het bedrijf niet voorzien in een groenscherm van 5 meter breedte.
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2 §2 van VLAREM II moet het bedrijf geen weegbrug voorzien.

5. In kader van de op- en overslag van plastic granulaten dient de exploitant een goede afwatering van het terrein te voorzien, roosternetjes op de afwaterkolken van het terrein te plaatsen en voldoende granulaatfilters (korrelafscheiders) te installeren die aangepast zijn aan het type granulaten die op de site behandeld worden en die aangepast zijn aan het debiet dat de afwatering moet verwerken. De roosternetjes en granulaatfilters worden regelmatig geïnspecteerd, beproefd en gereinigd zodoende dat werking van de inperkende maatregel gewaarborgd blijft. Verder dient er een rapport (met vermelding van OMV2021030677) bezorgd te worden aan de dienst vergunningen/milieu van de stad Antwerpen (milieuvergunningen@antwerpen.be) en de milieudienst van het Havenbedrijf Antwerpen (milieu@portofantwerp.com) waarin maatregelen worden opgenomen om emissies van kunststofpellets te voorkomen. Dit rapport dient minimaal volgende zaken bevatten:
  - a. de namen en contactgegevens van de personen die betrokken zijn bij de opmaak van het rapport;
  - b. de te verwachten opslagcapaciteit en de overslaghoeveelheid van kunststofpellets;
  - c. een beschrijving van de behandelingsstappen van de kunststofpellets op het bedrijf, met aanduiding op een plan van de potentiële emissiepunten van kunststofpellets naar de omgeving;
  - d. een overzicht van de maatregelen die worden genomen om verlies van kunststofpellets naar de omgeving te voorkomen, met vermelding van dimensionering van de technische installaties;
  - e. een motivatie waarom bepaalde mogelijke bijkomende maatregelen niet worden uitgevoerd;
  - f. een beschrijving van de types procedures en types voorschriften die worden gehanteerd om de verspreiding van kunststofpellets naar de omgeving te voorkomen, alsook van de wijze waarop die voorschriften aan de betrokken personeelsleden worden meegedeeld;
  - g. een beschrijving van de manier waarop de periodiciteit waarmee de technische installaties, de behoorlijke werking ervan en de correcte opvolging van de procedures en voorschriften zullen worden gecontroleerd.
6. De vervallen producten mogen nooit langer dan 1 jaar gestockeerd worden om de hinder voorkomend uit de opslag te minimaliseren.
7. De keuzes, aannames én beperkingen uit het OVR met referentie OVR/22/07 die mee het geldigheidskader van het berekende risicobeeld afbakenen, dienen te allen tijde gerespecteerd te worden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>

#### **ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;  
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

#### **ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

**ARTIKEL 6** - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

#### **ARTIKEL 7** -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

#### **ARTIKEL 8** -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.