



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 §1;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I), inzonderheid op artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het verzoek van de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar (ondernemingsnr. 440.691.388), ontvangen op 23 juli 2015, waarbij gevraagd wordt de exploitatievoorwaarden te wijzigen, opgelegd in de milieuvergunning, verleend door de deputatie, d.d. 6 november 2008, 9 december 2010 en 1 oktober 2015 voor het verder exploiteren en veranderen van de RWZI Lommel, gelegen te LOMMEL, Luikersteenweg 218a;

Overwegende dat de voorgestelde wijziging het volgende omvat:

- de voorwaarden waarvan de wijziging wordt gevraagd: verwijderingspercentages en concentratienormen zoals opgelegd in bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II wat betreft de parameters stikstof en fosfor

- de nieuw gevraagde voorwaarden: voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020

totaal stikstof: minimum percentage vermindering 73%

totaal fosfor: 1mg/l OF minimum percentage vermindering 80%

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en waarop de voorgestelde wijziging van voorwaarden invloed zal hebben:

- besluit van de deputatie, d.d. 6 november 2008 tot verdere exploitatie en verandering van de RWZI Lommel, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de deputatie, d.d. 9 december 2010 tot wijziging van de lozingsnormen voor een termijn van 5 jaar vanaf 1 januari 2011;
- besluit van de deputatie, d.d. 1 oktober 2015 tot verandering van de RWZI Lommel door uitbreiding met bijkomende aanvoer van afvalwaters van evenementen ed. voor een termijn eindigend op 6 november 2028;

Gelet op de brief d.d. 24 juli 2015, waarbij aan de burgemeester van Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Gelet op de brieven d.d. 24 juli 2015, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel;

Gelet op de brieven d.d. 24 juli 2015, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 van Vlarem I advies moeten verlenen i.v.m. milieuvergunningsaanvragen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 en artikel 45 §4bis van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 4 september 2015, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 29 september 2015, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

Gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundige ambtenaar omwille van volgende overwegingen: de voorgestelde wijzigingen hebben geen ruimtelijke impact;

Overwegende dat de afwijking wordt gevraagd voor een periode van 5 jaar;

Overwegende dat de aanvraag kader binnen de implementatie van de nieuwe effluentnormering zoals afgesproken tussen de VMM en Aquafin;

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur;

Besluit: er wordt gunstig advies gegeven

Gelet op het gunstig advies, d.d. 25 september 2015, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Doel van de aanvraag:

Men beoogt een afwijking te bekomen van de volgende voorwaarden van Vlarem II:

Bijlage 5.3.1.a. Het stedelijk afvalwater van agglomeraties met meer dan 10.000 IE dat in opvangsystemen terechtkomt dient vooraleer het geloosd wordt in oppervlaktewater te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- *BZV: concentratie 25 mg/l en minimum percentage van vermindering 90%;*
- *CZV: concentratie 125 mg/l en minimum percentage van vermindering 75%;*
- *ZS: concentratie 35 mg/l en minimum percentage van vermindering 90%;*
- *totaal fosfor: concentratie 2 mg/l P en minimum percentage van vermindering 80%.*
- *totaal stikstof: concentratie 15 mg/l N en minimum percentage van vermindering 80%;*

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning gelden vanaf 1 januari 2005 voor de parameters BZV, CZV en ZS zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering. Tot 31 december 2004 gelden voor de parameters BZV, CZV en ZS de concentratiewaarde of het minimum percentage van vermindering.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning geldt voor de parameters totaal N en totaal P vanaf 1 januari 2006 zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering. Tot 31 december 2005 geldt voor de parameters totaal N en totaal P de concentratiewaarde of het minimum percentage van vermindering.

Op 9 december 2010 heeft Aquafin een versoepeling van de effluentnormen bekomen. Deze versoepeling vervalt 1 januari 2016. Vanaf dan zouden in principe de normen van bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II van toepassing zijn.

Aangezien de wettelijke normen niet haalbaar zijn, vraagt de exploitant volgende lozingsvoorwaarden aan in afwijking van de normen van bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II:

- totaal stikstof: concentratie 15 mg/l N en minimum percentage van vermindering 73%;
- totaal fosfor: concentratie 1 mg/l P OF minimum percentage van vermindering 80%.

Advies en voorstel:

Overwegende dat men met deze aanvraag een tijdelijke afwijking op de bepalingen van bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II beoogt;

Overwegende dat de exploitant lozingsvoorwaarden aanvraagt in afwijking van de normen van bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II, namelijk voor totaal stikstof een minimum percentage van vermindering van 73% en voor totaal fosfor een concentratie 1 mg/l P OF een minimum percentage van vermindering van 80%; dat tenzij anders vermeld in de vergunning voor inrichtingen die definitief vergund werden voor 1 januari 2004, vanaf 1 januari 2006 zowel de concentratiewaarde als het minimum percentage van vermindering gelden;

Overwegende dat de wettelijke normen niet haalbaar zijn; dat een consensus is uitgewerkt tussen VMM en Aquafin inzake de implementatie van de nieuwe effluentnormering; dat deze consensus als uitgangspunt dient genomen te worden bij aanvragen tot aanpassing van de vergunningsvoorwaarden; dat deze consensus door het Gewest werd aangebracht op de Overlegvergadering tussen Aquafin en het Gewest d.d. 23.08.2005 en is bekrachtigd op de Overlegvergadering van 27.09.2005;

Overwegende dat de afwijkingsaanvraag is opgemaakt volgens de afspraken van deze consensus; dat de argumenten van de aanvrager kunnen worden aanvaard; dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging van voorwaarden toe te staan voor een termijn van 5 jaar;

Komt de afdeling Milieuvergunningen tot het volgende voorstel:

de gevraagde wijziging van voorwaarden toe te staan

de volgende bijzondere voorwaarde op te leggen:

In afwijking van de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a van Vlare II zijn volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages van toepassing vanaf datum van de definitieve vergunning t.e.m. 31 december 2020:

- BZV: 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
- CZV: 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
- ZS: 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
- N totaal: 15 mg/l en minimum percentage vermindering 73%
- P totaal: 1 mg/l OF minimum percentage vermindering 80%

Gelet op het gunstig advies, d.d. 22 september 2015, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

Vergunde normen

Aquafin werd door de deputatie van de provincie Limburg tot 16-11-2028 vergund voor het exploiteren van de RWZI Lommel.

Aquafin beschikt voor deze RWZI via de milieuvergunning van 09-12-2010 over volgende vergunde normen tot 31-12-2015:

- BZV: 25 mg/l en 90%
- CZV: 125 mg/l en 75%
- ZS: 35 mg/l en 90%
- N_{tot}: 15 mg/l en 74%
- P_{tot}: 1 mg/l of 80 %

(het onderlijnde betreft een afwijking van de Vlare voorwaarden)

Volgens deze vergunning geldt vanaf 01-01-2016 terug de Vlare normering van bijlage 5.3.1.a.

Aangevraagde normen

Aquafin vraagt volgende wijziging van vergunningsvoorwaarden aan voor de periode van 01-01-2016 tot 31-12-2020:

- BZV: 25 mg/l en 90%
- CZV: 125 mg/l en 75%
- ZS: 35 mg/l en 90%
- N_{tot}: 15 mg/l en 73%
- P_{tot}: 1 mg/l of 80%

(het onderlijnde betreft een afwijking van de Vlare voorwaarden)

Beschrijving RWZI

RWZI Lommel dateert van 1975 en beschikt volgens het aanvraagdossier over volgende zuiveringstechnologie: actief slibstelsysteem met biologische stikstofverwijdering en chemische fosforverwijdering.

Het effluent van de RWZI wordt geloosd in de Eindergatloop. De Eindergatloop is een waterloop van het type kleine beek ter hoogte van het lozingspunt van de RWZI.

De RWZI heeft een ontwerpcapaciteit van 29.700 IE (op basis van 60g BZV/IE.dag). Ze dient het afvalwater te verwerken van een agglomeratie – volgens de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater - in de agglomeratieklasse 10.000-100.000 IE, namelijk het zuiveringsgebied Lommel met een agglomeratiegrootte van 26.900 IE.

De toepasselijke sub-bijlage van Vlare wordt bepaald door de grootte van de agglomeratie waarin de RWZI gelegen is.

Naast de agglomeratiegrootte dient ook de dimensionering en de toegepaste zuiveringstechnologie van de RWZI in aanmerking genomen voor de vaststelling van de toepasselijke effluentnormen. In de praktijk is dit vooral aan de orde voor RWZI's gelegen in de agglomeratieklasse < 2000 IE en die toekomstgericht worden uitgebouwd en geconcipeerd op basis van nutriëntverwijderingstechnologie.

Voor de RWZI van Lommel is zowel de agglomeratiegrootte als de ontwerpcapaciteit groter dan 10.000 IE en is dus Vlare bijlage 5.3.1.a van toepassing:

- BZV: 25 mg/l en 90%
- CZV: 125 mg/l en 75%
- ZS: 35 mg/l en 90%
- N_{tot}: 15 mg/l en 80%
- P_{tot}: 2 mg/l en 80%

Beoordeling aanvraag

Volgende oorzaken zijn volgens het aanvraagdossier de reden waarom een afwijkend verwijderingspercentage/concentratie wordt aangevraagd: inherent aan het zuiveringssysteem enerzijds en anderzijds te wijten aan de graad van verdunning in het stelsel.

De gevraagde afwijkingen zijn gebaseerd op de meetgegevens van de laatste 3 jaren (2012-2014), met een beperkte veiligheidsmarge die vervat zit in de hoger vermelde formule. Bijkomend stelt Aquafin

- dat het influent van de RWZI matig verdund is, met influentconcentraties aan BZV rond de 100 mg/l in 2012, 2013 en 2014.
- dat de influentconcentratie aan P lager is dan 5 mg/l in 2012 en het procesmatig en economisch niet verantwoord is met dergelijke influentconcentraties chemicaliën te doseren om 80% verwijdering te kunnen garanderen.
- dat de gehanteerde zuiveringstechnologie met de reële influentconcentraties niet toelaat steeds en in alle gevallen 80% verwijdering voor N te halen.
- dat het bedrijf Visco Teepak een grote hoeveelheid verdund afvalwater loost en zo bijdraagt aan de verdunning van de RWZI. Het bedrijf loosde gemiddeld 1.730 m³/dag verdund afvalwater in de beschouwde periode 2012-2014.
- dat het bedrijf Farm Frites tot begin 2012 ook in belangrijke mate bijdroeg aan de verdunning, maar daarna is gaan lozen op oppervlaktewater en de RWZI dus niet meer hydraulisch hindert.

In de aanvraag werd een overzichtstabel over het herstelprogramma toegevoegd. De tabel geeft een overzicht van de in het stelsel aanwezige knelpunten, waarbij er aan elk knelpunt o.a. een prioriteit en een actor werd toegekend.

Uit deze tabel kan worden afgeleid dat een deel van deze knelpunten opgelost is en voor een deel van de knelpunten een oplossing gedefinieerd is, met goedgekeurd projectvoorstel (waarvoor de gelden voor de uitvoering dan ook gereserveerd zijn). Hieruit kan besloten worden dat Aquafin actief aan de realisatie van het vorig herstelprogramma heeft meegewerkt en kan verwacht worden dit ook in de toekomst te zullen doen. VMM is van oordeel dat alle oorzaken voor het niet behalen van de Vlare verwijderingspercentages voldoende worden geduid in de aanvraag. De invulling van het afgelopen herstelprogramma is voldoende duidelijk en uit de voorgestelde acties of projecten kan afgeleid worden dat er in de nabije toekomst een verbetering van de graad van verdunning te verwachten is.

In onderstaande tabel worden de gemiddelde verwijderingspercentages voor BZV, CZV, ZS, N_{tot} en P_{tot} tijdens de afgelopen 3 representatieve jaren 2012-2013-2014 weergegeven. Deze gemiddelden werden berekend op basis van de gegevens beschikbaar bij VMM.

Jaar	BZV	CZV	ZS	N	P
2012	96%	84%	92%	80%	84%
2013	97%	89%	95%	74%	85%
2014	97%	90%	95%	81%	86%

Volgens Aquafin kunnen deze jaren als jaren met een stabiele procesvoering beschouwd worden.

De aangepaste verwijderingspercentages voor BZV, CZV, ZS en N_{tot} worden in consensus berekend volgens volgende formule indien sprake is van stabiele procesvoering: $GMV + 0,9 \cdot \{ \text{Min}(2012, 2013, 2014) - GMV \}$ waarbij GMV het gegarandeerd minimum verwijderingspercentage is. Het GMV is het volgende voor de verschillende parameters: BZV: 80%, CZV: 60%, ZS: 65% en N_{tot} 60%. Voor N_{tot} wordt hiervan in bepaalde gevallen afgeweken, met name in agglomeraties 10.000 – 100.000 IE wordt dan 65% opgelegd, in agglomeraties van meer dan 100.000 IE wordt 75% opgelegd.

Het aangevraagde afwijkende percentage voor N komt overeen met dit berekend via deze formule.

VMM gaat akkoord met de gevraagde versoepeling en adviseert deze gunstig voor een periode van 5 jaar.

De jaargemiddelde influentconcentratie aan P_{tot} was in 2012 lager dan 5 mg/l namelijk 4,6 mg/l. Conform de bestaande consensus kan daarom volgende afwijking worden toegestaan: $\Delta\% P_{tot}$: 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l.

Advies

VMM adviseert gunstig voor de aangevraagde wijziging tot afwijkende bepalingen van Vlare II bijlage 5.3.1. mits volgende bijzondere voorwaarden:

In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a gelden volgende emissiegrenswaarden en minimale verwijderingspercentages voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020:

- BZV: 25 mg/l en 90%
- CZV: 125 mg/l en 75%
- ZS: 35 mg/l en 90%
- N_{tot}: 15 mg/l en 73%
- P_{tot}: 1 mg/l of 80%

Vanaf 01-01-2021 zijn de Vlare-voorwaarden van bijlage 5.3.1.a integraal van toepassing.

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 28 september 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie waaruit het volgende blijkt:

- er wordt een afwijking gevraagd aan de effluentnormering zoals beschreven in bijlage 5.3.1.a. van Vlare II wat betreft het minimum verwijderingspercentage en de concentratienormen voor de parameters stikstof en fosfor en dit voor de kalender jaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020;
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- het schepencollege heeft nog geen advies uitgebracht;
- het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig voor de gevraagde afwijking voor een termijn eindigend op 31 december 2020;
- het advies van de VMM is gunstig mits oplegging van de volgende bijzondere voorwaarden:
"In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a. gelden volgende emissiegrenswaarden en minimale verwijderingspercentages voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020:
BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 73%
P totaal 1 mg/l of minimum percentage vermindering 80%
Vanaf 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a. integraal van toepassing."
- in functie van een uniforme aanpak van alle Aquafin-dossiers wordt ervoor geopteerd om de bijzondere lozingsnormen op te leggen conform het voorstel van de VMM. De voorwaarde dat vanaf 1 januari 2021 de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a. integraal van toepassing zijn, moet niet als bijzondere voorwaarde worden opgelegd. Het volstaat hierna te verwijzen in de considerans van het besluit;
- de exploitant heeft inzage van de adviezen gevraagd en heeft tevens gevraagd om gehoord te worden door de PMVC. Na inzage van de adviezen heeft men via mail laten weten af te zien van de gevraagde hoorzitting;
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor de gevraagde afwijking voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 mits oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals voorgesteld door de VMM;
- (mocht het schepencollege een andersluidend advies uitbrengen, zal het dossier worden hernomen in de volgende PMVC)

Gelet op het gunstig advies, d.d. 29 september 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Lommel zoals hierboven vermeld;

Overwegende dat Aquafin voor de RWZI Lommel een afwijking wenst te bekomen van bijlage 5.3.1.a van Vlare II inzake de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages, m.n. voor Ntotaal en P totaal en dit voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020; dat bijlage 5.3.1.a van Vlare II de emissiegrenswaarden bevat waaraan de RWZI moet voldoen; dat er zowel aan de opgelegde concentratiewaarden als aan de reductiepercentages voldaan moet worden, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dat aanvragen tot afwijking uitdrukkelijk gemotiveerd moeten worden en gekoppeld moeten worden aan een herstelprogramma, zodat op termijn de Vlare-lozingsvoorwaarden nageleefd kunnen worden;

Overwegende dat tussen het Vlaams Gewest en Aquafin een consensus werd goedgekeurd in 2005 inzake de implementatie van de nieuwe effluentnormering zoals vastgesteld Vlare II; dat, met het oog op het indienen van de nieuwe versoepelingsaanvragen, deze consensus werd bijgestuurd; dat uit het advies van de afdeling Milieuvergunningen en de VMM blijkt dat de versoepelingsaanvraag werd ingediend conform de afspraken van deze consensus;

Overwegende dat de RWZI Lommel een ontwerpcapaciteit heeft van 29.700 IE (60 g BZV/IE.dag) en het afvalwater moet verwerken van een agglomeratiegrootte van 26.900 IE; dat naast de agglomeratiegrootte, ook de dimensionering en de toegepaste zuiveringstechnologie in aanmerking genomen moet worden voor de vaststelling van de toepasselijke effluentnormen; dat de RWZI Lommel volgens het dossier beschikt over een actief slibstelsysteem met biologische N-verwijdering en chemische P-verwijdering; dat het effluent geloosd wordt in de Eindergatloop;

Overwegende dat voor de RWZI Lommel zowel de agglomeratiegrootte als de ontwerpcapaciteit groter is dan 10.000 IE; dat bijgevolg bijlage 5.3.1.a. van Vlare II van toepassing is;

Overwegende dat voor de RWZI Lommel reeds op 9 december 2010 een afwijking van de in bijlage 5.3.1.a. van Vlare II vastgestelde emissiegrenswaarden werd toegestaan voor een termijn eindigend op 31 december 2015 en dit voor de parameters N totaal en P totaal;

Overwegende dat de gevraagde afwijkende normering als volgt wordt gemotiveerd:

- dat het influent van de RWZI matig verdund is, met influentconcentraties aan BZV rond de 100 mg/l in 2012, 2013 en 2014;
- dat de influentconcentratie aan P lager is dan 5 mg/l in 2012 en het procesmatig en economisch niet verantwoord is met dergelijke influentconcentraties chemicaliën te doseren om 80% verwijdering te kunnen garanderen;
- dat de gehanteerde zuiveringstechnologie met de reële influentconcentraties niet toelaat steeds en in alle gevallen 80% verwijdering voor N te halen;
- dat het bedrijf Visco Teepak een grote hoeveelheid verdund afvalwater loost en zo bijdraagt aan de verdunning van de RWZI. Het bedrijf loosde gemiddeld 1.730 m³/dag verdund afvalwater in de beschouwde periode 2012-2014;
- dat het bedrijf Farm Frites tot begin 2012 ook in belangrijke mate bijdroeg aan de verdunning, maar daarna is gaan lozen op oppervlaktewater en de RWZI dus niet meer hydraulisch hindert;

Overwegende dat o.b.v. de motivatie in het dossier kan besloten worden dat Aquafin actief aan de realisatie van het vorig herstelprogramma m.b.t. verdunning heeft meegewerkt en dit ook in de toekomst zal doen;

Overwegende dat VMM van oordeel is dat alle oorzaken voor het niet behalen van de Vlare II verwijderingspercentages voldoende worden geduid; dat de invulling van het afgelopen herstelprogramma voldoende duidelijk is en dat uit de voorgestelde acties of projecten kan afgeleid worden dat er in de nabije toekomst een verbetering van de graad van verdunning te verwachten is;

Overwegende dat voor P totaal de influentconcentratie minder dan 5 mg/l bedroeg in 2012 en de gevraagde afwijking conform de voormelde consensus dan ook aanvaardbaar is;

Overwegende dat blijkt dat voor de parameter N totaal het vooropgestelde Vlare II verwijderingspercentage nog niet kan gehaald worden en dus een afwijking noodzakelijk is; dat de aangevraagde versoepeling van het verwijderingspercentage in overeenstemming is met de voormelde consensus en dan ook aanvaardbaar is;

Overwegende dat uit onderzoek van het dossier en uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat de argumentatie van Aquafin kan worden bijgetreden; dat bijgevolg de gevraagde wijzigingen voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 kunnen worden toegestaan; dat vanaf 1 januari 2021 de voorwaarden van bijlage 5.3.1.a. van Vlare II integraal van toepassing;

Overwegende dat, volledigheidshalve, zoals geadviseerd door de VMM, volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd:

In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a van Vlare II zijn volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages van toepassing voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020:

BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%

CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%

ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%

N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 73%

P totaal 1 mg/l of minimum percentage vermindering 80%

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het voorstel tot wijziging van de exploitatievoorwaarden kan worden bijgetreden; dat het unaniem gunstig advies van de PMVC wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Aan het verzoek van de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, strekkende tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit d.d. 6 november 2008, 9 december 2010 en 1 oktober 2015 i.v.m. de verdere exploitatie en verandering van de RWZI Lommel, gelegen te LOMMEL, Luikersteenweg 218a, wordt GUNSTIG GEVOLG gegeven.

Artikel 1 bis De exploitatievoorwaarden, opgelegd in bovenvermelde vergunningsbesluiten d.d. 6 november 2008, 9 december 2010 en 1 oktober 2015, worden als volgt gewijzigd:

1. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a van Vlarem II zijn volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages van toepassing voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020:
BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 73%
P totaal 1 mg/l of minimum percentage vermindering 80%

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 1 ter Alle andere bepalingen van het besluit van 6 november 2008, 9 december 2010 en 1 oktober 2015 blijven ongewijzigd van kracht.

Artikel 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal AANGETEKEN worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 Lommel.
De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX, artikel 45 §4 en §4bis laatste lid en artikel 35 5° van Vlarem I.
2. voor KENNISNEMING aan:
 - a) de aanvrager, met name NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
 - b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
 - c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 Lommel
 - d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
 - e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
 - f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
 - g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
 - h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
 - i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
 - j) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar

Artikel 3 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 26 van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 54 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen - voor de in artikel 49 §1, 1° en 3° van Vlarem I vermelde personen en instanties (aanvrager en adviesverlenende overheidsorganen) en het schepencollege, na de dag van verzending of afgifte van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing

- voor de in artikel 49 §1, 2° van Vlarem I vermelde gouverneur van de provincie, na de dag dat onderhavige beslissing werd getroffen

- voor de in artikel 49 §1, 4° van Vlarem I vermelde personen, na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest bedoeld in artikel 31 §4 van Vlarem I.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2015-11-12

De verslaggever,
(2)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 2

- besluit: 2

Zendbrieven: 11 minuten + 11 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 14

- van attest: 13

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2015N012307
Dossier
750.71/A/2015.207
Bijlagen