



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (stedenbouwkundige handelingen), NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (IIOA), voor het project "V0103017 - RWZI Sint-Truiden - Vervangen WKK", gelegen ter plaatse Grazenseweg 13, 3803 Sint-Truiden.

Referentie
2023_DEP_01068

1/20



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de aanvraag volgens de gewone vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2022101651) van AQUAFIN nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de RWZI Sint-Truiden (inrichtingsnummer 20170707-0014) met het project 'V0103017 - RWZI Sint-Truiden - Vervangen WKK', gelegen te SINT-TRUIDEN, Grazeneseweg 13;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van Aquafin nv voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het veranderen van de RWZI Sint-Truiden (inrichtingsnummer 20170707-0014) met het project 'V0103017 - RWZI Sint-Truiden - Vervangen WKK', met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- Plaatsen container voor WKK en opslag olie - Handeling: Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen - (Planaanduiding: GEBOUW V0103017)
- met betrekking tot een terrein gelegen te SINT-TRUIDEN, Grazeneseweg 13, kadastraal gekend: 71050A0001/00B000,

Referentie
2023_DEP_01068

2/20

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

het veranderen van de RWZI Sint-Truiden (inrichtingsnummer: 20170707-0014), door:

*Plaatsen container met nieuwe biogasmotor (vermogen 172 kW, niet meer ingedeeld, rubriek 31.1.2.b komt te vervallen) en nieuwe ICB's voor opslag smeerolie en afvalolie

*verwijderen bestaande biogasmotoren

*uitbreiding verwerkingscapaciteiten van niet gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. biologische behandeling en d.m.v. fysisch-chemische behandeling

*wijzigingen in opslag oliën en chemicaliën

*regularisaties (afvalstoffenrubrieken, compressoren, e.a.)

*tijdelijke bronbemaling is niet meer van toepassing (rubriek 53.2.2.a komt te vervallen)

voor de totale inrichting zijn, na verandering volgende rubrieken van toepassing:

Rubriek 2.2.3.e)2°: Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³

Vergund: slibgistingstank van 1.750 m³ en een jaarlijkse verwerkte capaciteit van 2.500 ton DS

Verandering: Regularisatie opslagcapaciteit slibgistingstank naar inhoud van 1.743 m³

Totaal na verandering: slibgistingstank van 1.743 m³ en een jaarlijkse verwerkte capaciteit van 2.500 ton DS

(Klasse 1)

Rubriek 2.3.2.a)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke slibs met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Vergund: buffer voor gisting van 630 ton (573 m³) en buffer voor extern slib van 220 ton (200 m³) – totaal 850 ton

Verandering: Regularisatie opslagcapaciteit slibbuffer extern slib naar 264 ton (240 m³)

Totaal na verandering: buffer voor gisting van 630 ton (573 m³) en buffer voor extern slib van 264 ton (240 m³) – totaal 894 ton

(Klasse 1)

Rubriek 2.3.2.e)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Vergund: Opslag en fysisch-chemische behandeling van zand en slib afkomstig van de exploitatie van de pompstations en collectoren: 66 m³ of 66 ton in slibdroogbedden

Verandering: Regularisatie aanvoer zand/slib van de exploitatie van pompstations en collectoren met extern zand afkomstig van andere RWZI's

Totaal na verandering: Opslag en fysisch-chemische behandeling van zand en slib afkomstig van de exploitatie van de pompstations en collectoren en extern zand van andere RWZI's: 66 m³ of 66 ton in slibdroogbedden

(Klasse 1)

Rubriek 2.3.3.a)2°: Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³

Vergund: buffer septisch materiaal van 64 m³ en aanvoer van 10.000 m³/jaar en max. 60 m³/dag

Verandering: Uitbreiding dagelijkse verwerkingscapaciteit extern aangevoerd septisch materiaal naar 100 m³/dag; dit verandert niets aan de reeds vergunde hoeveelheid dewelke betrekking heeft op de opslagcapaciteit;

+ Rechtzetting met max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen

Totaal na verandering: Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 64 m³ in buffer septisch materiaal:

- max. 100 m³/dag – 10.000 m³/jaar extern aangevoerd septisch materiaal;

- max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen;

(Klasse 1)

Rubriek 2.4.3.a)1°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling

Vergund: biologische behandeling:

- max. 60 ton/dag (of 10.000 m³/jaar) extern aangevoerd septisch materiaal;

- max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen

totaal: 860 ton/dag

Verandering: Uitbreiding verwerkingscapaciteit extern aangevoerd septisch materiaal naar max. 100 ton/dag (of 10.000 m³/jaar) + Uitbreiding met vergisting externe slibs (n.a.v. BBT-evaluatie AGOP): max. 350 ton/dag (of 2.500 ton/jaar) extern aangevoerd slib

Totaal na verandering: De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling:

- Waterzuiveringsinstallatie:

* max. 100 ton/dag (of 10.000 m³/jaar) extern aangevoerd septisch materiaal;

* max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen;

- Slibvergistinginstallatie:

Referentie

2023_DEP_01068

3/20

* max. 350 ton/dag (of 2.500 ton/jaar) extern aangevoerd slib
totaal: 1.250 ton/dag

(Klasse 1)

Rubriek 2.4.3.a)2°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling

Vergund: fysisch-chemische behandeling:

- aanvoer extern slib van 1.421 ton/jaar aan 100% DS ofwel max. 350 ton/dag aan 3% DS;
- aanvoer 800 ton/jaar ofwel max. 20 ton/dag zand/slib afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren - totaal: 370 ton/dag

Verandering: Regularisatie aanvoer zand/slib van de exploitatie van pompstations en collectoren met extern zand afkomstig van andere RWZI's + uitbreiding max. dagelijkse verwerkingscapaciteit zand/slib afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren en extern zand van andere RWZI's naar max. 80 ton/dag

Totaal na verandering: De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysisch-chemische behandeling:

- max. 350 ton/dag (max. 2.500 ton/jaar aan 3% DS of 1.421 ton/jaar aan 100% DS) extern aangevoerd slib;
- max. 80 ton/dag (max. 800 ton/jaar) zand/slib afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren en extern zand van andere RWZI's

totaal: 430 ton/dag

(Klasse 1)

Rubriek 3.6.4.3°: Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 tot 100.000 inwonerequivalenten

Vergund: Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 40.500 IE (op basis van een BZV van 60g BOD/IE/dag), met lozing van het gezuiverde effluent in de Melsterbeek

Verandering: Ongewijzigd

(Klasse 1)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter

Vergund: Opslag van 1.000 liter smeerolie en 1.200 liter afvalolie

Verandering: Verwijdering vaste houder afvalolie 1.200 liter + uitbreiding met 1.000 liter afvalolie in een IBC van 1 m³ in de berging + uitbreiding met 1.000 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie in een IBC van elk 1 m³ in de container

Totaal na verandering: 1.000 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie in een IBC van elk 1 m³ in de container, 1.000 liter smeerolie in vaten en 1.000 liter afvalolie in een IBC van 1 m³ in de berging - totaal: 4.000 liter

(Klasse 3)

Rubriek 12.1.1.1°b): Elektriciteitsproductie: niet in rubriek 20.1.5 en 20.1.6 inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA t.e.m. 200 kVA, volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied

Vergund: 2 biogasgeneratoren met een elektrisch vermogen van resp. 85 kVA en 200 kVA

Verandering: Verwijdering van de 2 biogasgeneratoren met een elektrisch vermogen van resp. 85 kVA en 200 kVA en uitbreiding met een nieuwe biogasgenerator met een elektrisch vermogen van 177,8 kVA

Totaal na verandering: Een biogasgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 177,8 kVA

(Klasse 3)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Vergund: Een transformator van 1.600 kVA

Verandering: Ongewijzigd

(Klasse 2)

Rubriek 16.1.b)2°: Behandelen van gasen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gasen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 10 Nm³/u tot en met 100 Nm³/u

Vergund: Een biogasproductie-installatie met een gasproductie van max. 75 Nm³/u en een biogashouder van 1.350 m³

Verandering: Wijziging van gasproductie naar 77,4 Nm³/u

Totaal na verandering: Biogasproductie-installatie met een gasproductie van max. 77,4 Nm³/u en een biogashouder van 1.350 m³

(Klasse 2)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen fysisch behandelen gasen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Vergund: 2 compressoren van resp. 2,2 kW en 5,5 kW en 2 mobiele compressoren van resp. 1,1 kW en 1,5 kW + 2 airco's van resp. 1,2 kW en 2,4 kW en een compressor voor slibontwatering van 5,02 kW – totaal 18,92 kW

Verandering: Herrubricering en verandering van de vergunde toestand.

- Regularisatie compressor 15 kW;
- Regularisatie vermogen compressor voor slibontwatering naar 5,5 kW;

Referentie

2023_DEP_01068

4/20

- Verplaatsing compressor 2,2 kW;
- Regularisatie vermogen airco's naar resp. 1 kW en 1,39 kW en verplaatsing naar dienstgebouw;
- Verplaatsing mobiele compressoren naar berging;
- Regularisatie surpressoren 2x 4 kW, 4,4 kW, 37 kW en 50 kW

Totaal na verandering: 132,59 kW:

Compressoren 2,2 kW, 2x 5,5 kW en 15 kW

Mobiele compressoren 1,1 kW en 1,5 kW

Airco's 1 kW en 1,39 kW;

Surpressoren 2x 4 kW, 4,4 kW, 37 kW en 50 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.1°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $> \text{ of } = 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Vergund: Opslag van 8,7 ton (10.000 liter) diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder

Verandering: Regularisatie naar 8,33 ton door rekening te houden met een dichtheid van 0,833 kg/l

Totaal na verandering: Opslag van 8,33 ton (10.000 liter) diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder

(klasse 3)

Rubriek 17.3.4.2°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied

Vergund: Opslag van totaal 85,5 ton producten met gevarenpictogram GHS05: opslag van 73,5 ton (49 m³) chemicaliën in 3 dubbelwandige tanks van resp. 1x 15 m³ en 2x 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

Verandering: Verwijdering tank 15 m³ (22,5 ton)

Totaal na verandering: Opslag van totaal 63 ton producten met gevarenpictogram GHS05: opslag van 51 ton (34 m³) chemicaliën in 2 dubbelwandige tanks van elk 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

(klasse 2)

Rubriek 17.3.6.2°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied

Vergund: Opslag van totaal 85,5 ton producten met gevarenpictogram GHS07: opslag van 73,5 ton (49 m³) chemicaliën in 3 dubbelwandige tanks van resp. 1x 15 m³ en 2x 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

Verandering: Verwijdering tank 15 m³ (22,5 ton)

Totaal na verandering: Opslag van totaal 63 ton producten met gevarenpictogram GHS07: opslag van 51 ton (34 m³) chemicaliën in 2 dubbelwandige tanks van elk 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

(klasse 2)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen vr gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Vergund: Opslag van 1.500 liter chemicaliën in kleine verpakkingen

Verandering: Ongewijzigd

(klasse 3)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Vergund: Een labo voor het uitvoeren van eenvoudige test

Verandering: Ongewijzigd

(klasse 3)

gelegen te SINT-TRUIDEN, Grazenseweg 13, kadastraal gekend 71050A0001/00B000,

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- Stedenbouwkundige vergunning (2001/00394) voor het plaatsen van een ijzerchloridetank;
- Stedenbouwkundige vergunning (2002/00149) renovatie RWZI;
- Stedenbouwkundige vergunning (2002/00377) bouw van een supressorengedouw op RWZI Sint-Truiden in kader van de uitbreiding van de RWZI;
- Stedenbouwkundige vergunning (1991/00284) aansluiting op RWZI Runkelen;
- Stedenbouwkundige vergunning (1987/00264) collector uitvoering (kruising Melsterbeek en Oude Beek);
- Stedenbouwkundige vergunning (1989/00245) bouwen van een waterzuiveringsstation;

- Stedenbouwkundige vergunning (2008/00026) bouwen van twee opslagtanks voor de opslag van chemicaliën;
- Stedenbouwkundige vergunning bijzondere procedure (2011/00018) bouw van 3 droogbedden voor de uitdroging van zand op de RWZI Sint-Truiden;

milieuvergunningen en meldingen:

- Besluit d.d. 2 juli 2009 van de deputatie voor het verder exploiteren van de RWZI Sint-Truiden, voor een termijn eindigend op 2 juli 2029;
- Besluit d.d. 27 april 2011 van de deputatie voor het wijzigen van de lozingsnormen;
- Besluit d.d. 1 juni 2011 waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering door o.a. het plaatsen van 3 slibdroogbedden, voor een termijn eindigend op 2 juli 2029;
- Besluit d.d. 20 mei 2015 van de deputatie voor het veranderen van de RWZI Sint-Truiden, voor een termijn eindigend op 2 juli 2029;

omgevingsvergunningen:

- besluit d.d. 6 december 2018 van de deputatie voor het veranderen van de RWZI Sint-Truiden, voor een termijn eindigend op 2 juli 2029
- besluit d.d. 8 oktober 2020 van de deputatie houdende wijziging van lozingsnormen;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2022-09-12, vervolledigd op 2022-11-18, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2022-12-12, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 18 en volgende van het OVD en artikel 65 en volgende van het OVB;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als vermeld in rubrieken 3a) en 11b) van bijlage III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage;

dat de aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen in een gebied voor infrastructuur voor afvalwaterzuivering, grenzend aan woongebied met landelijk karakter;

dat het project ruim onder de drempels van bijlage I en II blijft; dat in het dossier de nodige gegevens m.b.t. de project-m.e.r-screening worden ingevuld;

dat de mogelijke effecten ten gevolge van het aangevraagde project in de vergunningsaanvraag werden beschreven op het vlak van bodem, luchtkwaliteit, geluid of trillingen; dat de aanvraag een mer-screeningsnota en geurimpactstudie bevat;

dat volgens de aanvraag de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II en Vlarem III worden nageleefd; dat de aanvrager/exploitant stelt, op basis van deze effecten, dat er geen aanzienlijke effecten te verwachten zijn;

Overwegende dat de aanvraag bij het volledigheid- en ontvankelijkheidsonderzoek werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II bij het DABM, namelijk aan de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect, zoals wordt beoordeeld; dat er werd geoordeeld dat er voldoende gegevens beschikbaar om de vergunningsaanvraag te beoordelen en er werd vastgesteld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er op basis van de gegevens in de aanvraag geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn en dat een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens kan bevatten over aanzienlijke milieueffecten; dat bijgevolg tijdens het onderzoek van de volledigheid van onderhavige vergunningsaanvraag werd besloten dat er voor het aangevraagde project geen milieueffectenrapport moet worden opgemaakt;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2022-12-12, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 41 van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat deze aanvraag de gewone vergunningsprocedure doorloopt en beantwoordt aan volgende voorwaarde:

het gaat om een aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste klasse;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2022-12-12, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 25 van het OVD;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2022-12-12, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van de vergunningsaanvraag op 2022-12-12, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen bezwaren;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-02-03 van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden waaruit het volgende blijkt:

Het college van burgemeester en schepenen verleent een gunstig advies, betreffende de aanvraag tot het plaatsen van een container voor de opstelling van een biogasmotor/generator en de opslag van olie (warmtekrachtkoppeling) en de verandering door uitbreiding van de vergunde RWZI-installatie, via de gewone procedure met POVC, met de volgende voorwaarden:

- De voorwaarden van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, in het advies van 6 januari 2023, dienen strikt te worden gevolgd.
- De algemene en sectorale milieuvoorwaarden dienen nageleefd te worden op de van toepassing zijnde rubrieken.
- I.h.k.v. de nieuwe bodemverontreiniging dient de exploitant de richtlijnen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming toe te passen. Dit in samenspraak met de OVAM.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-02-10, van AGOP milieu, waaruit het volgende blijkt:

Aanvraag:

De aanvraag omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen :

*Plaatsen van een stalen container voor WKK en opslag olie met afmetingen 9,60 m x 2,95 m x 3,00 m (LxBxH)

*Aanleg van een plaat in gewapend beton (Vrijgesteld van vergunningsplicht volgens het Vrijstellingsbesluit)

*Aanleg van een klinkerverharding (Vrijgesteld van vergunningsplicht volgens het Vrijstellingsbesluit)

De aanleiding van de aanvraag betreft het vervangen van de verouderde gasmotoren door een performantere installatie met een lagere NOx-uitstoot. Naar aanleiding hiervan wordt een verandering aangevraagd voor de gasinstallatie en toebehoren die worden ondergebracht in de stalen container.

Tevens worden enkele veranderingen aangevraagd ter regularisatie van de vergunning aan de feitelijke exploitatie (aanvoer, opslag) en ter uitvoering van de aanbevelingen uit de BBT-toetsing (uitbreiding met vergisting externe slibs, opname suppressoren). Enkele rubrieken die niet meer relevant zijn, worden geschrapt.

Beschrijving locatie:

De site is gelegen ten noorden van deelgemeente Runkelen, binnen het openruimtegebied van de Melsterbeek.

De omgeving wordt gekenmerkt door de beekvallei, weiden en populierenaanplanten. Enkel ten zuiden van de site is er enigszins aansluiting bij bebouwing langsheen de Binderveldseweg en de Grazeneseweg.

Langs alle zijden rondom de waterzuiveringsinstallatie is een groenbuffer voorzien conform de groenzones in het PRUP. Het effluent van de RWZI wordt geloosd op de Melsterbeek, een geklasseerde waterloop van eerste categorie.

In de nabije omgeving van de site zijn er geen ecologische of landschappelijke beschermde of waardevolle elementen aanwezig.

GPBV-installatie

De exploitant is vergund voor activiteiten ingedeeld in rubrieken 2.4.3.a)1° en 2.4.3.a)2° en valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010.

Op 4/10/2019 werd een GPBV evaluatie uitgevoerd waarbij de installatie werd getoetst aan de BBT conclusies voor de BREF Waste treatment. De conclusie van deze toetsing was als volgt : *“Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de lopende vergunning(en) volledig voldoet(n) aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010. Er dient geen aanpassing te gebeuren van de in de lopende vergunning opgelegde voorwaarden.”*

Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag:

Activiteiten en proces

De aanvraag heeft betrekking op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Sint-Truiden. De RWZI behandelt huishoudelijk en industrieel afvalwater waarbij het aandeel industrieel afvalwater < 10% betreft. De installatie werd in 1992 gebouwd en heeft momenteel een capaciteit van 40.500 IE (op basis van 60 g

BZV/i.e./dag). De zuivering bestaat uit een laag belast actief slibstelsysteem met nutriëntverwijdering (chemische fosforverwijdering en biologische stikstofverwijdering). Aan het zuiveringsproces worden geen wijzigingen doorgevoerd. Enkel worden in de vergunningsaanvraag enkele correcties opgenomen. De voornaamste wijziging in de vergunning heeft betrekking op het vervangen van de biogasmotoren en aanverwante installaties.

Afvalstoffen en materialen

De aangevraagde verandering zorgt niet voor een wijziging van de aanwezige materialen of voortgebrachte afvalstoffen.

Lucht

De aanvraag omvat het voorzien van een nieuwe biogasmotor ter vervanging van de huidige, versleten gasmotoren omdat hierbij de wettelijk vereiste NOx-uitstoot niet meer kon worden gegarandeerd. De nieuwe gasmotor zal een nieuw geleid emissiepunt vormen en wordt voorzien van een permanente NOx-meting, zodat een minder optimale werking van de motor direct gedetecteerd wordt (voorzorgsprincipe aangezien een NOx-meting niet verplicht is). De motor kan op een NOx-waarde ingesteld worden tussen 250-500 mg/Nm³NOx bij 5% O₂.

Daarnaast wordt er op het toegevoerde biogas een biogaszuivering geplaatst voor H₂S en siloxanen (beiden kunnen anders de goede werking van de gasmotor in het gedrang brengen), ook al is het H₂S gehalte al zeer laag in het biogas omdat er een defosfatering is in de zuivering. De rookgassen van de nieuwe biogasmotor zullen dan ook aan de vigerende emissienormen voldoen.

De nieuwe biogasmotor zal geen invloed hebben op de geuremissies.

Energie

Er worden geen wijzigingen ten opzichte van het huidige verbruik verwacht.

Bodem

Het enige bijkomende risico op bodemverontreiniging gaat uit van de nieuwe gasmotor en de bijhorende opslag van smeer- en afvalolie. Deze opslag vindt plaats in verplaatsbare recipiënten (IBC's) die binnen staan opgesteld en boven een lekbak zijn geplaatst.

Er wordt in de aanvraag melding gemaakt van een nieuwe bodemverontreiniging met zware metalen in het vaste deel van de aarde die in een OBBO (2018-2019) is vastgesteld ter hoogte van de mobiele slibfilterpers. De mobiele slibfilterpers werd ondertussen door een centrifuge vervangen (slibrenovatie vergund op 6/12/2018). Binnen de komende 4 maanden zal de sanering hiervoor worden uitgevoerd.

Externe veiligheid

Er gaat geen bijkomend veiligheidsrisico uit van de installatie door de gevraagde verandering.

Geluid en trillingen

Wijzigingen in de aanvraag die een invloed kunnen hebben op geluid hebben betrekking tot de gasmotor, de surpressoren en de compressoren.

De nieuwe gasmotor zal de oude vervangen zodat het in feite geen extra geluidsbron betreft.

De wijziging aan de surpressoren en compressoren heeft te maken met een regularisatie zodat er op terrein geen wijziging wordt verwacht.

Oppervlaktewater

De aanvraag houdt geen wijziging in ten aanzien van oppervlaktewater.

GPBV-evaluatie

De aanvraag heeft geen invloed op de conclusies van de GPBV evaluatie die werd uitgevoerd op 4/10/2019.

ADVIES:

Gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Voorstel:

Vergunning verlenen voor een bepaalde termijn tot 2 juli 2029, gelijklopend met de basisvergunning.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en III

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP stedenbouw;

Gelet op het bericht op het loket, d.d. 2023-01-05 van de OVAM, waaruit het volgende blijkt:

Vermits dit dossier voor de OVAM geen elementen bevat die bijdragen tot het beleidsmatige aspect met betrekking tot het afvalstoffen- en materialenbeleid, wordt hierbij geen advies gegeven;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-01-25 van de Vlaamse Milieumaatschappij waaruit het volgende blijkt:

Deelaspect water:

De gevraagde veranderingen hebben geen betrekking op het lozen van afvalwater. Het advies van VMM met betrekking tot dit aspect is dan ook niet vereist.

Deelaspect lucht:

De omgevingsvergunningsaanvraag van RWZI Sint-Truiden heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de regularisatie van de opslagcapaciteit van de slibgistingstank en die van de slibbuffer extern slib naar respectievelijk 1.743 m³ en 894 ton, te vergunnen onder rubrieken 2.2.3.e.2 en 2.3.2.a.2; uitbreiding door regularisatie van de verwerkingscapaciteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v.

Referentie

2023_DEP_01068

8/20

biologische behandeling en fysisch-chemische behandeling naar respectievelijk max. 1.250 ton/dag en max. 430 ton/dag, te vergunnen onder rubrieken 2.4.3.a.1 en 2.4.3.a.2; wijziging door het verwijderen van twee biogasmotoren door één nieuwe biogasmotor met een vermogen van 172 kW en is niet langer indelingsplichtig. De regularisatie van de verwerkingscapaciteiten op dagelijkse basis, hebben geen invloed op de werking van de RWZI. De jaarlijkse verwerkingscapaciteit van de installatie blijft ongewijzigd. Door het lage vermogen van de nieuwe biogasmotor zullen geleide emissies verwaarloosbaar zijn in de omgeving van de installatie. De gevraagde regularisaties zullen geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

Advies VMM, aspect lucht:

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van het bedrijf RWZI Sint-Truiden te Duras kan voor lucht een gunstig advies worden verleend.

Gelet op het advies, d.d. 2023-01-05 van de Hulpverleningszone Zuid West Limburg met referentie 2018-0495-002 waaruit blijkt dat men een gunstig brandpreventieadvies geeft mits naleving van de voorgestelde voorwaarden en opmerkingen zoals beschreven in het advies;

Gelet op het bericht in het loket d.d. 2023-01-05 van de Afdeling Waterbeheer, waaruit het volgende blijkt: Het projectgebied watert af naar de Melsterbeek, een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie beheerd door de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer.

Bijgevolg is de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, de adviesverlenende instantie in dit dossier.

Gelet op het bericht in het loket d.d. 2023-01-06 van de Watering van St. Truiden, waaruit het volgende blijkt: Het projectgebied watert af naar de Melsterbeek, een onbevaarbare waterloop van 1ste categorie beheerd door de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer.

Bijgevolg is de VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer, de adviesverlenende instantie in dit dossier.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-01-06, de Vlaamse Milieumaatschappij – Team Wwatertoets, waaruit het volgende blijkt:

De locatie te Sint-Truiden, zoals beschreven in de aanvraag, stroomt af naar de Melsterbeek, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – kern Beheer en Investerings Waterlopen.

De percelen zijn volgens de watertoetskaarten deels gelegen in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied en zijn ook deels ingetekend als pluviaal overstromingsgevoelig.

Er wordt een package-unit container geplaatst met daarin een biogasmotor/generator. De huidige gasmotoren zijn opgesteld in het slibgebouw palend aan de gistingstank. Er wordt ter vervanging één nieuwe gasmotor buiten opgesteld naast de gashouder. De nieuwe gasmotor wordt buiten opgesteld om redenen van veiligheid (zonering). Dit heeft ook voordelen m.b.t. het onderhoud.

Voorts worden volgende wijzigingen aangevraagd:

*De nieuwe biogasmotor heeft een nominaal thermisch ingangsvermogen van 172 kW, waardoor deze niet meer indelingsplichtig is onder rubriek 31.1.;

*Wijziging van de gasproductie;

*Uitbreiding verwerkingscapaciteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. biologische behandeling naar max. 1.250 ton/dag;

*Uitbreiding verwerkingscapaciteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysisch-chemische behandeling naar max. 430 ton/dag;

*Andere wijzigingen in opslaghoeveelheden smeerolie en afvalolie;

*Verwijdering van een chemicaliëntank;

*Een aantal regularisaties waar nodig (Rubrieken van afvalstoffen; compressoren, airco's en surpressoren; dichtheid stookolie cfr. Afdeling GOP);

*De tijdelijke bronbemaling is niet meer van toepassing.

De container wordt buiten het overstromingsgevoelig gedeelte van het perceel opgetrokken. Door de aanvraag worden geen significant schadelijke effecten verwacht op het overstromingsregime. Er is geen significante inname van ruimte voor water door de aanvraag.

Voor wat betreft het aspect infiltratie kunnen de schadelijke effecten worden ondervangen aangezien de aanvraag voldoet aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Met betrekking tot de aspecten grondwaterstroming en -kwaliteit worden geen significant negatieve effecten verwacht mits er wordt voldaan de geldende Vlaamse voorschriften.

Voor wat betreft de lozingsaspecten wordt verwezen naar het advies van de kern advisering afvalwater en grondwater van de VMM.

BESLUIT

Het project wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van de gecodificeerde decreten betreffende het integraal waterbeleid

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-02-08 van de provinciale deskundige voor de discipline Milieu;

Gelet op het unaniem gunstig advies d.d. 2023-02-20 van de POVC waaruit het volgende blijkt:

- het deel IIOA betreft het veranderen van de RWZI Sint-Truiden door het vervangen van de WKK, uitbreiding verwerkingscapaciteit van niet gevaarlijke afvalstoffen dmv biologische en fysisch-chemische behandeling, wijziging in opslag olie en chemicaliën, regularisatie afvalstoffenrubrieken, ...
- het deel stedenbouwkundige handelingen betreft het plaatsen van een container voor de WKK (hoogte van 3 meter met daarop 2 schouwen voor lucht uit- en inlaat en een mast als geluidsdemper) en het aanleggen van een betonverharding;
- de adviezen van GOP-Milieu, GOP-RO, TOVO, VMM, OVAM, VMM Watertoets en brandweer zijn gunstig of stilzwijgend gunstig;
- het advies van het schepencollege is gunstig mits naleving van de voorwaarden van de brandweer, de Vlarem II voorwaarden en de richtlijnen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;
- het advies van de deskundige RO is gunstig mits naleving van de voorwaarden van de brandweer;
- het advies van de deskundige milieu is gunstig voor een vergunningstermijn eindigend op 2 juli 2029;
- hoorzitting
- de exploitant heeft gevraagd om gehoord te worden door de POVC, de hoorzittingen worden in principe enkel schriftelijk gehouden; er werden geen bijkomende inlichtingen overgemaakt op het loket;
- Bespreking:
- Van de door het schepencollege voorgestelde voorwaarden worden enkel de voorwaarden van de brandweer als bijzondere voorwaarden weerhouden. De bepalingen van het Decreet inzake de bodemsanering en bodembescherming moeten sowieso nageleefd worden en worden dus niet als bijzondere voorwaarden opgelegd;
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor de IIOA voor een vergunningstermijn eindigend op 2 juli 2029 en voor de stedenbouwkundige handelingen voor onbepaalde duur met oplegging van de voorwaarden van de brandweer;

Beoordeling

Stedenbouwkundige aspecten

Toetsing aan de wettelijke en reglementaire voorschriften

Gewestplan

Volgens het bij koninklijk besluit van 5 april 1979 bekrachtigd gewestplan Sint-Truiden – Tongeren is het perceel gelegen in een gebied bestemd voor 'landschappelijk waardevol agrarisch gebied' (100%).

RUP, BPA of verkaveling

Voor het perceel worden de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan grotendeels overschreven door de voorschriften van het bij ministerieel besluit van 25 mei 2007 goedgekeurd Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'RWZI Sint-Truiden' (89%), het terrein is gelegen in :

- gebied voor infrastructuur voor afvalwaterzuivering (89%),
- bouwvrije zone in functie van inrichting (overdruk 3%),
- gebied voor groenbuffer (overdruk 16%),
- ontsluitingsweg (planlijn indicatieve aanduiding 26,9m).

De voorziene werken situeren zich in het gebied voor infrastructuur voor afvalzuivering.

Overwegende dat artikelen 4.3.1 – 4.3.8 VCRO de stedenbouwkundige beoordelingsgronden voor vergunningsaanvragen bepalen;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Beschrijving van de omgeving

De inrichting is gelegen te Sint-Truiden, Grazenseweg 13 in open ruimte palend aan de Melsterbeek.

Beschrijving van de aanvraag

Het project voorziet de plaatsing van een bijkomende technische installatie en bijhorende klinkerverharding bij de bestaande inrichting.

De installatie bestaat uit een container van 9m60 bij 2m95 (29,59m²) en een hoogte van 3 meter met daarop 2 schouwen voor lucht uit- en inlaat en een mast als geluidsdemper. De totale hoogte is 10 meter. De container zelf komt op een plaat in gewapend beton van 3,5 m breed op 10m lang. De klinker verharding is beperkt tot de zone rondom de installatie (44,75m²).

De constructie wordt ingeplant tussen de bestaande installaties.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening

Artikelen 4.3.1 - 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) bepalen de beoordelingsgronden voor stedenbouwkundige aanvragen.

Met toepassing van artikel 4.3.1 VCRO kan gesteld worden dat voor de aanvraag de voorschriften van het provinciaal RUP 'RWZI Sint-Truiden' voor gebied voor infrastructuur voor afvalwaterzuivering geacht worden de criteria voor de goede ruimtelijke ordening weer te geven.

De voorschriften bepalen dat de zone voorbehouden is voor de inrichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en dat alle gebouwen, constructies en installaties die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de zuiveringsinstallatie toegelaten zijn. De aanvraag is voor wat betreft de bestemming verenigbaar met deze voorschriften.

Verder bepalen de voorschriften dat: *'alle gebouwen met een hoogte minder of gelijk aan 8,5 meter moeten visueel gebufferd worden vanuit de omgeving via een groenbuffer/scherm.'*

De bestaande bedrijfssite is goed gebufferd en de hoogte van de cabine is beperkt tot 3 meter, enkel de geluidsdemper is hoger dan 8m50. Het aangevraagde beantwoordt aan de voorschriften, er is geen storend effect te verwachten door het plaatsen van de bijkomende constructie.

Met toepassing van artikel 4.3.3 en 4.3.4 VCRO kan gesteld worden dat uit de verleende adviezen blijkt dat het project verenigbaar is met de normen en doelstellingen die gehanteerd worden in de andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening mits de adviezen gevolgd worden.

Met toepassing van artikelen 4.3.5 t/m 4.3.8, afdeling 2 Decretale beoordelingselementen VCRO kan gesteld worden dat de Granzenseweg een voldoende uitgeruste weg is, dat het project geen betrekking heeft op het bouwen of uitbreiden van een bedrijfswoning of een voor het publiek toegankelijk gebouw en dat het perceel niet getroffen is door een rooilijn of achteruitbouwstrook.

Milieu-aspecten

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag hoofdzakelijk de verandering betreft van de vergunde RWZI Sint-Truiden door het verwijderen van een bestaande biogasmotor en het plaatsen van een nieuwe biogasmotor, het wijzigen van de opslag oliën en chemicaliën en uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van niet gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. biologische behandeling en d.m.v. fysisch-chemische behandeling;

Overwegende dat tevens enkele veranderingen worden aangevraagd ter regularisatie van de vergunning aan de feitelijke exploitatie (aanvoer, opslag) en ter uitvoering van de aanbevelingen uit de BBT-toetsing (uitbreiding met vergisting externe silos, opname suppressoren); dat eveneens rubrieken die niet meer relevant zijn, geschrapt worden;

Overwegende dat de inrichting valt onder de toepassing van de EU-Richtlijn 2010/75/EU d.d. 2010-11-24 betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (GPBV) en dit omwille van rubrieken 2.4.3.a.1° en 2.4.3.a.2°; dat volgens de richtlijn deze bedrijven moeten werken volgens vergunnings-voorwaarden gebaseerd op BBT;

Overwegende dat voor de aangevraagde inrichtingen volgende BREF's van toepassing zijn:

- Waste Treatment;

Overwegende dat de eigenlijke werking van de RWZI niet wijzigt; dat er wel een uitbreiding van de verwerkingscapaciteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. biologische behandeling naar max. 1.250 ton/dag gevraagd, evenals een uitbreiding van de verwerkingscapaciteiten van niet-gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysisch-chemische behandeling naar max. 430 ton/dag wordt gevraagd;

Overwegende dat in 2019 een algemene evaluatie van de vergunningsvoorwaarden werd uitgevoerd; dat hieruit bleek dat de lopende vergunning volledig voldoet aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het Vlareem en ze overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies 2010/75/EU d.d. 2010-11-24; dat deze GPBV-toetsing niet wijzigt naar aanleiding van huidige aanvraag;

Overwegende dat Aquafin naar aanleiding van deze aanvraag de GPBV-check wel heeft geactualiseerd en bij de aanvraag gevoegd; dat door de vermindering en modernisering van de gasmotoren er alleen een mogelijke impact naar de lucht zal optreden, in de zin van een verbetering;

Overwegende dat voor de opslag van gevaarlijke stoffen in deze inrichting, de scheidingsafstanden conform bijlage 5.17.1 van Vlareem II relevant zijn; dat deze scheidingsafstanden dienen nageleefd te worden; dat de verbodsregel van artikel 5.17.4.1.3 van Vlareem II niet van toepassing is, aangezien het geen exploitatie van een activiteit ingedeeld in klasse 1 voor de opslag van andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en 2 betreft;

Overwegende dat artikel 5.16.3.3 §1 van Vlareem II het gebruik van chloorfluorkoolstoffen en halonen in koelinstallaties of het voorhanden houden ervan ten behoeve van koelinstallaties verbiedt; dat het dossier geen

informatie bevat over het gebruikte koelmiddel; dat de exploitant erop gewezen wordt dat hieraan voldaan moet worden;

Overwegende dat de opslag van smeer- en afvalolie voorzien is in verplaatsbare recipiënten die binnen staan opgesteld boven een lekbak;

Overwegende dat bij het lossen van extern slib, septisch materiaal, zand en per as aangevoerd afvalwater alsook bij de afvoer van ingedikt slib er gemorst kan worden; dat de verhardingen waarop gemorst kan worden aangesloten zijn op het interne rioleringsstelsel dat afwatert naar de influentput;

Overwegende dat de tanks voor opslag van gevaarlijke stoffen dubbelwandig zijn en zich bevinden op een vloeistofdichte vloer met afgebakende vloeistofdichte lospiste; dat de lospiste aangesloten is op het interne rioleringsstelsel dat afwatert naar de influentput;

Overwegende dat de opslag van Poly-electrolyt gebeurt in IBC's en vaten boven inkuipingen, en bovenop een vloeistofdichte vloer die aangesloten is op het interne rioleringsstelsel en afwatert naar de influentput;

Overwegende dat door deze genomen maatregelen het risico op bodemverontreiniging maximaal beperkt wordt;

Overwegende dat volgende uitgevoerde activiteiten i.k.v. het bodemdecreet worden beschouwd als een risico-activiteit:

- de exploitatie een biogasalternator (rubriek 12.1.1.2°b)
- gasproductie (rubriek 16.1.b)2°)

dat bijgevolg de exploitant er op wordt gewezen dat een bodemonderzoek van het terrein verplicht is bij overdracht, sluiting en faillissement en om de 10 jaar;

dat bij het oriënterend en beschrijvend onderzoek in 2018-2019 een nieuwe bodemverontreiniging voor zware metalen in het vaste deel van de aarde werd teruggevonden ter hoogte van de mobiele slibfilterpers; dat de mobiele slibfilterpers vervangen werd door een centrifuge; dat hiervoor een bodemsaneringsproject werd opgemaakt en ingediend bij OVAM;

Overwegende dat mits naleving van de van toepassing zijnde algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden, de risico's op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging ten gevolge van de exploitatie van deze zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst kunnen worden;

Overwegende dat er geen wijziging voor het aspect lozing wordt aangevraagd;

Overwegende dat het plaatsen van een nieuwe gasmotor geen impact heeft op de geuremissie; dat de overige gevraagde wijzigingen regularisaties in aanvoer en opslag betreffen; dat dit geen impact heeft op de geurbeoordeling en de reeds genomen maatregelen;

Overwegende dat voor de RWZI Sint-Truiden in het verleden (2017) reeds een IMPACT-modellering werd opgemaakt nl. in de mer-screening in kader van de vervanging van een mobiele filterpers door de binnen opgestelde centrifuge en opslag van ontwaterd slib in de bijhorende silo (waarbij de kritieke punten afgezogen worden en behandeld in een extra biofilter); dat uit de toetsing van de met IMPACT berekende immissies aan het globale beoordelingskader van de SCVGGP bleek (en blijkt) dat de exploitatie van de RWZI geen belangrijke geurhinder veroorzaakt;

Overwegende dat het biogas o.a. wordt ontdaan van H₂S alvorens verbrand te worden in de biogasmotor; dat de rookgassen van de nieuwe biogasmotor aan de vigerende emissienormen zullen voldoen; dat er bijgevolg geen onaanvaardbare effecten zullen optreden op de luchtkwaliteit;

Overwegende dat door de nieuwe gasmotor de impact op de luchtkwaliteit wordt beperkt door het plaatsen van een permanente NO_x-meting, zodat een minder optimale werking van de motor direct gedetecteerd wordt (voorzorgsprincipe aangezien een NO_x-meting niet verplicht is); dat daarnaast er op het toegevoerde biogas een biogaszuivering geplaatst wordt voor H₂S en siloxanen (beiden kunnen anders de goede werking van de gasmotor in het gedrang brengen); dat de rookgassen van de nieuwe biogasmotor dan ook aan de vigerende emissienormen zullen voldoen;

Overwegende dat er een beperkte regularisatie/uitbreiding is van de biogasproductie van max. 75 Nm³/u naar 77,4 Nm³/u (de vergistingsinstallatie wijzigt niet); dat dit geen impact heeft op de luchtkwaliteit;

Overwegende dat de overige gevraagde wijzigingen, regularisaties betreffen in aanvoer en opslag; dat dit geen impact heeft op de geurbeoordeling en de reeds genomen maatregelen, en ook niet op de luchtkwaliteit;

Overwegende dat om geluidshinder te beperken de kritieke procesonderdelen (influentvijzels, centrifuges, motoren, hydrofoorgroep etc.) afgedekt of binnen zijn opgesteld; dat de blowers/surpressoren voor de beluchting

binnen staan opgesteld in een geïsoleerd gebouw; dat ook de andere surpressoren en compressoren binnen zijn opgesteld, behalve de 2 surpressoren (2 x 4 kW) van de zandvang die zich afgeschermd onder de zandvang bevinden tussen de verschillende constructies van de installatie; dat de 2 airco's (controlekamer en keuken) zich bevinden aan het dienstgebouw afgeschermd door de verschillende constructies van de installatie;

Overwegende dat er enerzijds is gekozen voor een geluidsarm beluchtingssysteem met fijn bellenbeluchting in het recentste beluchtingsbekken, en anderzijds werden de motoren van de puntbeluchters in het oudste beluchtingsbekken ingekapseld en bevinden de puntbeluchters zelf onder beton (om geluidshinder van opspattend water te voorkomen); dat daarnaast de mixers en dompelpompen ondergedompeld zijn zodat deze geluidloos zijn voor de omgeving; dat ook de nieuwe gasmotor binnen wordt opgesteld in een container die opgesteld wordt tussen bestaande constructies;

Overwegende dat de RWZI Sint-Truiden is gelegen op ca. 50 m van de dichtste bewoning, zijnde lintbebouwing langs de Grazeneseweg waardoor bovenstaande preventieve maatregelen noodzakelijk zijn; dat door het binnen opstellen van de gasmotor in een container opgesteld tussen bestaande constructies, er gesteld kan worden dat er geen aanzienlijk effect van geluid en/of trillingen zal optreden;

Overwegende dat uit de omgevingscheck blijkt dat er zich geen speciale beschermingszones (SBZ) of VEN-gebieden bevinden binnen een straal van 750 meter rond de inrichting; dat het dichtste Habitatgebied is gelegen op ca. 1.050 meter, het dichtste Vogelrichtlijngebied op meer dan 9.000 meter van de inrichting en het dichtste VEN is gelegen op 950 meter van de inrichting;

Overwegende dat door de beperkte vermogens er gesteld kan worden dat er geen emissies reiken tot aan deze kwetsbare gebieden; dat de emissies beperkt zullen zijn tot het terrein van de inrichting; dat door de verlaging en het niet-indelingsplichtig meer zijn van het vermogen van de nieuwe gasmotor en de bestaande stookinstallatie er vanuit kan gegaan worden dat dit een voldoende genomen maatregel is om geen effect te hebben op de biodiversiteit buiten en rondom de inrichting;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet, zijnde de verandering van de exploitatie, zodat de omgevingsvergunning verleend wordt met een vergunningstermijn die vervalt op 2029-07-02 (eindtermijn van de basisvergunning);

Overwegende dat door het verlenen van de omgevingsvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3 §1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid zoals blijkt uit het advies van VMM-Team Watertoets;

Overwegende dat van de door het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden voorgestelde bijzondere voorwaarden enkel de voorwaarden van de brandweer als bijzondere voorwaarden worden weerhouden; dat de bepalingen van het Decreet inzake de bodemsanering en bodembescherming sowieso moeten nageleefd worden en dus niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de voorwaarde dat het advies, d.d. 2023-10-06 van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg wordt nageleefd;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 §2 opgelegde voorwaarden;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de POVC wordt bijgetreden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 Aan AQUAFIN nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het veranderen van de RWZI Sint-Truiden (inrichtingsnummer 20170707-0014) met het project 'V0103017 - RWZI Sint-Truiden - Vervangen WKK' met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- Plaatsen container voor WKK en opslag olie – Handeling: Nieuwbouw van bijgebouwen, niet-overdekte lage constructies en andere handelingen – (Planaanduiding: GEBOUW V0103017)

met betrekking tot een terrein gelegen te SINT-TRUIDEN, Grazenseweg 13, kadastraal gekend: 71050A0001/00B000;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

het veranderen van de RWZI Sint-Truiden (inrichtingsnummer: 20170707-0014), door:

*Plaatsen container met nieuwe biogasmotor (vermogen 172 kW, niet meer ingedeeld, rubriek 31.1.2.b komt te vervallen) en nieuwe ICB's voor opslag smeerolie en afvalolie

*verwijderen bestaande biogasmotoren

*uitbreiding verwerkingscapaciteiten van niet gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. biologische behandeling en d.m.v. fysisch-chemische behandeling

*wijzigingen in opslag oliën en chemicaliën

*regularisaties (afvalstoffenrubrieken, compressoren, e.a.)

*tijdelijke bronbemaling is niet meer van toepassing (rubriek 53.2.2.a komt te vervallen)

voor de totale inrichting zijn, na verandering volgende rubrieken van toepassing (= geactualiseerde toestand):

Rubriek 2.2.3.e)2°: Opslag en biologische behandeling van vergisting van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³

Vergund: slibgistingstank van 1.750 m³ en een jaarlijkse verwerkte capaciteit van 2.500 ton DS

Verandering: Regularisatie opslagcapaciteit slibgistingstank naar inhoud van 1.743 m³

Totaal na verandering: slibgistingstank van 1.743 m³ en een jaarlijkse verwerkte capaciteit van 2.500 ton DS

(klasse 1)

Rubriek 2.3.2.a)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet-gevaarlijke slibs met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Vergund: buffer voor gisting van 630 ton (573 m³) en buffer voor extern slib van 220 ton (200 m³) – totaal 850 ton

Verandering: Regularisatie opslagcapaciteit slibbuffer extern slib naar 264 ton (240 m³)

Totaal na verandering: buffer voor gisting van 630 ton (573 m³) en buffer voor extern slib van 264 ton (240 m³) – totaal 894 ton

(klasse 1)

Rubriek 2.3.2.e)2°: Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Vergund: Opslag en fysisch-chemische behandeling van zand en slib afkomstig van de exploitatie van de pompstations en collectoren: 66 m³ of 66 ton in slibdroogbedden

Verandering: Regularisatie aanvoer zand/slib van de exploitatie van pompstations en collectoren met extern zand afkomstig van andere RWZI's

Totaal na verandering: Opslag en fysisch-chemische behandeling van zand en slib afkomstig van de exploitatie van de pompstations en collectoren en extern zand van andere RWZI's: 66 m³ of 66 ton in slibdroogbedden

(klasse 1)

Rubriek 2.3.3.a)2°: Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van meer dan 25 m³

Vergund: buffer septisch materiaal van 64 m³ en aanvoer van 10.000 m³/jaar en max. 60 m³/dag

Verandering: Uitbreiding dagelijkse verwerkingscapaciteit extern aangevoerd septisch materiaal naar 100 m³/dag; dit verandert niets aan de reeds vergunde hoeveelheid dewelke betrekking heeft op de opslagcapaciteit;

+ Rechtzetting met max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen

Totaal na verandering: Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 64 m³ in buffer septisch materiaal:

- max. 100 m³/dag – 10.000 m³/jaar extern aangevoerd septisch materiaal;

- max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen;

(klasse 1)

Referentie

2023_DEP_01068

14/20

Rubriek 2.4.3.a)1°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling

Vergund: biologische behandeling:

- max. 60 ton/dag (of 10.000 m³/jaar) extern aangevoerd septisch materiaal;
 - max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen
- totaal: 860 ton/dag

Verandering: Uitbreiding verwerkingscapaciteit extern aangevoerd septisch materiaal naar max. 100 ton/dag (of 10.000 m³/jaar) + Uitbreiding met vergisting externe slibs (n.a.v. BBT-evaluatie AGOP): max. 350 ton/dag (of 2.500 ton/jaar) extern aangevoerd slib

Totaal na verandering: De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van biologische behandeling:

- Waterzuiveringsinstallatie:

- * max. 100 ton/dag (of 10.000 m³/jaar) extern aangevoerd septisch materiaal;
- * max. 800 ton/dag – 5.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen;
- Slibvergistinginstallatie:

- * max. 350 ton/dag (of 2.500 ton/jaar) extern aangevoerd slib
- totaal: 1.250 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 2.4.3.a)2°: Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling

Vergund: fysisch-chemische behandeling:

- aanvoer extern slib van 1.421 ton/jaar aan 100% DS ofwel max. 350 ton/dag aan 3% DS;
- aanvoer 800 ton/jaar ofwel max. 20 ton/dag zand/slib afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren - totaal: 370 ton/dag

Verandering: Regularisatie aanvoer zand/slib van de exploitatie van pompstations en collectoren met extern zand afkomstig van andere RWZI's + uitbreiding max. dagelijkse verwerkingscapaciteit zand/slib afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren en extern zand van andere RWZI's naar max. 80 ton/dag

Totaal na verandering: De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door middel van fysisch-chemische behandeling:

- max. 350 ton/dag (max. 2.500 ton/jaar aan 3% DS of 1.421 ton/jaar aan 100% DS) extern aangevoerd slib;
 - max. 80 ton/dag (max. 800 ton/jaar) zand/slib afkomstig van de exploitatie van pompstations en collectoren en extern zand van andere RWZI's
- totaal: 430 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 3.6.4.3°: Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 tot 100.000 inwonerequivalenten

Vergund: Een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 40.500 IE (op basis van een BZV van 60g BOD/IE/dag), met lozing van het gezuiverde effluent in de Melsterbeek

Verandering: Ongewijzigd

(klasse 1)

Rubriek 6.4.1°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter

Vergund: Opslag van 1.000 liter smeerolie en 1.200 liter afvalolie

Verandering: Verwijdering vaste houder afvalolie 1.200 liter + uitbreiding met 1.000 liter afvalolie in een IBC van 1 m³ in de berging + uitbreiding met 1.000 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie in een IBC van elk 1 m³ in de container

Totaal na verandering: 1.000 liter smeerolie en 1.000 liter afvalolie in een IBC van elk 1 m³ in de container, 1.000 liter smeerolie in vaten en 1.000 liter afvalolie in een IBC van 1 m³ in de berging - totaal: 4.000 liter

(klasse 3)

Rubriek 12.1.1.1°b): Elektriciteitsproductie: niet in rubriek 20.1.5 en 20.1.6 inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 150 kVA t.e.m. 200 kVA, volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied

Vergund: 2 biogasgeneratoren met een elektrisch vermogen van resp. 85 kVA en 200 kVA

Verandering: Verwijdering van de 2 biogasgeneratoren met een elektrisch vermogen van resp. 85 kVA en 200 kVA en uitbreiding met een nieuwe biogasgenerator met een elektrisch vermogen van 177,8 kVA

Totaal na verandering: Een biogasgenerator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 177,8 kVA

(klasse 3)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Vergund: Een transformator van 1.600 kVA

Verandering: Ongewijzigd

(klasse 2)

Rubriek 16.1.b)2°: Behandelen van gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 10 Nm³/u tot en met 100 Nm³/u

Vergund: Een biogasproductie-installatie met een gasproductie van max. 75 Nm³/u en een biogashouder van 1.350 m³

Verandering: Wijziging van gasproductie naar 77,4 Nm³/u

Totaal na verandering: Biogasproductie-installatie met een gasproductie van max. 77,4 Nm³/u en een biogashouder van 1.350 m³

(klasse 2)

Rubriek 16.3.2°a): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW

Vergund: 2 compressoren van resp. 2,2 kW en 5,5 kW en 2 mobiele compressoren van resp. 1,1 kW en 1,5 kW + 2 airco's van resp. 1,2 kW en 2,4 kW en een compressor voor slibontwatering van 5,02 kW – totaal 18,92 kW

Verandering: Herubricering en verandering van de vergunde toestand.

- Regularisatie compressor 15 kW;
- Regularisatie vermogen compressor voor slibontwatering naar 5,5 kW;
- Verplaatsing compressor 2,2 kW;
- Regularisatie vermogen airco's naar resp. 1 kW en 1,39 kW en verplaatsing naar dienstgebouw;
- Verplaatsing mobiele compressoren naar berging;
- Regularisatie surpressoren 2x 4 kW, 4,4 kW, 37 kW en 50 kW

Totaal na verandering: 132,59 kW:

Compressoren 2,2 kW, 2x 5,5 kW en 15 kW

Mobiele compressoren 1,1 kW en 1,5 kW

Airco's 1 kW en 1,39 kW;

Surpressoren 2x 4 kW, 4,4 kW, 37 kW en 50 kW

(klasse 3)

Rubriek 17.3.2.1.1°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a

Vergund: Opslag van 8,7 ton (10.000 liter) diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder

Verandering: Regularisatie naar 8,33 ton door rekening te houden met een dichtheid van 0,833 kg/l

Totaal na verandering: Opslag van 8,33 ton (10.000 liter) diesel in een ondergrondse dubbelwandige houder

(klasse 3)

Rubriek 17.3.4.2°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied

Vergund: Opslag van totaal 85,5 ton producten met gevarenpictogram GHS05: opslag van 73,5 ton (49 m³) chemicaliën in 3 dubbelwandige tanks van resp. 1x 15 m³ en 2x 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

Verandering: Verwijdering tank 15 m³ (22,5 ton)

Totaal na verandering: Opslag van totaal 63 ton producten met gevarenpictogram GHS05: opslag van 51 ton (34 m³) chemicaliën in 2 dubbelwandige tanks van elk 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

(klasse 2)

Rubriek 17.3.6.2°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied

Vergund: Opslag van totaal 85,5 ton producten met gevarenpictogram GHS07: opslag van 73,5 ton (49 m³) chemicaliën in 3 dubbelwandige tanks van resp. 1x 15 m³ en 2x 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

Verandering: Verwijdering tank 15 m³ (22,5 ton)

Totaal na verandering: Opslag van totaal 63 ton producten met gevarenpictogram GHS07: opslag van 51 ton (34 m³) chemicaliën in 2 dubbelwandige tanks van elk 17 m³ + 9 ton (6 m³) PE in 6 multiboxen van elk 1 m³ + 3 ton (2 m³) PE in 1 vat van 2 m³

(klasse 2)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen vr gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Vergund: Opslag van 1.500 liter chemicaliën in kleine verpakkingen

Verandering: Ongewijzigd

(klasse 3)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Referentie

2023_DEP_01068

16/20

Vergund: Een labo voor het uitvoeren van eenvoudige test

Verandering: Ongewijzigd

(**klasse 3**)

gelegen te SINT-TRUIDEN, Grazenseweg 13, kadastraal gekend 71050A0001/00B000,

§2. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 2029-07-02.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen onder volgende voorwaarden:

- Het advies d.d. 2023-01-05 van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg met referentie 2018-0495-002, moet strikt nageleefd worden.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en Vlarem III

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de aanvrager/exploitant, met name AQUAFIN nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3803 Sint-Truiden
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 7) de NV AQUAFIN te 2630 Aartselaar
- 8) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

Referentie
2023_DEP_01068

17/20

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.



**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2022101651
NV AQUAFIN te SINT-TRUIDEN (inrichtingsnummer: 20170707-0014),
horende bij het besluit van de deputatie d.d. 2023-03-23 - Projectinhoud V2.**

Plannenlijst aanvraag stedenbouwkundige handelingen:

Constructieve tekening
BA_GEBOUW V0103017_C_N.pdf
Inplantingsplan
BA_V0103017_I_B.pdf
BA_V0103017_I_N.pdf
Legende
BA_V0103017_L.pdf
Titelblad
BA_V0103017_TI.pdf

Plannenlijst aanvraag IIOA:

0103 Bijlage C8A Uitvoeringsplan milieu.pdf

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2023-03-23

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors


Inge Moors

De provinciegriffier,

 Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters



Jos Lantmeeters

Referentie
2023_DEP_01068

20/20