

Dossiernummer 36008/65/A/1

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan - C.V. S.P.E. - voor het exploiteren van een inrichting gelegen te IZEGEM (IZEGEM)

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993 en van 21 december 1994;

Gelet op het besluit dd. 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992 en bij besluit van 27 april 1994;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28/11/1994, ingediend door C.V. S.P.E., gevestigd te 8530 HARELBEKE, VAARNEWIJKSTRAAT 20, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te 8870 IZEGEM (IZEGEM), PRINS ALBERTLAAN 12, kadastraal bekend :

Gemeente Afd. Sectie Perceelnr.

IZEGEM 2 D 961/e

met als voorwerp : een STEG-centrale te exploiteren

(Rubrieken

12.2.1.

Elektriciteit : transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (3)
Aangevraagd: 100 kVA transformator

12.2.2.

Elektriciteit : transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (2)
Aangevraagd: 1250 kVA

12.3.1.

Elektriciteit - akkumulatoren : vast opgestelde batterijen (meer dan 10.000 AhV) (2)

Aangevraagd: 88000 AhV

12.3.2.

Elektriciteit - akkumulatoren : inrichting voor het laden van akkumulatoren met totale vermogen van meer dan 5 kW (2)

Aangevraagd: 80 kW 2 laders

16.3.2.2.

Gassen : compressoren met een totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW

Aangevraagd: 16,5 kW

16.7.2.

Gassen : opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipienten (totale inhoud meer dan 1.000 l tem 5.000 l) (2)

Aangevraagd: 1600 liter

17.3.7.1.

Gevaarlijke stoffen : opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C. (van 200 l tem 50.000 l) (3)

Aangevraagd: 11000 liter

20.1.4.2.

Industrie : thermische centrales met een warmtevermogen van meer dan 3.000 kW (1)

39.1.3.

Stoomtoestellen : ketels, oververhitters en voorverwarmers met een waterinhoud van meer dan 5.000 liter (1)
Aangevraagd: 60000 liter

43.3.

Verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van meer dan 5.000 kW (1)

zodat deze voortaan zou omvatten :

een inrichting voor de produktie van stroom en elektriciteit waaronder :

a) cogeneratie-eenheid bestaande uit :

- gasturbine (28 MWth)
- alternator met een elektrisch vermogen van 26 MVA of 24 MWe
- 1 recuperatieketel met een totale waterinhoud van 60.000 l en een totaal thermisch vermogen van 54 MWth waarvan :

* zonder bijstook : 28 MWth

* met bijstook (naverbrandingsinstallatie) 26 MWth voorzien van koelventilatoren (nr. 27 + 28) : 6,5 kW

- luchtkoelers voor gasturbine en ketelpackages (nr.8 + 16 + 24) : 160 kW
- diverse pompen, ventilatoren samen 299 kW
- 2 HS transformatoren : 1250 kVA en 100 kVA

b) Algemene en bijkomende voorzieningen :

- aardgasontspanningsstation circa 8000 Nm³/u
- 2 gasverwarmingsketels met een thermische vermogen van elk 200 kW : 400 kW
- 2 batterijladers van 40 kW : 80 kW
- batterijen voor de noodvoeding : 11 800 Ah
- luchtcompressor voor perslucht : 16,5 kW

c) Opslagplaatsen :

- gassen in flessen met een totale waterinhoud van 1600 l koolzuur 1100 l, helium 100 l, methaan 100 l, stikstof 300 l
- minerale en synthetische oliën in vaten of tanks met een totale hoeveelheid van : 11000 l waaronder :
 - * minerale oliën 10.000 l
 - * synthetische oliën 1000 l

Gelet op het feit dat op de datum van 05/12/1994 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 12/01/1995 waaruit blijkt dat 3 schriftelijke bezwaren werden ingediend, die betrekking hebben op : de vraag om aangepaste voorwaarden zodat er geen hinder zou ontstaan;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/01/1995 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies , dd 31/01/1995 van het bestuur Milieuvergunningen van de Administratie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies, dd 01/02/1995 van De Vlaamse Milieu Maatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/02/1995 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "industriegebied" ggk. dd. 10/5/67;

Overwegende dat(motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag een cogeneratie-eenheid omvat bestaande uit een gasturbine met een elektriciteitsproduktie van 24 MW_e en een recuperatieketel met een thermisch vermogen van 54 MW_{th} voor de produktie van stoom; dat deze installatie zal worden uitgebaat door de firma S.P.E., op de terreinen van de firma NV Vandemoortele;

Overwegende dat de stoom, die in de cogeneratie-eenheid zal worden geproduceerd, afgenomen wordt door de firma NV Vandemoortele voor gebruik in eigen produktie; dat momenteel deze firma instaat voor haar eigen stoomproduktie bij middel van een kolencentrale; dat het de bedoeling is om deze kolenketel te vervangen door de nieuwe cogeneratie-eenheid;

Overwegende dat het ANHA en het NHA afkomstig van de cogeneratie-eenheid afgevoerd zal worden naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de NV Vandemoortele; dat de exploitant bijgevolg niet zelf zal instaan voor de zuivering maar het toch wenselijk dat de samenstelling van het afvalwater jaarlijks wordt meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid;

dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de opmerkingen van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Overwegende dat de cogeneratie-eenheid bestaat uit een gasturbine en een bijstook; dat deze gevoed worden met aardgas; dat de gasturbine voorzien zal worden van een stoom-injectiesysteem in de vlam; dat hierdoor de uitstoot aan stikstofoxyden zal worden beperkt; dat de maximaal toelaatbare emissienorm volgens de thans gehanteerde technische criteria 350 mg/Nm³ bedraagt; dat uit onderzoek blijkt dat deze norm kan gerespekteerd worden; dat uit de verklaringen van de exploitant in de provinciale milieuvergunningscommissie is gebleken dat er maximaal 150 mg NO_x zal geëmitteerd worden;

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de waarde voor stikstofoxyden van 40 kg/u, uitgedrukt in kg NO, zal overschreden worden zodat, volgens de thans gehanteerde technische criteria, de emissies moeten geloosd worden langs een schoorsteen of andere geleide kanalen; dat de minimumhoogte van deze schoorsteen dient bepaald te worden maar dat deze berekening niet terug te vinden is in het aanvraagdossier; dat op basis van de beschikbare gegevens de hoogte wordt berekend in het advies van het Bestuur Milieuvergunningen, waaruit kan worden besloten dat volgens de T.A. Luft- methode de schoorsteenhoogte min. 31,8 m zou moeten bedragen; dat op basis van de beschikbare gegevens kan gesteld worden dat de algemene immissienormen wellicht kunnen behaald worden voor zover er voldaan wordt aan de opgelegde emissienormen en de afgassen worden geloosd langs een schouw waarvan de hoogte berekend werd volgens de TA-luftmethode of volgens een gelijkwaardige code van goede praktijk aanvaard door het Bestuur Milieuvergunningen; dat de berekening van de werkelijke schouwhoogte als bijzondere voorwaarde dient te worden opgelegd;

Overwegende dat de inrichting is gelegen in een milieubelastende industriezone; dat de dichtste vreemde woningen op ca. 90 m en het woongebied op ca. 200 m afstand zijn gelegen van de cogeneratie-eenheid; dat er maatregelen voorzien zijn om het geluidsniveau te beperken (absorberend materiaal, geluidsdempers, omkasting,...); dat opdracht werd gegeven aan een erkend deskundige om een akoestisch onderzoek te verrichten naar de invloed van deze eenheid op het omgevingsgeluid; dat in functie van dit akoestisch onderzoek bepaalde akoestische eigenschappen vereist worden waaraan de cogeneratie-eenheid zal moeten voldoen;

Overwegende dat er zich in de nabijheid van het aardgasontspanningsstation een waterstofontvangstation van NV Vandemoortele bevindt; dat er waterstofdetectoren zijn voorzien; dat bij overschrijding van de alarmgrens welke vastgesteld is op 4% van de onderste explosiegrens, de totale cogeneratie-eenheid zal worden uitgeschakeld; dat de achterwand van het aardgasontspanningsstation uitgerust wordt met explosiebestendige vaste betonnen wanden; dat gesteld kan worden dat hierdoor het risico beperkt wordt en tot een niveau kan gebracht worden die aanvaardbaar is voor de omgeving;

Overwegende dat het aardgasontspanningsstation voorzien zal worden van detectoren; dat bij overschrijding van de alarmgrens die vastgesteld is op 20% van de onderste explosiegrens, de gastoevoer onmiddellijk zal worden afgesloten; dat hierdoor het risico beperkt wordt;

Overwegende dat eventuele olielekken kunnen opgevangen worden in een vloeistofdichte kuip; dat voor de chemicaliën de nodige inkuipingen worden voorzien; dat hierdoor bodemverontreiniging wordt voorkomen;

Overwegende dat het de bedoeling is om de kolencentrale buiten dienst te stellen na 31.8.1998; dat zolang de cogeneratie-eenheid niet volledig operationeel is en teneinde het productieproces van Vandemoortele niet in het gedrang te brengen, zowel de kolencentrale als de cogeneratie-eenheid in werking zullen zijn gedurende de overlappingsperiode;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting; dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die, met de toepassing van de beste beschikbare schone technologie die geen overmatige hoge kosten meebrengt, technisch haalbaar zijn; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in het voorstel in bijlage;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen geëvalueerd : er wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden : " SPE zal stoom leveren aan Vandemoortele; als brandstof wordt enkel aardgas gebruikt; wat betreft de NO_x zullen we max. 150 mg/Nm³ halen; een de- NO_x installatie wordt niet voorzien; we zitten al laag wat betreft NO_x ; we pakken het aan de bron aan; er is een geluidsstudie gedaan door een erkend MER-deskundige; de voorwaarden die hieruit bleken zijn aan de constructeurs opgelegd; het afvalwater wordt met contract afgestaan aan Vandemoortele; 80 mg CO is de maximumwaarde; de berekende schouwhoogte is 30 m; de totale lucht- en geluidsimmissie zal beter zijn dan de huidige situatie met de steenkolencentrale;"

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan

B E S L U I T :

ARTIKEL 1

§ 1. Aan C.V. S.P.E., gevestigd te 8530 HARELBEKE, VAARNEWIJKSTRAAT 20, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te PRINS ALBERTLAAN 12 te 8870 IZEGEM (IZEGEM), kadastraal bekend :

Gemeente Afd. Sectie Perceelnr.

IZEGEM 2 D 961/e

met als voorwerp : een STEG-centrale te exploiteren

(Rubrieken

12.2.1.

Elektriciteit : transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (3)

Aangevraagd: 100 kVA transformator

12.2.2.

Elektriciteit : transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (2)

Aangevraagd: 1250 kVA

12.3.1.

Elektriciteit - akkumulatoren : vast opgestelde batterijen (meer dan 10.000 AhV) (2)

Aangevraagd: 88000 AhV

12.3.2.

Elektriciteit - akkumulatoren : inrichting voor het laden van akkumulatoren met totale vermogen van meer dan 5 kW (2)

Aangevraagd: 80 kW 2 laders

16.3.2.2.

Gassen : compressoren met een totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW

Aangevraagd: 16,5 kW

16.7.2.

Gassen : opslagplaatsen voor gassen in verplaatsbare recipienten (totale inhoud meer dan 1.000 l tem 5.000 l) (2)

Aangevraagd: 1600 liter

17.3.7.1.

Gevaarlijke stoffen : opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $> 100^{\circ} \text{C}$. (van 200 l tem 50.000 l) (3)

Aangevraagd: 11000 liter

20.1.4.2.

Industrie : thermische centrales met een warmtevermogen van meer dan 3.000 kW (1)

39.1.3.

Stoomtoestellen : ketels, oververhitters en voorverwarmers met een waterinhoud van meer dan 5.000 liter (1)

Aangevraagd: 60000 liter

43.3.

Verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van meer dan 5.000 kW (1)

zodat deze voortaan zou omvatten :

een inrichting voor de produktie van stroom en elektriciteit waaronder :

a) cogeneratie-eenheid bestaande uit :

- gasturbine (28 MWth)
- alternator met een elektrisch vermogen van 26 MVA of 24 MWe
- 1 recuperatieketel met een totale waterinhoud van 60.000 l en een totaal thermisch vermogen van 54 MWth waarvan :
 - * zonder bijstook : 28 MWth
 - * met bijstook (naverbrandingsinstallatie) 26 MWth voorzien van koelventilatoren (nr. 27 + 28) : 6,5 kW
- luchtkoelers voor gasturbine en ketelpackages (nr.8 + 16 + 24) : 160 kW
- diverse pompen, ventilatoren samen 299 kW
- 2 HS transformatoren : 1250 kVA en 100 kVA

b) Algemene en bijkomende voorzieningen :

- aardgasontspanningsstation circa 8000 Nm³/u
- 2 gasverwarmingsketels met een thermische vermogen van elk 200 kW : 400 kW
- 2 batterijladers van 40 kW : 80 kW
- batterijen voor de noodvoeding : 11 800 Ah
- luchtcompressor voor perslucht : 16,5 kW

c) Opslagplaatsen :

- gassen in flessen met een totale waterinhoud van 1600 l koolzuur 1100 l, helium 100 l, methaan 100 l, stikstof 300 l
- minerale en synthetische oliën in vaten of tanks met een totale hoeveelheid van : 11000 l waaronder :
 - * minerale oliën 10.000 l
 - * synthetische oliën 1000 l

ARTIKEL 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 550 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3, 1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

ARTIKEL 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. die aanvangt op behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 23-03-2015, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1.a), later werd in gebruik genomen ; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

ARTIKEL 4

Voor de in artikel 1 bedoelde vergunning gelden de in bijlage bijgevoegde voorwaarden :

- VO1 : Algemene Milieuvoorwaarden Algemeen (art. 7 - 14)
- VO2 : Algemene Milieuvoorwaarden - geluid (art. 15 - 29)
- VO5 : Algemene Milieuvoorwaarden - lucht (art. 75 - 78, 81 - 91)
- VO6 : Emissiejaarverslag (art. 99 - 100 + de daarbijhorende bijlage 1)
- VO7 : Verwijdering afvalstoffen - algemeen (art. 101, 103 - 104)
- V35 : Electriciteit (art. 383 - 387)
- V38 : Gassen - algemeen (art. 400 - 401)
- V40 : Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren (art. 404 - 406)
- V44 : Gassen - opslagplaatsen en verplaatsbare recipiënten (art. 430 - 441)

- V46 : Gevaarlijke stoffen - algemeen (art. 466 - 467)
- V49 : Gevaarlijke stoffen - opslag P1-, P2-, P3- en P4-produkten algemeen (art. 488 - 496)
- V56 : In de 3de klasse ingedeelde opslag van P3- en/of P4-produkten in tanks of bovengrondse houders (art. 563 - 567)
- V61 : Thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens (art. 592 - 598)
- V81 : Stoomtoestellen (art. 779 - 780)

bijzondere voorwaarden :

- de minimumhoogte van de schoorsteen dient bepaald te worden overeenkomstig de TA-luifmethode (bijlage 3 Vlarem 2) of volgens een ander gelijkwaardige code van goede praktijk aanvaard door het Bestuur Milieuvergunningen; betreffende gegevens dienen opgestuurd te worden naar de Bestendige Deputatie en het Bestuur Milieuvergunningen voor in gebruikname van de cogeneratie-eenheid
- wanneer de cogeneratie-eenheid bedrijfsklaar is dient de Bestendige Deputatie alsmede het Bestuur Milieu-Inspectie hiervan schriftelijk of de hoogte te worden gebracht; binnen een termijn van 3 maanden na in dienstneming van de cogeneratie-eenheid dient de exploitant een beperkt akoestisch onderzoek te laten uitvoeren door een erkend deskundige; er dient vooraf aan het Bestuur Milieu-Inspectie een voorstel gedaan te worden van de meetperiode en de keuze van de meetplaatsen; in zoverre dit onderzoek aangeeft dat er een overschrijding is van de thans gehanteerde vastgestelde richtwaarden dient binnen een termijn van 6 maanden na in dienstneming van de cogeneratie-eenheid een volledig akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. Indien het volledig onderzoek uitwijst dat het specifiek geluid voortgebracht door de inrichting de vastgestelde richtwaarden overschrijdt, dan dient binnen een termijn van 12 maanden na het in dienstnemen van de cogeneratie-eenheid een saneringsplan te worden opgesteld en uitgevoerd te worden; het volledig akoestisch onderzoek en het saneringsplan dienen binnen de hiervoor vastgestelde termijn van 12 maanden te worden opgestuurd aan de Bestendige Deputatie en het Bestuur Milieuvergunningen. Voormelde akoestische onderzoeken dienen te worden uitgevoerd na het stopzetten van de kolencentrale.
- voor de nieuwe cogeneratie-eenheid gelden volgende emissiegrenswaarden :
CO : 80 mg/Nm³ (bij 15 % zuurstof en voor droge rookgassen)
NO_x : max. 150 mg/Nm³, bij 15% O₂ en droge rookgassen
- de samenstelling van het afvalwater moet jaarlijks meegedeeld worden aan het Bestuur Milieuvergunningen en de VMM
- de kolencentrale moet worden stilgelegd op het moment dat de cogeneratie-eenheid volledig operationeel is; bij stopzetten van kolencentrale moet een overeenkomst tussen S.P.E. en Vandemoortele voorgelegd worden waaruit blijkt dat Vandemoortele schriftelijk afziet van de vergunning voor de kolencentrale.

ARTIKEL 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 § 1, 2° van titel I van het Vlarem.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de **23 -03- 1995**

Waren aanwezig : de HH. Olivier VANNESTE, Gouverneur-voorzitter; Werner VENS, Ferdinand PEUTEMAN, Mevrouw M.C. VAN DER STICHELE-DE JAEGERE, de Heer Gerard NAEYAERT, de Heer Gerrit DEFREYNE en de Heer Jan DURNEZ leden; de Heer Hilaire OST, Griffier

De Provinciegriffier,

De voorzitter,

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde Bestuurssecretaris,

K. DEWULF

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw -aan de milieuvergunning vervalt de krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending of aanplakking bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van het Bestuur Milieuvergunningen van AMINAL (Belliardstraat 14-18 te 1040 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

