

Erratum

Dossiernummer: OMV/2020074356
Inrichtingsnummer: 20200608-0030

Erratum - Ministerieel besluit van 10 oktober 2021 houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit OMGP-2020-0320 van de deputatie van de provincie Antwerpen van 3 december 2020 houdende het verlenen van de vergunning aan bvba E. ON Power Plants Belgium voor het oprichten en exploiteren van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK), gelegen te 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 21.

In voormeld besluit van 10 oktober 2021 wordt gesteld dat circa 90 % van het voedingswater van de WKK zal bestaan uit condensaat terwijl dit 10 % bedraagt en het is het gezuiverd water uit de waterzuiveringsinstallatie van Arlanxeo dat gebruikt wordt en niet van Evonik. Deze materiële fouten moeten worden rechtgezet.

Daarom wordt:

- op pagina 19 en 26 "90 %" vervangen door "10 %"
- op pagina 14,16 en 26 "Evonik" vervangen door "Arlanxeo".

Deze rechtzetting heeft geen impact op de beslissing.

Het erratum wordt bij het besluit van 10 oktober 2021 gevoegd en bezorgd aan de aanvrager, de beroepsindieners, alle betrokken overheden en adviesinstanties.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Getekend door:Zuhal Demir (Signature)
Getekend op:2021-11-11 15:31:32 +01:0
Reden:Ik keur dit document goed

Zuhal Demir

Zuhal DEMIR