



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Marc De Buck,
Ivan Verleyen,
Frans Van Gaeveren,
Jean-Pierre Van Der
Meiren,
Carina Van Cauter,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Bestendige Deputatie

referte 082/44021/74/2/A/8/SQ/FC
betreft **IVAGO**
GENT
verslaggever mevrouw Carina Van Cauter

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende het verlenen van de vergunning aan de cvba Ivago, Botermarkt 1 te 9000 Gent voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder GENT AFD 8, Sectie H, Nrs. 386/p, 386/r, 386/s, 386/t, 386/v, 386/w, 386/x, 386/y, 386/z, 387/d, aan de Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent.

De Bestendige Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 11 mei 1999, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2003 en 6 februari 2004;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 1 juni 1995, 26 juni 1996, 22 oktober 1996, 12 januari 1999, 15 juni 1999, 29 september 2000, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 5 oktober 2001, 31 mei 2002, 19 september 2003, 28 november 2003, 5 december 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 14 mei 2004, 14 juli 2004, 14 februari 2005, 29 april 2005 en 3 juni 2005;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 1995, 23 juni 1996, 3 juni 1997, 17 december 1997, 24 maart 1998, 6 oktober 1998, 19 januari 1999, 15 juni 1999, 3 maart 2000, 17 maart 2000, 17 juli 2000, 19 januari 2001, 20 april 2001, 13 juli 2001, 7 september 2001, 18 januari 2002, 25 januari 2002, 31 mei 2002, 14 maart 2003, 21 maart 2003, 19 september 2003, 28 november 2003, 12 december 2003, 9 januari 2004, 6 februari 2004, 23 april 2004, 14 mei 2004, 7 januari 2005 en 14 februari 2005;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd bij decreet van 19 april 1995, 22 december 1995, 8 juli 1996, 17 juli 2000, 6 februari 2004 en 7 mei 2004;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op de volgende, lopende vergunning in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 januari 2004 (tot en met 7 januari 2024): het (vroegtijdig) hernieuwen en veranderen van een vergund afvalverwerkend bedrijf; het weigeren van een afwijking i.v.m. het plaatsen van een meetgoot;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16 maart 2005 ingediend door de cvba Ivago, Botermarkt 1 te 9000 Gent om een inrichting, gelegen aan de Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 8, Sectie H, Nrs. 386/p, 386/r, 386/s, 386/t, 386/v, 386/w, 386/x, 386/y, 386/z, 387/d, met als voorwerp: uitbreiding afvalverwerkingsbedrijf (rubrieken: 12.1.1, 12.2.2, 12.3.1, 16.3.1.2, 17.3.3.3, 17.3.6.2, 17.3.7.1, 31.1.2, 39.1.3, 39.2.2, 39.5.1);

Gelet op de aangetekende brief van 14 april 2005, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 31 mei 2005, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 26 mei 2005 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent voor een termijn tot 8 januari 2024 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (m.b.t. de brandweervoorwaarden);

Gelet op het gunstig advies van 13 juni 2005 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AMINAL-AMV) voor een termijn tot en met 7 januari 2024 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde (m.b.t. de voorwaarden opgenomen in het besluit van 8 januari 2004);

Gelet op het gunstig advies van 15 juni 2005 van de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur (afgekort AROHM)

Gelet op het gunstig advies van 7 juni 2005 van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (afgekort Gezondheidszorg) voor de rubriek 17.3.3.3° voor een termijn tot 8 januari 2024 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden;;

Gelet op het gunstig advies van 20 juni 2005 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 7 januari 2024, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " Tijdens het openbaar onderzoek werden geen mondelinge of schriftelijke bezwaren ingediend.
De voorzitter citeert de uitgebrachte adviezen.
Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt.";

Gelet op het gunstig advies van 28 juni 2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 7 januari 2024, dit is de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 12 mei 2005 van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone';

Overwegende dat de verandering van de inrichting verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de inrichting gelegen is op een terrein ingesloten tussen de Proeftuinstraat, de Ottergemsesteenweg en de Schelde te Gent; dat de onmiddellijke omgeving een gemengd karakter heeft, nl. industrie, handel en woningen; dat ten noorden van de inrichting zich het Instituut voor Nucleaire Wetenschap van de RUG, de spoorweg Gent-Brussel en de E17-autosnelweg situeren; ten oosten, zijnde aan de overkant van de Schelde en op grondgebied Merelbeke, het Liedermeerspark en de wijk Flora; ten zuiden het industriepark van Zwijnaarde, ten westen het bedrijf Solutia en aan de overkant van de Ottergemsesteenweg de Groothandelsmarkt en het Academisch Ziekenhuis;

Overwegende dat de meest nabijgelegen woningen zich bevinden langs de Proeftuinstraat op ongeveer 300 m van de eigenlijke site, de wijk Flora te Merelbeke op 800 m en Zwijnaarde-Dries op 1.000 m;

Overwegende dat het de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf betreft; dat de lopende basisvergunning werd afgeleverd op 8 januari 2004 voor een termijn van 20 jaar;

Overwegende dat voorliggend dossier werd ingediend als een uitbreiding van de milieuvergunning; dat het echter ook een wijziging betreft door het schrappen van een rubriek en een reductie van de opslagcapaciteit van producten ingedeeld onder rubriek 17.3.3.3°; dat de veranderingen betrekking hebben op installaties en producten ten behoeve van de energierecuperatie-installatie;

Overwegende dat er maximaal 230 werknemers worden tewerkgesteld; dat er een interne milieucoördinator is aangesteld;

Overwegende dat voorliggend dossier normaliter geen invloed zal hebben op de aard of de hoeveelheid afvalstoffen;

Overwegende dat het lozen van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater reeds vergund is en met voorliggend dossier niet wijzigt;

Overwegende dat de 3 nieuwe houders voor de opslag van 7 m³ glycol 40%, 1 m³ ammoniak 30% en 1 m³ trinatriumfosfaat bovengronds en dubbelwandig zullen zijn; dat deze tanks dienen uitgerust te worden met een overvulbeveiliging;

Overwegende dat de vaten met glycol, ammoniak, trinatriumfosfaat (telkens 5 x 200 liter per product) dienen ingekuipt te worden of op een lekbak dienen geplaatst;

Overwegende dat diesel (1.900 liter) ten behoeve van de noodgroep zal opgeslagen worden in een bovengronds recipiënt; dat lichte stookolie (35.000 liter) zal opgeslagen worden in een bovengrondse, enkelwandige houder;

Overwegende dat de enkelwandige, bovengrondse houders ingekuipt dienen te worden en van een overvulbeveiliging dienen voorzien te worden;

Overwegende dat de nieuwe transformatoren van 1.600 kVA van het droge type zijn; dat de oliegekoelde transformatoren van 2.000 kVA en 8.000 kVA dienen voorzien te worden van een inkuiping;

Overwegende dat de dieselmotoren binnenin een gebouw geplaatst zijn;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag normaliter geen invloed zal hebben op het heersende geluidsklimaat; dat de exploitant wel steeds alle nodige maatregelen dient te treffen om te voldoen aan de geluidsnormen (cfr. geluidsstudie van juli 1999, prof. Dr. ir. D. Botteldooren);

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek geen (geluids-) klachten werden geuit;

Overwegende dat, gezien het voorwerp van de aanvraag, voorliggend dossier normaliter geen eventuele extra hinder met zich zal meebrengen;

Overwegende dat het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient te gebeuren;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de cvba Ivago, Botermarkt 1 te 9000 Gent wordt de vergunning verleend om een inrichting te exploiteren, gelegen op de percelen kadastraal bekend onder GENT AFD , Sectie H, Nrs.386/, 386/, 386/, 386/, 386/, 386/, 386/, 386/, 386/, 387/, aan de Proeftuinstraat 43 te 9000 Gent, met als voorwerp: uitbreiding afvalverwerkingsbedrijf.

Rubrieken:

- de wijziging door:
 - **17.3.3.3° (1)**
De 5 vergunde bovengrondse, enkelwandige houders voor de opslag van respectievelijk 1 m³ ammoniumhydroxide, 1 m³ natriumfosfaat, 1 m³ natriumsulfiet, 5 m³ natronloog en 5 m³ zoutzuur worden verwijderd en vervangen door de opslag van 7 m³ glycol, 1 m³ ammoniak en 1 m³ trinatriumfosfaat in 3 bovengrondse, dubbelwandige houders. Voorts worden van glycol, ammoniak en trinatriumfosfaat per product nog 5 vaten van elk 200 liter gestockeerd. De totale vergunde opslagcapaciteit van ± 85.310 kg wordt met 1.000 kg gereduceerd tot ± 84.310 kg.
 - **39.4.2° (2)**
De vergunde warmtewisselaar voor de centrale verwarming met een vermogen van 2,4 MW_{th} wordt geschrapt uit de vergunning.
- de uitbreiding met/van:

- **12.1.1° (2)**
Het uitbreiden van het vermogen van de alternator van 3.000 kW met 2.135 kW.
- **12.2.2° (2)**
Het uitbreiden met 2 transformatoren van respectievelijk 1.600 kVA en 8.000 kVA en het vervangen van de vergunde transformator van 1.500 kVA door een transformator van 2.000 kVA.
- **12.3.1. (2)**
Het uitbreiden met 3 vast opgestelde batterijen van respectievelijk 1,2 kW, 4,4 kW en 16 kW. De vergunde accumulator van 1.000 VAh wordt geschrapt uit de vergunning.
- **16.3.1.2° (2)**
De vergunde airconditioningsinstallatie van 20 kW, t.b.v. het turbinegebouw, wordt vervangen door een installatie van 50 kW. De vergunde compressorgroep van 45 kW, t.b.v. het turbinegebouw en de droger, wordt uitgebreid met 5 kW. Voorts wordt uitgebreid met een koelgroep van 50 kW t.b.v. het LS-lokaal en een koelgroep van 30 kW t.b.v. het diesellokaal. Het totaal vergunde vermogen van 745,504 kW aan diverse compressoren, koelgroepen en airconditioningsinstallaties wordt met 115 kW uitgebreid tot 860,504 kW.
- **17.3.6.2° (2)**
De vergunde opslag van 300 liter diesel ten behoeve van de noodgroep wordt uitgebreid met 1.600 liter tot 1.900 liter. De totale vergunde opslagcapaciteit aan P3-vloeistoffen van 87.200 liter wordt uitgebreid tot 88.800 liter.
- **17.3.7.1° (3)**
De vergunde opslag van 500 liter smeerolie in een bovengrondse, enkelwandige houder wordt uitgebreid met 750 liter tot 1.250 liter. Voorts wordt uitgebreid met de opslag van 1.500 liter smeerolie in vaten en 200 liter olie voor de dieselgenerator. De totale vergunde opslagcapaciteit aan P4-vloeistoffen van 6.500 liter wordt uitgebreid met 2.450 liter tot 8.950 liter.
- **31.1.2° (1)**
De vergunde nooddieselgroep van 200 kW wordt vervangen door een groep van 1.900 kW. Het totale vermogen aan dieselgroepen van 347 kW wordt met 1.700 kW uitgebreid tot 2.047 kW.
- **39.1.3° (1)**
De totale waterinhoud van de vergunde stoomketels, zijnde 100 m³ wordt met 110 m³ uitgebreid tot 210 m³. Voorts wordt uitgebreid met een ontgasser voor de voedingswatertank met een inhoud van 25 m³. Het totale vergunde waterinhoudsvermogen van 202 m³ wordt uitgebreid met 135 m³ tot 337 m³.
- **39.2.2° (2)**
Het uitbreiden met een luchtvoorverwarmer voor de ovenlijn (3.400 liter), een warmtewisselaar HVAC (3.000 liter) en een warmtewisselaar voor de deNOx-installatie (8.000 liter). De vergunde hogedrukstoombatterij van 2.500 liter wordt geschrapt uit de vergunning. De vergunde, totale waterinhoud aan diverse

stoomvaten van 7.500 liter wordt met 11.900 liter uitgebreid tot 19.400 liter.

- **39.5.1° (2)**

Het uitbreiden met een stoomturbine met een vermogen van 1 MW_{th}. Het totaal vermogen van 27 MW_{th} wordt uitgebreid tot 28 MW_{th}.

Met voorliggende verandering is de inrichting voor deze rubrieken vergund voor het volgende:

12.1.1° (2)

1 alternator voor de productie van elektriciteit met een nominaal vermogen van 5.315 kW en een dieselgenerator met een nominaal vermogen van 1.500 kW – totaal: 6.815 kW

12.2.2° (2)

6 transformatoren, zijnde:

- 3 oliegekoelde transformatoren: 3 x 1.600 kVA (*afvalverbrandingsinstallatie*);
- 1 droge transformator van 1.600 kVA (*energierecuperatie*);
- 1 oliegekoelde transformator van 2.000 kVA (*energierecuperatie; dieselgroep*);
- 1 oliegekoelde transformator van 8.000 kVA (*energierecuperatie; scheidingstransfo*).

12.3.1. (2)

3 vast opgestelde batterijen van respectievelijk 1,2 kW, 4,4 kW en 16 kW; totaal 21,6 kW (*energierecuperatie*).

16.3.1.2° (2)

- een koelinstallatie ten behoeve van de koelcontainer voor de opslag van dierlijk afval: 0,704 kW;
- een airconditioningsinstallatie ten behoeve van de kantoren: 110 kW;
- een airconditioningsinstallatie ten behoeve van het turbinegebouw: 50 kW;
- een koelgroep ten behoeve van het LS-lokaal: 50 kW;
- een koelgroep ten behoeve van de dieselgroep: 30 kW;
- een airconditioningsinstallatie (ovengebouw): 50 kW;
- een compressorgroep ten behoeve van het turbinegebouw en de droger: 50 kW;
- een luchtcompressor voor de garage: 11 kW;
- een luchtcompressor: 2,2 kW;
- 3 luchtcompressoren voor de afvalverbrandingsinstallatie: 2 x 250 kW en 1 x 6,6 kW;

totaal vermogen: 860,504 kW.

17.3.3.3° (1)

Opslag van ± 84.310 kg diverse oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende producten, zijnde:

- 3.500 liter NaOCl in een bovengrondse, dubbelwandige houder en 210 liter in een vat;
- 3.200 liter polyaluminiumchloride PAX 18 in een bovengrondse, dubbelwandige houder en 200 liter in een vat;
- 24.000 liter NaOH in 2 bovengrondse, enkelwandige houders van elk 12.000 liter;
- 1.200 liter mierzuur 85% in multiboxen;

- 40.000 kg ammoniumhydroxide in een bovengrondse, dubbelwandige houder;
- 7.000 liter glycol 40% in een bovengrondse, dubbelwandige houder en 1.000 liter in vaten;
- 1.000 liter ammoniak 30% in een bovengrondse, dubbelwandige houder en 1.000 liter in vaten;
- 1.000 liter trinatriumfosfaat in een bovengrondse, dubbelwandige houder en 1.000 liter in vaten.

17.3.6.2° (2)

Opslag van 88.800 liter P3-vloeistoffen, zijnde:

- 2.000 liter afvalolie in een bovengrondse, enkelwandige houder;
- 45.000 liter diesel in een ondergrondse, dubbelwandige houder met 2 compartimenten van 5.000 liter en 40.000 liter;
- 1.200 liter stookolie in een bovengrondse, enkelwandige houder;
- 1.200 liter petroleum in een bovengrondse, enkelwandige houder;
- 2.500 liter afvalolie in een ondergrondse, dubbelwandige houder;
- 1.900 liter diesel (noodgroep) in een bovengronds recipiënt;
- 35.000 lichte stookolie in een bovengrondse, enkelwandige houder.

17.3.7.1° (3)

Opslag van 8.950 liter P4-vloeistoffen, zijnde:

- 2.000 liter diverse oliën in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks van elk 1.000 liter;
- 4.000 liter diverse oliën in verplaatsbare recipiënten;
- 1.500 liter smeerolie in vaten;
- 1.250 liter olie voor de turbinegenerator in een enkelwandige, bovengrondse houder;
- 200 liter olie voor de dieselgenerator.

31.1.2° (1)

Een dieselpomp van 35 kW, een vast opgestelde dieselmotor van 112 kW en een nooddieselgroep van 1.900 kW – totaal vermogen: 2.047 kW.

39.1.3° (1)

Diverse stoomketels en ontgassers met een totale waterinhoud van 337 m³, zijnde 2 stoomketels met een waterinhoud van elk 29 m³, een ontgasser met een waterinhoud van 44 m³, diverse stoomketels met een totale waterinhoud van 210 m³ en een ontgasser (voedingswatertank) met een waterinhoud van 25 m³.

39.2.2° (2)

Diverse stoomvaten met een totale waterinhoud van 19.400 liter, zijnde:

- een lagedrukstoombatterij met een waterinhoud van 5.000 liter;
- een luchtvoorverwarmer voor de ovenlijn met een waterinhoud van 3.400 liter;
- een warmtewisselaar HVAC met een waterinhoud van 3.000 liter;
- een warmtewisselaar (lage druk en hoge druk) voor de deNOx-installatie met een waterinhoud van 8.000 liter.

39.5.1° (2)

Diverse stoomturbines met een totaal vermogen van 28 MW_{th}.
(energierecuperatie)

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn, beginnend op de datum van onderhavig besluit en eindigend op 27 januari 2024, dit is de vervaldatum van de basisvergunning.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid
3. VLAREM.V05: Algemene milieuvoorwaarden - Lucht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. VLAREM.V35: Elektriciteit
5. VLAREM.V38: Gassen - Algemeen
6. VLAREM.V40: Gassen - Koelinrichtingen - Compressoren
7. VLAREM.V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders
8. VLAREM.V69: Motoren met inwendige verbranding
9. VLAREM.V81: Stoomtoestellen

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

10. De algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vorige vergunningen blijven, voor zover niet in tegenspraak met de onderstaande voorwaarden, volledig en onverkort gelden voor de totaliteit van de inrichting.

11. M.b.t. de brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling voor Ruimtelijke Ordening van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg van het Departement van Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
- de Afdeling Milieu-inspectie van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer, van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur;
- de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven

dossier taks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van leefmilieu, p/a Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer Bestuur Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 25 augustus 2005

namens de Bestendige Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**