

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 11/12/2025

Aanwezig: Carl Decaluwé, gouverneur-voorzitter;
Jean de Bethune, Kelly Detavernier, Jurgen Vanlerberghe, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 103.

EERSTE_AANLEG - OMV_2025101764 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Izegem

O 2025/1011

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2025101764

Inrichtingsnummer: 20180813-0067

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De aanvraag ingediend door

Exploitant: NV Danis,
Aanvrager: NV Danis,

Voor een inrichting gelegen te Noordkaai 11, 8870 Izegem

Het exploitatieadres betreft: Noordkaai 11 te 8870 Izegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115K 3/
- IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 17 september 2025.

De aanvraag werd op datum van 17-10-2025 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag: milieu: vereenvoudigde aanvraag bij een veevoederbedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het BPA nr.8 "Industrieterrein N van het kanaal".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden WestVlaanderen".

2. Historiek

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2019 (OMV_2018097720) van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

- bouw: uitbreiding stalenkamer tussen het bureelgebouw en het labo, plaatsen van een nieuwe kopcabine, plaatsen van een nieuwe WKK en plaatsen van een nieuwe drycooler (op dak WKK) - Plaatsing van een nieuw buffervat;
- milieu: het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een veevoederfabriek voor een termijn van onbepaalde duur en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van bedrijfsafvalwater 11 m³/u – 83 m³/dag – 13.963 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering van de Noordkaai, grondwaterwinning 13 m³/j in het kwartair dek, de truckwash (grondwater blijft vergund tot 19/2/2029).

Gelet op het besluit d.d. 29/10/2020 (OMV_2020075241) van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het besluit d.d. 04/11/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : het bouwen van een WKK en drycooler

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur

Gelet op het besluit d.d. 05/10/2023 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 12/12/2024 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De locatie van voorliggende aanvraag is gelegen ten noorden van het kanaal Roeselare-Leie, in de deelgemeente Kachtem, langsheen de gemeenteweg Noordkaai. Het goed is gelegen in het centrale deel van het WVI bedrijventerrein Mandeldal. Het bedrijvengebied wordt ingesloten tussen twee woongebieden, respectievelijk ca. 300 meter ten noorden en ca. 280 meter ten zuiden van de inrichting. Tussen de inrichting en het woongebied ten zuiden bevindt zich een kanaal en een spoorweg.

Het bedrijventerrein Mandel wordt gekenmerkt door grootschalig en industrieel ruimtegebruik afgewisseld met kleine bedrijvigheid.



Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp MILIEU: vereenvoudigde aanvraag bij een veevoederbedrijf

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

- Uitbreiden met 1450 kVA transformator
- Uitbreiden met 29 kW koeling batterijunit

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
12.2.2°	VERANDERING	1450	kVA	er wordt een extra transformator geplaatst horende bij een nieuw te plaatsen batterij van 3,44 MWh
16.3.2°a)	VERANDERING	29	kW	toevoegen van extra koeling met een elektrisch vermogen van 29 kW horende bij de batterij

4. Raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars uitgevoerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 12-11-2025 volgend advies uitgebracht:
Gunstig

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ watertoets@vmm.be heeft op 12-11-2025 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Izegem heeft op 17-11-2025 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig
Hulpverleningszone midwest: voorwaardelijk gunstig

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 17-10-2025 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Watertoets

De aanvraag omvat een beperkte verandering van een omgevingsvergunning, in het bijzonder op het plaatsen van een transfo van 1450 kVA. Het wordt een oliegekoelde transformator. Er wordt aangegeven dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden voorzien zodat effect op voornamelijk bodem nihil wordt.

Deze transfo hoort bij het plaatsen van batterijen voor 3,44 MWh. Deze laatste is niet meer ingedeeld onder de rubriek 12.3. De opslagbatterij zal wel voldoen aan de milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen afdeling 6.13.2 "transformatoren, vast opgestelde batterijen en vaste inrichtingen voor het laden van batterijen".

GSV Hemelwater

De hemelwaterafvoer van de aanvraag moet minstens voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 10 februari 2023 inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Prioriteit ligt bij het vermijden van afstroom, maximaal hergebruiken van hemelwater en bovengrondse infiltratie.

De GSV is niet van toepassing omdat voorzien wordt om het hemelwater dat afstroomt van het gebouw of overdekte constructies zonder afvoersysteem af te voeren in een onverharde

zone op eigen terrein. De onverharde zone heeft een oppervlakte van 1/4 van de afwaterende oppervlakte en watert niet af op omliggende percelen of het openbaar domein.

Erfdienstbaarheidszone 5 m

Het perceel bevindt zich naast de Mandel, die op deze locatie ingebuisd is. Omdat de Mandel een geklasseerde onbevaarbare waterloop is, moet langs deze waterloop altijd een strook van 5 m breed toegankelijk zijn. Dit volgt uit het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003 en de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen.

Om het onderhoud van de inbuizing mogelijk te maken moet deze zone vrij blijven van gebouwen, verhardingen en andere constructies of hindernissen (zoals ophogingen, opslag of beplanting). Door deze zone te vrijwaren, blijft het bovendien mogelijk om de waterloop in de toekomst opnieuw open te leggen. Het overwelfen/overbouwen van waterlopen was vroeger een gebruikelijke praktijk, maar is met het huidig, integraal waterbeheer achterhaald. Waterlopen moeten om diverse redenen opnieuw open gelegd worden. Zo kunnen ze opgewaardeerd worden tot volwaardige groenblauwe netwerken.

Om het begin van de 5 m zone te bepalen bij overwelfde waterlopen moet een interpolatie gemaakt worden van de beekprofielen op- en afwaarts van de overwelfing. Wanneer gegevens van de beekprofielen ontbreken, begint de 5 m zone minimaal aan de uiterste boorden van de overwelfing.

Volgens artikels 9, 12 en 16 van de wet van 28 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen is een overbouwing een gemachtigde constructie. Dit is een preciaire toelating om het openbaar domein (tijdelijk) te benutten. De waterbeheerder kan een machtiging steeds intrekken en de waterloop in de oorspronkelijke toestand herstellen.

Op basis van de plannen kunnen we aannemen dat er geen werken voorzien zijn binnen de 5merfdienstbaarheidszone van de Mandel.

De buitendienst van de VMM – kern Beheer en Investerings Waterlopen moet minstens 10 dagen vóór de aanvang van de werken schriftelijk verwittigd worden van de begindatum en de vermoedelijke einddatum van de werken:

Buitendienst Ijzer, Leie en Brugse polders: Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende (beheerwaterlopen.wvl@vmm.be).

Overstromingsgevoeligheid

Het betrokken perceel is deels overstromingsgevoelig volgens de pluviale watertoetskaarten. Volgens de recentste modelberekeningen verwachten we ter hoogte van de aangevraagde wijzigingen met middelgrote kans waterpeilen op 16,33 mTAW. Rekening houdend met klimaatverandering zijn hogere waterstanden niet uit te sluiten. Daarom zijn beveiligingsmaatregelen voorzien worden. Alle schadegevoelige apparatuur moet minimaal boven het peil van 16.63 mTAW voorzien worden.

c) Milieutechnische aspecten

Bodem

Door de geplande uitbreiding bestaat er een risico dat olie afkomstig van de nieuw te plaatsen oliegekoelde transformator en de diëlektrische vloeistof die gebruikt wordt voor de koeling van de transformator (waterglycol R134a) kan lekken. Deze kunnen bodem- of grondwaterverontreiniging veroorzaken bij lekken.

Er wordt daarom gekozen voor een lekvrije opstelling van de transformator in een opvangbak of lekbak die voldoende inhoud heeft om de lekkende vloeistoffen op te vangen. De transformator wordt in een cabine geplaatst zodat deze droog blijft en er geen vermenging is met hemelwater.

De transformator wordt regelmatig intern gecontroleerd op scheurtje van de tank. Jaarlijks is er volgens de exploitant een keuring van de transformator door een erkend keuringsorganisme.

Geluid

Een transformator kan een bromtoon (laagfrequent geluid) opleveren. Het geluid komt volgens de exploitant van de transformator zelf door magnetostrictie in de kern. Magnetostrictie is een fysisch verschijnsel waarbij een ferromagnetisch materiaal (zoals ijzer, nikkel of kobalt) van vorm of afmetingen verandert wanneer het in een magnetisch veld wordt gebracht. Er kunnen ook trillingen in de wikkelingen ontstaan door elektromagnetisme die de bromtoon kan versterken.

De transformator komt te staan in een prefab cabine. Er wordt volgens de exploitant nog bekeken of een geluidsdempende behuizing noodzakelijk is. Het nodige zal volgens de exploitant gedaan worden teneinde aan de geluidsnormen overeenkomstig een industriegebied te voldoen.

Gezien de verre afstand naar het dichtste woongebied en de ligging in bedrijvengebied waar er steeds achtergrondlawaai is waardoor een eventuele bromtoon minder opvalt, wordt verwacht dat er geen hinder zal zijn naar de bewoning. Momenteel zijn er al 2 transformatoren op de exploitatiesite aanwezig. Er wordt niet verwacht dat het plaatsen van deze extra transformator tot aanzienlijke hinder zal leiden.

Brandveiligheid

Wat betreft brandveiligheid en het voorkomen van incidenten kan worden verwezen naar artikel 4.1.12.1. van afdeling 4.1.12. 'Risicobeheersing' van Vlarem II:

"§1. De exploitant voorziet in de nodige maatregelen om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken. Dat houdt onder meer in dat de exploitant het volgende doet:

1° hij voorziet in de nodige maatregelen om te voorkomen dat accidenteel verspreide stoffen of verontreinigd bluswater rechtstreeks naar het grondwater, een openbare riolering, waterloop of om het even welke verzamelplaats van oppervlaktewateren worden afgevoerd;

2° hij voorziet in de nodige brandpreventiemaatregelen;

3° hij voorziet in de nodige detectie-, nood- en interventiemaatregelen.

De exploitant bepaalt de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater volgens een code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer. De brandbestrijdingsmiddelen moeten in een goede staat verkeren, beschermd zijn tegen vorst, doelmatig gesignaleerd, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld worden en ze moeten onmiddellijk kunnen functioneren.

§2. De exploitant kan te allen tijde aan de toezichthouders aantonen dat hij de nodige maatregelen heeft voorzien"

De exploitant zegt de nodige aandacht te zullen spenderen aan het veiligheidsaspect. Verschillende veiligheidsvoorzieningen zullen voorzien worden:

- een gasblusinstallatie,
- een waterbrandbeveiliging,
- een automatisch brandalarm- en controlesysteem,
- een gasdetectie- en alarmsysteem

- en een explosie veilig ventilatiesysteem.

Deze voorzieningen werken samen met detectoren voor gas, rook en temperatuur om brand of andere gevaren snel te signaleren. Zodra er iets abnormaals wordt vastgesteld, kan het controlesysteem alle informatie verzamelen en duidelijk weergeven op een grafisch scherm. Zo zijn meldingen over brand, blussing en andere acties direct zichtbaar, wat het bewaken en beheren van de situatie volgens de exploitant een stuk eenvoudiger maakt.

Het batterijsysteem zal worden voorzien in een waterdichte container. Bij mogelijke brand kan deze onder water worden gezet. Er zijn ook vaste koppelingen voorzien voor de aankoppeling van leidingen van de brandweer.

De batterij zal afgeschermd worden van de rest van de omgeving door een hoge draad. Stootpalen en/of betonnen blokken zullen worden voorzien als aanrijdbeveiliging.

Vanuit de dienst Omgeving van de stad wordt benadrukt dat er vanuit de bedrijfsvoering voldoende aandacht dient te zijn naar onder meer brandveiligheid, brandbestrijding en blusmiddelen. Een efficiënte interventie van de hulpdiensten is in de eerste plaats belangrijk om mensenlevens te redden maar ook om schade aan het brandend gebouw zo goed als mogelijk te beperken, schade aan andere gebouwen in de directe omgeving te voorkomen en om de (milieu)impact naar de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Om te kunnen komen tot een zo efficiënt mogelijke interventie van de hulpdiensten is informatieverstrekking van de bedrijven aan de brandweerzone Midwest hierin cruciaal.

In het kader van het advies van de brandweer voor het OMV-dossier 2022148694 werd een nota ontvangen van de exploitant op de door de brandweer doorgestuurde opmerkingen. Deze nota omvat onder meer een risicoanalyse brand, berekening bluswateropvang, veiligheidsinformatieplan (besproken met aanpalende bedrijven).

Er wordt verwezen naar het voorwaardelijk gunstig advies van de brandweerzone Midwest dd. 12 november 2025.

Beknopt samengevat uit het gunstige advies van de brandweer kunnen volgende zaken opgemerkt worden:

- Rekening houdende met de gevraagde wijzigingen dient de nota van 4 juni 2024 aangepast te worden.
- Het interventieplan met referent IZE 1057 dient te worden aangevuld. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de dienst interventieplannen.
- Voorwaarden mbt de Battery Energy Storage System (BESS)
 - Risico bij incidenten: In geval van een probleem met de batterij wordt deze doorgaans als total loss beschouwd. Het is daarom essentieel om brandoverslag naar andere batterijen of het gebouw te voorkomen. Er moeten maatregelen worden genomen om ontploffingsgevaar, de uitstoot van gevaarlijke stoffen en elektrische risico's te beperken. Om deze risico's te minimaliseren, wordt aanbevolen om dergelijke systemen niet binnen een gebouw, maar in een externe, goed geventileerde en beveiligde buitenopstelling te plaatsen.
 - Veilige afstand en bescherming: Om de warmtestraling te beperken tot 15 kW/m², wordt aanbevolen een minimale afstand aan te houden van ongeveer 1,5 keer de hoogte van de container. Indien dit niet haalbaar is, dient een element met een brandweerstand van EI60(i-o) te worden voorzien.
 - Toxische gassen: Bij een incident kunnen uiterst toxische gassen vrijkomen. Het is van groot belang om te voorkomen dat deze in het gebouw terechtkomen.
 - Drukontlasting: De drukontlasting van de batterij mag niet worden voorzien in de richting van gebouwen om de impact van een mogelijke explosie te minimaliseren.
 - Snelle detectie: Een doeltreffend detectiesysteem is noodzakelijk om tijdig te kunnen ingrijpen.
 - Koeling en bereikbaarheid: Om de situatie onder controle te houden en overslag te vermijden, moet de omgeving gekoeld kunnen worden. De interventiezone dient steeds goed bereikbaar te zijn, met wateropstelling vanaf een bovenwindse locatie. Onze

maximale blusafstand vanaf een veilige opstelplaats bedraagt 40 meter. Daarnaast moeten de opstelplaatsen toegankelijk zijn voor onze laddervoertuigen (minimaal 5m x 15m).

Er wordt voorgesteld om op te nemen als bijzondere voorwaarde dat de punten van de brandweer dienen nageleefd te zijn bij plaatsing en ingebruikname van de Battery Energy Storage System (BESS).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

d) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij Watertoets wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

Exploitant: NV Danis,
Aanvrager: NV Danis,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend,

Voor een inrichting gelegen te Noordkaai 11, 8870 Izegem

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180813-0067 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115K 3/
IZEGEM 4 AFD, sectie D, nrs. 0115H 3/

met als voorwerp :

milieu:

- Uitbreiden met 1450 kVA transformator
- Uitbreiden met 29 kW koeling batterijunit

Aangevraagde Rubrieken:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
12.2.2°	VERANDERING	1450	kVA	er wordt een extra transformator geplaatst horende bij een nieuw te plaatsen batterij van 3,44 MWh
16.3.2°a)	VERANDERING	29	kW	toevoegen van extra koeling met een elektrisch vermogen van 29 kW horende bij de batterij

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
3.4.1°b)	Effluent spui stoomketel: Lozen spui voor een totale hoeveelheid van - 2 m³/uur - 5 m³/dag - 1400 m³/jaar	2	m³/uur
3.4.2°	het lozen van bedrijfsafvalwater (condensaat OO, spoelwater ontharder en potentieel vervuild hemelwater van de tankplaats 7 m³/h, 50 m³/dag en 8012 m³/j	7	m³/uur
6.4.1°	De opslag van in totaal 12160L oliën: 1x60L motorolie 1x50L transmissie olie 4x200L hydraulische olie 10x200L smeerolie 3000L olie (WKK) 2000L afvalolie (WKK) 2000L afvalolie 25x50L vast vet 5x200L vast vet	12160	liter
6.5.1°	Twee verdeelslangen: - Een verdeelpomp voor mazout ter bevoorraading van intern transport- en hefwerktuigen - Een verdeelpomp ter bevoorraading van de	2	verdeelslang

	vrachtwagens		
12.1.1.2°a)	WKK-installatie met generator met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 2.000kVA	2000	kVA
12.2.2°	finaal zullen er 3 HS transformatoren van respectievelijk 3.150 kVA 2.500 kVA en nu nieuw te plaatsen 1450 kVA	7100	kVA
15.1.1°	Een stalplaats voor 25 voertuigen: 17 vrachtwagens 3 vorkheftrucks 1 schaarlift 1 hoogtewerker 1 bobcat 1 verreiker 1 camionet	25	aantal voertuigen
16.3.2°a)	2 compressoren van in totaal 130kW: - 1 compressor van 55kW - 1 compressor van 75kW 20 airco's van in totaal 39,6kW: - 2 airco's van 4,73kW - 1 airco van 4,33kW - 1 airco van 4,31kW - 1 airco van 3,36kW - 1 airco van 3,13kW - 1 airco van 3,05kW - 1 airco van 2,4kW - 1 airco van 1,9kW - 1 airco van 1,63kW - 1 airco van 1,6kW - 2 airco's van 1,15kW - 1 airco van 0,8kW - 1 airco van 0,68kW - 1 airco van 0,33kW - 1 airco van 0,32kW - 2x technische koeling - 1x koeling elektrisch lokaal - 1 x 29 kW koeling horende bij de batterij	198,6	kW
17.1.2.1.1°	De opslag van gassen in gasflessen: 3 x 45L helium 3 x 45L argon 4 x 45L zuurstof 2 x 45L acetyleen 4 x 45L lasgas 4 x 5L lasgas	740	liter
17.3.2.1.1.2°	De opslag van in totaal 172,083 ton diesel: - 170 ton diesel in 3 BG houders met elk een inhoud van 68.000L - 2083 kg stookolie in een BG houder van 2.500L	172,083	ton

17.3.4.3°	Opslag van bijtende producten: 14.400kg Amasil (vaste opstelling) 2300kg Novofeed (IBC) 263 kg Aquaprox 150 ton premixen/additieven	166,963	ton
17.3.5.3°	Bovengrondse dubbelwandige houder van 12m ³ (14,4 ton) aan Amasil	14,4	ton
17.3.6.3°	opslag van 100,47 ton aan premixen/additieven opslag van 1000 l verdund ontsmettingsmiddel (IBC) opslag van 105 ton Xillig	206,47	ton
17.3.7.3°	Opslag van producten op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08: - 98,075 ton additieven (premix) - 9,240 ton additieven (enzymes)	107,315	ton
17.3.8.2°	Opslag van producten op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09: 76,18 ton premixen/additieven	76,18	ton
17.4.	Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen: Antivries: 2 x 20L Koelvloeistof: 2 x 20L Ontsmettingsmiddelen: 13 x 25L Aquaprox: 1 x 25L Smeer, kleef en reinigingsmiddelen mechaniekers (volume 0,31 tot 5L): 200L Kuisproducten: 75L Chemicaliën labo (volume 0,001L - 10L): 200L	905	liter
19.6.1°a)	Opslagplaats van 350m ³ hout in een loods	350	m ³
23.3.1°a)	Opslagplaats van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststof in een loods: PP zakken en PP big bags	25	ton
24.4.	Een labo (NIR-analyses, natchemische analyse en micro-biologie)	1	stuks
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingsmachines, samen 7,1 kW: een slijpsteen van 1kW, een zaagmachine	7,4	kW

	van 1,5 kW, een schuurband van 1 kW, twee kolomboormachines (0,9 en 1,5 kW) en een pers van 1,5 kW		
31.1.2°a)	Een WKK-installatie met een gasmotor van 4.500kW	4500	kW
39.1.3°	Stoomgeneratoren met een totale warmte-inhoud van 20.500L: - 1 aardgasgestookte brander (3.720kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000L - 1 aardgasgestookte brander (5.200kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000L - 1 stoomketel van 4.500L bij de stoomgenerator van de WKK-installatie	20500	liter
39.2.1°	Stoomtoestellen en warmwater toestellen met een waterinhoud van in totaal 760L: - 2 stoomvaten elk 380L horende bij de toasting	762	liter
39.4.1°	Stoomtoestellen en warmwater toestellen met een waterinhoud van in totaal 462L: 8 warmtewisselaars bij de toasting-installaties met een waterinhoud van 2x60L, 1x120L (toasting 2), 4x53L en 1x10L (toasting 1)	462	liter
43.1.3°	Aardgasgestookte branders van in totaal 8920kW: - 1 aardgasgestookte brander (3.720kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 6.000L - 1 aardgasgestookte brander (5.200kWth) met bijhorende stoomgenerator met een individuele waterinhoud van 10.000L	8920	kW
44.3.	De opslag van vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een totale opslagcapaciteit van 650,5 ton: Opslag palmolie: 4 BG tanks: 1x24ton, 2x36ton, 1x250kg Opslag soja-olie: 2 BG tanks:	643,5	ton

	1x33ton, 1x250kg - 2xIBC 1ton Opslag visolie: 1 BG tank van 9ton - 2xIBC 1ton Opslag melasse: 2x250ton - 1xIBC 1ton		
45.13.d)3°a)	een veevoederbedrijf met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 4735,74 kW	4735,74	kW
45.14.1°b)	Opslagplaatsen voor diverse losse granen en groenvoeders, in totaal 95.026m³	95026	m³
45.16.3°	Een veevoederfabriek met een productiecapaciteit van in totaal 580.000 ton mengvoeders en toastingproducten per jaar: - 400.000 ton mengvoeders = 1112 ton per dag - 180.000 ton toastingproducten = 500 ton per dag	1612	ton/dag
51.2.1°	Een labo waar er met pathogene organismen risiconiveau 2 gewerkt wordt	1	stuks
53.8.3°	Grondwaterwinning: - max 125m³/dag - max 33.240m³/jaar	33240	m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

- Alle schadegevoelige apparatuur moet voorzien worden boven het peil op 16,63 m TAW.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigators, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden

- De werken mogen een toekomstig herstel van de open bedding van de Mandel niet verhinderen.
- De nota van 4 juni 2024 inzake brandveiligheid dient aangepast te worden rekening houdende met de gevraagde wijzigingen.
- Het brandinterventieplan met referent IZE 1057 dient te worden aangevuld. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de dienst interventieplannen van de brandweerzone Midwest.
- Voorwaarden mbt de Battery Energy Storage System (BESS)
- Risico bij incidenten: In geval van een probleem met de batterij wordt deze doorgaans als total loss beschouwd. Het is daarom essentieel om brandoverslag naar andere batterijen of het gebouw te voorkomen. Er moeten maatregelen worden genomen om

ontploffingsgevaar, de uitstoot van gevaarlijke stoffen en elektrische risico's te beperken. Om deze risico's te minimaliseren, wordt aanbevolen om dergelijke systemen niet binnen een gebouw, maar in een externe, goed geventileerde en beveiligde buitenopstelling te plaatsen.

- Veilige afstand en bescherming: Om de warmtestraling te beperken tot 15 kW/m², wordt aanbevolen een minimale afstand aan te houden van ongeveer 1,5 keer de hoogte van de container. Indien dit niet haalbaar is, dient een element met een brandweerstand van EI60(i-o) te worden voorzien.
- Toxische gassen: Bij een incident kunnen uiterst toxische gassen vrijkomen. Het is van groot belang om te voorkomen dat deze in het gebouw terechtkomen.
- Drukontlasting: De drukontlasting van de batterij mag niet worden voorzien in de richting van gebouwen om de impact van een mogelijke explosie te minimaliseren.
- Snelle detectie: Een doeltreffend detectiesysteem is noodzakelijk om tijdig te kunnen ingrijpen.
- Koeling en bereikbaarheid: Om de situatie onder controle te houden en overslag te vermijden, moet de omgeving gekoeld kunnen worden. De interventiezone dient steeds goed bereikbaar te zijn, met wateropstelling vanaf een bovenwindse locatie. Onze maximale blusafstand vanaf een veilige opstelplaats bedraagt 40 meter. Daarnaast moeten de opstelplaatsen toegankelijk zijn voor onze laddervoertuigen (minimaal 5m x 15m).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

die aanvangt op 11/12/2025

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de

omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel . Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op kleinhandelsactiviteiten) Agentschap Innoveren en Ondernemen, Koning Albert II-laan 15 bus 331, 1210 Brussel. Of aan (wanneer de aanvraag uitsluitend betrekking heeft op vegetatiewijzigingen) Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 15 bus 177, 1210 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het

verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;

2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervaltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 11/12/2025 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur



Elektronisch ondertekend op 12/12/2025 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.