provincie Oost-Vlaanderen

Deputatie

Besluit

Zitting van 19 september 2024
directie Leefmilieu - dienst Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2022102176_EA

---

19 **2024_DEP_05072** **Omgevingsvergunningsaanvraag – NV ADVARIO GAS TERMINAL – Beveren - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden**

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 22 maart 2024 ingediend door NV ADVARIO GAS TERMINAL, Land van Waaslaan 3 te 9130 Beveren voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2022102176.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 9 april 2024 en ontvangen op 13 mei 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 22 mei 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Land van Waaslaan 3, 9130 Beveren.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170907-0013 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie D, nrs. 0301/E, 0307/W, 0285/C, 0286/C, 0306/C, 0307/T en 0307/X.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag van LPG (Liquified Petroleum Gas), meer in het bijzonder propaan, propyleen, butaan en 1,3-butadiëen. Het bedrijf werd opgericht in 1982 als Antwerp Gas Terminal en werd in 2016 overgenomen door de Duitse groep Oiltanking waarbij het bedrijf de naam nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal kreeg. In deze aanvraag is een naamswijziging opgenomen naar Advario Gas Terminal (AGT).

De opslag van de gassen gebeurt in druksferen, gekoelde tanks of ingeterpte houders. De aanvoer van de gassen vindt grotendeels per schip plaats. Voor het lossen van de schepen beschikt het bedrijf over drie steigers. Afvoer kan gebeuren via schip, vrachtwagen, spoorwagon of pijpleiding.

De lopende milieuvergunning dateert van 21 oktober 2010 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog vergunningen afgeleverd voor verdere uitbreidingen met opslagtanks en een bluswatersteiger.

Momenteel zijn volgende gasopslagtanks aanwezig:
- 8 sferen (S01 – S08) van 3.300 m³ elk voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks
- 2 gekoelde tanks (T01 – T02) van 50.000 m³ elk voor de opslag van propaan, propyleen en butaan
- 4 ingeterpte houders (T21 – T24) van 3.000 m³ elk voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen
- 4 cilindrische ingeterpte houders (T31 – T34) van 3.500 m³ elk voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen
- 2 cryogene houders (T03 – T04) van 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan
- 1 houder van 100.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan
- een opslagtank (DR10) van 24.549 l voor propaan
- een opslagtank (DR11) van 4.840 l voor propaan
- een opslagtank (DT01) van 39.000 l voor stikstof

Het bedrijfsterrein kan ingedeeld worden op basis van de uitgevoerde activiteiten:
- De opslagzones voor vloeibare gassen, met enerzijds drukopslag en anderzijds atmosferische opslag (gekoeld).
- De verladingszone voor het laden en lossen van tankwagens en tankwagons.
- Drie bestaande aanlandingsfaciliteiten: grote zeesteiger, kleine zeesteiger, lichtersteiger.
- De nutsvoorzieningen (fakkel, stikstof, bluswaterplatform…).
- Een administratief gebouw met controlekamer.
- Een werkplaats en opslagplaats voor onderhoud.

Er worden een 40-tal werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
    - Besluit van de deputatie van 6 september 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding met een bluswatersteiger, voor een termijn tot en met 20 oktober 2030 voor de IIOA's en van onbepaalde duur voor de SH (OMV2018058331)
    - Besluit van de deputatie van 6 december 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen, door wijziging en uitbreiding (met een atmosferische tank) van een inrichting voor de op- en overslag van gassen, voor een termijn tot en met 20 oktober 2030 voor de IIOA's en van onbepaalde duur voor de SH (OMV2018087165)
- *Milieuvergunningen*
    - Besluit van de deputatie van 21 oktober 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de op- en overslag van LPG, voor een termijn tot en met 20 oktober 2030.
    - Besluit van de deputatie van 16 november 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de op- en overslag van gassen, voor een termijn tot en met 20 oktober 2030.

- *Melding van een overdracht*
  - Besluit van de deputatie van 25 januari 2018 houdende het akteren van de melding van gehele overdracht van een inrichting voor de op- en overslag van LPG vergund op naam van nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal naar nv Oiltanking Belgium Gas Holding (OMV 2017009030)
  - Besluit van de deputatie van 22 maart 2018 houdende correctie van het besluit van 25 januari 2018 waarbij de woorden "nv Oiltanking Belgium Gas Holding" vervangen worden door "nv Olitanking Antwerp Gas Terminal" (OMV2017009030)
- *Andere:*
  - Ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende het verlenen van een afwijking op art. 5.16.1.8§1.4° van VLAREM II.

Omschrijving project

Omschrijving voorwerp

De aanvraag heeft enkel betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa).

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak een actualisatie van de vergunde toestand waarbij het volgende wordt aangevraagd:

- Afname van het totaal lozingsdebiet van conditioneringswater (opwarmwater) met 4.790 m³/jaar. Tevens wordt een nieuwe rubriek 3.7.3° aangevraagd i.p.v. de vergunde rubriek 3.5.3° voor het lozen van dit opwarmwater n.a.v. Vlarem-trein 2017.
- Uitbreiding met rubriek 3.6.1° voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op het Zuidelijk Insteekdok via een IBA met een maximaal debiet van 750 m³/jaar.
- Uitbreiding met rubriek 3.4.1°a) voor het lozen van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de tankpiste via een KWS-afscheider met een maximaal debiet van 1,8 m³/uur - 4,6 m³/dag en 95,2 m³/jaar op het Zuidelijk Insteekdok.
- Uitbreiding met de opslag van oliën met 400 liter tot een maximale opslagcapaciteit van 4.500 liter.
- Actualisatie van het elektrisch vermogen van 2 stroomgeneratoren en schrappen van 2 stroomgeneratoren (1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA) waardoor het totaal elektrisch vermogen afneemt met 1.000 kVA tot een totaal elektrisch vermogen van 3.500 kVA.
- Schrappen van rubriek 12.2.1° n.a.v. Vlarem-trein 2017.
- Actualisatie van het vermogen van enkele transformatoren, het schrappen van enkele transformatoren (2 x 2.000 kVA) en de uitbreiding met 1 nieuwe transformator (1 x 2.000 kVA).
- Samenvoeging van rubrieken 16.3.1.1° en 16.3.2.3°a) in de nieuwe rubriek 16.3.2°b) n.a.v. de Vlarem-trein 2017. Actualisatie van het vermogen van de aircoinstallaties/boosterpompen/(koel)compressoren en overige pompen waardoor het totaal vermogen onder rubriek 16.3.2°b) 13.100,79 kW bedraagt in de aangevraagde toestand.
- Schrappen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan van 100.000 liter. De totale opslagcapaciteit onder rubriek 48.1.1.1°b) neemt hierdoor af met 100.000 liter tot een totaal van 449.562.000 liter. Tevens wordt de inhoud van de bovengrondse propaangastank met tanknummer DR10 geactualiseerd van 23.110 liter naar 24.549 liter. De totale opslagcapaciteit onder rubriek 17.1.2.2.3° neemt hierdoor af met 98.561 liter. Tevens wijzigt hierdoor ook rubriek 17.2.2.

- Actualisatie van de opslag van gevaarlijke producten (subrubrieken 17.3.x). Voor meer informatie kan verwezen worden naar Bijlage R17.3 en Bijlage R17.3-1. Tevens wijzigt hierdoor ook rubriek 17.2.2.
- Opname van de rubriek 17.4 in de omgevingsvergunning van AGT voor de opslag van onderhoudsproducten in kleine recipiënten met een maximale opslagcapaciteit van 5.000 kg/l.
- Actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van enkele noodstroomgeneratoren en bluswaterdiesels waardoor het thermisch ingangsvermogen onder rubriek 31.1.3° afneemt met 70 kWth tot een totaal thermisch ingangsvermogen van 14.750 kWth.
- Actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van 2 stookinstallaties + uitbreiding met 1 nieuwe stookinstallatie waardoor het thermisch ingangsvermogen toeneemt onder rubriek 43.1.3° met 1.600 kWth tot een totaal thermisch ingangsvermogen van 40.359 kWth.
- T.g.v. de wijzigingen m.b.t. de stookinstallaties en stationaire motoren neemt het thermisch ingangsvermogen onder rubriek 43.3.2° en rubriek 43.4 toe met 1,46 MWth tot een totaal thermisch ingangsvermogen van resp. 69,859 MWth en 70,859 MWth.
- Schrappen van het ontvettingsbad.
- Opname van rubriek 52.2.1° voor de lozing van huishoudelijk afvalwater via besterfputten met een maximaal debiet van 250 m³/jaar.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van gassen, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - het verminderen van het lozingsdebiet van opwarmwater met 4.790 m³/uur tot een totaal van 6.620 m³/uur en verandering van rubriek 3.5.3° naar 3.7.3° ingevolge de Vlaremtrein 2017
  - het schrappen van de opslag van ontvetter, biocide, onderhoudsproducten en dispergeermiddelen in meerdere rubrieken
  - het schrappen van 1.800 kg afvalolie in rubriek 17.2.2°
  - het schrappen van twee stroomgeneratoren (1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA)
  - het schrappen van twee transformatoren van 2.000 kVA elk
  - het samenvoegen van de rubrieken 16.3.1.1° en 16.3.2.3°a) ingevolge de Vlarem-trein 2017 waardoor deze rubriek uitbreidt met 171,295 kW en de vermindering van het vermogen van de airco-installaties, (koel)compressoren, boosterpompen en overige pompen met 5.296,505 kW
  - het verwijderen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan van 100.000 liter
  - de rechtzetting van de totaal vergunde capaciteit onder rubriek 17.2.2. door de verkeerde optelling van de vergunde hoeveelheden (449.689.950 l in plaats van 449.728.950 l)
  - het verminderen van de dieselopslag door actualisatie van de inhoud van twee tanks T13 en T14 (1 x 2.100 l en 1 x 2.000 l in plaats van 1 x 5.500 l en 1 x 3.000 l) en actualisatie van de maximale dichtheid van diesel van 900 kg/m³ naar 833 kg/m³
  - het opnemen van de opslag van 5.081 kg diesel in de geïntegreerde dieseltanks T15, T16 en T17 onder rubriek 17.2.2°
  - actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van enkele noodstroomgeneratoren en bluswaterdiesels waardoor het totaal thermisch ingangsvermogen afneemt met 70 kWth

- actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van twee stookinstallaties (1 x 4.700 kWth en 1 x 3.100 kWth in plaats van 1 x 5.700 kWth en 1 x 5.200 kWth)
- het schrappen van de vergunde rubrieken 12.2.1°, 29.5.7.2°a)1) en 16.3.1.1°

- *de uitbreiding met/van:*
  - het lozen van maximaal 8 m³/uur - 4,6 m³/dag - 95,2 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijks verontreinigd hemelwater van de tankpiste, via een kws-afscheider in het Zuidelijk Insteekdok
  - het lozen van maximaal 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in het Zuidelijk Insteekdok
  - het lozen van maximaal 250 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in besterfputten
  - de opslag van 1.000 l oliën in diverse recipiënten tot een totaal van 4.500 l
  - het vermogen van twee stroomgeneratoren door actualisatie (2 x 2.750 kVA in plaats van 1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA)
  - het vermogen van 6 transformatoren door actualisatie (4 x 2.500 kVA en 2 x 15.000 kVA in plaats van 4 x 2.000 kVA en 2 x 8.000 kVA) en de uitbreiding met één transformator van 2.000 kVA
  - de inhoud van de bovengrondse propaangastank (DR10) van 23.110 l naar 24.549 l (rechtzetting)
  - de opslag van 916.179 l propyleen in Spoorbundel 1-10
  - de opslag van 240 kg ethylmercaptaan, 480 kg isopropanol, 65 kg inhibitor, 308 kg antivries en 823 kg biocide in meerdere rubrieken
  - de opslag van maximaal 5.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten
  - een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.700 kWth

Bijstellingen (cfr. PIV2)

Het bedrijf vraagt volgende aanvullingen/aanpassingen van de bijzondere milieuvoorwaarden aan:

- Geactualiseerde bijzondere voorwaarde nr. 1 a) uit het besluit van 6 december 2018 (OMV2018087165) m.b.t. het schrappen van de lozingsnorm voor algicide en het bijkomend opnemen van een jaarvracht voor didecyldimethylammoniumchloride.
- Geactualiseerde bijzondere voorwaarde 11 uit het besluit van 6 december 2018 (OMV2018087165) m.b.t. de inwendige onderzoeken van de gastanks.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 1 juni 2024 tot en met 30 juni 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaar ingediend.

Bij onderzoek blijkt het echter niet om een echt bezwaar te gaan maar om een schrijven van PPS Pipelines die aangeeft geen bezwaar te hebben.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.
Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 13 augustus 2024

ONGUNSTIG voor het lozingsaspect cfr. het advies van de VMM

GUNSTIG voor het overige

voor een termijn **tot en met 20 oktober 2030** onder de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en VLAREM III en volgende bijzondere voorwaarde:

- Voorwaarde 30, zoals opgenomen in de basisvergunning d.d. 21/10/2010 met kenmerk MO3/46003/53/1/A/5, wordt geschrapt.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

GUNSTIG op 10 juli 2024 voor het aspect lucht

Voor het aspect water adviseert de VMM een administratieve lus, conform de in het advies besproken beoordeling van het niet-verontreinigd hemelwater, huishoudelijk afvalwater, opwarmwater en bedrijfsafvalwater (zie verder bij de bespreking van de aspecten afvalwater en hemelwater.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 26 juni 2024

Het aanvraagdossier bevat een passende beoordeling. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat akkoord met de conclusies van de passende beoordeling.

De aanvraag veroorzaakt geen vermijdbare schade aan natuur.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GEEN ADVIES op 24 mei 2024

Het finaal energieverbruik is kleiner dan 0,1 PJ, niet energie-intensief, bijgevolg geen advies.

Haven van Antwerpen - Brugge terreinen

GUNSTIG op 20 juni 2024

Hulpverleningszone Waasland brandpreventie@bw-zonewaasland.be

GUNSTIG op 29 mei 2024 mits:

- de bemerkingen geformuleerd in dit en voorgaande verslagen worden nageleefd;

- na het opmaken van de studies van diverse uitrustingen, technieken en de uitvoeringsplannen deze worden voorgelegd aan de brandweer, zodat een definitief advies kan opgemaakt worden. Desgevallend kunnen bijkomende maatregelen, verbeteringen of aanvullingen opgelegd worden.

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG

ONGUNSTIG voor het lozingsaspect (rubrieken, incl. rubriek voor besterfput en bijstelling)

GUNSTIG voor het overige voor een termijn tot en met 20 oktober 2030 en onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:
- het betreft de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag van LPG (Liquified Petroleum Gas), meer in het bijzonder propaan, propyleen, butaan en 1,3-butadiëen;
- de lopende vergunning dateert van 21 oktober 2010 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een actualisatie van de vergunde toestand evenals twee bijstellingen;
- de actualisaties hebben in hoofdzaak betrekking op het lozingsaspect, de opslag van gevaarlijke stoffen, incl. een kleine verandering met betrekking tot de Seveso-stoffen, aanpassing stookinstallaties en stationaire motoren en het schrappen van een aantal zaken wegens niet meer ingedeeld of niet uitgevoerd;
- de bijstellingen gaan over een aanpassing van lozingsnormen en het wegwerken van een discrepantie met betrekking tot de inwendige onderzoeken van de gastanks;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- in navolging van het advies van de VMM wordt, gezien meerdere onduidelijkheden en onvolkomenheden het lozingsaspect, incl. de gevraagde bijstelling van de lozingsvoorwaarden, ongunstig geadviseerd; mogelijks kan na wijzigingsverzoek met verdere uitleg en aanpassing van het rioleringsplan wel nog gunstig geadviseerd worden; de lozing van huishoudelijk afvalwater in besterfputten wordt echter niet meer toegestaan;
- voor het overige kan wel gunstig geadviseerd worden gelet op de voorziene maatregelen en de passende beoordeling; ook de bijstelling inzake de inwendige keuring van de gastanks kan worden toegestaan;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

‘De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Er is een nieuwe projectinhoud nodig.

VMM heeft op 8 augustus overlegd met het bedrijf. De sterfputten zijn IBA ’s die naar infiltratievoorzieningen gaan. Dit zit nu nog onder rubriek 52.2 maar met de nieuwe VLAREM grondwatertrein zal dit kunnen zoals men nu voorziet.

VMM AOW stelt dat de grondwatertrein wellicht later dan voorzien zal in werking treden.

VMM stelt voor dat men rubriek 52 in de aanvraag houdt. VMM kan akkoord gaan met de IBA 's.

Over het opwarmwater: we hebben gevraagd om dit beter te motiveren en een impactberekening te doen. Men heeft al een worst case berekening gedaan en er zijn overschrijdingen. Men heeft nu het zomerscenario gedaan. Men moet dit herrekenen met een ander scenario. In de winter kan men minder warmte uit het water halen.

Afhankelijk van welke vissen er in het dok zitten, kan er een minimum temperatuur zijn waarvan de vissen last hebben. Er kan een temperatuur als voorwaarde opgelegd worden.

Men moet een aantal afwijkingen vragen: op het deltaprincipe, op de meetgoot en op het zelfcontroleprogramma. We willen ook garantie dat bij de inname van water geen levende dieren worden opgezogen.

Alle opmerkingen dienen in de gewijzigde projectinhoud opgenomen worden zodat we dit grondig kunnen beoordelen.

Er dient rekening gehouden te worden met de beoordelingssystematiek voor warmtelozingen. Voor koude lozingen is er nog geen beoordelingssystematiek; het CIW werkt daaraan. In Nederland heeft men wel al richtlijnen opgemaakt. Koude lozingen zijn geen probleem maar kunnen ook een impact hebben op vissen. De vraag is dus tot welke temperatuur dit kan toegestaan worden.

Er dient ook een algicide impactberekening te gebeuren.

Er is een nieuw rioleringsplan nodig en nieuwe studies waardoor een openbaar onderzoek nodig is.

De provinciale deskundige milieu stelt dat het alternatief is dat men voor het lozingsaspect een apart dossier indient.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij stelt dat er met VMM overlegd is welke punten er in een wijzigingsverzoek moeten worden opgenomen.

VMM stelt dat het handig is om vooraf nog eens af te stemmen vooraleer men de gewijzigde projectinhoud indient. VMM heeft opzoekwerk gedaan over de impact van koude lozingen voor vissen. In Nederland heeft STOWA hierover een rapport opgemaakt waarin grenzen zijn opgenomen hoe koud oppervlaktewater mag zijn. Het is een rapport van 2023 over "koude lozingen vis en amfibieën". De herberekening van de impact moet gebeuren met een meer realistisch scenario. Er moeten ook nog afwijkingen aangevraagd worden.

De voorzitter vraagt of het haalbaar is om het wijzigingsverzoek tegen 10 september in te dienen? Anders zal men een nieuwe aanvraag voor het lozingsaspect moeten indienen.

De provinciale deskundige milieu vraagt tegen wanneer men een beslissing kan nemen of men nog een wijzigingsverzoek indient dan wel een nieuwe aanvraag. De deskundige vraagt om uiterlijk 23 augustus te laten weten of men nog een wijzigingsverzoek zal indienen.'

De povc adviseert DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 20 augustus 2024, nl.:

ONGUNSTIG voor het lozingsaspect (rubrieken, incl. rubriek voor besterfput en bijstelling)

GUNSTIG voor het overige;

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- in navolging van het advies van de VMM wordt, gezien meerdere onduidelijkheden en onvolkomenheden het lozingsaspect, incl. de gevraagde bijstelling van de lozingsvoorwaarden, ongunstig geadviseerd; mogelijks kan na wijzigingsverzoek met verdere uitleg en aanpassing van het rioleringsplan wel nog gunstig geadviseerd worden; de lozing van huishoudelijk afvalwater in besterfputten wordt echter niet meer toegestaan;

- voor het overige kan wel gunstig geadviseerd worden gelet op de voorziene maatregelen en de passende beoordeling; ook de bijstelling inzake de inwendige keuring van de gastanks kan worden toegestaan;

Een eventueel wijzigingsverzoek waarmee aanvrager tracht tegemoet te komen aan bovenvermelde knelpunten, wordt verwacht **ten laatste op 10 september 2024.**
De commissie stelt voor om wijzigingsverzoeken die na deze datum worden ingediend, niet meer te aanvaarden.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een **termijn tot en met 20 oktober 2030**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen,vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

*
…

De exploitant heeft na de commissievergadering geen bevestiging gegeven dat er een verzoek tot wijziging zou worden ingediend. Het deels ongunstig advies van de commissie blijft derhalve behouden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Het bedrijf is een MER-plichtig bedrijf overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage. Het valt onder categorie 25 van bijlage I: “Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten van 200.000 ton en meer”. Het bedrijf beschikt over een op 3 januari 2017 goedgekeurd MER (goedkeuringscode PRMER-2396-GK), opgesteld in het kader van een vorige uitbreiding.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de vergunde aanwezigheid van 270.096,95 ton ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 en 2 (inclusief LPG) en aardgas (hoge drempel: 200 ton) en beschikt hiervoor over goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapporten (OVR/08/25 – OVR/16/02 – OVR/17/20-2) en veiligheidsnota’s (VN/16/36 - VN/17/13).

Voorliggende project voorziet in een aantal beperkte wijzigingen waarbij gevaarlijke (Seveso-)producten betrokken zijn. In opdracht van het bedrijf werd door een erkend VR-deskundige een klein project met kenmerk KP/23/08 opgemaakt waarin volgende wijzigingen en actualisaties zijn opgenomen:

- De bijkomende plaatsing van dieseltanken T15, T16 en T17 (= MNG 34) met een inhoud van 2 x 2.000 liter en 1 x 2.100 liter. T15 en T16 komen op dezelfde locatie als de bestaande dieseltank T14, T17 op dezelfde locatie als de bestaande dieseltank T13.
- Het verwijderen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan (= MNG 18) van 100.000 liter.
- In de odorisatie-installatie wordt ethylmercaptaan (= Seveso-cat. P5c en E1) gebruikt. In de vergunde situatie kunnen er maximaal 6 vaten ethylmercaptaan (= 1002 kg) aanwezig zijn, waarvan er 1 wordt aangekoppeld aan de installatie. Om redenen van flexibiliteit wenst AGT bijkomend om 2 vaten te voorzien. In de geplande situatie voorziet AGT om 1240 kg in eenheidsverpakkingen aanwezig te hebben1 . Globaal is er dus een verhoging van 238 kg ethylmercaptaan.
- In de vergunde situatie wordt methanol wordt gebruikt als spoelmiddel voor de odorisatie-installatie. In de geplande situatie wenst AGT isopropanol (= Seveso-cat. P5c) als spoelmiddel te gebruiken2 . Bijkomend zal de de maximaal aanwezige hoeveelheid verhoogd worden tot 480 kg in eenheidsverpakkingen.
- Er is een waterbehandelingssysteem aanwezig om organische vervuiling van microbiologische of macrobiologische oorsprong te verwijderen uit condensorpijpen. Hiervoor wordt aan het water een behandelingsproduct (antifouling) (= Seveso-cat. E1) toegevoegd. In de vergunde situatie is er 192 kg voorzien ter hoogte van de installatie. Om redenen van flexibiliteit wenst AGT een bijkomende opslag van het behandelingsproduct (antifouling) (= Seveso-cat. E1), ter hoogte van het gebouw 13F10, van 1015 kg te voorzien. In totaal zal er dus een aanwezigheid zijn van 1207 kg in eenheidsverpakkingen.
- Actualisatie van de maximale dichtheid van diesel van 900 kg/m³ naar 833 kg/m³.
- Actualisatie van de inhoud van de opslagtank T13 en T14 met diesel (= MNG 34) tot 1 x 2.100 liter en 1 x 2.000 liter.
- Actualisatie van de inhoud van de bovengrondse propaangastank (= MNG 18) met tanknummer DR10 van 23.110 liter naar 24.549 liter.
- Actualisatie van de vergunde hoeveelheid ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas (= MNG 18).

Door bovenstaande wijzigingen en actualisaties is er een daling van de maximale hoeveelheid aanwezige ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas van 270.096,95 ton naar 270.036,56 ton.

De VR-deskundige stelt hierbij:

> *I.k.v. de veiligheidsrapportering betreffende Advario Gas Terminal worden m.b.v. de subselectiemethode de installaties en activiteiten geïdentificeerd die mogelijk een significante bijdrage kunnen leveren tot de externe mensrisico's. Op basis hiervan kan aangetoond worden dat de wijzigingen geen betrekking hebben op installaties of activiteiten die voor de QRA weerhouden dienen te worden. Daardoor kan aangenomen worden dat ze geen relevante bijdrage leveren aan de externe mensrisico's.*
>
> *Inzake milieuveiligheid worden onverminderd dezelfde preventieve en schadebeperkende maatregelen zoals beschreven in OVR/17/20 verder toegepast.*
>
> *Besloten kan m.a.w. worden dat de wijzigingen geen significante invloed hebben op de externe mensrisico's en milieurisico's van de inrichting.*

Team Omgevingseffecten – Externe veiligheid concludeert in haar schrijven van 15 juni 2023:

Uit de beschrijving van het project, zoals opgenomen in bijlage, volgt dat het project geen invloed zal hebben op het externe mens- of milieurisico. Het Team Omgevingseffecten beslist bijgevolg dat hiervoor geen nieuw omgevingsveiligheidsrapport of veiligheidsnota moet worden opgesteld.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubriek 43.3.2°, nl. het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 50 MW.
Voorliggende aanvraag omvat een toename van het nominaal thermisch ingangsvermogen binnen deze rubriek van 68,399 MW naar 69,859 MW (+1,46 MW) tot volgende toestand:

Rubriek 43.3.2°: 8 stookinstallaties (40.359 kWth), 4 dieselmotoren voor noodstroomgroepen (1 x 2.350 kWth, 2 x 6.600 kWth en 1 x 4.350 kWth) en 6 bluswaterdiesels (3 x 1.100 kWth + 3 x 2.100 kWth), totaal: 69,859 MW

AGOP Milieu stelt met betrekking tot de GPBV-installatie het volgende in haar advies:

De BBT-conclusies voor grote stookinstallaties zijn niet van toepassing, het totaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties overschrijdt de 50 MW, maar geen enkele installatie heeft een individueel thermisch ingangsvermogen groter dan 15 MW.

Een BBT-toetsing kleine en middelgrote stookinstallaties maakt deel uit van de aanvraag. Een algemene BBT-evaluatie werd reeds opgenomen in het MER. Deze was gebaseerd op BBT-studie emissie uit opslag (2006).

De gevraagde wijziging in huidig dossier is beperkt en vereist geen bijkomende evaluatie.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De aanvraag heeft geen betrekking op een nog niet vergunde Y-rubriek of op de schrapping van een Y-rubriek.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Voor zover kan nagegaan worden blijkt dat er op basis van het uitvoeringsplan voldaan wordt aan de afstandsregels van VLAREM II.

Afvalstoffen

Afvalstoffen bij AGT beperken zich tot het onderhoud en reinigen van de installaties. Dit zijn relatief kleine hoeveelheden. Daarnaast ontstaan beperkte hoeveelheden met huishoudelijk afval vergelijkbare afvalstoffen. Afvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld om de meest geschikte verwerkingstechniek (milieutechnisch en financieel) mogelijk te maken. De afvalstoffen worden ook regelmatig opgehaald door daartoe geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar. De afvoerbewijzen en attesten worden bijgehouden en in een afvalstoffenregister opgenomen.

Voorliggende aanvraag zorgt niet voor een significante wijziging in de aard en de hoeveelheden van de afvalstoffen.

Afvalwater

Lozingssituatie

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf buiten het definitief vastgesteld zoneringsplan. Er zijn geen DWA- of RWA-rioleringen in de nabije omgeving.

Het bedrijf is gelegen aan het Zuidelijk Insteekdok. Dit oppervlaktewater geeft uit op het Waaslandkanaal dat via Kallosluis uitmondt op de Beneden-Schelde.

Het bedrijf is momenteel enkel vergund voor de lozing van koelwater met een debiet van maximaal 11.410 m³/uur in een oppervlaktewater (Zuidelijk Insteekdok). Nu wordt de lozing van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en koelwater (opwarmwater) in het Zuidelijk Insteekdok aangevraagd.

Huishoudelijk afvalwater

Het bedrijf vraagt nu de lozing aan van 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in het Zuidelijk Insteekdok aan na behandeling in een IBA (capaciteit: 4,5 m³/d). Er is geen DWA-riolering aanwezig. Het sanitaire afvalwater van de inrichting is afkomstig van de toiletten en de wasbakken in de verschillende sanitaire blokken in het administratief gebouw en het magazijn. Hiervoor wordt leidingwater gebruikt. Volgens het bedrijf is de lozing van het huishoudelijk afvalwater gestegen ten opzichte van vroeger, een reden hiervoor wordt niet opgegeven.

Daarnaast zijn er nog 2 besterfputten aanwezig op het bedrijf, die instaan voor de indirecte lozing van huishoudelijk afvalwater in grondwater. Het debiet wordt ingeschat op maximaal 250 m³/jaar. Deze worden aangevraagd onder rubriek 52.2.1°. 'Deze besterfputten zijn reeds aanwezig. Het sanitair afvalwater afkomstig van de projectbarakken en het gebouw voor de onderaannemers komt hierin terecht. Plaatsing van een IBA met lozing op het Zuidelijk Insteekdok is volgens het bedrijf geen optie omwille van de veiligheid. Er is op het terrein verder geen afwatering/riolering aanwezig.

Met betrekking tot het huishoudelijk afvalwater stelt de VMM in haar advies:

Er dient duidelijk aangegeven te worden waarom het huishoudelijk afvalwater toegenomen is en wat de prognose is naar de toekomst.

Ook dient de dimensionering van de bestaande IBA verduidelijkt te worden en vergeleken te worden met het huidig en toekomstig verwacht verbruik. Deze documentatie dient afkomstig te zijn van de leverancier/ installateur van de IBA en er dient opgenomen te worden:

- *Het controleverslag waaruit blijkt dat de goede werking van de volledige installatie minstens jaarlijks gecontroleerd wordt door de installateur/leverancier van de installatie;*
- *Voor hoeveel IE de geplaatste IBA gedimensioneerd is;*
- *Wat het overeenkomstig gemiddeld (optimaal) debiet is dat kan gezuiverd worden;*
- *Welke piekdebieten en/of range aan debieten tijdelijk kunnen gezuiverd worden;*
- *Deze ontwerpwaarden dienen vervolgens met de (verwachte) toename in het debiet vergeleken te worden om de impact van de debietsstijging op de geplaatste IBA correct te kunnen inschatten.*

Gezien het geloosde jaardebiet meer dan 600 m³/jaar bedraagt, is de lozing van het huishoudelijk afvalwater indelingsplichtig en dient het te voldoen aan de voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater, conform artikel 4.2.8.1 van VLAREM II.

De controleput en het lozingspunt dienen aangeduid te worden op het rioleringsplan. Op het bij de omgevingsvergunningsaanvraag bijgevoegde uitvoeringsplan (bijlage C8A-2) is het lozingspunt nu aangeduid als de som van de IBA, KWS en lozing opwarmwater. Het is zo niet duidelijk waar de aparte lozingspunten zich bevinden. Artikel 4.2.1.2. van VLAREM

II stelt dat het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van dezelfde milieutechnische eenheid, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, integraal wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater. Dit dient zodoende verduidelijkt te worden.

Wat betreft de besterfputten dient een andere oplossing onderzocht te worden, gezien dit niet meer toegestaan wordt. De behandeling met een IBA en lozing op het Zuidelijk Insteekdok is verplicht. Ofwel moet het water opgevangen worden, afgevoerd en extern verwerkt.

Bedrijfsafvalwater

Het bedrijf vraagt de lozing aan van 1,8 m³/uur – 4,6 m³/dag – 95,2 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijks verontreinigd hemelwater van de tankpiste, via een KWS-afscheider in het Zuidelijk insteekdok. De KWS-afscheider is voorzien van een slibvangput, een coalescentiefilter, een monstername-inrichting en een automatische afsluiter.

Het aangevraagde debiet is gebaseerd op de totale oppervlakte van de tankpiste (112 m²) en de cijfers uit de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringssystemen (0,0159 m³/m² voor het uurdebiet, 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet en 0,85 m³/m² voor het jaardebiet.

Met betrekking tot het bedrijfsafvalwater stelt de VMM in haar advies:

Het bedrijf vraagt geen sectorale lozingsvoorwaarden aan. Daar er een lozing van bedrijfsafvalwater is afkomstig van het potentieel verontreinigd hemelwater van een tankpiste, zijn ook de sectorale lozingsvoorwaarden 52. A) en c) 'Vloeibare koolwaterstoffen' voor lozing op oppervlaktewater van toepassing.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II.

De controleput en het lozingspunt dienen aangeduid te worden op het rioleringsplan. Op het bij de omgevingsvergunningsaanvraag bijgevoegde uitvoeringsplan (bijlage C8A-2) is het lozingspunt nu aangeduid als de som van de IBA, KWS en lozing opwarmwater. Het is zo niet duidelijk waar de aparte lozingspunten zich bevinden. Artikel 4.2.1.2. van VLAREM II stelt dat het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of niet-verontreinigd hemelwater, afkomstig van dezelfde milieutechnische eenheid, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, integraal wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater. Dit dient zodoende verduidelijkt te worden.

Koelwater/opwarmwater

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van maximaal 11.410 m³/h koelwater in het Zuidelijk Insteekdok.

Dokwater wordt ingezet als opwarmwater, waarbij gebruik gemaakt wordt van de beschikbare laagwaardige warmte-energie van het dokwater om de opwarming van het vloeibaar gas te realiseren. Om gekoeld product uit de tanks in de sferen te brengen, wordt gebruik gemaakt van warmtewisselaars, waar het vloeibaar gas met dokwater opgewarmd wordt. Enkel wanneer de temperatuur van het dokwater onder de 4°C dreigt te vallen, wordt de verwarming via brandstof gerealiseerd. Indien mogelijk via dokwaterheaters die een zijstroom van het dokwater opwarmen. Indien dit systeem niet voldoende blijkt of niet beschikbaar is, via de back-up warmtewisselaar en het back-up water/glycol systeem van de installatie. Met deze aanpak kan een groot deel van de warmtevraag geleverd worden door dokwater (ca. 92 %).

Aangezien het eigenlijk opwarmwater betreft in plaats van koelwater wordt de nieuwe rubriek 3.7.3° aangevraagd in plaats van de vergunde rubriek 3.5.3°.

Het totaal debiet wordt teruggebracht tot 6.620 m³/u, een reden hiervoor wordt niet opgegeven (‘actualisatie bestaande toestand’).

Er zijn in totaal 7 lozingspunten voor de lozing van dit opwarmwater als volgt:
- LP1: 960 m³/uur (vergund) – 400 m³/uur (aangevraagd)
- LP2: 1.000 m³/uur (vergund) – 1.050 m³/uur (aangevraagd)
- LP3: 1.000 m³/uur (vergund) – 1.050 m³/uur (aangevraagd)
- LP4: 1.600 m³/uur (vergund) – 800 m³/uur (aangevraagd)
- LP5: 2.800 m³/uur (vergund) – 1.485 m³/uur (aangevraagd)
- LP6: 2.500 m³/uur (vergund) – 1.485 m³/uur (aangevraagd)
- LP7: 1.550 m³/uur (vergund) – 350 m³/uur (aangevraagd)

Er is een waterbehandelingssysteem aanwezig om organische vervuiling van microbiologische of macrobiologische oorsprong te verwijderen uit condensorpijpen. Hiervoor wordt aan het water op discontinue wijze een behandelingsproduct (antifouling) toegevoegd.

De dosering van waterbehandelingsproducten blijft ongewijzigd. Hetzelfde product zal nog steeds gebruikt worden. Het gebruikte algicide is Aquatreat 411 (werkzame stof: didecyldimethylammoniumchloride). Het product wordt om de 3 weken gedurende 12 uur aan een debiet van 7,14 liter/u gedoseerd. Aquatreat 411 is als algicide opgenomen in de goedgekeurde lijst van biociden van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Naast het algicide wordt ook een niet als gevaarlijk ingedeeld dispergeermiddel toegevoegd voor het optimaal functioneren van het koelmiddelcircuit.

Het bedrijf vraagt een afwijking aan van de momenteel geldende bijzondere voorwaarden met betrekking tot de lozing van het koelwater/opwarmwater en stelt volgend alternatief voor:

Huidige geactualiseerde bijzondere voorwaarde nr. 1 a) uit het besluit van 6 december 2018:

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- algicide: 6 mg/l – 500 kg/j
- didecyldimethylammoniumchloride: 3 mg/l

Gevraagde bijzondere voorwaarde:

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- didecyldimethylammoniumchloride: 3 mg/l – 250 kg/j

Het bedrijf motiveert dit als volgt:
- Om de ontstane biofilm in de condensors af te breken wordt periodiek een algicide aan het opwarmwater toegevoegd. Het huidig gebruikte algicide is Aquatreat 411 (werkzame stof: didecyldimethylammoniumchloride – CAS 7173-51-5). Er wordt gevraagd het algicide te schrappen uit de bijzondere voorwaarde en de werkzame stof te behouden.
- Aquatreat 411 is als algicide met als actieve stof een quaternair ammoniumzout (didecyldimethylammoniumchloride – CAS 7173-51-5) opgenomen in de goedgekeurde lijst van biociden van het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu (afdeling risicobeheersing). De SDS van het biocide kan teruggevonden worden in Bijlage R17.3-2.

Uit bijkomende info die het bedrijf verstrekte aan de VMM blijkt het volgende:
- Het algicide/biocide Aquatreat 411 bevat voormaximaal15 % didecyldimethylammoniumchloride (uit SDS) als actief bestandsdeel.
- Er wordt 7,14 l/u aan Aquatreat 411 geïnjecteerd in een stroom van +-400 m³/h water. Dit geeft een concentratie van 3 mg/l didecyldimethylammoniumchloride in het opwarmwater.

- Volume didecyl... = 15 %*7.14l/h = 1,07 l/h
  Massa didecyl… = 1.07l/h * 1kg/l = 1.07kg/h
  Concentratie didecyl... = 1.07 kg/h /400000l/h = 0.00000267 kg/l = 2.67 mg/l (+- 3mg/l)

Met betrekking tot het opwarmwater/koelwater stelt de VMM in haar advies:

> *De VMM bekijkt de aanpassing van de rubriek 3.5 naar 3.7 verder intern, gezien nog enkele onduidelijkheden bestaan rond deze verandering. Zodoende wordt hier een administratieve lus geadviseerd, om deze omschakeling van rubriek 3.5 naar 3.7 in detail te kunnen uitwerken.*
>
> *Verder dient er duidelijk aangegeven te worden waarom het volume aan opwarmwater afgenomen is en wat de prognose is naar de toekomst.*
>
> *Ook dienen de lozingspunten en het bijhorende leidingwerk duidelijk aangeduid te worden op het rioleringsplan. Op het bij de omgevingsvergunningsaanvraag bijgevoegde uitvoeringsplan (bijlage C8A-2) zijn de lozingspunten wel aangeduid, maar niet volgens de in de vergunning aangevraagde naam.*

VMM adviseert een administratieve lus op basis van de hierboven besproken beoordeling.

De terechte bemerkingen van de VMM hebben betrekking op onduidelijkheden en onvolkomenheden (rioleringsplan, motivatie aangevraagde debieten,…). De Commissie adviseerde daarom het lozingsaspect en de hiervoor aangevraagd rubrieken, incl. de gevraagde bijstelling, ongunstig. De Commissie stelde dat deze onduidelijkheden en onvolkomenheden wel kunnen verduidelijkt worden via een wijzigingsverzoek (geen administratieve lus) waarna ze opnieuw beoordeeld kunnen worden.

De Commissie stelde als uiterste termijn om een wijzigingsverzoek in te dienen 10 september 2024. Er werd echter geen wijzigingsverzoek ingediend.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

1. opvang voor hergebruik;
2. infiltratie op eigen terrein;
3. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
4. lozing in RWA in de straat.

Dat slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering.

Enkel wegenis om en rond de installaties en gebouwen is verhard, andere terreinen zijn onverhard (volle grond) zodat het regenwater grotendeels kan insijpelen (infiltratie). Zuiver hemelwater dat afloopt van de verharde terreinen en daken loopt via bedrijfsinterne afwatering en goten naar afvoerpunten aangesloten op het dak. Het hemelwater dat op het dak van het administratief gebouw valt, gaat rechtstreeks naar dok.

Met betrekking tot het niet-verontreinigd hemelwater stelt de VMM in haar advies:

> *Er dient een rioleringsplan opgemaakt te worden, zodat het duidelijk wordt hoe de afwatering van het nietverontreinigd hemelwater op de site is opgevat. Op het bij de omgevingsvergunningsaanvraag bijgevoegde uitvoeringsplan (bijlage C8A-2) is nu enkel de lozing van het bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater ingetekend. Op het rioleringsplan dient ook aangeduid te worden welke oppervlakte verhard is en welke zones onverhard zijn. Eens de huidige situatie duidelijk is, moet er bekeken worden of de*

opvang van hemelwater voor hergebruik (vb. in de toiletten of voor de schoonmaak van buitenruimtes) mogelijk is. Dit moet onderwerp uitmaken van een hemelwaterstudie, opgemaakt door een erkend deskundige water.

Bodem- en grondwater

Opslag gevaarlijke producten

De atmosferische houders zijn uitgerust met een betonnen beschermingskuip die de gekoelde vloeistof in geval van calamiteit kan bevatten.

De bovengrondse houders voor gasolie zijn ofwel dubbelwandig uitgevoerd en voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging ofwel enkelwandig in een inkuiping geplaatst. Tank T13 met gasolie die het voorwerp vormt van huidige aanvraag betreft een dubbelwandige bovengrondse tank met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. Uit het meest recente keuringsattest van deze tank blijkt dat hij met goed gevolg gekeurd werd. Een volgend beperkt onderzoek dient te gebeuren voor 24 september 2024.
Ook de nieuwe tank T17 zal een dubbelwandige bovengrondse tank zijn met lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging.

De opslagplaatsen van de hulpstoffen, gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten zijn ook ingekuipt.

Bij normale exploitatie is de kans op bodemverontreiniging minimaal.

Transformator

De transformatoren dienen te allen tijde beschermd tegen het binnendringen van grond- en/of regenwater. Gezien het oliegekoelde toestellen betreft, dient een inkuiping of lekbak voorzien om bij een eventueel lek het diëlectricum te kunnen opvangen.

Energie

Het jaarlijks finaal energieverbruik bedraagt volgens het aanvraagdossier 0,076 PJ. Dit is lager dan de grens van 0,1 PJ voor energie-intensieve inrichtingen. Het betreft hier dus geen energie-intensief bedrijf. VEKA bracht dan ook geen advies uit in het kader van deze aanvraag.

De gevraagde veranderingen hebben geen significante impact op het jaarlijks finaal energieverbruik zodat het bedrijf na de gevraagde veranderingen geen energie-intensief bedrijf blijft.

De volgende energiebesparende maatregelen worden toegepast om pieken in het verbruik te vermijden:

- timen van het opstarten van bepaalde motoren in de controlekamer;
- gebruik van frequentiesturing bij de zware boosterpompen voor de pijpleidingen;
- de pompen voor het laden van wagons zijn frequentiegestuurd;
- de propaanverwarming is voorzien van vermogensregelaars;
- transfers gebeuren zoveel mogelijk ’s nachts;
- bij transfer tussen sferen wordt nagegaan of dit het meest efficiënt met 1 of met 2 pompen gebeurt;
- de meeste pompen hebben automatische circulatiekleppen waardoor ze minder verbruiken;
- frequentiesturing is ingezet voor alle belangrijke motoren/pompen op de ingeterpte houders.

Voor het verwarmen van het gekoeld propaan wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de warmte van het dokwater. Door maximaal gebruik te maken van het warmtevermogen van het oppervlaktewater wordt veel energie bespaard.

Geluid

De inrichting is gunstig gelegen in het havengebied op ruime afstand van de dichtste bewoning.

Geluid wordt voornamelijk geproduceerd door de gascompressoren en de koelcompressoren. Deze compressoren staan opgesteld in een daartoe afzonderlijke en geïsoleerde ruimte op de site. Ook de dieselnoodgroepen staan afgeschermd opgesteld.

De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Lucht

Bij luchtemissies van een tankterminal worden enerzijds VOS-emissie vanuit tanks en lekken aangeduid als belangrijke emissies, anderzijds de verbrandingsemissies vanuit de nutsvoorzieningen (dockwaterheaters, water/glycolheaters en dieselmotoren).

In de fakkel worden enerzijds alle afval-processtromen (verladingen – onderhoud – reiniging van wagons of lichters) en anderzijds alle occasionele door veiligheids - of overdrukkleppen afgelaten product verzameld. De fakkel is bestaand en is continu in werking.

Het voorwerp van de aanvraag betreft in hoofdzaak een het schrappen van twee noodstroomgroepen en drie bluswaterdiesels en een actualisatie van de vermogens van bestaande noodstroomgeneratoren, bluswaterdiesels en stookinstallaties. Er wordt tevens een nieuwe gasgestookte stookinstallatie (hot water glycol heater 3, brandstof: propaan) aangevraagd met een nominaal thermisch inhoudsvermogen van 4.700 kWth. Afhankelijk van het thermisch ingangsvermogen worden de stookinstallaties, cfr VLAREM II, onderworpen aan periodieke emissiemetingen. Alle stookinstallaties worden opgenomen in een periodiek onderhoudsschema. De nieuw aangevraagde stookinstallatie dient qua emissies te voldoen aan de toepasselijke emissiegrenswaarden van hoofdstuk 5.43. van VLAREM II. Volgens bijlage E4 werd deze installatie in gebruik genomen in 2022. Cfr. art. 5.43.2.12 geldt voor deze installatie (gasvormige brandstof, minder dan 500 bedrijfsuren per jaar, 4,7 MW en eerste vergunning na 1 januari 2014) een emissiegrenswaarde voor NOx van 80 mg/Nm³ en voor SO2 35 mg/Nm³. Uit bijlage E4 blijkt een emissiewaarde voor NOx van 94 mg/Nm³ en voor SO2 van 4 mg/Nm³. Rekening houdend met de meetonzekerheid van 30 % kan gesteld worden dat voor deze parameters voldaan wordt aan emissiegrenswaarden van VLAREM II. De totale emissie van de stookinstallaties zijn 1.127 kg NOx/jaar en 26 kg SO2/jaar. De nieuwe stookinstallatie heeft hierin een bijdrage van 1 kg SO2/jaar en 17 kg NOx/jaar en kan als weinig relevant worden beschouwd.

De VMM concludeert in haar advies dat, gelet op de luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf, gesteld kan worden dat de aangevraagde emissie eerder beperkt is en verenigbaar is met de kwaliteit van de omgevingslucht.

Fugitieve emissies omvatten lekemissies vanuit kleppen en regelorganen, veiligheidskleppen, open einden, pompen, compressoren en roerwerken, flenzen en staalnamepunten.

Ten gevolge van het voorwerp van de aanvraag wordt geen toename verwacht van de niet-geleide emissies. Fugitieve emissies worden meegenomen in het LDAR project.

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL. AGT doet steeds een beroep op een gespecialiseerde firma voor het onderhoud van de airco-installaties. Deze firma staat tevens in voor het uitvoeren van periodieke lekdichtheidscontroles en het bijhouden van logboeken, waar vereist

Veiligheid

Hierbij wordt verwezen naar het punt VR-plicht/Seveso.

Er blijkt dat kan aangenomen worden dat de gevraagde veranderingen geen relevante bijdrage leveren aan de externe mensrisico's.

Dezelfde preventieve en schadebeperkende maatregelen worden verder toegepast zoals beschreven in OVR/17/20.

Bespreking bijstellingen

- Voor de gevraagde bijstelling van de lozingsnormen wordt verwezen naar de bespreking van het aspect afvalwater
- Bijstelling met betrekking tot de inwendige onderzoeken van de gastanks.

AGT vraagt een bijstelling op volgende bijzondere voorwaarde:

> *In afwijking van art. 5.16.1.8.§1,4° van VLAREM II inzake de periodiciteit van de inwendige onderzoeken van gastanks wordt de termijn op 20 jaar te brengen. Een bijkomende controle van de gassferen d.m.v. de techniek van de akoestische emissie zoals omschreven in de nota van Metalogic of een gelijkwaardig systeem, wordt uitgevoerd 10 jaar na het voorziene 20-jaarlijkse inwendige onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden overgemaakt aan de afdeling Afdeling Handhaving van het departement Omgeving van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. De bepalingen van het ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende het verlenen van een afwijking op art. 5.16.1.8§1.4° van VLAREM II blijven, voor zover nog steeds van toepassing, van kracht.*

Het bedrijf vraagt deze voorwaarde te vervangen door:

> *De bepalingen van het ministerieel besluit met kenmerk AMV/000133046/1003/B van 4 april 2012 houdende het verlenen van een afwijking op art. 5.16.1.8§1.4° van VLAREM II blijven, voor zover nog steeds van toepassing, van kracht.*

En motiveert dit als volgt:

> *Via het ministerieel besluit d.d. 4/04/2012 werd een afwijking verleend op Art. 5.16.1.8§1.4° van VLAREM II waarbij gemotiveerd werd dat een akoestische emissiemeting als gelijkwaardig alternatief met het inwendig onderzoek beschouwd kan worden. In het omgevingsvergunningsbesluit met kenmerk M03/46003/53/2/A/1/LDR/CL – OMV 2018087165 d.d. 06/12/2018 werd deze afwijking opgenomen en tevens werd de eerder opgelegde bijzondere voorwaarde, zoals opgenomen in de basisvergunning d.d. 21/10/2010 met kenmerk MO3/46003/53/1/A/5, overgenomen in dit besluit. Deze bijzondere voorwaarde legt echter op om de gastanks 20-jaarlijks inwendig te onderzoeken wat tegenstrijdig is met het ministerieel besluit d.d. 4/04/2012. Er wordt daarom gevraagd om de voorwaarde te schrappen zoals opgenomen in het besluit d.d. 21/10/2010.*

Inzake de periodiciteit van de inwendige onderzoeken van gastanks kan gezien de tegenstrijdigheid met het ministerieel besluit van 4 april 2012 de voorwaarde zoals opgenomen in het besluit van 21 oktober 2010 geschrapt worden.

Bespreking planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren' gelegen in een industriegebied op een terrein van ca. 26 ha. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen (Belgian Scrap Terminal, Lumipaper, ADPO, Luiknatie, Borealis, Fina Raffinaderij, Kallo Storage, Wijngaardnatie, Vopak,…). Het bedrijf grenst tevens aan het Zuidelijk Insteekdok.

De dichtstbijgelegen dorpskern (Kallo) ligt op ca. 2.500 m ten oosten van het bedrijf. De grens van de woonzone volgens het gewestplan ligt op ca. 1.600 m van de oostelijke terreingrens. De woonkernen van Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene, Melsele en Beveren liggen op grotere afstand (meer dan 2,5 km).

Kwetsbare locaties zijn gelegen op 2.500 m (gemeenteschool Kallo) en 1.600 m (rusthuis Kallo).

Het perceel ligt niet in een verkaveling, wordt niet getroffen door een rooilijn, en grenst evenmin aan een rooilijn.

Het bedrijf is gelegen aan een - gelet op de plaatselijke toestand - voldoende uitgeruste gemeenteweg (met name de Land van Waasland), die voorzien is van alle gebruikelijke nutsvoorzieningen.

De aanvraag is in overeenstemming met de gewestplanbestemming. De ruimtelijke draagkracht van de omgeving wordt door de aanvraag niet overschreden.

De aanvraag heeft geen betrekking op een beschermde archeologische site, een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap of een beschermd stads- of dorpsgezicht. De aanvraag heeft geen betrekking op vastgesteld onroerend erfgoed of een vastgestelde archeologische zone.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf geen biologische waarden waargenomen. Er kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale

beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD).

Tevens moet onderzocht worden of de te vergunnen activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaakt aan de natuurwaarden van het VEN-gebied (zie natuurdecreet art 26 bis).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen in het Vogelrichtlijngebied BE2301336 “Schorren en polders van de Beneden-Schelde”. Verder is de inrichting gelegen nabij volgende Habitrichtlijngebieden:

- SBZ-H BE2100045 “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats” op ca. 4,2 km ten noorden van de inrichting.
- SBZ-H BE2300006 “Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” op ca. 3 km ten oosten en noorden van de inrichting.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen nabij volgende VEN-gebieden:

- VEN-gebied 204 “De Wase Scheldepolders” op ca. 4,5 km ten westen van de inrichting.
- VEN-gebied 243 “Golf Beveren” op ca. 1,9 km ten oosten van de inrichting.
- VEN-gebied 303 “De Kuifeend” op ca. 7,5 km ten noordoosten van de inrichting.
- VEN-gebied 304 “Slikken en schorren langsheen de Schelde” op ca. 3 km ten oosten van de inrichting.
- VEN-gebied 321 “De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding” op ca. 9,5 km ten zuidoosten van de irncihting.
- VEN-gebied 340 “De Blokkersdijk” op ca. 7 km ten zuidoosten van de inrichting.

Voorliggende aanvraag bevat een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets opgesteld door Sertius nv (maart 2024 - Ref.: ESM²2010020-KVH-AGT).
In de passende beoordeling werd nagegaan of er al dan niet een betekenisvolle aantasting kan optreden van de natuurlijke kenmerken van de habitatrichtlijngebieden en op de aangemelde vogelsoorten in het vogelrichtlijngebied.
In de verscherpte natuurtoets werd de impact op de VEN-gebieden nagegaan.

Volgende conclusies werden getrokken:

<u>Beoordeling Vogelrichtlijngebieden</u>

Gelet op de dalende achtergronddepositie voor vermesting en verzuring en de NOx-emissies door voorliggend project, zijn er geen indicaties op potentiële wijzigingen van vegetatietypes (moerassen, waterplassen en rietkragen, vochtige graslanden en ruigtes) die essentieel zijn in de instandhouding van tot doel gestelde vogelsoorten in SBZ-V BE2300222 “De Kuifeend en de Blokkersdijk”, SBZ-V BE2301235 “Durme en de middenloop van de Schelde” en SBZ-V BE2301336 “Schorren en polders van de Beneden-Schelde”. Bijgevolg zijn er geen betekenisvolle effecten te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen van de aangemelde vogelsoorten in deze 3 vogelrichtlijngebieden door atmosferische emissies.

<u>Beoordeling Habitatrichtlijngebieden</u>

Gezien voorliggend project een hervergunning betreft zijn de huidige deposities ten gevolge van de activiteiten van AGT reeds opgenomen in de achtergronddepositie. Voorliggend project zal de neerwaartse depositietrend niet hypothekeren.

Op basis van een concrete toetsing aan de instandhoudingsdoelstellingen kan geconcludeerd worden dat voorliggend project niet zal verhinderen om de instandhoudingsdoelstellingen in SBZ-H BE2100045 “Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats” en SBZ-H BE2300006 “Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent” te realiseren (tijdshorizon 2050).

Beoordeling VEN-gebieden – Verscherpte natuurtoets

De vermestende en verzurende emissies door voorliggend project zullen niet leiden tot een achteruitgang van de actueel aanwezige natuurwaarden. In het kader van de Verscherpte natuurtoets kan geconcludeerd worden dat AGT met voorliggend project geen achteruitgang van de actuele natuurwaarden en aldus geen onvermijdbare en onherstelbare schade zal veroorzaken in de VEN-gebieden 204 "De Wase Scheldepolders", VEN 243 "Golf Beveren", VEN 303 "De Kuifeend", VEN 304 "Slikken en schorren langsheen de Schelde", VEN 321 "De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding", en VEN 340 "De Blokkersdijk". Er is hoe dan ook geen sprake van schade.

De aanvraag bevat tevens een aparte impactscoreberekening van de stationaire bronnen waaruit blijkt dat de impactscore vermesting en verzuring minimaal is (0,002 %).

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek én voor advies voorgelegd aan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

ANB stelt in zijn gunstig advies van 26 juni 2024 het volgde:

> *Het aanvraagdossier bevat een passende beoordeling. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat akkoord met de conclusies van de passende beoordeling en geeft deze een gunstig advies.*
> *De aanvraag veroorzaakt geen vermijdbare schade aan natuur.*

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Samen met het ANB wordt besloten dat de aanvraag niet tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN kan leiden.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een fluviaal overstromingsgevoelig gebied maar wel voor een klein deel in pluviaal overstromingsgevoelig gebied (noordelijke en noordoostelijke zijde van het terrein langsheen de Land van Waaslaan).Het betreft zowel gebieden B - kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering als gebieden C – kleine kans op overstroming en D – Middelgrote kans op overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen) en op een lozing op een oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Het is wel noodzakelijk dat de exploitant noodprocedures voorziet waarin duidelijk wordt beschreven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich terug een overstroming zou voordoen. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Ten gevolge van het voorwerp van de aanvraag wordt geen relevante stijging verwacht van het goederen- en personentransport. Significante effecten op mobiliteit worden aldus niet verwacht.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 29 mei 2024, met referentie: PW00/20559-36, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 20 oktober 2030, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Overwegende dat er meerdere onduidelijkheden en onvolkomenheden zijn m.b.t. het lozingsaspect, dient besloten dat het gevraagde – **behoudens de lozingsrubrieken en de bijstelling van de lozingsvoorwaarden** – milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning slechts **deels** worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV ADVARIO GAS TERMINAL, Land van Waaslaan 3 te 9130 Beveren, wordt de **vergunning verleend** voor het project (PIV2) gelegen aan de Land van Waaslaan 3, 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie D, nrs. 0301/E, 0307/W, 0285/C, 0286/C, 0306/C, 0307/T en 0307/X, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van gassen, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - het schrappen van de opslag van ontvetter, biocide, onderhoudsproducten en dispergeermiddelen in meerdere rubrieken
  - het schrappen van 1.800 kg afvalolie in rubriek 17.2.2°
  - het schrappen van twee stroomgeneratoren (1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA)

- het schrappen van twee transformatoren van 2.000 kVA elk
- het samenvoegen van de rubrieken 16.3.1.1° en 16.3.2.3°a) ingevolge de Vlarem-trein 2017 waardoor deze rubriek uitbreidt met 171,295 kW en de vermindering van het vermogen van de airco-installaties, (koel)compressoren, boosterpompen en overige pompen met 5.296,505 kW
- het verwijderen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan van 100.000 liter
- de rechtzetting van de totaal vergunde capaciteit onder rubriek 17.2.2. door de verkeerde optelling van de vergunde hoeveelheden (449.689.950 l in plaats van 449.728.950 l)
- het verminderen van de dieselopslag door actualisatie van de inhoud van twee tanks T13 en T14 (1 x 2.100 l en 1 x 2.000 l in plaats van 1 x 5.500 l en 1 x 3.000 l) en actualisatie van de maximale dichtheid van diesel van 900 kg/m³ naar 833 kg/m³
- het opnemen van de opslag van 5.081 kg diesel in de geïntegreerde dieseltanks T15, T16 en T17 onder rubriek 17.2.2°
- actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van enkele noodstroomgeneratoren en bluswaterdiesels waardoor het totaal thermisch ingangsvermogen afneemt met 70 kWth
- actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van twee stookinstallaties (1 x 4.700 kWth en 1 x 3.100 kWth in plaats van 1 x 5.700 kWth en 1 x 5.200 kWth)
- het schrappen van de vergunde rubrieken 12.2.1°, 29.5.7.2°a)1) en 16.3.1.1°

- *de uitbreiding met/van:*
  - de opslag van 1.000 l oliën in diverse recipiënten tot een totaal van 4.500 l
  - het vermogen van twee stroomgeneratoren door actualisatie (2 x 2.750 kVA in plaats van 1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA)
  - het vermogen van 6 transformatoren door actualisatie (4 x 2.500 kVA en 2 x 15.000 kVA in plaats van 4 x 2.000 kVA en 2 x 8.000 kVA) en de uitbreiding met één transformator van 2.000 kVA
  - de inhoud van de bovengrondse propaangastank (DR10) van 23.110 l naar 24.549 l (rechtzetting)
  - de opslag van 916.179 l propyleen in Spoorbundel 1-10
  - de opslag van 240 kg ethylmercaptaan, 480 kg isopropanol, 65 kg inhibitor, 308 kg antivries en 823 kg biocide in meerdere rubrieken
  - de opslag van maximaal 5.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten
  - een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.700 kWth

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.1° (3)
- het schrappen van de opslag van 400 l onderhoudsproducten en 200 l dispergeermiddelen
- de uitbreiding met de opslag van 1.000 l oliën in diverse recipiënten tot een totaal van 4.500 l

12.1.1.2°a) (2)
- het schrappen van twee stroomgeneratoren (1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA)
- de uitbreiding van het vermogen van twee stroomgeneratoren door actualisatie (2 x 2.750 kVA in plaats van 1 x 500 kVA en 1 x 1.000 kVA)

12.2.2° (2)
- het schrappen van twee transformatoren van 2.000 kVA elk
- de uitbreiding van het vermogen van 6 transformatoren door actualisatie (4 x 2.500 kVA en 2 x 15.000 kVA in plaats van 4 x 2.000 kVA en 2 x 8.000 kVA) en de uitbreiding met één transformator van 2.000 kVA

16.3.2°b) (2)
het samenvoegen van de rubrieken 16.3.1.1° en 16.3.2.3°a) ingevolge de Vlarem-trein 2017 waardoor deze rubriek uitbreidt met 171,295 kW en de vermindering van het vermogen van de airco-installaties, (koel)compressoren, boosterpompen en overige pompen met 5.296,505 kW

17.1.2.2.3° (1)
- het verwijderen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan van 100.000 liter
- de uitbreiding van de inhoud van de bovengrondse propaangastank (DR10) van 23.110 l naar 24.549 l (rechtzetting)

17.2.2. (1)
- de rechtzetting van de totaal vergunde capaciteit onder rubriek 17.2.2. door de verkeerde optelling van de vergunde hoeveelheden (449.689.950 l in plaats van 449.728.950 l)
- de uitbreiding van de inhoud van de bovengrondse propaangastank (DR10) van 23.110 l naar 24.549 l (rechtzetting)
- het verwijderen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan van 100.000 liter
- de uitbreiding met de opslag van 916.179 l propyleen in Spoorbundel 1-10
- het opnemen van de opslag van 5.081 kg diesel in de geïntegreerde dieseltanks T15, T16 en T17
- het verminderen van de dieselopslag door actualisatie van de inhoud van twee tanks T13 en T14 (1 x 2.100 l en 1 x 2.000 l in plaats van 1 x 5.500 l en 1 x 3.000 l)
- actualisatie van de maximale dichtheid van diesel van 900 kg/m³ naar 833 kg/m³
- de uitbreiding met de opslag van 240 kg ethylmercaptaan (P5c en E1), 480 kg isopropanol (P5c), 65 kg inhibitor (E1) en 823 kg biocide (E1)
- het schrappen van de opslag van 1.800 kg afvalolie

17.3.2.1.1.2° (2)
- het verminderen van de dieselopslag door actualisatie van de inhoud van twee tanks T13 en T14 (1 x 2.100 l en 1 x 2.000 l in plaats van 1 x 5.500 l en 1 x 3.000 l)
- actualisatie van de maximale dichtheid van diesel van 900 kg/m³ naar 833 kg/m³
- het schappen van de opslag van 200 l onderhoudsproducten

17.3.2.1.2.1° (3)
- het schrappen van de opslag van 57 kg ontvetter en 384 kg biocide
- de uitbreiding met de opslag van 65 kg inhibitor

17.3.2.2.1° (3)
de uitbreiding met de opslag van 240 kg ethylmercaptaan en 480 kg isopropanol

17.3.4.1°a) (3)
- de uitbreiding met de opslag van 823 kg biocide en 65 kg inhibitor
- het schrappen van de opslag van 57 kg ontvetter

17.3.6.1°a) (3)
- het schrappen van de opslag van 800 kg onderhoudsproducten
- de uitbreiding met de opslag van 240 kg ethylmercaptaan, 480 kg isopropanol, 65 kg inhibitor en 308 kg antivries

17.3.7.1°a) (3)
de uitbreiding met de opslag van 308 kg antivries

17.3.8.2° (2)
de uitbreiding met de opslag van 240 kg ethylmercaptaan, 65 kg inhibitor en 823 kg biocide

17.4. (3)
de opslag van maximaal 5.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten

31.1.3° (1)
actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van enkele noodstroomgeneratoren en bluswaterdiesels waardoor het totaal thermisch ingangsvermogen afneemt met 70 kWth

43.1.3° (1)
- actualisatie van het thermisch ingangsvermogen van twee stookinstallaties (1 x 4.700 kWth en 1 x 3.100 kWth in plaats van 1 x 5.700 kWth en 1 x 5.200 kWth)
- de uitbreiding met een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.700 kWth

43.3.2° (1)
de toename van het totaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties, dieselmotoren voor noodgroepen en bluswaterdiesels met 1,46 MWth tot een totaal van 69,859 MWth

43.4. (1)
de toename van het totaal thermisch ingangsvermogen van de stookinstallaties, dieselmotoren voor noodgroepen en bluswaterdiesels met 1,46 MWth tot een totaal van 69,859 MWth

48.1.1.1°b) (1)
het verwijderen van de flashdrum inkoelingsplant met propaan-propyleen-butaan van 100.000 liter.

<u>Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:</u>

3.5.3. (1)
het lozen van koelwater met een debiet van 11.410 m³/uur in een oppervlaktewater.

6.4.1° (3)
de opslag van 2.500 l oliën en 2.000 l afvalolie in diverse recipiënten.

6.5.1° (3)
een brandstofverdeelslang.

12.1.1.2°a) (2)
4 stroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van 1 x 500 kVA, 2 x 2.750 kVA en 1 x 1.000 kVA.

12.2.2° (2)
10 transformatoren: 3 x 2.000 kVA, 4 x 2.500 kVA, 1 x 3.000 kVA en 2 x 15.000 kVA.

15.1.1° (3)
het stallen van maximaal 25 LPG-tankwagens/wagons.

16.3.2°b) (2)
diverse airco-installaties, (koel)compressoren, boosterpompen en overige pompen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 13.100,79 kW:
- 3 luchtcompressoren: 2 x 26 kW en 1 x 22 kW
- 2 LPG-compressoren van 75 kW elk

- 12 koelcompressoren met een totaal vermogen van 4.645 kW (4 x 280 kW, 1 x 350 kW, 5 x 415 kW, 2 x 550 kW)
- 28 boosterpompen met een totaal vermogen van 4.903 kW
- diverse overige pompen met een totaal vermogen van 3.137,95 kW
- diverse airco's met een totaal vermogen van 190,84 kW.

17.1.2.2.3° (1)
de opslag van gassen in houders met een totaal waterinhoudsvermogen van 449.630.389 l als volgt:
- 2 cryogene opslagtanks van elk 50.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 8 sferische houders van elk 3.299.000 l voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.500.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 2 cryogene houders van elk 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 1 opslagtank van 39.000 l voor de opslag van stikstof;
- 2 opslagtanks van resp. 24.549 l en 4.840 l voor de opslag van propaan.

17.2.2. (1)
de aanwezigheid van 450.507.568 l en 61.354 kg Seveso-ingedeelde producten als volgt:
- 2 cryogene opslagtanks van elk 50.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 8 sferische houders van elk 3.299.000 l voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.500.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 2 cryogene houders van 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 916.179 liter propyleen in spoorbundel 1-10
- 2 opslagtanks van resp. 24.549 l en 4.840 l voor de opslag van propaan;
- 57.227 kg diesel;
- 200 kg methanol;
- 1.240 kg ethylmercaptaan;
- 1.000 kg inhibitor;
- 480 kg isopropanol;
- 1.207 kg biociden.

17.3.2.1.1.2° (2)
de opslag van 52.229 kg diesel in 5 bovengrondse houders van resp. 1 x 50.000 l, 1 x 5.500 l, 2 x 2.100 l en 1 x 3.000 l.

17.3.2.1.2.1° (3)
de opslag van 1.000 kg inhibitor.

17.3.2.2.1° (3)
de opslag van 1.920 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, zijnde 1.240 kg ethylmercaptaan, 200 kg methanol en 480 kg isopropanol.

17.3.4.1°a) (3)
de opslag van 2.207 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, zijnde 1.000 kg inhibitor en 1.207 kg biociden.

17.3.5.1°a) (3)
de opslag van 200 kg methanol.

17.3.6.1°a) (3)
de opslag van 3.428 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, zijnde 1.240 kg ethylmercaptaan, 708 kg antivries, 1.000 kg inhibitor en 480 kg isopropanol.

17.3.7.1°a) (3)
de opslag van 200 kg methanol en 708 kg antivries

17.3.8.2° (2)
de opslag van 1.240 kg ethylmercaptaan, 1.207 kg biociden en 1.000 kg inhibitor.

17.4. (3)
de opslag van maximaal 5.000 l/kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten.

31.1.3° (1)
5 noodstroomdieselmotoren (1 x 2.350 kWth, 2 x 6.600 kWth en 1 x 4.350 kWth) en 6 bluswaterdieselmotoren (3 x 1100 kWth 3 x 2.100 kWth).
Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 29.500 kWth, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht, zijnde 14.750 kWth.

43.1.3° (1)
8 stookinstallaties (1 x 1.164 kWth, 1 x 3.500 kWth, 2 x 6.400 kWth, 1 x 10.395 kWth, 1 x 3.100 kWth en 2 x 4.700 kWth) (totaal: 40.359 kWth).

43.3.2° (1)
8 stookinstallaties (40.359 kWth), 4 dieselmotoren voor noodstroomgroepen (1 x 2.350 kWth, 2 x 6.600 kWth en 1 x 4.350 kWth) en 6 bluswaterdiesels (3 x 1.100 kWth + 3 x 2.100 kWth) (totaal: 69,859 MW).

43.4. (1)
8 stookinstallaties (40.359 kWth), 4 dieselmotoren voor noodstroomgroepen (1 x 2.350 kWth, 2 x 6.600 kWth en 1 x 4.350 kWth), 6 bluswaterdiesels (3 x 1.100 kWth + 3 x 2.100 kWth) en 2 fakkels (2 x 500 kWth) (totaal: 70,859 MW).

48.1.1.1°b) (1)
de opslag van gassen in houders met een totaal waterinhoudsvermogen van 449.562.000 l als volgt:
- 2 cryogene opslagtanks van elk 50.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 8 sferische houders van elk 3.299.000 l voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.500.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 2 cryogene houders van elk 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan.

53.2.2°a) (3)
een bronbemaling in het kader van bouwkundige werken met een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot 4 m en een maximaal debiet van 30.000 m³/jaar.

§2. Aan NV ADVARIO GAS TERMINAL, Land van Waaslaan 3 te 9130 Beveren, wordt de **vergunning geweigerd** voor het project (PIV2) gelegen aan de Land van Waaslaan 3, 9130 Beveren, op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN 8 AFD (KALLO), sectie D, nrs. 0301/E, 0307/W, 0285/C, 0286/C, 0306/C, 0307/T en 0307/X, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

3.4.1°a) (3)
het lozen van maximaal 8 m³/uur - 4,6 m³/dag - 95,2 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijks verontreinigd hemelwater van de tankpiste, via een kws-afscheider in het Zuidelijk Insteekdok

3.6.1. (3)
het lozen van maximaal 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA in het Zuidelijk Insteekdok

3.7.3° (1)
het verminderen van het lozingsdebiet van opwarmwater met 4.790 m³/uur tot een totaal van 6.620 m³/uur en verandering van rubriek 3.5.3° naar 3.7.3° (ingevolge de Vlaremtrein 2017)

52.2.1° (3)
het lozen van maximaal 250 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in besterfputten.

§3. De gevraagde **bijstelling** van de voorwaarde m.b.t. de inwendige onderzoeken van de gastanks wordt **toegestaan**.

§4. De gevraagde **bijstelling** van de lozingsnormen wordt **niet toegestaan**.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn **tot en met 20 oktober 2030,** vanaf de datum van dit besluit**.**

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en VLAREM III. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.
De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en VLAREM III is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
https://navigator.emis.vito.be/

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Voorwaarde 30, zoals opgenomen in de basisvergunning d.d. 21/10/2010 met kenmerk MO3/46003/53/1/A/5, wordt geschrapt.

De bepalingen van het ministerieel besluit met kenmerk AMV/000133046/1003/B van 4 april 2012 houdende het verlenen van een afwijking op art. 5.16.1.8§1.4° van VLAREM II blijven, voor zover nog steeds van toepassing, van kracht.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 29 mei 2024, met referentie: PW00/20559-36, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.
7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door:Steven Ghysens (Signatur
Getekend op:2024-09-19 16:49:54 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door:Carina Van Cauter (Signa
Getekend op:2024-09-20 09:30:00 +02:0
Reden:Ik keur dit document goed

