



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 1 december 2016, ingediende aanvraag van 4 HamCogen nv, De Snel 3324 te 3945 Ham (ondernemingsnr. 0820.139.057), voor het verkrijgen van een milieuvergunning: verandering door uitbreiding en wijziging van een biomassacentrale, op de kadastrale percelen van en te 3945 HAM 2 AFD/KWAADMECHELEN, sectie B, nrs. 0507D en 0507E, ter plaatse De Snel 3324;

Gelet op de aanvraag voor het uitbreiden en wijzigen van de vergunning van de biomassacentrale, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlarem I omvat:

- (rubriek 2.3.4.1.a.1.2.) : opslag en verbranding van biomassa-afval – plantaardig afval van land- en bosbouw, plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, dat op de plaats van productie wordt meeverbrand en waarvan de vrijgekomen energie wordt teruggewonnen, kurkafval, onbehandeld houtafval
ongewijzigd: opslag en verbranding van niet verontreinigd, onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van 34 MWth (klasse 1);
- (rubriek 2.3.4.1.a.2.2.) : opslag en verbranding van biomassa-afval – niet verontreinigd behandeld houtafval
aanvraag: opslag en verbranding van niet verontreinigd, behandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van 34 MWth (klasse 1);
- (rubriek 2.4.2.a.) : afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet gevaarlijke afvalstoffen
aanvraag: verbranding van biomassa-afval met een capaciteit van maximum 20 ton/uur (klasse 1);
- (rubriek 3.4.2°) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlarem
vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater (proceswater en water in contact met biomassa) met een debiet van 2,4 m³/uur
verandering: uitbreiden met een debiet van 2,6 m³/uur
totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater (proceswater en water in contact met biomassa) met een debiet van 5 m³/uur (klasse 2);
- (rubriek 6.4.1) : opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund-CLP-vertaling: een opslag van 4.416 liter smeerolie (klasse 3);
- (rubriek 6.5.1) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund-CLP-vertaling: 1 verdeelslang (klasse 3);

- (rubriek 12.1.2.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5. en 20.1.6. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, nieuwe rubriek: stoomturbine voor de productie van elektriciteit met een bruto elektrisch vermogen van 9,836 MWe (klasse 2);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
ongewijzigd: 2 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 13.000 kVA en 2.000 kVA (klasse 2);
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: airco-installatie met een geïnstalleerd vermogen van 8 kW;
verandering: uitbreiden met een aantal airco's en luchtcompressoren (totaal 229,6 kW);
totaal na verandering: airco's en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 237,6 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.2.2.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: aërocondensoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 220 kW;
verandering: uitbreiden met een vermogen van 140 kW;
totaal na verandering: aërocondensoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 360 kW (klasse 2);
- (rubriek 17.1.2.1.1°) : opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
aanvraag: een opslag van 802 liter gassen (Weldmix, zuurstof, acetyleen, calibratiegas en propaangas) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.2.1.1.1.b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: een opslag van 19.900 liter stookolie;
verandering: uitbreiden met een opslag van 2.500 liter stookolie en omzetting CLP;
totaal na verandering: een opslag van 19.712 kg stookolie bestaande uit een tank van 19.900 liter (17.512 kg en 2.500 liter (2.200 kg) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
aanvraag: een opslag van 1.100 kg glycol (= 1.000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
nieuwe rubriek: een opslag van 1.100 kg glycol (= 1.000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: 5.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
verandering: verminderen van de opslaghoeveelheid naar 1.651 liter;
totaal na verandering: 1.651 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund-wijziging rubrieknummer: een breekinstallatie met een totaal vermogen van 280 kW (klasse 2);
- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
ongewijzigd: een opslag van hout van 15.000 m³ in openlucht, 4.000 m³ onder een afdak en 1.000 m³ in invoersysteem (klasse 2);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
ongewijzigd: laboratorium voor onderzoek van minerale samenstelling hout en bepalen van vochtgehalte van het aangeleverde hout, zonder lozing van gevaarlijke stoffen en/of producten (klasse 3);
- (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
aanvraag: 2 noodgroepen met een vermogen van 40 kW en 95,6 kW (50% in rekening gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar) (totaal vergund 65,8 kW) (klasse 3);

- (rubriek 39.1.3) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
vergund: stoomgenerator die warmte van verbrandingsgassen omzet in warm water, met een inhoud van 6.000 liter;
verandering: uitbreiden van de stoomgenerator naar een nieuwe met een inhoud van 11.640 liter;
totaal na verandering: stoomgenerator die warmte van verbrandingsgassen omzet in warm water, met een inhoud van 11.640 liter (klasse 1);
- (rubriek 39.4.1) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
ongewijzigd: warmtewisselaar met een primaire ruimte van 3.500 liter en een secundaire ruimte van 4.000 liter (klasse 3);
- (rubriek 39.5.1) : overige stoomtoestellen, stoommachines : zuigermachines, turbines
ongewijzigd: stoomturbine voor de productie van elektriciteit met een bruto elektrisch vermogen van 9,8 MWe (klasse 2);
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
nieuwe rubriek-regularisatie: een start-brander met een thermisch vermogen van 8 MW (klasse 1);
- (rubriek 43.2.2): Verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales)
vergund: een biomassacentrale met een totaal thermisch vermogen van 34 MW;
verandering: schrappen rubriek wegen niet meer ingedeeld;
totaal na verandering: /;
- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: een biomassacentrale met een totaal thermisch vermogen van 34 MW;
verandering: schrappen wegens niet meer van toepassing sinds wijziging van het EU ETS-systeem van 2012 i.v.m. biomassa;
totaal na verandering: /
- En waarbij afwijking wordt op artikel 5.2.1.5 §5 (groenscherf) van het Vlare II.

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie d.d. 5 maart 2009, op naam van Renogen nv, voor het exploiteren van een WKK-installatie, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de deputatie d.d. 16 juli 2009, op naam van Renogen nv, houdende aktenaam van de mededeling van verandering door het uitbreiden van de WKK-installatie;
- besluit van de deputatie d.d. 30 juni 2011 houdende aktenaam van de melding van overname door 4HamCogen nv van de milieuvergunning voor het exploiteren van een biomassacentrale;
- besluit van de deputatie d.d. 10 mei 2012 voor het uitbreiden en wijzigen van een biomassacentrale;

Gelet op het schrijven d.d. 22 december 2016, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brief d.d. 22 december 2016, waarbij aan de burgemeester van Ham, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 22 december 2016, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3945 Ham;

Gelet op de brieven d.d. 22 december 2016, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 30 januari 2017, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er 2 schriftelijke bezwaren werden ingediend, samengevat:

- Stof- en geluidshinder
- Geurhinder
- Lijmen van onbehandeld houtafval worden mee verbrand en meer lawaaihinder door drogere fractie.

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 22 februari 2017, van het college van burgemeester en schepenen van Ham;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 23 februari 2017, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 17 februari 2017, van de OVAM;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 24 februari 2017, van de VMM;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 13 maart 2017, van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 27 februari 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- De aanvraag gaat over het veranderen door uitbreiden en wijzigen van een biomassacentrale.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er 2 schriftelijke bezwaren ingediend die voornamelijk gingen over stof-, geluids- en geurhinder.
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig mits het opleggen van de volgende bijzondere voorwaarden:
 1. Het breken van het niet verontreinigd behandeld houtafval (B-hout) niet wordt toegestaan;
 2. De verwerking en de opslag van het niet verontreinigd behandeld houtafval (B-hout) enkel plaats vindt in een gesloten opslaghal of silo;
 3. De opslag van vliegassen in open lucht niet langer wordt toegestaan;
 4. De lozing van het bedrijfsafvalwater moet gebeuren in een apart bufferbekken, gescheiden van de afvalwaters van de firma Agricon. Het bufferbekken wordt uitgerust met een folie;
 5. In de milieuvergunning vermeld wordt dat het groenscherm aangelegd moet worden zoals bepaald in de stedenbouwkundige vergunning.
- Het advies van LNE afdeling Milieuvergunningen is gunstig mits het opleggen van de volgende bijzondere voorwaarden:
 1. Het lozen van bedrijfsafvalwater gebeurt uitsluitend in de gracht ten zuiden van 4 HamCogen met afvoer naar de grote Laak;
 2. De opslag van vliegassen in open lucht is verboden, teneinde stofemissies en potentieel verontreinigd water te voorkomen. Enkel de opslag van vliegassen in een gesloten recipiënt is toegelaten.
 3. Een milieubeheersysteem wordt toegepast (zie BAT 56 van BREF WI)
 4. Men gebruikt stroommodellering om meer informatie te verkrijgen (zie BAT 15 van BREF WI) om:
 - de geometrie van de oven en de boiler te verbeteren en zodoende de verbrandingsresultaten te verbeteren, en
 - de injectie van verbrandingslucht te optimaliseren en zodoende de verbrandingsresultaten te verbeteren, en
 - in geval gebruik gemaakt wordt van SNCR of SCR, de injectiepunten van het reagens te optimaliseren en zodoende de efficiëntie van de NOx verwijdering te verbeteren, en tegelijk de vorming van N2O en NH3 ten het reagensverbruik te minimaliseren
 5. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van het VLAREM wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de

- inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde of nog af te leveren stedenbouwkundige vergunning.
- De exploitant en zijn milieuvakanties werden gehoord. De bedrijfsleider stelt dat momenteel de afwatering van het bedrijfsafvalwater het enige probleem is. De afdeling Wegen en Verkeer wil geen aansluiting op de baangracht van de toekomstig aan te leggen N73. Er dient dus een aansluiting via de terreinen de Agricon te gebeuren. De exploitant verduidelijkt dat 4Hamcogen destijds 90.000 euro heeft betaald aan Agricon om deze leiding aan te leggen. Agricon heeft echter een aantal openingen in deze rioleringsbuis gemaakt om zelf op te kunnen lozen. In 2016 heeft 4HamCogen emissiemetingen laten uitvoeren. Hier waren een aantal overschrijdingen. In 2017 zijn er extra metingen buiten de 4 verplichte metingen uitgevoerd om een goede controle te kunnen uitvoeren. De metingen zullen ook doorgestuurd worden naar LNE afdeling Milieu-Inspectie. Tenslotte verduidelijkt de exploitant aan de VMM dat de aanvraag voor het verbranden van B-hout momenteel in een studiefase zit. De NOx zal dan extra opgevolgd worden. Ureum zal NOx doen neerslaan. Voor het starten met B-hout dient er sowieso een nieuw werkplan te worden opgemaakt.
 - Het dossier wordt met 14 dagen uitgesteld omdat nog niet alle adviezen binnen zijn.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 13 maart 2017, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het dossier werd uitgesteld omdat niet alle adviezen binnen zijn.
- Het advies van de VMM is gunstig mits het opleggen van de volgende bijzondere voorwaarden:
 1. De meetinrichting voor het bedrijfsafvalwater moet dusdanig ingericht zijn dat er onmiddellijke monsternamen mogelijk is. Het mag dus niet mogelijk zijn er voertuigen op te parkeren of meerdere of zware handelingen te moeten doen om bij het geloosde afvalwater te kunnen komen.
 2. Uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de milieuvergunning of indien vroeger uiterlijk 2 maand voorafgaand aan het starten van de verwerking van behandeld hout dient de exploitant een rapport in bij de milieu-inspectie en overhandigt het aan VMM, AMV, OVAM, de vergunningverlenende overheid en de gemeente. Dit rapport moet opgemaakt zijn in samenwerking met een erkende deskundige lucht en omvat minstens:
 - De evaluatie van de huidige luchtzuivering, met voorstel van eventueel noodzakelijke aanpassingen qua opvolging en automatische monitoring
 - Uitwerking van de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om de normen te kunnen halen bij de verwerking van behandeld hout
- Het advies van TOVO is stilzwijgend gunstig.
- Het advies van het VEA is stilzwijgend gunstig.
- Het advies van LNE Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid is gunstig.
- De exploitant heeft in een mail laten weten dat hij akkoord gaat met het afwateringsplan zoals ingetekend door Agricon. 4HamCogen zal zo snel mogelijk een aangepast afwateringsplan doorsturen.
- Het advies van de PMVC is bijgevolg gunstig voor een termijn tot 22 juli 2023 mits het opleggen van de volgende bijzondere voorwaarden:
 1. De verwerking en de opslag van het niet verontreinigd behandeld houtafval (B-hout) enkel plaats vindt in een gesloten opslaghal of silo;
 2. De opslag van vliegassen in open lucht is verboden, teneinde stofemissies en potentieel verontreinigd water te voorkomen. Enkel de opslag van vliegassen in een gesloten recipiënt is toegelaten.
 3. Een milieubeheersysteem wordt toegepast (zie BAT 56 van BREF WI)
 4. Men gebruikt stroommodellering om meer informatie te verkrijgen (zie BAT 15 van BREF WI) om:
 - de geometrie van de oven en de boiler te verbeteren en zodoende de verbrandingsresultaten te verbeteren, en
 - de injectie van verbrandingslucht te optimaliseren en zodoende de verbrandingsresultaten te verbeteren, en
 - in geval gebruik gemaakt wordt van SNCR of SCR, de injectiepunten van het reagens te optimaliseren en zodoende de efficiëntie van de NOx verwijdering te verbeteren, en tegelijk de vorming van N2O en NH3 ten het reagensverbruik te minimaliseren
 5. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van het VLAREM wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde of nog af te leveren stedenbouwkundige vergunning.
 6. De meetinrichting voor het bedrijfsafvalwater moet dusdanig ingericht zijn dat er onmiddellijke monsternamen mogelijk is. Het mag dus niet mogelijk zijn er voertuigen op te parkeren of meerdere of zware handelingen te moeten doen om bij het geloosde afvalwater te kunnen komen.

7. Uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de milieuvergunning of indien vroeger uiterlijk 2 maand voorafgaand aan het starten van de verwerking van behandeld hout dient de exploitant een rapport in bij de milieu-inspectie en overhandigt het aan VMM, AMV, OVAM, de vergunningverlenende overheid en de gemeente. Dit rapport moet opgemaakt zijn in samenwerking met een erkende deskundige lucht en omvat minstens:
- De evaluatie van de huidige luchtzuivering, met voorstel van eventueel noodzakelijke aanpassingen qua opvolging en automatische monitoring
 - Uitwerking van de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om de normen te kunnen halen bij de verwerking van behandeld hout.

Gelet op het unaniem voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 13 maart 2017, van de PMVC, oordelend dat er door het opleggen van bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden wordt tegemoetgekomen aan de bezwaren, ingediend tijdens het openbaar onderzoek die voornamelijk gingen over stof-, geluids- en geurhinder;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het origineel gewestplan Hasselt – Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de milieuvergunningsaanvraag van 4HamCogen een actualisatie, administratieve regularisatie en uitbreiding van de milieuvergunning voor de exploitatie van een biomassaverbrandingsinstallatie omvat;

Overwegende dat er een rioleringsplan werd opgemaakt waarbij er een duidelijke scheiding is tussen bedrijfsafvalwater van Agricon en 4HamCogen, dit naar aanleiding van een niet conforme lozingssituatie van de 2 bedrijven;

Overwegende dat voor het lozen van bedrijfsafvalwater een bijzondere voorwaarde zal worden opgelegd dat de meetinrichting voor bedrijfsafvalwater zodanig is ingericht dat een onmiddellijke monsternamenname mogelijk is. Het mag dus niet mogelijk zijn er voertuigen te parkeren of meerdere of zware handelingen te moeten doen om bij het geloosde afvalwater te kunnen komen;

Overwegende dat de aanvraag het verbranden van niet verontreinigd behandeld houtafval (B-hout) bevat. Dit werd reeds in 2012 vergund maar is van rechtswege komen te vervallen omdat het niet werd in gebruik genomen binnen een termijn van 3 jaar;

Overwegende dat de geluidsklachten uit het verleden vooral te maken hadden met de grijpkraan. Deze wordt momenteel niet meer gebruikt, de mobiele breekinstallatie wordt slechts een 2-tal keer per week gebruikt. De gevraagde veranderingen geven geen aanleiding tot hogere geluidsniveaus ten opzichte van de vergunde situatie;

Overwegende dat de stofklachten uit het verleden werden veroorzaakt door de buitenopslag van vliegassen. Er zal als bijzondere vergunningsvoorwaarde worden opgelegd dat de opslag van vliegassen enkel in een gesloten recipiënt is toegelaten;

Overwegende dat uit de emissiemeetverslagen van de rookgassen kan afgeleid worden dat de emissiegrenswaarden voor de verbranding van niet-verontreinigd onbehandeld houtafval niet altijd kan gerespecteerd worden. Voor dioxines en totaal stof zijn er regelmatig overschrijdingen van de emissiegrenswaarden. Om in de toekomst de emissiegrenswaarden voor de verbranding van niet-verontreinigd behandeld houtafval te kunnen respecteren zal het daarom noodzakelijk zijn dat het bedrijf bijkomende maatregelen/voorzieningen treft. Een doekenfilter zal hiervoor waarschijnlijk niet volstaan. Hieromtrent zal bijgevolg een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde worden opgelegd;

Overwegende dat uit de aanvraag blijkt dat in het goedgekeurde monitoringsplan CO₂-emissies 2012 van de installatie de drempelwaarde van 20 MWth thermisch ingangsvermogen niet wordt overschreden. De installatie dient dus niet langer vergund te zijn voor de Y-rubriek 43.4;

Overwegende dat de inrichting valt onder de toepassing van de EU-Richtlijn 2010/75/EU d.d. 2010-11-24 betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (GPBV) en dit omwille van rubriek 2.4.2.a dat cfr. deze richtlijn deze bedrijven moeten werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT;

Overwegende dat tevens volgens artikel 4.1.2.1. van Vlarem II de exploitant als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu, en dit zowel bij de keuze van behandelingsmethodes op het niveau van de emissies, als bij de keuze van bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, grondstoffenbeheersing en dergelijke meer); dat deze verplichting eveneens geldt voor wijzigingen aan ingedeelde inrichtingen, alsook voor activiteiten die op zichzelf niet vergunnings- of meldingsplichtig zijn; dat de naleving van de voorwaarden in Vlarem en de milieuvergunning wordt geacht overeen te stemmen met deze verplichting;

Overwegende dat om de lidstaten te helpen de Europese Commissie voor deze inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt; dat deze BREF's per bedrijfstak aangeven wat BBT is en welke milieuprestaties met de BBT haalbaar zijn; dat aangezien deze BREF's nogal omvangrijk zijn, door de VITO checklists werden opgesteld die de vergunningverlener moeten helpen na te gaan in hoeverre de BBT uit de BREF kan worden toegepast; dat door de VITO eveneens toetsingsnota's werden opgesteld waarin getoetst wordt of de milieuregelgeving in Vlaanderen voor deze sectoren aangepast moet worden op basis van de conclusies uit de BREF;

Overwegende dat voor de aangevraagde inrichtingen volgende BREF's van toepassing zijn:

- BREF for Waste Incineration (WI) (2006);

Overwegende dat uit de toetsing, uitgevoerd door LNE, blijkt dat de door het bedrijf genomen maatregelen in overeenstemming zijn met de van toepassing zijnde BREF, mits het opleggen van een bijzondere voorwaarde met betrekking tot het toepassen van een milieubeheersysteem (BAT 56 van BREF WI) en het gebruik maken van een stroommodellering (BAT 15 van BREF WI) op te leggen als bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat in de toetsingsnota van de VITO de nadruk wordt gelegd op het vergelijken van de in de BREF aangegeven BBT-gerelateerde emissiewaarden naar lucht en BBT-gerelateerde lozingswaarden voor afvalwater; dat verder in de BREF ook een groot aantal BBT worden aangegeven die geen BBT-gerelateerde waarden aangeven; dat in die gevallen het om preventieve maatregelen gaat omtrent aanvaarding van afvalstoffen, maatregelen inzake ontwerp, uitbating en onderhoud van de installatie, opstellen en implementeren van procedures en milieubeheersystemen enz.;

Overwegende dat uit voorgaande volgt dat de methoden beschreven in de aanvraag en de algemeen van toepassing zijnde voorwaarden van die aard zijn dat het toepassen van BBT kan worden afgedwongen en er bijkomende bijzondere voorwaarden terzake moeten worden opgelegd;

Overwegende dat de exploitant een afwijking vraagt op de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II inzake de aanleg van een 5 m breed groenscherm rond de inrichting; dat de aanleg van een groenscherm een aangelegenheid is welke het best geregeld en opgevolgd wordt in het kader van de wet op de stedenbouw; dat bijgevolg, om tegenstrijdigheden tussen stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning te vermijden, de hier gevraagde afwijking wordt toegestaan in die zin dat het groenscherm moet aangelegd worden in overeenstemming met de (nog te verkrijgen) stedenbouwkundige vergunning(en); dat, indien de aanleg van het groenscherm cfr. de stedenbouwkundige vergunning, gevolgen zou hebben voor milieuvergunningsplichtige activiteiten de exploitant hiervoor een verandering van zijn milieuvergunning moet aanvragen;

Overwegende dat door het afleveren van de milieuvergunning volgens de beoordelingsschema's vermeld in artikel 3§1 van het uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, betreffende de watertoets - blijkt dat wat betreft de kwalitatieve aspecten van het watersysteem geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu te verwachten is dat een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft en overwegende dat dus kan voldaan worden aan de kwalitatieve doelstellingen en aan de beginselen van het decreet integraal waterbeleid, tenminste voor zover bij de eventuele aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning de kwantitatieve effecten in verband met het watersysteem onderzocht worden;

Overwegende dat de deputatie op 19 april 2017 de termijn voor behandeling van het dossier met 2 maanden heeft verlengd. De uiterste datum om uitspraak te doen werd bijgevolg verdaagd naar 8 juni 2017;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan 4 HamCogen nv, De Snep 3324 te 3945 Ham, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND, voor het verkrijgen van een milieuvergunning: verandering door uitbreiding en wijziging van een biomassacentrale, op de kadastrale percelen van en te 3945 HAM 2 AFD/KWAADMECHELEN, sectie B, nrs. 0507D, 0507E, ter plaatse De Snep 3324.

Uitbreiden en wijzigen van de vergunning van de biomassacentrale, zodat deze in totaliteit volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare I omvat:

- (rubriek 2.3.4.1.a.1.2.): opslag en verbranding van biomassa-afval – plantaardig afval van land- en bosbouw, plantaardig afval van de levensmiddelenindustrie, vezelachtig plantaardig afval afkomstig van de productie van ruwe pulp en van de productie van papier uit pulp, dat op de plaats van productie wordt meeverbrand en waarvan de vrijgekomen energie wordt teruggewonnen, kurkafval, onbehandeld houtafval
ongewijzigd: opslag en verbranding van niet verontreinigd, onbehandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van 34 MWth (klasse 1);
- (rubriek 2.3.4.1.a.2.2.): opslag en verbranding van biomassa-afval – niet verontreinigd behandeld houtafval
aanvraag: opslag en verbranding van niet verontreinigd, behandeld houtafval, met een nominaal thermisch vermogen van 34 MWth (klasse 1);
- (rubriek 2.4.2.a.): afvalbeheer in het kader van industriële emissies, de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor niet gevaarlijke afvalstoffen
aanvraag: verbranding van biomassa-afval met een capaciteit van maximum 20 ton/uur (klasse 1);
- (rubriek 3.4.2°.): het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom 'indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)' van artikel 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het Vlare
vergund: het lozen van bedrijfsafvalwater (proceswater en water in contact met biomassa) met een debiet van 2,4 m³/uur
verandering: uitbreiden met een debiet van 2,6 m³/uur
totaal na verandering: het lozen van bedrijfsafvalwater (proceswater en water in contact met biomassa) met een debiet van 5 m³/uur (klasse 2);
- (rubriek 6.4.1.): opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen
vergund-CLP-vertaling: een opslag van 4.416 liter smeerolie (klasse 3);
- (rubriek 6.5.1.): brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
vergund-CLP-vertaling: 1 verdeelslang (klasse 3);
- (rubriek 12.1.2.): elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5. en 20.1.6. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus,
nieuwe rubriek: stoomturbine voor de productie van elektriciteit met een bruto elektrisch vermogen van 9,836 MWe (klasse 2);
- (rubriek 12.2.2.): transformatoren
ongewijzigd: 2 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 13.000 kVA en 2.000 kVA (klasse 2);
- (rubriek 16.3.1.1.): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
vergund: airco-installatie met een geïnstalleerd vermogen van 8 kW;
verandering: uitbreiden met een aantal airco's en luchtcompressoren (totaal 229,6 kW);
totaal na verandering: airco's en luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 237,6 kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.2.2.a.): inrichtingen voor het fysisch behandelen van gasen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: aërocondensoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 220 kW;
verandering: uitbreiden met een vermogen van 140 kW;
totaal na verandering: aërocondensoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 360 kW (klasse 2);
- (rubriek 17.1.2.1.1°): opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen vermeld in rubriek 17.1.1. en rubriek 48.
aanvraag: een opslag van 802 liter gasen (Weldmix, zuurstof, acetyleen, calibratiegas en propaangas) (klasse 3);

- (rubriek 17.3.2.1.1.1.b) : brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS02, ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt $\geq 55^{\circ}\text{C}$
vergund: een opslag van 19.900 liter stookolie;
verandering: uitbreiden met een opslag van 2.500 liter stookolie en omzetting CLP;
totaal na verandering: een opslag van 19.712 kg stookolie bestaande uit een tank van 19.900 liter (17.512 kg en 2.500 liter (2.200 kg) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.6.1.a.) : schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07, volledig gelegen in industriegebied
aanvraag: een opslag van 1.100 kg glycol (= 1.000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 17.3.7.1.a.) : op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08, volledig gelegen in industriegebied
nieuwe rubriek: een opslag van 1.100 kg glycol (= 1.000 liter) (klasse 3);
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48., in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
vergund: 5.000 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen;
verandering: verminderen van de opslaghoeveelheid naar 1.651 liter;
totaal na verandering: 1.651 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (klasse 3);
- (rubriek 19.3.2.a.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund-wijziging rubrieknummer: een breekinstallatie met een totaal vermogen van 280 kW (klasse 2);
- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
ongewijzigd: een opslag van hout van 15.000 m³ in openlucht, 4.000 m³ onder een afdak en 1.000 m³ in invoersysteem (klasse 2);
- (rubriek 24.4.) : laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt
ongewijzigd: laboratorium voor onderzoek van minerale samenstelling hout en bepalen van vochtgehalte van het aangeleverde hout, zonder lozing van gevaarlijke stoffen en/of producten (klasse 3);
- (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
aanvraag: 2 noodgroepen met een vermogen van 40 kW en 95,6 kW (50% in rekening gebracht wegens minder dan 500 bedrijfsuren per jaar) (totaal vergund 65,8 kW) (klasse 3);
- (rubriek 39.1.3) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
vergund: stoomgenerator die warmte van verbrandingsgassen omzet in warm water, met een inhoud van 6.000 liter;
verandering: uitbreiden van de stoomgenerator naar een nieuwe met een inhoud van 11.640 liter;
totaal na verandering: stoomgenerator die warmte van verbrandingsgassen omzet in warm water, met een inhoud van 11.640 liter (klasse 1);
- (rubriek 39.4.1) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen
ongewijzigd: warmtewisselaar met een primaire ruimte van 3.500 liter en een secundaire ruimte van 4.000 liter (klasse 3);
- (rubriek 39.5.1) : overige stoomtoestellen, stoommachines : zuigermachines, turbines
ongewijzigd: stoomturbine voor de productie van elektriciteit met een bruto elektrisch vermogen van 9,8 MWe (klasse 2);
- (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
nieuwe rubriek-regularisatie: een start-brander met een thermisch vermogen van 8 MW (klasse 1);
- (rubriek 43.2.2): Verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales)
vergund: een biomassa-centrale met een totaal thermisch vermogen van 34 MW;
verandering: schrappen rubriek wegen niet meer ingedeeld;
totaal na verandering: /;

- (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
vergund: een biomassacentrale met een totaal thermisch vermogen van 34 MW;
verandering: schrappen wegens niet meer van toepassing sinds wijziging van het EU ETS-systeem van 2012 i.v.m. biomassa;
totaal na verandering: /

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 5 maart 2029 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 5 maart 2009).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 1.1, 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lozing in grondwater (Hfdst. 4.3 en 5.52)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en 4.10 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen (Afd. 5.2.1)
- Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties van biomassa-afval (Subafd. 5.2.3bis.4)
- Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- Brandbare vloeistoffen (Afd. 5.6.1 en bijl. 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7)
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.6.2 en bijl. 5.6.2, 5.6.3 en 5.17.9)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Behandelen van gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- Behandelen van gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen (Afd. 5.16.3)
- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.1 en 5.17.5)
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen (Afd. 5.17.4 en bijl. 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6, 5.17.7, 5.17.9 en 5.17.12)
- Hout – algemene bepalingen (Afd. 5.19.1)
- Laboratoria (Hfdst. 5.24)
- Stookinstallaties – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- Stookinstallaties – Kleine en middelgrote stookinstallaties (Afd. 5.43.2)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. De verwerking en de opslag van het niet verontreinigd behandeld houtafval (B-hout) enkel plaats vindt in een gesloten opslaghal of silo;
2. De opslag van vliegassen in open lucht is verboden, teneinde stofemissies en potentieel verontreinigd water te voorkomen. Enkel de opslag van vliegassen in een gesloten recipiënt is toegelaten.
3. Een milieubeheersysteem wordt toegepast (zie BAT 56 van BREF WI)
4. Men gebruikt stroommodellering om meer informatie te verkrijgen (zie BAT 15 van BREF WI) om:
 - de geometrie van de oven en de boiler te verbeteren en zodoende de verbrandingsresultaten te verbeteren, en
 - de injectie van verbrandingslucht te optimaliseren en zodoende de verbrandingsresultaten te verbeteren, en
 - in geval gebruik gemaakt wordt van SNCR of SCR, de injectiepunten van het reagens te optimaliseren en zodoende de efficiëntie van de NOx verwijdering te verbeteren, en tegelijk de vorming van N2O en NH3 ten het reagensverbruik te minimaliseren
5. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5 §5 van titel II van het VLAREM wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend op de verplichting om een groenscherm van 5 m te plaatsen langsheen de randen van de inrichting, in die zin dat het groenscherm in overeenstemming is met het groenscherm aangegeven op het uitvoeringsplan en de afgeleverde of nog af te leveren stedenbouwkundige vergunning.
6. De meetinrichting voor het bedrijfsafvalwater moet dusdanig ingericht zijn dat er onmiddellijke monsternamen mogelijk is. Het mag dus niet mogelijk zijn er voertuigen op te parkeren of meerdere of zware handelingen te moeten doen om bij het geloosde afvalwater te kunnen komen.
7. Uiterlijk 2 jaar na het verlenen van de milieuvergunning of indien vroeger uiterlijk 2 maand voorafgaand aan het starten van de verwerking van behandeld hout dient de exploitant een rapport in bij de milieu-inspectie en overhandigt het aan VMM, AMV, OVAM, de vergunningverlenende overheid en de gemeente. Dit rapport moet opgemaakt zijn in samenwerking met een erkende deskundige lucht en omvat minstens:
 - De evaluatie van de huidige luchtzuivering, met voorstel van eventueel noodzakelijke aanpassingen qua opvolging en automatische monitoring
 - Uitwerking van de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn om de normen te kunnen halen bij de verwerking van behandeld hout.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van VlareM I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van VlareM I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3945 HAM.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VlareM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) 4 HamCogen nv, De Snep 3324 te 3945 Ham, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3945 HAM
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST
- i) de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR

- j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) het Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17 te 1000 BRUSSEL
- l) de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht, Graaf de Ferrarisgebouw, 2^{de} verd., Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- n) het studiebureau, met name MENSURA EDPB, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Frank Smeets, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Erik Gerits, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2017-06-01

De verslaggever,
(4)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 4

- besluit: 2

- plannen: 2

Zendbrieven: 15 minuten + 15 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 17

- van plannen: 2x1

- van attest: 17

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2016N014379
Dossier
750.71/A/2016.338
Bijlagen
/