

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

Provincie WEST-VLAANDEREN

Gemeente 8750 Wingene

VERGADERING VAN 19/09/1996

Aanwezig : Verkest Hendrik, burgemeester-voorzitter ;
Yde Walter, Wybo Magdalena, Degroote Paul, Cannoot Diana en Kerckhove Hedwig,
schepenen ;
De Meulemeester Chris, secretaris

Vergunning voor een grondwaterwinning van categorie A
Dossiernr. 690/G/1

HET COLLEGE,

Gelet op het decreet van de Vlaamse Executieve van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 27 maart 1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van de waterwingebieden en beschermingszones ;

Gelet op het advies AMINAL, Afdeling Water, dienst grondwater- en drinkwaterbeleid dd. 16/07/1996 - dossiernummer GW 21.603;

Gelet op de aanvraag dd 07/06/1995 van Mijnheer DESMIDT JOZEF, SCHAAPSDREEF 3A te 8750 WINGENE om een vergunning te bekomen voor een grondwaterwinning van categorie A, gelegen SCHAAPSDREEF 3a te 8750 WINGENE, kadastraal bekend : WINGENE Afd. 1, sectie C, percnr(s). 479/R/;

Overwegende dat het aangevraagd debiet niet meer bedraagt dan 96 m³/dag en minder dan 30.000 m³/jaar;

Overwegende dat het water opgepompt wordt uit de watervoerende laag van de YPRESIAAN YD ZANDEN

BESLUIT


Artikel 1

Aan DESMIDT JOZEF, SCHAAPSDREEF 3A te 8750 WINGENE wordt vergunning verleend voor de aanleg van een grondwaterwinning categorie A, gelegen SCHAAPSDREEF 3a te 8750 WINGENE, kadastraal bekend : WINGENE Afd. 1, sectie C, percnr(s). 479/R/;

Artikel 2

De installatie van de waterwinning beantwoordt aan de volgende beschrijving :

- aard van de winning : VERBUISTE BOORPUT
- aantal winningen : 1
- diepte van de winning : 28 METER
- diameter van de verbuizing : 12 CM
- lengte van de filter :
- diameter van de filter :
- plaats van de filters :
- gebruik van het grondwater : LANDBOUW
- doel van de onderneming : EXPLOITATIE VAN EEN VARKENSFOKKERIJ
- jaar van uitvoering : 1984



Artikel 3

Het maximumdebiet mag 32,4 m³/dag en 11.826 m³/jaar niet overschrijden.

Artikel 4

De vergunning wordt verleend voor de duur van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van het vergunningsbesluit.

Artikel 5

De volgende aanleg- en exploitatievoorwaarden dienen stipt nageleefd te worden :

- 5.1. De boorput wordt uitgevoerd volgens de regels der kunst. Het boorgat wordt bovenaan waterdicht afgedekt.
- 5.2. Het boorverslag alsook het schema met de uitvoeringswijze van de put, wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- 5.3. De put moet voorzien zijn van een afzonderlijke peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 18 millimeter te bedragen.
- 5.4. Wanneer de capaciteit van de opvanginstallatie meer dan 4 m³/uur bedraagt, moet ze voorzien worden van een meetinrichting die de opgevangen hoeveelheid water aangeeft in kubieke meter en die voldoet aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 18.02.1977 betreffende de koudwatermeters (B.S. van 29.03.1977), gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 24.06.1990 (B.S. van 28.07.1990).
- 5.5. Wanneer de grondwaterwinning niet meer wordt gebruikt, wordt de ontsluiting van de watervoerende laag afgedekt om verontreiniging of waterverlies te voorkomen. Hiervan wordt aangifte gedaan bij AMINAL, Afdeling Water West-Vlaanderen, dienst grondwater- en drinkwaterbeleid, Zandstraat 255, 8200 Sint-Andries-Brugge.
- 5.6. Indien de vergunninghouder door zijn toedoen de daling van de grondwaterlaag veroorzaakt, is hij objectief aansprakelijk voor de schade die hij daardoor veroorzaakt.
- 5.7. Dit besluit ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichtingen hem opgelegd door :
 - het Decreet van 24 januari 1984 (B.S. van 5 juni 1984)
 - de Besluiten van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 (B.S. van 20 juli 1985)
- 5.8. Inbreuken op deze vergunning zullen worden opgespoord, vastgesteld en bestraft overeenkomstig het hogervermelde Decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.
- 5.9. Deze vergunning ontslaat de aanvrager niet van de verplichting zich te gedragen naar de voorschriften van andere wetten, decreten en besluiten, die op zijn grondwaterwinning van toepassing zijn
- 5.10. Bij een met reden omkleed besluit kunnen indien wenselijk nieuwe voorwaarden worden opgelegd.

Artikel 6

Afschrift van dit besluit wordt gezonden naar Aminoal, Afdeling Water West-Vlaanderen, Dienst Grondwater- en Drinkwaterbeleid - Zandstraat 255 - 2de verdieping - 8200 Sint-Andries (Brugge).

Te Wingene, 19/09/1996

Namens het Schepencollege,

De Secretaris,
get. De Meulemeester Chris

De Burgemeester-Voorzitter,
get. Verkest Hendrik

Voor eensluidend uittreksel

De Secretaris,

De Meulemeester Chris

De Burgemeester-Voorzitter,

Verkest Hendrik