VLAAMSE GEMEENSCHAP

AMV/00069210/600

BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU EN TEWERKSTELLING HOUDENDE UITSPRAAK OVER HET BEROEP AANGETEKEND TEGEN DE BESLISSING NR. D/PMVC/96G15/15.919 VAN 28 NOVEMBER 1996 VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT HOUDENDE VERLENEN VAN DE VERGUNNING AAN DE N.V. AQUAFIN, DIJKSTRAAT 8, 2630 AARTSELAAR, OM EEN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE TE EXPLOITEREN GELEGEN TE 1770 LIEDEKERKE - 1790 AFFLIGEM, BEGIJNENMEERS-NIJVERHEIDSSTRAAT.

De Vlaamse Minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 21 december 1993, 21 december 1994 en 08 juli 1996;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994, 01 juni 1995 en 26 juni 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 01 juni 1995, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiene;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 1992 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 20 januari 1993, van 7 oktober 1993 en van 20 juni 1995;

1727-92

Gelet op het ontvankelijk bevonden beroep van de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, aangetekend tegen de beslissing nr. D/PMVC/96G15/15.919 van 28 november 1996 van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te exploiteren gelegen te 1770 Liedekerke - 1790 Affligem, Begijnenmeers-Nijverheidsstraat, kadastrale percelen, afdeling 1, sectie A, perceelnrs. 1, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 8, 9c, 9d, 10a, 11g, 11h, 11m, 11k, 11l, 12b, 13c, 13b, 14b, 15a, 16, 17, 18, 19c, 19d, 20a, 20b, 21, 22, 23d, 23c, 23b, 23a, 24, 25, 26b, 26c, 27a, 28a, 29, 30b, 30a, 31b, 31c, 32b, 36d, 36e, 36f, 36g, 36k, 36l, 45h, 65/6, 65a/5 en 65l2 voor de gemeente Liedekerke, kadastrale percelen, afdeling 3, sectie A, perceelnrs. 314s, 317n en 538a voor de gemeente Affligem, omvattende :

* opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van niet gevaarlijke slibs,
* opslag, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, en fysisch chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen :
  -een totale opslag van maximum 750 m^3 zuiveringsslib, roostergoed, zand en septisch materiaal,

* afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren :
  -een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 70000 inwoner-equivalenten, voor de behandeling van stedelijk afvalwater,
  -het lozen van maximum 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar gezuiverd afvalwater in een oppervlaktewater,

* transformatoren met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA :
  -een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1600 kVA,

* inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. ingedeelde inrichtingen, met een totale geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW :
  -3 compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 22,5 kW,

* opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tot en met 1000 kg :
  -een poly-elektrolietopslag van 600 kg,

* een laboratorium, ander dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2 en 24.3,

* smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW :
  -metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7 kW,

voor een termijn die eindigt op 28 november 2016 ;

Gelet op het attest bedoeld in artikel 31, § 4 van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat de voormelde beroepen beslissing aan de exploitant en de adviesverlenende overheidsorganen werd verzonden op 6 december 1996 ;

Gelet op het feit dat voormeld beroep werd ontvangen op 19 december 1996 en vervolledigd op 7 januari 1997 ; dat de behandelingstermijn bedoeld in artikel 52, 3 bijgevolg aanvangt op 7 januari 1997 ;

Gelet op het feit dat voormeld beroep ontvankelijk werd bevonden op 8 januari 1997 ;

Gelet op het feit dat voormelde beroepindiener de volgende aanspraken doet gelden:

- dat de vergunning verleend werd voor het lozen van maximum 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar, daar waar de vergunning gevraagd was voor het lozen van maximum 54778 m^3 per dag, 1698106 m^3 per maand en 19993824 m^3 per jaar, hetzij gemiddeld 12780 m^3 per dag, 396225 m^3 per maand en 4665225 m^3 per jaar ;

- dat de aanvrager zich dan ook genoodzaakt ziet in beroep te gaan ten einde een aanpassing te bekomen van de milieuvergunning zoals afgeleverd op 28 november ;

Gelet op het horen op 21 maart 1997 door de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie van de aanvrager, die bij dit horen inzonderheid een toelichtende nota overhandigt ; dat deze nota bij het dossier gevoegd wordt ;

Gelet op het feit dat het gaat om een nieuwe exploitatie ; dat het dossier geen vroegere exploitatievergunningen bevat ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstige advies dd. 20 maart 1997 van de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en Waterbeheer van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;

Gelet op het advies dd. 30 januari 1997 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ;

Gelet op het gunstige advies dd. 11 februari 1997 van de Vlaamse Milieumaatschappij ;

Gelet op het gunstige advies dd. 24 januari 1997 van de Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur ;

Gelet op het advies dd. 21 maart 1997 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting deels in een industriezone, deels in een bufferzone, volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 ;

Overwegende dat de bestemmingsvoorschriften voor voormelde gebieden zijn bepaald door het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen;

Overwegende dat het beoogde exploitatieterrein volgens opgave ongeveer 17 hectare groot is en op dit ogenblik bestaat uit vlak weiland met enkele her en der verspreide loofboompartijen, doorsneden door de Bellebeek die ter plaatse een zeer kronkelend verloop kent ; dat het terrein aan de westelijke kant begrensd wordt door de Dender, aan de noordkant door de verhoogde berm van een spoorweglijn tussen Brussel en Gent, aan de zuidkant door een zone waar meerdere kleine en middelgrote ondernemingen voorkomen, aan de oostkant door een strook woongebied met landelijk karakter ;

Overwegende dat zowel het advies dd. 18 oktober 1996 van de Afdeling Milieuvergunningen, als het advies dd. 20 november 1996 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie, als het beroepen besluit een maximum lozingsdebiet van gezuiverd afvalwater a rato van 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar hanteren, daar waar de aanvraag onder punt D.4.1.1°b) met betrekking tot het lozingsdebiet van gezuiverd afvalwater enkel over het gemiddeld debiet informatie geeft ; dat, indien een onder punt D.4.1.1°a) van de aanvraag maximum debiet van te behandelen afvalwater opgegeven wordt, voorzien wordt dat dit uitzonderlijk hoge debiet zich kan voordoen en dat het dus voor de hand ligt dat deze maximale afvalwaterstroom de installatie ook zal moeten verlaten ; dat het dus, met betrekking tot de hinder die onderhavige inrichting kan veroorzaken op mens en milieu, aangewezen is rekening te houden met het maximum debiet van te verwerken afvalwater, vermeld onder punt D.4.1.1°a) van de aanvraag, als het maximum lozingsdebiet ;

Overwegende dat het effluent van deze installatie voor de zuivering van stedelijk afvalwater dus volgens opgave met een

maximum debiet van 2282 m^3 per uur, respectievelijk 54778 m^3 per dag en 19993824 m^3 per jaar zou geloosd worden via de Bellebeek in de Dender, die in 1995 een gemiddeld jaarlijks debiet had van 53280 m^3 per uur te Dendermonde ; dat voormeld oppervlaktewater, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 21 oktober 1987 tot vaststelling van de kwaliteitsdoelstellingen voor alle oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net en tot aanduiding van de oppervlaktewateren bestemd voor drinkwater, zwemwater, viswater en schelpdierwater, gewijzigd bij besluit van 28 oktober 1992, de bestemming viswater is toegewezen ;

Overwegende dat het te behandelen rioolwater vooreerst een mechanische zuivering ondergaat om de niet opgeloste afvalstoffen zoveel mogelijk af te scheiden ; dat het rioolwater te dien einde geleid wordt over roosters, die het grof materiaal verwijderen, en vervolgens naar een beluchte zand- en vetvanger, die de fijnere partikels afscheidt ; dat het afgescheiden grof vuil, zand en vet, afgevoerd worden ; dat het afvalwater na deze voorbehandeling onderworpen wordt aan een biologische zuivering in een oxidatiesloot met behulp van actief slib ; dat traagdraaiende puntbeluchters en voortstuwers in dit beluchtingsbekken gebruikt worden ; dat alzo gezuiverd afvalwater bekomen wordt, waarvan vooralsnog het meegesleurde actief slib moet afgescheiden worden ; dat dit bewerkstelligd wordt in bezinkingstanks ; dat het effluent tenslotte via een retentiebekken, bestaande uit een rietgoot en een erna geschakelde vijver, geloosd wordt in de Bellebeek die vlakbij afwatert naar de Dender ; dat het overtollig slib ingedikt, gecentrifugeerd en afgevoerd wordt naar een eindverwerker ;

Overwegende dat het afwateren van de Bellebeek in de Dender bemoeilijkt kan worden bij overvloedige neerslag, namelijk door een verhoogde waterstand van de Dender ; dat het gebied, waarin het exploitatieterrein gelegen is, blank kan komen te staan, omdat het overtollige water niet kan afvloeien ; dat bovendien afvalwater afkomstig van 3 collectoren naar het gebied zal toestromen ; dat ook het effluent van de installatie naar voormelde beek zal stromen en dat dus afdoende maatregelen vereist zijn om het risico op wateroverlast binnen de perken van het aanvaardbare te houden ;

Overwegende dat bijlage 2 van de aanvraag stelt dat door de

Landelijke Waterdienst reeds een aantal wachtbekkens op de Bellebeek en haar zijbeken voorzien werden ; dat onderhavig project de aanleg van een retentiebekken in zich houdt ; dat dit tot doel heeft het effluentdebiet naar de Bellebeek te kunnen regelen, in het bijzonder, tijdens periodes van hoge waterstand ; dat het project grondwerken noodzakelijk maakt die onder meer het verhogen van de boorden van de Bellebeek en van de installaties met zich mee zal brengen ; dat alzo - het afvalwater met behulp van vijzels voldoende hoog zal opgepompt worden opdat het louter door toedoen van de zwaartekracht het ganse station kan doorlopen ; dat het effluentdebiet uit het retentiebekken naar voormelde beek geregeld zal worden met behulp van een stuwklep ; dat bijlage 2 van de aanvraag onder paragraaf 7 stelt, dat deze stuwklep het niveau van het retentiebekken boven dit van de Dender houdt ;

Overwegende dat in de huidige toestand, dit wil zeggen zonder het bijkomende afvalwater afkomstig van 3 collectoren, het betroffen gebied onder water kan komen te staan, omdat het niveau van de Dender hoger kan komen dan de boorden van de Bellebeek ; dat de aanvrager deze boorden evenwel voldoende zal verhogen, zodat overstromen kan vermeden worden ; dat na de verwezenlijking van het project het te verwerken water uiteindelijk terecht zal komen in een bekken, waarvan het niveau hoger kan ingesteld worden dan dit van de Dender ; dat dit water dus steeds kan geëvacueerd worden naar de Dender ; dat de voorgestelde maatregelen bijgevolg waarborgen, dat het water dat naar onderhavig gebied stroomt ook ten allen tijde zal kunnen afwateren naar de Dender ; dat dit losstaat van het feit of het om een opgeworpen gemiddeld, dan wel om een maximum debiet gaat ; dat het risico op wateroverlast aanvaardbaar lijkt ;

Overwegende dat in eerste aanleg voor ogen werd gehouden dat het maximum lozingsdebiet afgerond 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar zou zijn, terwijl de aanvraag in werkelijkheid over een maximum lozingsdebiet van 54778 m^3 per dag, 1698106 m^3 per maand en 19993824 m^3 per jaar handelt ; dat deze debieten meer dan vier maal hoger liggen dan deze welke in acht werden genomen in eerste aanleg ;

Overwegende dat het risico op geurhinder zich situeert in het eventueel beginnen gisten van het te zuiveren afvalwater ; dat dit verschijnsel meer kans heeft om op te treden, naar-

mate het afvalwater meer verontreinigd is en langere tijd stilstaat bij toenemende schaarste van in het water opgeloste lucht ;

Overwegende dat de exploitant in de aanvraag 'droog weer'-afvoer onderscheidt van 'regen weer'-afvoer ; dat hij gesteld heeft dat het vooropgestelde maximum lozingsdebiet zich enkel zal voordoen in geval van overvloedige neerslag ; dat het te verwerken afvalwater bij overvloedige neerslag sterk verdund zal zijn en dat de verblijfstijd van een volume te verwerken afvalwater in het zuiverend deel van de installatie beduidend korter zal zijn ;

Overwegende dat onderhavig procédé een laag belast systeem is met verregaande slibmineralisatie ; dat het risico op geurhinder kleiner zal zijn bij maximaal verwerkingsdebiet dan bij gemiddeld debiet, omwille van voorgaande beschouwingen ;

Overwegende dat als geheel van maatregelen ter beperking van het risico op geurhinder voorgesteld werd, dat het fijnrooster aan de ingang van het station overdekt opgesteld zal staan, dat de beluchte zone overkapt zal zijn om de verspreiding van aërosolen tegen te gaan, dat de roostergoedverwijdering zal ondergebracht worden in een gesloten gebouw, dat de verblijfstijd in de regenbezinktank beperkt zal worden, dat de ontvangst-eenheid voor het septisch materiaal een volledig gesloten geheel zal zijn ;

Overwegende dat verwacht mag worden dat het risico op geurhinder beperkt zal blijven tot het aanvaardbare ;

Overwegende dat bij maximaal verwerkingsdebiet als gevolg op hevige neerslag, de parameter houdende de hoeveelheid aangevoerde afvalstoffen naar het station, in principe dezelfde is als bij gemiddelde verwerkingssnelheid, omdat deze parameter slechts afhankelijk is van de aard en de hoeveelheid via de openbare riolering geloosde afvalwaters en niet van de regenval ; dat het beroepschrift het in de aanvraag vermelde aantal te verwerken inwoner-equivalenten dan ook ongewijzigd

laat ;

Overwegende dat de afgescheiden afvalstoffen, zoals stabiliseerd en gedeeltelijk ontwaterd slib, zand en roostergoed, afgevoerd zullen worden ;

Overwegende dat de bekkens waterdicht zijn uitgevoerd ; dat het terrein voorzien is van riolering ; dat het risico op verontreiniging van grondwater en bodem tot het toelaatbare beperkt blijft ;

Overwegende dat bij maximale verwerkingssnelheid een toename van het risico op geluidshinder zou kunnen optreden, omdat, in verhouding tot de normale of gemiddelde verwerkingstoestand, meer water moet getransporteerd worden door het station ; dat het risico op geluidshinder in het beluchtingsbekken niet toeneemt, omdat de voor de oxidatie benodigde hoeveelheid lucht, geleverd door compressoren die uiteraard geluidsbronnen zijn, niet toeneemt en omdat de stuwers, die zorgen voor de circulatie in het beluchtingsbekken, ondergedompeld zijn ; dat verder de roosters, de slibpompen, de centrifuges, de motoren van de vijzels, zich binnen solide gebouwen bevinden ; dat verwacht mag worden dat het risico op geluidshinder beperkt zal blijven tot het aanvaardbare ;

Overwegende dat een maximum lozingsdebiet van gezuiverd afvalwater van 54778 m^3 per dag, 1698106 m^3 per maand en 19993824 m^3 per jaar aangevraagd werd in het kader van huidige beroepsprocedure, terwijl rekening moet blijven gehouden worden met een volgens opgave gemiddeld lozingsdebiet van 12780 m^3 per dag, 396225 m^3 per maand en 4665225 m^3 per jaar ; dat volgens verklaringen van de exploitant de gemiddelde debieten eigenlijk zouden staan voor 'droog weer'-condities, terwijl de maximumdebieten zouden staan voor 'hevige regen'-condities ; dat hij stelt dat de dagdebieten en maanddebieten als zeer realistisch dienen beschouwd te worden ;

Overwegende dat de toelichtende nota, dewelke de aanvrager ter commissie heeft neergelegd ter gelegenheid van het horen, poogt de opgegeven maximum lozingsdebieten te rechtvaardigen;

Overwegende dat het aangevraagde maximum dagdebiet afgeleid wordt uit een maximum debiet afvalwater, uitgedrukt in liter per seconde, dat de aanvrager verplicht zou zijn biologisch te kunnen behandelen ; dat dit vermeld wordt onder punt 1 van de toelichtende nota ;

Overwegende dat voor het aangevraagde maximum maanddebiet het aangevraagde maximum dagdebiet vermenigvuldigd met 31 dagen per maand genomen werd ; dat dit vermeld wordt onder punt 2 van de toelichtende nota ;

Overwegende dat de redenering vervat in punt 1 en 2 van de toelichtende nota aanvaardbaar lijkt, rekening houdend met de aangehaalde verplichting van de aanvrager en rekening houdend met het feit dat een maand gedurende dewelke het elke dag regent uitzonderlijk voorkomt doch niet onmogelijk is ;

Overwegende verder dat de aanvrager, blijkens de nota neergelegd ter commissie, zich beperkt tot statistische beschouwingen, eerder dan meetgegevens te gebruiken, om voormelde grote discrepantie tussen het opgegeven gemiddeld jaardebiet en het opgegeven maximum jaardebiet te kunnen verrechtvaardigen ; dat de verschillen die ieder jaar optreden in regenval met betrekking tot onderhavig gebied klein zijn ; dat om voormelde discrepantie te kunnen verklaren echter extreme verschillen in jaarlijkse neerslag moeten optreden ; dat deze zich in werkelijkheid niet voordoen ; dat de jaarlijkse gemiddelde regenval vergelijkbaar is met de maximum jaarlijkse regenval en niet ongeveer 4 maal kleiner is ; dat het bijgevolg aangewezen is het gevraagde maximum jaardebiet daarom beperkt te houden tot het gemiddelde jaardebiet, omdat dit klaarblijkelijk de werkelijkheid nabij staat ;

Overwegende dat de aanvraag een nieuwe exploitatie betreft ; dat onzekerheid in de aanvraag aangaande de te verwerken maximum volumetrische jaardebieten werd vastgesteld ; dat deze debieten afhangen van weercondities ; dat het aangewezen lijkt eens de installatie operationeel is met behulp van metingen hierin duidelijkheid te brengen ; dat een verslag van deze metingen dient overgemaakt te worden aan de over-

heidsinstantie bevoegd voor de inventarisatie van afvalwaterlozingen ;

Overwegende dat volgens artikel 5.3.1.3. §§1. en 2. van titel II van het Vlarem het stedelijk afvalwater dat in een afvalwaterbehandelingssysteem wordt behandeld vooraleer geloosd te worden in oppervlaktewater, dient te voldoen aan de voorwaarden vervat in bijlage 5.3.1.a. van titel II van het Vlarem doch slechts vanaf 31 december 1998 ; dat dus lozingsvoorwaarden moeten aangeduid worden voor de periode die het huidige scheidt van voormelde datum ; dat voor onderhavige nieuwe inrichting de lozingsparameters vervat in bijlage 5.3.1.a. van titel II van het Vlarem onmiddellijk van toepassing kunnen gesteld worden ;

Overwegende dat de aanspraken aangehaald door de beroepindiener als volgt kunnen worden geëvalueerd :

- dat een gedeeltelijke aanpassing van het beroepen besluit verantwoord lijkt ;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te wijzigen;

B E S L U I T :

Artikel 1 - Het ontvankelijk bevonden beroep van de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, aangetekend tegen de beslissing nr. D/PMVC/96G15/15.919 van 28 november 1996 van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te exploiteren gelegen te 1770 Liedekerke - 1790 Affligem, Begijnenmeers-Nijverheidsstraat, kadastrale percelen, afdeling 1, sectie A, perceelnrs. 1, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 8, 9c, 9d, 10a, 11g, 11h, 11m, 11k, 11l, 12b, 13c, 13b, 14b, 15a, 16, 17, 18, 19c, 19d, 20a, 20b, 21, 22, 23d, 23c, 23b, 23a, 24, 25, 26b, 26c, 27a, 28a, 29, 30b,

30a, 31b, 31c, 32b, 36d, 36e, 36f, 36g, 36k, 36l, 45h, 65/6, 65a/5 en 6512 voor de gemeente Liedekerke, kadastrale percelen, afdeling 3, sectie A, perceelnrs. 314s, 317n en 538a voor de gemeente Affligem, omvattende :

* opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van niet gevaarlijke slibs,

* opslag, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, en fysisch chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen :
  -een totale opslag van maximum 750 m^3 zuiveringsslib, roostergoed, zand en septisch materiaal,

* afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren :
  -een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 70000 inwoner-equivalenten, voor de behandeling van stedelijk afvalwater,
  -het lozen van maximum 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar gezuiverd afvalwater in een oppervlaktewater,

* transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA :
  -een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1600 kVA,

* inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. ingedeelde inrichtingen, met een totale geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW :
  -3 compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 22,5 kW,

* opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tot en met 1000 kg :
  -een poly-elektrolietopslag van 600 kg,

* een laboratorium, ander dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2 en 24.3,

* smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en

met 10 kW :
-metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7 kW,

voor een termijn die eindigt op 28 november 2016 ;

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

Artikel 2 - De bestreden beslissing nr. D/PMVC/96G15/15.919 van 28 november 1996 van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant houdende verlenen van de vergunning aan de N.V. Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te exploiteren gelegen te 1770 Liedekerke - 1790 Affligem, Begijnenmeers-Nijverheidsstraat, kadastrale percelen, afdeling 1, sectie A, perceelnrs. 1, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 8, 9c, 9d, 10a, 11g, 11h, 11m, 11k, 11l, 12b, 13c, 13b, 14b, 15a, 16, 17, 18, 19c, 19d, 20a, 20b, 21, 22, 23d, 23c, 23b, 23a, 24, 25, 26b, 26c, 27a, 28a, 29, 30b, 30a, 31b, 31c, 32b, 36d, 36e, 36f, 36g, 36k, 36l, 45h, 65/6, 65a/5 en 65l2 voor de gemeente Liedekerke, kadastrale percelen, afdeling 3, sectie A, perceelnrs. 314s, 317n en 538a voor de gemeente Affligem, omvattende :

* opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van niet gevaarlijke slibs,

* opslag, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, en fysisch chemische behandeling, al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen :
  -een totale opslag van maximum 750 m^3 zuiveringsslib, roostergoed, zand en septisch materiaal,

* afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater, voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren :
  -een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van 70000 inwoner-equivalenten, voor de behandeling van stedelijk afvalwater,
  -het lozen van maximum 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar gezuiverd afvalwater in een oppervlaktewater,

* transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA :
  -een transformator met een individueel nominaal vermogen

van 1600 kVA,

* inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. ingedeelde inrichtingen, met een totale geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW :
  -3 compressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 22,5 kW,

* opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tot en met 1000 kg :
  -een poly-elektrolietopslag van 600 kg,

* een laboratorium, ander dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2 en 24.3,

* smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW :
  -metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7 kW,

voor een termijn die eindigt op 28 november 2016 ;

wordt gewijzigd als volgt :

A. In artikel 1 van het beroepen besluit wordt :

"- het lozen van maximum 13000 m^3 per dag, 400000 m^3 per maand en 4700000 m^3 per jaar gezuiverd afvalwater in een oppervlaktewater;",

vervangen door :

"- het lozen van maximum 55.000 m^3 per dag, 1.700.000 m^3 per maand en 4.700.000 m^3 per jaar gezuiverd afvalwater in een oppervlaktewater;"

B. Aan artikel 4, 2. Bijzondere voorwaarden van het beroepen besluit worden als bijzondere vergunningsvoorwaarden toegevoegd :

"artikel 5.
De lozingsvoorwaarden vervat in bijlage 5.3.1.a. van titel II van het Vlarem zijn onmiddellijk van toepassing .

artikel 6.
De exploitant dient maandelijks een verslag op te stellen over de hoeveelheden geloosd afvalwater . Hij maakt dit verslag over aan de Vlaamse Milieumaatschappij in de loop van de tweede week na een voorbije werkmaand."

Artikel 3 - De overige bepalingen van het beroepen besluit worden bevestigd.

Artikel 4 - Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de Bestendige Deputatie tegenover de notulering van de bestreden beslissing.

Brussel, 30 -05- 1997

de Vlaamse minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,

Theo KELCHTERMANS

Voor eensluidend verklaard afschrift
Het afdelingshoofd a.i.

ing. J. Pauwels, directeur