



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2020-0130 - Referentie OMV-loket 2020036340

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 augustus 2020.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Peter Sommen

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Peter Sommen
Waarnemend provinciegriffier



14/08/2020

Luk Jan Lemmens
De Voorzitter



17/08/2020

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:** nv Albertstroom, gevestigd Dulle-Grietlaan 17 bus 12 te 9050 Gentbrugge
- **Adres:** Industrieweg 11 A te 2280 Grobbendonk
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20170925-0007
- **Referentie OMV-loket:** 2020036340

- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2020-0130

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 1-D-244V, 1-D-244W en 1-D-244X
- **Planologische bestemming:** De aanvraag is volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978, gelegen in industriegebied.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een biogasinstallatie, als volgt:

- uitbreiding van de lozing van condenswater met 7 m³/uur, 96 m³/dag en 41.520 m³/jaar tot het lozen van condenswater van de vergistingsinstallatie in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 10 m³/uur, 168 m³/dag en 61.320 m³/jaar (3.6.3.2);
- herrubricering van de installaties voor het fysisch behandelen van gassen (compressoren, koelinstallaties,...) met een geïnstalleerde totaal vermogen van 898,6 kW (geen uitbreiding, als

gevolg van een wijziging in de indelingslijst wordt een vermogen van 20 kW voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.1.1 nu in rubriek 16.3.2.b ondergebracht – 16.3.2.b);

Rubricering volgens aanvrager: 3.6.3.2 - 16.3.2.b;

In afwijking van artikel 4.2.3.1.3 van Vlarem II vraagt de exploitant volgende lozingsnorm voor bedrijfsafvalwater aan:

- koper: 0,5 mg/l (10 x indelingscriterium)

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 411 ton per dag (anaerobe vergisting) (2.4.3.b.1), door:
 - covergisting van biomassa met een capaciteit van 150.000 ton/jaar, waarvan maximaal 25.000 ton energiegewassen, 30.000 ton mest en 150.000 ton OBA (2.2.3.e.2 – 28.3.c), in een installatie met een inhoudscapaciteit van 33.451 m³ (2.2.3.e.2) en met de productie van 4.500 Nm³ biogas per uur (opslagcapaciteit: 4.500 m³) (16.1.b.3);
 - biologische behandeling van dunne fractie na vergisting met een maximale verwerkingscapaciteit van 400 m³/dag in een installatie met een inhoudscapaciteit van 18.050 m³ (2.2.3.f.2 – 28.3.c)
- het lozen van condenswater van de vergistingsinstallatie in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 10 m³/uur, 168 m³/dag en 61.320 m³/jaar (3.6.3.1.b);
- opslag van gevaarlijke producten:
 - 24.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 2.916 kg mazout in een dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.1.b);
 - 29.260 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.2.a);
 - 7.500 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.1.a);
 - 4.400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (17.3.7.1.a);
 - 4.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

als volgt:

product	Opslagcapaciteit		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
	kg	liter							
structol 2032		4.000	cubitainers	X					
afvalolie		8.000	bovengrondse tank	X					
motorolie		8.000	bovengrondse tank	X					
smeerolie		250	vaten en bidons	X					
azijnzuur 8%		4.000	verplaatsbare recipiënten	X					
olie en vetten		400	verplaatsbare recipiënten	X					
mazout	2.916	3.500			X				
azijnzuur 80%	2.140	2.000	bovengrondse tank			X			
zitrec	4.400	4.000	bovengrondse tank				X	X	
structol 2113	200		verplaatsbaar recipiënt				X		
salpeterzuur	17.500		bovengrondse tank			X			
zwavelzuur	3.660	2.000	bovengrondse tank			X			
NaOH	3.060	2.000	bovengrondse tank			X			
ijzerchloride	2.900	2.000	bovengrondse tank			X	X		
	4.000		kleine						X

			verpakkingen						
TOTAAL				24.650 liter	2.916 kg	29.260 kg	7.500 kg	4.400 kg	4.000 kg

- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- 4 WKK's met elk een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW_{th} (totaal: 27.616 kW_{th}) en elk een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 3.047 kW_{el} en 1 ORC met een elektrisch vermogen van 710 kW_{el} (totaal: 12.898 kW_{el}) (12.1.1.3 - 31.1.3);
- 5 transformatoren van 4 x 3.500 kVA en 1 x 2.500 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 898,6 kW (16.3.2.2.a);
- een droogoven voor hout met een elektrisch vermogen van 100 kW (19.5.1.a);
- houtopslag bij droging met een opslagcapaciteit van 1.500 m³ (19.6.1.b);
- een labo (24.4);
- de opslag van 10.090 m³ dierlijke mest (28.2.a.4);
- warmtewisselaars met inhouden van respectievelijk 2 x 2,5 m³, 2 x 4 m³, 3 x 1,5 m³ en 2 x 0,5 m³ (39.4.1);
- opslag van 8.240 m³ losse granen en groenvoeders in sleufsilos, loods en doseerbakken (45.14.1.b).

Vlarem-rubricering: 2.2.3.e.2 - 2.2.3.f.2 - 2.4.3.b.1 - 3.6.3.2 - 6.4.1 - 6.5.1 - 12.1.1.3 - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.1.b.3 - 16.3.2.2.a - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.2.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.4 - 19.5.1.a - 19.6.1.b - 24.4 - 28.2.a.4 - 28.3.c - 31.1.3 - 39.4.1 - 45.14.1.b.

Op 29 mei 2020 heeft de aanvrager een wijzigingsverzoek ingediend waarbij aanvullende gegevens werden aangereikt. De vraag tot bijstelling van de lozingsnormen werd hierin aangepast.

5. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- besluit van de deputatie van 7 januari 2016 met kenmerk MLAV1-2015-248 houdende gedeeltelijke vergunning voor het exploiteren van een biogasinstallatie voor een termijn verstrijkend op 7 januari 2036;
- besluit van de deputatie van 15 maart 2018 met kenmerk MLOV-2017-0057 houdende actualisering van de omgevingsvergunning naar aanleiding van de melding van overdracht door de nv Alberstroom van een biogasinstallatie, vergund op naam van de nv Leiestroom;
- besluit nr. OMGP-2018-80 d.d. 9 augustus 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en het veranderen van een biogasinstallatie voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen en voor een termijn verstrijkend op 7 januari 2036 voor de ingedeelde inrichtingen;
- besluit nr. OMVP-2019-132 d.d. 26 september 2019 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een biogasinstallatie voor een termijn eindigend op 7 januari 2036;

6. Overzicht vergunningen met enkel stedenbouwkundige handelingen

- Besluit d.d. 29 februari 2016 van het schepencollege houdende vergunning voor het bouwen van een biogasinstallatie;

- Besluit nr. PSTV-2016-134 d.d. 30 juni 2016 van de deputatie houdende de niet-inwilliging van het beroep ingediend tegen het besluit d.d. 29 februari 2016 van het schepencollege;

7. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 27 maart 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 22 april 2020

8. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Grobbendonk:
 - a) resultaten: er werden geen bezwaren ingediend.
 - b) publieke informatievergadering: niet vereist, niet gehouden;

9. Adviezen

Schepencollege van Grobbendonk :

- advies gevraagd op 22 april 2020;
 - advies ontvangen op 6 juni 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De aanvraag situeert zich in het vastgestelde gewestplan Herentals - Mol: origineel gewestplan volgens KB van 28 juli 1978 met bestemming industriegebied.
De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
 2. Het eigendom is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg noch binnen de grenzen van een ruimtelijk uitvoeringsplan.
De aanvraag situeert zich niet in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling.
 3. Verordeningen
 - a. Gemeentelijke algemene bouwverordening, goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen op 8 februari 2018.
 - b. Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
 - c. Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2009 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
 - d. Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - e. Besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openlucht, recreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven.
 4. Voorafgaande vergunningen
 - a. Volgende vergunningen en/of weigeringen werden verleend:
 - Op 26 september 2019 werd een omgevingsvergunning (2019138) afgeleverd door de deputatie voor de verandering van een biogasinstallatie door uitbreiding.
 - Op 9 augustus 2018 werd een omgevingsvergunning (201847) afgeleverd door de deputatie voor het aanpassen van rubrieken en plannen van een vergunde biogascentrale.

- Op 30 juni 2016 werd een stedenbouwkundige vergunning (201593) afgeleverd door de deputatie voor het bouwen van een biogasinstallatie.
 - Op 7 januari 2016 werd een milieuvergunning (201519) afgeleverd door de deputatie voor het exploiteren van een biogasinstallatie.
 - Op 24 januari 2011 werd een milieuvergunning (20112) afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen voor motorcrosswedstrijd op 2 en 3 april 2011.
5. Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek werd gehouden door aanplakking op de gewone aanplakplaatsen, van 1 mei 2020 tot 30 mei 2020. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
6. Watertoets
- a. Het ontwerp voldoet aan de vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - b. Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 18 juli 2003) werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten aanzien van het eigendom in aanvraag.
7. Het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar van 2 juni 2020 luidt als volgt:
- a. Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.
 - b. De gemeentelijke omgevingsambtenaar wijst hierbij specifiek op volgende overwegingen: Milieuaspecten
 - In deze aanvraag wordt de uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet aangevraagd (van 3 m³/uur naar maximaal 10 m³/uur) en een bijzondere lozingsnorm voor koper gevraagd.
 - Het verhoogd lozen van condenswater is afhankelijk van de productie en de aangevoerde producten van verwerking. Wat betreft het lozen van een verhoogd volume tot gemiddeld 7 m³/uur, worden er geen problemen verwacht voor afvoer. Wat betreft de vraag om voor de lozingsnorm een afwijking aan te vragen, wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd. Dat bij de verwerking van varkensmest Cu in het proces komt, is normaal. Door een gecontroleerde en evenwichtige input van de varkensmest in het productieproces kan het Cu-gehalte in het condenswater zeker op een niveau teruggebracht worden die maar 5 keer de norm maximaal bereikt namelijk 0,1 mg/l.
 - De directe impact op de biodiversiteit en leefmilieu is, zoals er wordt aangegeven, te verwaarlozen. Echter worden metalen geaccumuleerd op lange termijn in het leefmilieu, wat vermeden moet worden. Het zoveel mogelijk beperken van concentraties boven de norm is dus een blijvende opdracht.
 - Door de input van de grondstoffen zoals varkensmest te reguleren, moet het mogelijk zijn om het Cu-gehalte met een maximumconcentratie tot 0,1 mg/l te lozen.
 - Geen verhoging van 10x de norm maar maximaal 5x en er dient opgelegd te worden om de input van grondstoffen te reguleren zodat varkensmest maar een kleine fractie blijft in de verwerkingshoeveelheid. De varkensmest dient gecontroleerd en beperkt te worden ingevoerd in het productieproces zodat de concentraties Cu laag blijven.
8. BESLUIT
- a. Artikel 1: Voorwaardelijk gunstig advies te geven met dossiernummer OMV_2020036340, ingediend door Stefaan Deboosere namens Albertstroom nv betreffende het veranderen door uitbreiding en wijziging van een biogasinstallatie en het bijstellen van de milieuvoorwaarden gelegen Industrieweg 11A. Kadastraal is het perceel gekend als afdeling 1 sectie D nr. 244V, 244W en 244X.
 - b. Artikel 2: De volgende voorwaarden op te leggen:
 - Voorwaarden voor de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

→ Bijzondere milieuvorwaarden:

- Geen verhoging van 10 keer de norm van koper toe te laten maar maximaal een verhoging van 5 keer de norm van koper.
- De varkensmest dient gecontroleerd en beperkt ingevoerd te worden in het productieproces zodat de concentraties Cu laag blijven.
- Alle activiteiten dienen uitgevoerd te worden in afgesloten ruimten zoals laden en lossen van producten en afvoer van het digestaat om geurhinder naar de omgeving te vermijden.
- Bij calamiteiten dient afdeling milieu-inspectie en het lokaal bestuur onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 22 april 2020;
- advies ontvangen op 19 mei 2020;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het Vlareem tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De gevraagde lozingsnorm voor koper is aanvaardbaar. Er wordt een gunstig advies verleend.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

- advies gevraagd op 22 april 2020;
- advies ontvangen op 11 juni 2020;
- inhoud: deels gunstig, gelet op volgende elementen:

1. Situatieschets:

- a. De exploitant vraagt o.a. de verhoging van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 7 m³/uur, 96 m³/dag en 41.320 m³/jaar tot 10 m³/uur, 168 m³/dag en 61.320 m³/jaar.
- b. De exploitant gaat ermee akkoord om het uurdebiet te beperken tot 7 m³/uur en het jaardebiet tot 40.000 à 45.000 m³/jaar.
- c. De exploitant vraagt een norm voor Cu van 0,25 mg/l voor een termijn van 1 jaar.
- d. De exploitant heeft een basisvergunning d.d. 7 januari 2016 en wijzigingsbesluiten voor de exploitatie van een biogasinstallatie met o.a. de lozing van 3 m³/uur, 72 m³/dag en 20.000 m³/jaar condenswater via een waterzuivering (3.6.3.1.b) in oppervlaktewater.

2. Lozingsituatie:

- a. Het bedrijf is gelegen in centraal gebied.
- b. De lozing van bedrijfsafvalwater vindt plaats in de baangracht van de Industrieweg, die afwatert aangesloten is op de Koolardebeek.

3. Motivering:

- a. Het bedrijf is een vergistingsinstallatie (concept BiogasTec NV) met als hoofddoel afvalverwerking waarbij groene elektriciteit en warmte worden geproduceerd. De warmte wordt volledig op de site gebruikt (nabehandeling + proceswarmte).
- b. Het digestaat (eindproduct na vergisting) wordt na scheiding (dikke / dunne fractie) verwerkt in een biologische zuivering. Na verdamping en indamping van gezuiverd effluent blijven als eindproducten water en concentraat over. De dikke vaste fractie kan worden gemengd met het concentraat tot een goed valoriseerbaar eindproduct. De geproduceerde elektriciteit wordt geïnjecteerd op het net.
- c. In deze aanvraag wordt de uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet aangevraagd (van 3 m³/uur naar maximaal 10 m³/uur) en een bijzondere lozingsnorm voor koper. Totale lozing wordt beperkt tot 168 m³/dag (gemiddeld 7 m³/uur). Er werd vastgesteld dat er door seizoenale fluctuaties (neerslag) en een te grote afhankelijkheid van derden bij momenten te weinig condenswater kan worden hergebruikt zodat lozing van meer condenswater noodzakelijk is om de continuïteit van het proces niet in het gedrang te brengen.

- d. De lozingsnorm voor koper wordt aangevraagd op basis van de laatste officiële analyse.
- e. Het bedrijfsafvalwater betreft condenswater van de vergistingsinstallatie, dat ontstaat door het indampen van het effluent. Het betreft de gezuiverde dunne fractie van het digestaat dat verwerkt wordt via vergisting – nitrificatie – denitrificatie – verdamping – indamping.
- f. Het effluent dat vrijkomt na de biologische zuivering wordt in 2 stappen verder verwerkt:
 - 1e stap: verdamping waar zoveel mogelijk water wordt verdampt met behulp van de restwarmte van de WKK's;
 - 2e stap: indamping van het ingedikte effluent waarbij water ontstaat (condenswater ~ deminwater) en een concentraatstroom met de resterende nutriënten, die kan worden gevaloriseerd als meststof.

Het condenswater wordt verder behandeld in een ammoniakstripper.

- g. Er worden geen effecten op de biodiversiteit verwacht door de uitbreiding van het debiet.
- h. Gelet op analoge installaties en op de gedane analyses op eigen lozingswater (zowel officiële analyses als analyses in eigen beheer), zou het geen probleem zijn voor Albertstroom indien de VMM voorstelt om bepaalde normen aan te scherpen zodat er kan worden gegarandeerd dat er geen impact zal zijn op de omgeving. Bijvoorbeeld voor Cl^- kreeg een analoge installatie een strengere norm van 300 mg/l opgelegd.
- i. De aanleiding van de aanvraag is het feit dat ondanks eerdere berekeningen, er op dit moment toch nog meer overschot aan proceswater is:
 - De rookgassen van de installatie worden dieper gekoeld dan voorzien om meer energie te recupereren. Hierbij komt heel wat condenswater vrij dat in het systeem moet worden verwerkt. Dit is – ruw geschat – in de grootteorde van 2 m³/uur en werd vooraf niet meegenomen in de berekeningen.
 - Er worden meer waterige inputstromen aangevoerd dan gemiddeld was te verwachten. Deze zijn minder energierijk zodat er minder energie is om het water dat aanwezig is in deze stromen ook te gaan verdampen. Dit hangt samen met de marktsituatie. De markt werkt seizoenaal (bvb. de aanlevering van graanresten), maar is ook afhankelijk van niet op voorhand te bepalen factoren zoals de coronacrisis (situaties van overmacht – waardoor bvb. de aanvoer van graanresten sterk gereduceerd is).
 - Momenteel draait de installatie niet op volle kracht, hierdoor is er eveneens minder koeling nodig, maar wordt er ook minder water verdampt.
 - In de winter wordt er meer droog gereinigd zodat er minder proceswater wordt verbruikt. Het is net dan ook het natte seizoen terwijl de beschikbare proceswarmte meer moet worden ingezet voor andere processen dan het verdampingsproces. De site is nl. zo ontworpen dat grote oppervlaktes zijn verhard om potentiële vervuiling te vermijden. Het regenwater dat hierop terechtkomt wordt, opgevangen als bedrijfsafvalwater en doorloopt het zuiveringsproces. Op die manier komen de bekkens in de winter sneller vol en is er minder marge om de proceswatertank traag te ledigen.
 - Er is momenteel nog geen afname door derden (grondstofverklaringen zijn nog niet rond). Albertstroom zou zoals eerder gezegd deze afhankelijkheid willen beperken en dus is een hoger lozingsdebiet noodzakelijk.

Daarnaast werd bij de aanvraag van het totaaldebiet al enigszins rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding van de installatie. Misschien is het beter dit stapsgewijs te doen. Recent werd gedurende een korte periode niet geloosd door een combinatie van factoren, maar momenteel is er weer nood aan een verhoogde lozing. Er werd reeds geloosd aan een iets hoger debiet dan huidig vergund (4,5 à 6 m³/uur).

- j. Het bedrijf had geen Cu verwacht in het condenswater. Ondertussen werden meerdere analyses uitgevoerd op verschillende staalnamepunten. Vlak na de indamper en voor de stripper / proceswatertank wordt geen Cu in het water gemeten. Daardoor is men nu vrij zeker dat dit een tijdelijk probleem is door een reactie van het condenswater met de koelgroep op de proceswatertank die ervoor zorgt dat het water koel genoeg is om te lozen.
- k. Dit is in tegenstelling tot de eerdere hypothese dat het Cu afkomstig was van de varkensmest. Met het plaatsen van een nieuwe koelgroep zou dit probleem moeten zijn opgelost.

- l. Daarom wordt voor Cu een tijdelijke norm voor maximum 1 jaar gevraagd. De laatste analyse (18 mei 2020), genomen aan het lozingspunt, gaf voor Cu een waarde van 0,143 mg/l. Dit sluit met nog wat marge aan bij de grootteorde van de gevraagde Cu-norm van 0,25 mg/l (5 x IC).
4. Beoordeling:
 - a. Uit een uitgebreide dataset van meetgegevens blijken de lozingsconcentraties voor de vergunde parameters zeer laag:
 - BZV < 10 mg/l
 - CZV < 20 mg/l
 - N totaal < 10 mg/l
 - P totaal < 1 mg/l
 - ZS < 5 mg/l
 - Cl⁻: verwaarloosbaar, hoogste waarde: 28 mg/l
 - b. De exploitant is er steeds van uitgegaan dat er in normale omstandigheden niet geloosd zal worden. Nu blijkt dit alsnog voorlopig niet haalbaar en wordt een relevante verhoging van het debiet gevraagd.
 - c. Om de nodige druk te blijven zetten op de exploitant om het gezuiverde effluent maximaal nuttig te hergebruiken stelt de VMM voor om de debietsverhoging toe te staan voor een beperkte termijn van 3 jaar.
 - d. Voor Cu kan een emissiegrenswaarde van 0,25 mg/l worden toegestaan voor een termijn van 1 jaar.
 - e. Op basis van de beschikbare analyseresultaten kan een norm voor chloriden van 100 mg/l worden opgelegd.
5. Advies water:
 - a. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de verhoging van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 4 m³/uur, 96 m³/dag en 20.000 m³/jaar tot 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar voor een termijn van 3 jaar.
 - b. De volgende bijzondere voorwaarden moeten bijkomend worden opgelegd:
 - Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
 - chloriden: 100 mg/l.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 22 april 2020;
- advies ontvangen op 25 mei 2020;
- inhoud: geen, gelet op volgende elementen:

Gezien de aard van de aanvraag en de ligging wordt er geen advies verleend.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 7 juli 2020

a. Voorstel van omschrijving en rubrieken

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een biogasinstallatie, als volgt:

- uitbreiding van de lozing van condenswater met 4 m³/uur, 96 m³/dag en 20.000 m³/jaar tot het lozen van condenswater van de vergistingsinstallatie in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- herrubricering van de installaties voor het fysisch behandelen van gassen (compressoren, koelinstallaties,...) met een geïnstalleerde totaal vermogen van 898,6 kW (geen uitbreiding, als gevolg van een wijziging in de indelingslijst wordt een vermogen van 20 kW voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.1.1 nu in rubriek 16.3.2.b ondergebracht – 16.3.2.b).

Rubricering: 3.6.3.2 - 16.3.2.b.

In afwijking van artikel 4.2.3.1.3 van Vlare II vraagt de exploitant voor de lozing van het bedrijfsafvalwater een bijzondere lozingsnorm voor koper aan van 0,25 mg/l voor een termijn van 1 jaar.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 411 ton per dag (anaerobe vergisting) (2.4.3.b.1), door:
 - covergisting van biomassa met een capaciteit van 150.000 ton/jaar, waarvan maximaal 25.000 ton energiegewassen, 30.000 ton mest en 150.000 ton OBA (2.2.3.e.2 – 28.3.c), in een installatie met een inhoudscapaciteit van 33.451 m³ (2.2.3.e.2) en met de productie van 4.500 Nm³ biogas per uur (opslagcapaciteit: 4.500 m³) (16.1.b.3);
 - biologische behandeling van dunne fractie na vergisting met een maximale verwerkingscapaciteit van 400 m³/dag in een installatie met een inhoudscapaciteit van 18.050 m³ (2.2.3.f.2 – 28.3.c)
 - het lozen van condenswater van de vergistingsinstallatie in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar (3.6.3.1.b);
 - opslag van gevaarlijke producten:
 - 24.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 2.916 kg mazout in een dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.1.b);
 - 29.260 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.2.a);
 - 7.500 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.1.a);
 - 4.400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (17.3.7.1.a);
 - 4.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- als volgt:

product	Opslagcapaciteit		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
	kg	liter							
structol 2032		4.000	cubitainers	X					
afvalolie		8.000	bovengrondse tank	X					
motorolie		8.000	bovengrondse tank	X					
smeerolie		250	vaten en bidons	X					
azijnzuur 8%		4.000	verplaatsbare recipiënten	X					
olie en vetten		400	verplaatsbare recipiënten	X					
mazout	2.916	3.500			X				
azijnzuur 80%	2.140	2.000	bovengrondse tank			X			
zitrec	4.400	4.000	bovengrondse tank				X	X	
structol 2113	200		verplaatsbaar recipiënt				X		
salpeterzuur	17.500		bovengrondse tank			X			
zwavelzuur	3.660	2.000	bovengrondse tank			X			
NaOH	3.060	2.000	bovengrondse tank			X			
ijzerchloride	2.900	2.000	bovengrondse tank			X	X		
	4.000		kleine verpakkingen						X

TOTAAL				24.650 liter	2.916 kg	29.260 kg	7.500 kg	4.400 kg	4.000 kg
--------	--	--	--	--------------	----------	-----------	----------	----------	----------

- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- 4 WKK's met elk een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW_{th} (totaal: 27.616 kW_{th}) en elk een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 3.047 kW_{el} en 1 ORC met een elektrisch vermogen van 710 kW_{el} (totaal: 12.898 kW_{el}) (12.1.1.3 – 31.1.3);
- 5 transformatoren van 4 x 3.500 kVA en 1 x 2.500 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- installaties voor het fysisch behandelen van gasen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 898,6 kW (16.3.2.2.a);
- een droogoven voor hout met een elektrisch vermogen van 100 kW (19.5.1.a);
- houtopslag bij droging met een opslagcapaciteit van 1.500 m³ (19.6.1.b);
- een labo (24.4);
- de opslag van 10.090 m³ dierlijke mest (28.2.a.4);
- warmtewisselaars met inhouden van respectievelijk 2 x 2,5 m³, 2 x 4 m³, 3 x 1,5 m³ en 2 x 0,5 m³ (39.4.1);
- opslag van 8.240 m³ losse granen en groenvoeders in sleufsilos, loods en doseerbakken (45.14.1.b).

Vlarem-rubricering: 2.2.3.e.2 – 2.2.3.f.2 – 2.4.3.b.1 – 3.6.3.2 – 6.4.1 – 6.5.1 – 12.1.1.3 – 12.2.2 – 15.1.1 – 16.1.b.3 – 16.3.2.2.a – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.4 – 19.5.1.a – 19.6.1.b – 24.4 – 28.2.a.4 – 28.3.c – 31.1.3 – 39.4.1 – 45.14.1.b.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De Provincie Antwerpen draagt bij tot een maximale beperking van de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19). Het is daarom niet mogelijk om de geplande vergadering van de POVC op dinsdag 7 juli 2020 in het provinciehuis te laten doorgaan.
- Aan de aanvrager werd gevraagd om zijn hoorrecht schriftelijk uit te oefenen. De aanvrager heeft met bericht van 2 juli 2020 volgende reactie op de adviezen gestuurd:
 - Wij hebben kennis genomen van de adviezen. Albertstroom is tevreden met het advies van het Departement Omgeving dat benadrukt dat deze eenvoudige aanvraag een beperkte impact en risico met zich meebrengt voor de omgeving. De overige adviezen waren niet volledig positief zodat er een aantal voorwaarden werden geformuleerd. Wij wensen hier schriftelijk op te reageren omdat er toch nog een aantal belangrijke zaken moeten worden uitgeklaard.
 - VMM
 - In de aanvullende info hebben wij toegelicht waarom wij de aanvraag deden van het betreffende lozingsdebiet. Uiteraard hadden wij liefst het aangevraagde debiet verkregen om ook toekomstgericht al vergund te zijn, maar om het nu te kunnen afsluiten en vooruit te kijken, kunnen we effectief akkoord gaan met het voorgestelde debiet door VMM. Gezien afname door derden onzeker blijft, zouden wij wel willen vragen om op het debiet in kwestie GEEN beperking in de tijd te zetten.
 - Met de aangescherpte normen kunnen wij eveneens akkoord gaan, net als de tijdsbeperking voor de Cu-concentratie. Dit zou inderdaad slechts een tijdelijk

probleem mogen zijn, gezien de nieuwe inzichten in de aanvullende info. Op korte termijn zou er geen koper meer in het lozingswater mogen zitten.

- CBS Grobbendonk
 - Albertstroom is akkoord met de toegestane Cu-norm (cf. hierboven). Mag bovendien worden beperkt in de tijd.
 - Input van de installatie wordt heel goed gemonitord zodat steeds een optimale mix kan worden gevoed. Extra beperking op varkensmest is niet nodig / wenselijk gezien het Cu quasi zeker afkomstig is van een warmtewisselaar die binnenkort wordt vervangen. Teveel mest voeren is ook nefast voor het proces (stikstofinhibitie). Het proces en de voeding ervan worden opgevolgd door een ervaren team van deskundigen.
 - De geformuleerde voorwaarde met betrekking tot het uitvoeren van alle activiteiten van Albertstroom staat niet in relatie met de aanvraag (betreft hier enkel de verhoging van het lozingsdebiet) en is hier dus niet op haar plaats (en buiten proportie). Albertstroom kan hier niet mee akkoord gaan. We verwijzen naar de eerder vergunde toestand met alle bijhorende maatregelen zoals genomen door Albertstroom om overlast voor de omgeving te vermijden (bvb. gebruik van snelkoppelingen buiten voor vloeibare stromen om geur te vermijden). We begrijpen wel dat de gemeente hier nog even op wijst, maar zoals aangegeven aan de gemeente doet Albertstroom haar uiterste best om laden van het eindproduct in openlucht te vermijden. Omwille van tijdelijk slechtere logistiek heeft dit even voor beperkte overlast gezorgd, maar dit issue werd gepast opgelost. Dit betrof eerder een calamiteit en deze voorvallen zullen nog meer dan huidig worden gecommuniceerd met omgevingsinspectie en het lokale bestuur zodat de goede verstandhouding kan worden behouden.

2. Omschrijving

- De aanvrager heeft op 29 mei 2020 een wijzigingsverzoek ingediend. De aanvraag wordt gewijzigd op volgend punt:
 - Albertstroom had (...) geen Cu verwacht in het condenswater. Ondertussen werden meerdere analyses uitgevoerd op verschillende staalnamepunten. Vlak na de indamper en voor de stripper / proceswatertank meet men telkens geen Cu in het water. Daardoor is men nu vrij zeker dat dit een tijdelijk probleem is door reactie van het condenswater met de koelgroep op de proceswatertank die ervoor zorgt dat het water koel genoeg is om te lozen.
Dit in tegenstelling tot de eerdere hypothese dat het Cu afkomstig was van de varkensmest.
Met het plaatsen van een nieuwe koelgroep zou dit probleem moeten zijn opgelost. Een tijdelijke norm kan hier op zijn plaats zijn (maximaal 1 jaar).
- Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- De POVC oordeelt dat het wijzigingsverzoek van 29 mei 2020 conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen aanleiding geeft tot het organiseren van een nieuw openbaar onderzoek.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is gelegen binnen industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
- Het advies van het CBS is gunstig.
- De exploitatie betreft een bestaand en vergund bedrijf. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het geldende gewestplan. Er worden in de huidige aanvraag geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Er wordt verondersteld dat de inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund is.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundige verenigbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het advies van het CBS is deels gunstig. Met betrekking tot de gevraagde lozingsnorm stelt het advies:
 - Wat betreft de vraag om voor de lozingsnorm een afwijking aan te vragen, wordt het duurzaamheidsprincipe gehanteerd. Dat bij de verwerking van varkensmest Cu in het proces komt, is normaal. Door een gecontroleerde en evenwichtige input van de varkensmest in het productieproces kan het Cu-gehalte in het condenswater zeker op een niveau teruggebracht worden die maar 5 keer de norm maximaal bereikt namelijk 0,1 mg/l.
 - De directe impact op de biodiversiteit en leefmilieu is, zoals er wordt aangegeven, te verwaarlozen.
 - Echter worden metalen geaccumuleerd op lange termijn in het leefmilieu, wat vermeden moet worden. Het zoveel mogelijk beperken van concentraties boven de norm is dus een blijvende opdracht.
- Het advies van de AGOP-M is gunstig.
- De aanvrager diende op 29 mei 2020 een wijzigingsverzoek in, waarin hij een lozingsnorm voor Cu vraagt. Tevens vermeldt hij in het wijzigingsverzoek het volgende: "Albertstroom kan eventueel akkoord gaan met een beperktere stijging van de debieten tot bijvoorbeeld 6 m³/uur met een maximum van 7 m³/uur. Voorliggende aanvraag moest ervoor zorgen dat de installatie zich niet continu zorgen hoeft te maken over het al dan niet voldoen aan het vergunde debiet en had daarom gekozen voor een ietwat ruimere marge bij de aanvraag – wetende dat een verhoogde lozing geen impact zou hebben op de omgeving."
- De POVC merkt op dat de adviezen van het CBS en de AGOP-M werden uitgebracht voor het wijzigingsverzoek van 29 mei 2020. Het advies van de VMM werd op 11 juni 2020 uitgebracht en houdt rekening met het wijzigingsverzoek.
- Het advies van de VMM is gunstig:
 - De exploitant gaat ermee akkoord om het uurdebiet te beperken tot 7 m³/uur en het jaardebiet tot 40.000 à 45.000 m³/jaar.
 - De exploitant vraagt een norm voor Cu van 0,25 mg/l voor een termijn van 1 jaar.
 - Gelet op analoge installaties en op de gedane analyses op eigen lozingswater (zowel officiële analyses als analyses in eigen beheer), zou het geen probleem zijn voor Albertstroom indien de VMM voorstelt om bepaalde normen aan te scherpen zodat er kan worden gegarandeerd dat er geen impact zal zijn op de omgeving. Bijvoorbeeld voor Cl⁻ kreeg een analoge installatie een strengere norm van 300 mg/l opgelegd.
 - De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de verhoging van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater met 4 m³/uur, 96 m³/dag en 20.000 m³/jaar tot 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar voor een termijn van 3 jaar. Om de nodige druk te blijven zetten op de exploitant om het gezuiverde effluent maximaal nuttig te hergebruiken, stelt de VMM voor om de debietsverhoging toe te staan voor een beperkte termijn van 3 jaar.
 - De volgende bijzondere voorwaarden moeten bijkomend worden opgelegd:
 - Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
 - chloriden: 100 mg/l.
- De POVC merkt op dat het lozingsdebiet van condenswater na deze termijn van 3 jaar terug 3 m³/uur, 72 m³/dag en 20.000 m³/jaar bedraagt en stelt voor dit als aandachtspunt in het besluit op te nemen.
- De POVC sluit zich aan bij het advies van de VMM en oordeelt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is, mits beperking van het debiet en de door de VMM voorgestelde lozingsvoorwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing.

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- De aanvraag betreft enkel de ingedeelde inrichting of activiteit, er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. De POVC heeft echter geen beschikking over reeds verleende stedenbouwkundige vergunningen. De aandacht van de exploitant wordt erop gevestigd dat deze (nog te verlenen) vergunning geen regularisatie betreft voor eventueel niet-vergunde gebouwen en constructies die ingetkend zouden staan op de bijgevoegde plannen bij het aanvraagdossier.

8. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

9. Natuurtoets

- Het ANB heeft op 25 mei 2020 laten weten geen advies uit te brengen.
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ca. 490 meter van een habitatrictlijngebied (Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden) en op ca. 1.300 meter van een VEN- en/of IVON-gebied (De Vallei van de Kleine Nete benedenstrooms). Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Voor de evaluatie van de lozing van afvalwater kan worden verwezen naar het advies van de VMM.
Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozing (mits beperking van het debiet en mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de lozing, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de overige onderdelen van deze aanvraag niet relevant is.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 3 jaar voor wat betreft de lozing van afvalwater en voor een termijn van 1 jaar voor wat betreft de lozingsnorm voor koper. Het debiet van de lozing dient daarbij te worden beperkt tot maximaal 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 24 bis C
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:
 1. Geen verhoging van 10 keer de norm van koper toe te laten maar maximaal een verhoging van 5 keer de norm van koper.

2. De varkensmest dient gecontroleerd en beperkt ingevoerd te worden in het productieproces zodat de concentraties Cu laag blijven.
⇒ Deze voorwaarden houden geen rekening met de gegevens opgenomen in het wijzigingsverzoek. De POVC volgt wat betreft de op te leggen normen het voorstel van de VMM (cf. infra)
 3. Alle activiteiten dienen uitgevoerd te worden in afgesloten ruimten zoals laden en lossen van producten en afvoer van het digestaat om geurhinder naar de omgeving te vermijden.
⇒ De aanvraag heeft enkel betrekking op de lozing. De verwerking van biomassa werd reeds vergund en aan de nodig geachte voorwaarden onderworpen. Deze voorwaarde dient niet te worden opgelegd.
 4. Bij calamiteiten dient afdeling milieu-inspectie en het lokaal bestuur onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.
⇒ Deze verplichting zat in de algemene voorwaarden (artikel 4.1.3.4 van Vlarem II), maar werd geschrapt. De POVC is bijgevolg van oordeel dat dit ook niet als bijzondere voorwaarde opgelegd moet worden.
- De VMM stelt volgende voorwaarden voor:
5. Lozingsnormen:
 - i. Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
 - ii. chloriden: 100 mg/l.
- De POVC stelt voor om deze voorwaarde als volgt te formuleren:
"In afwijking van dan wel aanvullend op de algemene en sectorale voorwaarden, dient het te lozen bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende lozingsnormen:
- Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
- chloriden: 100 mg/l."

Geactualiseerde milieuvoorwaarden:

1. De inputstromen die zijn toegelaten in de vergistingsinstallatie moeten op de lijst met inputstromen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staan.
2. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§3. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend van de normale afvalstoffenaanvoer in die zin dat:
 - de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 6 uur en na 19 uur plaatsvinden;
 - maïsaanvoer 16 uur per dag toegelaten wordt gedurende 5 dagen tijdens het oogstseizoen van maïs, maar niet op zondag."
3. In toepassing van artikel 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de aanleg van een groenscherm van minstens 5 m breedte op voorwaarde dat een groenscherm aangelegd en onderhouden wordt zoals ingetekend op het uitvoeringsplan.
4. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.1° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor het laden en lossen van de mest in afgesloten ruimten op voorwaarde dat het lossen van vloeibare mest gebeurt via gesloten tankwagens met vloeistofdichte snelkoppeling boven een verharde ondoorlatende vloer met morsputten zoals beschreven in de milieuvergunningsaanvraag.
5. Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures. Aan het personeel dat met de losoperaties is belast, dienen ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen te worden gegeven.
6. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.3° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de maximale overkapping in die zin dat het nitrificatiebekken, het denitrificatiebekken en het effluentbekken (de verdamper) niet overkapt dienen te worden.
7. Er wordt een noodvoorziening voorzien om de luchtpomp voor ontzwaveling van het biogas in werking te houden bij eventuele stroompanne.

8. De exploitant dient een logboek bij te houden waarin wordt genoteerd welke verschillende inputstromen aan de vergistingsinstallatie worden toegevoegd en vanwaar deze afkomstig zijn. Er dient maandelijks een berekening te worden gemaakt van alle inputstromen van de afgelopen maand in percentages. Dit logboek en deze berekeningen moeten steeds ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
9. De goede werking van de gaswasinstallaties wordt regelmatig gecontroleerd en in een register opgenomen.
10. In toepassing van artikel 5.16.2.2.6.2°, 3°, 6°, 7° en 9° en artikel 5.28.3.4.§1.4° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de filtratie over een biobed en zure water ter behandeling van de afgezogen ventilatielucht op voorwaarde dat een ruim gedimensioneerde biofilter met lage oppervlaktebelasting en een voorgeschakelde biowasser met effluent gebruikt wordt als alternatieve methode.
11. Het geloosde debiet van het effluent moet continu worden geregistreerd.
12. Bij de eerste 2 lozingen moet de exploitant een analyse van het effluent samen met het geloosde debiet overmaken aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze gegevens zullen ter evaluatie overgemaakt worden aan de VMM en ter informatie overgemaakt worden aan de afdeling Handhaving.
 - ⇒ De POVC acht dat bovenstaande voorwaarde (opgelegd in besluit nr. OMGP-2018-80 d.d. 9 augustus 2018) niet behouden hoeft te worden en dat de gegevens die werden aangeleverd in deze aanvraag volstaan.
13. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en hergebruikt worden als proceswater.
14. Alle maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat vervuild run-off water van de werkzone wordt geloosd in oppervlaktewater.
15. In afwijking van dan wel aanvullend op de algemene en sectorale voorwaarden, dient het te lozen bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende lozingsnormen:
 - a. Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
 - b. chloriden: 100 mg/l.

c. Conclusie: deels gunstig – ongunstig.

11. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.

De vergunning kan deels worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlare II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De verhoging van het lozingsdebiet tot 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar wordt toegestaan voor een termijn van 3 jaar. Na deze termijn van 3 jaar bedraagt het lozingsdebiet voor condenswater opnieuw 3 m³/uur, 72 m³/dag en 20.000 m³/jaar.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T:

ARTIKEL 0 – Wijzigingsverzoeken

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Albertstroom, gevestigd Dulle-Grietlaan 17 bus 12 te 9050 Gentbrugge, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een biogasinstallatie (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170925-0007), gelegen Industrieweg 11 A te 2280 Grobbendonk, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-D-244V, 1-D-244W en 1-D-244X, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding van de lozing van condenswater met 4 m³/uur, 96 m³/dag en 20.000 m³/jaar tot het lozen van condenswater van de vergistingsinstallatie in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar (3.6.3.2);
- herrubricering van de installaties voor het fysisch behandelen van gassen (compressoren, koelinstallaties,...) met een geïnstalleerde totaal vermogen van 898,6 kW (geen uitbreiding, als gevolg van een wijziging in de indelingslijst wordt een vermogen van 20 kW voorheen ingedeeld onder rubriek 16.3.1.1 nu in rubriek 16.3.2.b ondergebracht – 16.3.2.b).

Rubricering: 3.6.3.2 - 16.3.2.b.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van 411 ton per dag (anaerobe vergisting) (2.4.3.b.1), door:
 - covergisting van biomassa met een capaciteit van 150.000 ton/jaar, waarvan maximaal 25.000 ton energiegewassen, 30.000 ton mest en 150.000 ton OBA (2.2.3.e.2 – 28.3.c), in een installatie met een inhoudscapaciteit van 33.451 m³ (2.2.3.e.2) en met de productie van 4.500 Nm³ biogas per uur (opslagcapaciteit: 4.500 m³) (16.1.b.3);
 - biologische behandeling van dunne fractie na vergisting met een maximale verwerkingscapaciteit van 400 m³/dag in een installatie met een inhoudscapaciteit van 18.050 m³ (2.2.3.f.2 – 28.3.c)
- het lozen van condenswater van de vergistingsinstallatie in oppervlaktewater met een maximaal debiet van 7 m³/uur, 168 m³/dag en 40.000 m³/jaar (3.6.3.1.b);

OMGP-2020-0130
nv Albertstroom

- opslag van gevaarlijke producten:
 - 24.650 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
 - 2.916 kg mazout in een dubbelwandige houder (17.3.2.1.1.1.b);
 - 29.260 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.2.a);
 - 7.500 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.1.a);
 - 4.400 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (17.3.7.1.a);
 - 4.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

als volgt:

product	Opslagcapaciteit		opslagwijze	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.4.2.a	17.3.6.1.a	17.3.7.1.a	17.4
	kg	liter							
structol 2032		4.000	cubitainers	X					
afvalolie		8.000	bovengrondse tank	X					
motorolie		8.000	bovengrondse tank	X					
smeerolie		250	vaten en bidons	X					
azijnzuur 8%		4.000	verplaatsbare recipiënten	X					
olie en vetten		400	verplaatsbare recipiënten	X					
mazout	2.916	3.500			X				
azijnzuur 80%	2.140	2.000	bovengrondse tank			X			
zitrec	4.400	4.000	bovengrondse tank				X	X	
structol 2113	200		verplaatsbaar recipiënt				X		
salpeterzuur	17.500		bovengrondse tank			X			
zwavelzuur	3.660	2.000	bovengrondse tank			X			
NaOH	3.060	2.000	bovengrondse tank			X			
ijzerchloride	2.900	2.000	bovengrondse tank			X	X		
	4.000		kleine verpakkingen						X
TOTAAL				24.650 liter	2.916 kg	29.260 kg	7.500 kg	4.400 kg	4.000 kg

- een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);
- 4 WKK's met elk een gasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW_{th} (totaal: 27.616 kW_{th}) en elk een bijhorende generator met een elektrisch vermogen van 3.047 kW_{el} en 1 ORC met een elektrisch vermogen van 710 kW_{el} (totaal: 12.898 kW_{el}) (12.1.1.3 – 31.1.3);
- 5 transformatoren van 4 x 3.500 kVA en 1 x 2.500 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 4 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerd totaal vermogen van 898,6 kW (16.3.2.2.a);
- een droogoven voor hout met een elektrisch vermogen van 100 kW (19.5.1.a);
- houtopslag bij droging met een opslagcapaciteit van 1.500 m³ (19.6.1.b);
- een labo (24.4);
- de opslag van 10.090 m³ dierlijke mest (28.2.a.4);

- warmtewisselaars met inhouden van respectievelijk 2 x 2,5 m³, 2 x 4 m³, 3 x 1,5 m³ en 2 x 0,5 m³ (39.4.1);
- opslag van 8.240 m³ losse granen en groenvoeders in sleufsilos, loods en doseerbakken (45.14.1.b).

Vlarem-rubricering: 2.2.3.e.2 – 2.2.3.f.2 – 2.4.3.b.1 – 3.6.3.2 – 6.4.1 – 6.5.1 – 12.1.1.3 – 12.2.2 – 15.1.1 – 16.1.b.3 – 16.3.2.2.a – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.4.2.a – 17.3.6.1.a – 17.3.7.1.a – 17.4 – 19.5.1.a – 19.6.1.b – 24.4 – 28.2.a.4 – 28.3.c – 31.1.3 – 39.4.1 – 45.14.1.b.

§2 De vergunning wordt geweigerd voor de verhoging van het lozingsdebiet tot meer dan 7 m³/uur en 40.000 m³/jaar (3.6.3.2).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 24 bis C
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van dan wel aanvullend op de algemene en sectorale voorwaarden, dient het te lozen bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende lozingsnormen:
 - Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
 - chloriden: 100 mg/l.

Geactualiseerde milieuvoorwaarden:

1. De inputstromen die zijn toegelaten in de vergistingsinstallatie moeten op de lijst met inputstromen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu staan.
2. In toepassing van artikel 5.2.1.2.§3. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend van de normale afvalstoffenaanvoer in die zin dat:
 - de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 6 uur en na 19 uur plaatsvinden;
 - maïsaanvoer 16 uur per dag toegelaten wordt gedurende 5 dagen tijdens het oogstseizoen van maïs, maar niet op zondag.
3. In toepassing van artikel 5.2.1.5.§5. van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de aanleg van een groenscherm van minstens 5 m breedte op voorwaarde dat een groenscherm aangelegd en onderhouden wordt zoals ingetekend op het uitvoeringsplan.

4. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.1° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor het laden en lossen van de mest in afgesloten ruimten op voorwaarde dat het lossen van vloeibare mest gebeurt via gesloten tankwagens met vloeistofdichte snelkoppeling boven een verharde ondoorlatende vloer met morsputten zoals beschreven in de milieuvergunningsaanvraag.
5. Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures. Aan het personeel dat met de losoperaties is belast, dienen ter zake duidelijke schriftelijke richtlijnen te worden gegeven.
6. In toepassing van artikel 5.28.3.4.§1.3° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de maximale overkapping in die zin dat het nitrificatiebekken, het denitrificatiebekken en het effluentbekken (de verdamper) niet overkapt dienen te worden.
7. Er wordt een noodvoorziening voorzien om de luchtpomp voor ontzweveling van het biogas in werking te houden bij eventuele stroompanne.
8. De exploitant dient een logboek bij te houden waarin wordt genoteerd welke verschillende inputstromen aan de vergistingsinstallatie worden toegevoegd en vanwaar deze afkomstig zijn. Er dient maandelijks een berekening te worden gemaakt van alle inputstromen van de afgelopen maand in percentages. Dit logboek en deze berekeningen moeten steeds ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.
9. De goede werking van de gaswasinstallaties wordt regelmatig gecontroleerd en in een register opgenomen.
10. In toepassing van artikel 5.16.2.2.6.2°, 3°, 6°, 7° en 9° en artikel 5.28.3.4.§1.4° van titel II van het Vlarem wordt een afwijking verleend voor de filtratie over een biobed en zure water ter behandeling van de afgezogen ventilatielucht op voorwaarde dat een ruim gedimensioneerde biofilter met lage oppervlaktebelasting en een voorgeschakelde biowasser met effluent gebruikt wordt als alternatieve methode.
11. Het geloosde debiet van het effluent moet continu worden geregistreerd.
12. Indien het gezuiverde effluent niet aan de sectorale voorwaarden voldoet, moet het worden opgeslagen en hergebruikt worden als proceswater.
13. Alle maatregelen moeten getroffen worden om te voorkomen dat vervuild run-off water van de werkzone wordt geloosd in oppervlaktewater.
14. In afwijking van dan wel aanvullend op de algemene en sectorale voorwaarden, dient het te lozen bedrijfsafvalwater te voldoen aan de volgende lozingsnormen:
 - a. Cu: 0,25 mg/l voor 1 jaar;
 - b. chloriden: 100 mg/l.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigators, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 6 augustus 2023 voor wat betreft de uitbreiding van het lozingsdebiet van condenswater van de vergistingsinstallatie en voor een termijn van 1 jaar voor wat betreft de lozingsnorm voor koper.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Artikel 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.