



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

6 SEP. 2018

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer
Martine Verhoeve
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

leden

Besluit van de Deputatie

kenmerk M03/46003/53/2/M/3/MR - OMV2018058331
betreft **BEVEREN - NV OILTANKING ANTWERP GAS
TERMINAL - INRICHTING VOOR DE OP- EN OVERSLAG
VAN GASSEN**
Omgevingsvergunningsaanvraag via vereenvoudigde
procedure (K1)
verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Albert De Smet,
provinciegriffier

dossiernummer:
1804266

zittingnummer:

termijn:

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor de op- en overslag van gasen op naam van de nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal met inrichtingsnummer: 20171117-0013.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer 2018058331.

Vergunningstoestand

- Milieuvergunningen:*

- Besluit van de deputatie van 21 oktober 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de op- en overslag van LPG, voor een termijn tot en met 20 oktober 2030.
- Ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende het verlenen van een afwijking op art. 5.16.1.8§1.4° van Vlarem II.
- Besluit van de deputatie van 16 november 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de op- en overslag van gasen voor een termijn tot en met 20 oktober 2030.

- Omgevingsvergunning:*

/...

- Besluit van de deputatie van 25 januari 2018 houdende het akteren van de melding van gehele overdracht van een inrichting voor de op- en overslag van LPG vergund op naam van nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal naar nv Oiltanking Belgium Gas Holding
- Besluit van de deputatie van 22 maart 2018 houdende correctie van het besluit van 25 januari 2018 waarbij de woorden "nv Oiltanking Belgium Gas Holding" vervangen worden door "nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal".

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd via vereenvoudigde procedure op 21 juni 2018 ingediend door de nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal, Land van Waaslaan 3 te 9120 Beveren-Waas , voor een project, gelegen aan de Land van Waaslaan - Haven 1183 3 te 9120 Kallo (Beveren-Waas), op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN, Afdeling 8, Sectie D, Nrs. 307/t, 307/w, 307/x, 310/f, 306/b, Sectie E, Nrs. 285/c, 286/c, 301/e met als voorwerp:

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):
 - De uitbreiding met een dieseltank van 4,675 ton (5.500 liter);
 - De uitbreiding met 3 bluswaterdiesels van elk 745 kWth.
- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH"):

Het bouwen van een nieuw platform en toegangsbrug in het Zuidelijke insteekdok. Hierop komen pompen voor bluswater en koelwater voor het terrein van OTAGT.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 juli 2018 ontvankelijk en volledig verklaard.

Adviezen

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas.

GUNSTIG advies van 10 augustus 2018 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten – Milieu (afgekort AGOP-milieu).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten – Ruimte (afgekort AGOP-ruimte).

GUNSTIG advies van 30 juli 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET) voor het aspect lucht.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Departement Omgeving, Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (afgekort EKG-Lucht).

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

./...

GUNSTIG advies van 20 augustus 2018 van het Vlaams Energieagentschap (afgekort VEA).

GUNSTIG advies van 31 juli 2018 van het Agentschap voor Natuur & Bos (afgekort ANB).

GUNSTIG advies van 14 augustus 2018 van het Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht mits naleving van de opgelegde voorwaarden.

GUNSTIG advies van 24 juli 2018 van de Brandweerzone Waasland.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de op- en overslag van LPG (Liquified Petroleum Gas), meer in het bijzonder propaan, propyleen, butaan en 1,3-butadiëen. Het bedrijf werd opgericht in 1982 als Antwerp Gas Terminal (AGT) en werd in 2016 overgenomen door de Duitse groep Oiltanking. Het gaat nu door het leven als nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal (OTAGT).

Omschrijving project

Het voorwerp van de aanvraag van OTAGT betreft het bouwen van een nieuw platform en toegangsbrug in het Zuidelijke insteeddok. Hierop komen pompen voor het bluswater en koelwater voor het terrein van OTAGT.

Het betreft concreet de uitbreiding met 3 dieselgroepen van elk 745 kWth en een dieseltank van 5.500 liter.

Er is voldaan aan de voorwaarden opdat de vereenvoudigde procedure kan worden toegepast.

Het betreft immers een beperkte verandering, volgens artikel 12 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag

- rubriek 31 werd ambtshalve aangepast in overeenstemming met rubriek 43;
- de fakkels werden ambtshalve geschrapt uit deze rubrieken.
Fakkels worden nooit ingedeeld in rubrieken 43.1 of 43.3 van de indelingslijst, die betrekking hebben op het "stoken in installaties".
Fakkels kunnen wel vallen onder rubriek 43.4 "installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval".
De toetsing aan de 20 MW-drempel dient uitgevoerd te worden zonder de fakkel indien deze een vermogen van minder dan 3 MW heeft.
Indien de 20 MW-drempel overschreden wordt, dient de fakkel wel mee opgenomen te worden onder rubriek 43.4 (en in het monitoringplan).

2. Motivering

VR – plichtig bedrijf

OTAGT is een hogedrempelinrichting omwille van de opslag van ontvlambare gasen in de C3- en C4 reeks, zoals propaan, butaan, 1,3-butadiëen en propyleen. Deze producten behoren tot de categorie 'ontvlambare vloeibare

./...

gassen'. De hoeveelheid 'ontvlambare vloeibare gassen' in opslag is groter dan de van toepassing zijnde drempelwaarde van 200 ton.

Naast de opslag van ontvlambare vloeibare gassen, categorie 1 en 2 (inclusief LPG) en aardgas zijn er ook nog andere stoffen die op de Seveso-lijst staan aanwezig op het bedrijf, echter steeds in kleine hoeveelheden steeds lager dan de Seveso-drempels. Het betreft hier onder meer opslag van diesel, methanol, ethylmercaptan.

De geplande verandering heeft betrekking op een nieuwe dieseltank van 5.500 liter. Deze tank werd wel reeds opgenomen in het OVR/17/20-2.

Het OVR/17/20-2 en het verslag van de voorlopige goedkeuring worden toegevoegd aan het dossier. De bijkomende dieseltank geeft geen aanleiding tot een bijkomende impact.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren' gelegen in een industriegebied op een terrein van ca. 26 ha.

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen (ADPO, Luiknatie, Borealis, Fina Raffinaderij, Kallo Storage, Luiknatie, Wijngaardnatie, Vopak). Het bedrijf grenst tevens aan het Zuidelijk Insteekdok.

De dichtstbijgelegen dorpskern (Kallo) ligt op ca. 2.500 meter ten oosten van het bedrijf. De grens van de woonzone volgens het gewestplan ligt op ca. 1.600 meter van de oostelijke terreingrens. De woonkernen van Kieldrecht, Verrebroek, Vrasene, Melsele en Beveren liggen op grotere afstand (meer dan 2,5 km).

Kwetsbare locaties zijn gelegen op 2.500 meter (gemeenteschool Kallo) en 1.600 meter (rusthuis Kallo).

Er zijn geen GEN (Grote Eenheden Natuur) of GENO (Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling) in de onmiddellijke omgeving aanwezig.

Binnen een straal van 3 km rond de site van AGT liggen geen Ramsar-gebieden.

Op ca. 3 km van de terreingrens van AGT is een habitatrichtlijngebied gelegen ter hoogte van de Linker Scheldeoever, genaamd: "Schelde- en Durme-estuarium" van de Nederlandse grens tot Gent.

De inrichting is eveneens gelegen in het Vogelrichtlijngebied "Schorren en Polders van de Beneden-Schelde" dat zich uitstrekt over de Linker Scheldeoever tot in Kallo.

Milieuhygiënische aspecten

Bodem en grondwater

De dieseltank is van het bovengrondse horizontale dubbelwandige type en is uitgerust met lekdetectie en overvullingsbeveiliging.

Lucht

Het voorwerp van de aanvraag betreft de uitbreiding met 3 stationaire motoren voor het aandrijven van 3 bluswaterpompen.

./...

De bedrijfsuren van de motoren van de bluswaterpompen bedragen minder dan 500 uur/jaar. Ze worden in principe enkel aangesproken bij het testen van de installatie. De emissies van deze installaties zijn te beschouwen als verwaarloosbaar.

Er worden geen relevante bijkomende effecten verwacht.

Veiligheid

De maatregelen welke reeds genomen worden om het risico zoveel mogelijk te beperken, zullen van toepassing blijven en kunnen onderverdeeld worden in:

- Maatregelen om ongevallen te vermijden;
- Maatregelen om gasuitbraak te detecteren;
- Maatregelen om de verspreiding van vrijgestelde gas te beperken
- Maatregelen om te kunnen ingrijpen bij ongevallen;
- Het gebruik van de best beschikbare technieken;
- Algemene maatregelen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA's verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 20 oktober 2030.

De vergunning voor de SH's kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal, Land van Waaslaan 3 te 9120 Beveren-Waas, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Land van Waaslaan - Haven 1183 3 te 9120 Kallo (Beveren-Waas) op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN, Afdeling 8, Sectie D, Nr. 307/t, 307/w, 307/x, 310/f, 306/b, Sectie E, Nrs. 285/c, 286/c, 301/e voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

/...

17.2.2. (1)

De uitbreiding met een dieseltank van 4,675 ton (5.500 liter).

17.3.2.1.1.2° (2)

De uitbreiding met 4,675 ton ontvlambare vloeistoffen cat. 3.

31.1.3° (1)

De uitbreiding met drie bluswaterdiesels met een vermogen van elk 372,5 kWth (= 745/2).

43.3.1° (1)

De uitbreiding met 3 bluswaterdiesels van elk 745 kWth.

43.4. (1)

De uitbreiding met 3 bluswaterdiesels van elk 745 kWth

Na de verandering is de inrichting globaal vergund voor:

3.5.3° (1)

lozen van koelwater met een debiet van 11.560 m³/uur in een oppervlaktewater.

6.4.1° (3)

opslag van 400 l onderhoudsproducten, 200 l dispergeermiddel en 1.500 l oliën in diverse recipiënten.

6.5.1° (3)

een brandstofverdeelslang.

12.1.1.2°a) (2)

4 stroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van resp. 2 x 500 kVA en 2 x 1.000 kVA.

12.2.1° (3)

1 transformator van 500 kVA en 6 transformatoren van 1.000 kVA.

12.2.2° (2)

4 transformatoren van 2.000 kVA en 3 transformatoren van 3.000 kVA.

15.1.1° (3)

het stallen van max. 25 LPG-tankwagens/wagons.

16.3.1.1° (3)

- 5 luchtcompressoren van 22 kW elk;
- diverse airco's met een totaal vermogen van 47,15 kW.

16.3.2.3°a) (1)

- 27 boosterpompen met een totaal vermogen van 5.123 kW;
- 17 koelcompressoren met een totaal vermogen van 5.327 kW;
- 2 LPG-compressoren van 75 kW elk;
- 42 overige pompen met een totaal vermogen van 3.074 kW.

17.1.2.2.3° (1)

opslag van gasen in houders met een totaal waterinhoudsvermogen van 315.143.950 l als volgt :

- 2 cryogene opslagtanks van elk 50.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 8 sferische houders van elk 3.299.000 l voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;

./...

- 8 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.500.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 1 houder van 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 1 houder van 100.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 1 opslagtank van 39.000 l voor de opslag van stikstof;
- 2 opslagtanks van resp. 23.110 l en 4.840 l voor de opslag van propaan.

17.2.2. (1)

opslag van 315.104.950 l en 61.037 kg Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- 2 cryogene opslagtanks van elk 50.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 8 sferische houders van elk 3.299.000 l voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 8 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.500.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 1 houder van 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 1 houder van 100.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 2 opslagtanks van resp. 23.110 l en 4.840 l voor de opslag van propaan;
- 56.950 kg diesel;
- 200 kg methanol;
- 960 kg ethylmercaptan;
- 935 kg inhibitor;
- 192 kg biociden;
- 1.800 kg afvalolie.

17.3.2.1.1.2° (2)

opslag van 56.950 kg diesel in 5 bovengrondse houders van resp. 50.000 l, 2 x 5.500 l en 2 x 3.000 l en van 200 kg onderhoudsproducten.

17.3.2.1.2.1° (3)

opslag van 1.800 kg afvalolie, 935 kg inhibitor, 57 kg ontvetter en 192 kg biociden.

17.3.2.2.1° (3)

opslag van 800 kg ethylmercaptan, 200 kg methanol en 160 kg mercaptan.

17.3.4.1°a) (3)

opslag van 935 kg inhibitor, 57 kg ontvetter en 192 kg biociden.

17.3.5.1°a) (3)

opslag van 200 kg methanol.

17.3.6.1°a) (3)

opslag van 800 kg onderhoudsproducten, 800 kg ethylmercaptan, 160 kg mercaptan, 400 kg antivries, 1.800 kg afvalolie en 935 kg inhibitor.

17.3.7.1°a) (3)

opslag van 200 kg methanol en 400 kg antivries.

17.3.8.2° (2)

opslag van 800 kg ethylmercaptan, 160 kg mercaptan, 192 kg biociden, 1.800 kg afvalolie en 935 kg inhibitor.

29.5.7.2°a)1) (3)

een ontvettingsbad van 60 l.

/...

31.1.3° (1)

12 stationaire motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10567,5 kW.

43.1.3° (1)

5 stookinstallaties/heaters-verdampers met een warmtevermogen van resp. 1 x 10.395 kW_{th}, 2 x 6.400 kW_{th}, 1 x 3.500 kW_{th} en 1 x 1.164 kW_{th} (totaal: 27.859 kW_{th}).

43.3.1° (1)

5 stookinstallaties en 12 stationaire motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 48,994 MW

43.4. (1)

5 stookinstallaties, 2 fakkels en 12 stationaire motoren met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 49,994 MW

48.1.1.1) b) (1)

opslag van gasen in houders met een totaal waterinhoudsvermogen van 315.077.000 l als volgt :

- 2 cryogene opslagtanks van elk 50.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 8 sferische houders van elk 3.299.000 l voor de opslag van de volledige C3- en C4-koolwaterstoffenreeks;
- 4 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.000.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 8 cilindrische ingeterpte houders van elk 3.500.000 l voor de opslag van propaan, propyleen, butaan en butadieen;
- 1 houder van 148.585.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan;
- 1 houder van 100.000 l voor de opslag van propaan, propyleen en butaan.

53.2.2°a) (3)

een bronbemaling in het kader van bouwkundige werken met een maximale verlaging van het grondwaterpeil tot 4 m en een max. debiet van 30.000 m³/j.

§2 Aan de nv Oiltanking Antwerp Gas Terminal, Land van Waaslaan 3 te 9120 Beveren-Waas , wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Land van Waaslaan - Haven 1183 3 te 9120 Kallo (Beveren-Waas), op de percelen, kadastraal bekend onder BEVEREN, Afdeling 8, Sectie D, Nrs. 307/t, 307/w, 307/x, 310/f, 306/b, Sectie E, Nrs. 285/c, 286/c, 301/e voor de volgende stedenbouwkundige handelingen (SH):

Het bouwen van een nieuw platform en toegangsbrug in het Zuidelijke insteeddok. Hierop komen pompen voor bluswater en koelwater voor het terrein van OTAGT.

Artikel 2

§1 De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 20 oktober 2030 vanaf de datum van dit besluit.

§2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §.2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

/...

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. Licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
8. Hoofdstuk 5.31 - Machines met inwendige verbranding
9. Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
10. Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
11. Subafdeling 5.43.4. – Immissiecontroleprocedures

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden bijkomend opgelegd met voorliggende verandering

12. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 24 juli 2018, met referentie PW00/20559-22 nageleefd worden.

13. Voorwaarden havenbedrijf

1. Alvorens met de werken te starten, moet een bestuurlijke bouwtoelating, afgeleverd door Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht, verkregen worden;
2. De afdeling Infrastructuur/Onshore Infrastructure/Terreinen dient ten laatste 2 weken voor de start van de werken per e-mail of fax op de hoogte gebracht te worden. Hiervoor kan u terecht bij Technisch manager Terreinen, (tel 03/229 64 10, fax 03/229 64 03, terreinen@portofantwerp.com), Loodglansstraat 5 te 2030 Antwerpen;
3. Overleg moet gepleegd met volgende afdelingen van het HA: - Maritieme Infrastructuur/ Civiele Technieken: Technisch Manager Bouwkunde, Kauwenstein 4 te 2030 Antwerpen (tel 03/229.68.36 - civiele.technieken@portofantwerp.com), wat betreft kaaimeuren, oevers, bruggen en sluizen; - Havenkapiteinsdienst: Manager Scheepvaartmanagement, ZandvlietBerendrecht Sluizencomplex, K673 te 2030 Antwerpen (tel 03/229.71.12 – fax 03/205.20.22 – svm_sluisendok@portofantwerp.com), wat betreft het toekennen van ligplaatsen aan schepen en het verlenen van nautische toestemmingen aan firma's;

/...

4. De exploitant/concessionaris neemt de nodige maatregelen om mogelijke calamiteiten en de daaruit voortvloeiende milieuschade te voorkomen;
5. Indien men werken uitvoert in de omgeving van kaaimuren, oevers, bruggen en sluizen met aanverwante constructies of indien men werken uitvoert die een invloed kunnen hebben op deze kunstwerken, dient men contact op te nemen met de afdeling Maritieme Infrastructuur/Civiele Technieken (sub 3);
6. Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan het talud/oever, zowel boven als onder de waterspiegel. In geval van beschadiging zullen de herstellingen verhaald worden op de aanvrager;
7. De aanvrager zal het platform en de aangrenzende oeverconstructies en bodem ten alle tijden in goede staat onderhouden op zijn kosten en risico;
8. Het platform blijft eigendom van de aanvrager;
9. De dienst Maritieme infrastructuur – Civiele technieken dient minimum 2 weken op voorhand te worden verwittigd van de uitvoeringsdata van de werkzaamheden;
10. Na de uitvoering van de werken dient het onderwatertalud en de beschadigingen van de oeverbekleding, tgv heien/trillen, te worden hersteld in haar oorspronkelijke toestand. In het bijzonder dienen de perforaties doorheen het geotextiel grond dicht afgewerkt te worden;
11. Indien er bodemerosie van de dokbodem optreedt ten gevolge van de uitbating van het platform, dient er bodembescherming aangebracht te worden;
12. De opleggingen van de toegangsbrug en de vluchtweg van het platform op de oever/talud mogen de stabiliteit van de oever niet in het gedrang brengen. De beschadigingen van de oeverbekleding tijdens de werkzaamheden dienen hersteld te worden en de onderbrekingen van de oeverbekleding voor de opleggingen dienen grond dicht afgewerkt te worden;
13. Na de werkzaamheden dient de dienst Maritieme infrastructuur – Civiele technieken een digitaal AS-BUILT dossier (inplanting, afmetingen, ...) te ontvangen;
14. Op het einde van de vergunning zal de aanvrager alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen;
15. Men dient er rekening mee te houden dat het werkelijke bodempeil verschilt van het theoretische bodempeil. Ontgrondingen van meer dan 1 meter zijn geen uitzonderingen;
16. Alle gepaste maatregelen dienen getroffen om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende infrastructuur, in het bijzonder de ondergrondse leidingen en inrichtingen van het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht en andere KBL's (Kabel- en leidingbeheerders). De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties bekom je via de website www.agiv.be. Deze aanvraag is verplicht (klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009, volledig in werking vanaf 1 september 2009). Een kopie van deze plannen dienen zich op de werf te bevinden en door de aannemer te worden geraadpleegd. Tevens dienen zij op een eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd;
17. Wanneer er hinder is voor het aan- en afmeren aan de nabijgelegen steigers dan dient de afdeling Scheepvaartmanagement hiervan een maand voor aanvang van de werken op de hoogte worden gebracht.

/...

Dit om ons in staat te stellen om tijdig een meerverbod in te stellen en deze te kunnen communiceren via een nautisch persbericht naar de havengebruikers.

§4. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2, 3° van het omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van koelafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - algicide (60% alkyl dimethyl benzyl ammoniumchloride): 6 mg/l – 500 kg/j
 - alkyl dimethyl benzyl ammoniumchloride: 3,6 mg/l
 - didecyldimethylammoniumchloride: 3 mg/l
- b) Enkel door het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu (afdeling risicobeheersing) goedgekeurde biociden mogen gebruikt worden.

2. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7.

3. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 24 juli 2018, met referentie PW00/20559-22 nageleefd worden.

4. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen, inclusief eventuele aannames uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het op 13 juli 2016 goedgekeurde OVR-rapport (goedkeuringscode OVR/16/02) en de aanvullende veiligheidsnota's (veiligheidsnota VN/16/36 – OVR/16/02 en veiligheidsnota VN/17/13 – OVR/16/02) en het op 3 januari 2017 goedgekeurde MER-rapport (goedkeuringscode PRMER-2396-GK) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- c) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de erin opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

5. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te

/...

berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.

- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

6. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 - 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de

/...

niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.

2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ...) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :
 - er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
 - er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"

7. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

8. Register gevaarlijke stoffen

Er dient door het bedrijf in het kader van de veiligheid te allen tijde een register van de aanwezige gevaarlijke producten ter beschikking te worden gesteld van de bevoegde gemeentelijke veiligheidsdiensten. De inhoud en

/...

de wijze waarop dit register wordt aangeleverd, wordt door de gemeentelijke veiligheidsdiensten bepaald.

Deze gegevens dienen te worden aangepast en opnieuw aangeboden telkens er binnen het bedrijf een relevante wijziging wordt doorgevoerd qua locatie, aard en/of hoeveelheid van de gevaarlijke producten/afvalstoffen.

9. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

10. Opslag van carcinogene, mutagene en voor de voortplanting schadelijke en geurhinderlijke stoffen

Voor de opslag van carcinogene (H340), mutagene (H350) en voor de voortplanting schadelijke (H360) en geurhinderlijke stoffen dient gestreefd naar nulemissie. Acceptatie van deze producten is slechts toegestaan wanneer kan worden aangetoond dat alle maatregelen zijn getroffen om emissies te beperken. Bijzondere aandacht dient hierbij besteed aan het BREF 'integrated pollution prevention and control. Reference document on Best Available Techniques on emissions from storage.'

Deze maatregel geldt niet alleen voor opslag en verladingsoperaties maar tevens bij monsternames en bij inspectie-, cleaning- en onderhoudswerkzaamheden van de installaties.

Indien de exploitant voormelde producten wenst te accepteren binnen zijn installaties dient vooraf een rapport te worden opgesteld met betrekking tot de installatie(s) waarin voormelde stoffen gebruikt worden en waarin alle emissiebeperkende maatregelen per installatieonderdeel op een gedetailleerde wijze worden omschreven en welke garanderen dat bij normale exploitatie van de inrichting geen of verwaarloosbare emissies (zowel geleide als niet-geleide) kunnen plaatsvinden.

Een erkend MER deskundige in de discipline lucht dient te bevestigen dat de voorziene maatregelen welke in voormeld rapport zijn omschreven, voldoen aan de bovenvermelde eisen inzake emissiebeperking. Voorafgaand aan de acceptatie van betreffende producten dient dit rapport te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de AGOP Handhaving en aan het gemeentebestuur van Beveren.

Als geurhinderlijke stoffen worden beschouwd, al deze stoffen waarvan er geurwaarneming kan zijn ter hoogte van de terreingrenzen.

11. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

- 12.** Het uitvoeren van bronbemalingen voor de aanleg van de houders dient maximaal vermeden te worden in het voorjaar en de bloeiperiode (eind

/...

mei- half juli) van de rietorchis. De meest geschikte periode voor bemalingswerken is augustus tot eind februari.

13. De firma ADPO moet op de hoogte gesteld worden van de risico's verbonden aan de activiteiten van OTAGT.
14. Oiltanking Antwerp Gas Terminal dient de firma ADPO te verzoeken om in het kader van de noodplanning diens personeel te laten deelnemen aan de noodplanoefeningen. Op basis van de noodplanoefeningen moet in onderling overleg tussen OTAGT en ADPO besproken worden of bijkomende maatregelen zoals bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.
15. In afwijking van art. 5.16.1.8.§1,4° van Vlarem II inzake de periodiciteit van de inwendige onderzoeken van gastanks wordt de termijn op 20 jaar te brengen. Een bijkomende controle van de gassferen d.m.v. de techniek van de akoestische emissie zoals omschreven in de nota van Metalogic of een gelijkwaardig systeem, wordt uitgevoerd 10 jaar na het voorziene 20-jarlijkse inwendige onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving.

16. Voorwaarden havenbedrijf

1. Alvorens met de werken te starten, moet een bestuurlijke bouwtoelating, afgeleverd door Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht, verkregen worden;
2. De afdeling Infrastructuur/Onshore Infrastructure/Terreinen dient ten laatste 2 weken voor de start van de werken per e-mail of fax op de hoogte gebracht te worden. Hiervoor kan u terecht bij Technisch manager Terreinen, (tel 03/229 64 10, fax 03/229 64 03, terreinen@portofantwerp.com), Loodglansstraat 5 te 2030 Antwerpen;
3. Overleg moet gepleegd met volgende afdelingen van het HA: - Maritieme Infrastructuur/ Civiele Technieken: Technisch Manager Bouwkunde, Kauwenstein 4 te 2030 Antwerpen (tel 03/229.68.36 - civiele.technieken@portofantwerp.com), wat betreft kaaimuren, oevers, bruggen en sluizen; - Havenkapiteinsdienst: Manager Scheepvaartmanagement, ZandvlietBerendrecht Sluizencomplex, K673 te 2030 Antwerpen (tel 03/229.71.12 – fax 03/205.20.22 – svm_sluisendok@portofantwerp.com), wat betreft het toekennen van ligplaatsen aan schepen en het verlenen van nautische toestemmingen aan firma's;
4. De exploitant/concessionaris neemt de nodige maatregelen om mogelijke calamiteiten en de daaruit voortvloeiende milieuschade te voorkomen;
5. Indien men werken uitvoert in de omgeving van kaaimuren, oevers, bruggen en sluizen met aanverwante constructies of indien men werken uitvoert die een invloed kunnen hebben op deze kunstwerken, dient men contact op te nemen met de afdeling Maritieme Infrastructuur/Civiele Technieken (sub 3);
6. Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan het talud/oever, zowel boven als onder de waterspiegel. In geval van beschadiging zullen de herstellingen verhaald worden op de aanvrager;
7. De aanvrager zal het platform en de aangrenzende oeverconstructies en bodem ten alle tijden in goede staat onderhouden op zijn kosten en risico;
8. Het platform blijft eigendom van de aanvrager;

...

9. De dienst Maritieme infrastructuur – Civiele technieken dient minimum 2 weken op voorhand te worden verwittigd van de uitvoeringsdata van de werkzaamheden;
10. Na de uitvoering van de werken dient het onderwatertalud en de beschadigingen van de oeverbekleding, tgv heien/trillen, te worden hersteld in haar oorspronkelijke toestand. In het bijzonder dienen de perforaties doorheen het geotextiel grond dicht afgewerkt te worden;
11. Indien er bodemerosie van de dokbodem optreedt ten gevolge van de uitbating van het platform, dient er bodembescherming aangebracht te worden;
12. De opleggingen van de toegangsbrug en de vluchtweg van het platform op de oever/talud mogen de stabiliteit van de oever niet in het gedrang brengen. De beschadigingen van de oeverbekleding tijdens de werkzaamheden dienen hersteld te worden en de onderbrekingen van de oeverbekleding voor de opleggingen dienen grond dicht afgewerkt te worden;
13. Na de werkzaamheden dient de dienst Maritieme infrastructuur – Civiele technieken een digitaal AS-BUILT dossier (inplanting, afmetingen, ...) te ontvangen;
14. Op het einde van de vergunning zal de aanvrager alles in de oorspronkelijke staat terugbrengen;
15. Men dient er rekening mee te houden dat het werkelijke bodempeil verschilt van het theoretische bodempeil. Ontgrondingen van meer dan 1 meter zijn geen uitzonderingen;
16. Alle gepaste maatregelen dienen getroffen om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende infrastructuur, in het bijzonder de ondergrondse leidingen en inrichtingen van het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht en andere KBL's (Kabel- en leidingbeheerders). De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties bekom je via de website www.agiv.be. Deze aanvraag is verplicht (klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009, volledig in werking vanaf 1 september 2009). Een kopie van deze plannen dienen zich op de werf te bevinden en door de aannemer te worden geraadpleegd. Tevens dienen zij op een eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd;
17. Wanneer er hinder is voor het aan- en afmeren aan de nabijgelegen steigers dan dient de afdeling Scheepvaartmanagement hiervan een maand voor aanvang van de werken op de hoogte worden gebracht. Dit om ons in staat te stellen om tijdig een meerverbod in te stellen en deze te kunnen communiceren via een nautisch persbericht naar de havengebruikers.

Het ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende het verlenen van een afwijking op art. 5.16.1.8.§1.4° blijft van toepassing.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

./...

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,



DEPUTATIE
genotuleerd

- 6 SEP. 2018

/...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

./...

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel

./...

56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.