



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
07 november 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1413/1/A/4/SQ/CL - OMV2019058968
**GENT - ELECTRABEL NV (KNIPPEGROEN) -
ELEKTRICITEITSCENTRALE**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

Verzoek van de provinciale
omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden van de inrichting als gevolg van een
GPBV-evaluatie (K1)
verslaggever Leentje Grillaert

De Smet Albert,
provinciegriffier

1. Feitelijke en juridische gronden

dossiernummer:
1905270

Wetgeving

zittingnummer:
42

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

termijn:
14 november 2019

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een elektriciteitscentrale op naam van de nv
Electrabel met inrichtingsnummer: 20190503-0069.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2019058968.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een klassieke stoomcentrale voor het valoriseren
van procesgas (mengeling van hoogovengas en convertorgas, en eventueel
cokesovengas) afkomstig van het bedrijf ArcelorMittal.

De centrale bestaat uit de stoomgenerator, de stoomturbine, de alternator met
transformator, de koelkring en enkele hulpinstallaties. De geproduceerde
elektriciteit wordt grotendeels teruggesteerd aan ArcelorMittal (95 tot 100%) en
deels op het hoogspanningsnet gezet (0 tot 5%).

De elektriciteitscentrale op zich is MER-plichtig, valt onder de bepalingen van
BKG-inrichtingen en betreft een GPBV-inrichting. Bovendien dient het bedrijf
omwille van het energieverbruik een energiestudie op te stellen.

./...

De lopende milieuvergunning dateert van 31 mei 2007 en werd afgeleverd voor een termijn van 20 jaar.

Er worden ca. 25 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van deputatie van 31 mei 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een nieuwe elektriciteitscentrale, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
- Besluit van deputatie van 13 december 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de vergunningstoestand ten opzichte van het originele concept dat op 31 mei 2007 werd vergund, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
- Besluit van de deputatie van 21 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden met diverse gevaarlijke stoffen en gassen, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.

Artikel 45

- Besluit van 3 juni 2010 van deputatie houdende het verlenen van de vergunning voor het inwilligen van het verzoek tot wijziging van de bijzondere voorwaarden m.b.t. de lozing van afvalwater.

Mededelingen kleine verandering

- Besluit van deputatie van 3 september 2009 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering houdende o.m. het uitbreiden met de opslag van diverse gevaarlijke producten, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.
- Besluit van deputatie van 3 september 2009 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering houdende o.m. het uitbreiden met de lozing van bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen, voor een termijn tot en met 30 mei 2027.

Aanvraag

De procedure tot bijstelling van de voorwaarden in het kader van de GPBV-evaluatie opgelegd aan de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Brussel, voor een elektriciteitscentrale, gelegen aan Knippegroen 3 te 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT, Afd. 14 sectie E, perceelnr. 123/a/2, sectie D perceelnr. 366/b, werd opgestart op 3 mei 2019

Het verzoek werd op 17 juli 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Voorwerp van het verzoek

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform artikel 5.4.11 van het DABM, oordeelde de POVC op 5 februari 2019 om de huidige vergunningsvoorwaarden als volgt bij te stellen:

VOORWAARDEN I.V.M. DE LUCHTEMISSIES

./...

Er wordt verzocht de volgende voorwaarde nr. 25.a), opgenomen in artikel 3.§3 van het besluit van de deputatie van 31 mei 2007, gewijzigd bij besluit van de deputatie van 3 juni 2010

“M.b.t. de emissies van de stoomketel

Voor SO₂ dient voldaan aan de luchtemissievoorwaarden opgenomen in artikel 5.43.2.1.1. van Vlarem II.

In afwijking van artikel 5.43.2.1.1. van Vlarem II dient voldaan aan de volgende emissiegrenswaarden:

- CO: 100 mg/Nm³;
- stofdeeltjes: 10 mg/Nm³;
- NO_x (als NO₂): 120 mg/Nm³;

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelden).”

te vervangen door:

“M.b.t. de emissies van de stoomketel

De exploitant past voor de parameters CO, NO_x (als NO₂), SO₂ en stof de mengregel toe conform artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM via de online monitoring, waarbij de strengste emissiegrenswaarden van titel II en III van het VLAREM worden gebruikt.

De resultaten zijn ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelde).”

LOZINGSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJFSAFVALWATER

Er wordt verzocht om de lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, in het bijzonder voor de parameters As, Cd en Ni, opgenomen in artikel 3.§3 nr. 18.a) van het besluit van de deputatie van 31 mei 2007, te vervangen door de volgende lozingsnormen:

- As: 0,05 mg/l
- Cd: 0,8 µg/l
- Ni: 0,3 mg/l.

Argumenten ter motivering van het verzoek

Voorwaarden in verband met de luchtemissies

De basismilieuvergunning werd verleend op 31 mei 2007 voor een termijn van 20 jaar. Sindsdien volgden nog 5 besluiten m.b.t. wijzigingen of wijzigingen van de voorwaarden.

Conform de basismilieuvergunning en daarop volgende besluiten is volgende bijzondere voorwaarde van toepassing op de emissies van de stoomketel:

“Voor SO₂ dient voldaan aan de luchtemissievoorwaarden opgenomen in artikel 5.43.2.1.1. van Vlarem II.

In afwijking van artikel 5.43.2.1.1. van Vlarem II dient voldaan aan de volgende emissie-grenswaarden:

- CO: 100 mg/Nm³;
- stofdeeltjes: 10 mg/Nm³;
- NO_x (als NO₂): 120 mg/Nm³;

./...

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelden)."

Dit artikel 5.43.2.1.1. bevat de sectorale emissiegrenswaarden (EGW) van toepassing op grote stookinstallaties ten tijde van deze milieuvergunning. Door wijziging van titel II van het VLAREM staan de sectorale emissiegrenswaarden van toepassing op grote stookinstallaties nu in artikel 5.43.3.3. Het is aangewezen deze bijzondere voorwaarde aan te passen.

In 2011 werd een evaluatierapport opgemaakt door de exploitant m.b.t. de NO_x-emissies. Hieruit volgde dat het daggemiddelde meestal lager lag dan 120 mg/Nm³ (144 mg/Nm³ gevalideerd daggemiddelde), maar dat de EGW van 120 mg/Nm³ wel noodzakelijk bleef om piekomstandigheden te kunnen opvangen. Er werd ingevolge dit rapport dan ook niets aan de bijzondere EGW veranderd.

Voor SO₂ was initieel een bijzondere emissiegrenswaarde van 35 mg/Nm³ opgenomen die in 2010 werd verwijderd uit de milieuvergunning. In het betreffende besluit (3 juni 2010) wordt verwezen naar het MER (goedgekeurd 18 januari 2007), waarin 35 mg/Nm³ SO₂ wordt aangegeven als 'lange termijn gemiddelde' en 200 mg/Nm³ als kortstondig maximum. De eerder vergunde emissiegrenswaarde voor SO₂ (35 mg/Nm³) is gebaseerd op een aanname van een 'lange termijn gemiddelde waarde' en is in de praktijk niet geschikt als emissiegrenswaarde waarbij de toetsing gebeurt over veel kortere tijdsintervallen. De emissiegrenswaarde moet rekening houden met schommelingen die zich in realiteit zullen voordoen.

In het besluit wordt ook het volgende vermeld:

"De emissie van SO₂ is afhankelijk van de hoeveelheid zwavel aanwezig in het aangeleverde procesgas. De schommelingen kunnen zich zowel situeren in het zwavelgehalte van de aangeboden gassen afzonderlijk als ten gevolge van schommelingen in de procentuele verhoudingen in het aangeboden mengsel."

Ook de stofemissie is volkomen afhankelijk van het stofgehalte in het aangeleverde procesgas. Het procesgas wordt niet ontzwaveld, maar wel ontstoft via natte gaswassing bij ArcelorMittal Belgium.

Op 7 juni 2013 werden de sectorale EGW verstrengd ingevolge de omzetting van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (IED). Ook artikel 5.43.3.33 m.b.t. het omzetten van de EGW naar maand- en daggemiddelden is toen opgenomen ingevolge IED.

Voor installaties waarvoor de eerste vergunning is verleend vóór 7 januari 2013, geldt dat de installatie voldoet aan de nieuwe sectorale emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.43.3.3 tot en met 5.43.3.14, als uit de evaluatie van de resultaten van de continue metingen voor de bedrijfsduur tijdens een kalenderjaar het volgende blijkt:

1° geen gevalideerd maandgemiddelde is hoger dan de toepasselijke emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.43.3.3 tot en met 5.43.3.14;

2° geen gevalideerd daggemiddelde is hoger dan 110% van de toepasselijke emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.43.3.3 tot en met 5.43.3.14;

[..]

./...

4° 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden in één jaar is niet hoger dan het dubbele van de toepasselijke emissiegrenswaarden, vermeld in artikel 5.43.3.3 tot en met 5.43.3.14.

Er is bijgevolg sinds 2013 sprake van een gevalideerd maximaal maandgemiddelde voor alle parameters overeenstemmend met de toepasselijke EGW en een gevalideerd maximaal daggemiddelde voor alle parameters overeenstemmend met 110% van de toepasselijke EGW.

Enkel voor wat betreft de situatie waarbij 80% aardgas wordt verbrand of meer (op dagbasis) is sprake van een bijzondere EGW die als daggemiddelde dient te worden beschouwd. Dit scenario komt normaal nooit voor. Het betreft in feite een abnormale toestand.

De procesgassen worden als een mix van convertorgas en hoogovengas aangeleverd. De verhouding is gemiddeld 35% convertorgas en 65% hoogovengas. De calorische waarde van beide stromen afzonderlijk is niet gekend. De hoeveelheid warmte die het mengsel en aardgas levert, is wel steeds gekend. In de gevallen dat de emissiegrenswaarde van convertorgas en hoogovengas van elkaar verschillen, wordt bijgevolg voor dit specifiek geval op basis van de procentuele verhouding een nieuwe emissiegrenswaarde berekend (35% convertorgas, 65% hoogovengas). De maand- en jaargemiddelden van 2018 werden opgevraagd bij Electrabel. Op basis van deze gegevens en artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM worden nieuwe toepasselijke emissiegrenswaarden berekend. Vermits de variabiliteit per maand beperkt is, wordt met de verdeling van de totale geleverde warmte gerekend voor het volledige jaar 2018 (concreet: 17.786.916,45 cal afkomstig van procesgassen en 1.318.362,60 cal afkomstig van aardgas). Conform artikel 5.43.3.33 kunnen dag- en maandgemiddelden worden geformuleerd.

In de 'vergelijkende tabel lucht' opgenomen in het advies van AGOP-milieu van 11 februari 2019 (*p. 9-11, zie bijlage: vergelijkende tabel lucht*) in het kader van de GPBV-evaluatie werd een vergelijking gemaakt tussen de waarden van de BREF, de opgenomen emissiegrenswaarden in titel III van het VLAREM en de bijzondere emissiegrenswaarden. Ook de afzonderlijke emissiegrenswaarden van titel II van het VLAREM en de berekende emissiegrenswaarden (artikel 5.43.3.16) worden weergegeven. De waarden hebben betrekking op droog gas, tenzij anders vermeld.

Er werd in 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd aan C-shift om procesgassen van ArcelorMittal Belgium te Gent te valoriseren wat een impact kan hebben op de verhoudingen bij Electrabel. Vermits het mogelijk is dat de geleverde brandstofwaarde van procesgassen en aardgas in de tijd fluctueren (afhankelijkheid van de leverancier ArcelorMittal Belgium), is het moeilijk om de berekende sectorale EGW voor de dag- en maandgemiddelden (in de huidige situatie) via bijzondere voorwaarden vast te leggen.

Artikel 1.1 van titel III van het VLAREM stelt:

*"Met behoud van de toepassing van deel 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, hierna titel II van het VLAREM te noemen, bevat dit besluit bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties. Als de sectorale voorwaarden van titel II van het VLAREM en dit besluit dezelfde problematiek regelen, **gelden de strengste voorwaarden.**"*

Artikel 5.4.7 van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt:

. / ...

“Tenzij anders bepaald door de Vlaamse Regering zijn de algemene en sectorale milieuvoorwaarden al dan niet na afloop van een door de Vlaamse Regering te bepalen overgangstermijn van toepassing op inrichtingen en activiteiten die op de datum van inwerkingtreding van het besluit houdende milieuvoorwaarden zijn vergund of waarvoor een meldingsakte bestaat. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op die datum lopende vergunning of uit de geldende beslissing verder gelden.”

Enkel de strengere bijzondere milieuvoorwaarden blijven gelden.

Uit de vergelijkende tabel lucht blijkt dat de bijzondere EGW kunnen worden geschrapt en vervangen door toepassing van de mengregel conform artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM, mits hierbij de strengste EGW van titel II en titel III van het VLAREM worden in rekening gebracht. In dergelijk geval is nergens sprake van een versoepeling van de bestaande sectorale of bijzondere EGW en is ook voldaan aan de EGW van titel III van het VLAREM.

Enkel in het geval dat 80% aardgas of meer wordt verbrand, dient de bijzondere EGW van 100 mg/Nm³ te worden behouden om te vermijden dat een versoepeling wordt toegestaan.

Dergelijke voorwaarde zorgt er ook voor dat voor alle combinaties van procesgas en aardgas de strengste EGW wordt toegepast.

*

* *

Conform het verslag van de POVC van 5 februari 2019 wordt de volgende bijstelling gevraagd:

“M.b.t. de emissies van de stoomketel

Voor SO₂ dient voldaan aan de luchtmissievoorwaarden opgenomen in artikel 5.43.2.1.1. van Vlarem II.

In afwijking van artikel 5.43.2.1.1. van Vlarem II dient voldaan aan de volgende emissiegrenswaarden:

- CO: 100 mg/Nm³;
- stofdeeltjes: 10 mg/Nm³;
- NO_x (als NO₂): 120 mg/Nm³;

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelden).”

te vervangen door:

“M.b.t. de emissies van de stoomketel

De exploitant past voor de parameters CO, NO_x (als NO₂), SO₂ en stof de mengregel toe conform artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM via de online monitoring, waarbij de strengste emissiegrenswaarden van titel II en III van het VLAREM worden gebruikt.

De resultaten zijn ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelde).”

./...

Lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater

Uit de impactbepaling blijkt dat de invloed van de lozingen van de centrale Knippegroen op de waterkwaliteit van het Rodenhuizedok, dat uitmondt in het Kanaal Gent-Terneuzen verwaarloosbaar is.

In de lopende milieuvergunning zijn voor de parameters As, Cd en Ni een bijzondere lozingsnorm opgelegd van respectievelijk 0,3 mg/l, 1 µg/l en 0,5 mg/l.

Gelet op de gewijzigde huidige respectievelijke indelingscriteria voor de parameters As, Cd en Ni van 5 µg/l, 0,8 µg/l en 30 µg/l wordt voorgesteld om voor deze parameters volgende lozingsnormen te vergunnen: As 0,05 mg/l (10 x IC), Cd 0,8 µg/l (IC) en Ni 0,3 mg/l (10 x IC).

Aan deze lozingsnormen wordt door de exploitant nu reeds voldaan.

Er wordt voorgesteld om de huidige vergunningsvoorwaarden m.b.t. de lozing van 40 m³/uur, 500 m³/dag en 30 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen op oppervlaktewater bij te stellen door aanpassen van de normen voor As, Cd en Ni als volgt :

- As 0,05 mg/l
- Cd 0,8 µg/l
- Ni 0,3 mg/l.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen

GEEN ADVIES op 5 september 2019

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 9 september 2019

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 5 september 2019

Voor het aspect Water:

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

- As: 0,05 mg/l;
- Cd: 0,8 µg/l;
- Ni: 0,3 µg/l.

./...

Geactualiseerde voorwaarden:

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 CZV: 125 mg/l;
 N_{totaal}: 15 mg/l;
 P_{totaal}: 2 mg/l;
 Geleidbaarheid: 10.000 µS/cm;
 Cl: 3.000 mg/l;
 F: 15 mg/l;
 SiO₂: 10 mg/l;
As: 0,05 mg/l;
Cd: 0,0008 mg/l
 Cr: 0,5 mg/l;
 Cu: 0,5 mg/l;
 Hg: 0,0005 mg/l (KO);
 Pb: 0,5 mg/l;
Ni: 0,3 mg/l;
 Ag: 0,006 mg/l;
 Zn: 2 mg/l;
 Fe opgelost: 2 mg/l.
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle- inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

Voor het aspect lucht:

De VMM onthoudt zich van advies en sluit zich aan bij het advies van de overige adviesverlenende instanties.

Departement Omgeving – Afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG-Lucht)

STILZWIJGEND GUNSTIG

Vlaams Energieagentschap (VEA)

GEEN ADVIES op 19 juli 2019

Havenbedrijf Gent nv van publiek recht (haven)

GUNSTIG op 9 augustus 2019

./...

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG advies van 7 oktober 2019 van de provinciale deskundige milieu.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij geen opmerkingen heeft."

GUNSTIG advies van 15 oktober 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC).

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft enkel en alleen betrekking op het aanpassen van luchtemissiegrenswaarden voor de stoomketel en lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking planologische aspecten

De elektriciteitscentrale ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. Dit is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De centrale ligt op het grondgebied van ArcelorMittal in de Gentse Kanaalzone, ten westen van de R4. Ten zuiden van de centrale bevinden zich enkele bedrijfsvreemde woningen in industriegebied (op ca. 100 m). De dichtste woonkernen situeren zich in oostelijke richting (Sint-Kruis-Winkel en Mendonk op ca. 500 m).

De centrale ligt op ca. 270 m van een buffergebied, op ca. 350 m van een woongebied met landelijk karakter en op ca. 940 m van een natuurgebied. Daarenboven ligt de site op meer dan 4 km van het habitatrichtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel' en van het VEN-gebied 'De Moervaartdepressie tot Durmevallei'.

Bespreking van het verzoek

Voorwaarden in verband met de luchtemissies

De argumentatie die leidde tot de vraag tot bijstelling van de luchtemissiegrenswaarden voor de stoomketel kan gevolgd worden.

./...

Lozingsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater

Momenteel is het bedrijf vergund voor de lozing van maximum 40 m³/uur, 500 m³/dag en 30.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen op oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater omvat potentieel verontreinigd hemelwater, regeneraat van de demineralisatie- eenheid, spui van de stoomketel en afvalwater van het chemisch reinigingsproces van de stoomketel en bijhorende leidingen en collectoren.

Het bedrijfsafvalwater wordt na neutralisatie geloosd in het Rodenhuizedok. Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Algemene voorwaarden voor lozing op oppervlaktewater
- Bijzondere voorwaarden :
 - a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - CZV: 125 mg/l;
 - N_{totaal}: 15 mg/l;
 - P_{totaal}: 2 mg/l;
 - Geleidbaarheid: 10.000 µS/cm;
 - Cl: 3.000 mg/l;
 - F: 15 mg/l;
 - SiO₂: 10 mg/l;
 - As: 0,3 mg/l;
 - Cd: 0,001 mg/l (KO);
 - Cr: 0,5 mg/l;
 - Cu: 0,5 mg/l;
 - Hg: 0,0005 mg/l (KO);
 - Pb: 0,5 mg/l;
 - Ni: 0,5 mg/l;
 - Ag: 0,006 mg/l;
 - Zn: 2 mg/l;
 - Fe opgelost: 2 mg/l.
 - b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
 - c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle- inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
 - d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden

./...

De VMM merkt dat uit de meetresultaten van het bedrijfsafvalwater 2016 - 2018 geen overschrijdingen blijken voor de vergunde parameters. Voor SiO₂ zijn er geen gegevens beschikbaar.

parameter	gemiddelde BAW 2017	MKN*	bereken de concen- tratie toename mg/l	Concen- tratie verhogin g tov MKN %	Vergund
	mg/l	mg/l			mg/l
ZS	7,73	50	0,007	0,01	60
COD	7,59	30	0,006	0,02	125
BOD	3,00	6	0,003	0,04	25
NO ₂ -N	0,02	0,2	0,000	0,01	0,2 (IC)
N _{totaal}	0,98	2,5	0,001	0,03	15
P _{totaal}	0,28	0,14	0,000	0,17	2
Cl	600,00	200	0,512	0,26	3000
Ni *	0,025	0,004	0,000021	0,54	0,5
Zn*	0,078	0,02	0,000067	0,33	2
Ag*	0,0010375	0,00008	0,000001	1,11	0,006
As *	0,0050	0,003	0,000004	0,14	0,3
Cd *	0,0008	0,00008	0,0000007	0,85	0,001
Cr *	0,0150	0,005	0,000013	0,26	0,5
Pb*	0,0150	0,0012	0,000013	1,07	0,5

*MKN zware metalen onder opgeloste vorm.

Het gemiddelde lozingsdebiet bedroeg in 2017 30 m³/dag. Gelet op de impactbepaling uitgevoerd met een vergund lozingsdebiet van 40 m³/u (worst case) en een oppervlaktewaterdebiet van 13 m³/s (minimumdebiet).

De VMM stelt dat uit de impactbepaling blijkt dat de invloed van de lozingen van de centrale Knippegroen op de waterkwaliteit van het Rodenhuizedok, dat uitmondt in het Kanaal Gent-Terneuzen, verwaarloosbaar is.

Gelet op de huidige respectievelijke indelingscriteria voor As, Cd en Ni van 5 µg/l, 0,8 µg/l en 30 µg/l wordt voorgesteld voor deze parameters volgende lozingsnormen te vergunnen (cfr. voorstel GPBV-evaluatie):

- As 0,05 mg/l (10 x IC);
- Cd 0,8 µg/l (IC);
- Ni: 0,3 mg/l (10 x IC).

Aan deze lozingsnormen wordt nu reeds voldaan.

Gelet op het voorgaande kan ook ingegaan worden op vraag tot het aanpassen van deze lozingsnormen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, worden ingewilligd.

3. Besluit

./...

Artikel 1

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden in het kader van de GPBV-evaluatie opgelegd aan de nv Electrabel, Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Brussel, m.b.t. een elektriciteitscentrale gelegen aan de Knippegroen 3 te 9042 Gent (Sint-Kruis-Winkel), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT, Afd. 14 sectie E, perceelnr. 123/a/2, sectie D perceelnr. 366/b, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2

§1. In het besluit van de deputatie van 31 mei 2007 en gewijzigd bij besluit van de deputatie van 3 juni 2010 wordt de bijzondere voorwaarde 25.a), opgenomen in artikel 3.§3, geschrapt en vervangen door:

25. Emissies van de stoomketel

- a) De exploitant past voor de parameters CO, NO_x (als NO₂), SO₂ en stof de mengregel toe conform artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM via de online monitoring, waarbij de strengste emissiegrenswaarden van titel II en III van het VLAREM worden gebruikt.

De resultaten zijn ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelde).

§2. In het besluit van de deputatie van 31 mei 2007 en aangevuld bij besluit van 3 juni 2010 wordt de bijzondere voorwaarde 18.a), opgenomen in artikel 3.§3, geschrapt en vervangen door:

18. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
- CZV: 125 mg/l;
 - N_{totaal}: 15 mg/l;
 - P_{totaal}: 2 mg/l;
 - Geleidbaarheid: 10.000 µS/cm;
 - Cl: 3.000 mg/l;
 - F: 15 mg/l;
 - SiO₂: 10 mg/l;
 - **As: 0,05 mg/l;**
 - **Cd: 0,0008 mg/l**
 - Cr: 0,5 mg/l;
 - Cu: 0,5 mg/l;
 - Hg: 0,0005 mg/l (KO);
 - Pb: 0,5 mg/l;
 - **Ni: 0,3 mg/l;**
 - Ag: 0,006 mg/l;

./...

- Zn: 2 mg/l;
- Fe opgelost: 2 mg/l.

Artikel 3

De geactualiseerde voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit), zijn:

1. Ingebruikname

De ingebruikname van de elektriciteitscentrale wordt door de exploitant per aangetekend schrijven gemeld aan AGOP-milieu en Handhaving, de VMM, het College van Burgemeester en Schepenen van Gent en de vergunningverlenende overheid.

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

2. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

CZV: 125 mg/l;

N_{totaal}: 15 mg/l;

P_{totaal}: 2 mg/l;

Geleidbaarheid: 10.000 µS/cm;

Cl: 3.000 mg/l;

F: 15 mg/l;

SiO₂: 10 mg/l;

As: 0,05 mg/l;

Cd: 0,0008 mg/l

Cr: 0,5 mg/l;

Cu: 0,5 mg/l;

Hg: 0,0005 mg/l (KO);

Pb: 0,5 mg/l;

Ni: 0,3 mg/l;

Ag: 0,006 mg/l;

Zn: 2 mg/l;

Fe opgelost: 2 mg/l.

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

./...

- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art. 4.2.5.3.1. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden.

3. Lozen van koelwater

- a) De volgende emissiegrenswaarden zijn van toepassing:
AOX: 0,4 mg/l;
Vrije chloor: 0,04 mg/l; zolang de rapportagegrens groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de rapportagegrens.
- b) De concentraties van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters, bedoeld in de bijlage 2C van Vlarem II, mogen slechts geloosd worden in concentraties beneden de kwaliteitsdoelstelling van het ontvangende oppervlaktewater.
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)
- c) Door Electrabel dient de temperatuur van het koelwater naar het Rodenhuizedok dagelijks gemonitord te worden. Indien deze daggemiddelde temperatuur hoger is dan 28°C dient de temperatuur van het oppervlaktewater van het Rodenhuizedok gemeten te worden zoals vastgelegd in een door de VMM en de Afdeling Handhaving goedgekeurd monitoringsplan.
(uit besluit van de deputatie van 3 juni 2010)
- d) Indien vervolgens de daggemiddelde temperatuur van het Rodenhuizedok het geldende milieukwaliteitsobjectief van 25 + 3°C overschrijdt, dient het geloosde koelwater ter hoogte van het lozingspunt in het Rodenhuizedok te worden beperkt tot 28°C. De VMM dient hiervan binnen de 24 uur in kennis gesteld te worden. Eén jaar na de ingebruikname van de elektrische centrale wordt hiervan een evaluatieverslag overgemaakt aan de VMM.
(uit besluit van de deputatie van 3 juni 2010)
- e) Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde koelwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen. Langs deze controle-inrichting mag uitsluitend koelwater worden geloosd.
(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

4. Gebruik van een KWS-afscheider

- (uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)*
- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door daartoe erkende ophaler.
- b) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.

5. Opvang van hemelwater

- (uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)*
- Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 15 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

6. Visuele hinder

- (uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)*

./...

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen, na de aanlegfase van de centrale, dient in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant moet voldoende dicht zijn van structuur en bestaan uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.

7. **Werktijden**

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.

8. **Emissies van stoomketel**

- a) De exploitant past voor de parameters CO, NO_x (als NO₂), SO₂ en stof de mengregel toe conform artikel 5.43.3.16 van titel II van het VLAREM via de online monitoring, waarbij de strengste emissiegrenswaarden van titel II en III van het VLAREM worden gebruikt.

De resultaten zijn ter beschikking van de toezichthoudende overheid.

Indien 80% aardgas of meer (en 20% of minder procesgas) zou aangewend worden, dient de parameter stikstofoxide (als NO₂) beperkt te worden tot 100 mg/Nm³ (daggemiddelde)."

- b) Binnen de 12 maanden na het opstarten van de elektriciteitscentrale wordt een studie overgemaakt aan de VMM, AGOP-milieu en Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de vergunningsverlenende overheid. Deze studie dient minstens te bestaan uit:

- een evaluatie van de meetresultaten (NO_x, CO, stof en SO₂) gedurende de eerste maanden van exploitatie;
- een onderzoek naar optimalisatie van NO_x-reductie (bijsturing van procesparameters, eventuele implementatie van andere technieken);
- inschatting van de te verwachten resultaten na optimalisatie.

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

- c) Electrabel moet uiterlijk 18 maanden na ingebruikname van de centrale een rapport overmaken aan de VMM, AGOP-milieu en Handhaving, het College van Burgemeester en Schepenen en de vergunningsverlenende overheid waarin wordt geëvalueerd of de richtwaarde van 100 mg/Nm³ NO_x uit de BREF for Large Combustion Plants kan nageleefd worden.

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

9. **Aspect geluid**

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

- a) Op de ventilator van het ketelhuis dient een akoestische demper te worden aangebracht met een demping van 10 dB(A).
- b) Bij het uitblazen van stoomleidingen dient een akoestische demper te worden aangebracht.

10. **Stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

11. **Organisatorische maatregelen**

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier, in het bijzonder het MER-rapport en de milieunota worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.

./...

- b) Het MER-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan AGOP-Milieu en Handhaving.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

12. Milderende maatregelen

De milderende maatregelen, opgenomen onder het algemeen besluit (punt 20.4) van het op 18 januari 2007 goedgekeurde MER, dienen voor zover hierboven nog niet vermeld, te worden nageleefd.

13. Begeleidingscommissie

(uit besluit van de deputatie van 31 mei 2007)

Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Gent, AGOP-Milieu en Handhaving, de VMM, de Afdeling Toezicht Volksgezondheid Oost-Vlaanderen, de Afdeling MO3 – Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.

19. Deze commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de Provinciale Milieuvergunningscommissie. De datum van de vergadering wordt vastgelegd in overleg met de voorzitter.

De begeleidingscommissie vergadert minstens 1 maal per jaar en telkens als ze het nodig acht; de eerste vergadering gaat door ten laatste 1 jaar na de ingebruikname van de elektriciteitscentrale.

De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergadering.

20. Minstens vier weken voor de vergadering wordt de agenda van deze vergaderingen rondgestuurd, evenals alle nuttige informatie omtrent de agendapunten.

21. In deze begeleidingscommissie wordt door het bedrijf de stand van zaken gegeven inzake:

- de naleving van de lozingsparameters voor bedrijfsafvalwater;
- de samenstelling en de temperatuur van het geloosde koelwater (cfr. bijzondere voorwaarde 19);
- de studies en/of initiatieven van de exploitant om een WKK-installatie te implementeren; hierbij worden technische en economische aspecten in rekening gebracht;
- de emissies van de stoomketel getoetst aan de opgelegde emissiegrenswaarden en aan de richtwaarde voor NO_x (cfr. BREF).
- Milieuhinderaspecten;

./...

De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en ze kan zichzelf opheffen.

14. **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in de adviezen van 27 februari 2007, 29 september 2012 en 23 juni 2017 nageleefd worden.

15. **Tankplaats**

De nodige absorptiemiddelen zijn voorradig om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging worden vermeden.

Artikel 4

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 07 november 2019

./...

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

Afdeling 5 Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg

Artikel 90. (23/02/2017- ...)

§ 1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:

- 1° de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;
- 2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Het beroep schorst de beslissing.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, § 2, 2°, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

./...

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° ...;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
- 2° het beroep is ingegeven door:
 - a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 - b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
- 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

./...

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

./...

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

(...)

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Artikel 108. - 114

Afdeling 1. Het instellen van het beroep

Artikel 108.

Conform artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014, en door de toezichthouder, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, d), van het voormelde decreet, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden beroep worden ingesteld bij:

./...

1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Voor het instellen van het beroep zijn artikel 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 109. Het beroepschrift omvat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare en relevante informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

Afdeling 2. Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 110.

De ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep worden onderzocht en het resultaat daarvan wordt meegedeeld conform artikel 57 respectievelijk artikel 58 van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid wordt nagegaan of voldaan is aan de decretale en reglementaire verplichtingen, vermeld in artikel 108 en 109 van dit besluit.