

Dossiernummer 36008/11/5/M/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. CARGILL voor een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem, IZEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007 en van 7 december 2007 en van 12 december 2008;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008 en bij besluit 12 december 2008 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2003 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor raffinage en verdeling van ruwe oliën en vetten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA afkomstig van de

waterzuiveringsinstallatie in de riool voor een termijn van 2 jaar, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt. de lozing van BA in de riolering voor een termijn tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 06/10/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij de termijn voor het afkoppelen van het niet verontreinigd hemelwater gewijzigd wordt tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 09/11/2006 waarbij de vergunning verleend wordt voor een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit te breiden en te wijzigen

Voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 17/02/2009 ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	0921/x
IZEGEM 4 AFD	D	0961/n
IZEGEM 4 AFD	D	921/r
IZEGEM 4 AFD	D	921/s

Gelet op het feit dat op datum van 23/02/2009 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen
- het agentschap RO-Vlaanderen
- de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.2	Electriciteit: Elektriciteitsproductie met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 300 kW t.e.m. 10.000 kW, behoort bij noodgroep en volledig gelegen in industriegebied b) 100 kW t.e.m. 10.000 kW, in andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -1600 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -14 kilo watt)	2		1	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 11390 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: -1308 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) 50 l t.e.m. 1.000 l, gelegen in industriegebied b) 50 l t.e.m. 500 l, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 liter)	3		0	N		N	
31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: -1582 kilo watt)	2		1	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: -920 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.1	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van: 300 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: -7092 liter)	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met waterinhoud vd sec. ruimte van: 25 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: -3660 liter)	3		0	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: -2900 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.2.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere brandstof, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: -250 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: -3,15 Mega Watt)	1	A M R	0	B	P	J	X
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen > 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: -5,64 Mega Watt)	1	A M R Y	0	N		J	
45.3.3	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong: oliën, vetten, margarinen, gelatine, enz. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 13,65 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.2	generatoren	-1600 kilo watt
16.3.1.2	airco's	-14 kilo watt
17.3.3.3	diverse producten	11390 kilogram
17.3.3.3	antischuimmiddelen	-1308 kilogram
17.3.4.1	gevaarlijke vloeistoffen	50 liter
31.1.2	dieselnoodgroepen	-1582 kilo watt
39.1.3	ketels	-920 liter
39.2.1	oververhitwaterketels	-360 liter
39.2.1	stoomvaten	-6732 liter
39.4.1	warmtewisselaars	-3660 liter
43.1.3	verbrandingsinstallaties	-2900 kilo watt
43.2.2	gasturbines	-250 kilo watt
43.3	stookinstallaties	-3,15 Mega Watt
43.4	stookinstallaties	-5,64 Mega Watt
45.3.3	diverse machines	13,65 kilo watt

Concreet:

- **wijziging en/of uitbreiden van:**

- het verwijderen van 3 gasketels van elk 60kWth bij de WKK (nooit opgesteld); en het opstellen van 2 CV-ketels van elk 240kWth bij de WKK
- het verwijderen van de nooddieselgroep van 1600 kVA en nooddieselmotor van 1582 kWth ; het totaal vermogen der nooddiesels bedraagt aldus 7.300kW

- het verwijderen van 2 Geka-ketels van elk 1600 kWth en 2x460 liter waterinhoud vr de stoomgenerator in de afdeling RACOL
- Rubriek 43.2: een aanpassing aan het vergunde vermogen van de turbine aan de reëel geïnstalleerde nl. 21,830 MWth i.p.v. 22,083 MWth ; er worden geen installaties vervangen
- De verwijdering van 2 airconditioning-installaties in de afdeling EBE van elk 7 kW totaal 14 kW ; het totaal vermogen van de air-conditioning bedraagt aldus 1.451 kW
- Een bijkomende opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot 10.082 kg ; totaal op heden vergund 437.796 kg
- Een opslag van 50 liter sentinel ; een zeer licht ontvlambare vloeistof (P1)
- Een opslag van 2000 liter fuel (P3)
- De verwijdering van stoomvaten voor een totaal van 7.092 liter in de afdeling RACOL ; er blijven aldus nog 1.614 liter stoomvaten
- De verwijdering van warmtewisselaars voor een totaal van 3.660 liter in de afdeling RACOL ; er blijft aldus nog 590 liter
- Een aanpassing van het totale vermogen van de toestellen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong in de afdeling RACOL minus 448,15 kW, de afdeling neutrale stockage +44,5 kW en de afdeling centrale bleking +439,3 kW ; totaal vermogen +35,65 kW ; totaal huidig vermogen wordt 5.331,07 kW

Gelet op het Gunstig advies d.d. 9/03/2009 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Stilzwijgend gunstig advies van Agentschap R-O Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/03/2009 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/03/2009 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Op 20 maart 2003 werd een exploitatievergunning verleend door de deputatie voor de exploitatie van een fabriek voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën vervallende op 20 maart 2023.

Momenteel wil het bedrijf met deze melding volgende wijzigingen en uitbreidingen toevoegen aan de basisvergunning:

- het uitbreiden van het tankenpark voor geraffineerde oliën en vetten. Deze producten zijn echter niet ingedeeld als gevaarlijk en zijn geen P1, P2, P3 of P4-producten
- het vervangen van de bestaande olieblekingen ("racol") door een nieuwe blekingsinstallatie ("centrale bleking"). Deze installatie gaschiedt op hetzelfde perceel als de bestaande in de bestaande gebouwen. Er is geen bijkomend impact ervan op het milieu en de veiligheid.
- Een bijkomende opslag van 50 liter P1-vloeistof nl. sentinel. Een uiterst beperkte hoeveelheid dewelke conform vlarem zal worden opgeslagen
- Een correctie van vergunde vermogens en/of het verwijderen van installaties ; meer speciaal vooral deze vergund onder één of meerdere van de rubrieken 43.1, 43.2, 43.3 of 43.4

De exploitant vraagt een periode van 3 jaar voor de ingebruikname van de aanpassingen.

Er is geen toename van de vergunde productiecapaciteit en er is geen bijkomend impact ervan op het milieu en de veiligheid. Er dient dus geen aanpassing te gebeuren aan de uitgevoerde MER-studie conform verklaard op 24 oktober 2002.

NV Cargill is tevens een energie-intensieve inrichting en een BKG-inrichting.

De verandering zal niet resulteren in een meerverbruik boven 10TJ per jaar – het energieverbruik blijft nagenoeg ongewijzigd ; een energiestudie is alsdusdanig niet bij deze melding gevoegd.

Middels deze aanvraag wordt de vergunde situatie afgestemd op de reële die beschreven wordt in het monitoringplan. De CO2-emissies zullen echter op jaarbasis niet meer dan 10% stijgen en de CO2-emissies zullen op jaarbasis niet meer dan vijftigduizend ton toenemen ten opzichte van de gemiddelde geverifieerde CO2-emissies van de BKG-inrichting van de drie voorgaande jaren.

De opslag van gevaarlijke producten omvat hoofdzakelijk producten die ingedeeld zijn als corrosief, irriterend, of schadelijk. Deze vallen niet onder de Seveso-richtlijn. De inrichting is bijgevolg geen hoge- noch lagedrempel-inrichting in het kader van de Seveso-toetsing.

NV Cargill werd op 5/1/2006 doorgelicht als IPPC-bedrijf. De onderhavige wijzigingen hebben een uiterst minieme impact. Een bijkomende doorlichting is alsdusdanig niet nodig.

De luchtemissies zijn vooral afkomstig van de gasturbine op aardgas en de afgassen afkomstig van de gasbijstook van de boiler. Het betreft low-NOx-branders. De Vlare-normen worden nageleefd. De wijzigingen hebben geen impact op de luchtemissies.

De enige wijziging in productie-installaties omvat het vervangen van een bleekinstallatie door een nieuwe bleekinstallatie. Het bleken is een filterbewerking die in een volledig gesloten systeem gebeurt (geen emissiepunten) die opgesteld is binnen de bedrijfsgebouwen.

Sinds de stopzetting van de zaadbewerking is er enkel nog geurhinder mogelijk afkomstig van de waterzuivering. Er werden maatregelen genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De slibopslag en slibdroging werd voorzien van een geurhinderbestrijdingsinstallatie; de effluentput van de fysico-chemische zuivering werd afgedekt; het slib wordt regelmatig verwerkt en het verpompen ervan met vacuümwagens is verboden; het waterniveau in het bufferbekken van de biologische zuivering wordt zo laag mogelijk gehouden.

Uit een uitgevoerde geluidsstudie door een erkend geluidsdeskundige (2006) blijkt dat kan voldaan worden aan de geluidsnormen voor nieuwe inrichtingen.

De nodige stoffilters zijn voorzien zoals voor de ontstopping bij het vullen van de silo's.

De tanks voor de opslag van de dierlijke vetten bevinden zich in een ingekuipt tankenpark. De pompen, bestemd voor het transporteren van de oliën, worden opgesteld op lekbakken en aangesloten op een ondergrondse citerne. Hierop is een afvalwaterpomp aangesloten naar de waterzuiveringsinstallatie met mogelijkheid tot vet- en/of olieafscheiding.

Voor de bijkomende opslag van gevaarlijke producten wordt voorzien in een inkuiping die de volledige inhoud van de erboven opgeslagen recipiënten kan bevatten.

Het bedrijf is niet VR-plichtig. Vroeger waren er wel veiligheidsrisico's door gebruik en opslag van hexaan, Na-K legering en explosiegevaar in de silo's. Deze risico's zijn heden niet meer relevant. Het productieproces houdt risico in voor de omgeving vooral inzake brand.

De interne brandweerploegen volgen jaarlijks brandweeroefeningen in samenwerking met de plaatselijke brandweer.

In overleg met de plaatselijke brandweer zijn de nodige blusmiddelen aangebracht.

Bij Cargill is er een noodplan aanwezig.

Er gebeuren periodieke controles en keuringen samen met preventief onderhoud van de installaties. Aan de hand van veiligheidscampagnes, veiligheidsgesprekken en veiligheidsopleidingen wordt het personeel opgeleid en gemotiveerd.

Cargill is bereikbaar via de weg, het kanaal en het spoor. Verkeershinder treedt vooral op t.g.v. transport via de weg. Er werd een verkeersplan uitgewerkt zodat het vrachtvervoer met bestemming Cargill enkel door industriegebied rijdt.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.
Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 17/02/2009 werd ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen , met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 8870 Izegem,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.2	Electriciteit: Elektriciteitsproductie met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 300 kW t.e.m. 10.000 kW, behoort bij noodgroep en volledig gelegen in industriegebied b) 100 kW t.e.m. 10.000 kW, in andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: -1600 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning-installaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties onder rubriek 15.5 en 19.8, zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -14 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 11390 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: -1308 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor licht ontvlambare vloeistoffen, met totaal inhoudsvermogen van: a) 50 l t.e.m. 1.000 l, gelegen in industriegebied b) 50 l t.e.m. 500 l, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 50 liter)	3		0	N		N	

31.1.2	Motoren (machines) met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren met totaal nominaal vermogen van: a) meer dan 300 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een industriegebied; b) meer dan 100 kW t.e.m. 500 kW, gelegen in een gebied ander dan industriegebied. (Totale eenheden: -1582 kilo watt)	2		1	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: -920 liter)	1	A R	0	N		N	
39.2.1	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een waterinhoud van: 300 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: -7092 liter)	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met waterinhoud vd sec. ruimte van: 25 l tot en met 5.000 l (Totale eenheden: -3660 liter)	3		0	N		N	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: -2900 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.2.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen met elektriciteitsproductie (thermische centrales), met inbegrip van het ombouwen ervan op een andere brandstof, met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: -250 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: -3,15 Mega Watt)	1	A M R	0	B	P	J	X
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen > 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: -5,64 Mega Watt)	1	A M R Y	0	N		J	

45.3.3	Voedings en genotmiddelenindustrie: inrichtingen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong: oliën, vetten, margarinen, gelatine, enz. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 13,65 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
--------	--	---	-------	---	---	---	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.2	generatoren	-1600 kilo watt
16.3.1.2	airco's	-14 kilo watt
17.3.3.3	diverse producten	11390 kilogram
17.3.3.3	antischuimmiddelen	-1308 kilogram
17.3.4.1	gevaarlijke vloeistoffen	50 liter
31.1.2	dieselnoodgroepen	-1582 kilo watt
39.1.3	ketels	-920 liter
39.2.1	oververhitwaterketels	-360 liter
39.2.1	stoomvaten	-6732 liter
39.4.1	warmtewisselaars	-3660 liter
43.1.3	verbrandingsinstallaties	-2900 kilo watt
43.2.2	gasturbines	-250 kilo watt
43.3	stookinstallaties	-3,15 Mega Watt
43.4	stookinstallaties	-5,64 Mega Watt
45.3.3	diverse machines	13,65 kilo watt

Concreet:

wijziging en/of uitbreiden van:

- het verwijderen van 3 gasketels van elk 60kWth bij de WKK (nooit opgesteld); en het opstellen van 2 CV-ketels van elk 240kWth bij de WKK
- het verwijderen van de nooddieselgroep van 1600 kVA en nooddieselmotor van 1582 kWth ; het totaal vermogen der nooddiesels bedraagt aldus 7.300kW
- het verwijderen van 2 Geka-ketels van elk 1600 kWth en 2x460 liter waterinhoud vr de stoomgenerator in de afdeling RACOL
- Rubriek 43.2: een aanpassing aan het vergunde vermogen van de turbine aan de reëel geïnstalleerde nl. 21,830 MWth i.p.v. 22,083 MWth ; er worden geen installaties vervangen
- De verwijdering van 2 airconditioning-installaties in de afdeling EBE van elk 7 kW totaal 14 kW ; het totaal vermogen van de air-conditioning bedraagt aldus 1.451 kW
- Een bijkomende opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot 10.082 kg ; totaal op heden vergund 437.796 kg
- Een opslag van 50 liter sentinel ; een zeer licht ontvlambare vloeistof (P1)
- Een opslag van 2000 liter fuel (P3)
- De verwijdering van stoomvaten voor een totaal van 7.092 liter in de afdeling RACOL ; er blijven aldus nog 1.614 liter stoomvaten
- De verwijdering van warmtewisselaars voor een totaal van 3.660 liter in de afdeling RACOL ; er blijft aldus nog 590 liter
- Een aanpassing van het totale vermogen van de toestellen voor het bereiden van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong in de afdeling RACOL minus 448,15 kW, de afdeling neutrale stockage +44,5 kW en de afdeling centrale bleking +439,3 kW ; totaal vermogen +35,65 kW ; totaal huidig vermogen wordt 5.331,07 kW

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 20/03/2023 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:**
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:**
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V69: Motoren met inwendige verbranding:**
Hoofdstuk 5.31
- V81: Stoomtoestellen:**
Hoofdstuk 5.39
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:**
Afdeling 5.45.1

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit 19 september 2008.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Brugge, de 30/04/2009

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.