

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 25/02/2021

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
Naeyaert Bart, de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen,
leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 71.

OMV 2020103817 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een recyclagebedrijf, gelegen te Menen (2 jaar op proef voor de lozingsnormen)

O 2020/928

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020103817

Inrichtingsnummer: 20170925-0017

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV GALLOO,
Aanvrager: NV GALLOO,
voor een inrichting gelegen te Ringlaan 13, 8930 Menen
Industrielaan 200, 8930 Menen
Industrielaan zn, 8930 Menen

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 21 augustus 2020
Bijkomende informatie gevraagd op en ontvangen op

De aanvraag werd op datum van 04-09-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu : gewone aanvraag van een recyclagebedrijf

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen :

- uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw met productiehal
- bouwen van een luifel boven de open stockage
- omgevingswerken

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf voor ferro- en nonferrometalen

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Industrielaan zn te 8930 Menen

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170925-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in gebied voor milieubelastende industrie en deels in reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 11/01/1995) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die waar perken kunnen worden opgesteld aan de handelingen en werken, ten einde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te houden.

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA "Industriegebied Grensland" d.d. 18/01/1999, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : gebied voor industriële bedrijven met regionaal karakter

Gelet op de ligging van de inrichting binnen de perimeter van het PRUP "afbakening kleinstedelijk gebied Menen" d.d. 19/03/2013. De percelen van deze aanvraag maken geen deel uit van een deelplan binnen dit RUP.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium" d.d. 22/12/2014. De aanvraag heeft geen betrekking op vakantiewoningen.

Verordeningen

- Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (05/07/2013).
- Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening — algemeen bouwreglement (11/12/2008).

2. Historiek

voor de site Industrielaan milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 06/12/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een bedrijf voor de recuperatie en recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 18/07/2002 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor diverse veranderingen voor een termijn tot 06/12/2021;

Gelet op het besluit d.d. 06/02/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een bedrijf voor de recuperatie en recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal voor een termijn tot 06/12/2021 en voor het lozen van BA voor een termijn van 6 maanden op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor een opslag van benzine in vaten 3 x 200 l

Gelet op het besluit d.d. 17/07/2003 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor het lozen van BA verlengd wordt met 6 maanden (tot 06/02/2004);
Gelet op het besluit d.d. 22/01/2004 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het lozen BA voor een termijn tot 06/12/2021;
Gelet op het besluit d.d. 27/03/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de recuperatie en recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal voor een termijn tot 06/12/2021;
Gelet op het besluit d.d. 19/08/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor verplaatsing opslagplaats van te verwerken niet beeldbuishoudende materiaal (OVE) 300 ton naar een nieuwe opslagruimte voor een termijn tot 06/12/2021;
Gelet op het besluit d.d. 30/08/2012 van de deputatie waarbij de lozingsnormen voor de lozing in de RWA- leiding en de DWA-leiding gewijzigd worden;
Gelet op de naamswijziging d.d. 15/05/2014 naar NV Galloo (voorheen N.V. Galloometal:);
Gelet op het besluit d.d. 12/05/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor de recuperatie en recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal voor een termijn tot 06/12/2021;

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 18/02/1987 : bouwen werkplaats
CBS d.d. 05/08/1987 : uitbreiden bestaande werkplaats
CBS d.d. 17/02/1992 : uitbreiden van bedrijfsgebouw
CBS d.d. 21/05/2002 : bouwen van een industriële loods
CBS d.d. 14/10/2002 : bouwen van 2 loodsen
CBS d.d. 25/10/2004 : plaatsen van een bovengrondse stookolietank
CBS d.d. 06/12/2004 : bouwen van een loods
CBS d.d. 26/01/2010 : bouwen van een loods

omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 14/06/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf voor een termijn tot 06/12/2021.

voor de site Ringlaan

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 01/07/2002 : bouwen van een industriegebouw
CBS d.d. 08/03/2004 : wijzigen van bouwvergunning werkplaats
CBS d.d. 26/01/2010 : uitbreiden van een loods

omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 22/11/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : sloop van constructies en gebouwen, regularisatie van een verhardingsstrook, constructie voor de gasopslag en een nieuwe weegbrug

milieu : : het exploiteren van een inrichting voor de recuperatie en recyclage van diepvries en koelkasten voor een termijn van onbepaalde duur.

3. oorspronkelijke aanvraag

Horen POVC 27/11/2020

CBS: het is een blijvende ongenoegdheid in de buurt, klachten blijven binnen komen over nachtlawaai, deze week is er terug een melding geweest. Er zijn weinig bedrijven die 's nachts werken op de industriezone Grensland. Het advies is niet zozeer streng te noemen maar poogt een antwoord te bieden op de bezwaren van de klagers en de bezorgdheid bij het stadsbestuur. Het CBS wenst in de huidige omstandigheden en discussies geen nacht- een weekendarbeid. Dit geeft aanleiding tot de klachten. De exploitatietijden moeten beperkt worden. De mobiele breker dient opgesteld te worden in een gesloten ruimte, er mag enkel gewerkt worden met gesloten poorten. Het is CBS is gunstig voor de gevraagde afwijking mbt

de groenbuffer, maar ongunstig voor de gevraagde afwijking van de emissienormen. Gemeente wenst ook nog een geluidsmeting.

Exploitant/raadgever : Het bedrijf begrijpt de bezorgdheid van stad Menen. Op het bedrijventerrein zijn er een 50-tal bedrijven met heel wat woningen errond. Er wordt door de bewoners veel verwezen naar Galloo, het bedrijf ziet dit liever genuanceerd.

Mbt advies CBS :

- Stedenbouwkundige voorwaarden: geen commentaar, over bomen kan er nog gediscussieerd worden, zal in orde gebracht worden eerste plantseizoen
- Milieuvoorwaarden :

Exploitant wenst volcontinu te exploiteren, laden en lossen kan beperkt worden van 7u tot 19. Aspect geluid is vrij nieuw in dit dossier. In het verleden weinig klachten over geluid. Er is een geluidsstudie uitgevoerd. Breker wordt 1 dag per maand ingezet. Hiervoor een gebouw plaatsen is een overkill. Wiellader kan qua werktijden beperkt worden.

Geluidsstudie is pro-actief uitgevoerd. Er zijn de continue bronnen, mits een aantal aanpassingen aan afzuigingen kan dit geremedieerd worden. Vooral de activiteiten op de koer geven geluidsniveaus, in het bijzonder materialen die in de container gegooid worden geven geluidshinder. Als er op de luifel een scherm gezet wordt, zijn er geen overschrijdingen meer van de normen.

Wanneer luifel er staat, kan er eventueel een controlemeting uitgevoerd worden. Geluidsscherm is gemodelleerd, zit in de aanvraag vervat.

Als er gesproken wordt over 24/24u activiteiten, zijn dit niet de activiteiten die dichtst bij de woonzone liggen, er wordt 's nachts enkel gewerkt in de gesloten loods, kant Ringlaan, waar geluidsoverlast wellicht minimaal is. Mbt de recente klacht : op die site is er al 3 weken 's nachts geen activiteit.

Bedrijf is bereid om een maximale inspanning te leveren. Geluidswand zal geplaatst worden, juiste materialen zullen gekozen worden. Met deze aanvraag wordt wand geplaatst die aansluit aan bestaand gebouw met dakconstructie. Geluidsstudie zal op het omgevingsloket opgeladen worden.

Wat de vraag tot afwijking van de emissiegrenswaarden betreft, zijn er metingen en logboeken ter beschikking van de andere site .

Er kan akkoord gegaan worden met de voorwaarde uit het advies van de VMM.

CBS : de geluidshinder is voor de mensen 's nachts onaanvaardbaar. Nachtarbeid zo dicht bij de woningen is voor de gemeente een NO-GO. Er zijn niet veel bedrijven op die industriezone die 's nachts werken.

Exploitant/raadgever: die exploitatietijden zijn nodig, het betreft geen nieuwe activiteit. In de aanvraag worden er extra maatregelen voorgesteld mbt geluid. Het bedrijf vindt dat het CBS het geweer op de verkeerde richt.

Conclusie POVC 27/11/2020

Er wordt een vergunning voor onbepaalde duur aangevraagd.

Uit de bovenstaande bespreking is gebleken dat de exploitant onlangs een geluidsstudie liet opmaken. Deze studie was niet toegevoegd aan het aanvraagdossier. Na het openbaar onderzoek bleek dat er veel klachten waren over geluidshinder. Deze studie kon ook nog niet beoordeeld worden door de adviesinstanties.

Het is dan ook aangewezen dat deze geluidsstudie toegevoegd wordt aan de aanvraag, via een wijzigingsverzoek.

Er dient een bijkomend openbaar onderzoek georganiseerd te worden zodat de buurtbewoners deze geluidsstudie kunnen inkijken. Er dient een bijkomend advies gevraagd te worden aan het CBS en GOP-milieu.

De exploitant dient in dit wijzigingsverzoek ook de vraag tot afwijking van de emissiegrenswaarden voor kwik en stof grondiger te motiveren (meer analyses, ev. evaluaties, verduidelijking over de periodiciteit, ...).

4. Wijzigingsverzoek

De exploitant heeft op 22/12/2020 een wijzigingsverzoek opgeladen op het omgevingsloket. De deputatie heeft op 22/12/2020 beslist op de beslissingstermijn te verlengen. Er dient een nieuw openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde georganiseerd te worden.

Het wijzigingsverzoek is als volgt gemotiveerd :

Om tegemoet te komen aan de bovenstaande overwegingen en vragen van het advies werd een wijzigingsverzoek uitgewerkt waarbij de geluidseffecten verder genuanceerd worden en waarbij de geluidstudie wordt toegevoegd. Tevens geven we een bijkomende toelichting bij de gevraagde emissiegrenswaarden voor kwik en stof.

Verdere beschrijving van de geluidseffecten:

Om extra inspanningen te leveren m.b.t. reductie van geluidsemisatie gaat Galloo akkoord om de tijden van het laden en lossen te beperken van 7u tot 19. De wiellader zal buiten deze tijden enkel nog ingezet worden binnen in de gebouwen.

De breker wordt 1 dag per maand ingezet. Hiervoor een apart gebouw voorzien is niet haalbaar, noch economisch, noch qua ruimtegebruik. Galloo zal de breker enkel overdag inzetten.

Om verder het geluidsniveau van de activiteiten op de koer te beperken, in het bijzonder het geluid afkomstig van materialen die in de container gegooid worden, zal een geluidsscherm met luifel gebouwd worden. Zoals uit de geluidsstudie blijkt, zorgt deze maatregel voor een belangrijke reductie van de geluidsemisatie.

Galloo stelt voor om een controlemeting uit te voeren na de afwerking van deze constructie.

Daarnaast wenst de exploitant te benadrukken dat de 24/24u activiteiten van de site enkel plaats vinden in de gesloten loods aan de kant van de Ringlaan.

Alle klachten die binnenkomen via het meldpunt worden bijgehouden in een klachtenregister. Hierin wordt het type klacht, datum, de activiteiten op de site en de ondernomen actie bijgehouden.

Vaak zijn de geluidsklachten algemeen, en is er geen link te vinden met de activiteiten van deze site. Wel kunnen we vaststellen dat er de afgelopen maanden uitzonderlijk veel klachten m.b.t. geluid zijn geweest (1 klacht in 2019, tegenover 36 in 2020). We willen ook aangeven dat een controleronde heeft aangetoond dat er 's nachts meer dan drie andere bedrijven actief zijn op de industriezone.

Met bovenstaande wil de exploitant benadrukken dat wel degelijk acties worden ondernomen bij inkomende klachten en dat de exploitant verder inspanningen wil leveren om de geluidsemisatie tot een minimum te beperken. Maar de exploitant wil ook benadrukken dat niet alle inkomende geluidsklachten oorzaak vinden bij de activiteiten van Galloo.

➤ Geluidstudie:

Pro-actief heeft Galloo een geluidstudie laten uitvoeren door een erkend deskundige. Ook al waren de klachten beperkt op het moment van indiening, toch wou Galloo een beeld krijgen van de conformiteit met de Vlare-richtwaarden.

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

In de nieuwe situatie komt er een nieuwe aansluitende goed geïsoleerde hal op de afdeling van Ringlaan, waarin de flatscreeninstallatie van Ropswalle zal komen. Aan de hand van de gegevens door de opdrachtgever ons overgemaakt en de geluidsmetingen te

Ropswalle, zal deze installatie in de hal geen overschrijding veroorzaken van de grenswaarden op beide meetpunten. We gaan er wel vanuit dat er geen bijkomende voor geluid relevante afzuigingen op deze hal worden voorzien. Tevens zal de aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan voorzien worden van een geluidsdemper.

*Het plaatsen van een geluidsabsorberend geluidsschermbetrekking met een geluidsabsorberende luifel betekent een sterke reductie van de geluidsimmissie ten gevolge van de handelingen met de televisies en het recyclagemateriaal die in containers worden geladen op de site Industrielaan. Door de reductie zullen er **overdag** geen overschrijdingen zijn van de grenswaarden voor piekgeluid. Voor de avond – en nachtperiode zal het immissieniveau ook afhangen van de activiteiten. Zo verwachten we geen overschrijding voor activiteiten binnen in de hal. Het effect van buitenactiviteiten na 19u en voor 7u zal geverifieerd moeten worden aan de hand van controlemetingen en dit na plaatsing van het geluidsschermbetrekking met luifel.*

Afwijking van de emissiegrenswaarden voor kwik en stof:

Bij de verwerking van FPD-schermen met de FPD-lijn kunnen er mogelijks stofemissies optreden. De geleide emissie, mogelijks beladen met kwik, wordt via een actief kool filter geëmitteerd. Ten aanzien van kwik wordt er door het bedrijf een continue monitoring uitgevoerd. De continue monitoring van kwik is aangesloten op een logger en zal plaats vinden met een tijdsinterval van 1 minuut op 6 verschillende meetpunten behorend tot de FPD-lijn (namelijk: bij de opvoerband, bij de materiaaluitval, bij de breker, voor de actiefkoolfilter, na de actiefkoolfilter en bij de waterzuivering).

Voor de geleide emissies van deze installaties worden volgende emissiegrenswaarden gevraagd: 1 mg/Nm³ voor stof en 0,1 mg/Nm³ voor kwik. Beide emissiegrenswaarden betreffen strengere emissiegrenswaarden dan de algemene emissiegrenswaarden uit bijlage 4.4.2.

We vragen deze aan naar analogie met de bijzondere emissiegrenswaarden die van toepassing zijn op een gelijkaardige installatie op een zustersite. De stofemissies worden beperkt door het gebruik van een stoffilter. De emissies van kwik zullen, zoals hierboven besproken, continu worden gemonitord en worden bewaakt door een alarmsysteem. Bij overschrijden van specifieke drempelwaarden dient de verwerking stilgelegd te worden om mogelijke emissies te beperken. Het is zo dat bij overschrijding van de 80% van de norm de installatie stilvalt.

Om de aangevraagde strengere emissiegrenswaarden te staven worden daarnaast de rapporten van twee emissiemetingen (d.d. 2013 & 2018) toegevoegd. Deze zijn afkomstig van een gelijkaardige installatie op een zustersite. De referentie installatie van de emissiemeting heeft een andere benaming "LCD-lijn" maar het betreft wel degelijk een gelijkaardige installatie. Enkel de benaming van de installatie is anders. In plaats van "LCDlijn" wordt namelijk "FPD-lijn" gebruikt. FPD staat voor Flat Panel Display – een andere benaming voor een LCD-schermbetrekking is (Liquid crystal display).

5. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Galloo verwerkt afgedankte consumptiegoederen en fabrieksschroot en zet de afvalmaterialen om in secundaire grondstoffen.

Op het grondgebied van de stad Menen zijn er 4 vestigingen van Galloo.

Voorliggende aanvraag betreft de Galloo-vestigingen aan de Industrielaan zn en de meer recente – en aangrenzende- site aan de Ringlaan 13 (de voormalige Multiform-site), elk met een afzonderlijke milieuvergunning/omgevingsvergunning.

De site Ringlaan is voor onbepaalde duur vergund om de recuperatie en recyclage van koel- en diepvrieskasten uit te voeren.

De site Industrielaan is vergund tot 6 december 2021: voor opslag en mechanische behandeling van gevaarlijke (broomhoudende) en niet broomhoudende kunststoffen, beeldbuishoudend materiaal (TVM) en niet beeldbuishoudend materiaal (OVE). Verder wordt op deze site ook beperkte recuperatie en recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal gedaan, waarbij koel- en vriesmateriaal (KV) en groot witgoed (GW) wordt gesorteerd en op- en overgeslagen.

Beschrijving van de plaats

Het projectgebied omvat de percelen nrs. 0465 F, 0466 C en 0472 G. Ze maken deel uit van de industriezone Menen-Grenslan, op ongeveer 2,1 kilometer ten zuidwesten van de stadskern van Menen.

Het projectgebied is aan noordzijde afgebakend door de Lageweg (met openbare groenbuffer), aan zuidzijde door de Industrielaan en aan westzijde door de Ringlaan.

De bebouwing op perceel 0465 F bestaat uit twee aaneengeschakelde loodsen, met aan voorzijde een kantoorgebouw en een overkapping (afdak). Dit perceel wordt ontsloten naar de Ringlaan.

Op het perceel 0466 C bevinden zich twee loodsen. De verharde zone aan westzijde van deze loodsen wordt aangewend voor buitenstockage. Op het perceel 0472 G, helemaal ten oosten van het projectgebied, bevindt zich nog een loods. Deze percelen worden in zuidelijke richting ontsloten naar de Industrielaan.

De omgeving wordt gekenmerkt door industriële bebouwing in de industriezone Menen-Grenslan en de aanpalende industriezone op grondgebied Wervik. Het landschap ten noorden, noordwesten van het projectgebied betreft een open agrarisch gebied met akkerlanden en verspreide agrarische bebouwing. Ten noorden, noordoosten van het projectgebied bevinden zich een aantal woonwijken (Ch. Cappellestraat, Betlehem, de Koekuit, ...), in woongebied. Meest nabije woongebied bevindt zich op ca. 30 m ten noordoosten, verder zijn er ten westen woningen gelegen in het agrarische gebied (vanaf ca. 70 m).

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag voorziet in de integratie van de sites Ringlaan en Industrielaan door samenvoeging van percelen.

Verder worden volgende stedenbouwkundige handelingen aangevraagd:

- uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw met productiehal
- bouwen van een luifel boven de open stockage
- omgevingswerken

De bestaande loods, gelegen langs de Ringlaan, wordt aan oostzijde uitgebreid met een productiehal van ongeveer 1624,83m². Het nieuwe volume sluit aan op de bestaande loods, met eenzelfde gabariet (plat dak onder een kroonlijst van 11,00m boven de vloerpas).

De loods wordt opgetrokken met volgende materialen:

- gevels: grijze betonpanelen
- buitenschrijnwerk: blauwgrijs aluminium
- plat dak: dubbele bitumineuze dakdichting
- dakrand: grijs aluminium
- dorpels: blauwe hardsteen

De groenstrook tussen de percelen 0465 F en 0466 C wordt in functie van de uitbreiding en de aanleg van bijkomende verharding (28m²) gerooid. Ook een gedeelte van de groenstrook

ten zuiden van de nieuwe loods wordt verwijderd en vervangen door nieuwe betonverharding (65m²).

De te rooien bomen (ca. 80 stuks) worden gecompenseerd in de randstrook, ten noorden van de nieuw op te richten luifel. Hiertoe wordt 190m² van de bestaande verharding opgebroken.

De nieuwe luifel wordt opgericht in de noordwestelijke hoek van perceel nr. 0466 C. Het betreft een L-vormig volume, afgewerkt met lessenaarsdak (helling 18 °), waarvan het hoogste punt (9,20m) gericht is naar de opslagzone en laagste punt (6,48m) aan de zijde van de groenbuffer wordt voorzien. De overdekte ruimte heeft een diepte van 8m.

De luifel sluit aan ter hoogte van het afdak van de bestaande loods aan oostzijde. Aan noordzijde wordt eenzelfde bouwlijn (op 5,02m van de rooilijn) aangehouden.

Langsheen de openbare buffer (noordelijk gelegen) geldt in principe een bouwvrije strook van minstens 10 m. In het advies van de WVI wordt akkoord gegaan met een minimale bouwvrije afstand van 5m ten opzichte van de perceelsgrens.

De luifel wordt opgetrokken met volgende materialen:

- gevels: betonpanelen en bardage
- hellend dak: dubbele bitumineuze dakdichting

Volgens het inplantingsplan (NT) wordt 170m² van de groenstrook gelegen tussen de percelen 0466 C en 0472 voorzien van nieuwe verharding. De 18 parkeerplaatsen ten oosten van deze nieuwe verharding blijven behouden.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag betreft de integratie (+ actualisaties vergunningen) van de activiteiten van de beide sites. Daarnaast worden in de nieuwe gebouwen van de Ringlaan 13 ook volgende nieuwe processen voorzien:

- opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot op volgende lijnen (nieuwe activiteit)
 - o Heavy metal sorting line (159,70 kW) met magneetband en "Eddy Current", waar de non-ferrofractie wordt uitgehaald;
 - o Sorteerlijn (17 kW)
 - o Scheidingsmachine 3 (30,10 kW)
- depollutie van AEEA
 - o FPD-lijn (flat panel display line)
- verwerking van beeldschermen (150 kW, 1 ton/uur).

de afwijking van volgende artikelen van titel II van het VLAREM wordt gevraagd :

- artikel 5.2.1.5.§5 (groenscherm)
- artikel 4.4.3.1.§ 1. (emissiegrenswaarden afgassen): het betreft hier een voorstel tot bijzondere voorwaarde.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

rubriek	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.1.2.d)1°	60	TON	opslag koel- en vriesapparaten (KV)
2.2.1.e)3°	200	TON	opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen : -100 ton koel- en vriesapparaten -100 ton groot witgoed (GW)
2.2.2.c)3°	400	TON	Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot (ferro en non-ferro), 400 ton
2.2.2.f)1°	60	TON	opslag (60 ton) en mechanische

			behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een sorteerlijn en mobiele shredder voor kunststofafval (respectievelijk 390 en 10 kW)
2.2.2.g)2°	3210	TON	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen 3210 ton namelijk: -opslag te verwerken niet-beeldbuishoudend materiaal (OVE) 600 ton -opslag te verwerken beeldbuis-houdend materiaal (TVM) 400 ton -opslag en schreddering van gevaarlijk kunststofafval 60 ton met mobiele shredder voor kunst-stofafval 390 kW -opslag gedepollueerd OVE 1000 ton -Een FPD-lijn (flat panel display line) voor verwerking van beeld-schermen (150 kW, 1 ton/uur) met bijhorende nieuwe activiteit met een max. opslag van : - 50 ton te verwerken FPD-materiaal en verwerkt materiaal - 50 ton fractie >12 mm - 50 ton fractie 1,5 à 12 mm - 50 ton fractie < 1,5 mm -5 manuele demontagelijnen voor AEEA -Tijdelijke opslag van 950 ton afvalstromen die vrijkomen bij depollutie van AEEA i.f.v. regelmatige afvoer
2.4.5.	204	TON	Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslag-capaciteit van meer dan 50 ton : -Niet-gedepollueerde AEEA (aan 3% van hun totale gewicht van 800 ton GW + KV + OVE) 3% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de categorieën, KV, GW, OVE en LMP : 24 ton -Niet-gedepollueerde AEEA - categorie beeldbuishoudende toestellen (aan 60 % van het totale gewicht van 300 ton TVM) 60% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de beeldbuishoudende toestellen : 180 ton
3.2.2°a)	0,795 1590	m³/uur m3/jaar	Lozen van huishoudelijk afvalwater
3.4.1°a)	0,025 0.1 20	m3/uur m3/dag m3/jaar	Lozen spui compressoren Ringlaan
3.6.3.2°	20,525 342.88 7670,25	m3/uur m3/dag m3/jaar	Lozen van bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie
6.4.1°	3505	L	frituurolie (1000 liter), afvalolie (2500 liter), persluchtolie (5 liter)
6.5.1°	1	Verdeel-slang	verdeelslang voor mazouttank
12.2.1°	1000 630	KVA KVA	2 transformatoren (630 & 1000 kVA)

12.3.2°	11	KW	vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW
15.1.1°	23	Voertuigen	12 heftrucks, 2 wielladers, 1 hoogwerker en 8 elektrische transpaletten
16.3.2°b)	207,83	KW	airco's (4,69 kW + 1,14 kW) en compressor (22 kW + 90 kW + 90 kW)
17.1.2.1.1°	1000	L	Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (propaangas)
17.3.2.1.1.1°b)	4,45	TON	mazouttank
17.4.	60	L	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (ruitensproeiervloeistof)
29.5.2.1°a)	10	KW	metaalbewerkingsmachines klein gereedschap (elektrische schroevendraaier, kniptang, boormachine,...)
31.1.1°a)	390	KW	een shredder met dieselmotor voor kunststofafval 390 kW
43.1.1°a)	570	KW	19 stralingsbranders met aardgas elk 30 kWth

6. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 14 september 2020 tot en met 13 oktober 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 2 digitale en 58 analoge bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op stofhinder, geurhinder, geluidshinder, het niet respecteren van de bouwvrije strook van 10 m langsheen de openbare buffer.

De aanvraag werd onderworpen aan een tweede openbaar onderzoek. Het tweede openbaar onderzoek vond plaats van 07 januari 2021 tot en met 5 februari 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 67 digitale en 3 analoge bezwaarschriften ontvangen. Er waren een 65-tal identieke bezwaren. Deze bezwaren hebben betrekking op : aanhoudende geluidshinder, probleem met PAK's in de omgeving, werking van geluidswerende luifel is niet bewezen voor 's avonds en 's nachts, aanhoudend gezoem van ventilatoren en afzuiginstallaties, shredder in open lucht, nachtwerk van het hoofdbedrijf ontleemt al jaren onze nachtrust, klachten worden niet naar behoren afgehandeld of worden afgewimpeld, diverse branden de laatste maanden,...

7. Adviezen

adviezen 1^e ronde

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 23-11-2020 gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 23-11-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Menen heeft op 21-10-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

subadviezen

Fluvia : gunstig

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 06-10-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

West-Vlaamse Intercommunale Milieu heeft op 25-09-2020 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 03-11-2020 volgend advies uitgebracht: ongunstig. Er werd op 25-11-2020 een aanvullend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 29-10-2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 27-11-2020 volgend advies uitgebracht: Geen advies

adviezen 2^e ronde

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 17-02-2021 gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 17-02-2021 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Menen heeft op 03-02-2021 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 21-01-2021 gemeld geen advies uit te brengen.

West-Vlaamse Intercommunale Milieu heeft op 21-01-2021 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 28-01-2021 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 08-02-2021 volgend advies uitgebracht : gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 04-02-2021 volgend advies uitgebracht : gunstig

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-02-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvragers en hun raadgevers.

8. Project-Mer of OVR

Op datum van 04-09-2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

9. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA "Industriegebied Grensland" .

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Ringlaan en de Industrielaan voldoende uitgeruste openbare weg zijn. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag voorziet in de integratie van de sites Ringlaan en Industrielaan door samenvoeging van percelen.

De aanvraag doet op zich geen afbreuk van de bestemmingsvoorschriften van het goedgekeurd BPA. De zone wordt bestemd voor de vestiging van industriële bedrijven.

Langsheen de openbare buffer (noordelijk gelegen) geldt in principe een bouwvrije strook van minstens 10 m. In het advies van de WVI wordt akkoord gegaan met een minimale bouwvrije afstand van 5m ten opzichte van de perceelsgrens (afwijking BPA).

Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en draagt bij tot de verdere uitbouw en het verduurzamen van de bedrijvigheid binnen de industriezone Menen-Grenslaan.

Mobiliteitsimpact

Artikel 26, §4 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is van toepassing:

Artikel 26 Aanleg parkeerruimten en fietsenstallingen bij uitbreidingswerken
§4. Ieder industrieel gebouw beschikt over één bijkomende parkeerplaats per schijf van 150m² uitbreiding.

De uitbreiding (met productiehal) heeft een oppervlakte van 1624,83m². Volgens de gemeentelijke verordening zouden er 11 bijkomende parkeerplaatsen moeten voorzien worden. Het ontwerp omvat geen uitbreiding van het huidige parkeerbestand.

In de bijgevoegde mobiliteitsnota 'Addendum E1 Effecten op mobiliteit' wordt de afwijking als volgt gemotiveerd:

De werknemers afkomstig van de beschutte werkplaats 't Veer (het gaat hier over een 100 werknemers, die meestal in 2 ploegen werken met een wissel om 13 uur) komen voornamelijk te voet, met de fiets of het openbaar vervoer.

Voor de uitbreiding met productiehal (zone Ringlaan) wordt aangegeven dat er gewerkt wordt met een 3 ploegenstelsel met 5 werknemers (2 FPD-werknemers, sorteerder, bullman en machinist). Deze komen voornamelijk met de wagen en parkeren ter hoogte van de burelen in de Ringlaan.

Op het einde van de toegangsweg in de Industrielaan bevindt zich aan linkerkant een fietsenstalling. Aan rechterkant is er parking voorzien voor de medewerkers.

De toename van het aantal werknemers is beperkt en er is voldoende parkeerplaats voor fietsen en personenwagens op de site aanwezig.

Het project zal geen relevante bijkomende verkeersbewegingen genereren. Er zijn dan ook geen aanzienlijke effecten op de mobiliteit rond de site te verwachten.

De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en visueel-vormelijke elementen

Voorliggende aanvraag voorziet in het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw met productiehal en het bouwen van een luifel, in een daartoe geëigende zone. Er wordt voldoende aandacht besteed aan een kwalitatieve inrichting en architecturale kwaliteit.

De luifel sluit aan ter hoogte van het afdak van de bestaande loods aan oostzijde. Aan noordzijde wordt eenzelfde bouwlijn (op 5,02m van de rooilijn) aangehouden.

Langsheen de openbare buffer (noordelijk gelegen) geldt in principe een bouwvrije strook van minstens 10m. In het advies van de WVI wordt akkoord gegaan met een minimale bouwvrije afstand van 5m ten opzichte van de perceelsgrens (afwijking BPA).

De inplanting dicht bij de perceelsgrens biedt meer stockageruimte voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteit. De aansluiting in dezelfde bouwlijn (noordgevel) zorgt voor een harmonieuze overgang tussen de gebouwen onderling.

Stad Menen vraagt in haar advies om de compensatie van de te rooien bomen te laten gebeuren met minstens evenveel duurzame en streekeigen boomsoorten (de compensatie is één op één). De boomsoorten worden gekozen in overleg met de Groendienst van stad Menen.

Het gevraagde past in het kader van de bedrijfsvoering en draagt bij tot de verdere uitbouw en het verduurzamen van de bedrijvigheid binnen de industriezone Menen-Grenslaan. De aanvraag is verenigbaar met de onmiddellijke omgeving en de plaatselijke aanleg en overstijgt de ruimtelijke draagkracht niet voor zover kan verzekerd worden dat de uitbating op een aanvaardbare manier kan gebeuren.

Brandveiligheid

Er werd een gunstig advies verleend door de brandweer. De exploitant dient de voorwaarden uit dit advies na te leven.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kruibeek.

De aanvraag wordt ingediend voor het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw met productiehal, het bouwen van een luifel boven de open stockage en het aanleggen van verharding.

Er werden bijkomende gegevens gevraagd door de waterloopbeheerder. Deze werden bezorgd op 24-11-2020.

De aanvraag omvat volgende bijkomende verharding :

Dak productiehal	1.650 m ² (1)
Luifel	728 m ² (1)
Nieuwe verharding	93 m ² (1)
Nieuwe verharding	170 m ² (2)

Gegevens m.b.t. bestaande dakoppervlakte waar tegenaan gebouwd wordt :
Dak bestaande loods 4.200 m² (3)

- (1) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, wordt aangesloten op 5 nieuwe hemelwaterputten met elk een inhoud van 20 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op 4 infiltratieputten met een capaciteit van 19.450 liter.
- (2) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, infiltreert op natuurlijke wijze in de naastliggende bodem.
- (3) het hemelwater, welke hier op terechtkomt, is aangesloten op 3 bestaande hemelwaterputten met elk een inhoud van 20 m³ waarvan de overloop wordt aangesloten op de openbare riolering in de Ringlaan.

Er is een hergebruik van ca. 3277 l/dag.

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project paalt niet rechtstreeks aan een ingeschreven waterloop van 2de categorie.
- 2) Het project ligt in het afstroomgebied van de Kruibeek, een ingeschreven waterloop van 2de categorie met nr. WL.44.
- 3) Het project ligt niet in een mogelijk overstromingsgevoelig gebied
- 4) Het project ligt volgens het bijgevoegde uittreksel in een gebied met een infiltreerbare bodem.

Om schadelijke effecten te vermijden en te compenseren zijn, uit het oogpunt van onze terreinkennis met betrekking tot het afwaartse gebied, volgende voorwaarden van toepassing:

Er moet een gecombineerde infiltratie-/buffervoorziening met een capaciteit (= open profiel) van minstens 250 m³/ha aangesloten verharde oppervlakte worden voorzien en een afvoer, boven de gemiddelde grondwaterstand -> afvoer grondwater wordt niet toegelaten, naar het oppervlaktewatersysteem.

Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 61 m³ (2.378 m² nieuwe dakoppervlakte + 93 m² verharding). De minimaal vereiste infiltratie-oppervlakte volgens de gewestelijke verordening hemelwater bedraagt 98 m² -> in vooropgesteld voorstel wordt hieraan voldaan.

Rekening houdend met onderstaand "Groot hergebruik" (*) dient de totale nuttige berging van infiltratie-/buffervoorziening minstens 16 m³ en dient de infiltratie-oppervlakte van deze voorziening minstens 26 m² te bedragen.

Er wordt een ondergrondse infiltratie-/buffervoorziening aangelegd met een capaciteit van 19.450 liter en een infiltratie-oppervlakte van minimaal 31,10 m. Er wordt geen overloop voorzien. Er wordt 100% ingezet op infiltratie.

() De aanvrager motiveert het 'groot hergebruik' van hemelwater waardoor 1.803 m² (of 45 m³) in mindering voor de dimensionering van de infiltratie-/buffervoorziening wordt gebracht. (Gegevens → hergebruik (l/dag): 3.277; volume hemelwater (m³): 100; horizontaal verharde oppervlakte aangesloten op de hemelwaterput (m²): 2.378).*

- 5) De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeit van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

e) **Natuurtoets**

Gezien de afstand tot VEN gebied en aard van de werken zijn er geen effecten op biodiversiteit te verwachten.

f) **Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) **Mobiliteit-Mobier** (transport en verkeersveiligheid)

De materiaalstromen worden aan- en afgevoerd door middel van vrachtwagens. De afvoer gebeurt naar erkende verwerkers, te valoriseren materiaal wordt hoofdzakelijk verwerkt

binnen de eigen groep. Het laden en lossen is beperkt van 7u tot 19u tijdens de weekdays.

Per dag zijn er gemiddeld 20 inkomende bewegingen op de site Industrielaan en 5 inkomende bewegingen voor de site Ringlaan. Uitgaand is dit 10 voor de Industrielaan en 5 voor de Ringlaan. Wat het totaal op 40 transportbewegingen brengt dagelijks voor de aan- en afvoer van materialen.

De werknemers verplaatsen zich met de auto, fiets, openbaar vervoer, autodelen, .. Er is voldoende parkeerplaats voor het personeel voorzien op de site zelf. Intern transport gebeurt voornamelijk met heftrucks en elektrische transpaletten, een hoogtewerker, daarnaast is er ook transport met vrachtwagens tussen de site Industrielaan en Ringlaan.

Met deze aanvraag wordt geen verhoging van het aantal transportbewegingen verwacht.

h) Milieutechnische aspecten

GPBV-installatie

Voor de zogenoemde GPBV-installaties dienen alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging genomen te worden. Dit zijn de X-rubrieken in de Vlaremindelingslijst: bij deze Vlaremrubrieken is in de kolommen de letter X opgenomen. De best beschikbare technieken moeten worden toegepast zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Galloo Industrielaan is met deze aanvraag een GPBV-bedrijf met de volgende GPBV-installatie: rubriek 2.4.5. 'tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die niet onder rubriek 2.4.4 vallen, in afwachting van de behandelingen, vermeld in rubriek 2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 en 2.4.6, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton, met uitsluiting van tijdelijke opslag op de plaats van de productie die aan de inzameling voorafgaat'.

Het betreft een nieuwe installatie:

<i>vergund</i>	-
<i>gevraagd:</i>	264 ton

Voor deze ingedeelde inrichting is de volgende BREF van toepassing:

- BREF "Waste Treatment" (2018) (BBT-conclusies afvalbehandeling van 10.08.2018, gepubliceerd op 17.08.2018).

De GPBV-rubrieken heeft in de achtste kolom van de indelingslijst van bijlage I van titel II van het VLAREM de kenletter S (verplichting tot uitvoeren oriënterend bodemonderzoek in het kader van de richtlijn 2010/75/EU).

☒ aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en de bodemattesten van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Bij de aanvraag is een toetsing aan de BREF-conclusies voor afvalbehandeling (2006) gevoegd. Zoals vermeld is ondertussen een recente BREF (2018) van toepassing.

Met de publicatie van Vlare III hoofdstuk 14 (BS 05.10.2020) werden de BREF-conclusies in de Vlaamse regelgeving opgenomen. Het betreft een nieuwe inrichting waaraan onmiddellijk dient te worden voldaan (in casu met betrekking tot de algemene bepalingen).

vergunningsduur

N.a.v. het verlopen van de vergunning voor de site Industrielaan wordt de vergunning voor onbepaalde duur gevraagd, waarbij de activiteiten en de percelen van de site Ringlaan mee worden geïntegreerd.

afvalbeheer

De verschillende afvalstoffen, hoofdzakelijk afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden aan- en afgevoerd door middel van vrachtwagens. Aanvoer gebeurt in gesloten containers of palletboxen (afkomstig van selectieve inzameling van recyclageparken en overslagstations). De verschillende binnenkomende afvalfracties voor de zone Industrielaan worden onmiddellijk onder de luifel gestockeerd. De vrijgekomen fracties worden opgeslagen in hiervoor voorziene recipiënten en worden gestald in de gebouwen (inclusief nieuwe uitbreiding) of onder de nieuwe luifel in de zone Industrielaan 1.

Alle gedepollueerde afvalfracties die in open lucht worden gestockeerd, worden opgeslagen op een vloeistofdichte verharding met voldoende afvoerputten. Afvalstoffen die binnen opgeslagen worden, in afwachting van depollutie, worden opgeslagen in aparte bakken.

koel- en vriesapparaten en groot witgoed

In 2018 werd een vergunning voor onbepaalde duur verleend om de recuperatie en recyclage koel- en vriesapparaten uit te voeren. Deze koel- en vrieslijn werd echter nooit in gebruik genomen. Met betrekking tot de activiteiten in verband met de op- en overslag koel- en vriesapparaten (max. opslag van 60 ton) wijzigt er niets. Omwille van een wijziging van de indelingslijst (november 2019) gebeurt er enkel een aanpassing van de afvalstoffenrubriek. Voor deze activiteiten is niet langer de afvalstoffenrubriek 2.1.2.b) van toepassing maar wel rubriek 2.1.2.d).1°.

Met betrekking tot de uitsortering van koel- en vriesapparaten (max. opslag van 100 ton) en groot witgoed (max. opslag van 100 ton) wijzigt er eveneens niets. Omwille van een wijziging van de indelingslijst gebeurt ook hier enkel een aanpassing van de afvalstoffenrubriek. Voor deze activiteiten is niet langer de afvalstoffenrubriek 2.2.1.e).2° van toepassing maar wel rubriek 2.2.1.e).3°.

Niet-gevaarlijk schroot

Galloo voorziet naast de integratie (en actualisatie van de bestaande vergunningen) in de gebouwen van Ringlaan 1 ook enkele nieuwe processen. Er is een nieuwe installatie voorzien voor het sorteren van roestvrij staal op basis van het uitzicht en de karakteristieken van de aangeleverde afvalstoffen. De afvalstoffen zijn afkomstig van andere installaties van Galloo en worden in verschrote vorm aangevoerd.

De aangevoerde schrootfracties worden in een hopper gestort. Vervolgens passeren ze via een transportband en stangenzeef. Op de stangenzeef worden de te grote fracties afgezeefd. Het schroot wordt via een volgende transportband en schudder naar een magneetband gestuurd waar de eventuele Fe-fractie wordt afgevoerd. Vervolgens gaat het materiaal naar de Eddy Current (EC) waar de non-ferro fractie afgezonderd wordt.

De uitval (drop) van de EC gaat via een transportband naar sorteersysteem 1. Daar wordt het materiaal gescheiden in 2 stromen. Via een eerste sorteerunit worden de verschillende metalen gescheiden in verschillende fracties wanneer deze in het meetbereik van de lasercamera met laser en sensor voor metalen terechtkomen. Via een uitblaasklep worden de verschillende fracties uitgeblazen. Het herkende metalen deel wordt op een optimaal tijdstip uit de afvalstroom geblazen en komt achter de separatieplaat en wordt opgevangen in een container. De overige bestanddelen vallen (drop) voor de separatieplaat. De drop gaat vervolgens naar de tweede sorteerunit die uitgerust is met een XRF bron (stralingsbron). De fracties wordt door uitwerpen van verschillende nozzles (via perslucht) over 2 transportbanden verspreid voor verdere scheiding.

De nieuwe sorteerlijn (17 kW) die in gebruik wordt genomen bestaat uit een hopper, een band en een sorteercabine. Het schroot wordt beneveld (deels om stof tegen te gaan, deels om materiaal proper te maken). De onzuiverheden worden manueel uitgesorteerd en de verschillende fracties worden opgevangen in bakken.

Galloo voorziet in totaal een max. opslag van 200 ton nog te verwerken non-ferro mix en daarnaast eveneens een max. opslag van 200 ton afgewerkte fracties uit verwerkte non-ferro mix.

Kunststofafval

De bestaande activiteiten met betrekking tot de opslag van max. 60 ton niet-gevaarlijk kunststofafval (type zwart – niet-broomhoudend) en max. 60 ton gevaarlijk kunststofafval (type wit – broomhoudend) worden verdergezet.

Het niet-gevaarlijk kunststofafval wordt via een sorteerlijn (10 kW) gescheiden en in de mobiele shredder (390 kW) voor kunststofafval verkleind en afzonderlijk opgeslagen. Via batchproces wordt het gevaarlijk kunststofafval eveneens via de mobiele shredder verkleind en, net als het niet-gevaarlijk kunststofafval, apart opgeslagen in afwachting van afvoer naar een daartoe vergunde verwerker.

(Niet-)beeldbuishoudende afvalstoffen en FPD-lijn

In de zone Industrielaan 1 bevinden zich het bestaande OVE-gebouw en het TVM-gebouw. In het OVE-gebouw wordt niet-beeldbuishoudend materiaal (OVE) verwerkt met een max. opslag van 600 ton OVE. Alle kleine huishoudelijke AEEA worden door de werknemers manueel gedemonteerd waarna de gedemonteerde componenten (kabelafval, kunststof, printplaten, condensatoren, batterijen,...) gescheiden in de hal worden opgeslagen.

De beeldbuishoudende apparaten (TVM) worden eveneens manueel gedemonteerd (omkasting, beeldbuis, andere onderdelen zoals hout...). De gedemonteerde onderdelen worden eveneens afzonderlijk in de hal gestockeerd. De huidige opslagcapaciteit van 100 ton wordt uitgebreid met 300 ton tot een max. opslag van 400 ton TVM.

Daarnaast wordt een nieuwe FPD (flat-panel-display)-lijn (150 kW) in gebruik genomen. Deze installatie, met een verwerkingscapaciteit van 1/ton uur, staat in voor het recyclen van FPD, LED en plasma schermen. De schermen worden op een voorbereidingstafel ontdaan van alle uitstekende delen. Vervolgens worden ze op een transportband geplaatst die de schermen in een breker invoert. Deze breker zorgt ervoor dat de schermen verpulverd worden. Daarna worden de gebroken stukken door een vijzel opgevoerd naar de wastrommel, terwijl er ondertussen stoom wordt gegenereerd om de mogelijke kwikdampen neer te slaan. Tenslotte zal de wastrommel de verschillende gezuiverde stukken naar grote sorteren. Bij deze installatie hoort een aparte waterzuiveringsinstallatie. De waterzuivering zorgt ervoor dat alle kwikhoudende slib niet in het algemeen waternet terecht komt, maar dat deze wordt uitgefilterd en apart verwijderd kan worden. Deze installatie staat binnen in een gebouw.

De exploitant voorziet met betrekking tot de nieuwe FPD-lijn volgende max. opslagcapaciteit:

- 50 ton: te verwerken FPD-materiaal en verwerkt materiaal;
- 50 ton: fractie >12 mm;
- 50 ton: fractie 1,5 à 12 mm;
- 50 ton: fractie < 1,5 mm.

Voor de verwerking van AEEA zijn er 5 manuele demontagelijnen. De bestaande opslagcapaciteit van 1000 ton gedepollueerd niet-beeldbuishoudend materiaal (OVE) blijft behouden evenals de tijdelijke opslag van max. 950 ton afvalstromen die vrijkomen bij de depollutie van AEEA in functie van regelmatige afvoer.

Algemene evaluatie

Alle afvalstoffen worden conform de wettelijke bepalingen (vloestofdichte vloer, weerbestendig,...) opgeslagen en verwerkt.

De door de exploitant aangevraagde activiteiten passen in het Vlaamse materialenbeleid en het duurzaam beheer van materiaalkringlopen waarbij zoveel mogelijk afvalstromen gerecupereerd en nuttig toegepast worden, materiaalverspilling beperkt wordt en materiaalkringlopen gesloten worden.

waterhuishouding

Met betrekking tot de lozing is het bedrijf momenteel vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de site Industrielaan en de site Ringlaan via 3 lozingspunten:

- lozing van bedrijfsafvalwater in de RWA-riolering met een debiet van maximum 6.000 m³/jaar - 200 m³/dag - 50 m³/uur (site Industrielaan)
- lozing van bedrijfsafvalwater in de DWA-riolering met een debiet van maximum 1.400 m³/jaar - 6 m³/dag - 0,7 m³/uur (site Industrielaan)
- max. 0,15m³/u - 3m³/d - 1.500m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.a) op openbare riolering van de Ringlaan, afkomstig van de spui van de stoomgenerator en compressoren en eventueel condens van het koelcircuit (site Ringlaan)

Aan voorliggende aanvraag werd een studie door erkend deskundige water dd. 08/07/2020 toegevoegd met betrekking tot de lozing en de benodigde acties, waarop de huidige aanvraag in grote mate is gebaseerd.

Met deze aanvraag vraagt het bedrijf met betrekking tot de lozing van afvalwater een aantal aanpassingen, enerzijds ten gevolge van de integratie voor beide sites en anderzijds door bijkomende afvalwaterstromen:

- rubriek 3.2.2^a (NIEUW): lozing van 0,795m³/u huishoudelijk afvalwater via twee lozingspunten (LP2&LP3) op DWA riolering van de Ringlaan en Industrielaan.
- rubriek 3.4.1^a (NIEUW): lozing van 0,025m³/u bedrijfsafvalwater bestaande uit spui van de compressoren via LP4 op de RWA- riolering van de Ringlaan.
- rubriek 3.6.3.2 (VERANDERING): lozing van 20,525m³/u - 342,88m³/d - 7670,25m³/j bedrijfsafvalwater afkomstig van productie (verontreinigd hemelwater, reiniging en FPD lijn) via een eigen waterzuiveringsinstallatie en LP1 op de RWA-riolering van de Industrielaan.

Het bedrijf is gelegen in **centraal gebied**. Ter hoogte van het bedrijf ligt een gescheiden rioleringsstelsel, waarvan de DWA afvoert naar **RWZI Menen** en de RWA afwatert naar de **Leie**.

✓ Huishoudelijk afvalwater (LP2 & LP3)

Het bedrijf vraagt de lozing van max. 0,795m³/u - 7,95m³/d - 1590m³/j huishoudelijk afvalwater via twee lozingspunten (LP2&LP3) op DWA riolering van de Ringlaan en Industrielaan. Dit is afkomstig van de sanitaire installaties in de burelen, OVE-gebouw en TVM-gebouw. Een gedeelte hiervan wordt geloosd via septische put. Dit werd in het verleden niet vergund wegens niet indelingsplichtig. Door het integreren van beide sites en de verdere uitbreiding, wordt deze lozing indelingsplichtig.

✓ Bedrijfsafvalwater (LP4)

Dit betreft de lozing van max. 0,025m³/u - 0,1m³/d - 20m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.4.1.a^o) bestaande uit spui van de compressoren via LP4 op de RWA- riolering van de Ringlaan. Deze lozing wordt hier als nieuwe bedrijfsafvalwaterstroom aangevraagd. Op vandaag is de lozing van spui van de compressoren reeds onderdeel van de vergunde lozing aan de site Ringlaan. Gelet op de oorsprong en te verwachten samenstelling van het afvalwater, kan dit zondermeer toegestaan worden.

✓ Bedrijfsafvalwater via eigen WZI (LP1)

Het bedrijf vraagt een aanpassing van de huidige vergunde lozing, meer bepaald een daling van het uurdebiet (-29,475m³/u) en een toename van het dagdebiet (+142,88m³/d) en het jaardebiet (1.670,25m³/j), om te komen tot een max. lozing van 20,525m³/u - 342,88m³/d - 7670,25m³/j bedrijfsafvalwater via eigen waterzuiveringsinstallatie (WZI). Daarnaast wordt ook een aanpassing van de lozingsnormen voorgesteld.

Deze afvalwaterstroom bestaat uit:

- Verontreinigd hemelwater van de niet overdekte afvalopslag (20m³/u - 338,68m³/d - 7055,85m³/j)
- Afvalwater van de FPD-lijn (0,125m³/u - 3m³/d - 600m³/j)
- Afvalwater van natte reiniging Ringlaan, OVE gebouw en Industrielaan 2 (0,4m³/u - 1,2m³/d - 14,4m³/j)

Het verontreinigd hemelwater vormt dus in volume het grootste aandeel in deze stroom; terwijl bij langere droge periodes dit bedrijfsafvalwater voornamelijk uit afvalwater van de FPD-lijn zal bestaan.

Het verontreinigd hemelwater van de niet-overdekte opslag van afvalstoffen is vandaag reeds vergund. De niet-overdekte oppervlakte voor afvalopslag zal aanzienlijk afnemen door de bijkomende overkapping die wordt voorzien met de nieuwe luifel en loods. Echter door toepassing van de neerslagcijfers bij een T2-bui neemt het te beschouwen piekdebiet toe. Het maximaal aangevraagde lozingsdebiet is gebaseerd op een totaal oppervlakte van 8301m². In de studie door Trevi wordt een afvloeicoëfficiënt vooropgesteld van 47,2% en een WZI waarvan de hydraulische capaciteit beperkt is tot een buffer van 75m³ met vervolgens een fysicochemie van 10m³/u. Dit betekent dus een aanzienlijk lager lozingsdebiet dan wat wordt aangevraagd.

Het studiebureau stelt voor om geen rekening te houden met deze bottleneck t.h.v. fysicochemie om verdere aanpassingen open te houden. Er kan hiermee niet akkoord gegaan worden. Verder wordt gesteld dat het normenkader en WZI over een periode van 2 jaar zal worden geëvalueerd. Het lijkt dan ook logisch o.b.v. deze evaluatie in de toekomst indien nodig ook verdere aanpassingen omtrent het lozingsdebiet en desgevallend de WZI te vragen. Het aandeel verontreinigd hemelwater dient dan ook bijgesteld te worden naar 10m³/u – 240m³/d – 4170m³/j, waardoor het totaal lozingsdebiet slechts 10,525m³/u – 244,2m³/d – 4784,4m³/j bedraagt.

Het is niet duidelijk welke afvalstromen nog buiten zullen worden opgeslaan in de toekomst. In bijlage R2 wordt voor alle stromen opslag in pandig of onder de luifel vermeld. Dit dient verder verduidelijkt. In de studie door Trevi is sprake van open opslag van toners van printers. Dergelijke afvalstromen dienen echter binnen opgeslaan te worden, conform Vlarem II, bijlage 5.2.1.7. De studie van Trevi lijkt hier wel reeds vanuit te gaan, aangezien bij het dimensioneren van de WZI wordt uitgegaan van overdekte opslag van de meest vervuilde stromen en een halvering van de vuilvracht afkomstig van de buitenopslag.

De niet-overdekte buitenopslag van de afvalstoffen, met uitzondering van de opslag van de inerte afvalstoffen en niet-teerhoudend asphalt, bedraagt volgens de aanvrager minder dan 4000ton. De exacte tonnages zijn niet duidelijk. De raadgever van de exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat dit nog bezorgd zal worden.

Het bedrijf geeft aan dat voor dergelijke inrichtingen (<4.000 ton) conform Vlarem II, art. 5.2.1.7, wordt geacht van rechtswege aan de normen van bijlage 5.3.2, 48°, te zijn voldaan. Deze laatste bepaling is evenwel strijdig met:

- artikel 1.7.2.1.1§4 van het Gecoördineerd Decreet integraal waterbeleid
- artikel 5.4.3 van het Decreet algemene bepalingen milieubeleid
- artikel 4.2.3.1. en artikel 2.3.6.1 van Vlarem II

In artikel 4.2.3.1 van Vlarem II is bepaald dat enkel gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C mogen worden geloosd in concentraties boven het indelingscriterium gevaarlijke stof (GS) van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II, waarvoor in de omgevingsvergunning emissiegrenswaarden zijn vastgelegd.

Daarnaast betreft het hier niet louter verontreinigd hemelwater. Er wordt tevens afvalwater van de FPD-lijn verwerkt in de WZI. Bij droge weersomstandigheden zal dit louter de lozing uitmaken.

Op vandaag wordt het verontreinigd hemelwater geloosd via bezinkput en KWS-afscheider met coalescentiefilter. In navolging van de studie door erkend deskundigen water van studiebureau Trevi, wordt nu een eigen WZI bestaande uit een bezinkput, buffer, fysicochemische zuivering, zandfilter en vervolgens actief koolfilter aangevraagd. Vervolgens zal dit geloosd worden via een meetgoot op de RWA-riolering naar oppervlaktewater. Het afvalwater afkomstig van de FPD-lijn wordt nog voorafgaand over een zeefband (180µm) en vervolgens aparte bezinktank gestuurd om het kwikhoudend slib apart te verwijderen.

Het concept voor deze waterzuivering werd in de studie door Trevi voorgesteld o.b.v. enerzijds inschatting van de huidige samenstelling van het potentieel verontreinigd hemelwater en anderzijds gegevens omtrent samenstelling van een gelijkaardige FPD lijn op een andere site van Galloo.

In de studie wordt voorgesteld in eerste instantie een mobiele opstelling met containermodules en zandfilter/actief koolfilter op skid te voorzien. Gezien nog verdere maatregelen m.b.t. verontreinigd hemelwater (overkapping) dienen genomen en de FPDlijn nog dient gebouwd, is het aangewezen nog verder evaluatie en bijstellingen open te houden.

Om die reden stelt de erkend deskundige ook een normenkader voor die nog verder dient geëvalueerd te worden. De deskundige stelt gedurende twee jaar kwartaalmetingen voor op de voorgestelde normen. In het normenkader werden ook de algemene lozingsnormen voor lozing in oppervlaktewater opgenomen. Deze dienen ten allen tijde gerespecteerd, maar werden in onderstaande tabel niet mee opgenomen.

Voorstel normenkader (SLV = sectorale lozingsvoorwaarde, IC = indelingscriterium gevaarlijke stoffen, RG = rapportagegrens)

Parameter	Eenheid	Lozingsvoorwaarde	Basis lozingsvoorwaarde
Totaal stikstof	mg/l	15	SLV
Totaal fosfor	mg/l	2	SLV
BZV	mg/l	25	SLV
CZV	mg/l	125	SLV
Totaal arseen	mg/l	0,015	SLV
Totaal koper	mg/l	0,15	SLV
Totaal nikkel	mg/l	0,09	SLV
Totaal lood	mg/l	0,1	SLV
Totaal zink	mg/l	1,4	SLV
Totaal antimoon	mg/l	0,1	SLV
Totaal barium	mg/l	0,21	SLV
Totaal borium	mg/l	3,5	SLV
Totaal kobalt	mg/l	0,01	SLV
Totaal molybdeen	mg/l	0,35	SLV
Totaal seleen	mg/l	0,005	SLV
Totaal telluur	mg/l	0,1	SLV
Totaal tin	mg/l	0,04	SLV
Totaal titanium	mg/l	0,1	SLV
Totaal zilver	mg/l	0,004	10 x IC
Totaal cadmium	mg/l	0,0008	IC
Totaal kwik	mg/l	0,00015	IC
Totaal chroom	mg/l	0,05	SLV
Totaal vanadium	mg/l	0,05	10 x IC

Naftaleen	µg/l	2	SLV
Fenanthreen	µg/l	1	10 x IC
Fluorantheen	µg/l	0,5	10 x IC
Benzo(a)anthraceen	µg/l	0,3	IC
Chryseen	µg/l	1	SLV
Som benzo(b+k)fluorantheen	µg/l	0,05	RG
Benzo(a)pyreen	µg/l	0,05	IC
Som benzo(g,h,i)peryleen + ideno(1,2,3c,d)pyreen	µg/l	0,05	RG
Acenaftyleen	µg/l	4	SLV
Acenafteen	µg/l	0,6	SLV
Fluoreen	µg/l	2	SLV
Anthraceen	µg/l	0,1	IC
Pyreen	µg/l	0,4	10 x IC
Dibenzo(a,h)anthraceen	µg/l	0,5	SLV
Benzeen	mg/l	0,01	SLV
Tolueen	mg/l	0,09	SLV
Dichloormethaan	mg/l	0,02	SLV
PCB (som 7)	µg/l	0,02	10 x IC

In de laatste kolom staat aangegeven waarop de voorgestelde norm is gebaseerd. SLV slaat op de sectorale lozingsvoorwaarden voor buitenopslag van meer dan 4.000ton niet inerte afvalstoffen. Zoals eerder aangehaald zijn deze hier niet van toepassing. VMM merkt bovendien op dat volgens de gegevens in de studie op vandaag voor heel wat parameters (verschillende metalen, PAKs, MAKs,...) de concentratie in het potentieel verontreinigd hemelwater reeds een heel stuk lager ligt dan deze voorwaarden en dit terwijl er nog zowel bronbeperkende maatregelen als end-of-pipe maatregelen gepland zijn. Voor een aantal metalen blijkt dan weer duidelijk dat de verdere geplande maatregelen noodzakelijk zijn. Ook de (beperkte beschikbare) gegevens omtrent de samenstelling van FPD-lijn geven een gelijkaardig beeld.

Echter met de verdere bronbeperkende maatregelen én waterzuivering kan verwacht worden dat de verwijderingsrendementen t.o.v. de huidig gekend samenstelling heel wat hoger zullen liggen dan hetgeen nu met deze lozingsnormen wordt beoogd. VMM is van mening dat dit normenkader voor een aantal gevaarlijke stoffen veel te ruim zal blijken. Hierover kan echter nog geen definitief beeld gevormd worden. Er kan dan ook akkoord gegaan worden met huidig voorstel, voor zover dit een tijdelijk normenkader is die het bedrijf in de gelegenheid moet stellen om de nodige aanpassingen te implementeren, de waterzuivering op te starten en werking te evalueren. Bovenstaand normenkader kan hoegenaamd niet dienen als definitief voorstel qua samenstelling voor de aangevraagde lozing. Er kan dan ook slechts akkoord gegaan worden met deze lozingsnormen voor een proeftermijn van 2 jaar. In die periode moeten – zoals voorgesteld door de erkend deskundige – kwartaalmetingen uitgevoerd worden. Op basis van deze metingen en de evaluatie van de werking van de waterzuivering en genomen maatregelen, kan daarna een definitief normenkader voorgesteld worden. Hiertoe dient een studie uitgevoerd te worden door erkend deskundige water.

Bodememissies

Volgende maatregelen worden genomen om emissies naar de bodem tegen te gaan:

- De opslag in open lucht van gedepollueerd materiaal gebeurt op een vloeistofdichte vloer;
- De afvalfracties opgeslagen in een zone met afwatering richting bezinkput en KWS afscheider om vervolgens via een meetgoot geloosd te worden;
- Aanvoer van materialen gebeurt in gesloten containers of palletboxen;
- De binnenkomende fracties worden onder een luifel gestockeerd;
- De opslag van gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen zal gebeuren in dubbelwandige bovengrondse opslagtanks;
- De nodige periodieke onderzoeken worden uitgevoerd;
- De vrijgekomen fracties worden in recipiënten binnen of onder een luifel opgeslagen.

In 2019 werd reeds een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd die geen aanleiding gaf naar een beschrijvend bodemonderzoek.

Stralingen

De lichtbronnen werken met een sensor en zijn nodig voor veiligheidsredenen.

Luchtemissies

Voor de luchtemissies zijn er enkel geleide emissies van de nieuwe FPD-lijn. De geëmitteerde lucht gaat over een actiefkool-installatie via een schoorsteen (11 m hoog) naar buiten. Naast de algemene emissiegrenswaarden worden voor stof en kwik emissiegrenswaarden gevraagd.

Verder zijn er diffuse stofemissies mogelijk bij het laden en lossen, de behandeling, het transport. Door de aan- en afvoer in containers en de activiteiten uit te voeren in een gebouw worden deze zoveel mogelijk beperkt.

Stofemissies afkomstig van metalen worden beperkt door het transport in gesloten containers of palletboxen te laten doorgaan, daarnaast bevinden de activiteiten vinden binnen plaats in de gebouwen. Daarnaast maakt men gebruik van elektrische heftrucks.

Geluid en trillingen

Deze aanvraag betreft in de eerste plaats de integratie van de activiteiten op de beide sites in één vergunning. Beide sites zijn naast elkaar gelegen en sluiten op elkaar aan.

Er worden daarnaast als volgt bijkomende verwerkingsactiviteiten/ installaties aangevraagd: mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot en depollutie van AEEA, deze komen in de gebouwen aan de Ringlaan. De afvalverwerkingslijnen en bijhorende technieken (o.a. compressoren) staan binnen opgesteld zodat het geluid voor de omgeving beperkt is. Verder verwijst de aanvraag naar de bouw van een luifel die uitgevoerd zal worden in sandwichpanelen om extra demping te geven naar de omgeving.

Voor de inrichting – een nieuwe inrichting- dient het specifiek geluid (=het geluid dat voortkomt van het bedrijf en zijn activiteiten) ter hoogte van de woningen te voldoen aan 45 – 40 - 40 dB(A) (resp. dag, avond en nacht).

Volgende maatregelen worden genomen om geluidshinder naar de omgeving te gaan beperken:

- Alle verwerkingsactiviteiten vinden binnen de gebouwen plaats;
- Met deze aanvraag wil men een luifel bouwen in sandwichpanelen die geluidstrillingen te dempen;
- Er wordt een demper geplaatst op het compressorlokaal.

Tijdens het eerste openbaar onderzoek zijn er een 60-tal bezwaren ingediend ondermeer over geluidshinder. Het advies van het CBS is dan ook heel kritisch over dit milieu-aspect. Het CBS wenst het laden en lossen te beperken tussen 7u en 19u en de exploitatietijden zelf van 6u tot 20u van maandag tot vrijdag. Het CBS wenst dat de mobiele breker in een gesloten gebouw geplaatst wordt.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat het laden en lossen beperken tussen 7u en 19u kan.

Een gebouw plaatsen voor een breker die maar 1 dag per maand werkt, is volgens de exploitant niet aan de orde. Ook het beperken van de exploitatietijden kan niet aanvaard worden.

De exploitant meldt verder dat hij recent een geluidsdeskundige onder de arm genomen heeft en dat een geluidsstudie werd opgemaakt. De voorziene luifel kan voorzien worden van geluidswerend materiaal zodat aan de vigerende geluidsnormen zou kunnen worden voldaan.

Deze geluidsstudie werd tot op heden nog niet bezorgd noch aan de vergunningverlenende overheid, noch aan de adviesinstanties. Het is dan ook aangewezen dat deze geluidsstudie – via wijzigingsverzoek- opgeladen wordt op het omgevingsloket. Het is duidelijk dat geluid en werkuren voor alle betrokkenen (gemeente, buurt én bedrijf) een cruciaal element zijn. Iedereen moet dan ook de kans krijgen om dit nader te bekijken, en dan pas kan ten gronde een uitspraak gebeuren over dit punt en eventuele bijhorende randvoorwaarden of beperkingen. Aan de deputatie wordt voorgesteld om de beslissingstermijn met 60 dagen te verlengen zodat een nieuwe adviesronde en een nieuw openbaar onderzoek kan georganiseerd worden.

Hieruit moet dan blijken of en hoe de inrichting binnen de vigerende geluidsnormen kan geëxploiteerd worden.

In het wijzigingsverzoek is de geluidstudie, opgesteld door een erkend deskundige (dBA-plan, dd. 04.12.2020) toegevoegd. De exploitant doet voorstellen om het geluid te reduceren.

Voor de gekozen beoordelingspunten(woningen) gelden als geluidsgrenswaarden voor het continu geluid 45-40-40 dB(A) voor dag-avond-nacht: het betreft een nieuwe inrichting en de woningen liggen op minder dan 500 m van een industriegebied. De woningen zelf zijn gelegen in het agrarisch gebied, het bedrijf in industriegebied.

Verder is er in de studie ook nagegaan of er kan voldaan worden aan de richtwaarden voor fluctuerend geluid.

Er zijn metingen uitgevoerd tijdens en aan de huidige activiteiten en handelingen aan de Ringlaan/Industrielaan.

Tevens is er gemeten aan de bestaande installatie (Galoo, Ropswalle) voor de beeldschermverwerking - de zgn. FPD-lijn- om de geluidsemissie in de nieuwe hal te kunnen inschatten: het gemiddelde geluidsniveau in de hal nu in Ropswalle bedraagt 80 dB(A).

Er worden in de studie overdrachtsberekeningen uitgevoerd voor de bestaande situatie en voor de nieuwe situatie.

De activiteiten in de site Industrielaan veroorzaken momenteel in de **bestaande situatie** overschrijdingen van de grenswaarde voor piekgeluid op beide meetpunten, zowel overdag (grenswaarde 60 dB(A)) als 's avonds en 's nachts (grenswaarde 50 dB(A)).

Bepaalde handelingen buiten in openlucht in de Industrielaan zoals het vallen van recyclagemateriaal in een container, het opscheppen van tv's en het vallen van de tv's in een container, zorgen voor een verhoging van het omgevingsgeluid.

Bij de continue bronnen zorgt in de bestaande situatie de aanzuiging vooraan in de gevel op meetpunt 1 (ten westen van de site) voor een overschrijding (47,0 dB(A) berekend). Op meetpunt 2 (ten noorden) zorgen geen van de bronnen voor een overschrijding van de grenswaarden.

Voor de **nieuwe situatie** wordt voor meetpunt 2 voor het continue geluid 35,4 dB(A) berekend en zijn er geen overschrijdingen; voor meetpunt 1 geeft dit 47,7 dB(A) als gevolg van de aanzuiging vooraan in de gevel. Deze aanzuiging zal worden voorzien van een geluiddemper. De nieuwe FPD-lijn in de loods voldoet aan de grenswaarden.

Het reeds in de aanvraag voorziene geluidsscherm met luifel, die aan de onderzijde voorzien is van geluidsabsorberende binnendozen, zal de geluidsniveaus van de activiteiten buiten op de site Industrielaan significant doen dalen.

Op basis van de berekeningen zijn er geen overschrijdingen voor de dagperiode te verwachten. De studie geeft aan dat het voor de avond- en nachtperiode moeilijk is daar een uitspraak over te doen: het immissieniveau zal ook afhangen van de activiteiten. Zo wordt er geen overschrijding verwacht voor activiteiten binnen in de hal. Het effect van buitenactiviteiten na 19u en voor 7u zal geverifieerd moeten worden aan de hand van controlemetingen.

Rekening houdend met de geluidsstudie en de conclusies van deze studie, met de voorstellen door de exploitant gedaan en met het feit dat het geluidsscherm met de luifel deel uitmaakt van de aanvraag mag er met de nodige zekerheid van uitgegaan worden dat er kan geëxploiteerd worden tijdens de dagperiode conform de vigerende normen. Er is zeker bij stad en buurt een grote bezorgdheid omtrent het blijvend kunnen respecteren van de vigerende normen buiten de dagperiode. Om hieromtrent meer garanties te kunnen bieden wordt voorzien voor de avond- en nachtperiode in 2 controlemetingen (de eerste 6 maanden na plaatsen van het geluidsscherm, de 2 de meting 1 jaar erna). Op die manier kan ook de werking in de praktijk en de effecten van de voorgestelde maatregelen en toezeggingen nauwkeurig ingeschat worden. De exploitant merkt vandaag niet onterecht op dat die door het stadsbestuur voorgestelde randvoorwaarden het voor hem moeilijk tot niet werkbaar maken. De metingen moeten toelaten om buurt en stad te verzekeren dat het bedrijf nu niet zomaar op hun woorden geloofd wordt, maar ook nauwgezet zal opgevolgd worden. Desgevallend kunnen en zullen door de betrokken instanties en de bevoegde vergunningverlenende overheid andere of bijkomende voorwaarden/maatregelen voorzien worden indien zou blijken dat – tegen de huidige verwachting en beoordeling van de voorliggende stukken in – er toch nog geluidsoverschrijdingen zouden zijn.

Tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie verklaart de raadgever van de exploitant dat het bedrijf van plan is om een breker met elektrische motor in te zetten. Hiermee werd nog geen rekening gehouden in de geluidsstudie. Tijdens de avond- en nachtperiode zijn er enkel volgende buitenactiviteiten: heftrucks die van 19u tot 21u en vanaf 5u bakken met afgewerkt product buiten plaatsen. Er zullen geen heftrucks met lege bakken rondrijden in de avond- en nachtperiode.

Volgende bijzondere voorwaarden worden opgelegd :

- De aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan wordt voorzien van een geluidsdemper.
- Het laden en lossen vindt enkel plaats gedurende de dagperiode (tussen 7u tot 19). De wiellader zal buiten deze periode enkel ingezet worden binnen in de gebouwen.
- De breker wordt 1 dag per maand ingezet. Het breken zal enkel gebeuren tijdens de dagperiode (tussen 7u tot 19). Er mag maximaal 12 dagen per jaar gebroken worden.
- Tijdens de avond – en nachtperiode (19u-7u) zijn geen geluidsgenererende productie-activiteiten buiten toegestaan met uitzondering van de periodes 19u-21 en 5u-7u waar heftrucks bakken met afgewerkte producten mogen buiten brengen.
- Er wordt binnen de 6 maanden en na 18 maanden na het plaatsen van het geluidsscherm met de luifel een geluidscontrolemeting uitgevoerd, die aantoont dat er voldaan kan worden aan de geluidsvoorwaarden van Vlarem II.

Afwijkingen op sectorale voorwaarden

1. Er wordt een afwijking gevraagd op artikel 5.2.1.5. §5 van Vlarem II:

Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd , wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.

Motivatie voor de afwijking:

Het betreft een bestaand gebouw gelegen in industriegebied. Rondom het gebouw is er een brandweerdoorgang noodzakelijk. Alle activiteiten met betrekking tot de afvalstoffen worden binnenin de gebouwen uitgevoerd, zodat visuele hinder die zou kunnen ontstaan zeer beperkt is. De noodzaak tot een groenscherm rondom de locatie is dus gering.

Beoordeling :

Er wordt dus gevraagd om de bestaande aanplanting te behouden zodoende dat de brandweerdoorgang behouden kan worden. Gezien dit in het verleden werd toegestaan en het gaat om bestaande bebouwing kan hier afwijking op worden verleend.

2. Er wordt een afwijking gevraagd op artikel 4.4.3.1.§1

De exploitant wenst voor de uitstoot van de FPD-lijn dezelfde normen te bekomen als voor de gelijkaardige installatie op de site Ropswalle. Voor de geleide emissies van deze installaties worden volgende emissiegrenswaarden gevraagd, namelijk 1 mg/Nm³ voor stof en 0,1 mg/Nm³ voor kwik.

In de aanvraag wordt naar artikel 4.4.3.1.§ 1. verwezen (en de algemene emissiegrenswaarden onder bijlage 4.4.2.). In se betreft het een bijzondere voorwaarde met een voorstel tot aangepaste emissiegrenswaarden (=strengere) voor deze beide polluenten.

De emissies van kwik zullen continu worden gemonitord. Er wordt hier geen verdere uitleg (bv. periodiciteit) over verschaft. De analyse die bezorgd werd is niet gedateerd en is afkomstig van een LCD-lijn (wellicht van de site Ropswalle). In dit dossier wordt de aanvraag gedaan voor de FPD-lijn.

Het is aangewezen dat de exploitant voor de beslissing van de deputatie een meer uitgebreide motivering (meer analyses, ev. evaluaties, verduidelijking over de periodiciteit, ...) bezorgt.

beoordeling

Ten opzichte van de aanvraag – en zoals gevraagd tijdens de POVC- werden bij het wijzigingsverzoek de resultaten toegevoegd van de emissiemetingen (Servaco, 2013 en 2018), uitgevoerd op de afzuiging van de gelijkaardige LCD-lijn in Galloo Ropswalle. De gevraagde emissiegrenswaarden zijn haalbaar en de ter beschikking gestelde metingen staven dat voldaan kan worden aan de voorgestelde (strengere dan de algemene) emissiegrenswaarden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

10.Conclusie

Voorliggende aanvraag voorziet in de integratie van de sites Ringlaan en Industrielaan.

Tijdens de 2 openbare onderzoeken werden heel wat bezwaren geuit.

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied met in de nabije omgeving heel wat bewoning. Met deze aanvraag wordt ondermeer voorzien in het bouwen van een nieuwe loods en een luifel met geluidswerende werking.

Uit de bezwaren komt vooral geluidshinder naar voor. Er werd een geluidsstudie uitgevoerd. Het bedrijf wenst volcontinu te produceren. Er worden voorwaarden opgelegd om de buitenactiviteiten zoveel als mogelijk tijdens de avond- en nachtperiode te beperken. Er worden ook geluidscontrolemetingen opgelegd. Met dit alles kan geoordeeld worden dat er een aanvaardbaar evenwicht gevonden kan worden tussen de economische verzuchtingen van

een bedrijf gesitueerd in de geëigende bestemmingszone en de begrijpelijke bezorgdheid bij stad en buurt omtrent hun woonkwaliteit (inzonderheid op vlak van geluid). Desgevallend kunnen en zullen door de betrokken instanties en de bevoegde vergunningverlenende overheid andere of bijkomende voorwaarden/maatregelen voorzien worden indien zou blijken dat – tegen de huidige verwachting en beoordeling van de voorliggende stukken in – er toch nog geluidsoverschrijdingen zouden zijn.

De vergunning kan verleend worden – mits het opleggen van voorwaarden - voor een termijn van onbepaalde duur met uitzondering van de lozingsnormen die kunnen vergund worden voor een termijn van 2 jaar op proef.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door het Schepencollege kunnen als volgt worden weergegeven : De gemeente heeft met veel interesse de geluidsstudie doorgenomen. Er blijft een grote bezorgdheid naar de buurt toe.

De bezwaren zijn gelijkaardig als bij het eerste openbaar onderzoek: geluidshinder (bv. opstellen van shredder in open lucht), werking van bedrijf dicht bij de bewoning, geen rekening houden met klachten..

de inspanningen van het bedrijf worden geapprecieerd. De bezorgdheid blijft bij de buurtbewoners, vooral om 24/7- volcontinu te werken. CBS beseft dat de exploitant 'bang' is van automatische geluidsmetingen, is technisch mogelijk, is wel een belangrijke investering. Het bedrijf bevindt zich zeer dicht bij woningen, dit ligt gevoelig. Vooral het wakker worden 's nachts door de heftrucks is frustrerend voor de bewoners.

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : men heeft kennisgenomen van de adviezen, deze kunnen gevolgd worden met uitzondering van het advies van de stad Menen.

Opmerkingen/aanvullingen mbt advies GOP -milieu:

*lucht : analoge voorwaarde zoals op site Ropswalle. FPD en LCD worden als term door elkaar gebruikt. Continue monitoring van kwik met loggings op 6 verschillende meetpunten.

* geluid :

in de geluidsstudie wordt in de nieuwe situatie het continu en piekgeluid bepaald. Het continu geluid kan aan de normen voldoen zowel overdag, 's avonds en 's nachts ... enkel moet er nog 1 demper voorzien worden aan een afzuiging

Voor het piekgeluid zijn er overdag geen overschrijdingen noch binnen, noch buiten, binnenactiviteiten geven geen overschrijdingen tijdens de avond- en nachtperiode (incl rondrijden van wiellader) ...

Wiellader rijdt 's avonds en 's nachts niet buiten. Heftrucks Industrielaan rijden beperkt buiten tot 19u, 's morgens vanaf 5u- 7u, dit om bakken met afgewerkt product weg te brengen naar de opslagplaats, in de zone bij het geluidsscherm.

Enkel volle bakken met afgewerkt product worden tijdens deze periode naar buiten gereden, de bakken worden niet uitgekieperd, er wordt ook niet met lege bakken naar binnengereden (kan een klapperend geluid geven). Op die manier is er geen overschrijding te verwachten 's avonds en 's nachts.

Breken zelf gebeurt 1x per maand, er zal een andere breker ingezet worden (geen diesel motor), breker met elektrische motor, zal dus inzake geluid een verbetering zijn.

Het bedrijf gaat akkoord met het voorstel om een controlemeting uit te voeren.

Bedrijf gaat zo vlug mogelijk op deze wijze beginnen werken, zal dus een verbetering voor de buurt zijn.

Opmerkingen mbt het advies van stad Menen :

*Stedenbouwkundige voorwaarden: geen opmerkingen

* Milieuvoorwaarden :

Voorgestelde laad- en lostijden : kunnen aanvaard worden.

Exploitatietijden beperken : hiermee kan niet akkoord gegaan worden

Mobiele breker kan niet binnen opgesteld worden

De wiellader wordt enkel overdag buiten ingezet.

Het bedrijf is geen voorstander van een continue geluidsmeting. Dergelijke meting zal ook andere geluiden weergeven, bv wind, regen, vogels die beginnen fluiten,.... Het bedrijf zal wel een controlemeting na realisatie uitvoeren.

De activiteiten worden 24/7 aangevraagd, dus ook in het weekend

Er zullen nieuwe bakken voor het afgewerkt product aangekocht worden. Deze hebben een inhoud van 1 m3.

De voorgestelde voorwaarden ivm de lozing kunnen gevolgd worden. De info ivm de niet-overdekte buitenopslag zal onmiddellijk aangeleverd worden.

Wat de recente brand betreft, ligt de oorzaak wellicht bij de opslag van batterijen. De impact van de recente brand was beperkt . De batterijen zullen voortaan in metalen containers opgeslagen worden, tussen elke laag batterijen zal een laagje zand voorzien worden. De containers zullen afgesloten worden.

De grote brand was op een andere site.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: NV GALLOO,

aanvrager: NV GALLOO,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Industrielaan zn te 8930 Menen

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170925-0017 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0465F/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0472G/
- MENEN 1 AFD, sectie F, nrs. 0466C/

met als voorwerp :

bouw :

- uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw met productiehal

- bouwen van een luifel boven de open stockage
- omgevingswerken

milieu : het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een recyclagebedrijf voor ferro- en nonferrometalen

Gecoördineerde toestand:

een recyclagebedrijf voor ferro- en nonferrometalen met

rubriek	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
2.1.2.d)1°	60	TON	opslag koel- en vriesapparaten (KV)
2.2.1.e)3°	200	TON	opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen : -100 ton koel- en vriesapparaten -100 ton groot witgoed (GW)
2.2.2.c)3°	400	TON	Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijk schroot (ferro en non-ferro), 400 ton
2.2.2.f)1°	60	TON	opslag (60 ton) en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een sorteerlijn en mobiele shredder voor kunststofafval (respectievelijk 390 en 10 kW)
2.2.2.g)2°	3210	TON	Opslag en mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen 3210 ton namelijk: -opslag te verwerken niet-beeldbuishoudend materiaal (OVE) 600 ton -opslag te verwerken beeldbuis-houdend materiaal (TVM) 400 ton -opslag en schreddering van gevaarlijk kunststofafval 60 ton met mobiele shredder voor kunst-stofafval 390 kW -opslag gedepollueerd OVE 1000 ton -Een FPD-lijn (flat panel display line) voor verwerking van beeld-schermen (150 kW, 1 ton/uur) met bijhorende nieuwe activiteit met een max. opslag van : - 50 ton te verwerken FPD-materiaal en verwerkt materiaal - 50 ton fractie >12 mm - 50 ton fractie 1,5 à 12 mm - 50 ton fractie < 1,5 mm -5 manuele demontagelijnen voor AEEA -Tijdelijke opslag van 950 ton afvalstromen die vrijkomen bij depollutie van AEEA i.f.v. regelmatige afvoer
2.4.5.	204	TON	Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen met een totale opslag-capaciteit van meer dan 50 ton : -Niet-gedepollueerde AEEA (aan 3% van hun totale gewicht van 800 ton GW + KV + OVE) 3% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de categorieën, KV, GW, OVE en LMP : 24 ton -Niet-gedepollueerde AEEA - categorie beeldbuishoudende toestellen (aan 60 % van het totale gewicht van 300 ton TVM)

			60% is het gemiddelde aandeel gevaarlijk afval in het niet-gedepollueerde AEEA voor de beeldbuishoudende toestellen : 180 ton
3.2.2°a)	0,795 1590	m³/uur m³/jaar	Lozen van huishoudelijk afvalwater
3.4.1°a)	0,025 0.1 20	m³/uur m³/dag m³/jaar	Lozen spui compressoren Ringlaan
3.6.3.2°	10,525 244,2 4784,4	m³/uur m³/dag m³/jaar	Lozen van bedrijfsafvalwater (max. 10,525 m³/uur 244,2 m³/dag 4784,4 m³/jaar) via een waterzuiveringsinstallatie
6.4.1°	3505	L	frituurolie (1000 liter), afvalolie (2500 liter), persluchtolie (5 liter)
6.5.1°	1	Verdeel-slang	verdeelslang voor mazouttank
12.2.1°	1000 630	KVA KVA	2 transformatoren (630 & 1000 kVA)
12.3.2°	11	KW	vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW
15.1.1°	23	Voertui-gen	12 heftrucks, 2 wielladers, 1 hoogwerker en 8 elektrische transpaletten
16.3.2°b)	207,83	KW	airco's (4,69 kW + 1,14 kW) en compressor (22 kW + 90 kW + 90 kW)
17.1.2.1.1°	1000	L	Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (propaangas)
17.3.2.1.1.1°b)	4,45	TON	mazouttank
17.4.	60	L	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (ruitensproeiervloeistof)
29.5.2.1°a)	10	KW	metaalbewerkingsmachines klein gereedschap (elektrische schroevendraaier, kniptang, boormachine,...)
31.1.1°a)	390	KW	een shredder met dieselmotor voor kunststofafval 390 kW
43.1.1°a)	570	KW	19 stralingsbranders met aardgas elk 30 kWth

Volgende besluiten worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning

- site Industrielaan : de besluiten van de deputatie dd. 06/12/2001, 18/07/2002, 06/02/2003, 17/07/2003, 22/01/2004, 27/03/2008, 19/08/2010, 30/08/2012, 12/05/2016 en 14/06/2018
- site Ringlaan : het besluit van de deputatie dd. 22/11/2018

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

bouw :

1. De voorwaarden in het advies van Fluvia dienen strikt nageleefd te worden.

2. De compensatie van de te rooien bomen dient te gebeuren met minstens evenveel duurzame en streekeigen boomsoorten (de compensatie is één op één). De boomsoorten worden gekozen in overleg met de Groendienst van stad Menen.
3. De groenaanleg moet uitgevoerd worden in het eerste plantseizoen na voltooiën van de werken.
4. De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeï van hemelwater naar de aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.

milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>.

bijzondere voorwaarden :

1. In toepassing van de afwijkingsmogelijkheid van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II, wordt toegestaan dat de aanleg van een groenscherm rondom niet noodzakelijk is en dat de bestaande beplanting zoals voorgesteld op het uitvoeringsplan volstaat.
2. Voor de geleide emissies op de FPD-lijn gelden emissiegrenswaarden van 1 mg/Nm³ voor stof en van 0,1 mg/Nm³ voor kwik. De emissies van kwik worden continu gemonitord.
3. Tijdens de activiteiten zijn de poorten gesloten.
4. Er mogen geen containers met gevaarlijke afvalstoffen in open lucht opgeslagen worden.
5. De aanzuiging in de voorgevel van de hal aan de Ringlaan wordt voorzien van een geluidsdemper.
6. Het laden en lossen vindt enkel plaats gedurende de dagperiode (tussen 7u tot 19). De wiellader zal buiten deze periode enkel ingezet worden binnen in de gebouwen.
7. De breker wordt 1 dag per maand ingezet. Het breken zal enkel gebeuren tijdens de dagperiode (tussen 7u tot 19). Er mag max 12x per jaar gebroken worden.
8. Tijdens de avond – en nachtperiode (19u-7u) zijn geen geluidsgenererende productie-activiteiten buiten toegestaan met uitzondering van de periodes 19u-21 en 5u-7u waar heftrucks bakken met afgewerkte producten mogen buiten brengen.
9. Er wordt binnen de 6 maanden en na 18 maanden na het plaatsen van het geluidsscherm met de luifel een geluidscontrolemeting uitgevoerd en opgeladen op het omgevingsloket

10. Lozingsnormen (voor een termijn van 2 jaar op proef)

Parameter	Eenheid	Lozingsvoorwaarde
Totaal stikstof	mg/l	15
Totaal fosfor	mg/l	2
BZV	mg/l	25
CZV	mg/l	125
Totaal arseen	mg/l	0,015
Totaal koper	mg/l	0,15
Totaal nikkel	mg/l	0,09

Totaal lood	mg/l	0,1
Totaal zink	mg/l	1,4
Totaal antimoon	mg/l	0,1
Totaal barium	mg/l	0,21
Totaal borium	mg/l	3,5
Totaal kobalt	mg/l	0,01
Totaal molybdeen	mg/l	0,35
Totaal seleen	mg/l	0,005
Totaal telluur	mg/l	0,1
Totaal tin	mg/l	0,04
Totaal titanium	mg/l	0,1
Totaal zilver	mg/l	0,004
Totaal cadmium	mg/l	0,0008
Totaal kwik	mg/l	0,00015
Totaal chroom	mg/l	0,05
Totaal vanadium	mg/l	0,05
Naftaleen	µg/l	2
Fenantheen	µg/l	1
Fluorantheen	µg/l	0,5
Benzo(a)anthraceen	µg/l	0,3
Chryseen	µg/l	1
Som benzo(b+k)fluorantheen	µg/l	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/l	0,05
Som benzo(g,h,i)peryleen + ideno(1,2,3c,d)pyreen	µg/l	0,05
Acenaftyleen	µg/l	4
Acenafteen	µg/l	0,6
Fluoreen	µg/l	2
Anthraceen	µg/l	0,1
Pyreen	µg/l	0,4
Dibenzo(a,h)anthraceen	µg/l	0,5
Benzeen	mg/l	0,01
Tolueen	mg/l	0,09
Dichloormethaan	mg/l	0,02
PCB (som 7)	µg/l	0,02

11. Het bedrijf dient gedurende 2 jaar **kwartaalmetingen** te laten uitvoeren door erkend labo op de vergunde lozingsnormen (algemene en bijzondere).
12. Door een **erkend deskundige water** dient binnen de 20 maand een studie te worden opgemaakt met:
 - o Evaluatie preventieve maatregelen en aftoetsing Vlare II, bijlage 5.2.1.7.
 - o Evaluatie werking waterzuivering
 - o Evaluatie kwartaalmetingen met voorstel lozingsnormen

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 25/02/2021

De lozingsnormen kunnen vergund worden voor een termijn van 2 jaar op proef

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen en 2 jaar op proef voor de lozingsnormen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 2/03/2021 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 9/03/2021 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur