



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 29 oktober 2020.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

Peter Sommen

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Aquafin
- **Adres:** Moerstraat 22 te 2030 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200128-0062
- **Referentie OMV-loket:** 2020011276
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000022.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2020-0014

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

Ingediend door: Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen

Naar aanleiding van een uitgevoerde GPBV-evaluatie wordt voorgesteld de voorwaarden aan te vullen met volgende voorwaarden:

- Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen wordt de geurimpact van de RWZI bepaald door middel van het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk (SCGGP) voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17 augustus 2022 worden hierbij de milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50%" (figuur 20 van de SCGGP).
 - Motivatie:
Voor de installatie werd nog geen geurimpactstudie (IFDM of Impact) uitgevoerd volgens de Sectorale Code van goede geurpraktijk (SCGGP).
- De containers voor ontwaterd slib worden onmiddellijk afgedekt nadat ze gevuld zijn, dit tegen ten laatste 17 augustus 2022.
 - Motivatie:
Volgens de SCGGP is het zeker BBT om bij slibverlading in een container, de containers onmiddellijk nadat ze gevuld zijn af te dekken. Uit het GPBV-evaluatieverslag d.d. 17 december 2019 met als titel 'Algemene evaluatie van een GPBV-installatie: verslag van onderzoek en evaluatie' voor de GPBV-installatie met nummer BE.VL.00000022 (Aquafin Antwerpen 2030) blijkt dat deze maatregel nog niet volledig wordt toegepast.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. MLAV1/09-488 d.d. 8 april 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. MLWV-2014-28 d.d. 7 augustus 2014 van de deputatie houdende zonder voorwerp verklaren van een verzoek tot afwijking van bepalingen van Vlarem II;
- Besluit nr. MLVER-2014-69 d.d. 7 augustus 2014 van de deputatie houdende niet-aktenaam van de mededeling van verandering;
- Besluit nr. MLAV1-2015-42 d.d. 11 juni 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een termijn verstrijkend op 8 april 2030.

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen 5 m breed groenscherm omheen de volledige inrichting gerealiseerd te worden, maar mag het groenscherm worden uitgevoerd zoals ingetekend op het uitvoeringsplan. Dit voor zover dit niet in strijd is met de geldende bouwvergunningen.
2. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van Vlarem II zijn volgende reductiepercentages en concentraties van toepassing van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020:
 - a. totaal stikstof: 15 mg/l en een minimumpercentage van vermindering 70%;
 - b. totaal fosfor: 1 mg/l of een minimumpercentage van vermindering 80%.
3. In afwijking van de bepaling van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de afvalstoffenafvoer plaatsvinden 24/24u en 7/7d.

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 23 januari 2020
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 11 maart 2020

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Het openbaar onderzoek werd gestart op 17 maart 2020. Ten gevolge van het noodbesluit van 24 maart 2020 tot 'uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning' werden de openbaar onderzoeken geschorst van 24 maart 2020 tot 24 april 2020.

Het openbaar onderzoek werd hernomen 28 april 2020 tot 21 mei 2020.

Er werden geen bezwaren ingediend. Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen :

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
 - advies ontvangen op 24 april 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' (besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als 'Zone voor permanente ecologische infrastructuur met medegebruik'. Over het goed loopt een overdruk met als aanduiding 'Leidingstraat'.
De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
De bijstelling van de milieuvoorwaarden gebeurt in functie van de exploitatie van de RWZI en omvat geen verdere vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

2. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier geldt tevens het bestemmingsvoorschrift 'Zone voor permanente ecologische infrastructuur 'met medegebruik'. Verder zijn de bestemmingsvoorschriften 'specifiek regionaal bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage', 'gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven', 'gebied voor spoorweginfrastructuur' en 'zone voor permanente ecologische infrastructuur' van toepassing. Over de gebieden loopt een overdruk met als aanduiding 'Leidingstraat'.
Ten zuiden van de aanvraag, ligt, buiten de afbakeningslijn, een natuurgebied met overdruk Grote Eenheid Natuur.
Het dichtstbij gesitueerde woongebied is de woonkern van Stabroek, op circa 2,5 kilometer, de dichtstbij gelegen ruimtelijk kwetsbare locaties zijn het Verlegd Schijn, op circa 30 meter en de Kuifeend, op circa 100 meter.
3. De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.

subadvies:

- Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- advies ontvangen op 23 april 2020;
- inhoud: gunstig. Voor de motivatie wordt verwezen naar het GPBV-evaluatieverslag d.d. 17 december 2019 met als titel 'Algemene evaluatie van een GPBV-installatie: verslag van onderzoek en evaluatie' voor de GPBV-installatie met nummer BE.VL.00000022 (Aquafin Antwerpen 2030).

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- reactie ontvangen op 18 maart 2020;
- inhoud: De OVAM geeft geen advies gezien dit dossier niet gaat over aspecten die betrekking hebben tot het afvalstoffen- en materialenbeleid.
-

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM):

- advies gevraagd op 11 maart 2020;
- reactie ontvangen op 9 april 2020;
- inhoud: De VMM (afvalwater & lucht) geeft geen advies.

9. Bijkomende informatie

Op 12 juni 2020 bezorgde de Aquafin een geurstudie en argumentatie om de voorgestelde bijzondere voorwaarden niet op te nemen in de vergunning van de RWZI.

10. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC)

- a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling

Naar aanleiding van een uitgevoerde GPBV-evaluatie wordt voorgesteld de voorwaarden aan te vullen met:

- Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen wordt de geurimpact van de RWZI bepaald door middel van het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk (SCGGP) voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17 augustus 2022 worden hierbij de milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50%" (figuur 20 van de SCGGP).
- De containers voor ontwaterd slib worden onmiddellijk afgedekt nadat ze gevuld zijn, dit tegen ten laatste 17 augustus 2022.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De heer A. Vandelannoote, milieucoördinator bij Aquafin, wordt gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter overloopt het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden. Ze verwijst naar de bijkomende informatie die de aanvrager heeft bezorgd. Hierin wordt gemotiveerd waarom een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden volgens Aquafin niet vereist is.
- De heer Vandelannoote geeft meer info over de huidige procedure voor het afdekken van containers voor ontwaterd slib:
 - Momenteel geldt de algemene afspraak dat, van zodra er een werknemer aanwezig is op de vestiging, de volle containers ontwaterd slib worden afgedekt. Aquafin is hierover met de afdeling Handhaving tot een compromis gekomen. De site Antwerpen-Noord vormt een uitzondering op de regel. Hier worden volle containers verzameld in een hangar, waar het niet mogelijk is om ze af te dekken.
- De voorzitter verwijst naar de voorwaarde van de AGOP-M met betrekking tot het bepalen van de geurimpact van de RWZI door middel van het IMPACT-model. Ze vraagt waarom de aanvrager bezwaar heeft tegen het opleggen van deze voorwaarde.
 - De heer Vandelannoote geeft bijkomende toelichting over de werkwijze in het verleden (vóór 2015) en vermeldt dat in 2015 de code van goede geurpraktijk voor RWZI's werd opgesteld in samenwerking met de VMM. Dit is een objectief kader dat gekoppeld is aan realistische geurkengetallen. Indien uit dit model blijkt dat er zich een probleem stelt en/of indien er geurklachten zijn, doet Aquafin het nodige om het probleem op te lossen. Indien het model echter aantoont dat er zich geen probleem stelt en indien er geen klachten zijn, vindt Aquafin het overbodig dat deze voorwaarde alsnog wordt opgelegd.
- De voorzitter vraagt of de aanvrager nog andere geurreductiemaatregelen neemt.
 - De heer Vandelannoote vermeldt dat Aquafin steeds actie onderneemt indien er klachten zijn. Hij geeft het voorbeeld van de vestiging in Antwerpen-Zuid. Deze vestiging is gelegen nabij een beschutte werkplaats. Er werden geurklachten ontvangen en Aquafin heeft daarom de volgende maatregelen genomen:
 - Bij elke slibverlading vanuit de silo worden geurmaskeerders verneveld.
 - De slibverlading wordt uitgevoerd wanneer er nog geen personen aanwezig zijn in de beschutte werkplaats.
 - Indien er echter geen klachten zijn en indien uit het geurmodel blijkt dat er zich geen probleem stelt, is Aquafin van oordeel dat bijkomende maatregelen overbodig zijn
- De heer Vandelannoote vermeldt dat Aquafin voor wat betreft geurmaatregelen reeds intensief heeft samengewerkt met de AGOP-M Oost-Vlaanderen. Het is niet duidelijk waarom er nu toch bijstellingen worden gevraagd.
 - De voorzitter vraagt of deze voorwaarden in de andere provincies reeds werden opgelegd voor Aquafin.

- De heer Vandenlannoote antwoordt dat er drie dossiers werden ingetrokken in Limburg. In Oost-Vlaanderen werd een ammoniakstudie opgelegd.
- 2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
- 3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.
- 4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is stilzwijgend gunstig.
 - De VMM en de OVAM lieten weten geen advies uit te brengen.
 - Het college van burgemeester en schepenen van Herentals en de AGOP-M brachten een gunstig advies uit.
 - Met bericht van 12 juni 2020 bezorgde Aquafin een geurstudie en argumentatie om de voorgestelde bijzondere voorwaarden niet op te nemen in de vergunning van de RWZI. Aquafin deelt mee dat uit de geurmodelleringsstudie met IMPACT blijkt dat er op heden al voldaan is aan het beoordelingskader voor 'Renovaties en uitbreidingen < 50%', cfr. de code van goede geurpraktijk voor RWZI's. Omdat er reeds voldaan is aan het beoordelingskader, er geen geurklachten zijn en omdat elke container steeds onmiddellijk na het vullen overdekt wordt met een bache, de personeelskosten buitensporig zou opdrijven of de slibverwerkingscapaciteit drastisch zou dalen wordt gevraagd af te zien van de andere voorgestelde bijzondere voorwaarde.
 - De POVC stelt vast dat er nog een aantal zaken moeten worden uitgeklaard:
 - Het is niet duidelijk hoe het IMPACT-model dat de AGOP-M voorstelt, verschilt van het IMPACT-model dat werd toegepast door de exploitant. De POVC stelt voor om hierover navraag te doen bij de AGOP-M.
 - Uit het horen van de aanvrager blijkt dat de aanvrager voor wat betreft geur reeds intensief heeft samengewerkt met mevrouw Matty Beckers van de AGOP-M Oost-Vlaanderen. De POVC stelt voor om haar mee te betrekken bij de verdere bespreking van dit dossier.
 - Om de voorwaarden uniform op te leggen in geheel Vlaanderen, vindt de POVC het aangewezen om na te vragen bij de andere provincies hoe zij zijn omgegaan met de voorgestelde voorwaarden in het kader van de GPBV-evaluaties. De voorzitter vraagt dit na.

Gelet op het bovenstaande stelt de POVC voor om in toepassing van de **administratieve lus** de beslissingstermijn eenmalig te verlengen met 60 dagen.

 - **Verder te bespreken na termijnverlenging.**- 5. Watertoets
 - Het voorliggende verzoek valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3§2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag in het kader van de watertoets niet vereist is.
- 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - **- Te bespreken na termijnverlenging.**

c. Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient na termijnverlenging opnieuw voor advies te worden voorgelegd aan de POVC.

10.Procedure in termijnverlenging

- Datum beslissing deputatie tot verlenging van de behandelingstermijn met 60 kalenderdagen: 27 augustus 2020.
- Reden: toepassing administratieve lus (artikel 13 Omgevingsvergunningsdecreet):
 - Aan de AGOP-M wordt gevraagd om het IMPACT-model, dat werd toegepast door de exploitant, te beoordelen.
 - Bij de verdere bespreking van het dossier wordt AGOP-M Oost-Vlaanderen betrokken.

- Er wordt navraag gedaan bij andere provincies om zo de voorwaarden uniform op te leggen in geheel Vlaanderen.
- Datum melding termijnverlenging aan exploitant/aanvrager: 1 september 2020.

11. Openbaar onderzoek in termijnverlenging

Er was geen nieuw openbaar onderzoek vereist.

12. Adviezen in termijnverlenging

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 1 september 2020;
 - advies ontvangen op 25 september 2020;
 - inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
1. Het departement Omgeving heeft in samenwerking met Aquafin een Sectorale Code van goede geurpraktijk (september 2018) opgesteld, die als opzet heeft een duidelijk, uniform en concreet kader te creëren voor de beoordeling en beheersing van geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 2. Het treffen van afdoende maatregelen, waaronder inkapselen van bepaalde installatieonderdelen, bufferbekkens,..., plaatsen van luchtbehandeling is hierbij gekoppeld aan de geurimpact van de installatie, die wordt berekend volgens een vastgelegde methodiek en afweging ten opzichte van een normenkader (effectenniveaus) specifiek opgesteld voor RWZI's (i.s.m. Universiteit Gent & VITO) en het MER-richtlijnenboek 'Lucht' volgend.
 3. De voorgestelde bijzondere voorwaarde in verband met de geurstudie hield geen afzonderlijke beoordeling door onze afdeling in. De geurstudies moesten door de exploitant zelf gebruikt worden om eventueel nodige milderende maatregelen te identificeren en uit te voeren.
 4. Voor de onderstaande beoordeling werd daarom louter nagegaan of de toetsingsobjecten (hoog, matig en laag geurgevoelig) correct werden weergegeven en het juiste beoordelingskader werd toegepast.
 5. Beoordeling geurstudie Antwerpen-Noord (BE.VL.000000022.INSTALLATION)
 - a. Uit het IMPACT-model blijkt dat de geuremissies afkomstig van de RWZI Antwerpen-Noord met zijn huidige procesvoering een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van de toetsingsobjecten in het bijzonder de wandelpaden in het natuureservaat De Kuifeend. Zowel voor wat betreft de zeer onaangename geuren als de neutrale tot onaangename geuren zijn de voorziene maatregelen voldoende. Er zijn dus geen bijkomende geurmaatregelen nodig.
 - b. Uit het geurmodel blijkt bovendien dat de geuremissies van de zes containers met ontwaterd slib op RWZI Antwerpen-Noord in geen enkel geval zorgen voor geurhinder ter hoogte van vastgelegde toetsingsobjecten. Elke container steeds onmiddellijk na het vullen overdekken met een bache zou de personeelskost buitensporig opdrijven of de slibverwerkingscapaciteit drastisch doen dalen. Bovendien werden er al jaren geen geurklachten geregistreerd.
 - c. De voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen worden geschrapt. Bij een volgende vergunningsaanvraag zal de toepassing van BBT-maatregelen beoordeeld worden.

13. Advies POVC in termijnverlenging

a. Voorstel van omschrijving van de gevraagde bijstelling

Naar aanleiding van een uitgevoerde GPBV-evaluatie wordt voorgesteld de voorwaarden aan te vullen met:

- Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen wordt de geurimpact van de RWZI

bepaald door middel van het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk (SCGGP) voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17 augustus 2022 worden hierbij de milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50%" (figuur 20 van de SCGGP).

- De containers voor ontwaterd slib worden onmiddellijk afgedekt nadat ze gevuld zijn, dit tegen ten laatste 17 augustus 2022.

b. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen

- De aanvrager was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- Zie POVC-zitting d.d. 28 juli 2020.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Zie POVC-zitting d.d. 28 juli 2020.

4. Milieutechnische evaluatie

- De AGOP-M stelt in haar advies na termijnverlenging dat de voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen worden geschrapt, gelet op het volgende:
 - Uit het IMPACT-model blijkt dat de geuremissies afkomstig van de RWZI Antwerpen-Noord met zijn huidige procesvoering een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van de toetsingsobjecten in het bijzonder de wandelpaden in het natuurreserveat De Kuifeend. Zowel voor wat betreft de zeer onaangename geuren als de neutrale tot onaangename geuren zijn de voorziene maatregelen voldoende. Er zijn dus geen bijkomende geurmaatregelen nodig.
 - Uit het geurmodel blijkt bovendien dat de geuremissies van de zes containers met ontwaterd slib op RWZI Antwerpen-Noord in geen enkel geval zorgen voor geurhinder ter hoogte van vastgelegde toetsingsobjecten. Elke container steeds onmiddellijk na het vullen overdekken met een bache zou de personeelskost buitensporig opdrijven of de slibverwerkingscapaciteit drastisch doen dalen. Bovendien werden er al jaren geen geurklachten geregistreerd.
 - De POVC sluit zich aan bij het advies van de AGOP-M en stelt voor om de vergunningsvoorwaarden niet bij te stellen. Op basis van de toelichting van de exploitant is een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden niet meer nodig.
- 5. Watertoets**
- Zie POVC-zitting d.d. 28 juli 2020.
- 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)**
- Niet van toepassing. De POVC stelt voor om de vergunningsvoorwaarden niet bij te stellen.

c. Conclusie: zonder voorwerp.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

De bestaande bijzondere voorwaarden dienen overeenkomstig artikel 48 van het Omgevingsvergunningsbesluit te worden geactualiseerd. De bestaande voorwaarden zijn evenwel nog steeds relevant en worden ongewijzigd behouden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1. Het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie Antwerpen tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie door de nv Aquafin van een RWZI (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200807-0010), gelegen te 2030 Antwerpen, Moerstraat 22, wordt zonder voorwerp verklaard.
- §2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden blijven van toepassing op de inrichting:
1. In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient geen 5 m breed groenscherm omheen de volledige inrichting gerealiseerd te worden, maar mag het groenscherm worden uitgevoerd zoals ingetekend op het uitvoeringsplan. Dit voor zover dit niet in strijd is met de geldende bouwvergunningen.
 2. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a van Vlarem II zijn volgende reductiepercentages en concentraties van toepassing van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020:
 - a. totaal stikstof: 15 mg/l en een minimumpercentage van vermindering 70%;
 - b. totaal fosfor: 1 mg/l of een minimumpercentage van vermindering 80%.
 3. In afwijking van de bepaling van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mag de afvalstoffenafvoer plaatsvinden 24/24u en 7/7d.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.