



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van NV BOREALIS POLYMERS, ontvangen op het provinciebestuur op 2008-08-08, waarbij bovenvermelde mededeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van polypropyleen en polyethyleen, op de kadastrale percelen van en te Beringen, Afdeling 2, Sectie A, nr(s) 459y en 459z, ter plaatse Industrieweg 148, wenst te veranderen door uitbreiding:

- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen

vergund:

- 31.500 VAh in de PP1-afdeling
- 119.016 VAh in de PP2-afdeling
- 86.600 VAh in de HDPE-afdeling
- 13.000 VAh in de Administratie
- 73.900 VAh in de Utilities-afdeling
- 80.000 VAh in de EA-afdeling

totaal vermogen: 404.016 Vah

verandering: uitbreiding met 350 Vah in de EA-afdeling

na verandering:

- 31.500 VAh in de PP1-afdeling
- 119.016 VAh in de PP2-afdeling
- 86.600 VAh in de HDPE-afdeling
- 13.000 VAh in de Administratie
- 73.900 VAh in de Utilities-afdeling
- 80.350 VAh in de EA-afdeling

totaal vermogen: 404.366 Vah (klasse 3 – uitbreiding)

- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren

vergund:

- 7,4 kW in de PP1-afdeling
- 4,3 kW in de PP2-afdeling
- 4,3 kW in de Administratie

totaal geïnstalleerd vermogen: 16 kW

verandering: verwijdering van een batterijlader en uitbreiding van de batterijladers

na verandering:

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

- 7,4 kW in de PP1-afdeling
 - 11,2 kW in de PP2-afdeling
 - 4,3 kW in de Administratie
 - 18 kW in de EA-afdeling
- totaal geïnstalleerd vermogen: 40,9 kW (klasse 3 – uitbreiding)

- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten

vergund:

opslag van:

- 80.000 liter isobutaan
- 54.390 liter propaan
- 6.350.000 liter propyleen
- 350.000 liter buteen
- 100.000 liter stikstof

totale opslagcapaciteit: 6.934.390 liter

verandering: verwijdering van 2x 50.000 liter stikstof, uitbreiding van 3x 75.000 liter stikstof

na verandering:

opslag van:

- 80.000 liter isobutaan
- 54.390 liter propaan
- 6.350.000 liter propyleen
- 350.000 liter buteen
- 225.000 liter stikstof

totale opslagcapaciteit: 7.059.390 liter (klasse 1 – uitbreiding)

- (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige

inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn

vergund:

- zeer licht ontvlambare vloeibare gassen: 3.000 ton waarvan 2.850 ton in opslag en 150 ton in proces
 - benzines en andere aardoliefracties: 1.937 ton waarvan 1.695 ton in opslag en 242 ton in proces
 - oxiderende stoffen: 45 ton waarvan 15 ton in opslag in verplaatsbare recipiënten en 30 ton in proces
 - licht ontvlambare vloeistoffen met R17: 165,4 ton waarvan 163,4 ton in opslag in vaste houders en 2 ton in verplaatsbare recipiënten
 - licht ontvlambare vloeistoffen met R11: 277 ton waarvan 272 ton in opslag en 5 ton in proces
 - ontvlambare producten met R10: 7 ton opslag in verplaatsbare recipiënten
 - gevaarlijke stoffen met R14 (incl. R14/15): 37 ton in proces
 - milieugevaarlijke met R50: 1 ton in opslag in vaste houder en 54 ton verplaatsbare recipiënten*
 - milieugevaarlijke met R51/53: 50 ton in opslag in verplaatsbare recipiënten*
- (*= de totale hoeveelheid van R50 en R51/53 samen bedraagt niet meer dan 55 ton)

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

verandering: regularisatie van 10 ton oxiderende stof omwille van wijziging gevaarseigenschappen (wordt explosief)

na verandering:

- zeer licht ontvlambare vloeibare gassen: 3.000 ton waarvan 2.850 ton in opslag en 150 ton in proces
 - benzines en andere aardoliefracties: 1.937 ton waarvan 1.695 ton in opslag en 242 ton in proces
 - oxiderende stoffen: 35 ton (opslag + proces)
 - licht ontvlambare vloeistoffen met R17: 165,4 ton waarvan 163,4 ton in opslag in vaste houders en 2 ton in verplaatsbare recipiënten
 - licht ontvlambare vloeistoffen met R11: 277 ton waarvan 272 ton in opslag en 5 ton in proces
 - ontvlambare producten met R10: 7 ton opslag in verplaatsbare recipiënten
 - explosieve stoffen: 10 ton (opslag + proces)
 - gevaarlijke stoffen met R14 (incl. R14/15): 37 ton in proces
 - milieugevaarlijke met R50: 1 ton in opslag in vaste houder en 54 ton verplaatsbare recipiënten*
 - milieugevaarlijke met R51/53: 50 ton in opslag in verplaatsbare recipiënten*
- (*= de totale hoeveelheid van R50 en R51/53 samen bedraagt niet meer dan 55 ton)
- (klasse 1 – wijziging)

- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.

vergund:

- branders stoomketel (2x 49.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 99.200 kW

verandering: regularisatie branders stoomketel

na verandering:

- branders stoomketel (2x 54.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 109.200 kW (klasse 1 – uitbreiding)

- (rubriek 43.3.) : stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW

vergund:

- branders stoomketel (2x 49.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 99.200 kW

verandering: regularisatie branders stoomketel

na verandering:

- branders stoomketel (2x 54.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 109.200 kW (klasse 1 – uitbreiding)

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

- (rubriek 43.4.) : verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval vergund:

- branders stoomketels (2x 49.000 kW)
- wervelbedreiniging (255 kW)
- 3 dieselmotoren van 250 kW
- 3 dieselmotoren van 276 kW (brandweerpompen)
- 1 dieselmotor van 125 kW (noodgroep)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen: 101.158 kW

verandering: regularisatie branders stoomketel

na verandering:

- branders stoomketels (2x 54.000 kW)
- wervelbedreiniging (255 kW)
- 3 dieselmotoren van 250 kW
- 3 dieselmotoren van 276 kW (brandweerpompen)
- 1 dieselmotor van 125 kW (noodgroep)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen: 111.158 kW (klasse 1 – uitbreiding)

EN de mededeling van verandering beoogt eveneens het melden van de BKG-inrichting (cfr. de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 2005-02-28).

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2006-05-24 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de verdere exploitatie van een inrichting voor de productie van polypropyleen en polyethyleen, voor een termijn eindigend op 2026-05-24;

Gelet op het schrijven d.d. 2008-08-18, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 2008-08-18, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg
- het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

- de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht

Gelet op de brieven d.d. 2008-08-18, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het gunstig advies van de afdeling Toezicht Volksgezondheid, d.d. 2008-09-01;

Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, d.d. 2008-09-11;

Gelet op het advies van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, d.d. 2008-09-12, waaruit het volgende blijkt:

- het bedrijf wil via de ingediende mededeling kleine verandering onder meer de rubriek 43.4 actualiseren alsmede het door onze afdeling voorwaardelijk goedgekeurd monitoringplan aan de milieuvergunning toevoegen;
- onze afdeling heeft echter vastgesteld dat de gegevens met betrekking tot de verbrandingsinstallaties in het door onze afdeling op 30 april 2008 voorwaardelijk goedgekeurde monitoringplan niet in overeenstemming zijn met de bepalingen omtrent de installaties uit de te vergunnen rubriek 43.4. Onze afdeling streeft naar een zo goed mogelijke afstemming tussen het monitoringplan en rubriek 43.4, bijgevolg dienen de gegevens met betrekking tot de verbrandingsinstallaties in het monitoringplan en rubriek 43.4 met mekaar in overeenstemming te zijn;
- onze afdeling heeft volgende afwijkingen geïdentificeerd tussen de verbrandingsinstallaties vermeld in rubriek 43.4 en in het monitoringplan:
 - 1) de pilots van de fakkels, die vermeld staan in het voorwaardelijk goedgekeurd monitoringplan, zijn niet opgenomen in rubriek 43.4;
 - 2) in het voorwaardelijk goedgekeurd monitoringplan zijn een aantal dieselmotoren niet opgenomen, die wel onder rubriek 43.4 vergund dienen te worden;
 - 3) de vermogens van de installaties in het monitoringplan stemmen niet overeen met de vermogens van de installaties in rubriek 43.4
- de aanpassingen aan het monitoringplan dienen te verlopen via de procedure van een "grote wijziging" aan het initieel monitoringplan. Een dergelijke grote wijziging moet de exploitant indienen bij het VBBV. Het VBBV zal deze 'grote wijziging' vervolgens verifiëren, waarna onze afdeling in principe haar goedkeuring geeft over deze 'grote wijziging'. Deze goedgekeurde 'grote wijziging' is het bewijs dat deze installaties opgenomen zijn in het monitoringplan en zal bijgevolg ook moeten toegevoegd worden aan de mededeling kleine verandering van de exploitant;
- de aanpassing aan rubriek 43.4 dient te verlopen aan de hand van een corrigendum aan de lopende mededeling van verandering;
- de afdeling brengt derhalve een ongunstig advies uit;
- dit advies kan herzien worden indien de betrokken exploitant op korte termijn de nodige stappen onderneemt om de gegevens in rubriek 43.4 en in het monitoringplan op mekaar af te stemmen. Onze afdeling heeft reeds contact opgenomen met de exploitant opdat dit vlot zou verlopen;

Gelet op het schrijven, d.d. 2008-09-05 en 2008-09-15, waarin het bedrijf nog een aanvulling bezorgde op het ingediende mededelingsdossier. Deze aanvulling betrof het monitoringplan en enkele wijzigingen aan het eerder ingediende mededelingsdossier;

Gelet op de brieven d.d. 2008-09-18, waarbij een afschrift van bovenvermelde aanvulling werd gestuurd naar de belanghebbende overheden;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, d.d. 2008-09-22, waaruit het volgende blijkt:

- de gevraagde veranderingen gebeuren binnen de vergunde percelen;
- de vast opgestelde batterijen en de batterijladers betreffen inrichtingen die in de derde klasse zijn ingedeeld;
- de veranderingen houden geen uitbreidingen in van inrichtingen met meer dan 50%;
- de verandering van de opslag van gevaarlijke stoffen betreft het wijzigen van de gevaarseigenschappen van het organisch peroxide Lupersol. Borealis Polymers is onderworpen aan de VR-plicht. In een bijgevoegde veiligheidsnota, opgesteld door een erkend VR-deskundige, wordt besloten dat het besluit aangaande het externe mensrisico van de inrichting zoals geformuleerd in het bestaande veiligheidsrapport ook na deze wijziging geldig blijft;
- het bedrijf is in het bezit van een goedgekeurd monitoring protocol voor de bewaking en rapportering van de CO₂-emissies. Ook de ingediende grote wijzigingen (met o.a. het opnemen van de fakkels en de juiste vermogens van de branders van de stoomketels) werden goedgekeurd door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van de Vlaamse Overheid;
- de gasopslag is ingedeeld in rubriek 16.8.3°. De drempelwaarde voor deze rubriek betreft 10.000 liter. De gevraagde uitbreiding betreft 125.000 liter en is dus hoger dan de drempelwaarde;
- de fakkels en de branders van de stoomketels zijn ingedeeld in rubrieken 43.1.3°, 43.3 en 43.4. De drempelwaarde voor de rubriek 43.1.3° betreft 5.000 kW. De gevraagde uitbreiding betreft 1.00 KW voor de fakkels en 10.000 kW voor de branders van de stoomketels en zijn dus hoger dan de drempelwaarde. Deze uitbreidingen dienen dan ook aanzien te worden als een “belangrijke wijziging van een inrichting” en dat voor deze uitbreidingen een milieuvergunningsaanvraag moet worden ingediend;
- gesteld kan worden dat de gevraagde veranderingen slechts gedeeltelijk geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu noch de bestaande hinder vergroten;

Gelet op het aanvullend advies van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid , d.d. 2008-09-30, waaruit het volgende blijkt:

- op 23 september 2008 ontving onze afdeling via de deputatie van de provincie Limburg een aanvulling bij de mededeling kleine verandering. Uit deze aanvulling bij het dossier blijkt dat het monitoringplan en rubriek 43.4 thans op mekaar zijn afgestemd;
- naar aanleiding van deze nieuwe informatie herzielt de afdeling haar advies en brengt zij een gunstig advies uit over bovenvermelde adviesaanvraag;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening (artikel 6 quater §3 laatste lid van Vlarem I);

Overwegende dat de geplande veranderingen niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubriek 12.3.1 en 12.3.2 louter klasse 3-activiteiten betreft, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Overwegende dat de later, door de exploitant, aangebrachte veranderingen aan het oorspronkelijk ingediende mededelingsdossier werden meegedeeld en bezorgd aan de adviserende diensten; dat deze wijzigingen worden doorgevoerd in artikel 1 van het besluit;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

Overwegende dat de Afdeling Milieuvergunningen in haar advies stelt dat mededeling van de geplande veranderingen vermeld onder de rubrieken 16.8.3° en 43.1.3° niet als mededeling van verandering van de milieuvergunning kan worden aanvaard aangezien de veranderingen, vermeld onder deze rubrieken, van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot (art. 6bis §1, 3° van Vlarem I);

Overwegende dat de Afdeling Milieuvergunningen van oordeel is dat de verandering een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt, of de bestaande hinder vergroot, omdat de verandering een belangrijke wijziging betreft van de vergunde inrichting (art. 6bis §2, 1° van Vlarem I);

Overwegende dat als belangrijke wijziging van een inrichting immers elke uitbreiding of wijziging wordt beschouwd die voldoet aan de thans in de indelingslijst genoemde drempelwaarden; dat de onder rubrieken 16.8.3° en 43.1.3° gevraagde verandering de uitbreiding betreft met respectievelijk 125.000 liter en 11.000 kW, terwijl de in de indelingslijst genoemde drempelwaarde voor de rubrieken respectievelijk slechts 10.000 liter en 5.000 kW bedraagt;

Overwegende dat deze definitie “belangrijke wijziging van een inrichting” het laatst werd gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 2006 (B.S. 30 juni 2006) tot wijziging van het Vlarem; dat deze “belangrijke wijziging van een inrichting” zoals thans gedefinieerd in het Vlarem voorheen enkel van toepassing was voor een rubriek of subrubriek uit de indelingslijst die in de vierde kolom is aangeduid met een X”; dat deze wijziging enkel tot doel had het Verdrag van Aarhus en de EG-inspraakrichtlijn 2003/35/EG van 26 mei 2003 om te zetten in Vlaamse regelgeving; dat deze wijziging enkel belang had voor de rubrieken of subrubrieken voor GPBV-installaties; dat in het voorliggend dossier meegedeelde verandering onder de rubrieken 16.8.3° en 43.1.3° géén GPBV-installatie betreft;

Overwegende dat de Vlaamse Regering in een ontwerpbesluit tot wijziging van het Vlarem heeft aangegeven dat deze laatste wijziging van de definitie “belangrijke wijziging van een inrichting” zal worden tenietgedaan; dat daarom in het voorliggend dossier wordt voorbijgegaan aan het huidige criterium “belangrijke wijziging van een inrichting” (art. 6bis §2, 1°), dat door de Afdeling Milieuvergunningen wordt gehanteerd als basis voor haar gedeeltelijk ongunstig advies;

Overwegende dat de deputatie daarentegen van oordeel is dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 16.8.3° en 43.1.3°, niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubrieken;

Overwegende dat artikel 4.10.1.4 van titel II van het VLAREM voorschrijft dat de bewaking van de CO₂-emissies van de BKG-inrichting wordt uitgevoerd volgens een door het bedrijf opgesteld monitoring protocol; dat dit monitoring protocol moet geverifieerd en goedgekeurd zijn door het verificatiebureau; dat de exploitant van een BKG-inrichting moet in bezit zijn van een door het verificatiebureau voor de BKG-inrichting geverifieerd en goedgekeurd monitoring protocol; dat bedoeld monitoring protocol werd opgemaakt en d.d. 2005-10-27 middels een mededeling van verandering aan de vergunning werd gevoegd; dat thans wijzigingen aan het monitoringplan werden gemeld; dat dit monitoringplan voorwaardelijk werd goedgekeurd d.d. 2008-04-30 door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid; dat akte wordt genomen van deze melding;

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van NV BOREALIS POLYMERS, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van polypropyleen en polyethyleen, te BERINGEN, ter plaatse Industrieweg 148, wenst te veranderen door uitbreiding van de volgende rubrieken:

- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen

vergund:

- 31.500 VAh in de PP1-afdeling
- 119.016 VAh in de PP2-afdeling
- 86.600 VAh in de HDPE-afdeling
- 13.000 VAh in de Administratie
- 73.900 VAh in de Utilities-afdeling
- 80.000 VAh in de EA-afdeling

totaal vermogen: 404.016 Vah

verandering: uitbreiding met 350 Vah in de EA-afdeling

na verandering:

- 31.500 VAh in de PP1-afdeling
- 119.016 VAh in de PP2-afdeling
- 86.600 VAh in de HDPE-afdeling
- 13.000 VAh in de Administratie
- 73.900 VAh in de Utilities-afdeling
- 80.350 VAh in de EA-afdeling

totaal vermogen: 404.366 Vah (klasse 3 – uitbreiding)

- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren

vergund:

- 7,4 kW in de PP1-afdeling
- 4,3 kW in de PP2-afdeling
- 4,3 kW in de Administratie

totaal geïnstalleerd vermogen: 16 kW

verandering: verwijdering van een batterijlader en uitbreiding van de batterijladers

na verandering:

- 7,4 kW in de PP1-afdeling
- 11,2 kW in de PP2-afdeling
- 4,3 kW in de Administratie
- 18 kW in de EA-afdeling

totaal geïnstalleerd vermogen: 40,9 kW (klasse 3 – uitbreiding)

- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten

vergund:

opslag van:

- 80.000 liter isobutaan

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

- 54.390 liter propaan
- 6.350.000 liter propyleen
- 350.000 liter buteen
- 100.000 liter stikstof

totale opslagcapaciteit: 6.934.390 liter

verandering: verwijdering van 2x 50.000 liter stikstof, uitbreiding van 3x 75.000 liter stikstof

na verandering:

opslag van:

- 80.000 liter isobutaan
- 54.390 liter propaan
- 6.350.000 liter propyleen
- 350.000 liter buteen
- 225.000 liter stikstof

totale opslagcapaciteit: 7.059.390 liter (klasse 1 – uitbreiding)

- (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige

inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn

vergund:

- zeer licht ontvlambare vloeibare gassen: 3.000 ton waarvan 2.850 ton in opslag en 150 ton in proces
- benzines en andere aardoliefracties: 1.937 ton waarvan 1.695 ton in opslag en 242 ton in proces
- oxiderende stoffen: 45 ton waarvan 15 ton in opslag in verplaatsbare recipiënten en 30 ton in proces
- licht ontvlambare vloeistoffen met R17: 165,4 ton waarvan 163,4 ton in opslag in vaste houders en 2 ton in verplaatsbare recipiënten
- licht ontvlambare vloeistoffen met R11: 277 ton waarvan 272 ton in opslag en 5 ton in proces
- ontvlambare producten met R10: 7 ton opslag in verplaatsbare recipiënten
- gevaarlijke stoffen met R14 (incl. R14/15): 37 ton in proces
- milieugevaarlijke met R50: 1 ton in opslag in vaste houder en 54 ton verplaatsbare recipiënten*
- milieugevaarlijke met R51/53: 50 ton in opslag in verplaatsbare recipiënten*

(* = de totale hoeveelheid van R50 en R51/53 samen bedraagt niet meer dan 55 ton)

- verandering: regularisatie van 10 ton oxiderende stof omwille van wijziging gevareseigenschappen (wordt explosief)

na verandering:

- zeer licht ontvlambare vloeibare gassen: 3.000 ton waarvan 2.850 ton in opslag en 150 ton in proces
- benzines en andere aardoliefracties: 1.937 ton waarvan 1.695 ton in opslag en 242 ton in proces
- oxiderende stoffen: 35 ton (opslag + proces)
- licht ontvlambare vloeistoffen met R17: 165,4 ton waarvan 163,4 ton in opslag in vaste houders en 2 ton in verplaatsbare recipiënten
- licht ontvlambare vloeistoffen met R11: 277 ton waarvan 272 ton in opslag en 5 ton in proces
- ontvlambare producten met R10: 7 ton opslag in verplaatsbare recipiënten
- explosieve stoffen: 10 ton (opslag + proces)
- gevaarlijke stoffen met R14 (incl. R14/15): 37 ton in proces
- milieugevaarlijke met R50: 1 ton in opslag in vaste houder en 54 ton verplaatsbare recipiënten*
- milieugevaarlijke met R51/53: 50 ton in opslag in verplaatsbare recipiënten*

(* = de totale hoeveelheid van R50 en R51/53 samen bedraagt niet meer dan 55 ton)

(klasse 1 – wijziging)

- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

vergund:

- branders stoomketel (2x 49.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 99.200 kW

verandering: regularisatie branders stoomketel

na verandering:

- branders stoomketel (2x 54.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 109.200 kW (klasse 1 – uitbreiding)

- (rubriek 43.3.) : stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW

vergund:

- branders stoomketel (2x 49.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 99.200 kW

verandering: regularisatie branders stoomketel

na verandering:

- branders stoomketel (2x 54.000 kW)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen : 109.200 kW (klasse 1 – uitbreiding)

- (rubriek 43.4.) : verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval

vergund:

- branders stoomketels (2x 49.000 kW)
- wervelbedreiniging (255 kW)
- 3 dieselmotoren van 250 kW
- 3 dieselmotoren van 276 kW (brandweerpompen)
- 1 dieselmotor van 125 kW (noodgroep)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)

totaal vermogen: 101.158 kW

verandering: regularisatie branders stoomketel en opname grondfakkel en hoge fakkel

na verandering:

- branders stoomketels (2x 54.000 kW)
- wervelbedreiniging (255 kW)
- 3 dieselmotoren van 250 kW
- 3 dieselmotoren van 276 kW (brandweerpompen)
- 1 dieselmotor van 125 kW (noodgroep)
- verwarmingsinstallatie logistiek (100 kW)
- filterkoek drooginstallatie (1.100 kW)
- grondfakkel en hoge fakkel van 1.000 kW

totaal vermogen: 112.158 kW (klasse 1 – uitbreiding)

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

§2. Er wordt akte genomen van het melden van de BKG-inrichting (cfr. de wijzigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 2005-02-28) i.c. het monitoringplan 2008, voorwaardelijk goedgekeurd d.d. 2008-04-30 door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid.

§3. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 2006-05-24.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 2026-05-24.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te BERINGEN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name NV BOREALIS POLYMERS, Industrieweg 148 te 3583 BERINGEN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te BERINGEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht, Graaf de Ferrarisgebouw, 2^{de} verd., Koning Albert II-laan 20 te 1000 BRUSSEL
- l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV BOREALIS POLYMERS, Industrieweg 148 te 3583 BERINGEN
- o) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur.
- p) ENVIRO+ bvba, Kwadestraat 151a bus 31-32 te 8800 ROESELARE

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend.

In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezige: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleyden,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2008-11-06

De verslaggever,
(4)

Kenmerk
023.03.10/V2008N006031
Dossier
750.71/A/08.277
Bijlagen
...

Frank Smeets

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Renata Camps

Steve Stevaert

Nota: 1

Minuten: 4

- besluit: 1
- plannen: 4

Zendbrieven: 17 minuten + 17 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 20
- van plannen: 3 x4
- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

023.03.10/V2008N006031

Dossier

750.71/A/08.277

Bijlagen

...

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2008N006031
Dossier
750.71/A/08.277
Bijlagen
...