

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 23/07/2020

Aanwezig: DE BETHUNE Jean, voorzitter;
Decleer Hilde (Raadslid), wd. lid;
VANLERBERGHE Jurgen, lid;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 93.

OMV 2020020394 (38014/75/1/A/6) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een RWZI met slibverwerking, gelegen te Wulpen (Koksijde)

38014/75/1/A/6

Dossiernummer omgevingsloket : 2020020394

Inrichtingsnummer: 20181107-0067

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. AQUAFIN voor een inrichting gelegen te KOKSIJDE.

De aanvraag ingediend door N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Langeleedstraat 14 te Wulpen (Koksijde),

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 9/03/2020

De aanvraag werd op datum van 31/03/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een nieuwe fietsenstalling na afbraak oude, het bouwen van een afvalcontainerparkje;
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een RWZI met slibverwerking.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels een agrarisch gebied en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Veurne-Westkust (d.d. 06/12/1976) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-

agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Het terrein ligt binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'RWZI Wulpen' (d.d. 05/01/2006) in een zone voor zuiveringsinfrastructuur.

De site ligt ook binnen de contouren van het gemeentelijk RUP 'Landbouwgebied' in een zone voor zonevreemde constructies

Het terrein ligt binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Solidaire Vakantiewoningen Westhoek. Er is geen overdruk.

De gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn van toepassing op de aanvraag.

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Besluit d.d. 15/12/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een RWZI met slibverwerking voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit d.d. 09/08/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een RWZI met slibverwerking voor een termijn tot 15/12/2031.

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 25/09/1984: bouwen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 21/03/1991: uitbreiden van een waterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 01/10/1993: uitbreiden van bedrijfsgebouw (zuiveringsinstallatie)
- CBS d.d. 09/10/1996: bouwen van een dienstengebouwop rioolwaterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 06/02/2006: bouwen van een slibbuffer
- CBS d.d. 20/05/2009: plaatsen van een fietsenstalling
- CBS d.d. 10/09/2012: uitbreiden van bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie
- CBS d.d. 26/05/2015: plaatsen van 2 continue zandfilters (dynasand)

Andere

- Op de POVC van 06/12/2019 werd de GPBV-evaluatie, uitgevoerd door de afdeling GOP van het departement Omgeving, besproken.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De exploitatie betreft een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) met een capaciteit van 95.700 inwoners-equivalenten (IE)

De huidige slibverwerking van de RWZI Wulpen bestaat uit volgende onderdelen:

- kamerfilterpersen (capaciteit 2x 4,80m³);

- buffer extern slib (volume 1x 232m³);
- gravitaire indikkers (volume 2x 594m³);
- buffer voor ontwatering (volume 1x 956m³);
- containerverlading met afvoerschroeven (capaciteit 8x 10 ton).

Beschrijving van de plaats

De site is gelegen in een zone voor zuiveringsinfrastructuur. De omgeving van de site wordt gekenmerkt door een landelijk karakter. De dichtstbijzijnde bewoning bevindt zich op een aangrenzend perceel ten noordoosten van de site.

Perceel 342s behoort niet langer tot de exploitatie en kan bijgevolg geschrapt worden. De andere percelen blijven van toepassing, ook perceel 343e dat gelegen is aan de overkant van het kanaal Plassendale-Duinkerken want hier vindt de lozing naar de polder plaats.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De bestaande fietsenstalling wordt afgebroken en er wordt een nieuwe geplaatst op dezelfde locatie (naast het dienstgebouw). Daarnaast wordt ook een afvalcontainerparkje gebouwd tegen het slibverwerkingsgebouw.

Bijkomend worden ook zonnepanelen voorzien op 2 velden (niet vergunningsplichtig).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Huidige aanvraag betreft in hoofdzaak het uitbreiden en wijzigingen van de vergunning voor een RWZI met slibverwerking.

De ontwateringsapparatuur dateert van 1993 en is elektromechanisch gezien einde levensduur. Om die reden zijn volgende vervangen voorzien:

- een directe ontwatering met een centrifuge i.p.v. door filterpersen;
- een slibsilos met slibverlader i.p.v. containerverlading voor de opslag van ontwaterd slib.

Verder wordt een luchtbehandelingssysteem geplaatst en de huidige poly-elektrolyetinstallatie (PE-installatie) wordt deels vervangen. De opslag van chemicaliën wijzigt en de aanvoer van niet gevaarlijke afvalstoffen die biologisch behandeld worden (externe afvalwaters festivals/andere evenementen), wordt opgetrokken tot 800 ton/dag. Ook wordt de aanvoer van fysisch chemisch te behandelen afvalstoffen uitgebreid tot 400 ton/dag naar 800 ton/dag extern slib, zand, droge fractie van afvalstoffen.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.3.a)1°	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet gevaarlijke afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van maximaal 25 m ³ (Totale eenheden: 25 kubieke meter)	2	A O	1	A			
2.4.3.a)1°	Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van,	1	A G M O R	1	A	P	R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling (Totale eenheden: 800 Ton per dag)							
2.4.3.a)2°	Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling (Totale eenheden: 400 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
3.6.4.3°	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 tot 100.000 inwonerequivalenten (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M R	0	A	P		
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 0,76 kilo watt)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 57 Ton)	2		0				

17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 57 Ton)	2		0				
-------------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.3.a)1°	septische materialen	25 kubieke meter
2.4.3.a)1°	biologische behandeling van niet-gevaarlijk afval	800 Ton per dag
2.4.3.a)2°	zand en droge fractie van afvalstoffen	400 Ton per dag
3.6.4.3°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
16.3.2°a)	airco's	0,76 kilo watt
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	66 Ton
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-9 Ton
17.3.6.2°b)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	-9 Ton
17.3.6.2°b)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	66 Ton

Volgende rubrieken blijven ongewijzigd: 2.3.2.a)2°, 2.3.2.e)2°, 6.4.1°, 12.2.1°, 17.4. en 24.2.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning 15/12/2031.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat plaatsvond van 01/05/2020 tot en met 30/05/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 29/05/2020 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 18/06/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Het college van burgemeester en schepenen van Koksijde heeft op 12/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Agentschap Wegen en Verkeer (Oostende) heeft op 09/04/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft op 10/06/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Het agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

De Westkustpolder heeft op 04/06/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 04/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-06-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 31/03/2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan, het PRUP "RWZI Wulpen" en het Gemeentelijk RUP "Landbouwgebied".

b) Wegenis

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Langeleedstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

De werken situeren zich op het domein van de waterzuiveringsinstallatie die achter het kanaal ligt. Deze ligt niet langs de gewestweg N39 Veurnekeiweg.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO:

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag staat in het kader van een actieve rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen. De aanpassingen staan ten dienste van de installatie en moeten de werking ervan verbeteren.

Schaal, ruimtegebruik en bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen

De geplande werken gebeuren alle binnen de bestaande site en hebben dus geen impact op de omgeving wat betreft schaal, zichtbaarheid of visueel-vormelijke aspecten.

Reliëf en bodem

De bestaande site is volledig vlak en al ongeveer volledig georganiseerd. De impact op reliëf en bodem zal dus verwaarloosbaar zijn.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Doorngedeel en lokaal zijn er beperkte infiltratiemogelijkheden.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een archeologische site of zone gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep moet er geen archeologienota opgemaakt worden.

f) Mobiliteit

De transporten gekoppeld aan de sliblijn betreffen enerzijds de aanvoer van extern slib en anderzijds de afvoer van ontwaterd slib. De afvoer van slib bedraagt actueel circa 30% van het vrachtverkeer gekoppeld aan de exploitatie van de RWZI.

De vervanging van de filterpersen door een centrifuge zorgt voor een daling in het aantal slibtransporten. Slib dat van de RWZI wordt afgevoerd voor verdere verwerking, wordt actueel deels vloeibaar afgevoerd (droge stofgehalte van 2-4%). Dit omwille van capaciteitsproblemen met de filterpersen, waardoor op heden slechts tot maximaal 70% van het slib ontwaterd wordt. In de toekomst zorgt de centrifuge voor een bedrijfszekere ontwatering van de volledige slibstroom, waardoor in normale omstandigheden alleen nog ontwaterd slib (droge stofgehalte van 20-25%) zal worden afgevoerd (afname transporten).

Er zal geen wijziging zijn in het aantal transporten voor de aanvoer van extern RWZI-slib.

De mogelijkheid wordt echter wel voorzien om sporadisch (naar aanleiding van calamiteiten / festivals,...) afvalwaters per as aan te voeren naar de RWZI Wulpen. In praktijk zal dit slechts een beperkte toename van het vrachtverkeer inhouden en dit eveneens beperkt in tijd, namelijk tijdens de korte periode dat de evenementen plaatsvinden. De aanvoer op jaarbasis hiervan wordt beperkt gehouden.

g) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen en materialen

De aanvoer van niet-gevaarlijke afvalstoffen die biologisch behandeld worden, wordt uitgebreid met pieken van 800 ton/dag voor opslag en verwerking van festivalwaters of afvalwater van andere evenementen of uitzonderlijke gebeurtenissen. De aanvoer kan zowel gebeuren via de septisch materiaal unit als langs de influentput.

De ontwateringsapparatuur dateert van 1993 en is elektromechanisch gezien einde levensduur. Naar aanleiding van huidige aanvraag worden de filterpersen vervangen door een centrifuge met directe ontwatering. De containerverlading voor de opslag van het ontwaterd slib en het schroevensysteem worden vervangen door een slibsilos. De slibsilos zal permanent afgezogen worden en de verlading vanuit de slibsilos zal voorzien worden van een dampkaf voor maximale afzuiging ter hoogte van het vulluik van de containers. De huidige polyelektrolyt-installatie wordt deels hergebruikt.

Bodem en grondwater

Verontreiniging van de bodem kan optreden indien slib of chemicaliën met de bodem of het grondwater in contact komen. Volgende maatregelen zijn genomen om het risico op bodem- of grondwaterverontreiniging te voorkomen:

- de centrifuge wordt geplaatst binnen de bestaande slibhal;
- de opslag van ontwaterd slib gebeurt niet langer in containers, maar in een slibsilo;
- de losplaatsen voor extern aangevoerd slib en andere plaatsen waar lekken of morsen kunnen ontstaan, zijn reeds in een waterondoorlatende KWS-verharding aangelegd die via de terreinriolering naar de waterzuivering wordt afgeleid;
- alle bekkens zijn reeds waterdicht uitgevoerd;
- de huidige opslagtanks voor de chemicaliën en smeer/afvalolie zijn conform Vlarem uitgerust en worden periodiek gekeurd. De opslag van gevaarlijke producten in IBC's wordt voorzien van een opvangbak.

Gezien de getroffen maatregelen wordt er geen invloed naar de bodem en het grondwater verwacht.

Waterbeheer

Op jaarbasis wordt circa 150 m³ leidingwater verbruikt. Voor reinigingsdoeleinden wordt gebruik gemaakt van effluentwater.

De wijziging van de slibverwerking heeft weinig tot geen impact op de zuiveringsresultaten van de RWZI Wulpen. Doordat de centrifuge een grotere performantie/capaciteit heeft dan de huidige filterpersen, zal er iets meer slibwater (centraatwater) geproduceerd worden.

Slibwaters worden behandeld in de zuiveringsinstallatie. Bij een goede werking van de installatie heeft deze vervanging dus alleen een invloed op de kwantiteit van het effluent en geen impact op de kwaliteit van het effluent, en bijgevolg niet op de waterkwaliteit van het Kanaal Veurne-Nieuwpoort of de polderwaterlopen.

Luchtkwaliteit

Elke RWZI heeft zijn typische geur, afhankelijk van het toekomstige afvalwater. Het waterzuiveringsproces is een volcontinu proces, zodat er 7/7 dagen en 24u/24u luchtemissies kunnen optreden.

Algemeen kan aangenomen worden dat de primaire zuivering en de slibverwerking de voornaamste procesonderdelen zijn waar geuremissies kunnen optreden. Op de RWZI Wulpen is de influentput een belangrijke geurbron, doordat het water van een extern pompstation met grote snelheid in de put valt, met extra woeling tot gevolg. Een tweede belangrijke geurbron zijn de slibcontainers. Het ontwaterd slib van de filterpersen wordt momenteel opgeslagen in open containers die na vullen afgedicht worden met een dekzeil.

Het beluchtingssysteem en de nabezinktanks geven weinig geurhinder omdat het hier over een laagbelast systeem gaat waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in het beluchtingsbekken.

De opslag van ontwaterd slib zal niet langer in containers gebeuren, maar in een slibsilo. De slibsilo zal permanent afgezogen worden en verlading vanuit de slibsilo zal voorzien worden van een dampkap voor maximale afzuiging ter hoogte van het vulluik van de containers. De afgezogen lucht wordt aangesloten op een luchtbehandelingssysteem. Op deze manier wordt een belangrijke geurbron gesaneerd.

De vervanging van de filterpersen door een centrifuge met directe ontwatering van het secundaire spuislib zorgt voor een verbetering van het geurkarakter van het ontwaterd slib. De slibbuffer blijft in de toekomst in dienst voor de opslag en ontwatering van extern slib. De gravitaire indikkers blijven enkel voor noodsituaties aanwezig voor indikking van het spuislib, dat nadien dan wel vloeibaar dient afgevoerd te worden.

Bijkomend wordt naar aanleiding van de slibrenovatie het slibgebouw voortaan in lichte overdruk geplaatst. Ter hoogte van de polymeeraanmaak/centrifuge/centraatpomp worden puntafzuigingen voorzien naar een luchtbehandeling.

Gezien de nabije bewoning/horeca en de geuite geurhinder, werden ook de bestaande installatie-onderdelen gescreend en worden volgende extra structurele geurbeperkende maatregelen voorzien:

- in de influentput worden de valbuizen verlengd tot onder het waterniveau zodat de H₂S in de waterfase wordt gehouden;
- de influentput (instroomput en pompput) wordt bijkomend gecoat en volledig afgedekt.

Geluid en trillingen

Naar aanleiding van de renovatie van de sliblijn, wordt een centrifuge bijgeplaatst. De centrifuge wordt binnen opgesteld in het slibgebouw op een starre constructie, voorzien van een frame met trillingsdempers om trillingshinder te beperken. In functie van geluidsreductie wordt naast de trillingsdempers ook een wearliner voorzien in het frame van de centrifuge. De mobiele ontwateringsinstallatie zal slechts tijdelijk gebruikt worden tijdens de renovatiewerken.

Door de opslag van ontwaterd slib in een slibsilo, is er niet langer een geluidsimpact afkomstig van het oppikken en afzetten van de slibcontainers.

Er kan aangenomen worden dat er geen geluidshinder zal optreden voor de omgeving afkomstig van de activiteiten.

Biodiversiteit

Gelet op de ligging op ruime afstand van voor flora en fauna hindergevoelige gebieden zijn er geen aanwijzingen dat de RWZI een negatieve impact heeft wat betreft biodiversiteit.

Energie

Op jaarbasis wordt circa 2947,51963 MWh aan elektrische energie verbruikt. Dit stemt overeen met een berekend primair energieverbruik van 0,02652768 PJ. De exploitant verwacht geen wijzigingen in het energieverbruik maar zal wel een PV-installatie plaatsen met een verwachte productie van 214 MWh wat ongeveer 7% van het jaarlijks elektriciteitsverbruik van de RWZI vertegenwoordigt.

Licht en straling

Het is aangewezen om het gebruik van kunstlicht te beperken tot wat noodzakelijk is om op een veilige manier de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Beste beschikbare technieken (BBT)

De evaluatie van de vergunde GPBV-installatie RWZI Wulpen is opgenomen in het Meerjarenprogramma en de evaluatie is gestart in juli 2019. Het verslag van onderzoek en advies werd besproken op de POVC van 6/12/2019 en is opgenomen in het aanvraagdossier waarbij de wijzigingen naar aanleiding van voorliggende aanvraag reeds zijn meegenomen.

Voor evaluatie van BBT 14a) en 14 d) op de waterzuivering en slib(verwerkings)lijn ter beperking van diffuse (geur)emissies en voor evaluatie van BBT 12 (geuremissies) wordt verwezen naar toepassing van de sectorale Code van goede geurpraktijk die als opzet heeft een duidelijk, uniform en concreet kader te creëren voor de beoordeling en beheersing van geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Conform deze sectorale code van goede geurpraktijk werd in navolging van de geuite klachten niet alleen de sliblijn (voorwerp van de aanvraag) maar ook de bestaande installatie-onderdelen gescreend op potentiële geurhinder. Voor de meest relevante geurbronnen worden structurele geurbeperkende maatregelen voorzien. Gelet op de getroffen maatregelen, kan gesteld worden dat de overeenstemmende maatregelen van BBT12 en BBT 14a) en 14 d) worden nageleefd.

GPBV-evaluatiedossier

In het evaluatiedossier van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 06/12/2019 werden volgende voorwaarden opgenomen met betrekking tot geurbestrijding:

- *Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan geïdentificeerd of geremedieerd worden, zet de exploitant - conform de bepalingen van BBT-12 van de BBTconclusies van de BREF Waste Treatment - een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:*
 - o *een protocol met acties en termijnen;*
 - o *een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT conclusies van de BREF Waste Treatment;*
 - o *een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten bv. klachten;*
 - o *een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen, de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.*
- *Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen voorziet men bij verlading van slib uit de silo's voor ontwaterd slib een overkapping die de vulluiken van de container goed omsluit. De silo en de overkapping moeten in voldoende mate afgezogen worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool. Deze maatregel wordt uitgevoerd vanaf 17 augustus 2022.*

Via het omgevingsloket d.d. 12/06/2020 heeft de exploitant zich akkoord verklaard met de voorwaarden uit de GPBV-evaluatie. In huidige aanvraag zijn al geurmaatregelen opgenomen. Als blijkt dat na uitvoering van deze maatregelen nog geurhinder aanwezig is, zal een geurbeheersplan opgemaakt worden en zal een tweede fase aan maatregelen nodig zijn. Hiermee komt de exploitant tegemoet aan het evaluatiedossier van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 06/12/2019.

Algemene beoordeling

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, kunnen bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

Huidige aanvraag betreft in hoofdzaak wijzigingen aan de verouderde ontwateringsinstallatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Wulpen. De ontwateringsapparatuur dateert van 1993 en is einde levensduur.

Daarnaast betreft de aanvraag ook stedenbouwkundige handelingen voor de vervanging van de fietsenstalling en de bouw van een afvalcontainerparkje.

In het GPBV-evaluatiedossier van de POVC van 06/12/2019 werden voorwaarden opgenomen m.b.t. geurbestrijding. Met huidige aanvraag komt de exploitant al tegemoet aan het

evaluatie dossier. Er wordt een slibsilos met slibverlader geplaatst, een luchtbehandelingssysteem voorzien en indien nodig wordt een geurbeheersplan opgesteld.

De vergunning kan verleend worden tot het einde van de lopende basisvergunning.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereisten van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Langeleedstraat 14 te Wulpen (Koksijde),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN	A	0115/R
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN	A	0118/W
KOKSIJDE 6 AFD/WULPEN	C	0343/E

met als voorwerp :

bouw : het bouwen van een nieuwe fietsenstalling na afbraak oude, het bouwen van een afvalcontainerparkje;

milieu : het uitbreiden en wijzigen van een RWZI met slibverwerking

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.3.a)1°	Opslag en biologische behandeling, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7, van niet gevaarlijke	2	A O	1	A			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	afvalstoffen met een inhoudscapaciteit van maximaal 25 m ³ (Totale eenheden: 25 kubieke meter)							
2.4.3.a)1°	Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, biologische behandeling (Totale eenheden: 800 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
2.4.3.a)2°	Afvalbeheer industriële emissies, verwijdering niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van, uitgezonderd activiteiten vermeld in rubriek 3.6.4, fysisch-chemische behandeling (Totale eenheden: 400 Ton per dag)	1	A G M O R	1	A	P	R	X
3.6.4.3°	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen of collectoren met een zuiveringscapaciteit van meer dan 500 tot 100.000 inwonerequivalenten (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M R	0	A	P		

16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 0,76 kilo watt)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 57 Ton)	2		0				
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 57 Ton)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.3.a)1°	septische materialen	25 kubieke meter
2.4.3.a)1°	biologische behandeling van niet-gevaarlijk afval	800 Ton per dag
2.4.3.a)2°	zand en droge fractie van afvalstoffen	400 Ton per dag
3.6.4.3°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
16.3.2°a)	airco's	0,76 kilo watt

17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	66 Ton
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-9 Ton
17.3.6.2°b)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	-9 Ton
17.3.6.2°b)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	66 Ton

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II en III. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Huidige bijzondere voorwaarden

1. De lozing van het effluent in de polderwaterlopen mag alleen gebeuren op vraag van het Polderbestuur.
2. Er moet een registratie van het debiet gebeuren op elke effluentstroom (kanaal, drinkwaterproductiecentrum en polderwaterloop). De resultaten worden jaarlijks bezorgd aan de VMM.
3. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II moet het groenscherm aangelegd worden conform de stedenbouwkundige vergunning en/of ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Bijkomende bijzondere voorwaarden

4. Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan geïdentificeerd of geremedieerd worden, zet de exploitant - conform de bepalingen van BBT-12 van de BBTconclusies van de BREF Waste Treatment - een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:
 - o een protocol met acties en termijnen;
 - o een protocol voor de monitoring van geur, zals vastgesteld in BBT 10 van de BBT conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - o een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten bv. klachten;
 - o een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen, de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.
5. Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen voorziet men bij verlading van slib uit de silo's voor ontwaterd slib een overkapping die de vulluiken van de container goed omsluit. De silo en de overkapping moeten in voldoende mate afgezogen worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool. Deze maatregel wordt uitgevoerd vanaf 17 augustus 2022.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 23/07/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 15/12/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2011, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Jean de Bethune

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 29/07/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 31/07/2020 door
Jean de Bethune de Bethune, Voorzitter,
waarnemend