

Deputatie

Besluit

Zitting van 24 maart 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021135147_EA

14	2022_DEP_02016	Omgevingsvergunningsaanvraag - OPDRAVER OPDRACHTHOUDEND SAMENWERKINGSVERBAND LAND VAN AALST VOOR MILIEU - Sint-Lievens-Houtem - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 24 maart 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 16 november 2021 ingediend door OPDRAVER Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor Milieu, Industrielaan 18 te 9320 Aalst.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021135147.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 06 december 2021 en ontvangen op 08 december 2021.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 december 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Bussegem 2a, 9520 Sint-Lievens-Houtem, .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171129-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

SINT-LIEVENS-HOUTEM 4 AFD (VLIER), sectie A, nrs. 0122/M, 0092, 0155, 0178/A, 0150/A, 0103/B, 0104, 0097, 0145, 0093/A, 0096, 0090, 0179/A/2, 0181/C, 0143, 0126/M, 0087, 0122/F, 0184, 0154/C, 0138/A, 0132/F, 0076/A, 0100, 0148/A, 0103/A, 0139, 0099/2, 0146/2, 0137/D, 0200/F, 0201/B, 0132/E, 0195/B, 0147/A, 0082/A, 0140/B, 0106/E, 0154/B, 0202/G, 0079/A, 0150/B, 0200/T, 0099/B, 0080/A, 0149/A, 0140/C, 0467/A, 0152, 0095, 0142, 0081, 0091, 0179/A, 0077/E, 0136/B, 0108/A, 0085, 0144, 0094/A, 0146, 0083, 0107/C, 0181/E, 0089, 0105/D, 0181/D, 0141/A, 0098/B, 0200/X, 0109/B, 0183, 0101, 0186/B, 0102, 0078/A, 0126/F, 0144/2, 0131/D, 0181/B, 0093/B, 0098/A, 0077/D, 0182, 0126/G/2, 0077/C, 0200/R, 0088, 0084, 0137/B, 0185/C, 0076/B, 0126/S, 0179/C, 0132/C, 0132/D, 0151, 0082/B, 0180/A, 0086 en 0099/A/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een (voormalige) categorie 2-stortplaats met een totale oppervlakte van ca. 32 ha.

De stortplaats is opgedeeld in een aantal fasen, die chronologisch werden ontzand. Het betreft de fases A, B, I, II, III, IVa, IVb, V en VI.

Op de site is een waterzuiveringsinstallatie aanwezig waar het percolaat gezuiverd wordt, evenals een installatie voor het valoriseren van het vrijkomende stortgas.

Bij deputatiebesluit van 6 juni 2002 verkreeg de exploitant een milieuvergunning voor de verdere exploitatie en verandering van de stortplaats en dit voor een termijn van 10 jaar vanaf 23 december 2002. Omdat het opvullen van de stortfase V met categorie 2-afvalstoffen trager verliep dan voorzien door het dalende afvalaanbod (ingevolge het afvalbeleid en de opgelegde stortverboden), werd bij deputatiebesluit van 17 januari 2013 toegestaan de niet-verontreinigde gronden nog langer te deponeren.

De lopende milieuvergunning van 17 januari 2013 werd verleend voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van:

- de rubrieken in verband met de stortplaats (2.3.6.b) 1), 2.3.6.b) 2), 2.3.6.b) 5), 2.3.6.b) 6) en 2.3.10.); deze rubrieken werden vergund tot en met 31 december 2013;
- de rubriek voor het opvullen van fase VI met niet-verontreinigde gronden (rubriek 60.2°); deze rubriek was vergund tot 16 januari 2018.

Te bemerken is dat de zandgroeve apart vergund was tot en met 31 augustus 2016.

Feitelijk omvat de huidige exploitatie enkel nog de waterzuiveringsinstallatie waarin het percolaat van de stortplaats van Vlierzele en van de voormalige stortplaats van Voorde gezuiverd wordt en enkele aanhorigheden; de exploitatie van de stortplaats zelf werd midden 2017 stopgezet en afgewerkt.

Het bedrijf is niet te beschouwen als MER- of VR-plichtig, is geen Seveso-bedrijf, is evenmin een GPBV- of BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- ***Omgevingsvergunningen***

- Besluit van de deputatie van 26 april 2018 houdende het bijstellen van de vergunningsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater, nl. het aanvullen met een norm voor de parameter kobalt (6 µg/l i.p.v. gevraagde 12 µg/l omwille van de impact op het ontvangende oppervlaktewater en de maximum gemeten waarde) (OMV2017011211).
- Besluit van de deputatie van 27 juni 2019 houdende het bijstellen van de vergunningsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater, nl. het aanvullen met een norm voor de parameter kobalt (6 µg/l i.p.v. gevraagde 12 µg/l omwille van de impact op het ontvangende oppervlaktewater en de maximum gemeten waarde) (OMV 2018159345).

- ***Milieuvergunningen***

- Besluit van de deputatie van 17 januari 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een deponie, voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering voor het opvullen van fase VI met niet-verontreinigde gronden (5 jaar) en de rubriek 2.3. gerelateerd aan de stortplaats (tot

en met 31 december 2013); de vergunning voor het lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater wordt beperkt.

- Besluit van de deputatie van 19 maart 2015 houdende het verlenen van de gevraagde aanpassing van een bijzondere voorwaarde inzake stofhinder (verzoek door exploitant).

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging.

De aanvraag betreft in hoofdzaak een reductie van de aangevoerde hoeveelheid percolaatwater van de stortplaats in Voorde en een aanpassing van de lozingsnormen.

Op de site van de voormalige stortplaats is de afvalwaterzuiveringsinstallatie nog steeds in exploitatie. Daarin wordt het percolaatwater van de stortplaats zelf én van de stortplaats in Voorde (Ninove) verwerkt. Het volume extern aangevoerd percolaat is aanzienlijk gedaald en bedraagt nog slechts 45 m³/dag en maximaal 10.000 m³/jaar.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie met lozing op de Molenbeek is in die zin niet enkel vergund onder rubriek 3.6.3.2. maar ook onder de rubrieken 2.3.2 en 2.3.3.. Gezien het beperkte volume is rubriek 2.4.3.(GPBV-inrichting vanaf 50 ton/dag) niet van toepassing. De overige onder rubrieken 2.3.2 en 2.3.3. vergunde volumes blijven ongewijzigd. Voor een aantal parameters worden aangepaste lozingsnormen gevraagd (boor, chloride, cadmium en kwik) worden verder besproken. Tevens wordt een meetfrequentie voorgesteld.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een deponie, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - *de reductie van de vergunde opslagcapaciteit en fysische behandeling van percolaat (30.000 m³/jaar) van de categorie 2-stortplaats te Voorde met 20.000 m³/jaar tot maximum 45 m³/dag en 10.000 m³/jaar;*
 - *de reductie van de vergunde opslagcapaciteit en biologische behandeling van percolaat (30.000 m³/jaar) van de categorie 2-stortplaats te Voorde met 20.000 m³/jaar tot maximum 45 m³/dag en 10.000 m³/jaar;*
 - *het schrappen van de vergunde lozing van maximum 1 m³/uur, 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde afvalwater van de wielwassing, carwash en garage, via een KWS-afscheider, op oppervlaktewater;*
 - *het schrappen van de vergunde wielwas- en carwashinstallatie (hogedrukinstallatie) voor het wassen van meer dan 10 wagens/dag;*
 - *het schrappen van de vergunde opslag van 1.020 liter methanol;*
- *de uitbreiding met/van:*
 - *de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (1.000 kg en 2.000 liter) met 750 kg tot maximum 3.750 kg;*
- *de toevoeging van het perceel kadastraal gekend als afdeling 4, sectie A, nr. 467/A, naast de reeds vergunde percelen;*

- de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Bijstellingen

Het bedrijf vraagt het schrappen van de volgende van de bijzondere milieuvorwaarden aan uit de (milieu)vergunningen van 17 januari 2013 en 19 maart 2015 aan:

18. Lozen van het bedrijfsafvalwater via KWS-afscheider

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

- a) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- b) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
- d) Het bedrijf dient na te gaan of het niet-verontreinigde hemelwater kan aangewend worden voor het wassen van wagens, het reinigen van de garage en de wielwassing.

21. Stofhinder

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013 en aangepast bij besluit van 19 maart 2015)

- a) De aan- en afvoer van de niet-verontreinigde bodem en op de site benodigde bouwstoffen kan gebeuren zowel via de hoofdingang Bussegem als via de ingang van de zandwinning ter hoogte van Sint-Federicusstraat 53a; circulatie, aan- en afvoer op de site zelf, zijde Sint-Federicusstraat, dienen tot een minimum beperkt te worden. Alle uitgaande vrachtwagens dienen de site te verlaten via de hoofdingang Bussegem zodat gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige wielwasinstallatie zoals hieronder bepaald.

Als toch stofhinder zou optreden voor de buurt door het gebruik van deze alternatieve ingang, moet voor de duur van deze stofhinder, opnieuw gebruik gemaakt worden van de hoofdingang Bussegem.

- b) Om stofhinder te vermijden, moet bij droog weer gebruik gemaakt worden van een sproei-installatie met effluentwater uit het biologisch gedeelte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie of regenwater of van een gelijkwaardige installatie (bvb. regenwatergordijn) met voldoende debiet. Het afkappen van de bodem dient zo nodig afgedekt te gebeuren.
- c) Vrachtwagens met bevulde wielen moeten vóór het verlaten van de bedrijfssite gebruik maken van de wielwasinstallatie.

22. Cementgebonden asbest

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

Er mag enkel nog cementgebonden asbest gestort worden in de zones die aangegeven zijn in de bijlage F3 van het aanvraagdossier (verwerking van gevaarlijke stoffen van de milieuvergunningsaanvraag - in de effen blauw en blauw gearceerde zones).

23. Stationair draaien van motoren

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

26. Voorkomen zwerf- en waaivuul

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

Ter voorkoming van waai- en zwerfvuil dient het afval van alle vrachtwagens afgedekt te worden.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 28 december 2021 tot en met 27 januari 2022. Tijdens het openbaar onderzoek werden **2 bezwaren** ingediend.

De argumenten kunnen als volgt worden samengevat:

De schrapping van de bijzondere voorwaarden dient te worden geweigerd om volgende redenen:

- Pt 21.a: De aan- en afvoer van de niet-verontreinigde boden en op de site benodigde bouwstoffen...
De schrapping van deze voorwaarde laat de exploitant toe om de aanvoer van grond te laten gebeuren via de toegang die hem het beste uitkomt. We kennen de perikelen en terechte bezwaren tegen het voorgestelde circulatieplan m.b.t. de aanleg van het golfterrein (*circulatie, aan- en afvoer* op de site zelf, zijde Sint-Federicusstraat, dienen tot een minimum beperkt te worden).
- Pt 21.c: Vrachtwagens met bevulde wielen moeten vóór het verlaten...
Om vervuiling van omliggende straten te vermijden dient deze voorwaarde behouden te blijven. Het gaat niet alleen om de oppervlaktebevuiling door meegevoerde grond te beperken, maar ook om de obstructie van de rioleringen langs de aan- en afrijroutes te vermijden.
- Pt 23. Stationair draaien van motoren
Deze voorwaarde dient behouden te blijven net om geluidshinder en verontreiniging te voorkomen. De gezondheid en het welzijn en comfort van de omwonenden primeert in deze.
- Pt 26. Voorkomen zwerf- en waaivuul
Om dezelfde reden als aangehaald voor Pt 21.c dient deze voorwaarde behouden te blijven. Hoewel het niet meer specifiek om vervoerde afvalstoffen gaat, kan het afdekken van de vrachtwagens omgevingsvervuiling inperken.
Om vervuiling van omliggende straten te vermijden dient deze voorwaarde behouden te blijven. Het gaat niet alleen om de oppervlaktebevuiling door meegevoerde grond te beperken, maar ook om de obstructie van de rioleringen langs de aan- en afrijroutes te vermijden.

Lozingsparameters en frequenties

- In de technische omschrijving noch in de toegevoegd bijlagen zijn de gevraagde uitzonderingen van lozingsnormen noch de frequentie terug te vinden.
- Van Boor zijn geen analyseresultaten beschikbaar in het IIVA nazorrapport van 2020. Waarden van Chloride (1.200mg/l), Cadmium (0,001mg/l) en Kwik (0,5µg/l) zijn beschikbaar en voldoen aan de vastgelegde grenswaarden voor geloosd afvalwater, dit in tegenstelling tot Arseen-waarden die in een aantal maanden (3 van de 10 geanalyseerde maanden) de grenswaarde overschrijdt (2x tot 4x).
- Er wordt gesteld dat de doelstellingen voor Boor en Chloriden stroomafwaarts al niet worden gehaald. Is voldoende gezocht naar de oorzaken/bronnen/menselijke beïnvloeding om de vervuiling effectief aan te pakken? Er wordt tevens vermeld dat er voor de verwijdering van chloriden en boor er op dit moment geen BBT (Best Beschikbare Technieken) vastgesteld zijn. Nochtans zijn er mogelijkheden om chloor en zijn verbindingen uit water te verwijderen door ionenwisselaars en omgekeerde osmose, eventueel in combinatie met elektrolyse. Ook actief kool kan in sommige gevallen worden toegepast, oftewel het gebruik van zwaveldioxide of andere

reducerende zwavelverbindingen. De WZI van Vlierzele beschikt over een actieve koolfilter.

- Zijn optimale zuiveringsomstandigheden getest/gevalideerd?
- Het is noodzakelijk dat de lozingsnormen en analysefrequentie voor Boor, Chloride, Cadmium, Kwik en Arseen effectief vermeld worden in de vergunningsaanvraag, wat nu niet het geval is (met uitz. van arseen).
- Hoe groot is de afwijking t.o.v. de vastgelegde grenswaarden voor geloosd afvalwater? Hoe kan een vergunning verleend worden voor afwijkende lozingsnormen zonder vermelding van de waarden?
- Op basis van bodemonderzoek De Letter worden normoverschrijdende waarden v BTEX, Minerale olie, VOCL en organochloorpesticiden in grondwater vastgesteld, echter deze componenten zijn niet opgenomen in analyseplan in het kader van de nazorg.
- Is het niet gewenst deze parameters eveneens op te nemen?
- Is er in het kader van de inventaris van mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging, reeds een PFAS/PFOS-analyse (percolaat, grondwater/peilputten, bodemonderzoek) uitgevoerd?

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lievens-Houtem

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GEEN ADVIES op 21 december 2021

Vlaamse Milieumaatschappij - Dienst advisering afvalwater en lucht

GUNSTIG op 24 januari 2022

Voor:

- het schrappen van de lozingsrubriek 3.4.1.a (lozing zonder gevaarlijke stoffen) en de bijhorende bijzondere voorwaarden;
- het wijzigen van de lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater via een waterzuivering op oppervlaktewater (rubriek 3.6.3.2);

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

- Cd: indelingscriterium
- Hg: indelingscriterium
- B: 5 mg/l
- Cl: 2000 mg/l
- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald (V, Co, Cl en B) te worden.

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden;

Voor wat betreft de lozing van afvalwater zijn volgende gecoördineerde bijzondere voorwaarden op dit moment nog van toepassing:

Lozen van het bedrijfsafvalwater via de afvalwaterzuiveringsinstallatie

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	normen
BZV	25 mg/l
NO ₂	2 mg/l
N _{totaal}	25 mg/l
P _{totaal}	2 mg/l
CZV	200 mg/l
Ni	0.1 mg/l
As	0.05 mg/l
Co	6 µg/l
Vanadium	75 µg/l – na twee jaar 50 µg/l 3.675 g/dag (van toepassing vanaf het verlenen van de vergunning)
Cd	Indelingscriterium
Hg	Indelingscriterium
B	5 mg/l
Cl	2000 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald (V, Co, Cl en B) te worden.
- e) Al het bedrijfsafvalwater moet via de actiefkoolstoffilter worden geloosd.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 20 januari 2022

Voor het veranderen van een vergunde waterzuiveringsinstallatie te Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem) voor de behandeling van het percolaat afkomstig van de stortplaats te Voorde (Ninove).

De vraag tot schrapping van de gevraagde bijzondere voorwaarden die verband houden met de exploitatie van de stortplaats wordt zonder voorwerp verklaard.

voor een termijn eindigend op 17 januari 2033 mits het naleven van de reeds opgelegde sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden die via diverse vergunningsbesluiten op heden van toepassing zijn voor de categorie 2-stortplaats van ILVA.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 14 januari 2022

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 24 januari 2022

indien voldaan wordt aan alle opmerkingen vermeld in dit advies. De uitgebrachte adviezen zijn niet van beperkende aard op de bestaande voorschriften en bepalingen die van toepassing kunnen zijn. Bij eventuele wijzigingen van welke aard ook, welke achteraf zouden beslist worden, dient de brandweer telkens opnieuw geraadpleegd te worden.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 2 maart 2022, voor:

- de gevraagde bijstellingen;
- de aangevraagde IIOA;

voor een termijn tot en met 16 januari 2033, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een stortplaats;
- feitelijk omvat de huidige exploitatie enkel nog de waterzuiveringsinstallatie waarin het percolaat van de stortplaats van Vlierzele en van de voormalige stortplaats van Voorde gezuiverd wordt en enkele aanhorigheden; de exploitatie van de stortplaats zelf werd midden 2017 stopgezet en afgewerkt; de stortplaats bevindt zich in de nazorgfase;
- de lopende vergunning dateert van 17 januari 2013 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar (enkel waterzuivering en aanhorigheden);
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging;
- de verandering betreft in hoofdzaak een reductie van de aangevoerde hoeveelheid percolaatwater van de stortplaats in Voorde en een aanpassing van de lozingsnormen;
- tijdens het openbaar onderzoek werden 2 bezwaarschriften ingediend werden; de argumenten handelen enerzijds over het feit dat een aantal bijzondere voorwaarden behouden dienen te blijven en anderzijds worden vragen gesteld bij het schrappen en aanpassen van lozingsparameters en meetfrequenties; de bezwaren kunnen ondervangen worden door het opleggen van toepasselijke vergunningsvoorwaarden;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: De adviezen zijn ons bekend. De bezwaren zijn correct weerlegd, de stortplaats betreft een andere inrichting. Er zijn op dit moment geen BBT voor de parameters waarop een afwijking wordt gevraagd. De kwaliteitsdoelstellingen stroomopwaarts worden ook niet gehaald. Er is geen sprake van achteruitgang door de lozing.

Er kan akkoord gegaan worden met het advies van de provinciale milieudeskundige.

De **VMM** hoopt dat het debiet zal blijven afnemen.

De **vertegenwoordiging van de exploitant** meent dat dit een uitgemaakte zaak is. De stortplaats is reeds een aantal jaren gesloten.

De **VMM** merkt nog op in het kader van het golfterrein dat als het influent van de zuiveringsinstallatie hier hergebruikt wordt, dat er op z'n minst na de meetinrichting kan afgetapt worden en dat daarvoor een grondstoffenverklaring nodig is. Dit is mee opgenomen in het dossier van het golfterrein.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 08 maart 2022.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn tot en met 16 januari 2033, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Binnen een straal van 100 m rondom de inrichting situeren zich een 40-tal woningen. De meeste woningen (zuidoosten) bevinden zich in de Sint-Federicusstraat en liggen in een landelijk woongebied dat paalt aan fase III, IV, V en VI van de stortplaats. Tussen de stortplaats en voornoemde woningen situeert zich een bufferzone van 50 m breed. In het noordoosten paalt de stortplaats aan de autosnelweg E40 Brussel-Gent. Het ontginningsgebied paalt in het westen en noordwesten aan een natuurgebied; in het noorden aan een agrarisch gebied.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De exploitant vraagt een reductie van de verwerkingscapaciteit van de vergunde waterzuiveringsinstallatie op de afgewerkte stortplaats van Ilva te Vlierzele voor de

behandeling van het percolaat afkomstig van de afgewerkte categorie 2-stortplaats te Voorde (Ninove).

De verwerkingscapaciteit wordt gereduceerd van 30.000 m³/jaar naar 10.000 m³/jaar (45 m³/dag). Volgens het jaarrapport van de stortplaats te Vlierzele van 2020 werd er 2.999 m³ percolaat van Voorde aangevoerd in 2020 op de waterzuiveringsinstallatie te Vlierzele.

De OVAM heeft geen bezwaar tegen de aangevraagde reductie van de verwerkingscapaciteit van de vergunde waterzuiveringsinstallatie, specifiek voor de behandeling van het extern aangevoerd percolaat afkomstig van de afgewerkte stortplaats van Voorde.

Afvalwater

Lozingssituatie

Het bedrijf ligt volgens het zoneringsplan in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Het huishoudelijk afvalwater wordt via een septische put geloosd op oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater van het wassen van de voertuigen en de wielwasinstallatie wordt geloosd via een KWS-afscheider met coalescentiefilter op oppervlaktewater, nl. de Molenbeek.

Het bedrijfsafvalwater, bestaande uit percolaat van de stortplaatsen Vlierzele en Voorde en labowater, wordt via een waterzuiveringsinstallatie geloosd in een gracht langs de E40 welke uitmondt in de Molenbeek.

Volgens de stroomgebiedsbeheerplannen betreft dit een type **kleine beek**.

Bedrijfsafvalwater – rubriek 3.4.1°a)

Het bedrijf is vergund voor het lozen van maximum 1 m³/uur, 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen op oppervlaktewater via een KWS-afscheider. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de wielwassing, de carwash en garage.

Met voorliggend dossier vraagt het bedrijf deze lozing te schrappen.

Bij deze lozing waren volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
- De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
- Het bedrijf dient na te gaan of het niet-verontreinigde hemelwater kan aangewend worden voor het wassen van wagens, het reinigen van de garage en de wielwassing.

Gezien de schrappen van de lozing, dienen de bijhorende bijzondere voorwaarden ook geschrapt, zoals trouwens als bijstelling gevraagd door de exploitant.

Bedrijfsafvalwater – rubriek 3.6.3.2°

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozing van maximum 20 m³/uur, 120 m³/dag en 30 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering op oppervlaktewater.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit:

- het percolaatwater van de stortplaats van Vlierzele;
- het percolaatwater van de stortplaats van Voorde;
- afvalwater van het labo: stalen en eerste spoelwater (via cubicontainer).

Het afvalwater van de stortplaats Vlierzele wordt aangevoerd via 6 pompputten (per stortfase) die zich op de stortplaats bevinden, het afvalwater van de stortplaats Voorde wordt aangevoerd via een tankwagen.

De continue waterzuivering bestaat uit:

- een influent-verzamelbekken (1.524 m³);
- 4 biologische reactoren: een voordennitrificatietank (882 m³), een nitrificatietank (500 m³), een postdenitrificatietank (40 m³) en een membraanbioreactor (20 m³);
- een dagbuffer (800 m³);
- koolstoffilters (maximum 3);
- een verzameltank voor gezuiverd afvalwater;
- slibbuffertank (300 m³).

Volgende normen en bijzondere voorwaarden zijn momenteel van toepassing:

- de algemene normen voor lozing op oppervlaktewater
- de sectorale normen 41. a) stortplaatsen voor lozing op oppervlaktewater
- bijzondere normen

parameter	normen
BZV	25 mg/l
NO ₂	2 mg/l
N _{totaal}	25 mg/l
P _{totaal}	2 mg/l
CZV	200 mg/l
Ni	0.1 mg/l
As	0.05 mg/l
Co	6 µg/l
vanadium:	75 µg/l – na twee jaar 50 µg/l (<i>uit besluit van 27 juni 2019</i>) 3.675 g/dag (van toepassing vanaf het verlenen van de vergunning)

- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

- Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald (V, Co) te worden.
- Al het bedrijfsafvalwater moet via de actiefkoolstoffilter worden geloosd.

Voor deze bedrijfsafvalwaterstroom wordt een bijstelling van de normen aangevraagd :

- Cd: schrappen
- Hg: schrappen
- B: 5 mg/l
- Cl: maximum 2.000 mg/l

Gelet op de metingen gaat de VMM akkoord met het schrappen van de kunnen de sectorale normen voor Cd en Hg geschrapt worden en kunnen de indelingscriteria van toepassing gesteld worden.

Bij ILVA te Vlierzele heeft men op basis van de analyseresultaten de noodzaak vastgesteld om een bijzondere lozingsvoorwaarde aan te vragen voor boor totaal en voor chloriden. De maximaal gemeten waarden bedragen in 2018-2021:

- Cl: 1.660 mg/l;
- B: 4,4 mg/l.

Boor

De oorzaak van de hoge boorconcentratie is te wijten aan het percolaat t.h.v. F4 en van de stortplaats Voorde. De aanwezige actief koolfilter verwijderd slechts een beperkte hoeveelheid boor.

De aanwezigheid van boor is toe te wijzen aan de natuurlijke achtergrondwaarden en aan de opgeslagen gronden. Daarnaast wordt boor ook gebruikt als smeermiddel o.a. voor grondboren.

Boor is, omwille van zijn typische eigenschappen (o.a. goede oplosbaarheid in vele verbindingvormen), zeer moeilijk verwijderbaar uit afvalwater.

Op basis van de hoogste beschikbare analyse (4,4 mg/l) wordt een norm voorgesteld van 5,0 mg/l, wat ongeveer overeenkomt met 7 maal het indelingscriterium (d.i. 0,7 mg/l).

Chloriden

De bronnen van chloriden in het milieu zijn, net als voor boor, zeer uitgebreid. Het gebruik van zouten in landbouw, huishoudens en de chemische industrie en de natuurlijke aanwezigheid van zouten in kustzandgronden alsook verzilting als gevolg van grondwaterwinningen geven aanleiding tot de toename van chloridenconcentraties in zoete waterlopen. De exacte bron van chloriden bij de deponie is moeilijk te achterhalen. Wel valt op dat dit om een vrij stabiele concentratie gaat, die schommelt tussen de 1.100 en de 1.700 mg/l.

Chloriden zijn enkel uit afvalwater te verwijderen door de toepassing van membraantechnieken of indamping. Hierbij zal steeds een restconcentraat worden gegenereerd, dat nog steeds moet worden geloosd (of gestort) en waarbij dus de vracht op de ontvangende waterloop gelijk blijft. In geval van indamping is daarenboven de energievraag extreem hoog waardoor dit niet meteen als BBT kan worden beschouwd. In functie van de eventuele impact kan een gedeeltelijke behandeling of beperking aan de bron natuurlijk noodzakelijk zijn.

Op basis van de hoogste beschikbare analyse, wordt een norm voorgesteld van 2.000 mg/l.

Uit het advies van de VMM blijkt o.m.:

Impact op ontvangende oppervlaktewater:

- Het Wezer-arrest stelt dat de overheid de goedkeuring van een project of lozing moet weigeren wanneer deze de toestand van een waterlichaam doet achteruitgaan of het bereiken van de goede toestand van een waterlichaam in het gevaar brengt.

- Om hierop te anticiperen werd het Wezer-stappenplan uitgewerkt die het mogelijk maakt om op een uniforme wijze een antwoord te bieden op de vraag of een lozing een achteruitgang veroorzaakt van de waterkwaliteit of het bereiken van de goede toestand in het gedrang brengt. Het stappenplan vormt de invulling een nieuwe impactbeoordeling van een lozing van bedrijfsafvalwater op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater
- Mengzones worden uitsluitend berekend wanneer zowel de stroomopwaartse concentratie als de stroomafwaartse concentratie lager liggen dan de toetswaarde. In alle andere gevallen kunnen geen mengzones berekend worden omdat bij een overschrijding van de toetswaarde de mengzone oneindig groot is.

ILVA loost zijn afvalwater op de langsgracht van de E40, een geklasseerde waterloop van 2^e categorie en van 2^e orde (L2), met waterlichaamcode L217_1591 en beheerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Ongeveer 2,6 km verder stroomafwaarts, mondt deze waterloop uit in de Molenbeek, eveneens een geklasseerde waterloop van 2^e categorie en beheerd door de provincie, doch van 1^e orde (L1), met waterlichaamcode L111_1024.

Er wordt getoetst aan de milieukwaliteitsnorm voor type kleine beek (Cl: 120 mg/l) en het indelingscriterium (boor: 0,7 mg/l).

De impactbepaling wordt uitgevoerd op de Molenbeek (L111_1024, Q10%: 0,038 m³/s, Qgem : 0,111 m³/s).

Voor B en Cl werd een toetsing uitgevoerd o.b.v. de aangevraagde normen.

De stroomopwaartse concentratie op meetpunt 554900 is gekend voor chloriden, maar niet voor boor.

Voor chloriden werd een éénmalige waarde t.g.v. calamiteit uit de rekenreeks verwijderd, waardoor met een maximale concentratie van 328 mg/l werd gerekend.

Voor boor wordt met de gemiddelde immissieconcentratie van het bekken gerekend (1,33 mg/l).

Voor beide parameters worden de doelstellingen stroomopwaarts al niet gehaald.

Voor beide parameters is de worst case impact in stap 4 meer dan 10% en wordt er doorverwezen naar stap 5.

Voor de parameters Cl en B, wordt in stap 5 nagegaan of de impact en het risico op achteruitgang in worst case omstandigheden aanvaardbaar is.

Jaargemiddelde impact

Voor de parameter **boor** wordt de doelstelling zowel stroomopwaarts (bekken) als stroomafwaarts niet gehaald. (klasse “matig” of “ontoereikend”).

Er is geen sprake van een duidelijke achteruitgang. Er dient een verdere beoordeling aan de criteria van stap 9 te gebeuren.

Wanneer de stroomopwaartse de concentratie voor boor op 0 wordt gesteld, is er geen sprake van achteruitgang wanneer de chronische mengzone ok is.

Chronische mengzoneberekening

Bij de mengzone berekening werd rekening gehouden met een lengte van 16 km, een breedte van 4 m en een diepte van 1 m voor de Molenbeek.

De chronische mengzone werd berekend met het maximale debiet en de aangevraagde concentratie.

De berekende mengzone is zowel qua breedte als lengte kleiner dan het maximaal toelaatbare (0,35 m tov 1,33 m, 0,86 m tov 40 m).

Maximale impact

Voor de parameter **chloriden** wordt de doelstelling zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts niet gehaald (klasse “ontoereikend”).

Er is geen sprake van een duidelijke achteruitgang. Er dient een verdere beoordeling aan de criteria van stap 9 te gebeuren.

Achteruitgang toestand of halen doelstellingen

Gezien de doelstelling voor **boor** totaal uitgedrukt is als jaargemiddelde concentratie, kan de maximum concentratie worden verbonden met een jaargemiddelde norm om de werkelijke impact op de ontvangende waterloop te reduceren. Er is op dit moment echter nog te weinig informatie om een haalbaar jaargemiddeld niveau te identificeren. Bovendien gaat dit veelal gepaard met een strenge zelfcontrole, met hoge frequentie van staalname.

Het werkelijk gemiddeld debiet blijkt op basis van de gegevens van de voorbije jaren in ieder geval lager dan wat in de impactbeoordeling werd gehanteerd voor de gemiddelde impact (de tool werkt hierbij in eerste instantie met het vergunde lozingsdebiet). De werkelijke gemiddelde bijdrage zal m.a.w. per definitie ook lager zijn.

Zowel met een lager jaargemiddelde waarde als met een lager debiet zal de beoordeling die uit de tool volgt, echter dezelfde blijven zolang de achtergrondconcentratie matig-ontoereikend blijft.

Er zou kunnen worden voorgesteld om onderzoek te voeren naar mogelijke verwijderingstechnieken. Uit de in 2010 afgeronde Antibomose-studie uitgevoerd door VITO zijn vooralsnog geen haalbare technieken geïdentificeerd voor de verwijdering van boor uit afvalwater.

Tenslotte is het van belang ook hier nog aan te stippen dat de criteria van stap 9 vereist zijn o.b.v. gegevens gegenereerd op bekkenniveau en niet o.b.v. gegevens stroomopwaarts van de werkelijke lozing.

Ook voor **chloriden** wordt, gezien de ontoereikende achtergrondkwaliteit, een inspanning gevraagd van het bedrijf om de lozing te beperken.

Net als voor boor zijn de enige mogelijkheden voor de verwijdering uit het afvalwater indamping of inverse osmose, technieken met (in dit geval) te grote negatieve neveneffecten. Ook voor chloriden zijn er m.a.w. vooralsnog geen best beschikbare technieken geïdentificeerd om chloriden te verwijderen.

Het is wel belangrijk aan te geven, niet enkel voor chloriden, maar ook voor boor, dat de concentraties bij hogere debieten (als gevolg van groter aandeel neerslag in het afvalwater) globaal gezien lager zullen liggen dan bij lagere debieten en dus dat de werkelijke maximum lozingsvrachten ook lager zullen zijn dan deze waarmee hier werd gerekend. Dit kan echter niet worden gestaafd met concrete cijfers waardoor het eventueel opleggen van een vrachtnorm niet haalbaar noch werkbaar wordt geacht.

Samengevat :

Voor beide parameters worden de doelstellingen stroomopwaarts al niet gehaald, maar is er geen achteruitgang te verwachten. De beoordeling is aldus de MER-scores als negatief te beschouwen (score -2) – er dient te worden gezocht naar milderende maatregelen.

Gezien de activiteiten van Ilva is een beperking aan de bron moeilijk realiseerbaar want de bron is niet eenduidig vast te stellen. Noch voor de verwijdering van chloriden als van boor zijn er echter op dit moment al BBT vastgesteld. Om die reden en omwille van het feit dat er als gevolg van de lozing geen klasse-achteruitgang wordt veroorzaakt, worden de gevraagde normen als aanvaardbaar beschouwd.

De VMM gaat hiermee akkoord en stelt voor de parameters B en Cl ook driemaandelijks te bepalen.

Bodem- en grondwater

Voorliggend dossier omvat enkel een beperkte uitbreiding van de opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen. De eerder vergunde opslag van methanol wordt geschrapt.

Deze producten worden opgeslagen op de voorziene lekbakken en/of inkuipingen.

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen en het feit dat er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke producten, kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.”

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf. Het jaarlijks primair energieverbruik bedraagt maximum 0,005 PJprim. Met voorliggend dossier zal dit niet wijzigen.

Geluid

Voorliggend dossier zal geen impact hebben op het geluidsaspect. Dit dossier omvat een reductie van de te verwerken stroom aan percolaatwater van de stortplaats van Voorde en de uitbreiding van de opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen. Voor het overige worden enkele rubrieken geschrapt.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde veranderingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Lucht

Geurhinder vormt het grootste risico bij de uitbating van een stortplaats, maar gezien de stopzetting van het storten van afvalstoffen op zich, is dit niet langer relevant.

De exploitant bemerkt dat in het verleden tevens werd geoordeeld dat de waterzuiveringsinstallatie onder bepaalde omstandigheden en bovendien slechts gebeurlijk lokaal voor enige geurhinder kan zorgen en dat ook klachten werden geuit met betrekking tot geurhinder. De exploitant stelt via de zorg voor een goede werking van de waterzuiveringsinstallatie te garanderen dat het risico op geurhinder tot het absolute minimum beperkt blijft of zelfs afwezig is. Voor zover gekend zijn hierover geen klachten meer.

Gelet op het voorwerp zal voorliggend dossier geen impact hebben op het aspect lucht.

Bespreking bijstellingen

Het bedrijf vraagt het schrappen van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden uit de (milieu)vergunningen van 17 januari 2013 en 19 maart 2015:

18. Lozen van het bedrijfsafvalwater via KWS-afscheider

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

a) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch

regenwater afgevoerd worden.

b) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.

c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.

d) Het bedrijf dient na te gaan of het niet-verontreinigde hemelwater kan aangewend worden voor het wassen van wagens, het reinigen van de garage en de wielwassing.

21. Stofhinder

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013 en aangepast bij besluit van 19 maart 2015)

a) De aan- en afvoer van de niet-verontreinigde bodem en op de site benodigde bouwstoffen kan gebeuren zowel via de hoofdingang Bussegem als via de ingang van de zandwinning ter hoogte van Sint-Federicusstraat 53a; circulatie, aan- en afvoer op de site zelf, zijde Sint-Federicusstraat, dienen tot een minimum beperkt te worden.

Alle uitgaande vrachtwagens dienen de site te verlaten via de hoofdingang Bussegem zodat gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige wielwasinstallatie zoals hieronder bepaald.

Als toch stofhinder zou optreden voor de buurt door het gebruik van deze alternatieve ingang, moet voor de duur van deze stofhinder, opnieuw gebruik gemaakt worden van de hoofdingang Bussegem.

b) Om stofhinder te vermijden, moet bij droog weer gebruik gemaakt worden van een sproei-installatie met effluentwater uit het biologisch gedeelte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie of regenwater of van een gelijkwaardige installatie (bvb. regenwatergordijn) met voldoende debiet. Het afkappen van de bodem dient zo nodig afgedekt te gebeuren.

c) Vrachtwagens met bevulde wielen moeten vóór het verlaten van de bedrijfssite gebruik maken van de wielwasinstallatie.

22. Cementgebonden asbest

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

Er mag enkel nog cementgebonden asbest gestort worden in de zones die aangegeven zijn in de bijlage F3 van het aanvraagdossier (verwerking van gevaarlijke stoffen van de milieuvergunningaanvraag - in de effen blauw en blauw gearceerde zones).

23. Stationair draaien van motoren

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

26. Voorkomen zwerf- en waaivuil

(uit besluit van de deputatie van 17 januari 2013)

Ter voorkoming van waa- en zwerfvuil dient het afval van alle vrachtwagens afgedekt te worden.

De argumentatie van het bedrijf luidt:

De bijzondere voorwaarden waarvan de exploitant schrapping vraagt betreffen bijzondere voorwaarden die direct verband houden met de exploitatie van de stortplaats. Aangezien de stortplaats intussen werd afgesloten zijn deze bijzondere voorwaarden zonder voorwerp geworden en kunnen deze uit de vergunning geschrapt worden.

Gezien de stortplaats al afgewerkt en gesloten is sinds midden 2017 en de gevraagde bijstellingen van de opgesomde voorwaarden verband houden met de exploitatie van de stortplaats, kunnen deze voorwaarden geschrapt worden.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De stortplaats ligt volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' in een ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied langsheen Bussegem te Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Er moet dus rekening gehouden worden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypen binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypen in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden ligt de inrichting op minstens 2,6 km van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek (Habitatrichtlijngebied).

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden ligt de inrichting op ca. dezelfde afstand van het VEN-gebied 'De Vallei van de Serskampse beek (Serskampse bossen)'.

Gelet op de ruime afstand valt er dus geen betekenisvolle impact te verwachten van de exploitatie op deze gebieden. De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Conclusie natuurtoets

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (gevaarlijke stoffen) en op een lozing op oppervlaktewater. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Volgens de provinciale dienst Integraal Waterbeleid ligt het project in het stroomgebied van waterloop nr OS174bis (2^{de} categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied maar niet in effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied of risicozone voor overstroming.

Volgens de provinciale dienst Integraal Waterbeleid heeft het project geen effect op de waterhuishouding en zal het project dan ook geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterkwantiteitshuishouding in de omgeving.

Mobiliteit

Door het stopzetten van de stortactiviteiten en de afbouw van het personeelsbestand stelt de exploitant dat het aantal transportbewegingen tot een minimum gezakt is.

De enige transportbewegingen waarvan op heden nog sprake is, zijn de aanvoer van percolaat van het stortplaats van Voorde en dit per tankwagens en het woon-werkverkeer van het personeel.

Voorts is er nog een heel beperkt aantal transporten met hulpstoffen en/of kunnen derden/dienstverleners de site bezoeken.

Met voorliggend dossier wordt voor het aspect mobiliteit, noch in aantal bewegingen noch in impact, hinder verwacht en is zeker niet meer te vergelijken met het mobiliteitsgebeuren toen de stortplaats op zich nog geëxploiteerd werd.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen adviseert voorliggend dossier gunstig, mits het naleven van de opgesomde voorwaarden uit het advies van 24 januari 2022.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

- *De schrapping van de bijzondere voorwaarden dient te worden geweigerd*

Zoals blijkt uit de bespreking van de bijstellingen zit de stortplaats momenteel in de nazorgfase en worden er niet langer afvalstoffen naar de stortplaats vervoerd; de gevraagde bijstellingen van de opgesomde voorwaarden houden net verband met de exploitatie van de stortplaats.

Op de site wordt enkel nog de waterzuivering (percolaat) met lozing van het gezuiverde effluent en de gaswinning geëxploiteerd en is er het onderhoud van het groenscherm.

De enige aanvoer waar op heden nog sprake van is, is de aanvoer van percolaat. Met het voorwerp van de voorliggend dossier wordt net de maximale aanvoer van percolaat gereduceerd tot maximum 45 m³/dag.

Het aantal vrachtwagenbewegingen blijft gezien de aard van de resterende activiteiten beperkt tot ca. 100 vrachten per jaar. Volgens de vertegenwoordiger van de exploitant grijpen deze transportbewegingen enkel via verharde wegen plaats en is de nood aan een wielwasinstallatie voor deze bewegingen dus onbestaand.

Het percolaat wordt aangevoerd in een tankwagen zodat afdekken van vrachten evenmin aan de orde is; het aantal transporten is zoals hiervoor vermeld ook beperkt, zodat er volgens de exploitant geen sprake is van wachtende vrachtwagens.

Te vermelden is dat de aanleg van het golfterrein en de exploitatie van de stortplaats in de nazorgfase beide onafhankelijk van elkaar exploiteren.

- *Vragen rond lozingsparameters en meetfrequenties*

Zoals blijkt uit de bespreking van het aspect Afvalwater vraagt het bedrijf met voorliggend dossier normen aan voor de parameters boor (5 mg/l) en chloriden (2.000 mg/l). Voor de parameters Hg en Cd zal de exploitant niet langer gebruik maken van de sectorale normen, maar zullen de indelingscriteria, zoals vastgelegd voor de lozing van gevaarlijke stoffen in bijlage 2.3.1. van VLAREM II, als grenswaarde worden toegepast.

Boor maakte initieel inderdaad geen deel uit van het zelfcontroleprogramma, maar naar aanleiding van een vaststelling van een boorconcentratie hoger dan het IC in het effluent wordt deze parameter maandelijks geanalyseerd; de analyseresultaten hiervan zijn beschikbaar.

In een van de bezwaren worden vragen gesteld inzake mogelijke oorzaken en bronnen van boor en chloriden, evenals het ontbreken van een optimale zuivering.

Te vermelden is dat het volledige effluent van de waterzuivering voorafgaand aan de lozing via 3 in serie geschakelde actiefkoolstoffilters (totale massa 24 ton) behandeld wordt. De mogelijkheden, vermeld in het bezwaarschrift (ionenwisselaars/omgekeerde osmose/elektrodialyse), zijn volgens de exploitant weinig kostenefficiënt en bovendien energie-intensief.

Een reductie van de boorconcentratie is technisch niet evident; de beste techniek is indamping, maar enkel haalbaar bij kleine debieten ($< 1 \text{ m}^3/\text{u}$). Omgekeerde osmose (RO) resulteert in concentraatstroom van 30% die dan alsnog moet geloosd worden met eenzelfde vracht tot gevolg of die afgevoerd moet worden met een grote transportkost tot gevolg en met opnieuw lozing door een derde partij. In een beperkt aantal gevallen is ionenwisseling mogelijk, weliswaar met als randvoorwaarde dat de stroom vrij zuiver moet zijn, wat hier niet het geval is. Deze technieken worden niet als BBT beschouwd, ook al omwille van een bijkomend energieverbruik (tot 150 kWh/m^3 voor indamping) en ook bij externe waterzuiveringsleveranciers zijn er geen technieken voorhanden voor boorverwijdering, waardoor de concentraatstroom alsnog geloosd moet worden.

Ook voor chloriden zijn er m.a.w. vooralsnog geen best beschikbare technieken geïdentificeerd om chloriden te verwijderen. Gezien de activiteiten van Ilva is een beperking aan de bron moeilijk realiseerbaar, want de bron is niet eenduidig vast te stellen.

De meetfrequenties van de parameters in het bedrijfsafvalwater en het controlemeetprogramma zijn wettelijk vastgelegd in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II. De VMM stelt voor om de niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II driemaandelijks te bepalen (V, Co, **Cl en B**).

Aan het aanvraagdossier werden de nodige documenten inzake het bedrijfsafvalwater, analyses e.d. gevoegd.

De stortplaats De Letter wordt niet beheerd door ILvA en maakt geen deel uit van het voorwerp van deze aanvraag.

Het nazorgplan van de site IlvA is goedgekeurd door de bevoegde overheid. Jaarlijks wordt er ook over de nazorg gerapporteerd. Er zijn op heden geen bijkomende eisen of vragen gesteld naar aanleiding van deze rapporteringen.

Indien er noodzaak bestaat om deze parameters op te nemen in het zelfcontroleprogramma dient IlvA zich daartoe te engageren.

Voor zover bekend is er in het kader van de inventaris van mogelijke gronden met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging (nog) geen PFAS/PFOS-analyse uitgevoerd.

Conclusie: de bezwaren zijn te weerleggen of ondervangen door het opleggen van voorwaarden.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 16 januari 2033, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan OPDRAVER Opdrachthoudend samenwerkingsverband Land van Aalst voor Milieu, Industrielaan 18 te 9320 Aalst, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Bussegem 2a, 9520 Sint-Lievens-Houtem, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-LIEVENS-HOUTEM 4 AFD (VLIER), sectie A, nrs. 0122/M, 0092, 0155, 0178/A, 0150/A, 0103/B, 0104, 0097, 0145, 0093/A, 0096, 0090, 0179/A/2, 0181/C, 0143, 0126/M, 0087, 0122/F, 0184, 0154/C, 0138/A, 0132/F, 0076/A, 0100, 0148/A, 0103/A, 0139, 0099/2, 0146/2, 0137/D, 0200/F, 0201/B, 0132/E, 0195/B, 0147/A, 0082/A, 0140/B, 0106/E, 0154/B, 0202/G, 0079/A, 0150/B, 0200/T, 0099/B, 0080/A, 0149/A, 0140/C, 0467/A, 0152, 0095, 0142, 0081, 0091, 0179/A, 0077/E, 0136/B, 0108/A, 0085, 0144, 0094/A, 0146, 0083, 0107/C, 0181/E, 0089, 0105/D, 0181/D, 0141/A, 0098/B, 0200/X, 0109/B, 0183, 0101, 0186/B, 0102, 0078/A, 0126/F, 0144/2, 0131/D, 0181/B, 0093/B, 0098/A, 0077/D, 0182, 0126/G/2, 0077/C, 0200/R, 0088, 0084, 0137/B, 0185/C, 0076/B, 0126/S, 0179/C, 0132/C, 0132/D, 0151, 0082/B, 0180/A, 0086 en 0099/A/, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een deponie, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - *de reductie van de vergunde opslagcapaciteit en fysische behandeling van percolaat (30.000 m³/jaar) van de categorie 2-stortplaats te Voorde met 20.000 m³/jaar tot maximum 45 m³/dag en 10.000 m³/jaar;*
 - *de reductie van de vergunde opslagcapaciteit en biologische behandeling van percolaat (30.000 m³/jaar) van de categorie 2-stortplaats te Voorde met 20.000 m³/jaar tot maximum 45 m³/dag en 10.000 m³/jaar;*
 - *het schrappen van de vergunde lozing van maximum 1 m³/uur, 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde afvalwater van de wielwassing, carwash en garage, via een KWS-afscheider, op oppervlaktewater;*
 - *het schrappen van de vergunde wielwas- en carwashinstallatie (hogedrukinstallatie) voor het wassen van meer dan 10 wagens/dag;*
 - *het schrappen van de vergunde opslag van 1.020 liter methanol;*
- *de uitbreiding met/van:*
 - *de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (1.000 kg en 2.000 liter) met 750 kg tot maximum 3.750 kg;*
- *de toevoeging van het perceel kadastraal gekend als afdeling 4, sectie A, nr. 467/A, naast de reeds vergunde percelen;*
- *de herrubricering van de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening.*

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.3.2.e)2° (1)

De wijziging door de reductie van de vergunde opslagcapaciteit en fysische behandeling van percolaat (30.000 m³/jaar) van de categorie 2-stortplaats te Voorde met 20.000 m³/jaar tot maximum 45 ton (45 m³/dag en 10.000 m³/jaar).

2.3.3.a)2° (1)

De wijziging door de reductie van de vergunde opslagcapaciteit en biologische behandeling van percolaat (30.000 m³/jaar) van de categorie 2-stortplaats te Voorde met 20.000 m³/jaar tot maximum 45 m³/dag en 10.000 m³/jaar.

17.4. (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (1.000 kg en 2.000 liter) met 750 kg tot maximum 3.750 kg

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.2.e) (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van percolaat van de categorie 2-stortplaats te Voorde, met een maximum van 45 ton (45 m³/dag en 10.000 m³/jaar).

2.3.3.a)2° (1)

De opslag en biologische behandeling van percolaat van de categorie 2-stortplaats te Voorde, met een maximum van 45 m³/dag en 10.000 m³/jaar.

3.6.3.2° (2)

De lozing van maximum 20 m³/uur, 250 m³/dag en 50.000 m³/jaar bedrijfsafval-water via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Molenbeek met:

- een influentverzamelbekken;
- vier biologische reactoren;
- een dagbuffer;
- koolstoffilters;
- een slibbuffertank.

6.4.1° (3)

De maximale opslag van maximum 6.000 liter brandbare vloeistoffen, zijnde 4.000 liter smeeroliën en 2.000 liter afvalolie in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

2 verdeelslangen voor de dieseltanks.

12.1.2.2°b) (2)

De elektriciteitsproductie door middel van 2 gasmotoren met een vermogen van respectievelijk 330 kW en 834 kW; totaal: 1.164 kW.

12.2.1° (3)

2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 250 kVA.

12.2.2° (2)

1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA.

15.1.1° (3)

Stallen van maximum 12 bedrijfsvoertuigen.

15.2. (3)

Twee (herstel)werkplaatsen met elk 1 schouwput.

16.3.2°a) (3)

4 compressoren (1,5 kW, 1,8 kW, 2,2 kW en 4 kW), diverse koelinstallaties (totaal: 0,787 kW), 4 airconditioningsinstallaties (2x 3,45 kW en 2x 5,28 kW) en 2 blowers (7,5 kW en 37 kW); totaal: 72,247 kW.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 8,5 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde 2x 5.000 liter diesel in bovengrondse recipiënten.

17.3.2.1.2.2° (2)

De maximale opslag van 16 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02), zijnde azijnzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 15.000 liter.

17.3.4.2°b) (2)

De maximale opslag van 16 ton bijtende stoffen (GHS05), zijnde azijnzuur in een bovengrondse, dubbelwandige houder van 15.000 liter.

24.4. (3)

Een laboratorium voor wateranalyses.

31.1.2°b) (2)

2 gasmotoren met een totaal vermogen van 1.164 kW (330 kW en 834 kW).

§2. De gevraagde bijstellingen worden toegestaan.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn tot en met 16 januari 2033, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden**A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II**

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering**1. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	normen
BZV	25 mg/l
NO ₂	2 mg/l
N _{totaal}	25 mg/l
P _{totaal}	2 mg/l

CZV	200 mg/l
Ni	0.1 mg/l
As	0.05 mg/l
Co	6 µg/l
Vanadium	75 µg/l – na twee jaar 50 µg/l 3.675 g/dag (van toepassing vanaf het verlenen van de vergunning, zijnde 27 juni 2019)
Cd	Indelingscriterium
Hg	Indelingscriterium
B	5 mg/l
Cl	2000 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald (V, Co, **Cl en B**) te worden.
- e) Al het bedrijfsafvalwater moet via de actiefkoolstoffilter worden geloosd.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

parameter	normen
BZV	25 mg/l
NO ₂	2 mg/l
N _{totaal}	25 mg/l
P _{totaal}	2 mg/l
CZV	200 mg/l
Ni	0.1 mg/l
As	0.05 mg/l
Co	6 µg/l

Vanadium	75 µg/l – na twee jaar 50 µg/l 3.675 g/dag (van toepassing vanaf het verlenen van de vergunning, zijnde 27 juni 2019)
Cd	Indelingscriterium
Hg	Indelingscriterium
B	5 mg/l
Cl	2000 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VLAREM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van VLAREM II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van VLAREM II dienen driemaandelijks bepaald (V, Co, **Cl en B**) te worden.
- e) Al het bedrijfsafvalwater moet via de actiefkoolstoffilter worden geloosd.

2. Aanleg dijklichaam en groenscherm

(uit eerdere vergunningen)

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient aan de zuidoostzijde (kant Sint-Federicusstraat) van de niet afgewerkte stortfasen een groenscherm van 5 m breedte en een dijklichaam van minstens 3 m hoogte te worden aangebracht of behouden. Dit dijklichaam mag tijdelijk verwijderd worden voor het uitrusten van de betrokken fase, maar dient na beëindiging van deze werkzaamheden onmiddellijk teruggeplaatst. Na realisatie van de eindafdek mag het dijklichaam worden verwijderd. De vrijgekomen zone wordt dan bijkomend aangeplant ter verbreding van het groenscherm. Het terrein blijft overal afgesloten met een afrastering.

3. Eindafdek

(uit eerdere vergunningen)

In afwijking van artikel 5.2.4.5.1.§4 van VLAREM II dienen fase IVb en fase V volledig afgewerkt te worden tegen uiterlijk 31 december 2015.

4. Tanken

Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op het volgend aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder

moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 24 januari 2022, met referentie 4738, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens