

MLVER-2012-0146/SAPI/krho

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN BVBA EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL MET BETREKKING TOT EEN AARDOLIERAFFINADERIJ, GELEGEN TE 2030 ANTWERPEN, POLDERDIJKWEG 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling ingediend op 26 oktober 2012 door bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical, gevestigd Polderdijkweg 3 Haven 447 te 2030 Antwerpen, met betrekking tot een aardolieraffinaderij gelegen te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg 3, tot het bekomen van een aktenaamte inzake de verandering op de kadastrale percelen 14-A-305R2, 14-A-38L, 14-A-305P2, 14-A-134R4, 14-A-51F en 14-A-120T, door:

- het verwijderen van 3 transformatoren (2 x 800 kVA en 1 x 630 kVA) en het vervangen van 1 transformator van 800 kVA tot in totaal 43 transformatoren van 1 x 85 kVA, 1 x 106 kVA, 1 x 125 kVA, 4 x 150 kVA, 2 x 160 kVA, 6 x 300 kVA, 3 x 315 kVA, 1 x 400 kVA, 6 x 500 kVA, 1 x 700 kVA, 13 x 800 kVA, 4 x 1.000 kVA (12.2.1);
- het verwijderen van 2 transformatoren (2 x 5.000 kVA), het vervangen van 3 transformatoren (3 x 1.600 kVA), het uitbreiden van 2 transformatoren van 5.000 naar 10.000 kVA en het uitbreiden met 1 transformator van 1.600 kVA tot in totaal 41 transformatoren van 14 x 1.600 kVA, 1 x 2.000 kVA, 6 x 3.150 kVA, 4 x 4.000 kVA, 3 x 5.000 kVA, 2 x 6.300 kVA, 4 x 10.000 kVA, 2 x 14.000 kVA, 2 x 16.000 kVA, 2 x 74.000 kVA en 1 x 145.000 kVA (12.2.2);

Vlarem-rubricering: 12.2.1 - 12.2.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. AMV/1996/1083 d.d. 16 juni 2010 van de minister houdende afwijking van de bepalingen van artikel 4.1.7.2§3 van Vlarem II bij de exploitatie van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLAV1/10-174 d.d. 23 december 2010 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een raffinaderij, voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. MLAV1/11-52 d.d. 26 mei 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;

MLVER-2012-0146
bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical

- Aktename nr. MLVER-2011-78 d.d. 17 november 2011 van de deputatie geldend als vergunning voor het veranderen van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLWV-2011-49 d.d. 19 januari 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het wijzigen van de voorwaarden voor een raffinaderij;
- Besluit nr. MLAV1/11-466 d.d. 15 maart 2012 van de deputatie houdende vergunning voor de verandering door wijziging en uitbreiding van een raffinaderij met een termijn eindigend op 23 december 2030;
- Aktename nr. MLVER-2012-64 d.d. 27 september 2012 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 23 december 2030;
- Besluit nr. MLWV-2012-34 d.d. 18 oktober 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 26 oktober 2012; op het feit dat op datum van 7 november 2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 november 2012 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/12/8849); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende mededeling kleine verandering betreft de renovatie van de elektrische infrastructuur bij de Esso Raffinaderij te Antwerpen.
2. Als gevolg van deze renovatie worden een aantal transformatoren verwijderd en vervangen door nieuwe, soms grotere, installaties. Vier transformatoren met een vermogen van 5.000 kVA worden vervangen door twee transformatoren met een vermogen van 10.000 kVA. Twee transformatoren met een vermogen van 800 kVA en één transformator met een vermogen van 630 kVA worden vervangen door één transformator met een vermogen van 1.600 kVA. Drie transformatoren met een vermogen van 1.600 kVA worden vervangen door drie even grote transformatoren met een vermogen van 1.600 kVA. Een transformator met een vermogen van 800 kVA wordt vervangen door eenzelfde transformator van 800 kVA.
3. De transformatoren staan opgesteld in open lucht. Ze bevatten allemaal minerale olie en zijn voorzien van een inkuiping die aangesloten is aan de bedrijfsinterne riolering.
4. De transformatoren die verwijderd worden, worden als afval afgevoerd naar erkende verwerkingscentra.
5. De gemelde verandering is niet van die aard dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlare in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlare;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlare in aanmerking komt voor aktename geldend als vergunning;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van bvba ExxonMobil Petroleum & Chemical, ingediend d.d. 26 oktober 2012, met betrekking tot de vergunde aardolieraffinaderij te 2030 Antwerpen, Polderdijkweg 3, gelegen op de kadastrale percelen 14-A-305R2, 14-A-38L, 14-A-305P2, 14-A-134R4, 14-A-51F en 14-A-120T, inzake de verandering door wijziging en uitbreiding als volgt:

- vermindering met 3 transformatoren met een vermogen van respectievelijk 1x 630 kVA en 2x 800 kVA en vervanging van 1 transformator met een vermogen van 800 kVA door een transformator met een vermogen van 800 kVA tot een totaal van 43 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 85 kVA, 106 kVA, 125 kVA, 4x 150 kVA, 2x 160 kVA, 6x 300 kVA, 3x 315 kVA, 400 kVA, 6x 500 kVA, 700 kVA, 13x 800 kVA en 4x 1.000 kVA (12.2.1);
- vervanging van 4 transformatoren met een vermogen van 5.000 kVA elk door 2 transformatoren met een vermogen van 10.000 kVA elk, vervanging van 3 transformatoren met een vermogen van 1.600 kVA elk door 3 transformatoren met een vermogen van 1.600 kVA elk en uitbreiding met 1 transformator met een vermogen van 1.600 kVA tot een totaal van 41 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 14x 1.600 kVA, 2.000 kVA, 6x 3.150 kVA, 4x 4.000 kVA, 3x 5.000 kVA, 2x 6.300 kVA, 4x 10.000 kVA, 2x 14.000 kVA, 2x 16.000 kVA, 2x 74.000 kVA en 145.000 kVA (12.2.2).

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 23 december 2030.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaam:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

§3. Bijzondere:

- /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de be-palingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 13 december 2012.

Aanwezig: de heer L. Lemmens, voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

L. Lemmens

04 JAN. 2013