

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte genomen wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. S.P.E. voor een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem, IZEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006 en van 22 december 2006;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 .

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en van 12 mei 2006 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet) en gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 23/3/1995 waarbij vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een STEG-centrale voor een termijn tot 23/3/2015; *op naam van C.V.B.A.*

Gelet op het besluit van de Bestendige Deputatie d.d. 21/11/1996 waarbij vergunning wordt verleend voor de uitbreiding met een transformator voor een termijn tot 23/3/2015;

Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 31/7/2000 van de omvorming naar N.V. S.P.E.;

Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 8/11/2001 van de verandering van de inrichting voor een termijn tot 23/3/2015;

Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 15/7/2004 van de uitbreiding met 3 aardgasopwarmers met elk een vermogen van 81,3 kW i.p.v. 73,3 kW voor een termijn tot 23/3/2015;

Gelet op de aktename door de Bestendige Deputatie d.d. 20/10/2005 van de mededeling kleine verandering waarbij de toelating verleend wordt tot emissie van de voor de inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem relevante broeikasgassen m.n. CO₂;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 12/04/2007 ingediend door N.V. S.P.E., gevestigd te Regentlaan 47, 1000 Brussel, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD	D	961/L

Gelet op het feit dat op datum van 16/04/2007 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan de Afdeling Milieuvergunningen van de Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan het agentschap RO-Vlaanderen, ruimtelijke ordening, de Vlaamse Milieumaatschappij ;

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
39.1.3	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: -60000 liter)	1	A R	0				
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: -80 Mega Watt Uur	1	A M R Y				J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	per dag)							
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: 62 Mega Watt Uur per dag)	1	A M R Y				J	
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: -94 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: -80 Mega Watt Uur per dag)	1	A M R				J,R	X
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: 62 Mega Watt Uur per dag)	1	A M R				J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.1.3	recuperatieketels	-60000 liter
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	62 Mega Watt Uur per dag
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	-80 Mega Watt Uur per dag
43.1.3	aardgasketels	-94 Mega Watt
43.3	gasstookinstallaties	62 Mega Watt Uur per dag
43.3	stookinstallaties	-80 Mega Watt Uur per dag

Concreet: - verwijdering van de recuperatieketel van 60 000 l
- verwijdering van de WKK-installatie van 80 MWth

Gelet op het gunstig advies d.d. 04/07/2007 van de Afdeling Milieuv vergunningen van de Administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/05/2007 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

SPE is een elektriciteitscentrale die tevens stoom levert aan het naastgelegen bedrijf Cargill waarvoor het beschikt over een warmtekrachtkoppeling of cogeneratie. Het hart van deze installatie bestaat uit een gasturbine waarin eerst lucht wordt gecomprimeerd, vervolgens gemengd met aardgas waarna het mengsel wordt verbrand. De rookgassen die hierbij vrijkomen drijven een turbine aan waarbij hun energie omgezet wordt via een alternator in elektrische energie.

In het verleden werden de rookgassen na het verlaten van de turbine door een afgassenketel gestuurd waar een deel van de warmte-inhoud werd overgedragen aan een water-stoomcircuit. De hiermee opgewekte stoom werd aan Cargill geleverd. De rookgassen werden, na passage door de afgassenketel, geëmitteerd.

Na het vestrijken van de initieel bepaalde looptijd van 10 jaar van het stoomleveringscontract tussen SPE en Cargill was een verlenging van deze overeenkomst niet opportuun gezien de stoomvraag van Cargill sterk is gedaald ten opzichte van de designwaarden van de warmtekrachtcentrale.

SPE wenst de installatie daarom in de toekomst verder uit te baten als een piekinstallatie of een "Open Cyclus Gas Turbine" en dus niet langer als een STEG. Deze beslissing is onder meer ingegeven door de nood aan bijkomende piekcapaciteit in België. Een STEG is door zijn langere opstarttijd minder geschikt om te fungeren als piekinstallatie.

Gezien er aan het hart van de installatie niets wordt gewijzigd, zal ook de milieu-impact van de gasturbine niet veranderen. De emissieconcentraties zullen dus identiek blijven aan de situatie voor de wijziging.

Volgens de exploitant zal door het gewijzigd uitbatingsregime de milieu-impact zelfs verkleinen omdat:

1. het aantal draaiuren zal verminderen. In het verleden werd de eenheid uitgebaat als een warmtekrachtinstallatie waarbij een vrijwel continu bedrijf tijdens zoveel mogelijk uren per jaar werd nagestreefd. In de toekomst zal de eenheid echter slechts draaien als het verschil tussen variabele opbrengsten en kosten positief is. Het jaarlijks aantal draaiuren zal dus vooral bepaald worden door de markt en is op voorhand moeilijk in te schatten. Wel staat vast dat het jaarlijks aantal draaiuren in de toekomst lager zal zijn dan in het verleden.
2. De naverbranding zal door de wijziging geen functie meer hebben en zal verdwijnen waardoor het thermisch vermogen van de installatie beperkt wordt tot 62 MWth in plaats van de huidige 80 MWth.
3. Door het verwijderen van de stoomketel zal geen spuiwater meer geproduceerd en geloosd worden.

Er wordt evenwel niet bij vermeld dat het rendement van de volledige installatie daalt. Immers, in de huidige constellatie wordt de warmte uit de rookgassen nog gerecupereerd voor de productie van stoom daar waar die in de nieuwe situatie niet hergebruikt wordt maar uitgestoten wordt.

Bij het plaatsbezoek op 21/05/2007 werd meegedeeld dat andere afnemers voor de geproduceerde stoom niet aanwezig zijn in de buurt van de site van SPE en dat ook het ombouwen van de installatie naar een volwaardige STEG-centrale (waarbij de geproduceerde stoom gebruikt wordt voor het aandrijven van een tweede alternator) technisch niet mogelijk is. Verder werd ook meegedeeld dat het opereren als een piekinstallatie een snelle opstart vraagt en dat dit niet mogelijk is indien er nog een stoomcircuit aanwezig is. Het opwarmen van het stoomgedeelte gebeurt namelijk vrij traag (ongeveer 4 uur) waar een gasturbine reeds op vollast kan draaien na ongeveer 15 minuten.

Het behouden van de stoomproductie was dus niet langer mogelijk.

Om er zeker van te zijn dat de installatie alleen gebruikt wordt voor het opvullen van een elektriciteitsvraag tijdens de piekuren (omwille van het lage rendement), moet de exploitant het gebruik van de installatie continu bijhouden en wekelijks laten dagtekenen door de verantwoordelijke zodat kan nagegaan worden of de productie effectief gebeurde in het kader van een piekbehoefte.

Dit register moet voor de toezichthoudende overheid overzicht ter inzage zijn.

Het bedrijf wordt omwille van rubriek 43.3 (stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW) beschouwd als een X-bedrijf en dient dus ook te voldoen aan de

bepalingen van de IPPC-richtlijn. De BBT's voor deze sector staan beschreven in de Bref "Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC); Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants".

Betreffende de NO_x-uitstoot van de installatie wordt opgemerkt dat de stookinstallatie reeds voorzien is van een dry low emission brander (water- en stoominjectie verlagen de vlamtemperatuur waardoor minder thermische NO_x gevormd wordt) en dat aldus gebruik gemaakt wordt van de BBT voor stookinstallaties mbt de NO_x-uitstoot zoals beschreven in de eerder vermelde Bref.

Verder wordt in de eerder vernoemde Bref ook vermeld dat expansieturbines dienen geïnstalleerd te worden om de energie te recupereren die vrijkomt bij het expanderen van het gas in het ontspanningsstation vanaf de leveringsdruk (30 tot 70 bar) tot de druk benodigd voor de installatie.

Bij een telefonisch contact met de milieucoördinator op 01/06/2007 werd meegedeeld dat de installatie op heden niet beschikte over een dergelijk energierecuperatiesysteem.

Het is dan ook aangewezen als een bijzondere voorwaarde op te leggen in een studie na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het in gebruik nemen van een dergelijk systeem en het systeem ook daadwerkelijk te installeren indien mogelijk.

De VLAREM-reglementering verplicht de exploitanten van alle ingedeelde inrichtingen – en vanzelfsprekend ook van de GPBV-installaties – de beste beschikbare technieken (BBT) toe te passen. BBT's maken voorwerp uit van technologische evolutie. Zowel de VLAREM II-voorwaarden als de toetsing aan het BBT-principe van milieuvergunningdossiers worden dan ook frekwent geactualiseerd. Voor de GPBV-installaties wordt daarenboven een actualisering doorgevoerd hetzij via de milieuvergunning individueel, hetzij via aanpassing van de algemene en/of sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II. Met het oog op deze actualisering worden inzonderheid de GPBV-installaties in een tweede ronde die loopt sedert 1 mei 1999, getoetst aan de Europese BREF's. Deze toetsing gebeurt in functie van het totstandkomen van deze BREF's.

Daartoe werd gebruik gemaakt van het volgende document:

"Integrated Pollution Prevention and Control ; Reference Document on Best Available Techniques for large combustion plants, May 2005".

1	<i>alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen, met name door toepassing van de best beschikbare technieken;</i>
	Bij het onderzoek in het kader van het verlenen van de milieuvergunning worden alle milieucompartimenten besproken. De milieuvergunning wordt pas verleend eens aangetoond is dat alle passende preventieve maatregelen getroffen werden tegen verontreiniging door toepassing van de beste beschikbare technieken.
2	<i>geen belangrijke verontreiniging wordt veroorzaakt</i>
	Door het bedrijf worden geen belangrijke verontreinigingen veroorzaakt.
3	<i>overeenkomstig Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen wordt het ontstaan van afvalstoffen voorkomen; waar dit niet gebeurt moeten die stoffen ten nutte worden gemaakt of wanneer dit technisch en economisch onmogelijk is, zodanig worden verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt</i>
	SPE Izegem is een piekelektriciteitscentrale en produceert weinig tot geen afvalstoffen.
4	<i>de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt</i>
	Met onderhavige mededeling wordt de WKK-installatie van de elektriciteitscentrale verwijderd omdat de afnemer van de geproduceerde stoom deze stoom niet langer meer kan gebruiken. Andere afnemers van stoom of warmte zijn niet voorhanden binnen de actieradius bruikbaar voor het nuttig aanwenden van stoom of warmte. Omdat het rendement van de installatie daalt, zal de centrale alleen dienst doen als piekinstallatie hetgeen erin bestaat dat de installatie enkel draait tijdens de piekuren. De centrale is hiervoor uitermate geschikt door de snelle opstartprocedure. Bijzondere voorwaarden worden opgelegd in de milieuvergunning om ervoor te zorgen dat de centrale alleen tijdens de piekuren actief is. Op die manier wordt de verzekerd dat de energie op een doelmatige wijze wordt aangewend. Ook wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat dient nagegaan te worden of expansieturbines in het gasontspanningsstation BBT zijn voor de kwestieuze centrale en dat

	deze moeten geïnstalleerd worden indien dit het geval is.
5	<i>de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken</i>
	Periodieke controles en keuringen samen met het nodige preventief onderhoud zorgen ervoor dat alle installaties in een optimale conditie verkeren.
6	<i>bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen</i>
	In Vlarem I artikel 43ter staat vermeldt dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen". Ook zijn de maatregelen ingeval van definitieve stopzetting geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van Vlarem II. Hierbij ligt te globale ontmantelingstermijn op 36 maanden.
7	<i>met exploitatievoorwaarden gecoördineerd wanneer er verschillende bevoegde autoriteiten zijn</i>
	Met de invoering van de Vlarem-wetgeving is er steeds een coördinatie geweest. De vroegere verschillende vergunningen werden samengevoegd in één vergunning. De gecoördineerde algemene en sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem werken door in deze vergunning.
8	<i>met emissiegrenswaarden voor de verontreinigende stoffen</i>
	Het bedrijf voldoet met zijn emissies naar de lucht aan de voorwaarden zoals gesteld in Vlarem II en aan de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Andere emissies dan die naar lucht zijn er niet.
9	<i>met passende eisen voor de controle op de lozingen</i>
	Metingen en controle bij lozing van bedrijfsafvalwaters zijn in de vergunning opgelegd bij middel van de Hoofdstuk 4.2 (Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging) en de bijlage 4.2.5.1. van het Vlarem. Daarin wordt enerzijds de controle-inrichting en de bemonsteringsapparatuur omschreven en wordt anderzijds het zelfcontroleprogramma vastgelegd. Deze voorwaarden volstaan voor dit bedrijf zeker gezien er door het bedrijf zelf geen bedrijfsafvalwater geloosd wordt.
10	<i>met passende maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden</i>
	Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van Vlarem II. Er zijn geen abnormale bedrijfsomstandigheden te verwachten. Maatregelen bij ongeval Ook dit aspect is geregeld via de milieuvergunning, meer bepaald door het opleggen van de artikel 4.1.5.3 van Vlarem II (Informatieplicht). Hiervoor dienen geen verdere stappen ondernomen te worden.
11	<i>met exploitatievoorwaarden met het oog op het halen van een milieukwaliteitsnorm</i>
	De algemene en sectorale voorwaarden uit titel II van het Vlarem zijn van toepassing op het bedrijf. Samen de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden, volstaan deze voor het behalen van de milieukwaliteitsnormen.
12	<i>met exploitatievoorwaarden zodat de resultaten van de lozingssituatie aan de bevoegde overheid worden medegedeeld en ter inzage zijn van het publiek</i>
	Dit aspect is geregeld door enerzijds de toepasselijke bepalingen van artikel 4.1.5.1 van Vlarem II (informatieplicht) alsook door de verplichting tot het opstellen van een milieujaarverslag, wat een publiek document is en waarin ondermeer de afvalwatersituatie van het bedrijf toegelicht en opgevolgd wordt.
13	<i>met exploitatievoorwaarden zodat voorvallen of ongevallen (die het milieu significant beïnvloeden) aan de bevoegde overheid worden medegedeeld</i>
	De informatieplicht wordt expliciet geregeld door middel van de Afdeling 4.1.5. van titel II van het Vlarem, die deel uitmaakt van de milieuvergunning van het bedrijf in kwestie.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 12/04/2007 werd ingediend door N.V. S.P.E., gevestigd te Regentlaan 47, 1000 Brussel, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Prins Albertlaan 12 8870 Izegem,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
39.1.3	Stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste): stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van: meer dan 5.000 l (Totale eenheden: -60000 liter)	1	A R	0				
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: -80 Mega Watt Uur per dag)	1	A M R Y				J	
43.4	Verbrandingsinstallaties (incl. motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor	1	A M R Y				J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval. Er kan overlapping zijn met rubriek 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3 (Totale eenheden: 62 Mega Watt Uur per dag)							
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW. (Totale eenheden: -94 Mega Watt)	1	A M R		B	P	J	
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: -80 Mega Watt Uur per dag)	1	A M R				J,R	X
43.3	Verbrandingsinrichtingen: stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (Totale eenheden: 62 Mega Watt Uur per dag)	1	A M R				J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
39.1.3	recuperatieketels	-60000 liter
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	62 Mega Watt Uur per dag
43.4	verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW	-80 Mega Watt Uur per dag
43.1.3	aardgasketels	-94 Mega Watt
43.3	gasstookinstallaties	62 Mega Watt Uur per dag
43.3	stookinstallaties	-80 Mega Watt Uur per dag

Concreet: - verwijdering van de recuperatieketel van 60 000 l
- verwijdering van de WKK-installatie van 80 MWth

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 23/03/2015 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

1. ten titel van inlichting, de voorwaarden voor inrichtingen vervat in de volgende bijlagen waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn:

V01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden – geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

V03: Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater:

Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4

V04: Algemene milieuvoorwaarden – grond- en bodemwater:

Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1

V05: Algemene milieuvoorwaarden – lucht:

Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5

V35: Elektriciteit:

Hoofdstuk 5.12

2. Bijzondere voorwaarden:

Om er zeker van te zijn dat de installatie alleen gebruikt wordt voor het opvullen van een elektriciteitsvraag tijdens de piekuren (omwille van het lage rendement), moet de exploitant het gebruik van de installatie continu bijhouden en wekelijks laten dagtekenen door de verantwoordelijke zodat kan nagegaan worden of de productie effectief gebeurde in het kader van een piekbehoefte.

Dit register moet voor de toezichthoudende overzicht ter inzage zijn.

De exploitant dient in een studie na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het installeren van een expansieturbine in het gasontspanningsstation zodat energie kan gerecupereerd worden uit het expanderende gas en of deze techniek BBT is voor de SPE-centrale te Izegem. Deze studie dient binnen een termijn van 9 maanden na de datum van de aktenaam bezorgd te worden aan de vergunning- en adviesverlenende overheid.

Indien deze techniek voor de exploitatie in kwestie als BBT kan beschouwd worden, dan moet deze geïmplementeerd worden in de centrale.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Brugge, de 06/12/2007

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De provinciegouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.