



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/42006/223/1/A/5/HV/NDT
betreft **AQUAFIN nv**
DENDERMONDE
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor het verder exploiteren en veranderen van een vergunde rioolwaterzuiveringsinstallatie , gelegen op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE AFD 3 (ST-GILLIS), Sectie A, Nr 600/g, aan de Driebek (STG) 9 te 9200 Dendermonde.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- **ARAB-vergunningen:**
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 26 juli 1985 (tot en met 31 augustus 2011): exploitatie van een waterzuiveringsstation (totaal

elektrisch vermogen van ca. 320 kW), een gasklok van 600 m³, 4 compressoren (200 kW), 1 compressor aangedreven door een verbrandingsmotor van 110 kW, 1 generator van 87 kW (aandrijfmotor van 110 kW), 2 slibwarmtewisselaars, transfo van 630 kVA, een laboratorium voor wateronderzoek en een garage voor max. 3 voertuigen;

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 30 november 1989 (tot en met 31 augustus 2011): uitbreiding van de RWZI met een opvangfaciliteit voor septisch materiaal met een stripruimte van 22 m³, een zandvang van 43 m³, een pompput van 35 m³, elektrische motoren (40,97 kW), een opslagplaats voor zouten van 150 kg en een compressor van 2,2 kW;

▪ *Milieuvergunningen:*

- Ministerieel Besluit 27 november van 1992 (tot en met 31 augustus 2011): verandering van de RWZI met:
 - ✓ slibverwerking met indikkers, 2 gistingstanks met biogasproductie (1.200 Nm³/dag) en 3 slibputten;
 - ✓ ontwatering en solidificatie van zuiveringsslibs (m.n. 6 sliblagunes);
 - ✓ verwerking van via tankwagen aangevoerd ANHA in de slibverwerking;
 - ✓ opslag en verwerking in de slibverwerking van volgend extern aangevoerde biologisch afbreekbare, niet-toxische, niet-gevaarlijke en niet-giftige afvalstoffen: zuiveringsslibs, afvalstoffen van septische putten, vetvangers van huishoudelijke aard, slib en afvalstoffen van normaal onderhoud van openbare rioleringsnetten, vloeibare industriële afval;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 3 juni 1999 (tot en met 31 augustus 2011): veranderen van een vergunde RWZI door uitbreiding van de compressoren (tot 319,5 kW), tot een totale opslag van 30 m³ FeCl₃ en 1.000 kg calciumzout, 1 biogasmotor (95 kW) en 2 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van 450 kW (op aardgas of biogas) en 200 kW (gasbrander dienstgebouw); Er wordt een afwijking van artikel 5.2.1.2§2 m.b.t. het plaatsen van een weegbrug toegekend; m.n. de weegbrug moet voorzien worden op het renovatie-investeringsprogramma van 2001. De gevraagde afwijkingen van de artikels 5.2.1.3§1 (werkplan); 5.2.1.5§1 (gegevens op het uitgangbord) en 5.3.1.3§4 (lozingsnorm van stikstof) worden geweigerd;
- Ministerieel Besluit van 28 juni 1999: wijzigen van de lozingsvoorwaarden opgenomen in het Ministerieel Besluit van 27 november 1992 op aanvraag van de VMM;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 12 oktober 2000 (tot en met 31 augustus 2011): uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 4 januari 2001: wijziging van de exploitatievoorwaarden m.b.t. de installatie van een weegbrug;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 20 juni 2002 (tot en met 31 augustus 2011): wijziging en uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- Ministerieel Besluit van 29 juni 2006: wijziging van de lozingsvoorwaarden;

- Besluit van de Deputatie van 26 april 2007 (tot en met 31 augustus 2011): wijziging van een vergunde rioolwaterzuiveringsinstallatie door herindeling van de afvalolie en vermindering van het geïnstalleerd vermogen van de compressoren en weigering van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van septisch materiaal en de fysisch-chemische en biologische behandeling ervan;
- *Meldingen:*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 31 mei 2001 (tot en met 31 augustus 2011): aktenaam van de melding kasse III m.b.t. een uitbreiding van de grondwaterwinning (bronbemaling);
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 4 april 2002 (tot en met 31 augustus 2011): aktenaam van de mededeling kleine verandering m.b.t. de verandering van een RWZI;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11 december 2008 ingediend door de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor het verder exploiteren en veranderen van een vergunde rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen aan de Driebek (STG) 9 te 9200 Dendermonde, op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE AFD 3 (ST-GILLIS), Sectie A, Nr 600/g, met als voorwerp 2.3.3.a, 16.1.b.3, 16.3.2.2, 17.3.7.1, 24.4, 43.2.1, 2.2.3.c, 2.3.2.a, 2.3.2.e, 12.2.2, 17.3.3.3, 29.5.2.1, 31.1.3, 43.1.2.b, 12.1.2, 3.6.4.3, 2.3.9.b, 2.3.9.c ;

Gelet op de aangetekende brief van 18 februari 2009, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 30 maart 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 6 april 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde:

De voorwaarden vermeld in het advies van de gewestelijke vrijwillige brandweerdienst van 29 maart 2009 (kenmerk: GDS/jdr/M09/01);

Gelet op het gunstig advies van 7 april 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Werktijden:

De RWZI wordt continu geëxploiteerd.

Veiligheid:

Er dient overleg gepleegd met de brandweer en de installaties dienen regelmatig gekeurd volgens het AREI en VLAREM.

Totaal Stikstof:

Een afwijking is toegestaan voor de lozing van totaal stikstof, op volgende wijze:

*Totaal stikstof: 15 mg/l en minimum percentage van vermindering van 65% tot 1/1/2011;

*Totaal stikstof: 15 mg/l en minimum percentage van vermindering van 80%, vanaf 1/1/2011;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het gunstig advies van 9 april 2009 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.; voorheen Gezondheidszorg) voor een termijn tot einde basisvergunning, zijnde 31 augustus 2011 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde:
De exploitant dient de nodige maatregelen te voorzien om het bestaande groenscherm in stand te houden;

Gelet op het schrijven van 24 februari 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, Buitendienst Natuurlijke Rijkdommen Gent (afgekort ALBON; voorheen Natuurlijke Rijkdommen) waarin gemeld wordt dat de dienst Natuurlijke Rijkdommen in het kader van dit dossier geen standpunt wenst in te nemen, vermits de inrichting niet gelegen is in een ontginningsgebied;

Gelet op het gunstig advies van 24 maart 2009 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) voor de hernieuwing van een RWZI:

Voor de lozing in het ontvangend oppervlaktewater dient voldaan te worden aan volgende voorwaarden:

- Bijlage 5.3.1.a
- debiet: 5.400 m³/u – 129.430 m³/dag
- In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a) is volgend reductiepercentage van toepassing voor een periode tot 01.01.2011:
 $\Delta\% N_{\text{tot}}$: 65%

Vanaf 01.01.2011 zijn de voorwaarden van Bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.

In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4.2 van VLAREM II opgelegde bepalingen omtrent debietsmeting en –registratie moet de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM;

Gelet op het gunstig advies van 23 maart 2009 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het gunstig advies van 30 april 2009 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie:" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

TO.VO. merkt op dat zij gunstig advies had verleend voor een termijn tot het einde van de basisvergunning maar dit dient gunstig te zijn voor een termijn van 20 jaar.";

Gelet op het gunstig advies van 5 mei 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 16 april 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De RWZI 'Dendermonde' werd in 1986 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 81.000 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./dag). De installatie werd in 2004 gerenoveerd met inbegrip van nutriëntenverwijdering voor 72.000 i.e.

De RWZI behandelt het huishoudelijk en industrieel afvalwater van de stad Dendermonde en de deelgemeenten Baasrode, Buggenhout, Oudegem, Appels, Sint-Gillis, Lebbeke, Opwijk en Grembergen.

Op de RWZI van Dendermonde wordt als zuiveringstechnologie de technologie van een actiefslibstelsysteem met nutriëntverwijdering (nitrificatie/denitrificatie en chemische fosforverwijdering) toegepast.

De installatie omvat 2 zuiveringsstraten.

In straat 1 wordt het afvalwater na de mechanische zuivering (fijnrooster, zandvanger en voorbezinking) via 3 pompen verpompt naar 2 beluchtingstanks, elk voorzien van een fijnebellenbeluchting (injectoren) die gestuurd wordt op basis van het zuurstofgehalte. Het gezuiverde afvalwater wordt van het slib gescheiden in de 2 nabezinktanks, waarna het terechtkomt in de gezamenlijke effluentleiding.

In straat 2 komt het afvalwater na de mechanische zuivering (fijnrooster en zandvanger) terecht in een selectortank en vervolgens in 2 oxidatiesloten (beluchting). Ook deze beluchting wordt gestuurd op basis van het zuurstofgehalte. Na scheiding van het afvalwater en het slib in de 2 nabezinktanks komt ook dit gezuiverde effluent terecht in de gezamenlijke effluentleiding.

In beide zuiveringsstraten worden chemicaliën gedoseerd voor de fosforverwijdering.

Al het aangevoerde afvalwater (6 x de droogweeraanvoer – 6 DWA) wordt mechanisch en biologisch gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater wordt

vervolgens geloosd via een 2 km-lange leiding in de Zevekotebeek in de polders van Vlassenbroek. Uiteindelijk komt het gezuiverde water in de Schelde terecht die als bestemming basiskwaliteit heeft.

Naast de zuivering van stedelijk afvalwater, aangevoerd via de openbare riolering en/of collectoren, beschikt de installatie over een vergunning voor de verwerking van zuiveringsslib en drijflagen afkomstig van andere RWZI's. Voor de slibverwerking is de installatie uitgerust met 2 indikkers, 2 warme gistingstanks met biogasproductie, indiklagunes en sliblagunes. Het gestabiliseerde slib wordt vervolgens afgevoerd naar erkende verwerkers.

De RWZI van Dendermonde betreft een teamcentrum bemand door 10 personen. Van hieruit worden ook de RWZI's van Hamme, Sint-Amands en Londerzeel opgevolgd.

De RWZI is vergund bij middel van de ARAB-vergunning van 26 juli 1985 en dit voor een termijn eindigend op 31 augustus 2011.

Voorliggende aanvraag beoogt naast een verandering door wijziging en uitbreiding ook de vroegtijdige hernieuwing van de basisvergunning en volgende.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 18§3 van het Milieuvergunningsdecreet dient tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunning een nieuwe vergunning te worden aangevraagd bij de bevoegde overheid.

In 2006 werd aan het Milieuvergunningsdecreet een artikel 45bis toegevoegd waarin gesteld wordt dat, in afwijking van voormelde bepalingen, aanvragen voor een nieuwe vergunning, die tot 48 maanden voor het verstrijken van de lopende vergunning worden ingediend, ontvankelijk kunnen worden verklaard voor zover het vergunningen betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011.

De aangevraagde veranderingen hebben in hoofdzaak betrekking op de aanvaarding en verwerking van septisch materiaal in de waterzuiveringsinstallatie en de slibverwerking. Daarnaast beoogt deze aanvraag de uitbreiding van de opslagcapaciteit van de gevaarlijke stoffen en een toename van de geïnstalleerde drijfkracht van de gascompressoren.

De aangevraagde wijziging heeft o.m. betrekking op een aanpassing van de slibverwerking. De 2 vergunde filterpersen zijn buiten dienst gesteld en deels afgebroken. Slib wordt nu ontwaterd door een geleasde centrifuge.

Oorspronkelijk waren er op de inrichting 3 sliblagunes elk met een inhoud van 2.363 m³. Momenteel zijn er 2 lagunes buiten gebruik. De derde wordt momenteel enkel nog gebruikt als noodoverstort van de slibtussenbuffer.

Verder vermeldt voorliggende aanvraag ook het gebruik van een koolstofbron in de waterzuiveringinstallatie.

Overwegende dat m.b.t. tot het aanvraagdossier nog dient opgemerkt dat:

- de aanvraag tot ontheffing van het opstellen van een MER ontbreekt;
- dat de nota inzake de GBPV-inrichting beperkt is tot de verwerking van septisch materiaal, terwijl ook de andere externe afvalstoffen dienden besproken te worden;

Overwegende dat uit het aanvraagdossier (Bijlage 7 – preventieve maatregelen) blijkt dat het dienstgebouw elektrisch verwarmd wordt; dat de verwarmingsinstallatie van 81 kW derhalve niet is ingedeeld onder de rubriek 43.1; dat het voorwerp van de aanvraag in die zin werd aangepast;

Overwegende dat blijkens de mail van 28 april 2009 de biogasmotor een thermisch vermogen van 954 kW en een asvermogen (nominaal vermogen) van 542 kW heeft; dat de rubrieken 31.1 en 43.2 in die zin werden aangepast;

Overwegende dat uit deze mail blijkt dat de externe afvalstoffen die op de RWZI verwerkt worden, beperkt worden tot septisch materiaal en slib van andere RWZI's; dat dit gegeven aan het voorwerp van de aanvraag werd toegevoegd; dat in het kader van de hernieuwing van de milieuvergunning aan de Dienst MER van de Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid een verzoek tot ontheffing van het opstellen van een MER werd ingediend.

Overwegende dat wat de ontheffing MER-plicht betreft, het volgende kan gesteld worden:

De hernieuwing van de vergunning is onderworpen aan de MER-plicht overeenkomstig rubriek 11c) van bijlage II van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Rubriek 11c) betreft rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 50.000 tot 150.000 inwonersequivalenten en/of rioolwaterzuiveringsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van 500 i.e. of meer, gelegen in een bijzonder beschermd gebied.

De installatie die het voorwerp uitmaakt van deze aanvraag betreft een RWZI met een capaciteit van 72.000 i.e., en waarbij het effluent geloosd wordt in het VEN-gebied '321 – De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding', het Habitatrichtlijngebied 'BE230006 – Schelde en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent' en natuurgebied. Aangezien het project onder bijlage II valt, kan de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen.

De ontheffingsaanvraag werd door de Dienst MER van de Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid ontvangen op 2 juni 2009.

Op 4 augustus 2008 heeft voormelde dienst beslist de ontheffing te verlenen voor een termijn van 4 jaar.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 4.3.3§8 van het decreet betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage, dient het verzoek tot ontheffing en de beslissing bij de vergunningsaanvraag gevoegd te worden.

De ontheffingsnota MER werd op 27 april 2009 digitaal overgemaakt en bij het aanvraagdossier gevoegd.

Het lozingspunt van de RWZI situeert zich in habitatrichtlijngebied zodat een passende beoordeling nodig is. De MER-Cel stelt, na advies van het Agentschap Natuur en Bos, dat de beschrijving van de discipline fauna & flora in het ontheffingsdossier kan volstaan als passende beoordeling.

In deze nota wordt geconcludeerd dat de verdere exploitatie geen aanzienlijke gevolgen zal hebben voor het omringende milieu, met in het bijzonder de lozing van het effluent ter hoogte van de lozingsconstructie in de Vlassenbroekse polder. Het water uit de poldergracht stroomt ca. 1 km in oostelijke richting om nadien verpompt te worden in de Schelde. Het effluent van de RWZI voldoet, volgens de meest recente resultaten in 2007, aan de opgelegde effluentnormen.

Een aantal maatregelen dienen te voorkomen dat in een worst-case scenario (o.a. een combinatie van een slechte werking van de RWZI, het uitvallen van

de gehele pompcapaciteit op de poldergracht naar de Schelde en een uitzonderlijke regenval) overstroming, met eventuele eutrofiëring, van de omliggende gebieden van de poldergracht kan optreden. Er bevinden zich biologisch waardevolle tot zeer waardevolle vegetatietypen in de omgeving die matig gevoelig tot gevoelig zijn voor eutrofiëring. De lozingsconstructie zelf is gelegen op een biologisch minder waardevol terrein, een soort permanent cultuurgrasland, nabij een visvijver. De verdere exploitatie van de RWZI 'Dendermonde' heeft eerder een positief effect op de omgeving vermits zij bijdraagt tot een algemene verbetering van de waterkwaliteit van de omringende waterlopen.

Overwegende dat de RWZI een GPBV-bedrijf is omwille van de rubrieken 2.3.9.b) en 2.3.9.c) – de fysisch-chemisch en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen met capaciteit hoger dan 50 ton/dag.; dat de bijlage inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging die bij het aanvraagdossier gevoegd is enkel de verwerking van septisch materiaal betreft; dat de verwerking van de overige afvalstoffen hierin niet vermeld wordt; dat op 28 april 2009 een aanvullende nota per mail werd overgemaakt;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in een industriegebied.

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een industrieel karakter. De inrichting wordt aan de westelijke zijde begrensd door de gewestweg N41 (Hulst – Douai).

Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een 7-tal woningen. Deze situeren zich nagenoeg allemaal aan de overzijde van de gewestweg. De dichtste vreemde woningen situeren zich op ca. 70 m van de eigenlijke installatie.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalstoffen

De eigen afvalstoffen die ten gevolge van de exploitatie van de RWZI ontstaan, betreffen slib (max. 2.000 ton DS/jaar), roostergoed (max. 300 m³/jaar), zand (max. 160 ton/jaar) en drijflagen (max. 200 m³/jaar).

Het roostergoed bestaat overwegend uit zwevende en drijvende materialen zoals hout, vodden, papier, kunststof... Het roostergoed wordt d.m.v. een roostergoedpers ontwaterd, en in afwachting van afvoer naar een daartoe erkend verwerker gestockeerd in containers.

De hoeveelheid slib die ontstaat bij de waterzuivering kan beperkt worden door te kiezen voor een laagbelast systeem. Door het vergisten van het slib wordt ca. 30% van het organisch materiaal gereduceerd. Het volume slib vermindert door de ontwatering tot ca. 28% DS.

Het zuiveringsslib afkomstig van de andere RWZI's wordt vloeibaar aangevoerd door middel van vrachtwagens.

In het aanvraagdossier wordt een maximale verwerkingscapaciteit voorzien van 2.400 ton droge stof (100%).

Het aangevoerde extern slib wordt tijdelijk gestockeerd in een buffertank. Van hieruit wordt het verpompt naar de gistingstanks samen met het mechanisch ingedikt slib.

Het septisch materiaal wordt geloosd in een ontvangsteenheid en ontdaan van roostergoed. Aansluitend komt het septisch materiaal terecht in een buffer.

D.m.v. pompelassen wordt het septisch materiaal verpompt via de zandvangs naar de voorbezinktanks van straat 1. De bezinkbare fractie van het septisch materiaal wordt samen met het primair slib verwijderd uit de voorbezinktanks en verpompt naar de gravitaire indikkers van waaruit het gedoseerd wordt in de gistingstanks. De mogelijkheid is voorzien om het septisch materiaal rechtstreeks te pompen naar een buffer en verder van hieruit naar de slibgisting.

De maximale verwerkingscapaciteit wordt voorzien op 30.000 m³/jaar.

De inrichting is voorzien van een weegbrug zodat de hoeveelheden afvalstoffen die worden aangevoerd en/of worden afgevoerd geregistreerd kunnen worden.

Afvalwater

Het te behandelen afvalwater is van huishoudelijke en industriële oorsprong. Het afvalwater wordt via persleidingen en een gravitaire collector op de RWZI aangevoerd. Al het aangevoerde afvalwater wordt mechanisch en biologisch gezuiverd. Het lozingsdebiet bedraagt gemiddeld 27.406 m³/dag en maximaal 129.430 m³/dag.

De lozingsvoorwaarden voor een RWZI met een capaciteit van meer dan 10.000 i.e. zijn vastgelegd in art. 5.3.1.3§2,1° van VLAREM II aangevuld met bijlage 5.3.1.a.

Bij besluit van de Minister van 29 juni 2006 werd een versoepeling toegestaan t.o.v. de sectorale voorwaarden voor de parameter totaal stikstof en dit voor een termijn eindigend op 1 januari 2011.

Het is aangewezen deze versoepeling in het nieuwe besluit terug op te nemen.

Het effluent wordt via een ondergrondse gravitaire leiding ca. 2 km noordwaarts gevoerd naar een poldergracht, gelegen in de Vlassenbroekse polder. Het aanwezige water wordt verzameld in een wachtbekken om bij lage tij verpompt te worden naar de Schelde. Deze gracht heeft als oppervlaktewaterkwaliteitsdoelstelling basiswaterkwaliteit. Uit de ontheffingsnota blijkt dat de waterloop het lozingsdebiet van de RWZI goed kan verwerken en de oppompcapaciteit is op het lozingsdebiet van de RWZI voorzien. Uit deze nota blijkt ook dat de RWZI in 2007 voldeed aan de opgelegde emissienormen en verplichte jaarrendementen.

Bodem- en grondwater

De opslag van gevaarlijke producten is beperkt tot corrosieve of irriterende stoffen, die gebruikt worden tijdens het proces van de waterzuivering of slibontwatering. Het betreft stoffen ten behoeve van de fosforverwijdering in de biologie, of stoffen die de vlokvorming verbeteren of die draadvormers bestrijden. De gevaarlijke stoffen worden deels opgeslagen in bovengrondse, enkelwandige en ingekipte houders, deels in cubitainers.

De bovengrondse houders van resp. 5 m³ en 25 m³ werden op 7 juli 2006 onderworpen aan een beperkt onderzoek. Beide houders werden voorzien van een groen label. Een nieuw beperkt onderzoek dient uitgevoerd vóór 7 juli 2009.

De aangevraagde uitbreiding betreft de opslag in cubitainers. Alle cubitainers zullen op opvangbakken geplaatst worden.

De bekkens zijn waterdicht uitgevoerd.

Er is geen opslag van stookolie aanwezig.

Slib, septisch materiaal en/of chemicaliën die gemorst worden ter hoogte van de ophaalpunten of losplaatsen, worden afgevoerd naar de terreinriolering. Deze riolering sluit aan op de influentpompput.

Geluidshinder

De inrichting situeert zich in industriegebied. De dichtste vreemde woningen situeren zich aan de overzijde van de gewestweg, op ca. 70 m van de eigenlijke installaties.

Aan de installatie zelf wijzigt er niets substantieels zodat er ook geen bijkomende geluidshinder dient verwacht te worden.

De installatie is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de exploitatie van deze installatie geen aanleiding geeft tot onoverkomelijke geluidshinder.

Voorliggende aanvraag zal aanleiding geven tot een toename van het aantal verkeersbewegingen, die op zich een bron van geluidshinder en trillingen kunnen zijn. Gelet op de ligging in industriegebied en in de onmiddellijke omgeving van een gewestweg, zal de geluidshinder afkomstig van de transporten het hindergevoel niet significant doen toenemen.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van VLAREM II mag de normale afvalstoffenaanvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden. Verder wordt in art. 5.2.1.6§4 van VLAREM II gesteld dat rustversturende werkzaamheden verboden zijn op werkdagen voor 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.

De waterzuiveringsinstallatie zelf is onder normale omstandigheden 24 uur op 24, en 7 dagen op 7 in werking.

Geurhinder - luchtverontreiniging

De voorzieningen voor de ontvangst van het septisch materiaal (fijnrooster, stripruimte, zandvanger, pompput) staan opgesteld in een afzonderlijk gebouw. In het gebouw is een afzuiging voorzien. De afgezogen lucht wordt behandeld in een compostfilter.

Het septisch materiaal wordt afgevoerd naar een overdekte buffer en wordt van daar uit naar de vergistingsinstallatie geleid. Op de buffer is luchtafzuiging voorzien. De afgezogen lucht wordt eveneens behandeld in de compostfilter.

De primaire zuivering en de slibverwerking zijn de procesonderdelen waar de meeste geuremissies kunnen optreden. De aangevoerde geurcomponenten kunnen afkomstig zijn van verbindingen aanwezig in het huishoudelijk- en industrieel afvalwater. Bij de aanvoer en de zuivering kunnen er eveneens geurverbindingen gevormd worden door anaërobe microbiële processen.

De aangewende biologische zuivering levert gestabiliseerd slib op zodat eventuele geurontwikkeling zeer beperkt blijft. Het beluchtingssysteem en de nabezinktanks geven weinig geurhinder omdat het hier over een laagbelast

systeem gaat waar het slib volledig gestabiliseerd wordt in de beluchtingsbekkens.

Met betrekking tot de verwerking van het slib (en eventueel septisch materiaal) werd een geurbehandelingsinstallatie (biologische filter) voorzien voor de behandeling van de afgezogen lucht afkomstig van geurkritische onderdelen: het ontvangstgebouw voor het septisch materiaal en de slibbuffertank waarin het septische materiaal en het externe slib geloosd kan worden.

Tijdens de renovatie van de RWZI werden constructies voorzien om in de exploitatiefase geurbestrijdingsmaatregelen te vereenvoudigen. Zo zijn er o.a. voldoende steunranden voorzien, zodat indien nodig bijkomende afdekking kan gerealiseerd worden, extra controle op verdichting en nabehandeling van het beton en is er voldoende ruimte voorzien op het terrein voor een extra geurbehandelingsinstallatie.

De installatie is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de exploitatie van deze installatie geen aanleiding geeft tot onoverkomelijke geurhinder.

De gistingstanks worden verwarmd door middel van een verbrandingsinstallatie die gevoed wordt d.m.v. biogas.

Het aanvraagdossier bevat geen resultaten van emissiemetingen op deze verbrandingsinstallatie.

Veiligheid

Een RWZI kan optreden als een mogelijke bron in de verspreiding van ziektekiemen via overwaaiend schuim en via aërosolvorming.

De kans op schuimvorming is zeer beperkt vermits het hier een laagbelaste RWZI betreft, waarin slechts een geringe fractie industrieel afvalwater behandeld wordt. Bovendien is de beluchting van het oude gedeelte overdekt en beschikt het nieuwe gedeelte over bellenbeluchting waardoor de kans op schuimvorming drastisch afneemt.

Problemen met overwaaiend schuim hebben zich tot heden niet voorgedaan. Bronnen van aërosolen zijn voornamelijk de beluchters, de overstortputten en de vijzels. Epidemiologische studies, uitgevoerd op het RWZI-personeel en omwonenden duiden niet op meer kans op ziektes door micro-organismen in de aërosolen.

In de slibgistingstank wordt explosief gas geproduceerd. Het biogas wordt opgevangen in een afzonderlijke gashouder (gaszak) met een volume van 1.000 m³.

Verkeer

De verkeersgeneratie tijdens de exploitatie van de RWZI bestaat uit het bezoek van een tank- of vrachtwagen voor het transport van roostergoed, zand en/of drijflagen (ca. 5 tot 6 keer per maand), chemicaliën (circa 3 tot 5 maal per maand), aanvoer van vloeibaar slib (5 tot 10 vrachten per dag) en afvoer van ontwaterd slib (ca. 3 tot 10 vrachten per week).

De aanvoer en verwerking van septisch materiaal zal aanleiding geven tot een toename van de transportbewegingen met ca. 50 vrachtwagens per week.

Het transport gebeurt tijdens de diensturen (tussen 7 en 19 uur) en niet op zon- en feestdagen. Er wordt steeds gebruik gemaakt van de ontsluitingswegen van het industrieterrein 'Hoogveld'.

Visuele hinder

De RWZI situeert zich in industriegebied. Rond de installatie is een groenaanplant gerealiseerd. Langsheen de perceelsgrens met de N41 vormt deze een voldoende dichte structuur.

Overeenkomstig de bepalingen van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte te worden aangelegd. In het aanvraagdossier wordt geen expliciete afwijking gevraagd op deze bepaling.

Uit het fotomateriaal in het aanvraagdossier blijkt dat op het terrein niet overal voldoende ruimte aanwezig is om een 5 m-breed groenscherm te realiseren. Daar waar mogelijk dient het groenscherm evenwel uitgebreid te worden tot de vereiste 5 m.

Watertoets

Onder deze hoofding wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitels, zoals afvalwater, grondwater, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald;

De inrichting is gelegen in het 'Beneden Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een vergunde rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Driebek (STG) 9 te 9200 Dendermonde, op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE AFD 3 (ST-GILLIS), Sectie A, Nr 600/g, met als voorwerp:

2.2.3.c) (1)

Vergisting van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in gistingstanks met een inhoud van 3.375 m³.

2.3.2.a) (1)

Ontwatering van slib afkomstig van andere RWZI's d.m.v. een centrifuge.

2.3.2.e) (1) – 2.3.3.a) (1) – 2.3.9.b) (1) - 2.3.9.c)(1)

Fysisch-chemische en biologische verwerking van max. 30.000 m³/jaar extern aangevoerd septisch materiaal en stopzetten van de verwerking van drijfslagen afkomstig van andere RWZI's en afvalstoffen afkomstig van de exploitatie van pompstations.

3.6.4.3 (1)

Vervanging van de filterpersen bij de slibverwerking door een centrifuge en het gebruik van een koolstofbron in het zuiveringsprocédé.

16.3.1.2 (2)

Schrapping van deze rubriek.

16.3.2.2 (2)

Uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van de gascompressoren met 44 kW.

17.3.3.3 (1)

Uitbreiding van de opslagcapaciteit van de corrosieve en irriterende stoffen met 1.000 kg.

43.2.1° (2)

Een biogasmotor met een thermisch vermogen van 954 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.3.c) (1)

Vergisting van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in gistingstanks met een inhoud van 3.375 m³.

2.3.2.a) (1) – 2.3.9.c) (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling van extern aangevoerd zuiveringsslib met een capaciteit van 2.400 ton DS/jaar.

2.3.2.e) (1) – 2.3.9.c) (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling van max. 30.000 m³/jaar septisch materiaal.

2.3.3.a) (1) – 2.3.9.b) (1)

Opslag en biologische behandeling van max. 2.400 ton DS/jaar extern aangevoerd zuiveringsslib en max. 30.000 m³/jaar septisch materiaal.

3.6.4.3 (1)

Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd

via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van 72.000 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./dag) en de lozing van het gezuiverde effluent in de Zevekotebeek aan een debiet van max. 129.430 m³/dag.

12.1.2°b) (2)

Elektriciteitsproductie d.m.v. een biogasmotor met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 500 kW.

12.2.2° (2)

1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA.

16.1.b) (1)

Een installatie voor de productie van biogas met een capaciteit van 167 m³/uur (4.000 m³/dag) omvattende 2 gistingstanks met een gezamenlijk volume van 3.375 m³ en een gaszak van 1.000 m³.

16.3.2.2 (2)

3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van resp. 1 x 21,4 kW en 2 x 37 kW (totaal: 95,4 kW).

17.3.3.3 (1)

De opslag van max. 70.500 kg diverse irriterende of corrosieve stoffen waarvan max. 45.000 kg in 2 bovengrondse, ingekuipte houders van resp. 5 m³ en 25 m³ en 25.500 kg in 17 multiboxen van 1 m³.

17.3.7.1 (3)

De opslag van 2.500 l smeerolie en 2.500 l afgewerkte olie.

24.4 (3)

1 laboratorium.

29.5.2.1°b) (3)

1 werkplaats voor metaalbewerking met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,2 kW.

31.1.3 (1)

Een biogasmotor met een nominaal vermogen van 542 kW.

43.1.2°b) (2)

1 verwarmingsinstallatie op basis van (bio)gas voor de verwarming van gistingstanks met een thermisch vermogen van 902 kW.

43.2.1 (2)

Een biogasmotor met een thermisch vermogen van 954 kW.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- 4 VLAREM.V05 – Algemene Milieuvoorwaarden – lucht
- 5 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 6 VLAREM.V07 – Verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen
- 7 VLAREM.V13 – Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
- 8 VLAREM.V16 – Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- 9 VLAREM.V17 – Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
- 10 VLAREM.V25 – Stedelijk afvalwater – bijlage 5.3.1.A
- 11 VLAREM.V35 – Elektriciteit
- 12 VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- 13 VLAREM.V39 – Gassen – productie of omzetting van gassen
- 14 VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- 15 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- 16 VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- 17 VLAREM.V67 – Metalen
- 18 VLAREM.V68A – Bouwmaterialen en minerale producten – Algemene bepalingen
- 19 VLAREM.V69 – Motoren met inwendige verbranding
- 20 VLAREM.V107A – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
- 21 VLAREM.V107D – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

- 22 In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II is voor de parameter N_{tot} volgende reductiepercentage van toepassing en dit voor een periode eindigend op 1 januari 2011:
 ΔN_{tot} : 65%
- 23 Vanaf 1 januari 2011 zijn de voorwaarden van Bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.
- 24 In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4.2 van VLAREM II opgelegde bepalingen omtrent debietsmeting en –registratie moeten de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM.
- 25 In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.
- 26 In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient het groenscherm niet overal een breedte te hebben van 5 m. De exploitant neemt de nodige maatregelen om het bestaande groenscherm in stand te houden en het daar waar mogelijk uit te breiden tot de vereiste breedte van 5 m.

- 27 Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 29 maart 2009 met referentie GDS/jdr/M09/01 nageleefd worden.

Art. 4. De volgende lopende vergunningen worden opgeheven:

- *ARAB-vergunningen:*
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 26 juli 1985 (tot en met 31 augustus 2011): exploitatie van een waterzuiveringsstation (totaal elektrisch vermogen van ca. 320 kW), een gasklok van 600 m³, 4 compressoren (200 kW), 1 compressor aangedreven door een verbrandingsmotor van 110 kW, 1 generator van 87 kW (aandrijfmotor van 110 kW), 2 slibwarmtewisselaars, transfo van 630 kVA, een laboratorium voor wateronderzoek en een garage voor max. 3 voertuigen;
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 30 november 1989 (tot en met 31 augustus 2011): uitbreiding van de RWZI met een opvangfaciliteit voor septisch materiaal met een stripruimte van 22 m³, een zandvang van 43 m³, een pompput van 35 m³, elektrische motoren (40,97 kW), een opslagplaats voor zouten van 150 kg en een compressor van 2,2 kW.
- *Milieuvergunningen:*
 - Ministerieel Besluit 27 november van 1992 (tot en met 31 augustus 2011): verandering van de RWZI met:
 - ✓ slibverwerking met indikkers, 2 gistingstanks met biogasproductie (1.200 Nm³/dag) en 3 slibputten;
 - ✓ ontwatering en solidificatie van zuiveringsslibs (m.n. 6 sliblagunes);
 - ✓ verwerking van via tankwagen aangevoerd ANHA in de slibverwerking;
 - ✓ opslag en verwerking in de slibverwerking van volgend extern aangevoerde biologisch afbreekbare, niet-toxische, niet-gevaarlijke en niet-giftige afvalstoffen: zuiveringsslibs, afvalstoffen van septische putten, vetvangers van huishoudelijke aard, slib en afvalstoffen van normaal onderhoud van openbare rioleringsnetten, vloeibare industriële afval.
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 3 juni 1999 (tot en met 31 augustus 2011): veranderen van een vergunde RWZI door uitbreiding van de compressoren (tot 319,5 kW), tot een totale opslag van 30 m³ FeCl₃ en 1.000 kg calciumzout, 1 biogasmotor (95 kW) en 2 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van 450 kW (op aardgas of biogas) en 200 kW (gasbrander dienstgebouw); Er wordt een afwijking van artikel 5.2.1.2§2 m.b.t. het plaatsen van een weegbrug toegekend; m.n. de weegbrug moet voorzien worden op het renovatie-investeringsprogramma van 2001. De gevraagde afwijkingen van de artikels 5.2.1.3§1 (werkplan); 5.2.1.5§1 (gegevens op het uitgangbord) en 5.3.1.3§4 (lozingsnorm van stikstof) worden geweigerd.
 - Ministerieel Besluit van 28 juni 1999: wijzigen van de lozingsvoorwaarden opgenomen in het Ministerieel Besluit van 27 november 1992 op aanvraag van de VMM.

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 12 oktober 2000 (tot en met 31 augustus 2011): uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 4 januari 2001: wijziging van de exploitatievoorwaarden m.b.t. de installatie van een weegbrug.
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 20 juni 2002 (tot en met 31 augustus 2011): wijziging en uitbreiding van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 - Ministerieel Besluit van 29 juni 2006: wijziging van de lozingsvoorwaarden.
 - Besluit van de Deputatie van 26 april 2007 (tot en met 31 augustus 2011): wijziging van een vergunde rioolwaterzuiveringsinstallatie door herindeling van de afvalolie en vermindering van het geïnstalleerd vermogen van de compressoren en weigering van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van septisch materiaal en de fysisch-chemische en biologische behandeling ervan.
- *Meldingen:*
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 31 mei 2001 (tot en met 31 augustus 2011): aktename van de melding kasse III m.b.t. een uitbreiding van de grondwaterwinning (bronbemaling).
 - Besluit van de Bestendige Deputatie van 4 april 2002 (tot en met 31 augustus 2011): aktename van de mededeling kleine verandering m.b.t. de verandering van een RWZI.

Art. 5. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 6 Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 8. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, Buitendienst Natuurlijke Rijkdommen Gent;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 9. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 4 juni 2009

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

get. Albert De Smet

de Gouverneur-Voorzitter

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**