



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
12 september 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

OMV2019030999

NINOVE - AQUAFIN -

RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1904271

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
35

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
26 september 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een rioolwaterzuiveringsinstallatie op naam van de
nv Aquafin met inrichtingsnummer: 20180524-0101.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2019030999.

Vergunningstoestand

- Besluit van de deputatie van 8 januari 2009 houdende het verlenen van de
milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 januari 2029.
- Besluit van de deputatie van 16 juni 2016 houdende het verlenen van de
milieuvergunning voor het veranderen van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 januari 2029.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 10 mei 2019 ingediend door de
nv Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, voor een project, gelegen aan de
Nederwijk-Oost 269, 9400 Ninove, op het perceel kadastraal bekend onder
Ninove, afdeling 2, sectie B, nr. 340/d, met als voorwerp volgende ingedeelde
inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):

./...

Het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door de uitbreiding met/van:

- de verwerkingscapaciteit van septisch materiaal met 100 ton per dag tot een max. van 250 ton per dag;
- een verhoging van het individueel nominaal vermogen van de transformator met 170 kVA;
- de opslagcapaciteit van de bijtende en schadelijke stoffen met 38,25 ton.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 28 mei 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Adviezen

GEEN advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Ninove.

GUNSTIG advies van 25 juli 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor een termijn tot en met 8 januari 2029, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM).

GUNSTIG advies van 2 juli 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET), voor een termijn tot en met 7 januari 2029, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

Voor het aspect "water" gaat VMM akkoord met de gevraagde uitbreiding gezien het septisch materiaal vanuit een buffer gecontroleerd aan de septische unit in de waterlijn wordt gebracht, zal volgens het dossier de verhoging van de maximaal toegelaten dagaanvoer van septisch materiaal weinig tot geen impact hebben op de zuiveringsresultaten van RWZI Ninove.

Voor het onderdeel "lucht" onthoudt de VMM zich aan een advies omdat er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf. Mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan.

./...

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie - Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort Zorg).

GUNSTIG advies van 14 juni 2019 van de Hulpverleningszone Zuid-Oost, mits er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming:

- Alle nodige maatregelen dienen genomen, door de omstandigheden aangewezen, om brand en ontploffing te voorkomen.
- Teneinde bij een interventie over de noodzakelijke informatie te beschikken dient een "interventieplan" met de relevante informatie van het bedrijf opgesteld in overleg met de bevoegde brandweer. Het interventieplan dient bij elke wijziging of uitbreiding van het bedrijf geactualiseerd.

GUNSTIG advies van 26 juli 2019 van de provinciale deskundige milieu, mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt."

GUNSTIG advies van 6 augustus 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC). De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn tot en met 7 januari 2029, dit is de vervaldatum van de lopende vergunningen, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolzuiveringsinstallatie te Ninove.

De RWZI bestaat uit een laag belast actiefslib systeem met stikstof- en fosforverwijdering en is gedimensioneerd voor de zuivering van 31.500 IE (o.b.v. 60 g BZV/dag.IE).

De RWZI is vergund voor het lozen van max. 54.000 m³/dag – 19.710.000 m³/jaar gezuiverd effluent in de rivier de Dender.

Verder is de exploitatie vergund voor de verwerking van de volgende aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen:

- fysisch-chemische verwerking van max. 300 ton/dag aan 3-6% DS niet gevaarlijk slib en max. 100 ton/dag bestaande uit zand en zand/slibmengsel van RWZI's, pompstations en rioleringen.
- biologische verwerking van max. 150 ton/dag – 20.000 ton/jaar septisch materiaal en 30 ton/dag afvalstoffen van pompstations en rioleringen (=waterige fractie).
- de (sporadische) aanvoer en verwerking van max. 800 ton/dag – 8.000 ton/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen (= "uitzonderlijk aangevoerde afvalstoffen") gedurende een beperkt aantal dagen per jaar, bestaande uit:
 - septisch materiaal en de inhoud van chemisch toiletten;

./...

- de afvalwaterwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals de selectief opgevangen urine van evenementen;
- de afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen
- de stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij incidenten of werken;
- de afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben, zoals voorzien in de nieuwe Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringsystemen

De lopende milieuvergunning dateert van 8 januari 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 4 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak een verhoging van de daglimiet voor de aanvoer van septisch materiaal tot 250 ton/dag.

Voorts omvat de aanvraag de plaatsing van een extra dubbelwandige tank voor de opslag van defosfatatieproduct (25,5 m³) en een verhoging van het individueel nominaal vermogen van de transformator tot 800 kVA.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning die nog geldig is tot en met 7 januari 2029.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting.

2. Motivering

MER-plicht/MER-screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

./...

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van rubriek 2.4.3.a)1° - installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door biologische behandeling met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag en rubriek 2.4.3.a)2° - installaties voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen door fysico-chemische behandeling met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.

Voor deze IIOA is de BREF Waste Treatment (2018) van toepassing.

Er is geen wijziging aan de bestaande, vergunde installatie. Er wordt enkel aangevraagd meer septisch materiaal aan te voeren in de reeds bestaande en vergunde installaties.

De BBT-conclusies voor afvalbehandeling werden op 17 augustus 2018 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie van de BBT conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPCC-installatie moeten de vergunningsvoorwaarden getoetst en zodanig aangepast worden aan de nieuwe BBT-conclusies, en dient de installatie aan de nieuwe vergunningsvoorwaarden voldoen (Artikel 21 lid 3 Richtlijn Industriële Emissies). De evaluatie van de vergunde GPBV-installatie te Ninove van Aquafin is opgenomen in het Meerjarenprogramma en de aanvang van de evaluatie is gestart in juli 2019.

Bespreking planologische aspecten

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-GeraardsbergenZottegem' in een industriegebied en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

"Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;

. /...

voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen: deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.”

De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een overwegend industrieel karakter. De inrichting ligt ingesloten tussen de Ring rond Ninove (N28), de Nederwijk-Oost (toegangsweg tot het industriegebied), een perceel met een bedrijfsgebouw en de Dender. Het dichtste hindergevoelige gebied, nl. woongebied gelegen aan de overzijde van de Ring rond Ninove, ligt op ongeveer 175 m van de perceelsgrenzen. De effectieve afstand tussen de dichtste woning en de installatieonderdelen bedraagt ca. 225 m.

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Er wordt een uitbreiding gevraagd voor het septisch materiaal met 100 ton/dag tot 250 ton/dag. Het septisch materiaal is afkomstig van huishoudens en wordt aangevoerd via ruimwagens. Het wordt biologisch behandeld in de RWZI. Gezien het septisch materiaal wordt gebufferd voor verwerking in de waterlijn heeft de aanvaarding en verwerking van deze bijkomende hoeveelheid geen invloed op het proces van de waterzuivering zelf of de kwaliteit van het effluent. Er is geen wijziging aan te voeren in de reeds bestaande en vergunde installaties.

Wanneer de installaties van de eigen afvalverwerking buiten gebruik is, wordt in de eerste plaats een beroep gedaan op de stockagemogelijkheid van een andere Aquafin-installatie. Indien de buffercapaciteit opgebruikt is, kan het slib, septisch materiaal,... en per as aangevoerde afvalwater afgevoerd worden na een zuiveringsinstallatie in de buurt waar er nog voldoende restcapaciteit is.

Afvalwater

Het effluent van de RWZI wordt gravitair geloosd in de Dender, een waterloop met kwaliteitsdoelstelling viswaterkwaliteit en getypeerd als 'grote rivier'. De voorliggende uitbreiding gaat geen effect hebben op het te lozen debiet, noch op de effluentkwaliteit. De lozing van gezuiverd effluent in de Dender blijft ongewijzigd met een max. debiet van 54.000 m³/dag.

Bodem- en grondwater

Verontreiniging van de bodem of het grondwater zou kunnen voorkomen indien septisch materiaal of defosfatatiemiddel in contact komt met de bodem. De exploitant neemt voldoende maatregelen om dit te voorkomen. Zo is er een interne terreinriolering aanwezig die afwatert naar de influentput. De losplaats voor het septisch materiaal ter hoogte van de septische unit watert dan ook af naar deze interne riolering.

./...

De nieuwe defosfatatietank is een dubbelwandige bovengrondse tank. Zowel de 8 bestaande IBC's als de toekomstige dubbelwandige tank staan in een gekeurde inkuiping. De nieuwe tank dient gekeurd te worden vóór ingebruikname en daarna 3-jaarlijks.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

De dichtstbijzijnde woning bevindt zich op ca. 225 m afstand. De inrichting is echter gelegen nabij de N28 die voor een aanzienlijk achtergrondlawaai zorgt.

De waterzuiveringsinstallatie is onder normale omstandigheden 24/24 uur en 7 dagen op 7 in werking. Deze afwijking voor continue exploitatie en aanvoer voor afvalstoffen werd in eerdere vergunningsbesluiten reeds toegestaan en kan hier opnieuw worden overgenomen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde wijzigingen en uitbreidingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Lucht

De verwerkingscapaciteit voor septisch materiaal wordt uitgebreid met 100 ton/dag tot een totaal van max. 250 ton/dag. De ontvangsteenheid van septisch materiaal (inclusief de buffer) is afgedekt en de afgezogen lucht van de installatie wordt behandeld in een geurfilter. Gelet op de bovenstaande maatregelen zal de aangevraagde uitbreiding normaliter geen aanleiding geven tot verhoogde geurhinder.

Uit het openbaar onderzoek blijkt dat er geen klachten zijn omtrent geurhinder. Er kan aldus worden aangenomen dat de hinder tot een minimum kan worden beperkt.

Transport/Mobiliteit

Tengevolge van voorliggende aanvraag zal het aantal transporten in functie van de aanvoer en de verwerking van septisch materiaal beperkt stijgen.

Momenteel bestaan de gebruikelijke transporten uit:

Woon-werkverkeer van 4 medewerkers en personenverkeer in functie van het onderhoud van de installatie door technisch personeel alsook de poetsfirma voor het dienstgebouw.

De aanvoer van septisch materiaal, extern slib en andere afvalstoffen: ca. gemiddeld 18 transporten per week.

De afvoer van afval (slib, roostergoed, zand, andere): gemiddeld 6 transporten per week.

Het leveren van chemicaliën met tankwagen of vrachtwagen: ca. 1 à 2 vrachten per maand.

Het groenonderhoud door een externe firma: ca. 1 à enkele malen per maand.

./...

Het terrein heeft een goede ontsluiting via de Nederwijk-Oost naar de ring van Ninove. Hierdoor veroorzaakt het vrachtverkeer weinig hinder en kan er worden aangenomen dat de hinder veroorzaakt door bijkomende transporten ten gevolge van voorliggende uitbreiding verwaarloosbaar zal zijn.

Visueel

Overeenkomstig de bepalingen van art. 5.2.1.5§5. van Vlarem II dient, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning, langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5 m breedte te worden aangelegd.

In de lopende basisvergunning van 8 januari 2009 is er reeds m.b.t. het groenscherm een afwijking toegestaan. Deze kan opnieuw worden overgenomen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweerszone Zuid-oost.

Natuurtoets

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 850 m van het VEN-gebied 'De Valleï van de Dender en de Mark'.

Het bedrijf bevindt zich op ruim voldoende afstand van natuurgevoelige gebieden alsook SBZ-gebieden.

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor significant negatieve effecten ervan.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Het bedrijf ligt in het 'Denderbekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf deels in een effectief overstromingsgevoelig gebied en deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

./...

Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 7 januari 2029.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Aquafin, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Nederwijk-Oost 269, 9400 Ninove op het perceel kadastraal bekend onder Nonove, afdeling 2, sectie B, nr.340/d, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

Het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:
de uitbreiding met/van:

- de verwerkingscapaciteit van septisch materiaal met 100 ton per dag tot een max. van 250 ton per dag;
- een verhoging van het individueel nominaal vermogen van de transformator met 170 kVA;
- de opslagcapaciteit van de bijtende en schadelijke stoffen met 38,25 ton.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.4.3.a)1° (1)

Een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit septisch materiaal met 100 ton per dag tot max. 250 ton per dag.

12.2.1° (3)

Een verhoging van het individueel nominaal vermogen van de transformator met 170 kVA.

17.3.4.2°a) (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de bijtende stoffen (GHS05) met 38,25 ton.

17.3.6.2°a) (2)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de schadelijk stoffen (GHS07) met 38,25 ton.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.2.a)2° (1)

De opslag en fysisch-chemische behandeling van max. 300 ton extern aangevoerde zuiveringsslib aan 3-6% DS per dag in 3 slibbuffers van resp. 62 m³, 405 m³ en 278 m³ (totaal 745 m³).

2.3.2.e)2° (1)

De opslag en fysisch chemische behandeling van max. 100 ton zand van RWZI's per dag (max 100 ton/jaar) en max. 30 ton afvalstoffen van

./...

pompstations en rioleringen per dag (max. 200 ton/jaar) in een zandcontainer van 30 m³.

2.3.3.a)2° (1)

De opslag en biologische behandeling in een septische opvangput van 200 m³ van:

- max. 20.000 ton septisch materiaal per jaar;
- max. 200 ton afvalstoffen van pompstations en rioleringen per jaar (max. 30 ton/dag);
- en max. 800 ton van volgende afvalwater en afvalstoffen per dag gedurende max. 10 dagen per jaar:
- afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals selectief opgevangen urine;
- septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten;
- afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken;
- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)1° (1)

De opslag en biologische behandeling van:

- max. 250 ton septisch materiaal per dag;
- max. 30 ton afvalstoffen van pompstations en rioleringen per dag;
- en max. 800 ton van volgende afvalwaters en afvalstoffen per dag, gedurende max. 10 dagen per jaar:
- afvalwaters van evenementen (o.a. festivals) afkomstig van sanitaire installaties en keukens evenals selectief opgevangen urine;
- septisch materiaal en de inhoud van chemische toiletten;
- afvalwaters van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen;
- stedelijke afvalwaters onttrokken uit een rioleringsstelsel/pompstation alsook influent/proceswater van een RWZI bij leidingbreuk, verstopping, noodzakelijke werken...
- afvalwaters van gebouwen die gelegen zijn in het individueel te optimaliseren buitengebied, slechts sporadisch afvalwater produceren en een gesloten opvangsysteem hebben.

2.4.3.a)2° (1)

De opslag en fysisch chemische behandeling van:

- max. 300 ton extern zuiveringsslib aan 3–6% DS per dag;
- max. 30 ton afvalstoffen van pompstations en rioleringen per dag;
- max. 100 ton zand van RWZI's per dag.

3.6.4.3° (1)

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van 31.500 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./d), bestaande uit:

- een influentvrijzelgemaal met 3+1 vijzels en een influentpompput met 2 centrifugaalpompen;
- een ontvangsteenheid septisch materiaal;
- 2 roosterinstallaties en een zand- en vetvanger;
- een voorbezinktank (1068 m³);
- een selectortank (103 m³);

./...

- een anoxisch bekken (900 m³);
- 2 beluchtingsbekkens (2 x 4250 m³) met 2 x2 oppervlaktebeluchters;
- 5 nabezinktanks (2 x 830 m³, 2 x 935 m³ en 1 x 2101 m³);
- een slibverwerkingsinstallatie bestaande uit 3 gravitaire indikkers met een volume van resp. 77 m³ en 2 x 250 m³ en een slibontwateringseenheid, alsmede de lozing van het gezuiverd effluent in de Dender aan een debiet van max. 54.000 m³/dag.

6.4.1° (3)

De opslag van 1000 liter smeerolie en 1000 liter afvalolie.

12.2.1° (3)

Een transformator met individueel nominaal vermogen van 800 kVA.

16.3.1.1° (3)

2 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van resp. 3 en 7,5 kW en 1 airco met een geïnstalleerde drijfkracht van 1,63 kW (totaal rubriek: 12,13 kW).

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van 9,555 ton (10.500 liter) stookolie in een bovengrondse houder.

17.3.4.2°a) (2)

De opslag van in totaal 50,25 ton gevaarlijke stoffen (GHS05) waarvan 12 ton in 8 IBC's van elk 1 m³ en 38,25 ton in een dubbelwandige, bovengrondse en ingekupte tank met een waterinhoud van 25 m³.

17.3.6.2°a) (2)

De opslag van in totaal 50,25 ton gevaarlijke stoffen (GHS07) waarvan 12 ton in 8 IBC's van elk 1 m³ en 38,25 ton in een dubbelwandige, ingekupte tank met een waterinhoud van 25 m³.

17.4 (3)

De opslag van max. 400 liter PMGE in kleine verpakkingen.

24.2 (3)

Een laboratorium.

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, wordt verleend voor een termijn tot en met 7 januari 2029.

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

./...

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.3ter. - Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen
8. Subafdeling 5.2.2.11. - Inrichtingen voor het behandelen van afvalstoffen in, of deel uitmakend van, een rioolwaterzuiveringsinstallatie
9. Afdeling 5.3.1 en bijlage 5.3.1. - Stedelijk afvalwater
10. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
11. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
12. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
13. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
14. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Exploitatievoorwaarden Vlare III

15. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
16. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
17. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.2§3 van Vlare II mogen de afvalstoffen en afvalwaters uitzonderlijk buiten de dagperiode aangevoerd worden, m.i.v. de zon- en feestdagen.
2. In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5§5 van Vlare II mag de breedte van het groenscherm rondom de inrichting minder dan 5 m bedragen. De bestaande beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden. Daar waar mogelijk wordt het groenscherm aangevuld.
3. In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4 van Vlare II opgelegde bepalingen omtrent debietsmeting en -registratie moeten de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM.
4. In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 geëxploiteerd worden.

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van Vlare II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 14 juni 2019, met referentie BW/TVG/2019/8801 S1, nageleefd worden.

./...

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 12 september 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Albert De Smer

De wnd. voorzitter,

Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

./...

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.