


Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Annick Opdekamp
 Tel/Fax 016-26 72 63 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/MLD/11F27/16883
 Milieudatabank 14215/1023
 Inrichting Vlarem - Mededeling
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis



PROVINCIE
VLAAMS • BRABANT

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

I. Betreft

Mededeling kleine verandering ingediend door Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-Op-Den-Bos voor de inrichting voor de productie en verkoop van vezelcement materialen gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd;

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **22.06.2011** werd een mededeling kleine verandering ingediend door **Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-Op-Den-Bos** voor de inrichting voor de productie en verkoop van vezelcement materialen gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 1, sectie A, nrs. 252h2, 261a3, 262n, 269f, 270f, 270e, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c met als voorwerp:

- het vervangen van een olietransformator van 630 kVA door een gietharstransformator van 500 kVA (rubriek 12.2.1 - klasse 3);
- het uitbreiden met 3 transformatoren (2 x 1.600 kVA en + 1 x 1.250 kVA) tot in totaal 15 transformatoren waarvan 11 van 1.600 kVA en 4 van 1.250 kVA (rubriek 12.2.2 - klasse 2);
- het plaatsen van bijkomende airco's (totaal vermogen 130 kW) waardoor het totale vermogen toeneemt tot 540 kW (rubriek 16.3.2.2.a - klasse 2);
- verwijderen van een opslagtank voor zoutzuur (HCl) van 6.500 l en van een tank voor fosforzuur (H₃PO₄) van 16.000 l, waardoor de totale opslagcapaciteit daalt tot 29.500 l (21.025 kg), (rubriek 17.3.3.3 - klasse 1 wordt rubriek 17.3.3.2.a - klasse 2);
- vervanging van een vergunde stookolietank van 7.500 l door een tank met een inhoud van 4.200 l, waardoor de totale opslagcapaciteit afneemt tot 553.200 l (rubriek 17.3.6.3 - klasse 1);
- uitbreiden met 2 bijkomende tanks van elk 2.500 l voor olie waardoor de totale opslagcapaciteit toeneemt tot 103.500 l (rubriek 17.3.3.2 - klasse 2);
- uitbreiding met een maalinstallatie voor zand van 750 kW, tot in totaal 13.750 kW (rubriek 30.2.1.c - klasse 1).

Overzicht van eerder verleende milieuvergunningen

- Besluit D/PMVC/06H23/07229 van 1 maart 2007 houdende vergunning verleend aan Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos voor het verder uitbaten en veranderen van de

inrichting voor de productie van vezelcement materialen gelegen op bovenvermeld adres, voor een termijn verstrijkend op 1 maart 2027.

- Besluit D/A45/09C11/12931 van 2 juli 2009 houdende inwilliging van het verzoek van Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos tot het verhogen van de bijzondere lozingsvoorwaarde voor molybdeen van 0,4 mg/l tot 2 mg/l voor de inrichting voor de productie van vezelcement materialen gelegen op bovenvermeld adres.

- Besluit D/MLD/08I04/11810 van 9 juli 2009 houdende vergunning bij aktename verleend aan Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-op-den-Bos voor het veranderen van de inrichting voor de productie van vezelcement materialen gelegen op bovenvermeld adres, voor een termijn verstrijkend op 1 maart 2027.

IV. Volledig- en ontvankelijkheid

De mededeling werd d.d. **07.07.2011** ontvankelijk en volledig verklaard.

V. Advies, onderzoek en motivering

Het Agentschap Ruimte en Erfgoed (ARE) bracht stilzwijgend gunstig advies uit.

Op 16.02.2012 bracht de afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in industriegebied waarvoor art. 7 en 8 van het KB van 28/12/72 betreffende de inrichting en toepassing van gewestplannen van toepassing zijn. Deze mededeling heeft geen planologisch wijzigende impact. De inrichting is niet gelegen in overstromings(gevoelig) gebied. De verandering heeft geen wijzigende impact op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Onderhavige mededeling betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de afdeling Voorbereiding met een maalinstallatie voor zand, de verplaatsing en uitbreiding van een afwerkingslijn voor vlakke platen, de stopzetting en ontmanteling van de installaties en afwerkingslijnen voor Glasal (gladde gevelbekleding), en de ombouw tot een nieuwe coatinglijn voor vlakke platen.

De maalinstallatie voor zand heeft een vermogen van 750 kW. Het totale vermogen van de installaties voor productie van vezelcement materialen neemt daardoor toe tot 13.750 kW.

Er wordt ook een olietransformator van 630 kVA vervangen door een gietharstransformator van 500 kVA. Het aantal transformatoren (5 in totaal) blijft dus gelijk: 3 x 1.000 kVA, 1 x 630 kVA en 1 x 500 kVA.

In het bedrijf zullen 3 bijkomende transformatoren (2 x 1.600 kVA en + 1 x 1.250 kVA) van meer dan 1.000 kVA worden geplaatst. Finaal worden dat 15 transformatoren van meer dan 1.000 kVA, waarvan 11 van 1.600 kVA en 4 van 1.250 kVA.

In het Etercenter (administratie) worden bijkomende airconditioninginstallaties geplaatst, met een gezamenlijk vermogen van 130 kW. Het totale vermogen in rubriek 16.3.2.2.a neemt toe tot 540 kW.

Tevens worden een opslagtank voor zoutzuur (HCl) van 6.500 l en een opslagtank voor fosforzuur (H₃PO₄) van 16.000 l verwijderd. Hierdoor daalt de totale opslagcapaciteit van 52.000 l (64.500 kg) tot 29.500 l (21.025 kg). Rubriek 17.3.3.2.a wordt van toepassing in plaats van rubriek 17.3.3.3.

Een vergunde stookolietank van 7.500 l wordt vervangen door een bovengrondse, dubbelwandige tank met een inhoud van 4.200 l voor de noodstroomgenerator op de computerafdeling. De 2 tanks van 250.000 l voor zware stookolie (vergund in besluit D/PMVC/06H23/07229 van 1 maart 2007) zijn al meer dan 2 jaar niet in gebruik. De vergunning hiervoor is dus vervallen. De totale opslagcapaciteit voor de betreffende rubriek neemt daardoor af tot 53.200 l.

In de garage zullen 2 additionele tanks van elk 2.500 l voor olie worden geïnstalleerd, waardoor de totale opslagcapaciteit in rubriek 17.3.7.2 toeneemt tot 103.500 l (rubriek 17.3.3.2 - klasse 2);

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur, en de omgeving worden tot een aanvaardbaar niveau beperkt, indien de eerder opgelegde milieuvoorwaarden strikt worden nageleefd.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de mededeling te akteren.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Eternit NV, Kuiermansstraat 1 te 1880 Kapelle-Op-Den-Bos** wordt **akte verleend** voor de mededeling kleine verandering van de inrichting voor de productie en verkoop van vezelcement materialen gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 1, sectie A, nrs. 252h2, 261a3, 262n, 269f, 270f, 270e, 270g, 288p, 288s, 291y, 291z, 303h en 422c met als voorwerp:

- het vervangen van een olietransformator van 630 kVA door een gietharstransformator van 500 kVA;
- het uitbreiden met 3 transformatoren (2 x 1.600 kVA en + 1 x 1.250 kVA) tot in totaal 15 transformatoren waarvan 11 van 1.600 kVA en 4 van 1.250 kVA;
- het plaatsen van bijkomende airco's (totaal vermogen 130 kW) waardoor het totale vermogen toeneemt tot 540 kW;
- verwijderen van een opslagtank voor zoutzuur (HCl) van 6.500 l en van een tank voor fosforzuur (H₃PO₄) van 16.000 l, waardoor de totale opslagcapaciteit daalt tot 29.500 l (21.025 kg);
- vervanging van een vergunde stookolietank van 7.500 l door een tank met een inhoud van 4.200 l, waardoor de totale opslagcapaciteit afneemt tot 553.200 l;
- uitbreiden met 2 bijkomende tanks van elk 2.500 l voor olie waardoor de totale opslagcapaciteit toeneemt tot 103.500 l;
- uitbreiding met een maalinstallatie voor zand van 750 kW, tot in totaal 13.750 kW.

Rubrieken: 12.2.1, 12.2.2, 16.3.2.2.a, 17.3.3.2.a, 17.3.6.2, 17.3.7.2 en 30.2.1.c

Art. 2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn, die eindigt op **01.03.2027**, samenvallend met de einddatum van de bestaande vergunningen.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde milieuvoorwaarden.

Art 4.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 5.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting moet voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld worden aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van Vlarem uiterlijk tussen de 18^e en 12^e maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 6.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend binnen de 30 kalenderdagen met een aangetekende brief bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning wordt beschouwd als definitief geweigerd nadat de termijn om een administratief beroep in te dienen, met toepassing van artikel 23, §3, van het Milieuvergunningsdecreet van 28 juni 1985 verstreken is, of nadat de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep is geweigerd als een dergelijk administratief beroep werd ingesteld.

Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen, kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd.

Leuven, 8 maart 2012

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO en Elke ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

Marc COLLIER
provinciegriffier

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur