



MLVER-2011-0165/SAPI/gvda

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE NV 3M BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2070 ZWIJNDRECHT, CANADA STRAAT 11.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de mededeling, ingediend op 22 december 2011 door de nv 3M Belgium, gevestigd Hermeslaan 7 te 1831 Diegem, met betrekking tot een chemisch bedrijf, gelegen 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 11, tot het bekomen van een aktenaamde inzake de verandering op het kadastrale perceel 1-A-467d, door:

- uitbreiding met een transformator van 2.000 kVA tot een totaal van 8 transformatoren met een vermogen van 3x 2.000 kVA, 2x 5.000 kVA, 8.000 kVA, 10.000 kVA en 20.000 kVA (12.2.2);
- Het uit dienst nemen van 2 koelinstallaties en het vervangen van 2 koelinstallaties door 3 koelinstallaties van respectievelijk 2x 160 kW en 500 kW tot een uitbreiding aan koelinstallaties van 565 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht aan compressoren en koelinstallaties van 2.587 kW (16.3.2.3.a);

Vlarem-rubricering: 12.2.2 - 16.3.2.3.A;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde mededeling:

- Besluit nr. MLAV1/00-345 d.d. 25 januari 2001 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrekkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLAV1/01-332 d.d. 24 januari 2002 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrekkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLAV1/04-33 27 mei 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het verder exploiteren van een waterzuiveringsinstallatie horende bij een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrekkend op 25 januari 2021;
- Aktenaamde nr. MLVER/05-96 d.d. 10 november 2005 door deputatie van Antwerpen, m.b.t. de emissie van broeikasgassen, voor een termijn verstrekkend op 25 januari 2021;

MLVER-2011-0165
nv 3M Belgium

- Aktename nr. MLVER/06-198 d.d. 19 april 2007 door deputatie van Antwerpen, m.b.t. het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLWV/07-25 d.d. 6 september 2007 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/07-342 d.d. 14 november 2004 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een chemisch bedrijf, voor een termijn verstrijkend op 25 januari 2021;
- Besluit nr. MLWV/07-48 d.d. 28 februari 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende vergunning voor het wijzigen en/of aanvullen van de lozingsparameters opgelegd bij besluit nr. MLAV1/04-33 van de deputatie d.d. 27 mei 2004;

Gelet op het feit dat deze mededeling voor de eerste maal werd ingediend op 22 december 2011; op het feit dat op datum van 4 januari 2012 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 januari 2012 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (kenmerk: AMV/A/12/7998); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige mededeling betreft in hoofdzaak de verandering van de vergunde inrichting door uitbreiding met een bijkomende transformator en vervanging van twee verouderde koelcompressoren door drie nieuwe koelinstallaties.
2. Twee verouderde koelinstallaties met een respectievelijk vermogen van 12 kW en 130 kW, waarvan er één nog werkt met R22 als koelmiddel, worden vervangen door drie nieuwe koelgroepen met een respectievelijk vermogen van 2 X 160 kW en 500 kW. De nieuwe koelgroepen maken gebruik van R22 als koelmiddel. Er wordt geopteerd voor een zwaarder koelsysteem met de mogelijkheid om lagere temperaturen te bereiken om reeds proactief rekening te houden met nieuwe producten die mogelijk in de toekomst op de site kunnen worden gemaakt. In eerste instantie zal de derde koelgroep slechts uitzonderlijk worden gebruikt. Anderzijds worden twee andere oude koelinstallaties van respectievelijk 30 kW en 83 kW die eveneens nog gebruikmaakten van R22 als koelmiddel, uit dienst genomen. Door de verschillende wijzigingen aan de koelinstallaties neemt het totale geïnstalleerde vermogen van de installaties ingedeeld in rubriek 16.3.2.3 toe tot 2.587 kW.
3. Door het toenemende vermogen dient er een bijkomende transformator met een vermogen van 2.000 kVA te worden geïnstalleerd.
4. De beoogde verandering van de vergunde inrichting betreft geen toevoeging en heeft ook geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg.
5. De geplande wijzigingen en uitbreidingen zullen geen bijkomende ontoelaatbare hinder veroorzaken voor de buurt en houden geen onaanvaardbaar risico in voor de omgeving of het leefmilieu.

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimtelijke Ordening;

Overwegende dat de meegedeelde verandering geen toevoeging van kadastrale percelen betreft;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de bepalingen van het Vlareem in dezelfde klasse blijft ingedeeld; dat de verandering bijgevolg geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg heeft;

Overwegende dat de meegedeelde verandering onder de toepassing valt van de bepalingen van artikel 6 bis §3 van het Vlareem;

Overwegende dat het gunstige advies van de Afdeling Milieuvergunningen in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de meegedeelde verandering niet van die aard is dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt en dat de bestaande hinder niet vergroot; dat de meegedeelde verandering bijgevolg overeenkomstig artikel 6 quater, §4 van het Vlarem in aanmerking komt voor aktenaamte geldend als vergunning;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem; dat de mededeling bijgevolg voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp van de akte

Akte wordt genomen van de mededeling van de nv 3M Belgium, ingediend d.d. 22 december 2011, met betrekking tot het vergunde chemisch bedrijf te 2070 Zwijndrecht, Canadastraat 11, inzake de verandering door wijziging en uitbreiding op het kadastrale perceel 1-A-467d, door:

- . uitbreiding met een transformator van 2.000 kVA tot een totaal van 8 transformatoren met een vermogen van 3x 2.000 kVA, 2x 5.000 kVA, 8.000 kVA, 10.000 kVA en 20.000 kVA (12.2.2);
- . het uit dienst nemen van 2 koelinstallaties en het vervangen van 2 koelinstallaties door 3 koelinstallaties van respectievelijk 2x 160 kW en 500 kW tot een uitbreiding aan koelinstallaties van 565 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht aan compressoren en koelinstallaties van 2.587 kW (16.3.2.3.a);

ARTIKEL 2 -

De meegedeelde verandering waarvan akte wordt genomen mag niet langer geëxploiteerd worden dan de vergunningstermijn van de lopende vergunning, zijnde 25 januari 2021.

ARTIKEL 3 -

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de aktenaamte:

§1. Algemene:

- . Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- . Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- . Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- . Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- . Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen teruggevonden worden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link :

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Onderhavige akteneming doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 5 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de be-palingen van artikel 42 van het Vlarem.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 6 -

Tegen onderhavige akte, bedoeld onder artikel 1.1, kan bij aangetekend schrijven binnen 30 dagen na de bekendmaking ervan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Antwerpen, in zitting van 01 maart 2012.

Aanwezig: de heer M. Wellens, voorzitter, mevrouw I. Verhaert, de heren K. Helsen, P. Bellens, R. Röttger en B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

D. Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Marc Wellens

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De adviseur

Pieter Sannen