

Deputatie

Besluit

Zitting van 13 februari 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023058011_EA

43	2025_DEP_00908	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV HANNECARD – Ronse - Gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 09 juli 2024 ingediend door NV HANNECARD, Ninoofsesteenweg 589 te 9600 Ronse voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023058011.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie werd gevraagd en ontvangen op 08 augustus 2024

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 29 augustus 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Conform artikel 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet wordt de beslissingstermijn van rechtswege eenmalig met 60 dagen verlengd

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Ninoofsesteenweg 589 te 9600 Ronse.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170811-0008 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: RONSE 2 AFD, sectie C, nrs. 1139/N, 1139/P en 1139/M.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rubberverwerkend bedrijf.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 29 maart 2018 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Het bedrijf is actief in de herbekleding van rollen met kunststof en rubber.

Het productieproces bestaat uit het verwijderen van de oude polyurethaanbekleding op metalen rollen van drukpersen en machines voor andere industriële toepassingen. Hierna wordt er opnieuw een elastische laag op aangebracht waardoor ze weer geschikt zijn voor gebruik.

Het bedrijf is thans vergund voor:

- de lozing van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater;
- de opslag van brandbare vloeistoffen;
- een verdeelslang;
- de fabricage van maximaal 420 ton/jaar polyurethaan;
- 2 transfo's;
- diverse batterijladers;
- de stalling van maximaal 13 voertuigen;
- vijf luchtcompressoren en diverse koelgroepen;
- de opslag van diverse gevaarlijke stoffen;
- diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen;
- de opslag van kunststoffen en kunststoffen voorwerpen;
- een labo;
- diverse metaalbewerkingstoestellen;
- diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen;
- diverse toestellen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren;
- een stoomgenerator;
- zeven stoomvaten;
- negen stookinstallaties.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning:*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 april 2012 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren van het herbedekken van rollen met kunststoflaag, voor een termijn tot en met 1 april 2032.
- *Omgevingsvergunning:*
 - Besluit van de deputatie van 29 maart 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een rubberverwerkend bedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur (OMV2017008813)
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen:*
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 augustus 1992 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het oprichten van een industriegebouw.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2005 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 16 april 2007 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 3 maart 2011 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw.
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 september 2012 houdende stedenbouwkundige vergunning voor het uitbreiden met een industriegebouw na de sloop van bestaande constructies.

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft enkel betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging.

Hierbij worden de vergunde IIOA's (opslag gevaarlijke producten en gassen, machines en toestellen, ...) geactualiseerd naar de actuele toestand.

Met de voorliggende aanvraag wenst het bedrijf ook de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de werktijden bij te stellen. De op vandaag vergunde werktijden zijn gesitueerd tussen 5u en 21u30 op weekdays. Met de voorliggende aanvraag wordt de exploitatie in een 5-ploegen systeem aangevraagd.

Uit de uitgevoerde analyses op het bedrijfsafvalwater is gebleken dat het indelingscriterium gevaarlijke stoffen voor de parameters fluoranteen en pyreen af en toe wordt overschreden. Met de voorliggende aanvraag worden voor deze parameters bedrijfsspecifieke lozingsnormen aangevraagd als bijstelling op de algemene en sectorale voorwaarden van het Vlare II.

In het licht van een verdere groei van het bedrijf wordt met de voorliggende aanvraag de toevoeging van het aangrenzend perceel 1139/N gevraagd. De bestaande loods op dit perceel zou in de (nabije) toekomst gebruikt worden voor de stockage van diverse materialen, machineonderdelen, Met de voorliggende aanvraag wordt in deze loods een beperkte opslag van producten in kleine verpakkingen onder de rubriek 17.4 aangevraagd.

Wijzigingen aanvraag

Projectinhoud PIV3 dd. 12 december 2025

Naar aanleiding van de deels ongunstige adviezen van de VMM en AGOP en het ongunstige advies van de provinciale geluidsdeskundige, werd een **gewijzigde projectinhoud** ingediend. Deze omvat bijkomende info en aangepaste plannen.

De in dit dossier gevraagde wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de goede ruimtelijke ordening.

De deputatie heeft het verzoek aanvaard op 19 december 2024. De wijzigingen kunnen kennelijk een schending van de rechten van derden met zich meebrengen en werden bijgevolg onderworpen aan een openbaar onderzoek en een nieuwe adviesronde..

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV3)

Het veranderen van een rubberverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen;
 - het verwijderen van de vergunde luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 19 kW;
 - het verwijderen van de vergunde bovengrondse dubbelwandige stookoliehouder van 5.000 liter (4,25 ton);
 - het schrappen van de vergunde opslag van 525 kg diverse brandgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten;

- de vermindering van de vergunde opslag aan onvlambare vloeistoffen van categorie 3 in verplaatsbare recipiënten met 0,891 ton;
- de vermindering van de vergunde opslag aan schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten met 3,338 ton;
- de vermindering van de vergunde opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met 2,835 ton;
- het schrappen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 3 x 130 kW en 3 x 190 kW;
- *de uitbreiding met/van:*
 - het vergunde lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater met 750 m³/jaar;
 - de vergunde opslag aan brandbare vloeistoffen met 3.949 liter in verplaatsbare recipiënten;
 - de stalling van 1 voertuig;
 - diverse koelinstallaties en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 92,38 kW;
 - de opslag van 870 liter diverse gassen in gasflessen;
 - de opslag van maximaal 10,83 ton stookolie in 2 dubbelwandige stookoliehouders van respectievelijk 3.000 liter en 10.000 liter;
 - van de vergunde opslag aan onvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met 0,574 ton;
 - de vergunde opslag aan bijtende producten in verplaatsbare recipiënten met 3,076 ton;
 - de vergunde opslag aan giftige producten in verplaatsbare recipiënten met 8,706 ton;
 - de vergunde opslag aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met 7,221 ton;
 - de vergunde opslag aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 2.805,8 liter;
 - diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 59 kW;
 - diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van kunststoffen voorwerpen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 124,8 kW;
 - diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 55,5 kW;
 - diverse toestellen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 110,15 kW;
 - een stoomgenerator met een individuele inhoud van 1.700 liter;
 - 10 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 44 kW - 128 kW – 2 x 180 kW en 485 kW;
- *de toevoeging van het perceel kadastraal gekend als afdeling 2 , sectie C, nr 1139/N;*
- *niet langer van toepassing:*
 - twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 630 kVA en 1.000 kVA;
 - diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 17,1 kW.

Bijstellingen (cfr. PIV3)

De exploitant vraagt bijzondere lozingsvoorwaarden aan voor de parameters fluorantheen en pyreen.

De exploitant vraagt een aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de exploitatie-uren aan.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op minder dan 5 km van de grens met Wallonië. En op meer dan 5 km met de grens tot Nederland.

Gelet op de afstand tot Nederland en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid toch worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Het dossier overgemaakt aan het Waals Gewest. Er werden geen opmerkingen ontvangen.

Openbaar onderzoek PIV2

Het openbaar onderzoek liep van 23 september 2024 tot en met 22 oktober 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 4 bezwaren ingediend.

De argumenten hebben betrekking op:

- Lawaaihinder;
- Waardevermindering van woningen;
- Toenemend verkeer en transporthinder;
- Verhoogde uitstoot van gevaarlijke stoffen;
- Brand- en explosiegevaar;
- Lichtoverlast (verlichting parking);
- Actualisering van een reeds bestaande toestand;
- Vrees voor PFAS-emissies;
- Vrees dat het bijkomende gebouw ook zal gebruikt worden voor productie;
- Door extra koelcapaciteit zal de luchtkwaliteit verminderen rondom de site;
- De geluidsstudie wordt in vraag gesteld;
- Aanwezigheid van asbest als bouw materiaal en risico daarvan bij brand.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Ronse

GUNSTIG op 30 september 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

GEDEELTELIJK GUNSTIG op 19 november 2024

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt behoudens wat het volgende onderdeel van de aanvraag betreft:

- de opslag van de verplaatsbare recipiënten van GHS02 (17.3.2.1.2.1° en 17.3.2.2.2°b)), GHS05 (17.3.4.1°a)), GHS07 (17.3.6.2°a)) en GHS08 (rubriek 17.3.7.3) gezien de scheidingsafstanden van bijlage 5.17.1 niet gerespecteerd worden volgens de detailplannen in de aanvraag.
- klasse 1 opslag van giftige en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (wel gunstig voor 5 ton giftige en 50 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen)

Er wordt een deels gunstig advies gegeven voor een vergunningstermijn voor onbepaalde duur, mits naleving van de volgende voorwaarde:

- In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel. De werknemers van het 5- ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat. In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden. Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen.

Aandachtspunt:

De emissiemetingen van de stookinstallaties, in het bijzonder van Serkobras 1, moeten voldoen aan de desbetreffende emissiegrenswaarden van hoofdstuk 5.43 van VLAREM II.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

ONGUNSTIG op 14 november 2024

Tenzij nog bijkomend volgende informatie aangeleverd wordt, vooraleer de vergunning verleend kan worden:

- De lozingssituatie van het afstromende hemelwater ter hoogte van het afvalpark en de zone naast gebouw C dient verduidelijkt te worden, conform de beschreven aandachtspunten. Het dient hierbij duidelijk te zijn of dit een lozing van niet-verontreinigd, dan wel potentieel verontreinigd hemelwater betreft. In het geval van potentieel verontreinigd hemelwater dient de lozing eveneens aangevraagd te worden als bedrijfsafvalwater.
- Meer informatie in verband met het naleven van de geldende bijzondere voorwaarden met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater (controleput), de opvang en hergebruik van hemelwater en de infiltratiebuffer.
- De tegenstrijdige informatie uit de omgevingsvergunningsaanvraag en de aftoetsing BREF CWW (met betrekking tot het hemelwater en het bedrijfsafvalwater) dient uitgeklaard te worden.
- Het rioleringsplan dient conform de bijkomende informatie en beschreven aandachtspunten aangepast te worden. De bijkomende informatie en het aangepaste rioleringsplan dient overgemaakt te worden aan de VMM. Dat kan per mail naar vergunningen.ge@vmm.be.

Indien de informatie wel nog wordt aangeleverd, is het advies DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG:

ONGUNSTIG voor de gevraagde bijzondere lozingsnorm voor fluorantheen van 150 ng/l.

GUNSTIG voor:

- een bijzondere lozingsnorm voor fluorantheen van 100 ng/l voor een periode van 2 jaar na het bekomen van de vergunning
- de gevraagde bijzondere lozingsnorm voor pyreen van 240 ng/l eveneens voor een periode van 2 jaar na het bekomen van de vergunning.

onder de volgende bijzondere voorwaarden:

- In tussentijd dient onderzoek verricht te worden naar de verwijdering van de aanwezige PAK's. Na afloop van deze periode is het indelingscriterium van toepassing of dienen nieuwe lozingsnormen aangevraagd te worden, afhankelijk van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden.
- De reeds geldende bijzondere voorwaarden uit de basisvergunning blijven van toepassing

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 1 oktober 2024

Op basis van de aangeleverde informatie (PAS-berekeningen en depositietoenameberekening) kan men concluderen dat de bijdrage aan de kritische depositiewaarde voor verzuring en vermeting lager is dan 1% en dat de nieuwe situatie geen depositietoename inhoudt. In deze situatie moet volgens het stikstofdecreet geen passende beoordeling opgemaakt worden en zal de aangevraagde vergunning geen onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaken aan de natuurwaarden in het habitatrictlijngebied.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

GUNSTIG op 7 oktober 2024, R0N0349_09

indien voldaan wordt aan alle opmerkingen/voorwaarden vermeld in het brandpreventieverslag.

Provincie Oost-Vlaanderen – Waterbeleid

GEEN ADVIES op 24 september 2024.

Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 29 augustus 2024.

De archeologieregelgeving blijft van kracht indien van toepassing.

Provinciale geluidsdeskundige

ONGUNSTIG op 30 oktober 2024

Het akoestisch onderzoek moet verduidelijkt worden op volgende punten:

1. Geluidscontourenkaarten moeten toegevoegd worden van de gemeten, de berekende en geplande toestand.

2. De in rekening gebrachte geluidsbronnen moeten ruimtelijk weergegeven worden, in het licht van het voorwerp van de aanvraag (cfr. de toestellen lijst in het aanvraagdossier). De specifieke geluidsbijdrage van de uitbreiding (nachtelijke activiteiten) moet gekwantificeerd worden.
3. De geluidsimpact van laad- en losactiviteiten moet onderzocht worden.

Verder wordt verduidelijking gevraagd over aanrijroutes voor nachtelijke activiteiten van het personeel naar de vermelde parking, die nabij gebouw H zou liggen (bijlage E5).

Openbaar onderzoek PIV3

Het openbaar onderzoek liep van 23 december 2024 tot en met 21 januari 2025.

Er werden 2 bezwaren ingediend. Het ene bezwaar is identiek aan het bezwaar m.b.t. PIV2. Het tweede bezwaar handelt over waardevermindering van de huizen, geluidshinder en brandgevaar. Dit zijn argumenten die al tijdens het eerste openbaar onderzoek werden geuit.

Er wordt aldus geconcludeerd dat de bezwaren geen rekening houden met de bijkomende verstrekte informatie in de projectversie PIV3.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Ronse

GUNSTIG op 18 januari 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 23 januari 2025

ONGUNSTIG voor de opslag van 13,562 ton giftige stoffen onder rubriek 17.3.5.3°, *tenzij een veiligheidsstudie van een erkend deskundige bezorgd wordt voor het besluit van de deputatie, deze studie dient eveneens geëvalueerd en goedgekeurd te worden door GOP.*

GUNSTIG voor een maximale opslag van 5 ton giftige stoffen en het overige, voor een termijn van onbepaalde duur, mits naleving van de volgende voorwaarde:

In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel (24u/24u en 7da/7da). De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat (parking H en O). Voor 5u en na 21.30u mag er geen personenverkeer binnenrijden via de Ninoofsesteenweg.

In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn.

Er wordt niet gewerkt, behalve het 5-ploegenstelsel in het R-gebouw, of geladen en gelost op zon- en feestdagen.

Vlaamse Milieumaatschappij (Advies Vergunning Afvalwater en Lucht)

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 24 januari 2025

ONGUNSTIG voor de gevraagde bijzondere lozingsnorm van 150 ng/l voor fluorantheen.

GUNSTIG voor:

- het lozen van 3.600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 3 lozingspunten op de openbare riolering mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater in centraal gebied, conform artikel 4.2.8.2. van VLAREM II. Rubriek 3.2.2° a) is van toepassing.
- het lozen van 2 m³/uur – 10 m³/dag – 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de openbare DWA-riolering riool mits voldaan wordt aan de algemene voorwaarden voor lozing op riool. Rubriek 3.4.1° b) is van toepassing.

Volgende bijzondere voorwaarden dienen van toepassing gesteld:

- Fluorantheen: 100 ng/l voor een periode van 2 jaar na bekomen van de vergunning
- Pyreen: 240 ng/l voor een periode van 2 jaar na het bekomen van de vergunning
- In tussentijd dient onderzoek verricht te worden naar de verwijdering van de aanwezige PAK's. Na afloop van deze periode is het indelingscriterium van toepassing of dienen nieuwe lozingsnormen aangevraagd te worden, afhankelijk van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.
- De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden.
- De reeds geldende bijzondere voorwaarden uit de basisvergunning blijven van toepassing

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Agentschap Natuur en Bos

GUNSTIG op 7 januari 2025

Provinciale geluidsdeskundige

GUNSTIG op 20 januari 2025

De bestaande bijzondere voorwaarde nummer 28, luidend:

"28. Werktijden

Er mag gewerkt worden op weekdays tussen 5 u en 21u30. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen. Uitzonderlijk kan er op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen."

wordt gewijzigd in:

"28. Werktijden

In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel. De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat.

In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u.

Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden. Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdagen het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen.”

Provinciale deskundige milieu

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 24 januari 2025

ONGUNSTIG voor:

- de opslag van 13,562 ton giftige stoffen onder rubriek 17.3.5.3°, *tenzij een veiligheidsstudie van een erkend deskundige bezorgd wordt voor het besluit van de deputatie, deze studie dient eveneens nog geëvalueerd en goedgekeurd te worden door GOP*
- de gevraagde bijzondere lozingsnorm van 150 ng/l voor fluorantheen.

GUNSTIG voor het overige;

voor een termijn van onbepaalde duur, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een rubberverwerkend bedrijf;
- de lopende omgevingsvergunning dateert van 29 maart 2018 en werd door de deputatie/ voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door wijziging, uitbreiding en toevoeging.
- de verandering betreft in hoofdzaak een actualisering van de vergunningstoestand;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden 4 bezwaren ingediend werden; uit de aanvraag en bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat de bezwaren ongegrond zijn of worden ondervangen door de genomen maatregelen om hinder maximaal te voorkomen;
- In PIV3 werd tegemoetgekomen aan de deels ongunstige adviezen, met uitzondering van de afstandsregel voor de opslag van de giftige stoffen op minder dan 100 m van een woongebied;
- voor de gevraagde aanpassing van de exploitatie-uren werd een aangepaste bijzondere voorwaarde voorgesteld;

mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Hij vraagt of dan wel 5 ton opslag van giftige stoffen kan vergund worden, zoals in het advies van AGOP.

De provinciale milieudeskundige antwoordt bevestigend. Indien nog een veiligheidsstudie wordt overgemaakt, dient deze nog beoordeeld te worden door AGOP-milieu.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

Het gevraagde veiligheidsverslag zal volgende week worden aangeleverd. Wat de lozingsnormen betreft, kan daarmee ingestemd worden.

De voorzitter stelt dat de veiligheidsstudie via wijzigingsverzoek moet ingediend worden. Daarop volgt een adviesvraag aan AGOP.

De uiterste beslissingsdatum is 20 februari 2025.”

De povc adviseert **DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG** op 28 januari 2025, nl.:

ONGUNSTIG voor:

- de opslag van 13,562 ton giftige stoffen (rubriek 17.3.5.3°), **tenzij** een veiligheidsstudie van een erkend deskundige bezorgd wordt voor het besluit van de deputatie, deze studie dient eveneens nog geëvalueerd en goedgekeurd te worden door GOP.

Motivatie

Er wordt niet voldaan aan de afstandsregel voor de opslag van de giftige stoffen op minder dan 100 m van een woongebied.

- de gevraagde bijzondere lozingsnorm van 150 ng/l voor fluorantheen.

Motivatie:

*Uit de eerste analyseresultaten blijkt dat door de ingevoerde maatregel om het spui van de autoclaven separaat op te vangen en extern af te voeren voor verwerking de parameters fluorantheen en pyreen het IC-GS **niet langer** overschrijden. Op grond van één analyse kunnen weliswaar nog geen definitieve conclusies worden getrokken en is het noodzakelijk om het effect van de maatregel verder te blijven opvolgen.*

GUNSTIG de opslag van maximaal 5 ton giftige stoffen (deel van rubriek 17.3.5.3°) en voor het overige.

De omgevingsvergunning kan deels worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Indien vóór de beslissing van de deputatie (20 februari 2025) een gunstig advies wordt verleend door departement Omgeving over de veiligheidsstudie (die nog moet worden opgeladen via een wijzigingsverzoek), wordt het ongunstig advies over de opslag van giftige stoffen omgebogen naar gunstig.

Veiligheidsstudie – bijkomend Advies AGOP-Milieu

Na de zitting van de POVC werd via een bericht op het loket op 06 februari 2025 de gevraagde veiligheidsstudie met referentie EPISAF-25-61439190-01 overgemaakt.

Per e-mail van 7 februari 2025 adviseerde AGOP-Milieu hieromtrent het volgende:

De veiligheidsstudie van 6 februari 2025 met referentie EPISAF-25-61439190-01 vermeldt de volgende conclusie:

“In het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag heeft Hannecard besloten een veiligheidsstudie op te maken.

Door een verhoging van de opslag van giftige en vaste stoffen boven 5 ton (Cfr. VLAREM II – Rubriek 17.3.5.3) in het grondstoffenmagazijn S wordt de inrichting ingedeeld in klasse 1. Het bedrijf wenst bijgevolg een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM.

Het betreft Art. 5.17.4.1.3:

§1 Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, voor de opslag van andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en 2 verboden: 1° in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II of III; 2° in een gebied ander dan een

industriegebied; 3° op minder dan 100 m afstand van : a) een woongebied; b) een parkgebied; c) een recreatiegebied § 2. De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet: 1° voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1; 2° voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen; 3° voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut. Voor de meest van de aanwezige gevaarlijke producten geldt dat deze in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen, met uitzondering van magazijnbrand. Omwille van deze reden is er besloten om een kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren.

Het rapport evalueert het risico waaraan de mens in de omgeving van Hannecard (d.i. buiten het terrein van de inrichting) blootgesteld wordt ten gevolge van de mogelijke effecten die kunnen optreden bij het accidenteel vrijzetten van gevaarlijke stoffen op het terrein (= extern mensrisico). Door middel van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) wordt de kans op overlijden berekend van een persoon in de omgeving van de inrichting en wordt het aantal te verwachten dodelijke slachtoffers begroot die buiten het terrein van de inrichting kunnen vallen ten gevolge van een zwaar ongeval in die inrichting. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard en de fysische vorm van de gevaarlijke stof, de opslag- of procesomstandigheden, de wijze van vrijzetting, de omgeving, de omringende bevolking,... Het berekende externe mensrisico wordt daarna getoetst aan risicocriteria.

Uit de kwantitatieve risicoanalyse kan besloten worden dat het plaatsgebonden risico van Hannecard beantwoordt aan de Code van Goede Praktijken inzake risicocriteria voor externe mensrisico's. Het groepsrisico wordt als verwaarloosbaar bevonden en voldoet dus aan de criteria ter zake gehanteerd door de overheid.

Deze bevindingen gelden voor een inrichting en zijn omgeving zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en 3."

Uit deze veiligheidsstudie blijkt dat voor de opslag van de klasse 1 giftige stoffen in magazijn S, deze stoffen in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen. Voor deze klasse 1 giftige stoffen wordt er voldaan aan artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II.

Volgende bijzondere voorwaarde wordt geadviseerd:

In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II mag de klasse 1 opslag van giftige stoffen plaatsvinden in het S-magazijn op minder dan 100 m van woongebied.

Ons advies van 23 januari 2025 kan aangepast worden als volgt:

Advies: voorwaardelijk GUNSTIG

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Er wordt een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor een vergunningstermijn voor onbepaalde duur, mits naleving van de volgende voorwaarden:

- In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II mag de klasse 1 opslag van giftige stoffen plaatsvinden in het S-magazijn op minder dan 100 m van woongebied.

- In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel (24u/24u en 7da/7da). De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat (parking H en O). Voor 5u en na 21.30u mag er geen personenverkeer binnenrijden via de Ninoofsesteenweg.
In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.
Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn.
Er wordt niet gewerkt, behalve het 5-ploegenstelsel in het R-gebouw, of geladen en gelost op zon- en feestdagen.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het MER-besluit, meer bepaald categorie 9 – Rubberververwerkende industrie.

Op basis van de door het omgevingsloket gegenereerde aan te vullen bespreking van de effecten op de omgeving, en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie, kan redelijkerwijze worden aangenomen dat een project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

De aanvraag kan aldus voldoen met de aangereikte informatie van de omstandige beschrijving van de effecten op de omgeving in het aanvraagdossier en de aan het dossier toegevoegde projectinformatie.

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de vergunde rubriek 7.11.1^h), m.b.t. de productie van polyurethaan, die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvat.

De volgende BREF's zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF Polymeren (2007);
- BREF WGC (2023);
- BREF CWW (2016).

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie, noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Ligging t.o.v. hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf is gelegen tegen de oostelijke rand van het industrieterrein, meer bepaald langs de Ninoofsesteenweg en heeft haar hoofdtoegang via deze weg. Aan de zuidelijke zijde paalt het bedrijf aan de Klein Frankrijkstraat.

Het terrein wordt voornamelijk omgrensd door bedrijfssites.

Er bevinden zich woningen langs de Ninoofsesteenweg en dit zowel aan de overzijde van de steenweg t.a.v. de bedrijfssite als links en rechts naast de bedrijfssite. Uit navraag bij de bevolkingsdienst van stad Ronse op 3 oktober door de Provinciale geluidsdeskundige blijkt dat de woningen op de Ninoofsesteenweg 585 en 587 eigen aan het bedrijf zijn. Bijgevolg bevindt zich de dichtste bedrijfsvreemde woning op de Ninoofsesteenweg 595 aan de oostelijke perceelsgrens van de bedrijfssite.

In deze omgeving is ook het Gemeentelijk RUP "Klein Frankrijk Noord" van kracht (goedgekeurd op 12 oktober 2015). Dit RUP herbestemt de omgeving van het bestaande industriegebied tot o.a. zone voor regionaal bedrijventerrein (donkerpaars) en KMO (lichtpaars). Het bedrijf in kwestie ligt in donkerpaarse gedeelte. De dichtste woningen werden door het RUP ook deels herbestemd:

- huisnr. 585-587 liggen in de zone voor regionaal bedrijventerrein;
- huisnr. 595 ligt in een overdrukzone voor buffer, die volgens de voorschriften *"als doel heeft om de integratie van de zone voor bedrijvigheid ten opzichte van aangrenzende bestemmingszones te bevorderen."*

Het dichtstbij gelegen Habitatrictlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen" bevindt zich op 458 m van het projectgebied;

Het dichtstbij gelegen VEN-gebied "De Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen" bevindt zich op 485 m.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afstands- en verbodsbepalingen

Artikel 5.17.4.1.3. §1 van Vlarem II stelt het volgende:

"Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, is de exploitatie van een inrichting, ingedeeld in klasse 1, van andere dan gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en 2 verboden:

- *in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III;*
- *in een gebied ander dan industriegebied;*
- *op een afstand van minder dan 100 m van een woongebied, parkgebied en recreatiegebied."*

Onder de algemene definities van Vlarem II worden de gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 en 2 als volgt omschreven:

- *gevaarlijke vloeistoffen van groep 1": ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1, 2 en 3 volgens de CLP-verordening met een vlampunt lager dan 55 °C;*
- *gevaarlijke vloeistoffen van groep 2": ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 uitsluitend gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 met een vlampunt gelijk of hoger dan 55 °C en vloeibare brandstoffen en petroleumproducten gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 met een vlampunt gelijk of hoger aan 55 °C.*

Artikel 5.17.4.1.3. §2 van Vlarem II stelt het volgende:

"De verbodsbepalingen van paragraaf 1 gelden niet :

1. *voor bestaande inrichtingen of gedeelten ervan, zoals vermeld in artikel 3.2.1.1;*

2. *voor gevaarlijke producten welke in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen voor zover dit bevestigd wordt door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen;*
3. *voor gevaarlijke producten die behoren tot de eigenlijke exploitatie van een waterwinning voor openbaar nut."*

De bedrijfssite bevindt zich niet in een waterwingebied of een beschermingszone type I, II en III.

Uit het uitvoeringsplan blijkt dat de magazijnen S, P en R waarin de opslag van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, zich alle in een industriegebied bevinden.

De opslagmagazijnen S en P bevinden zich evenwel op minder dan 100 m van een woongebied.

Ingevolge het voorliggend project wordt door de gevraagde uitbreiding van de opslag aan giftige stoffen ingedeelde opslag een klasse 1-inrichting en zijn de bovenvermelde afstandsregels dus van toepassing.

De indelingsdrempel van klasse 1 voor de giftige stoffen bedraagt meer dan 5 ton.

De gevraagde uitbreiding kan bijgevolg enkel vergund worden indien:

- ofwel een door een deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid risico's voor zware ongevallen bevestigd wordt dat deze gevaarlijke producten in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen;
- ofwel dat aangetoond wordt dat de maximale gezamenlijke opslag aan giftige stoffen of op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in de magazijnen S en P respectievelijk nooit meer dan 5 ton zal bedragen.

Het verslag van de deskundige erkend voor de discipline externe veiligheid, waarvan sprake in art. 5.17.4.1.3. §2, 2° was in opmaak op het moment van indiening van de PIV3.

De veiligheidsstudie met referentie EPISAF-25-61439190-01 werd op 7 februari 2025 overgemaakt via een bericht op het omgevingsloket.

Uit deze veiligheidsstudie blijkt dat voor de opslag van de klasse 1 giftige stoffen in magazijn S, deze stoffen in een dusdanige fysicochemische toestand verkeren dat zij geen eigenschappen bezitten die een zwaar ongeval met zich kunnen meebrengen. Voor deze klasse 1 ingedeelde giftige stoffen wordt er voldaan aan artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II.

Afvalstoffen

De afvalstoffen worden maximaal aan de bron gescheiden ingezameld, rekening houdend met de voorgeschreven regels. De stromen worden dagelijks verzameld in het eigen containerpark waar ze door een geregistreerde IHM worden opgehaald met het oog op hergebruik, recyclage, vergisting of verbranding met warmterecuperatie.

Testen worden uitgevoerd om waar mogelijk gerecycleerde materialen en materialen die makkelijk recycleerbaar zijn in te zetten. Momenteel hebben deze testen nog niet geleid tot kwalitatief aanvaardbare alternatieven.

Bij het proces om polyurethaan te bekomen, is het verlies aan grondstof heel beperkt. Eventuele productverliezen worden opgevangen en afgevoerd naar vergunde verwerkers.

De straalgritkorrels die worden gebruikt in de straalcabine worden na gebruik gedroogd en terug gebruikt. Het betreft een gesloten systeem.

Afvalwater

Lozingssituatie

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Ronse ligt het bedrijf in een centraal gebied.

De bedrijfsspercelen grenzen zowel aan de Ninoofsesteenweg als de Klein Frankrijkstraat. De openbare riolering van de Ninoofsesteenweg is een gemengd stelsel. In de Klein Frankrijkstraat ligt een gescheiden stelsel.

De DWA-riolering aangesloten op de RWZI Ronse. De RWA-riolering geeft uit op de Lievensbeek, een onbevaarbare waterloop van 2e categorie.

Huishoudelijk afvalwater

Het bedrijf is vergund voor het lozen van 2.850 m³/j huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering. Door de uitbreiding van het personeel tot 120 werknemers, wordt de verhoging van het vergunde lozingsdebiet aangevraagd tot een totaal van maximaal 3.600 m³/j.

Het huishoudelijk afvalwater wordt geloosd via 3 lozingspunten HT, HC en HS, elk via een septische put. Er zijn 2 lozingspunten in de Ninoofsesteenweg (HT en HC) en een 3^{de} (HS) in de industriezone Klein Frankrijk.

Omdat het bedrijf in centraal gebied ligt, moet de lozing voldoen aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater volgens artikel 4.2.8.2 van Vlarem II.

Bedrijfsafvalwater

Er is gebleken uit de uitgevoerde analyses op het bedrijfsafvalwater dat het indelingscriterium gevaarlijke stoffen voor de parameters fluoranteen en pyreen af en toe wordt overschreden. Zodoende worden voor deze parameters lozingsnormen aangevraagd.

Bijgevolg wijzigt de indelingsrubriek voor de lozing van bedrijfsafvalwater van 3.4.1°a) naar 3.4.1°b) omdat er gevaarlijke stoffen worden geloosd boven het indelingscriterium. Dit werd aangepast met PIV3.

De beide stoffen zijn bestanddelen van rubber. De aanwezigheid in het afvalwater is wellicht te wijten aan de verharding van de rubberen rollen in de autoclaven (vulkaniseren). Met de spui van de autoclaven bestaat de mogelijkheid dat de beide stoffen mee worden afgevoerd met het afvalwater.

De exploitant vraagt volgende bijzondere lozingsnormen:

- Fluoranteen: 150 ng/l
- Pyreen: 240 ng/l

Het bedrijf motiveert de aangevraagde lozingsnormen als volgt:

- Fluoranteen
 - Het IC-GS voor fluoranteen, tevens de rapportagegrens, van 0,05 µg/l werd bij één analyse (09 april 2020), na verrekening van de meetonzekerheid, in zeer beperkte mate overschreden. In latere analyses bleef de concentratie, na verrekening met de meetonzekerheid, onder de drempel van het IC-GS.
 - Met de voorliggende aanvraag wordt voorgesteld om voor de parameter fluoranteen als bedrijfsspecifieke lozingsnorm 0,15 µg/l te hanteren, dit is 3 keer het IC-GS.
- Pyreen
 - Het IC-GS voor pyreen van 0,04 µg/l werd bij drie analyses (09 april 2020, 22 februari 2022 en 27 maart 2023), en na verrekening van de meetonzekerheid, overschreden. De analyse van 09 april 2020 gaf daarbij met een meetresultaat van 0,429 µg/l, de grootste overschrijding.

- Met de voorliggende aanvraag wordt voorgesteld om voor de parameter pyreen als bedrijfsspecifieke lozingsnorm 0,24 µg/l te hanteren, dit is 6 keer het IC-GS.

Verder gaf het bedrijf aan in PIV2 dat er geen specifieke BBT van toepassing zijn voor de behandeling van het betreffende type bedrijfsafvalwater. Zodoende worden geen mitigerende maatregelen nodig geacht.

In PIV 3 wordt meegedeeld dat als mitigerende maatregel hiertoe sinds kort de spui van de autoclaven **opgevangen en afgevoerd** wordt voor externe verwerking. Via periodieke analyses op het geloosde afvalwater wordt de effectiviteit van de maatregel onderzocht.

Uit de eerste analyseresultaten blijkt dat door de ingevoerde maatregel om het spui van de autoclaven separaat op te vangen en extern af te voeren voor verwerking de parameters fluoranteen en pyreen het IC-GS **niet langer overschrijden**. Op grond van één analyse kunnen weliswaar nog geen definitieve conclusies worden getrokken en is het noodzakelijk om het effect van de maatregel verder te blijven opvolgen.

Hierbij wordt tegemoet gekomen aan het advies van VMM waarbij voor de beide parameters bijzondere lozingsnormen (fluoranteen 0,1 µg/l en pyreen 0,24 µg/l) worden geadviseerd voor een periode van 2 jaar.

De VMM vroeg in haar advies omtrent PIV 2 nog volgende bijkomende informatie:

- De lozingssituatie van het afstromende hemelwater ter hoogte van het afvalpark en de zone naast gebouw C dient verduidelijkt te worden, conform de beschreven aandachtspunten. Het dient hierbij duidelijk te zijn of dit een lozing van niet-verontreinigd, dan wel potentieel verontreinigd hemelwater betreft. In het geval van potentieel verontreinigd hemelwater dient de lozing eveneens aangevraagd te worden als bedrijfsafvalwater.
- Meer informatie in verband met het naleven van de geldende bijzondere voorwaarden met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater (controleput), de opvang en hergebruik van hemelwater en de infiltratiebuffer.
- De tegenstrijdige informatie uit de omgevingsvergunningsaanvraag en de aftoetsing BREF CWW (met betrekking tot het hemelwater en het bedrijfsafvalwater) dient uitgeklaard te worden.
- Het rioleringsplan dient conform de bijkomende informatie en beschreven aandachtspunten aangepast te worden.

In PIV3 werd bijkomende info verschaft. Uit de informatie blijkt dat voldaan is aan de bijzondere voorwaarde m.b.t. opvang en gebruik hemelwater alsook aan de voorwaarde m.b.t. de aanleg van een infiltratiebuffer. Het afvalpark is uitgerust met een vloeistofdichte vloer en aangesloten op een lekdicht afvoersysteem met slibvangput en KWS-afscheider met coalescentiefilter met overloop naar het infiltratiebekken.

Er werd in PIV 3 een rioleringsplan opgeladen met volgende info:

- de overloop hemelwater putten naar regenwaterriolering staan aangeduid;
- de infiltratiebuffer staat aangeduid op het rioleringsplan - Al het hemelwater van de daken en de verharde oppervlakken is niet-verontreinigd hemelwater en wordt volledig opgevangen in het infiltratiebekken (conform aftoetsing CWW);
- de slibvang, KWS afscheider met coalescentiefilter staan op het plan vermeld;
- alle afwateringen zijn terug te vinden.

In het advies van de VMM wordt bevestigd dat deze bijkomende informatie tegemoet komt aan de grieven uit het ongunstig advies van VMM d.d. 14/11/2024.

Hemelwater

Artikel 4.2.1.3.§5 van VLAREM II stelt dat met betrekking tot de afvoer van hemelwater de voorkeur moet gegeven worden aan de volgende afvoerwijzen in afnemende graad van prioriteit:

4. opvang voor hergebruik;
5. infiltratie op eigen terrein;
6. buffering met vertraagd lozen in oppervlaktewater of kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
7. lozing in RWA in de straat.

Hemelwater wordt deels opgevangen in regenwaterputten (vergunde minimale capaciteit van 160 m³) voor hergebruik in sanitaire toepassingen. Daarnaast wordt hemelwater aangewend als koelwater voor machinekoeling, voor de productie van stoom (260 m³/jaar) en indien nodig als bluswater. Bij het gebruik als koelwater kan een beperkt verlies optreden.

Bodem- en grondwater

De aanvraag omvat het verwijderen van de vergunde bovengrondse dubbelwandige stookoliehouder van 5.000 liter (4,25 ton) en de uitbreiding met de opslag van maximaal 10,83 ton stookolie in 2 dubbelwandige stookoliehouders van respectievelijk 3.000 liter en 10.000 liter. Beide houders zijn uitgerust met een overvulbeveiliging en lekdedetectie. De eerste houder is reeds in gebruik en werd gekeurd op 10 januari 2024 en in orde bevonden. De tweede houder is nieuw en kadert in een alternatieve energiebevoorrading t.a.v. aardgas i.f.v. de marktprijs.

De vergunde opslag aan gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten wordt eveneens uitgebreid. Volgens de aanvraag wordt voorzien in een vereiste inkuipingscapaciteit.

De toegepaste afstandsregels bij de opslag van de producten in centraal magazijn S en in de opslaglokalen 'EX-zaal mag P' en 'EX-zaal mag R' zijn toegevoegd als bijlage bij de aanvraag.

Geluid

De op vandaag vergunde werktijden zijn dus gesitueerd tussen 5u en 21u30 op weekdays.

Met de voorliggende aanvraag wenst het bedrijf naast de actualisatie van de vergunde IIOA's ook de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de werktijden bij te stellen.

In de lopende vergunning (2018) is de volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

"28. Werktijden

Er mag gewerkt worden op weekdays tussen 5 u en 21u30. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen. Uitzonderlijk kan er op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen."

Uit addendum C1 blijkt dat met de voorliggende aanvraag de exploitatie in een 5-ploegen systeem wordt aangevraagd.

In addendum Q2 - PIV3 heeft de exploitant volgende formulering voorgesteld van bijzondere voorwaarde, waarbij (i.t.t. PIV2) duidelijker gespecificeerd wordt dat de wijziging van de nachtelijke activiteit enkel betrekking heeft op de CNC-machines:

"Hannecard Benelux nv kan haar activiteiten bijgevolg uitvoeren tijdens de avond- en nachtperiode, van 5 u tot 21u30 zoals opgenomen in de bestaande omgevingsvergunning. Hannecard Benelux nv kan de gevraagde exploitatie van de CNC-machines in gebouw R uitvoeren in 5-ploegenstelsel,

en nog steeds voldoen aan de Vlaremgrenswaarden voor geluid in openlucht ter hoogte van de dichtste woningen, alsook ter hoogte van alle verder weg gelegen woningen.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen."

De bijstelling van de werktijden gaat dus enkel over inspannende activiteiten met betrekking tot de CNC-machines.

Samenvatting geluidsstudies

In PIV 2 van het aanvraagdossier waren twee geluidstudies opgenomen, uitgevoerd door een erkende Vlaremgeluidsdeskundige (Acoustical Engineering, kortweg AE, rapport nummers AE.23-305/r01 dd. 25 januari 2024 en AE.23-305/r02 dd. 26 april 2024).

Beide rapporten dragen de titel "geluidscntrole Hannecard Ronse".

- In /r01 wordt een langeduursmeting beschreven in BP1 en BP2 van gedurende ongeveer een week. Verder gebeurde er een broninventarisatie en een computersimulatie-evaluatie.

Dit rapport besluit dat er uit de langeduurs-geluidsmetingen in de omgeving geen conclusies konden getrokken worden door dominant stoorgeluid van wegverkeer. Uit de modelsimulatie blijkt ter hoogte van:

- BP2 normconformiteit tijdens alle beoordelingsperioden.
- BP1 geen normconformiteit in geen enkele beoordelingsperiode.

De oorzaak van de overschrijding wijst AE toe aan een warmtepomp van Daikin, die tevens tonaal zou zijn.

Hierna volgde een sanering en/of herlocalisatie, maar wat precies is niet duidelijk.

- In /r02 (na de sanering) werd opnieuw een meetpost opgesteld in BP1 gedurende ongeveer een week. Uit de statistische analyse besluit AE een L_{sp} van 45 dB(A) van de totale inrichting tijdens de dagperiode. De analyse van $L_{Aeq,1s}$ suggereert een L_{sp} van ca. 37 dB(A) voor de Daikin-warmtepomp. Verder stelt AE dat uit de metingen/berekeningen blijkt dat het specifieke geluid van de activiteiten (worst case scenario met alle geluidsbronnen gelijktijdig in werking) in het evaluatiepunt ter hoogte van de dichtstbij zijnde bewoonde gebouwen ten oosten van de onderzochte inrichting tijdens alle perioden van het etmaal conform de geluidsvoorwaarden is. Het rapport was voldoende duidelijk ten aanzien van een akoestisch probleem in het verleden, maar liet niet toe om de specifiek bijdrage van gebouw R (waar de CNC-machines 's nachts draaien) te kwantificeren.

Beoordeling van de geluidsstudie door de provinciale deskundige

In beide rapporten van PIV 2 (resp. p. 16 en p. 17) wordt vermelding gemaakt van geluidscontourenkaarten. Deze geluidscontourenkaarten ontbreken echter in het rapport.

De rapporten met de geluidscntrole van AE konden aanvankelijk dus niet gelinkt worden met het voorwerp van de aanvraag. Het voorwerp van de aanvraag betrof immers ook een bijstelling van werktijden en een actualisatie van een bedrijfstoestand en het was niet duidelijk hoe de door AE gemeten toestand overeenkwam - of niet - met de actualisatie die het bedrijf aanvraagde. In het bezwaarschrift kwamen een aantal elementen naar voor die niet konden beoordeeld worden in het licht van de stukken in het dossier. Bij plaatsbezoek op het bedrijf op 14 november 2024 werd het ongunstig advies van de Provinciale geluidsdskundige toegelicht als volgt:

"Het akoestisch onderzoek moet verduidelijkt worden op volgende punten:

1. *Geluidscontourenkaarten moeten toegevoegd worden van de gemeten, de berekende en geplande toestand.*

2. *De in rekening gebrachte geluidsbronnen moeten ruimtelijk weergegeven worden, in het licht van het voorwerp van de aanvraag (cfr. de toestellen lijst in het aanvraagdossier). De specifieke geluidsbijdrage van de uitbreiding (nachtelijke activiteiten) moet gekwantificeerd worden.*
3. *De geluidsimpact van laad- en losactiviteiten moet onderzocht worden.*

Verder werd verduidelijking gevraagd over aanrijroutes voor nachtelijke activiteiten van het personeel naar de vermelde parking, die nabij gebouw H zou liggen (bijlage E5).“

Tijdens dit plaatsbezoek heeft de exploitant aangegeven dat vrachtverkeer i.k.v. de laad-en losactiviteiten in principe aanrijdt via de zuidelijke zijde (kant Klein-Frankrijkstraat), en de activiteiten aan de noordelijke poort aan de zijde van de Ninoofsesteenweg (kant bewoners) zeer beperkt zijn, met in feite enkel overslag van reeds geleverde producten die dan ook enkel tijdens de dagperiode plaatsgrijpt. Dit zou met het aangevraagde dossier ook niet wijzigen. De exploitant voegde met PIV3 een verduidelijking van het intern verkeersplan toe, dat overeenstemt met de verduidelijkingen die op het plaatsbezoek werden gegeven. Met de bestaande bijzondere voorwaarden omtrent de werktijden was laden en lossen enkel toegelaten tijdens de dagperiode; dit zou ook niet wijzigen met de aangevraagde bijstelling omtrent de CNC-machines.

In PIV3 zijn geluidscontourenkaarten, berekend door de erkende geluidsdeskundige AE, toegevoegd met een bijkomend akoestisch rapport, (ref: 23-305/r03 dd. 5 december 2024). Op deze contourkaarten werden de in rekening gebrachte geluidsbronnen ruimtelijk aangeduid, waaruit de bijdrage van de bronnen naar de meest kritische immissiepunten blijkt. Uit de geluidscontourenkaarten blijkt dat het geluidsdrukkniveau ter hoogte van het meest kritische punt (mp1):

- 45 dB(A) bedraagt tijdens de dagperiode.
- 38 dB(A) bedraagt tijdens de avond en nachtperiode. In deze laatste modelberekening is de CNC-machine, die volgens het voorwerp van de aanvraag 's nachts in werking is, duidelijk in rekening gebracht, in het licht van de aangevraagde bijstelling van werktijden.

De geluidsmetingen en de geluidsberekeningen van AE blijken mekaar te bevestigen en het model wordt dus als gevalideerd beschouwd. Het toont aan dat het bedrijf in de toekomst normconform zal kunnen exploiteren, ook wanneer de CNC-machines tijdens de nachtperiode in bedrijf zijn.

Uit bijlage E5 en Q2 van PIV3 blijkt ook duidelijk dat de laad-en los-activiteiten van vrachtverkeer doorgaan tussen 7u30 en 16 u en buiten de daguren geen vrachtverkeer toegestaan wordt op het bedrijf. Voor het personenverkeer wordt verduidelijkt dat dit enkel binnenrijdt langs de Ninoofsesteenweg (noorden) en buiten rijdt langs de Klein-Frankrijkstraat (zuiden), waarbij hoofdzakelijk enkele richtingsverkeer geldt. Vanuit het geluidaspect kan geoordeeld worden dat het geluid van in- en uitrijdende bezoekers of vrachtverkeer op die manier voldoende gespreid wordt.

Bespreking aspect geluid in de bezwaren

In de bezwaren werd o.a. de vrees geuit over toenemende geluidshinder. Volgende elementen m.b.t. geluid komen aanbod in de bezwaren:

1. Geluidsoverlast van verkeer op openbaar domein.

Bespreking: In Vlaanderen bestaan er geen immissienormen voor het geluid van wegverkeer, noch voor inrijdend wegverkeer op de inrichting (voetnoot bij bijlage 4.5.5. van Vlarem 2). De exploitant houdt met de aanvraag echter wel rekening met potentiële geluidsoverlast van nachtelijke werknemers doordat in bijlage E5 en Q2 van het aanvraagdossier aangegeven wordt dat werknemers hun wagen dienen te parkeren op de voorziene plaatsen langs gebouw R of ter hoogte van gebouw H langs de Klein-Frankrijkstraat. Dit wordt ook verankerd in de bijzondere voorwaarde zoals voorgesteld door GOP en overgenomen door de Provinciale geluidsdeskundige.

2. Correctheid van het akoestisch onderzoek wordt in vraag gesteld.
Van het akoestisch onderzoek wordt enerzijds gesteld dat er verbetering is vastgesteld naar aanleiding van de sanering, maar wordt anderzijds ook getwijfeld aan de correctheid van de meting en de correctheid van de meetpunten in vergelijking met de foto's. Verder wordt gesteld dat er lawaai afkomstig is van heftrucks en hun waarschuwingstonen.

Bespreking:

Op basis van de informatie in het akoestisch onderzoek blijken de beoordelingspunten oordeelkundig gekozen in het licht van de geldende Vlaremandvoorwaarden. Hierbij is voor de dichtste woning nabij BP1 een normstelling gehanteerd die strenger is dan standaard door Vlaremand vooropgesteld: immers dit BP ligt feitelijk in buffergebied, maar toch zijn de normen voor woongebied om minder dan 500 meter van industriegebied gehanteerd. De effectieve laad- en los - aspecten worden enkel uitgevoerd tijdens de dagperiode en vinden plaats op een ruimte die omringd en afgeschermd is door bedrijfsgebouwen. Het is met voorliggend dossier niet de bedoeling dat daar verandering in komt. Eventueel intern transport met overslag aan poort aan de zijde van de Ninoofsesteenweg is ook door toedoen van de bijzondere voorwaarden enkel toegelaten tijdens de dagperiode. Gezien de afstand tot de dichtste woningen en gezien de maskering door het wegverkeersgeluid wordt verwacht dat de potentiële geluidshinder hieromtrent beperkt is.

3. Er wordt de vrees geuit over camions (laden en lossen) en containers die in de nacht weggehaald worden.

Bespreking: De exploitant vraagt geen nachtelijke transportbewegingen aan volgens addendum Q2.

4. De uitbreiding van de nachtelijke uren en het weekendwerk van het volcontinue ploegsysteem zal leiden tot bijkomende geluidsoverlast.

Bespreking: Het akoestisch onderzoek is op vraag van de Provinciale geluidsdeskundige verduidelijkt met geluidscontouren waarop de specifieke deelcontributies kunnen afgeleid worden van de aangevraagde nachtelijke activiteiten ter hoogte van gebouw R en de bijhorende CNC-machines. Uit deze specifieke deelcontributies van nachtelijke bronnen ter hoogte van de meest kritische beoordelingspunten blijkt dat voldaan kan worden aan de vooropgestelde Vlaremand grenswaarden voor geluid. Eventuele geluidsoverlast afkomstig van aanrijdend nachtelijk personeel kan ondervangen worden door deze te laten inrijden via de Klein-Frankrijkstraat, zoals de exploitant aangeeft in bijlage Q2 van de aanvraag.

Conclusies provinciale geluidsdeskundige

De bestaande bijzondere voorwaarde nummer 28, luidend:

"28. Werktijden

Er mag gewerkt worden op weekdays tussen 5 u en 21u30. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen. Uitzonderlijk kan er op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen."

wordt gewijzigd in:

"28. Werktijden

In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel. De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat.

In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u.

Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen

via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn. Er wordt niet gewerkt of geladen en gelost op zon- en feestdagen.”

In het advies van AGOP-milieu wordt volgende bijzondere voorwaarde voorgesteld:

“In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel (24u/24u en 7d/7d). De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat (parking H en O). Voor 5u en na 21.30u mag er geen personenverkeer binnenrijden via de Ninoofsesteenweg.

In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdagen tussen 5 uur en 21.30u. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdagen het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn.

Er wordt niet gewerkt, behalve het 5-ploegenstelsel in het R-gebouw, of geladen en gelost op zon- en feestdagen.”

De provinciale geluidsdeskundige sluit zich aan bij deze formulering.

Lucht

Geur

Solventen worden slechts zeer beperkt verbruikt en worden aangewend voor verschillende doeleinden:

- reinigen reactoren van de PUR-mengmachines;
- reinigen metalen rollen met borstels (ontvetten); – Reinigen van de turbine van de ribflowmachine;
- spoelen van de gietkamer van de gietmachines;
- reinigen van apparatuur.

Volgens de aanvraag zijn er geen geleide emissies van solventen, enkel (beperkte) diffuse emissies (verdamping). De inrichting bevat diverse afzuiginstallaties, aangesloten op een centrale zuiveringsinstallatie bestaande uit een batterijmouwfilter en een cycloon.

Stookinstallaties

De aanvraag omvat:

- het schrappen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 3 x 130 kW en 3 x 190 kW;
- de uitbreiding met 10 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 44 kW - 128 kW – 2 x 180 kW en 485 kW.

Alle stookinstallaties worden periodiek nagezien en onderhouden. De verwarmingsinstallatie op stookolie wordt jaarlijks onderhouden, de andere stookinstallaties en de stoominstallaties op gas om de 2 jaar. Voor de beide Serkobras stoominstallaties (2 x 485 kW) dienen periodieke emissiemetingen uitgevoerd te worden volgens de 5-jaarlijkse meetfrequentie.

De nieuwe stookinstallatie Serkobas 2 dient, conform artikel 5.43.2.28. van Vlare II, binnen een periode van 3 maanden na de ingebruikname aan een eerste emissiemeting onderworpen te worden.

Uit het resultaat van de emissiemeting op 02 december 2024 ter bepaling van de samenstelling van de afgassen van Sekobras 1 blijkt dat er voldaan wordt aan de geldende emissiegrenswaarden.

Procesemissies

De diverse gietmachines zijn aangesloten op één kanaal met ventilator. Het betreft dampen van polyurethaan. Vermits het om massieve kunststof gaat (geen blaasvorming), komen hier geen CFK's of solventen aan te pas.

De rollen in de vorm van polyurethaan worden in een oven geplaatst om de polyurethaan te laten uitharden. De ovens hebben geen afzuiging naar buiten. Door uitharding van de aangebrachte rubberlaag op de rollen in de autoclaven komt enkel waterdamp vrij.

De kunststof is in vaste vorm en de bewerking ervan op draaibanken is volledig reukvrij. Er komt slechts een kleine hoeveelheid waterdamp vrij doordat het watergehalte uit de kunststof wordt verwijderd / verdampt.

I.k.v. de GPBV-evaluatie WGC en CWW werd door AGOP-milieu voorgesteld om via een bijzondere voorwaarde op te leggen om de luchtemissies van het bedrijf beter in kaart te brengen. Hiervoor wordt door de POVC zelf nog een aparte procedure opgestart.

Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Algemeen

Hannecard Benelux nv beschikt over een preventieadviseur, noodprocedures en evacuatieplannen. Er worden regelmatig interne opleidingen gegeven inzake brand en veiligheid.

Op de site zijn voldoende blusmiddelen aanwezig. Het organiseren van brandbestrijding gebeurt, indien nodig, in overleg met de lokale brandweer.

Keuring op elektrische installaties wordt periodiek uitgevoerd.

De opslag van gasen in flessen gebeurt in een door hekwerk afgesloten ruimte. Volgens het uitvoeringsplan gebeurt de opslag binnen het gebouw O (plancode W345). De gasflessen zijn beveiligd tegen omvallen. Er is opslag van zuurstof, propaan en inerte gasen.

Deze opslag dient de voldoen aan de vigerende afstandsregels die gelden tussen de verschillende gasgroepen, alsook aan de veiligheidsvoorschriften en verbodsbepalingen van artikel 5.17.3.1.2. §§3 en 4 van VlareM II.

De nieuwe bovengrondse houder voor de opslag van stookolie is dubbelwandig en voorzien van een overvulbeveiliging en een permanent lekdetectiesysteem. Volgens het uitvoeringsplan bevindt deze houder zich in open lucht t.h.v. gebouw C (plancode 17.3.2.) op voldoende afstand van de perceelsgrens.

Alle gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten worden voldoende ingekuipt en de geldende afstandsregels worden gerespecteerd.

Voor het gebruik van chemicaliën zijn procedures beschikbaar en er wordt voorzien in voldoende opleiding van het personeel.

Visueel - Lichthinder

De parking en circulatiewegen op de site worden verlicht voor de bezoekers en het personeel.

De verlichting is steeds functioneel en neerwaarts gericht.

De verlichting wordt gestuurd via een digitale klok in combinatie met een lichtsensor. De actuele instelling van de verlichting is:

- enkel op weekdays van 4 uur tot 8 uur en van 16 uur tot 21u30;
- van zodra de intensiteit van het omgevingslicht daalt tot beneden de 900 lumen;

Bespreking bijstellingen

De exploitant vraagt bijzondere lozingsvoorwaarden aan voor de parameters fluorantheen en pyreen. Hiervoor wordt verwezen naar het aspect afvalwater.

De exploitant vraagt een aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de exploitatie-uren aan. Hiervoor wordt verwezen naar de bespreking van het aspect geluid.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan Oudenaarde (KB van 24 februari 1977 en latere wijzigingen). Volgens het gewestplan ligt het terrein hoofdzakelijk in een gebied bestemd voor milieubelastende industrie en vooraan langsheen de Ninoofsesteenweg over een beperkte strook in een woongebied met landelijk karakter.

Het terrein is gelegen binnen de grenzen van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Klein Frankrijk Noord', goedgekeurd door de gemeenteraad op 12 oktober 2015, en verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2015. De aanvraag is in het RUP gelegen binnen zone voor regionale bedrijven (artikel 1); een zone aan de oostelijke zijde langs de Ninoofsesteenweg kreeg een overdruk zone voor buffer (artikel 7).

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een verkaveling.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldende RUP.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Het dichtstbij gelegen biologisch zeer waardevol biotoop bevindt zich op ca. 200 m van het projectgebied. Dit betreffen bermen, perceelsranden met mesofiel hooiland

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Het dichtstbij gelegen Habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” bevindt zich op 458 m van het projectgebied;
Het dichtstbij gelegen VEN-gebied “De Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen” bevindt zich op 485 m.

Het project heeft impact voor de effectgroep *Lucht*.

Het stikstofdecreet trad in werking op 23 februari 2024. Dit decreet heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op SBZ-H structureel en planmatig terug te dringen.

T.g.v. voorliggend project wijzigt de stikstofimpact tijdens de exploitatiefase.

Het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden is van toepassing. De opmaak van een passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht ten aanzien van SBZ-H niet vereist als de impactscore kleiner is dan of gelijk is aan een drempelwaarde van 1%.

Voor de toepassing van het beoordelingskader dient het geheel van de stikstofdepositie van de al vergunde IIOA én de stikstofdepositie van de verandering in rekening worden gebracht.

De berekening van de impactscore moet daarvoor gebeuren met de laatste versie van de impactscoretool. Op die manier wordt nog steeds voldaan aan de vereisten van artikel 3 van het Stikstofdecreet.

Deze berekening werd toegevoegd aan het aanvraagdossier. Volgende N-bronnen werden in de berekening meegenomen:

- de stookinstallaties;
- de gemotoriseerde transportbewegingen.

De berekende impactscore bedraagt cumulatief minder dan de drempelwaarde.

Er is geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ-H in kwestie mogelijk, wat de effecten van stikstofdepositie via de lucht betreft.

Ook het ANB bevestigt in haar advies dat *“op basis van de aangeleverde informatie (PAS-berekeningen en depositietoenameberekening) men kan concluderen dat de bijdrage aan de kritische depositiewaarde voor verzuring en vermesting lager is dan 1% en dat de nieuwe situatie geen depositietoename inhoudt. In deze situatie moet volgens het stikstofdecreet geen passende beoordeling opgemaakt worden en zal de aangevraagde vergunning geen onvermijdbare en onherstelbare schade veroorzaken aan de natuurwaarden in het habitatrichtlijngebied.”*.

Het dichtste VEN-gebied ligt verder dan en overlapt met het SBZ-gebied, zodat aangenomen wordt dat de beoordeling voor het SBZ-H ook zal gelden voor het VEN-gebied.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat. Er dient geen passende beoordeling en geen verscherpte natuurtoets opgemaakt te worden.

Watertoets

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen.

Het projectgebied bevindt zich niet in een fluviaal of een pluviaal overstromingsgebied.

De vergunningsaanvraag inzake IIOA heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Indien deze opslag geëxploiteerd wordt volgens de geldende milieuvoorwaarden van Vlarem II dient niet gevreesd voor een impact hiervan op het watersysteem.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door enerzijds bedrijven in het industriepark Klein Frankrijk en anderzijds woningen gelegen in woongebied met landelijk karakter. De site is over de weg zeer goed bereikbaar via de Ninoofsesteenweg en de Klein Frankrijkstraat.

De site is vlot bereikbaar voor zowel personenvervoer, vrachtverkeer en fietsers. Het bedrijf is met de buslijnen 20 en 208 (De Lijn) eveneens zeer gemakkelijk te bereiken, zowel vanuit Ronse als vanuit de richting Brakel.

Met de voorliggende aanvraag wordt de actuele toestand met betrekking tot mobiliteit nauwelijks gewijzigd. Op de inrichting zijn 110 parkeerplaatsen voorzien voor personenwagens, te gebruiken zowel voor personeel als voor bezoekers. De toegang voor personenwagens is voorzien langs de Ninoofsesteenweg. Daarnaast voorziet de inrichting ook in een fietsenstalling voor 10 fietsen en een stalplaats voor motoren en bromfietsen met 5 plaatsen. De piekmomenten van aankomst en vertrek van de werknemers situeren zich tussen 7u15 en 8 uur 's morgens en van 16 uur tot 16u45 in de namiddag.

Gemiddeld ontvangt Hannecard ongeveer 25 bezoekers per week. De bezoekers kunnen parkeren op de voorziene plaatsen ter hoogte van gebouw G (2 plaatsen) en gebouw B (4 plaatsen).

Het aantal leveringen is zeer variabel. De aan- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte producten vindt enkel plaats tijdens de daguren, en meer specifiek van 7u30 tot 16 uur. Buiten de daguren is vrachtverkeer niet toegestaan. Het vrachtvervoer gebruikt de inrit langs de Klein Frankrijkstraat.

Via PIV3 werd een aangepast en duidelijk intern circulatieplan toegevoegd.

De gevraagde uitbreiding van de werktijden naar een 5-ploegenstelsel zal, gezien het slechts een 6-tal medewerkers betreft, weinig extra mobiliteit genereren. De betrokken medewerkers dienen zo ver mogelijk van de omliggende woningen te parkeren (langs gebouw R of ter hoogte van gebouw H langs de Klein Frankrijkstraat).

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van 7 oktober 2024, met referentie: R0N0349_09, strikt worden nageleefd.

De aanvraag bevat de asbestinventaris van het bedrijf waarin beschreven wordt welke maatregelen er dienen genomen te worden. Het opstellen van dergelijke inventaris is verplicht als cruciaal onderdeel van de bescherming van de werknemers. Dit betreft een federale materie die wordt opgevolgd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

De argumenten hebben betrekking op:

- Lawaaihinder;
- Waardevermindering van woningen;
- Toenemend verkeer en transporthinder;
- Verhoogde uitstoot van gevaarlijke stoffen;
- Brand- en explosiegevaar;
- Lichtoverlast (verlichting parking);
- Actualisering van een reeds bestaande toestand;
- Vrees voor PFAS-emissies;
- Vrees dat het bijkomende gebouw ook zal gebruikt worden voor productie;
- Door extra koelcapaciteit zal de luchtkwaliteit verminderen rondom de site;
- De geluidsstudie wordt in vraag gesteld;
- Aanwezigheid van asbest als bouw materiaal en risico daarvan bij brand.

Uit de aanvraag en bespreking van de milieuhygiënische aspecten blijkt dat de bezwaren ongegrond zijn of worden ondervangen door de genomen maatregelen om hinder maximaal te voorkomen.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Overwegende dat uit de eerste analyseresultaten blijkt dat door de ingevoerde maatregel om het spui van de autoclaven separaat op te vangen en extern af te voeren voor verwerking de parameters fluorantheen en pyreen het IC-GS niet langer overschrijden, dat op grond van één analyse weliswaar nog geen definitieve conclusies kunnen worden getrokken en dat het derhalve noodzakelijk is om het effect van de maatregel verder te blijven opvolgen, dient besloten dat het gevraagde – **behoudens de gevraagde bijzondere lozingsnorm van 150 ng/l voor fluorantheen** - milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning deels worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV HANNECARD, Ninoofsesteenweg 589 te 9600 Ronse, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Ninoofsesteenweg 589, 9600 Ronse., op de percelen, kadastraal bekend onder RONSE 2 AFD, sectie C, nrs. 1139/N, 1139/P en 1139/M, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een rubberverwerkend bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
 - de lozing van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen;
 - het verwijderen van de vergunde luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 19 kW;
 - het verwijderen van de vergunde bovengrondse dubbelwandige stookoliehouder van 5.000 liter (4,25 ton);
 - het schrappen van de vergunde opslag van 525 kg diverse brandgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten;
 - de vermindering van de vergunde opslag aan onvlambare vloeistoffen van categorie 3 in verplaatsbare recipiënten met 0,891 ton;
 - de vermindering van de vergunde opslag aan schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten met 3,338 ton;
 - de vermindering van de vergunde opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met 2,835 ton;
 - het schrappen van de vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 3 x 130 kW en 3 x 190 kW;
- *de uitbreiding met/van:*
 - het vergunde lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater met 750 m³/jaar;
 - de vergunde opslag aan brandbare vloeistoffen met 3.949 liter in verplaatsbare recipiënten;
 - de stalling van 1 voertuig;
 - diverse koelinstallaties en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 92,38 kW;
 - de opslag van 870 liter diverse gassen in gasflessen;
 - de opslag van maximaal 10,83 ton stookolie in 2 dubbelwandige stookoliehouders van respectievelijk 3.000 liter en 10.000 liter;
 - van de vergunde opslag aan onvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met 0,574 ton;
 - de vergunde opslag aan bijtende producten in verplaatsbare recipiënten met 3,076 ton;
 - de vergunde opslag aan giftige producten in verplaatsbare recipiënten met 8,706 ton;
 - de vergunde opslag aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met 7,221 ton;
 - de vergunde opslag aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 2.805,8 liter;

- diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 59 kW;
- diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van kunststoffen voorwerpen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 124,8 kW;
- diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 55,5 kW;
- diverse toestellen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 110,15 kW;
- een stoomgenerator met een individuele inhoud van 1.700 liter;
- 10 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 44 kW - 128 kW – 2 x 180 kW en 485 kW;
- *de toevoeging van het perceel kadastraal gekend als afdeling 2 , sectie C, nr 1139/N;*
- *niet langer van toepassing:*
 - twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 630 kVA en 1.000 kVA;
 - diverse batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 17,1 kW.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

3.2.2°a) (3)

de uitbreiding van het vergunde lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater met 750 m³/jaar.

3.4.1°b) (2)

de vergunde lozing van bedrijfsafvalwater wijzigt naar een lozing met gevaarlijke stoffen.

6.4.1° (3)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan brandbare vloeistoffen met 3.949 liter in verplaatsbare recipiënten.

15.1.1° (3)

de uitbreiding met de stalling van 1 voertuig.

16.3.2°b) (2)

het verwijderen van de vergunde luchtcompressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 19 kW.

De uitbreiding met diverse koelinstallaties en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 92,38 kW.

17.1.2.1.2° (2)

de uitbreiding met de opslag van 870 liter diverse gassen in gasflessen.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de opslag van maximaal 10,83 ton stookolie in 2 dubbelwandige stookoliehouders van respectievelijk 3.000 liter en 10.000 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de vermindering van de vergunde opslag aan onvlambare vloeistoffen van categorie 3 in verplaatsbare recipiënten met 0,891 ton.

17.3.2.2.2°b) (2)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan onvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten met 0,574 ton.

17.3.4.1°a) (3)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan bijtende producten in verplaatsbare recipiënten met 3,076 ton.

17.3.5.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan giftige producten in verplaatsbare recipiënten met 8,706 ton.

17.3.6.2°a) (2)

de vermindering van de vergunde opslag aan schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten met 3,338 ton.

17.3.7.3° (1)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met 7,221 ton.

17.3.8.2° (2)

de vermindering van de vergunde opslag aan voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten met 2,835 ton.

17.4. (3)

de uitbreiding van de vergunde opslag aan diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen met 2.805,8 liter.

23.1.1°c) (1)

de uitbreiding met diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 59 kW.

23.2.2°b) (2)

de uitbreiding met diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van kunststoffen voorwerpen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 124,8 kW.

29.5.2.1°a) (3)

de uitbreiding met diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 55,5 kW.

36.3.1°b)1) (2)

de uitbreiding met diverse toestellen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 110,15 kW.

39.1.2° (2)

de uitbreiding met een stoomgenerator met een individuele inhoud van 1.700 liter.

43.1.2°a) (2)

het schrappen van de 6 vergunde stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 3 x 130 kW en 3 x 190 kW.

De uitbreiding met 10 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 44 kW - 128 kW – 2 x 180 kW en 485 kW.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.2.2°a) (3)

het lozen van maximaal 3.600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied.

3.4.1°b) (2)

het lozen van maximaal 2 m³/uur - 10 m³/dag - 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen.

6.4.1° (3)

de opslag van maximaal 15.915 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.1° (3)

een verdeelslang.

7.11.1°h) (1)

de fabricage van maximaal 420 ton/jaar polyurethaan.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal 14 voertuigen.

16.3.2°b) (2)

4 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 20 kW – 30 kW - 37 kW en 90 kW en diverse koelinstallaties, en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 123,28 kW.

totaal: 300,28 kW

17.1.2.1.2° (2)

de maximaal opslag van 1.870 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

de maximale opslag van 10,83 ton stookolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 3.000 liter en 10.000 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 1,279 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.2.2.2°b) (2)

de maximale opslag van 2,92 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.1°a) (3)

de maximale opslag van 4,131 ton bijtende producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.3° (1)

de maximale opslag van 13,562 ton giftige producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)

de maximale opslag van 28,725 ton schadelijke producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°a) (2)

de maximale opslag van 49,858 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 9,069 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 4.089 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

23.1.1°c) (1)

diverse toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 342,3 kW.

23.2.2°b) (2)

diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van kunststoffen voorwerpen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.887,7 kW.

23.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 45 ton kunststoffen en kunststoffen voorwerpen.

24.4. (3)

een labo voor het testen van vervaardigde producten.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 114,9 kW.

29.5.4.1°a) (3)

diverse toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 30,3 kW.

36.3.1°b)1) (2)

diverse toestellen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 467,2 kW.

39.1.2° (2)

2 stoomgeneratoren met een individuele inhoud van 1.700 liter elk.

39.2.1° (3)

4 stoomvaten met een individuele inhoud van respectievelijk 620 liter - 2.900 liter - 3.500 liter en 4.900 liter.

39.2.2° (2)

3 stoomvaten met een individuele inhoud van 9.450 liter - 11.650 liter en 11.700 liter.

43.1.2°a) (2)

13 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 6 x 44 kW – 128 kW – 130 kW – 2 x 180 kW – 190 kW en 2 x 485 kW.
totaal: 2.042 kW

§2. Aan NV HANNECARD, Ninoofsesteenweg 589 te 9600 Ronse, wordt de **vergunning geweigerd** voor wat betreft de bijstelling voor de gevraagde bijzondere lozingsnorm van 150 ng/l voor fluorantheen.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, § 1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II (en III).

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvorwaarden m.b.t. de verandering

1. Lozing van bedrijfsafvalwater

- a) bijzondere lozingsvoorwaarden:
Fluorantheen: 100 ng/l voor een periode van 2 jaar na bekomen van de vergunning
Pyreen: 240 ng/l voor een periode van 2 jaar na het bekomen van de vergunning
- b) In tussentijd dient onderzoek verricht te worden naar de verwijdering van de aanwezige PAK's. Na afloop van deze periode is het indelingscriterium van toepassing of dienen nieuwe lozingsnormen aangevraagd te worden, afhankelijk van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.

2. Werktijden

In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel (24u/24u en 7d/7d). De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat (parking H en O). Voor 5u en na 21.30u mag er geen personenverkeer binnenrijden via de Ninoofsesteenweg.

In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn.

Er wordt niet gewerkt, behalve het 5-ploegenstelsel in het R-gebouw, of geladen en gelost op zon- en feestdagen.

3. Afwijking opslag gevaarlijke stoffen

In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II mag vergunde de klasse 1 ingedeelde opslag van giftige stoffen plaatsvinden in het S-magazijn op minder dan 100 m van woongebied. De verdere uitbreiding aan giftige stoffen op minder dan 100 m dient steeds afgetoetst te worden aan de uitgevoerde veiligheidsstudie met de hierbij toegepaste aannames.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) Bijzondere lozingsvoorwaarden:
Fluorantheen: 100 ng/l voor een periode van 2 jaar na bekomen van de vergunning
Pyreen: 240 ng/l voor een periode van 2 jaar na het bekomen van de vergunning
- b) In tussentijd dient onderzoek verricht te worden naar de verwijdering van de aanwezige PAK's. Na afloop van deze periode is het indelingscriterium van

toepassing of dienen nieuwe lozingsnormen aangevraagd te worden, afhankelijk van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek.

- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van VLAREM II, zijn beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II. Bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens of tot de bepalingsgrens.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichts-put die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

4. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 160 m³. Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

5. Infiltratiebuffer

Er dient een infiltratiebekken aangelegd te worden met een inhoud van 475,2 m³ en een infiltratieoppervlak van 395,84 m² op een diepte van 1,4 m. De overlopen van de 4 nieuwe hemelwaterputten van 20 m³ dienen aangesloten te worden op dit bufferbekken. De overloop en de vertraagde uitloop van het bufferbekken dient zo aangelegd te worden dat onmiddellijk kan aangesloten worden op de nog te realiseren RWA-leiding in de Ninoofsesteenweg.

6. Werktijden

In het R-gebouw mag gewerkt worden met een 5-ploegenstelsel (24u/24u en 7d/7d). De werknemers van het 5-ploegenstelsel parkeren aan de kant Klein Frankrijkstraat (parking H en O). Voor 5u en na 21.30u mag er geen personenverkeer binnenrijden via de Ninoofsesteenweg.

In de overige gebouwen mag er gewerkt worden op weekdays tussen 5 uur en 21.30u. Uitzonderlijk kunnen er op zaterdag beperkte noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

Vrachtwagens doen tussen 7 u en 19 u op weekdays het bedrijfsterrein aan voor laden en lossen via de Klein Frankrijkstraat. Uitzonderlijk kan er ook op zaterdag een beperkte transportbeweging nodig zijn.

Er wordt niet gewerkt, behalve het 5-ploegenstelsel in het R-gebouw, of geladen en gelost op zon- en feestdagen.

7. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.

8. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9. Afwijking opslag gevaarlijke stoffen

In afwijking van artikel 5.17.4.1.3 van VLAREM II mag vergunde de klasse 1 ingedeelde opslag van giftige stoffen plaatsvinden in het S-magazijn op minder dan 100 m van woongebied. De verdere uitbreiding aan giftige stoffen op minder dan 100 m dient steeds afgetoetst te worden aan de uitgevoerde veiligheidsstudie met de hierbij toegepaste aannames.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen van 7 oktober 2024, met referentie: R0N0349_09, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsontwikkelende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter