

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
01 oktober 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

kenmerk

2020049039/HV/CL

betreft

**DENDERMONDE – NV AQUAFIN –
RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE**

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2003726

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
97

Procedure

termijn:
08 oktober 2020

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 12 mei 2020 ingediend door de
nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020049039.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 10 juni 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Driebek 9 te 9200 Dendermonde

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het
inrichtingsnummer 20200109-0045 en heeft betrekking op een terrein
kadastraal gekend als: DENDERMONDE 3^{de} AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr.
0600G.

./...

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De lopende milieuvergunning dateert van 4 juni 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De RWZI 'Dendermonde' werd in 1986 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 81.000 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./dag). De installatie werd in 2004 gerenoveerd met inbegrip van nutriëntenverwijdering voor 72.000 i.e. De RWZI behandelt het huishoudelijk en industrieel afvalwater van de stad Dendermonde en de deelgemeenten Baasrode, Buggenhout, Oudegem, Appels, Sint-Gillis, Lebbeke, Opwijk en Grembergen. Op de RWZI van Dendermonde wordt als zuiveringstechnologie de technologie van een actiefslibstelsysteem met nutriëntverwijdering (nitrificatie/denitrificatie en chemische fosforverwijdering) toegepast.

Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd via een 2 km-lange leiding in de Zevekotebeek in de polders van Vlassenbroek. Uiteindelijk komt het gezuiverde water in de Schelde terecht die als bestemming basiskwaliteit heeft.

Naast de zuivering van stedelijk afvalwater, aangevoerd via de openbare riolering en/of collectoren, beschikt de installatie over een vergunning voor de verwerking van zuiveringsslib en drijfslagen afkomstig van andere RWZI's, evenals voor de aanvaarding en verwerking van per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 4 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor een termijn tot en met 3 juni 2029.
- Besluit van de deputatie van 11 december 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door wijziging en uitbreiding voor een termijn tot en met 3 juni 2029.
- Besluit van de deputatie van 27 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door wijziging en herrubricering voor een termijn tot en met 3 juni 2029.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

In het kader van een vervangingsinvestering wordt op de RWZI Dendermonde de bestaande gasklok van 1.000 m³ vervangen door een nieuwe gasballon van 1.350 m³. De nieuwe gasballon komt op een nieuwe locatie, weliswaar binnen de grenzen van het ingerichte terrein voor waterzuivering.

./...

Rubriek 16.1.b)3° betreft de productie van biogas, vergund voor een capaciteit van 167 m³/uur. Dit betreft de gemiddelde productie. Met voorliggend dossier wordt de in de vergunning vermelde productiecapaciteit geactualiseerd tot de mogelijke piekproductie van 300 Nm³/uur.

Binnen de vergunde rubrieken 17.3.4.2°a) en 17.3.6.2°a) wordt de tank van 5 m³ en 7 multiboxen geschrapt. Dit zorgt voor een vermindering van de opslag chemicaliën met 18.000 kg. Er wordt echter 400 kg extra opslag voorzien ten behoeve van de Anammox-installatie (micronutriënten). Dit brengt de totale opslag voor deze rubrieken op 52.900 kg. Bovendien worden de micronutriënten ook ingedeeld in rubrieken 17.3.7.1°a) en 17.3.8.1° (totaal 400 kg - klasse 3).

De chemicaliëntank van 25 m³, vergund onder rubrieken 17.3.4.2°a) en 17.3.6.2°a), wordt verplaatst.

Onder rubriek 16.3.2°a) wordt er een warmtepomp met een vermogen van 16,10 kW toegevoegd ten behoeve van de werking van de Anammox. Het totale vermogen voor deze rubriek komt zo op 111,5 kW.

Rubriek 6.4.1° wordt uitgebreid met 2.000 liter andere brandbare vloeistoffen en met 30.000 liter koolstofbron. Dit leidt tot een totale opslag van 37.000 liter. De opslag van de koolstofbron, die glycerine bevat, is tevens ingedeeld onder de rubriek 44.3.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:

- de wijziging door:
 - vermindering van de opslagcapaciteit van de bijtende en schadelijke vloeistoffen;
 - door verplaatsing van een bovengrondse opslaghouder voor bijtende en schadelijke vloeistoffen;
- de uitbreiding:
 - van de opslagcapaciteit van de brandbare vloeistoffen;
 - door actualisatie van de piekcapaciteit van de biogasproductie;
 - van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren, koelinstallaties en warmtepompen;
 - met de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid en voor het aquatisch milieu;
 - met de opslag van een koolstofbron op basis van glycerine;

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 20 juni 2020 tot en met 19 juli 2020.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

De inrichting bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland of met Wallonië.

./...

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Dendermonde

GUNSTIG op 10 augustus 2020.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 2 september 2020.

Polder Vlassenbroek

GUNSTIG op 2 juli 2020.

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 1 juli 2020 mits voldaan wordt aan de vermelde adviesbepalingen in het verslag.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 1 september 2020 voor een **termijn eindigend op 3 juni 2029** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de verandering van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door uitbreiding en wijziging;
- de lopende vergunning dateert van 4 juni 2009 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- de aangevraagde veranderingen betreffen in hoofdzaak de vervanging van de biogasinstallatie en de actualisatie van de opslag van de gevaarlijke en brandbare vloeistoffen, waaronder de koolstofbron ten behoeve van de waterzuivering;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een industriegebied, een bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- de opslag van de gevaarlijke en brandbare vloeistoffen gebeurt conform de bepalingen van VLAREM II dienaangaande;
- bij zorgvuldige exploitatie dient niet gevreesd voor relevante bijkomende emissies;
- de vergistingsinstallatie wordt voorzien van de noodzakelijke veiligheidsuitrustingen;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

AGOP milieu vult aan dat zij gunstig advies gaf op 2 september.

De **povc** adviseert **GUNSTIG** op 08 september 2020.

./...

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn **tot en met 3 juni 2029**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubrieken 2.4.3.a.1 en 2.4.3.a.2 – verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. een biologische, resp. fysisch-chemische behandeling.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een GPBV-rubriek.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

De inrichting is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in industriegebied. De inrichting wordt aan de westelijke zijde begrensd door de gewestweg N41 (Hulst – Douai). Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een 7-tal woningen. Deze situeren zich nagenoeg allemaal aan de overzijde van de gewestweg. De dichtste vreemde woningen situeren zich op ca. 70 m van de eigenlijke installatie.

De inrichting situeert zich op ruime afstand van speciale beschermingszones.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op het afvalstoffenaspect.

Afvalwater

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de bedrijfsvoering van de eigenlijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat er geen wijzigingen te verwachten zijn in de kwantiteit en kwaliteit van het geloosde effluent.

Bodem- en grondwater

De opslag van de gevaarlijke en brandbare vloeistoffen gebeurt conform de bepalingen van VLAREM II. Inkuiping, dubbelwandige leidingen, overvulbeveiliging en vloeistofdichte lospistes worden voorzien.

./...

De afgebakende, vloeistofdichte lospistes wateren via de terreinriolering af naar de influentput.

Alvorens nieuwe vaste houders of de verplaatste vaste houder voor gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (terug) in dienst genomen wordt, zal de opstelling door een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gasen en gevaarlijke stoffen gekeurd worden. Pas na het bekomen van een positief indiensttellingsverslag zal de houder in gebruik worden genomen. De bestaande houders voor gevaarlijke vloeistoffen hebben dergelijke positieve indienstelling reeds bekomen en worden, conform de wettelijk bepaalde periodiciteit, onderworpen aan een beperkt onderzoek, teneinde o.a. de lektheid van de opstelling te garanderen.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Het geproduceerde biogas wordt o.m. gebruikt ter aandrijving van een gasmotor voor elektriciteitsproductie en anderzijds als brandstof voor de verwarmingsinstallatie ten behoeve van de slibgistingstank.

Geluid

De inrichting situeert zich in industriegebied. De dichtste vreemde woningen situeren zich aan de overzijde van de gewestweg, op ca. 70 m van de eigenlijke installaties.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag geeft geen aanleiding tot bijkomende geluidsbronnen.

De installatie is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de exploitatie van deze installatie geen aanleiding geeft tot onoverkomelijke geluidshinder.

Lucht

De slibgisting wordt jaarlijks gecontroleerd op gasdichtheid. Enkel wanneer nodig, wordt de gisting leeggelaten om het bezonken materiaal te ruimen en een inwendige controle uit te voeren.

De meetapparatuur voor methaan en H_2S wordt jaarlijks geïnspecteerd door een externe, daartoe gespecialiseerde firma.

Boven elke gistingstank en aan de gasopslagtank is een overdrukventiel aanwezig. Dit ventiel wordt halfjaarlijks gereinigd en getest om de goede werking te garanderen.

De gasmotor krijgt enkele keren per jaar, na een vastgelegd aantal draaiuren, een grondig onderhoud. Om de 5 jaar gebeurt er een controlemeting van de rookgassen door een erkend deskundige.

De stookinstallatie wordt periodiek onderhouden en ondergaat elke 5 jaar een controlemeting van de rookgassen door een erkend deskundige.

Het voorwerp van voorliggende aanvraag heeft geen impact op de bedrijfsvoering van de eigenlijke rioolwaterzuiveringsinstallatie, zodat er geen wijzigingen te verwachten zijn in de emissies die rechtstreeks verbonden zijn aan de exploitatie van de RWZI.

./...

De installatie is reeds geruime tijd in exploitatie. Uit het resultaat van het openbaar onderzoek mag worden afgeleid dat de exploitatie van deze installatie geen aanleiding geeft tot onoverkomelijke geurhinder.

Veiligheid

De vergistingsinstallatie is zo opgebouwd dat eventuele risico's bij normale bedrijfsvoering goed beheersbaar zijn. De nieuwe installatie is aangepast aan de nieuwste richtlijnen en inzichten in de sector. Een meerlagig beveiligingssysteem zorgt ervoor dat incidenten zo goed als mogelijk worden uitgesloten.

De gasstraat en -opslag wordt op lichte overdruk en vrij van zuurstof gehouden zodat er hierin geen explosief mengsel kan gevormd worden.

Een automatische processturing kan bij problemen een aantal acties uitvoeren. Gasdetectie en andere alarmen zorgen zowel voor automatische acties als alarmering van het bevoegde personeel.

De grondfakkel kan steeds onafhankelijk werken zodat procesproblemen maximaal ondervangen kunnen worden.

De locaties waar toch onvoorzien gas zou kunnen vrijkomen, zijn in kaart gebracht en gezoneerd volgens de ATEX-richtlijn, waar aangepast materiaal het risico op ontsteking wegneemt. Deze locaties situeren zich ook zoveel mogelijk in de buitenlucht zodat eventuele ontbranding niet voor veel schade kan zorgen.

Onvoorziene situaties zijn onderzocht in een HAZOP-studie.

Het personeel en eventuele derden die in contact komen met de installatie worden ingelicht en opgeleid. Er wordt gewerkt volgens vaste procedures en een vergunningensysteem om het risico op fouten, schade en letsel maximaal uit te sluiten. De zones waar het explosierisico geldt zijn goed aangeduid en worden ook slechts sporadisch betreden voor korte onderhoudstaken.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in industriegebied. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een industrieel karakter. De inrichting wordt aan de westelijke zijde begrensd door de gewestweg N41 (Hulst – Douai).

Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich een 7-tal woningen. Deze situeren zich nagenoeg allemaal aan de overzijde van de gewestweg. De dichtste vreemde woningen situeren zich op ca. 70 m van de eigenlijke installatie.

Voorliggende milieuvergunningaanvraag gaat niet gepaard met een bijkomende aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.

./...

Watertoets

Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be ligt het bedrijf niet in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

De vergunningsaanvraag heeft wel betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Mobiliteit

Het voorwerp van voorliggende aanvraag genereert geen bijkomende transportbewegingen. Integendeel, er zal een minimale vermindering zijn van het totaal aantal transporten vermits er een grotere koolstofbrontank (30 m³) wordt geplaatst.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het kader van voorliggende aanvraag werd advies gevraagd aan de Hulpverleningszone Oost (Dendermonde).

Op 1 juli 2020 werd een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met 3 juni 2029, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

§1. Aan nv AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan Driebek 9 te 9200 Dendermonde op het perceel, kadastraal bekend onder DENDERMONDE 3^{de} AFD (ST-GILLIS), sectie A, nr. 0600G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, omvattende:

- de wijziging door:
 - vermindering van de opslagcapaciteit van de bijtende en schadelijke vloeistoffen;
 - door verplaatsing van een bovengrondse opslaghouder voor bijtende en schadelijke vloeistoffen;
- de uitbreiding:
 - van de opslagcapaciteit van de brandbare vloeistoffen;
 - door actualisatie van de piekcapaciteit van de biogasproductie;
 - van de geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren, koelinstallaties en warmtepompen;
 - met de opslag van vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid en voor het aquatisch milieu;
 - met de opslag van een koolstofbron op basis van glycerine;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

6.4.1° (3)

De uitbreiding van de opslagcapaciteit van de brandbare vloeistoffen met 32.000 l.

16.1.b)3° (1)

De actualisatie van de piekcapaciteit tot 300 Nm³/uur.

16.3.2°a) (3)

De uitbreiding van de geïnstalleerde drijfkracht van compressoren, koelinstallaties en warmtepompen met 16,1 kW.

17.3.4.2°a) (2)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de bijtende vloeistoffen en vaste stoffen met 17,6 ton (GHS05) en de verplaatsing van een bovengrondse houder van 25 m³.

17.3.6.2°a) (2)

De vermindering van de opslagcapaciteit van de schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen met 17,6 ton (GHS07) en de verplaatsing van een bovengrondse houder van 25 m³.

17.3.7.1°a) (3)

De opslag van max. 0,4 ton micronutriënten ten behoeve van den Anammox-installatie (GHS08) in vaten van 200 kg.

17.3.8.1° (3)

De opslag van max. 0,4 ton micronutriënten ten behoeve van den Anammox-installatie (GHS09) in vaten van 200 kg.

./...

44.3. (2)

De opslag van max. 38,1 ton koolstofbron in een bovengrondse houder met een waterinhoud van 30 m³.

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.3.e)2° (1)

De vergisting van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen in gistingstanks met een inhoud van 3.375 m³.

2.3.2.a)2° (1)

De opslag van max. 1.000 ton extern aangevoerd zuiveringsslib in de buffer extern slib en de fysisch-chemische behandeling ervan aan een capaciteit van max. 400 ton ingedikt slib/dag of 6.400 ton DS/jaar.

2.3.2.e)2° (1)

De opslag van max. 171 ton septisch materiaal in de buffer septisch materiaal en de fysisch-chemische behandeling ervan aan een capaciteit van max. 30.000 m³/jaar.

2.3.3.a)2° (1)

De opslag van max. 1.171 m³ niet-gevaarlijke afvalstoffen in de buffer extern slib en de buffer septisch materiaal en de biologische behandeling ervan aan een capaciteit van max. 30.000 m³/jaar septisch materiaal, max. 8.000 m³/jaar per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen van evenementen en max. 6.400 ton DS/jaar extern aangevoerd zuiveringsslib.

2.4.3.a)1° (1)

De verwijdering door biologische behandeling van max 1.450 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen, waarvan:

- max. 250 ton/dag septisch materiaal;
- max. 800 ton/dag per as aangevoerde afvalwaters en afvalstoffen van evenementen en
- max. 400 ton/dag extern aangevoerd ingedikt zuiveringsslib.

2.4.3.a)2° (1)

De verwijdering door fysisch-chemische behandeling van max. 650 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen, waarvan:

- max. 250 ton/dag septisch materiaal en
- max. 400 ton/dag extern aangevoerd ingedikt zuiveringsslib.

3.6.4.3° (1)

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit van 72.000 i.e. (op basis van 60 g BZV/i.e./dag) en de lozing van het gezuiverd effluent in de Zevokotebeek aan een debiet van max. 129.430 m³/dag.

6.4.1° (3)

De opslag van max. 37.000 l brandbare vloeistoffen waarvan 2.500 l smeerolie, 2.500 l afgewerkte olie, 2.000 l andere brandbare vloeistoffen en 30.000 l koolstofbron.

12.1.2.1°a) (3)

Elektriciteitsproductie d.m.v. een biogasmotor met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 500 kW.

12.2.2° (2)

1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA.

./...

16.1.b)3° (1)

Een installatie voor de productie van biogas met een maximale capaciteit van 300 Nm³/uur omvattende 2 gistingstanks met een gezamenlijk volume van 3.375 m³ en een gasballon van 1.350 m³.

16.3.2°a) (3)

3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van resp. 1 x 21,4 kW en 2 x 37 kW en 1 warmtepomp met een geïnstalleerde drijfkracht van 16,1 kW (totaal: 111,5 kW).

17.3.4.2°a) (2)

De opslag van max. 52,9 bijtende vloeistoffen (GHS05), waarvan:

- max. 37.500 kg in een bovengrondse, ingekuipte houder van 25 m³;
- max. 15.000 kg in 10 multiboxen van 1 m³ en
- max. 400 kg in 2 vaten van 200 kg.

17.3.6.2°a) (2)

De opslag van max. 52,9 schadelijke vloeistoffen (GHS07), waarvan:

- max. 37.500 kg in een bovengrondse, ingekuipte houder van 25 m³;
- max. 15.000 kg in 10 multiboxen van 1 m³ en
- max. 400 kg in 2 vaten van 200 kg.

17.3.7.1°a) (3)

De opslag van max. 0,4 ton micronutriënten ten behoeve van den Anammox-installatie (GHS08) in vaten van 200 kg.

17.3.8.1° (3)

De opslag van max. 0,4 ton micronutriënten ten behoeve van den Anammox-installatie (GHS09) in vaten van 200 kg.

17.4. (3)

De opslag van max. 1.000 l diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.2. (3)

1 laboratorium.

29.5.2.1°a) (3)

1 werkplaats voor metaalbewerking met een geïnstalleerde drijfkracht van 5,2 kW.

31.1.1°a) (3)

Een biogasmotor met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.150 kW.

43.1.2°b) (2)

1 verwarmingsinstallatie op basis van (bio)gas voor de verwarming van de gistingstanks met een thermisch ingangsvermogen van 820 kW.

44.3. (2)

De opslag van max. 38,1 ton koolstofbron in een bovengrondse houder met een waterinhoud van 30 m³.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor een termijn **tot en met 3 juni 2029**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

./...

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

4. Afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7 - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
5. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
6. Subafdeling 5.16.2.1 - Gassen - productie of omzetting van gassen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.16.2.2 - Gassen - productie of omzetting van gassen - productie van biogas door vergisting
8. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
9. Afdeling 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
10. Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 1 juli 2020, met referentie PR02/0217-09, nageleefd worden.

./...

- Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 9.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 01 oktober 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.