



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Nemen van een erratum aan het omgevingsvergunningenbesluit van de deputatie d.d. 2024-06-27, waarbij aan NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (stedenbouwkundige handelingen), NV DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN, Goormansdijk 15, 2480 Dessel, NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (IIOA), een vergunning werd verleend voor het project “bouw en nieuwe exploitatie van een slibdroger 'Oost' voor het drogen van slib afkomstig van zuivering huishoudelijk afvalwater”, gelegen ter plaatse Industrieweg 172, 3583 Beringen.



De deputatie van de provincie Limburg

Erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 2024-06-27, (Kenmerk 139.01.00/V2023N105615, dossier OMV_2023104452);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 2024-06-27, waarbij aan NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (SBH en IIOA – inrichtingsnummer 20230803-0031) en NV DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN, Goormansdijk 15, 2480 Dessel (IIOA – inrichtingsnummer 20230803-0032), een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'bouw en nieuwe exploitatie van een slibdroger 'Oost' voor het drogen van slib afkomstig van zuivering huishoudelijk afvalwater', ter plaatse Industrieweg 172, te 3583 Beringen;

In de besluitvorming werd in artikel 3 §2. c) van bovenvermelde beslissing, in de bijzondere voorwaarde nr.9, de eenheid van de lozingsnormen voor koper (Cu) en zink (Zn) foutief vermeld; voor beide parameters werd de lozingsnorm uitgedrukt in µg/l, terwijl het mg/l moet zijn zoals bevestigd werd door de adviesdienst VMM – afvalwater en lucht;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 In artikel 3 §2. c) van hogervermelde beslissing d.d. 2024-06-27, wordt de bijzondere voorwaarde nr. 9 vervangen door volgende bepaling:

9. "Voor het bedrijfsafvalwater vergund onder rubriek 3.6.3.2 – geloosd via LPT-1 gelden in aanvulling en/of afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering volgende lozingsnormen:
- CZV 4.000 mg/l
 - N totaal 150 mg/l
 - P totaal 30 mg/l
 - CZV/BZV <= 4
 - BZV/N t > 4
 - BZV/P t >=25
 - Cu totaal 0,15 mg/l
 - Zn totaal 0,6 mg/l"

Artikel 2 Dit besluit wordt voor kennisgeving bezorgd aan:

- 1) de aanvrager/exploitant van de slibdroger, met name NV AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar
- 2) de exploitant van de werf, met name NV DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN, Goormansdijk 15, 2480 Dessel
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3583 Beringen
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieu - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 7) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 8) het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 9) het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 10) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt

Aanwezig

de heer Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; mevrouw Inge Moors; mevrouw Laura Olaerts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden; de heer Bruno Bamps, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2025-01-22

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors


Inge Moors

De provinciegriffier wd.,

 Elektronisch ondertekend door Bruno Bamps

Bruno Bamps



De gouverneur-voorzitter,

 Elektronisch ondertekend door Jozef André Lantmeeters

Jos Lantmeeters

