



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 21 §1;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I), inzonderheid op artikel 45;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het verzoek van NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1, 2490 Balen, d.d. 2015-07-07, waarbij gevraagd wordt de exploitatievoorwaarden te wijzigen, opgelegd in de milieuvergunning, verleend aan NV NYRSTAR BELGIUM (ondernemingsnr. 0865.131.221) bij besluit, d.d. 2012-11-29, van de deputatie, voor het exploiteren van een non-ferrobedrijf op de kadastrale percelen van en te 3900 LOMMEL 5 AFD/LOMMEL, sectie B, nr(s) 0881L02, 0883V, 0883X, 0924A 2, 0924T, 0924Y, 0924Z, 0926D, OVERPELT 2 AFD/OVERPELT, sectie E, nr(s) 0010G 502, 0012A 8, ter plaatse Fabrieksstraat 144;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en waarop de voorgestelde wijziging van voorwaarden invloed zal hebben:

- besluit d.d. 2009-12-16 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en het veranderen door uitbreiding en wijziging van het vergunde non-ferrobedrijf, voor een termijn eindigend op 2029-12-16 en houdende het weigeren van de vergunning voor de productie van 150.000 ton/jaar gereinigde zinkoxides;
- ministerieel besluit d.d. 2010-06-24 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing d.d. 2009-12-16 van de deputatie;
- besluit d.d. 2012-11-29 van de deputatie houdende het wijzigen van de exploitatievoorwaarden van het besluit d.d. 2010-06-24 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Gelet op de brief d.d. 2015-07-09, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Overpelt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Gelet op de brief d.d. 2015-07-09, waarbij aan de burgemeester van de stad Lommel, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden;

Gelet op de brieven d.d. 2015-07-09, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Overpelt
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te Lommel

Gelet op de brieven d.d. 2015-07-09, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 van Vlarem I advies moeten verlenen i.v.m. milieuvergunningsaanvragen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de exploitatievoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 en artikel 45 §4bis van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2015-08-31, van sluiting van het openbaar onderzoek in de gemeente Overpelt, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het P.V. d.d. 2015-08-17, van sluiting van het openbaar onderzoek in de stad Lommel, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2015-09-07, van het college van burgemeester en schepenen van Overpelt, omwille van volgende overwegingen:

- De deputatie heeft in vergadering van 29 november 2012 een wijziging van de parameter TI (Thallium 0,1 mg/l) goedgekeurd voor een termijn tot en met 16 december 2015.
- Het betreft een wijziging van de opgelegde emissiegrenswaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater. Nyrstar vraagt een verlenging van de termijn tot en met 16 december 2017. De parameter wordt niet gewijzigd.
- Thallium wordt verwijderd in het afvalwater door natriumhypochloriet toe te voegen. De dosering is geautomatiseerd. Maar door een steeds grotere diversiteit aan grondstoffen blijkt dat de concentraties aan thallium toenemen.
- Nyrstar voert onderzoek uit om de verwijdering van thallium in het afvalwater te optimaliseren door gebruik te maken van kaliumpermanganaat in plaats van natriumhypochloriet. De eerste testen zijn positief, maar de methode moet verder op punt worden gesteld.
- In afwachting van dit onderzoek wenst Nyrstar de termijn van de lozingsparameter TI 2 jaar te verlengen.
- In afwachting van het onderzoek kan ook de VMM akkoord gaan met het verlengen van de huidige norm tot 16 december 2017.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2015-09-15, van het college van burgemeester en schepenen van Lommel, omwille van volgende overwegingen:

- gelet op het gunstig advies van de stedenbouwkundig ambtenaar;
- overwegende dat voor de aanvraag van de afwijking volgende argumentatie wordt opgegeven:
 - o in de waswaterbehandeling wordt thallium verwijderd door natriumhypochloriet toe te voegen aan de overloop van de zinkherwinningsindikker. Deze werkwijze werd begin 2010 geïmplementeerd. In de loop van 2011 werd de dosering verder geautomatiseerd.
 - o Uit onderzoek van het afvalwater in 2014 bleek dat de effluentconcentraties voor thallium in 2014 toenamen. De voornaamste oorzaak hiertoe dient gezocht te worden in de steeds toenemende diversiteit aan ingenomen grondstoffen waardoor de samenstelling sterk fluctueert.
 - o Nyrstar heeft recent onderzoek uitgevoerd om de verwijdering van thallium verder te optimaliseren. Hierbij wordt de inzet van javel vervangen door een oxidatie m.b.v. KMnO_4 . Medio 2015 werd dit concept op industriële schaal getest.
 - o De processturing met dosering KMnO_4 is nog niet optimaal. Daarom wenst Nyrstar de verwijderingsmethode en -efficiëntie verder uit te werken.
- Gelet op het gunstig advies van de stedelijke dienst milieu en natuur.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2015-09-10, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- In de milieuvergunning d.d. 2012-11-29 werd voor thallium een bijzondere lozingsvoorwaarde opgelegd van 0,1 mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar.
- In de voorbije periode werden maatregelen genomen om het gehalte in het geloosde bedrijfsafvalwater te reduceren, nl. door toevoeging van natriumhypochloriet aan de overloop van de zinkherwinningsindikker, sinds 2010 manueel en sinds 2011 automatisch gestuurd.
- Uit de analyseresultaten bleek dat in 2014 de effluentconcentraties aan thallium toenamen. Dit wordt verklaard door de steeds toenemende diversiteit aan ingenomen grondstoffen, waardoor de samenstelling sterk fluctueert.

- De verwijdering van thallium werd verder geoptimaliseerd door gebruik te maken van kaliumpermanganaat i.p.v. natriumhypochloriet.
- De thalliumconcentraties zijn sindsdien sterk afgenomen, maar af en toe worden nog piekconcentraties gemeten die hoger zijn dan het indelingscriterium. Deze piekverhogingen zijn te wijten aan een nog niet optimale KMnO₄-dosering. De meetmethode (colorimetrie) blijkt immers nog onbetrouwbaar.
- Bij overdosering van KMnO₄ werd vastgesteld dat het vermogen daalt om de laatste resten aan metalen zoals zink, cadmium en arseen te verwijderen. Daarom werden de testen voorlopig stopgezet.
- Nyrstar wenst de verwijderingsmethode en verwijderingsefficiëntie verder uit te werken. Daarom wordt een verlenging van de lozingstermijn voor van thallium gevraagd van 2 jaar, tot 2017-12-16.
- Overwegende dat in de milieuvergunningen van de exploitant voor bepaalde parameters lozingsvoorwaarden werden opgelegd voor een beperkte termijn, teneinde het bedrijf in de mogelijkheid te stellen een traject uit te werken om de vuilvrachten te reduceren; dat dit o.a. betrekking heeft op de parameter thallium;
- Overwegende dat de laatste jaren door of in opdracht van de exploitant veel onderzoek gedaan werd en maatregelen werden geïmplementeerd:
 - studie naar de ecologische impact van chloriden en sulfaten van de vestiging Nyrstar Belgium N.V., site Overpelt (Sertius en Universiteit Hasselt, 2009);
 - dosering van natriumhypochloriet aan de overloop van de zinkherwinningsindikker (eerst handmatig en vanaf 2011 automatisch gestuurd) voor vermindering van de thalliumconcentraties;
 - opleggen aan grondstofleveranciers van een streng acceptatiecriterium voor selenium, met een eigen controle via een labowasproef;
 - ANTIBOMOSE-studie (uitgevoerd door VITO, 2010) m.b.t. verwijderingstechnieken voor seleen;
 - een bedrijfsspecifieke BBT-studie m.b.t. seleenverwijdering uit het afvalwater van Nyrstar (VITO, 2012);
 - een oriënterende studie naar mogelijke technieken voor chloridenverwijdering uit afvalwater, vestiging Overpelt (VITO, 2010);
 - een bedrijfsspecifieke BBT-evaluatie m.b.t. chloridenverwijdering uit het afvalwater van Nyrstar (Sertius, 2012);
- Overwegende dat uit metingen blijkt dat de thalliumconcentraties in deze periode sterk zijn afgenomen, maar dat af en toe nog piekconcentraties gemeten worden die hoger zijn dan het indelingscriterium; dat deze verhogingen te wijten zijn aan nog weg te werken storingen; dat hiervoor oorspronkelijk een termijn werd aangevraagd van 5 jaar; dat deze termijn werd teruggebracht tot 3 jaar in de milieuvergunning d.d. 2012-11-29;
- Overwegende dat in deze periode de verwijdering van thallium verder werd geoptimaliseerd door gebruik te maken van kaliumpermanganaat i.p.v. natriumhypochloriet; dat de thalliumconcentraties sindsdien verder zijn afgenomen, maar dat af en toe nog piekconcentraties gemeten worden die hoger zijn dan het indelingscriterium; dat deze pieken enerzijds te wijten zijn aan een nog niet optimale KMnO₄-dosering en anderzijds aan het nog niet volledig beheersen van de ongewenste neveneffecten van steeds wisselend grondstofgebruik;
- Overwegende dat het overdoseren van kaliumpermanganaat ongewenste neveneffecten heeft op de zuivering van metalen zoals zink, cadmium en arseen; dat deze methode dan ook werd stopgezet;
- Overwegende dat bijkomend onderzoek naar een meer verfijnde thalliummeting (online) en naar de beheersing van de effecten van de wisselende grondstoffen noodzakelijk is;
- Gelet op de overlegvergadering omtrent deze problematiek d.d. 2015-05-21; dat de huidige aanvraag in overeenstemming met de conclusies van deze overlegvergadering is.
- Overwegende dat motivering van de exploitant dan ook kan aanvaard worden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2015-09-10, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

Situatieschets en aanvraag

- De Nyrstar vestiging in Overpelt heeft als kernactiviteiten de opslag en behandeling van zinkoxides en het omsmelten van zinkkathodes. De basismilieuvergunning is nog geldig tot 2029-12-16.
- Het bedrijf vraagt nu de wijziging van de lozingsvoorwaarde voor Tl.

Lozingssituatie

- Het bedrijf loost haar gezuiverde bedrijfsafvalwater op de Eindergatloop, die op haar beurt uitmondt in de Dommel. De verdunningsfactor van de lozing van Nyrstar in deze waterlopen bedraagt gemiddeld ongeveer 4, respectievelijk 16. De Dommel is een grensoverschrijdende waterloop.
- Het bedrijf beschikt over twee waterzuiveringsinstallaties, een bij de hydro en een algemene waterzuiveringsinstallatie. De waterzuiveringsinstallatie bij de hydro zuivert het afvalwater voor eer het in de algemene waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf terechtkomt. Eerst wordt voornamelijk Zn (maar ook

andere metalen) neergeslaan met base, FeCl₃ en vlokmiddel (zinkherwinning), de overloop gaat naar de fluoride verwijderingsstap. In deze stap worden fluoride en thallium verwijderd, waarbij voor thallium tot nog toe NaOCl werd gedoseerd in combinatie met UV bestraling om de oxidatie van TI te verkrijgen (automatische dosering o.b.v. vrije chloor analyser), waarna kalkmelk, FeCl₃ en vlokmiddel worden gedoseerd voor de neerslag van F en diverse metalen. De overloop wordt verder gezuiverd in de algemene waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf. In deze algemene waterzuiveringsinstallatie komt ook grond-, riolerings- en regenwater toe. Hier wordt de pH gecorrigeerd, H₂O₂ gedoseerd voor de oxidatie van As, FeCl₃ gedoseerd voor een betere precipitatie en wordt de neergeslagen massa weggenomen. Aan de overloop wordt NaSH en FeCl₃ gedoseerd ter vorming van metaalsulfiden die na vlokvorming kunnen worden verwijderd in de zandfilters. Tot slot wordt het water weer aangezuurd d.m.v. CO₂ en geloosd.

Bedrijfsafvalwater

- Het bedrijf is vergund voor het lozen van 300 m³/uur bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (Eindergatloop) aan algemene, sectorale en een reeks bijzondere lozingsvoorwaarden.
- De lozingsnorm voor TI werd in het besluit van de deputatie van 29-11-2012 gesteld op 0,1 mg/l voor een beperkte termijn tot 2015-12-16.
- Nyrstar wil deze norm nu met 2 jaar verlengen, tot 2017-12-16, gelijklopend met de einddatum voor de norm voor Se, sulfaat, chloride en bromide.
- Het bedrijf motiveert deze verlenging als volgt (samengevat):
 - In 2014 nam de TI concentratie in het effluent toe, voornamelijk door de steeds toenemende diversiteit aan grondstoffen die ingenomen worden
 - Onderzoek is lopende om de javel (NaOCl) in de TI verwijderingstrap te vervangen door KMnO₄. KMnO₄ geeft in labo-omstandigheden een goede verwijdering van TI, met een reductie van 5.000 µg/l naar 11 µg/l. Ook een industriële test bleek hoopvol, met TI concentraties in het effluent van minder dan 10 µg/l, uitgezonderd een piek van 38 µg/l.
 - De processturing is evenwel (nog) niet optimaal. Door overdosering van KMnO₄ bleken de metalen Cd, Zn en As veel minder goed dan normaal verwijderd te worden: de overmaat aan KMnO₄ bleek de sulfides van en in de laatste zuiveringstrap te oxideren.
 - Nyrstar wenst de verwijderingsmethode en -efficiëntie verder uit te werken. Hierbij denkt het aan online TI meting en het verder beheersen van ongewenste neveneffecten (bv. beheersing van de impact van grondstoffen met sterk schommelende inputconcentraties)
- Deze aanvraag werd besproken met VMM op 2015-05-21.

Beoordeling impact op oppervlaktewater

- De milieukwaliteitsnorm voor TI wordt zowel in Eindergatloop en Dommel overschreden, door de lozing van Nyrstar. Indien geloosd zou worden aan de vergunde norm dan zou deze overschrijding nog veel groter zijn. De norm van 100 µg/l is met andere woorden niet aanvaardbaar op middellange termijn.
- Gelet op de argumenten van het bedrijf kan VMM instemmen met het tijdelijk verlengen van de norm van 100 µg/l. In deze tussenperiode moet het bedrijf heel grondig onderzoeken:
 - alle mogelijke oorzaken die het niet evenaren van de labo-resultaten veroorzaken, en
 - hier een oplossing voor uitwerken (bv. wegwerken influentpieken door buffering, metingen, ..., bv. wegroven overmaakt permanganaat etc.)
 zodat na deze periode een sterk gereduceerde norm kan opgenomen worden in de milieuvergunning.
- Het bedrijf moet de overheid (VMM, AMV, provincie) op de hoogte houden van de vorderingen, minstens via de jaarlijkse opvolgingscommissie.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft het verzoek tot wijziging van de voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning d.d. 29/11/2012 van de deputatie, nl. de volgende bijzondere voorwaarde voor de lozing van bedrijfsafvalwater:
" thallium totaal: 0,1 mg/l voor een beperkte termijn tot 16/12/2015; te wijzigen in: thallium totaal: 0,1 mg/l voor een beperkte termijn tot 16/12/2017.
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- Het advies van LNE Vergunningen was gunstig;
- Het advies van de VMM was gunstig;
- Van de gemeentes Overpelt en Lommel werd nog geen advies ontvangen;
- Het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat Nyrstar Belgium haar gezuiverde bedrijfsafvalwater loost op de Eindergatloop, die op haar beurt uitmondt in de Dommel, een grensoverschrijdende waterloop;

Overwegende dat men voor de zuivering van het bedrijfsafvalwater beschikt over twee waterzuiveringsinstallaties, een bij de hydro en een algemene waterzuiveringsinstallatie; dat de waterzuiveringsinstallatie bij de hydro het afvalwater zuivert voor het in de algemene waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf terechtkomt; dat eerst voornamelijk Zn wordt neergeslaan met base, FeCl_3 en vlokmiddel (zinkherwinning); dat de overloop naar de fluoride verwijderingsstap gaat, waarbij fluoride en thallium worden verwijderd; dat voor de verwijdering van thallium tot nog toe NaOCl werd gedoseerd in combinatie met UV bestraling om de oxidatie van Tl te verkrijgen; Overwegende dat uit metingen blijkt dat in 2014 de Tl concentratie in het effluent toenam, voornamelijk door de steeds toenemende diversiteit aan grondstoffen die ingenomen worden;

Overwegende dat Nyrstar Belgium onderzoek voert om de NaOCl in de Tl verwijderingsstap te vervangen door KMnO_4 ; dat uit labotesten en testen op industriële schaal bleek dat dit goede resultaten oplevert; dat echter de processturing nog niet optimaal is; dat men de verwijderingsmethode en -efficiëntie verder wenst uit te werken, waarbij men denkt aan online Tl meting en het verder beheersen van ongewenste neveneffecten;

Overwegende dat men om bovenstaande redenen vraagt om de vergunningstermijn voor de lozingsparameter Tl te verlengen met 2 jaar tot 2017-12-16;

Overwegende dat er een overlegvergadering, in aanwezigheid van verschillende overheidsdiensten, over deze problematiek plaatsvond; dat het voorliggend verzoek in overeenstemming met de conclusies van deze overlegvergadering is;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het voorstel tot wijziging van de exploitatievoorwaarden kan worden bijgetreden;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Aan het verzoek van NV NYRSTAR BELGIUM, strekkende tot het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit d.d. 2012-11-29 van de deputatie, i.v.m. de exploitatie van een non-ferrobedrijf, op de kadastrale percelen van en te 3900 LOMMEL 5 AFD/LOMMEL, sectie B, nr(s) 0881L02, 0883V, 0883X, 0924A 2, 0924T, 0924Y, 0924Z, 0926D, OVERPELT 2 AFD/OVERPELT, sectie E, nr(s) 0010G 502, 0012A 8, ter plaatse Fabrieksstraat 144 wordt GUNSTIG GEVOLG gegeven.

Artikel 1 bis De exploitatievoorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 2012-11-29, worden als volgt gewijzigd:

§1. Artikel 4§2 punt 1 van het besluit van de deputatie d.d. 2009-12-16, artikel 2 punt 2° van het ministerieel besluit d.d. 2010-06-24 én artikel 1bis van het besluit van de deputatie d.d. 2012-11-29 worden vervangen door:

1. In aanvulling en/of afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden van Vlarem II gelden voor de lozing van bedrijfsafvalwater volgende voorwaarden:

Parameter	eenheid	
Debiet	m^3/u	300
BZV	$\text{mg O}_2/\text{l}$	25
CZV	$\text{mg O}_2/\text{l}$	125
Zwevende stoffen	mg/l	60
N totaal	mg N/l	15
P totaal	mg P/l	2
Ag totaal	mg/l	0,01 (rapportagegrens) 0,005 (binnen de 2 jaar nadat de rapportagegrens onder deze waarde zakt)
Al totaal	mg/l	3

Kenmerk
124.04.20/V2015N009585
Dossier
750.71/A/2015.188
Bijlagen
...

As totaal	mg/l	0,1
Cd totaal	mg/l	0,01
Co totaal	mg/l	0,01 (rapportage grens) 0,006 (binnen de 2 jaar nadat de rapportagegrens onder deze waarde zakt)
Cr totaal	mg/l	0,1
Cu totaal	mg/l	0,1
Hg totaal	mg/l	0,001
Mo totaal	mg/l	1
Ni totaal	mg/l	0,1
Pb totaal	mg/l	0,2
Sb totaal	mg/l	0,05
Se totaal	mg/l	0,15 voor een beperkte termijn tot 2017-12-16
Sn totaal	mg/l	0,1
Te totaal	mg/l	0,05
Ti totaal	mg/l	0,05
Tl totaal	mg/l	0,1 voor een beperkte termijn tot 2017-12-16
V totaal	mg/l	0,01
Zn totaal	mg/l	1
Sulfaten	mg/l	2.000 in combinatie met een maximum vrachtnorm van 11.000 kg/dag en een voortschrijdend jaargemiddelde vrachtnorm van 7.700 kg/dag, voor een beperkte termijn tot 2017-12-16
F ⁻	mg/l	10
Vrije chloor	mg/l	0,05
Chloriden	mg/l	5.000 in combinatie met een maximum vrachtnorm van 26.800 kg/dag en een voortschrijdend jaargemiddelde vrachtnorm van 14.000 kg/dag, voor een beperkte termijn tot 2017-12-16
Bromiden totaal	mg/l	150 mg/l in combinatie met een maximum vrachtnorm van 700 kg/dag, voor een beperkte termijn tot 2017-12-16
Fe totaal	mg/l	2
B totaal	mg/l	3,25
Ba totaal	mg/l	0,35

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 1 ter Alle andere bepalingen van het besluit van 2012-11-29 blijven ongewijzigd van kracht.

Artikel 2 Een afschrift van onderhavig besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1a. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te OVERPELT

1b. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LOMMEL

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX, artikel 45 §4 en §4bis laatste lid en artikel 35 5° van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

a) de aanvrager, met name NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1 te 2490 BALEN

b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

c) het college van burgemeester en schepenen van en te OVERPELT

d) het college van burgemeester en schepenen van en te LOMMEL

e) de Provinciale Milieuvergunningscommissie

f) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

g) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT

h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN

i) de VMM, Dr. De Moorstraat 24-26 te 9300 AALST

j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR

k) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV NYRSTAR BELGIUM, Zinkstraat 1 te 2490 BALEN

Artikel 3 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 26 van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 54 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen - voor de in artikel 49 §1, 1° en 3° van Vlarem I vermelde personen en instanties (aanvrager en adviesverlenende overheidsorganen) en het schepencollege, na de dag van verzending of afgifte van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing

- voor de in artikel 49 §1, 2° van Vlarem I vermelde gouverneur van de provincie, na de dag dat onderhavige beslissing werd getroffen

- voor de in artikel 49 §1, 4° van Vlarem I vermelde personen, na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest bedoeld in artikel 31 §4 van Vlarem I.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2015-10-01

De verslaggever,
(2)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 2

- besluit: 2

- plannen: /

Zendbrieven: 13 minuten + 13 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 15

- van plannen: /

- van attest: 15

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk
124.04.20/V2015N009585
Dossier
750.71/A/2015.188
Bijlagen
...