

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
11 juni 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

M03/2020006586/HV/CL

betreft

**SINT-NIKLAAS - AQUAFIN -
WATERZUIVERINGSINSTALLATIE**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

Verzoek van de POVC tot bijstelling van de
milieuvorwaarden van een RWZI als gevolg van een
GPBV-evaluatie

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,

provinciegriffier

dossiernummer:

2002295

zittingnummer:

85

termijn:

11 juni 2020

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

Door de POVC werd op 17 januari 2020 het verzoek ingediend tot bijstelling
van de voorwaarden opgelegd aan de nv AQUAFIN voor de exploitatie van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020006586.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 14 februari
2020 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Kleibeekstraat 116, 9100 Sint-Niklaas.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181005-0016 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: SINT-NIKLAAS 1ste AFD, sectie A, nrs. 922A en 926C.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De RWZI 'Sint-Niklaas' werd in 1964 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 72.000 i.e.

In 2001 werd de installatie aangepast voor nutriëntverwijdering (stikstof en biologisch/chemische fosfosverwijdering) en gerenoveerd. Door de renovatiewerken werd de capaciteit van de installatie teruggebracht op 45.000 i.e. (op basis van 60 g BZV).

Op de RWZI van Sint-Niklaas wordt als zuiveringstechnologie de technologie van een actiefslibstelsysteem met nutriëntenverwijdering (stikstof- en chemische fosforverwijdering) toegepast.

Het gezuiverde effluent wordt geloosd in de Molenbeek, een waterloop van 2de categorie, dewelke als kwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit heeft en volgens de typologie ingedeeld als 'kleine beek'.

Momenteel wordt de installatie gerenoveerd en uitgebreid volgens de verleende omgevingsvergunning van 4 juli 2019.

De waterzuiveringsinstallatie van Sint-Niklaas betreft een bemande installatie met 8 personen die fungeert als teamcentrum. Vanuit deze installatie worden de RWZI's van Stekene, Sinaai, Moerbeke en Sint-Niklaas-Heimolen bezocht.

De RWZI is gelegen in een strook voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut die zich uitstrekt van de Molenbeek in het Zuiden tot aan het woongebied langs de Kleibeekstraat/Vlyminckshoek in het noorden, het woongebied langs de Hoge Bokstraat in het westen en het recreatiegebied in het zuidoosten.

De dichtstbij gelegen woningen bevinden zich ten noorden op ongeveer 150 m in de Kleibeekstraat, ten oosten op ongeveer 100 m in de Kleibeekstraat, ten zuiden grenzend aan het perceel van de RWZI in de Pijkedreef en ten westen op ongeveer 400 m in de Hoge Bokstraat.

Ten zuiden van de Pijkedreef is het recreatiegebied in gebruik door een jeugdbeweging en is recent een baseballterrein aangelegd. De aanleg van een BMX-terrein en zwembad is gepland.

De RWZI is vergund bij middel van het besluit van de deputatie van 8 maart 2012 voor een termijn van 20 jaar.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 8 maart 2012 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 maart 2032.

. /...

- Besluit van de deputatie van 7 januari 2016 houdende het gedeeltelijk toestaan van het verzoek tot wijziging van de lozingsvoorwaarden voor een termijn tot en met 31 december 2020.

Stedenbouwkundige vergunningen

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 december 1999 houdende het verlenen van de vergunning voor het renoveren van het waterzuiveringsstation.
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 13 november 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een biofor-installatie;
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 22 oktober 2002 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van een stookolietank, ijzerchloridetank en C-broncontainers.

Omgevingsvergunning

- Besluit van de deputatie van 4 juli 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de verandering van een rioolwaterzuiveringsinstallatie door uitbreiding voor een termijn tot en met 7 maart 2032, behoudens voor wat betreft de bemalingen waarvoor de vergunning verleend werd voor een termijn van resp. 3 jaar en 18 maanden, en de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen (OMV2019018812).

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubrieken 2.4.3.a.1 en 2.4.3.a.2 – verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag d.m.v. een biologische, resp. fysisch-chemische behandeling.

Voorwerp van het verzoek

Naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.11 van het DABM, oordeelde de POVC op 19 november 2019 om de huidige vergunningsvoorwaarden als volgt bij te stellen:

Er wordt, conform artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, verzocht om de bijzondere voorwaarden 6 en 7 van het besluit van de Deputatie van 4 juli 2019 (OMV2019018812) (voorwaarde 15 en 16 van de milieuvergunning M03/P/4602/420/1/A/4) op te heffen en als volgt bij te stellen:

Geur en diffuse emissies

- *De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;*
- *Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de*

./...

slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.

- *De geurimpact van de uitgebreide en gerenoveerde RWZI wordt bepaald d.m.v. het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17/08/2022 worden hierbij alle milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 % " (figuur 20 van de SCGGP).*

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

In het kader van de GPBV-evaluatie van het bedrijf werden de BBT-conclusies van afvalbehandeling (BREF Waste Treatment) geëvalueerd zoals vastgesteld in het uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1147 van de Europese Commissie van 10 augustus 2018.

N.a.v. de hernieuwing van de milieuvergunning (8 maart 2012) werden m.b.t. geur volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

15. De voorgestelde maatregelen ter beperking van de geur dienen uitgevoerd tegen 31 december 2012, zijnde:

- a) behandeling van de luchtemissies afkomstig van de ontvangsteenheid en ontvangstbuffer septisch materiaal;
- b) voorzien van een roostergoedwaspers bij het fijnrooster ter hoogte van de ontvangsteenheid van septisch materiaal;
- c) voorzien van een productvernevelingsinstallatie ter hoogte van de verladingsinstallatie van het ontwaterd slib;
- d) optimalisatie van de brongerichte afzuiging ter hoogte van de centrifuges en indiktafels in de slibhal en de behandeling van de afgezogen lucht in een luchtbehandelingsinstallatie.

16. Binnen een termijn van 18 maanden na het verlenen van onderhavige vergunning, dient door een erkend deskundige lucht onderzocht welke bijkomende maatregelen op de site kunnen worden genomen ter beperking van de geuremissies. Deze studie dient, vergezeld van een tijdspad binnen de gestelde termijn overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE - afdeling Milieugunningen en Milieu-inspectie en de vergunningverlenende overheid (Besluit van de deputatie van 8 maart 2012).

Bijzondere voorwaarde 15 a) en b) komen feitelijk te vervallen door het plaatsen van een nieuwe septische ontvangstunit en ook bijzondere voorwaarde 15) c) (productverneveling slibsilos) is niet meer relevant gezien de aanpassing van het systeem (voorzien van omkasting met luchtbehandeling).

Aan de bijzondere voorwaarde 15) d) dat een luchtbehandelingsinstallatie dient voorzien op de geleide emissies (verhoogde schouw) van het slibverwerkingsgebouw is feitelijk niet voldaan. Verneveling (maskering) kan niet gezien worden als luchtbehandeling. Het is ook niet na te gaan hoe dit emissiepunt in het IFDM-model (Impact) werd ingegeven (brongegevens werden niet aan de aanvraag toegevoegd).

Bijkomend werd als bijzondere voorwaarde 16) in de milieuvergunning opgelegd om door een erkend deskundige te laten onderzoeken welke

./...

bijkomende maatregelen verder nog kunnen ondernomen ter beperking van de geuremissies.

Dit onderzoek werd uitgevoerd (Olfascan, 2013) en overgemaakt aan de adviserende instanties en toezichhoudende overheid. In deze studie werden nog een aantal aanbevelingen gedaan; die intussen ook uitgevoerd zijn, nl.:

- afdekken tussenopvoergemaal naar actief slib installatie ter hoogte van slibgebouw: dit was een opening ("kleine kelder") waarin het afvalwater (centraat van centrifuge en indiktafel) vanuit het slibgebouw verzameld wordt, die nu is afgedekt met platen; (wordt nu: verzamelput centraat)
- de procedure voor visuele inspectie van het aangevoerde septisch materiaal via een emmer i.p.v. door open luik werd toegepast; de ontvangsteenheid wordt nu gesloten gehouden; (door nieuwe septische unit is de staalname nu ook aangepast; aftap).
- het lospunt (valbuis) van intern en extern slib in de open buffer werd verlengd door deze te voorzien van een mantelgeleidebuis om strippen te beperken (is toegepast)
- via de lopende onderhoudsprogramma's gebeurt ook de opvolging van de adsorptiefilters, ventilators, nozzles, aanwezigheid geurproduct;

Voor de evaluatie van BBT 14a) en 14 d) op de waterzuivering en slib(verwerkings)lijn ter beperking van diffuse (geur)emissies en voor evaluatie van BBT 12 (geuremissies) wordt verwezen naar toepassing van de Sectorale Code van goede geurpraktijk die als opzet heeft een duidelijk, uniform en concreet kader te creëren voor de beoordeling en beheersing van geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In paragraaf 10.1 van deze SCvGGP is m.b.t. geurzorg- en beheer het volgende opgenomen:

Het is in eerste instantie belangrijk dat Aquafin geurhinder steeds als een volwaardig aandachtspunt beschouwt bij al haar activiteiten. Dit kan door een geurzorgsysteem uit te bouwen, waarin de algemene zorgplicht (handelen als een goede huisvader) wordt vertaald in concrete handelingen op vlak van een continue verbetering en beheersing van de milieuprestaties, risicobeheersing, bewustmaking en communicatie. Aquafin concretiseert dit alvast door een consequente toepassing van de code van goede geurpraktijk in de technische plannen voor nieuwe installaties of renovaties en uitbreidingen van bestaande installaties.

Een geurbeheersplan wordt ingezet om een bestaand geurprobleem onder controle te krijgen daar waar de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd.

Het treffen van afdoende maatregelen, waaronder inkapselen van bepaalde installatie-onderdelen, bufferbekkens,... , plaatsen van luchtbehandeling is hierbij gekoppeld aan de geurimpact van de installatie, die wordt berekend volgens een vastgelegde methodiek en afweging t.o.v. een normenkader (effectenniveaus) specifiek opgesteld voor RWZI's (i.s.m. Universiteit Gent & VITO) en het MER-richtlijnenboek Lucht volgend.

Voor de bestaande GPBV-installaties van Aquafin dienen de overeenstemmende maatregelen van BBT12 en BBT 14a) en 14 d) nageleefd tegen 17/08/2022 (uiterlijk 4 jaar na datum publicatie van de BBT-conclusies). Voor de veranderingen, vergund in 2019 o.m. de nieuwe ontvangsteenheid septisch materiaal gelden deze onmiddellijk.

./...

Naar aanleiding van de renovatie/uitbreiding in 2019 werd aan de hand van geuremissiekengetallen de geurcontouren berekend met behulp van het online platform IMPACT. De figuren werden toegevoegd aan de aanvraag, wel zonder opgave van de brongegevens. De figuren zijn bijgevolg moeilijk te interpreteren. De berekeningen zouden rekening houden met de reeds uitgevoerde maatregelen en met de bijkomende procesonderdelen van dit renovatieproject zonder bijkomende maatregelen.

Voor de zeer onaangename geuren zouden hierbij de contour met concentraties boven de grenswaarde 2se/m^3 beperkt blijven tot het terrein van de RWZI; de contour met concentraties tussen richtwaarde $0,5\text{se/m}^3$ en grenswaarde 2se/m^3 strekt zich uit tot net aan de dichtstbijzijnde woningen in het woongebied langs de Kleibeekstraat.

Voor de neutrale tot onaangename geuren reikt de contour met concentraties groter dan de grenswaarde 3se/m^3 net tot aan de achterkant van de woonpercelen langs de Kleibeekstraat, en overdekt ze ook enkele percelen in de Pijkedreef; de contour met concentraties tussen richtwaarde $1,5\text{m}^3/\text{s}$ en grenswaarde $3\text{m}^3/\text{s}$ overdekt méér dan 10 woningen in de Kleibeekstraat en een aantal percelen in de Pijkedreef.

Voor wat betreft de zeer onaangename geuren worden de hiervoor beschreven maatregelen voorzien, nl. overdekking, luchtafzuiging en luchtbehandeling influentzone (influentgemaal, fijnrooster), zandvang en ontvangsteenheid septisch materiaal. Bij de slibsilos wordt het vernevelingssysteem vervangen door dampkapsysteem met actiefkoolfilter om sterk piekgewijze geuremissies nog verder in te perken

Voor wat betreft de neutrale tot onaangename geuren worden geen specifieke voorzieningen getroffen. Volgens het geurmodel is de belangrijkste bron van deze categorie geuremissies de beluchtingsbekkens. Het overdekken van de beluchtingsbekkens wordt als maatregel niet in verhouding met de mogelijke geurhinder geacht.

De activiteiten die te maken hebben met ontvangst van de afvalstoffen en de slibverwerking behoren tot de bronnen van zeer onaangename geuren.

Aan de aanvraag werd geen nieuwe berekening toegevoegd van de resultaten na uitvoering van de maatregelen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 4 maart 2020 tot 24 maart 2020, datum waarop alle lopende openbare onderzoeken ambtshalve opgeschort werden. Op 28 april 2020 werd het openbaar onderzoek opnieuw opgestart, dit voor een termijn tot en met 6 mei 2020.

Gedurende deze periode werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met de grens van Nederland of Wallonië.

. /...

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van de stad Dendermonde

GUNSTIG op 6 april 2020.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 15 april 2020.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GEEN ADVIES op 4 maart 2020 vermits die dossier geen afvalstoffenrubrieken bevat.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG 30 maart 2020

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 6 mei 2020:

ONGUNSTIG voor opname van volgende bepaling:

- *De geurimpact van de uitgebreide en gerenoveerde RWZI wordt bepaald d.m.v. het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17/08/2022 worden hierbij alle milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 % " (figuur 20 van de SCGGP).*

GUNSTIG voor de opname van volgende bijzondere voorwaarden:

- *De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;*
- *Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.*
- *De bijzondere voorwaarde 15) opgelegd bij besluit van de deputatie van 8 maart 2012 wordt vervangen door onderstaande bepalingen:*

./...

- **M.b.t. de beperking van geurhinder:**

- De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;
- Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.

Overwegende:

- dat voorliggend dossier de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie betreft;
- dat naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.1.1 van het DABM, de POVC op 19 november 2019 beslist heeft om de huidige vergunningsvoorwaarden bij te stellen;
- de lopende vergunning dateert van 4 juni 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
- dat de eerste twee bijstellingen het voorwerp uitmaken van het in uitvoering zijnde renovatieproject;
- dat de geurimpact van de RWZI reeds bepaald en beoordeeld is volgens het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's; dat alle maatregelen conform dit beoordelingskader reeds getroffen worden/zijn.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Er kan akkoord gegaan worden met het advies van de provinciale milieudeskundige. De voorgestelde acties kunnen tijdig worden uitgevoerd. Het enige probleem dat zich hier stelt heeft betrekking op de beluchting, meer bepaald met de geïsoleerde huizen waar de richtwaarden worden overschreden, maar niet de absolute waarden. Er zijn snuffelmetingen uitgevoerd door Olfascan, waaruit echter bleek dat zich geen problemen stellen.

De povc adviseert **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 12 mei 2020:

ONGUNSTIG voor opname van volgende bepaling:

- *De geurimpact van de uitgebreide en gerenoveerde RWZI wordt bepaald d.m.v. het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17/08/2022 worden hierbij alle milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 %" (figuur 20 van de SCGGP).*

GUNSTIG voor de opname van volgende bijzondere voorwaarden:

- *De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;*

./...

- *Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.*

De bijzondere voorwaarde 15) opgelegd bij besluit van de deputatie van 8 maart 2012 wordt vervangen door onderstaande bepalingen:

- **M.b.t. de beperking van geurhinder:**
- De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koelfilter;
- Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.

Overwegende:

- dat voorliggend dossier de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie betreft;
- dat naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, uitgevoerd conform de bepalingen van art. 5.4.1.1 van het DABM, de POVC op 19 november 2019 beslist heeft om de huidige vergunningsvoorwaarden bij te stellen;
- de lopende vergunning dateert van 4 juni 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;
- dat de eerste twee bijstellingen het voorwerp uitmaken van het in uitvoering zijnde renovatieproject;
- dat de geurimpact van de RWZI reeds bepaald en beoordeeld is volgens het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's; dat alle maatregelen conform dit beoordelingskader reeds getroffen worden/zijn.

2. Motivering

MER-plicht

Voorliggend dossier betreft enkel en alleen een verzoek tot bijstelling van de opgelegde voorwaarden naar aanleiding van de GPBV-evaluatie. Dit verzoek heeft aldus geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

./...

Bespreking van het verzoek

Uit de GPBV-evaluatie blijkt dat de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden niet zouden kunnen volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Voor evaluatie van BBT 14a) en 14 d) op de waterzuivering, slib(verwerkings)lijn en slibvergistingsinstallatie ter beperking van diffuse (geur)emissies en voor evaluatie van BBT 12 (geuremissies) wordt verwezen naar toepassing van de Sectorale Code van goede geurpraktijk die als opzet heeft een duidelijk, uniform en concreet kader te creëren voor de beoordeling en beheersing van geurhinder afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

In paragraaf 10.1 van deze SCvGGP is m.b.t. geurzorg- en beheer het volgende opgenomen: *Het is in eerste instantie belangrijk dat Aquafin geurhinder steeds als een volwaardig aandachtspunt beschouwt bij al haar activiteiten. Dit kan door een geurzorgsysteem uit te bouwen, waarin de algemene zorgplicht (handelen als een goede huisvader) wordt vertaald in concrete handelingen op vlak van een continue verbetering en beheersing van de milieuprestaties, risicobeheersing, bewustmaking en communicatie. Aquafin concretiseert dit alvast door een consequente toepassing van de code van goede geurpraktijk in de technische plannen voor nieuwe installaties of renovaties en uitbreidingen van bestaande installaties. Een geurbeheersplan wordt ingezet om een bestaand geurprobleem onder controle te krijgen daar waar de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd.*

*

* *

M.b.t. het aspect geur werden aan Aquafin bij besluit van de deputatie van 8 maart 2012 volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

De voorgestelde maatregelen ter beperking van de geur dienen uitgevoerd tegen 31 december 2012, zijnde:

- a) behandeling van de luchtemissies afkomstig van de ontvangsteenheid en ontvangstbuffer septisch materiaal;
- b) voorzien van een roostergoedwaspers bij het fijnrooster ter hoogte van de ontvangsteenheid van septisch materiaal;
- c) voorzien van een productvernevelingsinstallatie ter hoogte van de verladingsinstallatie van het ontwaterd slib;
- d) optimalisatie van de brongerichte afzuiging ter hoogte van de centrifuges en indiktafels in de slibhal en de behandeling van de afgezogen lucht in een luchtbehandelingsinstallatie.

Binnen een termijn van 18 maanden na het verlenen van onderhavige vergunning, dient door een erkend deskundige lucht onderzocht welke bijkomende maatregelen op de site kunnen worden genomen ter beperking van de geuremissies. Deze studie dient, vergezeld van een tijdspad binnen de gestelde termijn overgemaakt te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, LNE - afdeling Milieugunningen en Milieu-inspectie en de vergunningverlenende overheid (Besluit van de deputatie van 8 maart 2012).

./...

Met voorliggend verzoek wordt aan de vergunningverlenende overheid gevraagd voormelde bijzondere voorwaarden integraal te vervangen door volgende bepalingen:

- De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;
- Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.
- De geurimpact van de uitgebreide en gerenoveerde RWZI wordt bepaald d.m.v. het model IMPACT volgens de methodiek opgenomen in het kader van de Sectorale Code van Goede Geur Praktijk voor RWZI's (Aquafin, Departement Omgeving, september 2018 of later). Tegen 17/08/2022 worden hierbij alle milderende maatregelen getroffen om te voldoen aan het beoordelingskader voor "Renovaties en uitbreidingen < 50 % " (figuur 20 van de SCGGP).

In haar reactie op dit verzoek tot ambtshalve bijstelling van de geldende voorwaarden van 7 april 2020 vraagt de exploitant om de voorgestelde bijzondere voorwaarde met betrekking tot de geurmodellering niet op te nemen. Er is reeds een geurmodellering met IMPACT uitgevoerd. Rekening houdende met de vroeger uitgevoerde snuffelmetingen is men tot de conclusie gekomen dat op heden alle mogelijke maatregelen conform het beoordelingskader reeds getroffen zijn.

Het opleggen van de luchtbehandeling op de primaire zuivering en de slibverwerking en -opslag garandeert de conclusies van de geurmodellering.

Naar aanleiding van de hervergunning in 2012 heeft Aquafin zelf maatregelen voorgesteld om geur te beperken, gezien de inplanting van de installatie in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Na uitvoeren van deze maatregelen werden in 2013 snuffelmetingen uitgevoerd door Olfascan. De bijkomende aanbevelingen uit deze geurstudie zijn ondertussen ook uitgevoerd.

Het lopende renovatieproject voorziet in de luchtbehandeling van het nieuwe influentgemaal, rooster, zandvang en septische ontvangsunit met buffer. Aan de bestaande silo's wordt een overkapping met luchtbehandeling voorzien. De bestaande afzuigingen van de slibverwerkingsinstallaties in het slibgebouw zullen zoals gevraagd (ook al was dit initieel niet voorzien in het renovatieproject) bijkomend mee aangesloten worden op de actief koolfilter van de slibsilos (in plaats van de huidige verneveling met geurmaskers). De eerste twee voorgestelde bijstellingen zullen tijdens het renovatieproject gerealiseerd worden. Timing einde van de werken: eind 2021. De voorziene timing in de voorwaarden is aldus haalbaar.

De geurimpact van de uitgebreide en gerenoveerde RWZI werd begin april 2020 begroot via de webtoepassing IMPACT.

Bij deze geurberekeningen wordt rekening gehouden met de wijzigingen en voorziene milderende maatregelen van het renovatieproject 23.076 en de bijkomende behandeling van de afzuigingen van de slibverwerkingsinstallaties van het slibgebouw op de actief koolfilter van de slibsilos.

Uit deze berekeningen blijkt dat voor de zeer onaangename geuren de contour

./...

met concentraties boven de grenswaarde (>2) beperkt blijft tot het terrein van de RWZI. De contour met concentraties tussen richtwaarde en grenswaarde ($0,5 - 2$) strekt zich niet uit tot aan perceelsgrenzen van toetsingsobjecten. Voor de neutrale tot onaangename geuren reikt de concentraties groter dan de grenswaarde (>3) tot aan de woning in de Pijkedreef 101. De contour met concentraties tussen richtwaarde en grenswaarde ($1,5 - 3$) overdekt een 30-tal woningen in de KleibEEKstraat/PleZantstraat, 3 woningen in de Pijkedreef en een deel van het baseballterrein.

De exploitant wijst er in zijn replieknota voorts op uitgevoerde snuffelmetingen in de geurstudie van 2013. De beluchtingsbekkens waren toen ook reeds in gebruik. Door de deskundigen werd toen ter hoogte van de beluchtingsbekkens een watergeur vastgesteld. Deze geur werd echter tijdens geen enkel terreinbezoek/snuffelmeting buiten het bedrijfsterrein waargenomen. Er wordt dan ook geconcludeerd dat er geen potentiële hinder afkomstig is van de beluchtingsbekkens en dat er voor de neutrale tot onaangename geuren in totaliteit hoogstens een matig negatief effect is en verdere acties/specifieke maatregelen nodig zijn die economisch verantwoord zijn en op de site realiseerbare BBT zijn. Het overdekken van de grote beluchtingsbekkens is op heden een onaanvaardbare kost t.o.v. de potentiële hinder, die niet wordt weerhouden.

Uit bovenstaande blijkt aldus dat de eerste twee voorgestelde bijstellingen tijdens het in uitvoering zijnde renovatieproject zullen gerealiseerd worden en dat de opgelegde timing zal gerespecteerd worden gezien het einde der werken voorzien wordt tegen eind 2021.

Uit het IMPACT-model volgt dat de greuremissies afkomstig van de RWZI Sint-Niklaas met zijn geplande procesvoering (na realisatie van het lopende renovatieproject en bijkomende luchtbehandeling van de slibverwerkingsinstallaties) een verwaarloosbaar effect hebben ter hoogte van de toetsingsobjecten, in het bijzonder de dichtste woningen en de speel- en sportterreinen, voor wat betreft de zeer onaangename geuren. Voor wat betreft de zeer onaangename geuren zijn de voorziene en bijkomend gevraagde maatregelen voldoende.

Voor wat betreft de neutrale tot onaangename geuren is er volgens de IMPACT berekening een overschrijding van de grenswaarde ter hoogte van 1 woning in de Pijkedreef. De resultaten van de snuffelmetingen uitgevoerd in de geurstudie in 2013 door Olfascan weerleggen echter dat er potentiële geurhinder is afkomstig van de beluchtingsbekkens en weerleggen hiermee ook de noodzaak tot het onmiddellijk treffen van maatregelen. Voor de neutrale tot onaangename geuren in totaliteit is er hoogstens een matig negatief effect. Economisch verantwoorde en op de site realiseerbare BBT dienen toegepast te worden. Het overdekken van de grote beluchtingsbekkens is op heden een onaanvaardbare kost ten opzichte van de potentiële hinder, die niet wordt weerhouden.

De voorgestelde derde voorwaarde dient gelet op de beschikbaarheid van de resultaten van de IMPACT-studie dus niet langer opgenomen te worden in de vergunning. De geurimpact werd kwalitatief berekend en voor wat de impact van de beluchtingsbekkens betreft ook kwantitatief onderbouwd. Alle mogelijke maatregelen conform het beoordelingskader worden reeds getroffen (en tevens geborgd door het opleggen van de hiervoor beschreven luchtbehandelingen).

./...

Natuurtoets

De installatie bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden.

Watertoets

Gelet op het voorwerp van voorliggend dossier is de watertoets niet relevant.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan deels worden ingewilligd.

3. Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de POVC tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan de **nv Aquafin** voor de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie, gelegen aan de Kleibekstraat 116, 9100 Sint-Niklaas, wordt **gedeeltelijk ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere voorwaarde 15) opgelegd bij besluit van de deputatie van 8 maart 2012 wordt vervangen door onderstaande bepalingen:

M.b.t. de beperking van geurhinder:

- a) De ontvangstenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentgemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;
- b) Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Melding opstart en beëindiging bemalingswerkzaamheden

De opstart van de bemalingswerkzaamheden wordt door de exploitant gemeld aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten en afdeling Handhaving van het departement Omgeving, de VMM-AOW (grondwater.ovl@vmm.be) , de VMM-AET (bodemsaneringen@vmm.be) , het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Sint-Niklaas en de vergunningverlenende overheid.

./...

2. Lozen van bemalingswater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mag de volgende emissiegrenswaarde(n) niet worden overschreden:
As: 20 µg/l
- b) Controle-inrichting: al het bemalingswater dient afgevoerd over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde water te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1 van VLAREM II;
3. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II zijn volgende concentraties/verwijderingspercentages van toepassing en dit voor een periode eindigend op 31 december 2020:
 P_{tot} : 1 mg/l of $\Delta\%P_{\text{tot}}$: 80%
Vanaf 1 januari 2021 zijn de voorwaarden van Bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II integraal van toepassing.
4. In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4.2 van VLAREM II opgelegde bepalingen omtrent debietsmeting en –registratie moeten de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM.
5. De exploitant organiseert een meldpunt waar omwonenden eventuele klachten als gevolg van de exploitatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen melden. De klachten worden geregistreerd met vermelding van datum, klager, aard van de klacht en de genomen maatregelen. Dit register wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

6. M.b.t. de beperking van geurhinder:

- a) De ontvangsteenheid (incl. buffer van 200 m³) voor septisch materiaal en festivalwaters, de influentzone (influentemaal, fijnrooster) en de beluchte zandvanger zijn overdekt met afzuiging naar een actief koolfilter;
- b) Bij slibverlading uit de silo('s) voor ontwaterd slib wordt een overkapping voorzien die de vulluiken van de container goed omsluit; de silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt samen met de afgezogen lucht van de slibverwerkinginstallaties in het slibgebouw geleid naar een filter met actieve kool; dit tegen ten laatste 17/08/2022.
- c) De studie uitgevoerd door een erkend deskundige lucht waarin werd onderzocht welke bijkomende maatregelen op de site kunnen worden genomen ter beperking van de geuremissies – in navolging van de voorwaarde opgelegd in het besluit van de deputatie van 8 maart 2012 – dient ter inzage te liggen van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving op het bedrijf.

7. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de voertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

8. Groenscherm

- a) In afwijking van de bepalingen van art. 5.2.1.5§5 van VLAREM II dient niet overal een groenscherm van 5 m breedte rondom het terrein aanwezig te zijn. De aanleg en de samenstelling dient te gebeuren in overleg met de deskundige Natuur van het stadsbestuur van Sint-Niklaas. De voorwaarden

./...

van de dienst Integraal Waterbeleid ter vrijwaring van de 5 m-erfdienstbaarheid langsheen de Molenbeek dienen integraal nageleefd te worden.

- b) De exploitant neemt de nodige maatregelen ten einde het bestaande groenscherm in stand te houden en maximaal uit te breiden. Alle beschikbare vrije stroken worden maximaal beplant. Waar het groenscherm beperkt is, moet er een haag staan.

9. Bemaling

- a) de spanningsbemaling in HCOV 0400 moet peilgestuurd bemaald worden. De filterstelling van de winningsputten en peilputten moet zodanig gebeuren dat er geen risico is op beluchting van de watervoerende laag. Het liggingsplan van de winningsputten en de peilputten moet ter goedkeuring opgestuurd worden naar de VMM en de vergunning verlenende overheid;
 - b) het maximaal afpompijgspeil in een centrale peilput HCOV 0400 is niet dieper dat de basis van de Boomse klei (8 m-mv);
 - c) het minimaal afpompijgspeil in een centrale peilput is in HCOV 0400 niet hoger dan 6,6 mv
 - d) de winningsputten (en eventuele peilputten die begraven worden) in HCOV 0400 moeten van zodra ze niet meer gebruikt worden conform de Code van goede praktijk opgevuld worden;
 - e) Bij het beëindigen van de bemaling moeten de peilen in HCOV 0400 nog 1 jaar opgemeten worden (maandelijkse metingen). Deze metingen worden gerapporteerd aan VMM (grondwater.ovl@vmm.be) en vergunningverlenende overheid.
10. De studie waarin de haalbaarheid onderzocht werd van de aanleg van een nieuwe toegangsweg aansluitend op het terrein van MIWA dient ter inzage te liggen van afdeling Handhaving van het departement Omgeving op het bedrijf.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep

./...

omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 11 juni 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

De wnd. gouverneur-voorzitter,
(get.) Didier Detollenaere

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.