


**Provincie Vlaams-Brabant**  
**Directie economie en middenstand, land- en tuinbouw,**  
**leefmilieu**  
**Dienst Leefmilieu**



**Inrichting Vlareem - klasse 1**  
**Dossiernummer: D/PMVC/06J31/07744**  
**Milieudatabank: 12689/1005**

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIERAAD INGEVOLGE DE VERGUNNINGSAANVRAAG INGEDIEND DOOR AQUAFIN NV, DIJKSTRAAT 8 TE 2630 AARTSELAAR VOOR HET VERANDEREN VAN DE INRICHTING GELEGEN ALBERT DENYSTRAAT 161 TE 1651 BEERSEL**

De deputatie van de provincieraad,

### **I. Betreft**

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 voor het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

### **II. Toepasselijke regelgeving**

- Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.
- Het besluit van 06 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.
- Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.
- Het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zoals gewijzigd.

### **III. Feitelijke gegevens**

Op **30.10.2006** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar**, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning voor het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen **Albert Denystraat 161 te 1651 Beersel**, kadastrale percelen afdeling 05, sectie C, nrs. 319a, 330b en 350a met als voorwerp:

- de aanvoer en verwerking op de RWZI van extern aangevoerd roostergoed, slib en zand afkomstig van de ruiming van pompstations (uitbreiding, rubriek 2.3.2.e.2)
- een RWZI met een capaciteit van 45.000 IE (op basis van een BZV van 60 g BOD/IE/d) i.p.v. 50.000 IE (op basis van een BZV van 54 g BOD/IE/d) (rubriek 3.6.4.3)
- een opslag van 2.760 kg bestrijdingsproducten tegen de vorming van draadvormende bacteriën (rubriek 17.3.3.2)
- een opslag van 400 l additieven voor waterzuivering (rubriek 17.4).

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

| Overheid<br>(1) | Referentie         | datum besluit | vervaldatum | voorwerp                     |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| D               | D/PMVC/01L20/35038 | 25/04/2002    | 25/04/2022  | exploitatie van een RWZI     |
| D               | D/A45/06B13/05706  | 1/06/2006     | 1/06/2009   | wijziging lozingsvoorwaarden |

CBS : College van Burgemeester en Schepenen  
D : Deputatie

#### **IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid**

Op 10.11.2006 werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

#### **V. Adviezen, Onderzoek en Motivering**

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 27.12.2006 bracht het college van burgemeester en schepenen van Beersel gunstig advies uit.

Op 22.12.2006 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Op 29.11.2006 bracht het Agentschap R-O Vlaanderen (ASV) gunstig advies uit.

Op 04.01.2007 bracht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gunstig advies uit.

Op 20.11.2006 bracht de OVAM gunstig advies uit.

Op 13.12.2006 bracht Milieuvergunningen Dienst Vlaams-Brabant (AMV) gunstig advies uit.

Op 10.01.2007 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen ASV, VMM, OVAM, AMV en 1 externe deskundige.

#### **Verslag van het onderzoek:**

De inrichting is volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977) gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut.

De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 17 van het KB van 28.12.1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en het gewestplan.

De verwerkingscapaciteit van de RWZI wordt aangepast naar 45.000 IE (op basis van een BZV van 60 g BOD/IE/d) i.p.v. 50.000 IE (op basis van een BZV van 54 g BOD/IE/d). Dit is een louter administratief-technische aanpassing. In Vlarem II is sinds het verlenen van de

basisvergunning IE gedefinieerd als 'de biologisch afbreekbare organische belasting met een biochemisch zuurstofverbruik gedurende 5 dagen bij 20 °C van 60 g zuurstof.

De RWZI is vergund voor de aanvoer van slib- en septisch materiaal. Nu wordt gevraagd om ook materiaal afkomstig van pompstations aan te voeren en te verwerken (nieuwe rubriek).

Het beperkt bijkomende vrachtvervoer zal geen negatieve impact hebben op de omgeving.

De dichtbijgelegen woningen (3) liggen op 100 m van de inrichting.

De gevraagde opslag van chemicaliën betreft een regularisatie. Deze chemicaliën worden opgeslagen in ingekupte houders of in vaten op lekbakken geplaatst en dienen voor de bestrijding van algenvorming en draadvormige bacteriën.

De uitbating ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied (watertoets).

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn tot 25 april 2022, datum waarop de basisvergunning vervalt.

Gelet op het verslag van Jean-Pol Olbrechts, lid van de deputatie.

## **VI. Besluit**

### **ARTIKEL 1**

Aan **Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het veranderen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen **Albert Denystraat 161 te 1651 Beersel**, kadastrale percelen afdeling 05, sectie C, nrs. 319a, 330b en 350a met als voorwerp:

- de aanvoer en verwerking op de RWZI van extern aangevoerd roostergoed, slib en zand afkomstig van de ruiming van pompstations (uitbreiding, rubriek 2.3.2.e.2)
- een RWZI met een capaciteit van 45.000 IE (op basis van een BZV van 60 g BOD/IE/d) i.p.v. 50.000 IE (op basis van een BZV van 54 g BOD/IE/d) (rubriek 3.6.4.3)
- een opslag van 2.760 kg bestrijdingsproducten tegen de vorming van draadvormige bacteriën (rubriek 17.3.3.2)

een opslag van 400 l additieven voor waterzuivering (rubriek 17.4).

**Rubrieken:** 2.3.2.e, 3.6.4.3, 17.3.3.2 en 17.4

### **ARTIKEL 2**

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

### ARTIKEL 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. die aanvangt op **1 februari 2007**

behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **25 april 2022** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

### ARTIKEL 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de eerder opgelegde vergunningsvoorwaarden.

### ARTIKEL 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

### ARTIKEL 6

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Leuven, 1 februari 2007**

**Aanwezig:** Lodewijk DE WITTE, voorzitter;  
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE, Monique SWINNEN, Wiske OCKERMAN, Tom TROCH, leden;  
Marc COLLIER, provinciegriffier.

**In opdracht:**

**Marc COLLIER,**  
provinciegriffier

Voor eensluidend afschrift:  
Namens de provinciegriffier,

Martine BORREMANS,  
diensthoofd



**Lodewijk DE WITTE,**  
gouverneur