Omgevingsvergunning

De deputatie
van de provincie Limburg

Gelet op het verzoek van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ingediend op 25 oktober 2020, tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van NV AQUAFIN (inrichtingsnummer 20201020-0023), voor het exploiteren van de RWZI Lommel, gelegen te LOMMEL, Rietkolk 71;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het verzoek
Gelet op het verzoek van Aquafin nv tot wijziging van de milieuvoorwaarden omvattende:
- de voorwaarden waarvan de wijziging wordt gevraagd: verwijderingspercentages en concentratienormen zoals opgelegd in bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II wat betreft de parameter stikstof
- de nieuw gevraagde voorwaarden: voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025
totaal stikstof: minimum percentage vermindering **75%**

Historiek
Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde ingedeelde inrichting of activiteiten reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben:
milieuvergunningen/en meldingen:

- besluit van de deputatie, d.d. 6 november 2008 tot verdere exploitatie en verandering van de RWZI Lommel, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit van de deputatie, d.d. 9 december 2010 tot wijziging van de lozingsnormen voor een termijn van 5 jaar vanaf 1 januari 2011;
- besluit van de deputatie, d.d. 1 oktober 2015 tot verandering van de RWZI Lommel door uitbreiding met bijkomende aanvoer van afvalwaters van evenementen ed. voor een termijn eindigend op 6 november 2028;
- besluit van de deputatie, d.d. 12 november 2015 tot wijziging van de lozingsnormen voor een termijn van 5 jaar vanaf 1 januari 2016;

Procedureverloop
Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 25 oktober 2025, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat
het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op 18 november 2020, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 18 november 2020 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 §1, 2° van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 18 november 2020 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 18 november 2020 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 18 november 2020 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek
Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:
- de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen bezwaren;

Adviezen
Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van Lommel;

Gelet op het gunstige advies d.d. 13 januari 2021 van AGOP-Milieu waaruit het volgende blijkt:
Voorwerp aanvraag
De aanvraag heeft betrekking op de RWZI van Lommel, een rioolwaterzuiveringsinstallatie met een ontwerpcapaciteit van 29.700 IE.
De aanvraag omvat de bijstelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning d.d. 12/11/2015 betreffende de lozing van het effluent, nl.:
1. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a van Vlarem II zijn volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages van toepassing voor de kalenderjaren 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020:
BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 73%
P totaal 1 mg/l of minimum percentage vermindering 80%
te wijzigen in:
1. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a van Vlarem II gelden volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025:
BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
P totaal 2 mg/l en minimum percentage vermindering 80%
Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag:
Met deze aanvraag beoogt de exploitant een tijdelijke afwijking op de bepalingen van bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II, namelijk voor de parameter totaal stikstof een minimum percentage van vermindering van 75% i.p.v. 80%. Voor de parameter totaal fosfor wenst men de Vlarem-voorwaarden te verkrijgen.
Overwegende dat deze wettelijke normen momenteel niet haalbaar zijn; dat dit wordt aangetoond door de meegeleverde meetgegevens van influent en effluent van de RWZI in 2017, 2018 en 2019; dat om het in Vlarem opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen investeringen op de RWZI noodzakelijk zijn; dat deze investeringen (bvb. continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering) voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd worden; dat daarnaast is vast te stellen dat het influent van de RWZI Lommel licht verdund is; dat een herstelprogramma in het kader van de remediëring van de influentverdunning werd opgemaakt en toegevoegd aan het aanvraagdossier; dat daarom de versoepeling aangevraagd wordt voor 5 jaar;
Overwegende dat een consensus is uitgewerkt tussen VMM en Aquafin inzake de implementatie van de nieuwe effluentnormering; dat deze consensus als uitgangspunt dient genomen te worden bij aanvragen tot aanpassing van de vergunningsvoorwaarden; dat deze consensus door het Gewest werd aangebracht op de Overlegvergadering tussen Aquafin en het Gewest op 23 augustus 2005 en is bekrachtigd op de Overlegvergadering van 27 september 2005;
Overwegende dat de afwijkingsaanvraag is opgemaakt volgens de afspraken van deze consensus; dat de argumenten van de aanvrager kunnen worden aanvaard;
Advies:
Gunstig
De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
Voorstel
Aan de nv Aquafin voor de RWZI Lommel de vergunning verlenen voor de gevraagde bijstelling van de voorwaarden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. van de VMM waaruit het volgende blijkt:
Situatieschets
Aquafin heeft een omgevingsvergunning voor het exploiteren van RWZI Lommel tot 06-11-2028.
RWZI Lommel dateert van 1975. Ze beschikt volgens het aanvraagdossier over volgende zuiveringstechnologie: actief slibsysteem met biologische stikstofverwijdering en chemische fosforverwijdering. Ze heeft een ontwerpcapaciteit van 29.700 IE (op basis van 60g BZV/IE.dag) en verwerkt het afvalwater van een agglomeratie – volgens de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater – met een grootte van 26.900 IE. Ze valt dus onder de voorwaarden van Vlarem II, bijlage 5.3.1.a voor RWZI's 10.000 – 100.000 IE.
Aquafin beschikt voor deze RWZI via de milieuvergunning van 12-11-2015 over volgende vergunde normen van 01-01-2016 tot 31-12-2020:

BZV: 25 mg/l en 90%
CZV: 125 mg/l en 75%
ZS: 35 mg/l en 90%
Ntot: 15 mg/l en 73%
Ptot: 1 mg/l of 80 %
(het onderlijnde betreft een afwijking tot de Vlarem voorwaarden)
Aangevraagde normen
Aquafin vraagt nu opnieuw een afwijkende norm aan, zij het enkel voor N totaal, voor de periode van 01-01-2021 tot 31-12-2025:
BZV: 25 mg/l en 90%
CZV: 125 mg/l en 75%
ZS: 35 mg/l en 90%
Ntot: 15 mg/l en 75%
Ptot: 2 mg/l en 80%
(het onderlijnde betreft een afwijking tot de Vlarem voorwaarden)
Lozingssituatie
Het effluent van de RWZI wordt geloosd in de Eindergatloop, een lokaal waterlichaam van eerste orde, type kleine beek.
Beoordeling aanvraag
Aquafin vraagt de afwijkende normering aan, op basis van volgende argumenten: (1) inherent aan het zuiveringssysteem en (2) te wijten aan de graad van verdunning in het stelsel. Het aangevraagde verwijderingspercentage voor N is gebaseerd op het behaalde percentage van de afgelopen 3 jaar, met beperkte veiligheidsmarge (conform een met VMM overeengekomen formule).
Aquafin geeft aan dat het in Vlarem opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen zou zijn mits doorgedreven investeringen op de RWZI. Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering maar worden voorlopig op vraag van het Gewest niet uitgevoerd. Het Gewest verkiest namelijk te remediëren aan de bron (voorkomen van verdunning van het influent van de RWZI).
Het influent van RWZI Lommel is licht verdund. De gemiddelde BZV influentconcentratie ligt net hoger dan 100 mg/l, maar verdergaande analyse geeft aan dat er heel wat parasitair water aangesloten is op het rioleringsstelsel.
In het dossier wordt op basis van de analyse van verschillende parameters (gekende knelpunten, BZV influent concentratie, hoeveelheid RWA tegenover afvalwater, hoeveelheid parasitair water tegenover afvalwater, hoeveelheid niet vervuild water tegenover afvalwater, detailanalyse fleatrap voorbije jaren etc.) en expert oordeel bepaald wat de oorzaak kan zijn van de verdunning van het influent en zo ook de te volgen weg om hier op korte of langere termijn een oplossing voor te vinden. Conclusie in het geval van RWZI Lommel is dat het rioleringsstelsel vermoedelijk lekt (insijpeling grondwater, zowel winter als zomer, door de verouderde staat en de ligging onder grondwaterniveau), dat er veel gekende aansluitingen van grachten zijn maar algemeen genomen te weinig specifieke knelpunten gekend zijn. Verder onderzoekswerk is dus nodig.
VMM is van oordeel dat de oorzaken voor de verdunning voldoende worden geduid in de aanvraag en in de nabije toekomst verder onderzocht zullen worden. Uit de voorgestelde acties of projecten kan afgeleid worden dat er in de nabije toekomst een verbetering van de graad van verdunning te verwachten is.
VMM merkt op dat het bedrijf Visko Teepak bijdraagt aan de verdunning van het RWZI influent, met een vergunde lozing van 3.000 m³/dag in de praktijk verdund afvalwater. In het dossier staat dat er geen bedrijven vallen onder de criteria voor grondige analyse conform het Besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI, maar dat is dus wel het geval voor Teepak.
Advies:
VMM adviseert gunstig voor de aangevraagde wijziging tot afwijkende bepalingen van Vlarem II bijlage 5.3.1.a mits volgende bijzondere voorwaarden:
- In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a gelden volgende emissiegrenswaarden en minimale verwijderingspercentages voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025:
BZV: 25 mg/l en 90%
CZV: 125 mg/l en 75%
ZS: 35 mg/l en 90%
Ntot: 15 mg/l en 75%
Ptot: 2 mg/l en 80%

Gelet op het gunstig advies, d.d. 1 februari 2021 van de POVC waaruit het volgende blijkt:
- er wordt een afwijking gevraagd aan de effluentnormering zoals beschreven in bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II wat betreft het minimum verwijderingspercentage voor de parameter stikstof en dit voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- het advies van het schepencollege is stilzwijgend gunstig;
- het advies van GOP-Milieu is gunstig voor de gevraagde afwijking;
- het advies van de VMM is gunstig voor de gevraagde afwijking;
- Aquafin had gevraagd om te worden gehoord door de commissie: omwille van de Coronacrisis wordt de fysieke hoorzitting vervangen door een schriftelijke hoorzitting waarin de exploitant de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren op de uitgebrachte adviezen en eventuele bezwaren. De exploitant heeft geen schriftelijke reactie bezorgd via het omgevingsloket;
- het advies van de POVC is UNANIEM GUNSTIG voor de gevraagde afwijking voor het voorstel zoals geformuleerd door de VMM;

Beoordeling

Overwegende dat Aquafin voor de RWZI Lommel een afwijking wenst te bekomen van bijlage 5.3.1.a van Vlarem II inzake de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages, m.n. voor de parameter Ntotaal en dit voor de kalenderjaren 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025;
dat bijlage 5.3.1.a van Vlarem II de emissiegrenswaarden bevat waaraan de RWZI moet voldoen; dat er zowel aan de opgelegde concentratiewaarden als aan de reductiepercentages voldaan moet worden, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dat aanvragen tot afwijking uitdrukkelijk gemotiveerd moeten worden en gekoppeld moeten worden aan een herstelprogramma, zodat op termijn de Vlarem-lozingsvoorwaarden nageleefd kunnen worden;

Overwegende dat tussen het Vlaams Gewest en Aquafin een consensus werd goedgekeurd in 2005 inzake de implementatie van de nieuwe effluentnormering zoals vastgesteld Vlarem II; dat, met het oog op het indienen van de nieuwe versoepelingsaanvragen, deze consensus werd bijgestuurd; dat uit het advies van AGOP-Milieu en de VMM blijkt dat de versoepelingsaanvraag werd ingediend conform de afspraken van deze consensus;

Overwegende dat de RWZI Lommel een ontwerpcapaciteit heeft van 29.700 IE (60 g BZV/IE.dag) en het afvalwater moet verwerken van een agglomeratiegrootte van 26.900 IE; dat naast de agglomeratiegrootte, ook de dimensionering en de toegepaste zuiveringstechnologie in aanmerking genomen moet worden voor de vaststelling van de toepasselijke effluentnormen; dat de RWZI Lommel volgens het dossier beschikt over een actief slibsysteem met biologische N-verwijdering en chemische P-verwijdering; dat het effluent geloosd wordt in de Eindergatloop;

Overwegende dat voor de RWZI Lommel de agglomeratiegrootte groter is dan 10.000 IE; dat bijgevolg bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II van toepassing is;

Overwegende dat voor de RWZI Lommel reeds op 12 november 2015 een afwijking van de in bijlage 5.3.1.a. van Vlarem II vastgestelde lozingsnormen werd toegestaan voor een termijn eindigend op 31 december 2020 en dit voor de parameters Ntotaal en Ptotaal;

Overwegende dat de gevraagde afwijkende normering als volgt wordt gemotiveerd:
- inherent aan het zuiveringssysteem;
- te wijten aan de graad van verdunning in het stelsel;
- het aangevraagde verwijderingspercentage voor N is gebaseerd op het behaalde percentage van de afgelopen 3 jaar, met beperkte veiligheidsmarge (conform een met VMM overeengekomen formule);

Overwegende dat het influent van RWZI Lommel licht verdund is; dat de gemiddelde BZV influentconcentratie net boven de 100 mg/l ligt maar dat verdergaande analyse aangeeft dat er heel wat parasitair water aangesloten is op het rioleringsstelsel;

Overwegende dat in het dossier op basis van de analyse van verschillende parameters (gekende knelpunten, BZV influent concentratie, hoeveelheid RWA tegenover afvalwater, hoeveelheid parasitair water tegenover afvalwater, hoeveelheid niet vervuild water tegenover afvalwater, detailanalyse fleatrap voorbije jaren etc.) en expert oordeel

bepaald wordt wat de oorzaak kan zijn van de verdunning van het influent en zo ook de te volgen weg om hier op korte of langere termijn een oplossing voor te vinden;

Overwegende dat de conclusie in het geval van RWZI Lommel is dat het rioleringsstelsel vermoedelijk lekt (insijpeling grondwater door de verouderde staat en de ligging onder grondwaterniveau), dat er veel gekende aansluitingen van grachten zijn maar algemeen genomen te weinig specifieke knelpunten gekend zijn; dat verder onderzoekswerk dus nodig is;.

Overwegende dat de oorzaken van de vergunning voldoende worden geduid in het dossier en in de nabije toekomst verder zullen onderzocht worden;

Overwegende dat uit onderzoek van het dossier en uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat de argumentatie van Aquafin kan worden bijgetreden; dat bijgevolg de gevraagde wijziging voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025 kunnen worden toegestaan;

Overwegende dat de RWZI Lommel een GPBV-installatie betreft waarvoor de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment (gepubliceerd op 17/08/2018) van toepassing zijn; dat op 21 oktober 2019 door de POVC reeds een algemene GPBV-evaluatie werd uitgevoerd van deze installatie; dat een aanvulling van de vergunningsvoorwaarden niet nodig werd geacht;

Overwegende dat, volledigheidshalve, zoals geadviseerd door de VMM, volgende bijzondere voorwaarde wordt opgelegd:
"In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a van Vlarem II zijn volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages van toepassing voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025:
BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
P totaal 2 mg/l en minimum percentage vermindering 80%";

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het verzoek van NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, tot bijstelling van de voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning d.d. 6 november 2008 en volgende, op naam van NV AQUAFIN (inrichtingsnummer 20201020-0023), voor het exploiteren van de RWZI Lommel, gelegen te Lommel, Rietkolk 71, wordt **ingewilligd.**

Artikel 2 De voorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 6 november 2008 en volgende, worden als volgt gewijzigd:

§1. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. a van Vlarem II zijn volgende emissiegrenswaarden en minimale reductiepercentages van toepassing voor de kalenderjaren 2021 tot en met 2025:
BZV 25 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
CZV 125 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
ZS 35 mg/l en minimum percentage vermindering 90%
N totaal 15 mg/l en minimum percentage vermindering 75%
P totaal 2 mg/l en minimum percentage vermindering 80%";

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:
1) de verzoeker/exploitant, met name NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
6) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
7) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVB), bekendgemaakt door:
1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2021-03-11

De verslaggever,
(1)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1
Minuut: 1
- besluit: 1
Zendbrieven: 2 minuten + 2 expedities
Expedities te maken:
- van besluit: 4
Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)