



MLWV-2014-0013/DRDJ/fs

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE, GELEGEN IN 2610 WILRIJK (ANTWERPEN) (EN 2630 AARTSELAAR (ENKEL POSTBUS)), CLEYDAELLAAN 16.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van nv Aquafin ingediend op 24 januari 2014 strekkende tot het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden, als volgt:

in toepassing van artikel 45 van Vlarem I verzoekt de nv Aquafin een afwijking van artikel 4.2.5.4.1§1 van Vlarem II met betrekking tot de debietregistratie. Meer bepaald vraagt de exploitant volgende bijzondere voorwaarde op te nemen in de vergunning:

"De continue debietregistratie gebeurt op basis van een debietmeting op het influent";

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

De registratie van de dagdebieten en de EPI-berekeningen (Ecologische Performantie Indicatoren) gebeuren momenteel op basis van de meest correcte meting. In het verleden bleek dit telkens de influentdebietsmeting te zijn. Bijgevolg wensen we dit dan ook als officieel meetpunt aan te duiden zodat er niet meer verder geïnvesteerd moet worden in het onderhoud van de effluentdebietsmeting;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Antwerpen d.d. 14 maart 2014 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 maart 2014 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen (kenmerk: AN2014/64/AV); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het rioolwaterzuiveringsstation is volledig gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen, maar heeft als postadres Cleydaellaan 16 te Aartselaar.

In deze aanvraag wenst de exploitant een afwijking te krijgen op artikel 4.2.5.4.1.§1 van Vlarem II: "In toepassing van artikelen 37 tot en met 56 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 20008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid worden met het oog op de controle op de naleving van de toepasselijke emissiegrenswaarden debietsevenredige 24-uurmonsters of tijdsevenredige 24-uurmonsters genomen op vaste plaatsen in de inlaat en in de afvoer van de behandelingsinstallatie. Bij gebruik van tijdsevenredige monsters wordt een monsternamepauze van maximaal 10 minuten gehanteerd. De registratie van de debietsmeting moet naast het ogenblikkelijke resultaat ook het uurdebiet en het 24-uurdebiet weergeven. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning moet het debiet van het effluentwater continu geregistreerd worden. Hierbij worden goede internationale laboratoriumpraktijken toegepast die gericht zijn op een zo gering mogelijke achteruitgang van het monster tussen de monsterneming en de analyse.

Ongeacht wat ter zake in de milieuvergunning is opgelegd, moet geen enkele andere parameter dan het debiet continu worden bemonsterd noch gemeten."

2. De exploitant wil de debietsmeting geplaatst op het influent als officieel meetpunt gebruiken.
3. Tot op heden is er zowel een influent- als een effluentdebietsmeting. Er wordt door VMM steeds gebruikgemaakt van de meest correcte meting. Dit bleek in het verleden steeds de influentmeting te zijn. Het bedrijf wil er voor kiezen om de effluentsdebietsmeting buiten gebruik te stellen en niet meer te investeren in nodige herstellingen;
4. Op volgende elementen uit het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar van stad Antwerpen:
 - a) Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (KB van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen).
 - b) Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening.
 - c) De aanvraag betreft een milieuvergunning voor de afwijking van artikel 4.2.5.4.1 §1 van Vlarem II met betrekking tot de debietregistratie.
 - d) De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestplan Antwerpen.
 - e) De aanvraag is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.
 - f) Indien er werken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dient deze steeds bekomen te worden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 maart 2014 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/14/10007); op volgende elementen uit dit advies:

1. Er wordt gevraagd om de debietsmeting geplaatst op het influent als officieel meetpunt te gebruiken. Tot op heden is er zowel een influent- als een effluentdebietsmeting aanwezig. Er wordt door de VMM steeds gebruikgemaakt van de meest correcte meting en dit bleek in het verleden steeds de influentmeting te zijn.
2. Vandaar dat er nu voor gekozen wordt om het influent te gebruiken als officieel meetpunt. De effluentdebietsmeting zal buiten gebruik gesteld worden en er zal niet meer geïnvesteerd worden in de nodige herstellingen.
3. Uit aanvullende informatie blijkt dat er ook in verschillende andere RWZI 's vastgesteld werd dat er geen significante verschillen zijn tussen de gemeten influent- en effluentdebieten.
4. Indien er afvalwater met een tankwagen wordt aangevoerd zal deze stroom ook gemeten worden via de meting van het influentdebiet.
5. Voor de RWZI van Ravels is er reeds een toestemming verleend om de effluentdebietsmeting te vervangen door een influentdebietsmeting (deputatiebesluit MLWV-2012-0046).
6. De afdeling Milieuvergunningen heeft geen bezwaar dat de continue registratie van het debiet enkel gebeurt op basis van een debietsmeting op het influent omdat vastgesteld werd dat dit minstens even nauwkeurig is dan een debietsmeting op het effluent;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het Departement Ruimte Vlaanderen; dat dit stilzwijgend gunstig wordt geacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 maart 2014 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JVDM/ME/AELT/38733/14/78); op volgende elementen uit dit advies:
Technisch gezien is het influent op een aantal (verwaarloosbare) details na gelijk aan het effluent.
De indicatoren worden berekend op basis van het influentdebiet.

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 april 2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
3. Milieutechnische evaluatie
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen
4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde
 - Voorstel AMV:
"De continue debietsregistratie gebeurt op basis van een debietsmeting op het influent."
 - Voorstel VMM:
"In afwijking van wat gesteld wordt in artikel 4.2.5.4.1§1 moet het debiet van het influentwater continu geregistreerd worden."
 - De PMVC stelt voor de afwijking als volgt op te nemen in de vergunning:
"In afwijking van artikel 4.2.5.4.1§1 van Vlarem II gebeurt de continue debietsregistratie op basis van een debietsmeting op het influent."
5. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen en van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens de zitting van de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan.

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van nv Aquafin worden de voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 2 april 2009 nr MLAV1/08-606, voor het verder exploiteren na verandering door nv Aquafin van een rioolwaterzuiveringsinstallatie gelegen te 2610 Wilrijk (Antwerpen) (en 2630 Aartselaar(enkel postbus)), Cleydaellaan 16, gewijzigd als volgt:

- In afwijking van artikel 4.2.5.4.1§1 van Vlarem II gebeurt de continue debietsregistratie op basis van een debietsmeting op het influent.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 8 mei 2014.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

w.g.

Danny Toelen

De Voorzitter,

w.g.

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie
Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Dries De Jongh