

Dossiernummer 32011/167/1/M/8

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. SILVAMO voor een inrichting gelegen Staatsbaan 67 8610 Kortemark, KORTEMARK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/08/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een monodeponie voor baggerspecie voor een termijn tot 19/06/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m³);

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 06/02/2014 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een monodeponie voor baggerspecie voor een termijn tot 19/06/2023;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 29/05/2015 ingediend door N.V. SILVAMO, gevestigd te Kwadestraat 151 a bus 31/32 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Staatsbaan 67 8610 Kortemark,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0638/F

Gelet op het feit dat op datum van 19/06/2015 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Departement RWO
- de afdeling van de Vlaamse Milieu Maatschappij bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1.b	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, miv het	2	A M R	1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m³/h wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))							
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 90 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 350 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: -90 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van 50 l t.e.m. 500 l, wanneer inrichting volledig/gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 225 liter)	3		0				
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1.b	afvalwaterzuiveringsinstallaties Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	biociden	150 kilogram
17.3.3.2.b	ijzerchloride	200 kilogram
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	90 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	-90 kilogram
17.3.4.1.b	benzine Reden: Verplaatsing	200 liter
17.3.7.1	hydraulische olie	200 liter
17.3.7.1	antivries koelvloeistoffen Reden: Verplaatsing	25 liter
29.5.2.1.b	metaalbewerkingstoestellen Reden: Verplaatsing	15 kilo watt

Concreet:

wijziging:

- Verwijderen van delen van, uitbreiden van delen van en verplaatsen van de waterzuiveringsinstallatie (voor zuivering percolaat stortplaats) en verplaatsen lozingspunt effluent in de Speyebeek
- Verwijderen opslag antiscalent "Aramis 559" 90 kg.
- Verplaatsen opslag 5480 kg (tank NaOH 2.000 kg, tank HCl 3.000 kg, NaOCl 480 kg).
- Verplaatsen loads met opslag gevaarlijke producten:
 - opslag alkalisch reinigingsmiddel 50 kg, antivries 25 kg.
 - opslag 200 l benzine.
 - opslag 225 l (antivries 25 l, hydraulische olie 200 l).
 - metaalbewerkingstoestellen 15 kW
- Verplaatsen niet ingedeelde-inrichtingen: 2 luchtcompressoren waterzuivering, stroomgroep op benzine (loads), droge dampinstallatie voor geurbestrijding (aanwezig maar buiten gebruik)
- Uitbreiden niet-ingedeelde inrichtingen: opslagtank te zuiveren percolaat 1000 m³
- Verwijderen opslag 2500 kg zout en verplaatsen 500 kg.
- Herrubriceren van vergund labo

- uitbreiding met:

- Opslag antiscalent "VITEC 7000" 90 kg.

Gelet op het Gunstig advies d.d. 30/07/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/07/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

1. Ligging

De stortplaats wordt geëxploiteerd in het oudste deel van de kleiputten van de steenbakkerij Wienerberger en is gelegen ca. 1,5 km ten zuiden van het centrum van Kortemark.



De gebouwen van de steenbakkerij Wienerberger liggen ten oosten. Naar het zuiden bevindt zich de voortschrijdende kleiwinning en ten westen akkerland (bestemming ontginningsgebied). In het noorden grenst de deponie aan een oude kleiput, gevuld met water, die gebruikt wordt door een groentenverwerkend bedrijf (Verduyn).

De toegang naar de stortplaats bevindt zich aan de Staatsbaan en loopt over de terreinen in eigendom van de steenbakkerij. Op deze percelen is een erfdienstbaarheid van uitweg verleend.

De meest nabijgelegen vreemde woningen bevinden zich langs de Hoogledestraat op ca. 250 m van de perceelgrens.

2. Activiteit en voorwerp van de aanvraag

Op deze locatie baat Silvamo een stortplaats voor niet-gevaarlijke stoffen uit: bagger-en ruimingsspecie, mineraal slib, niet-reinigbare grond en afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties, niet-reinigbaar puin en drinkwaterslib. De vergunde stortcapaciteit is 1.600.000 m³.

Voorliggende mededeling betreft in hoofdzaak het verplaatsen van een deel van de infrastructuur (waterzuiveringsinstallatie en loods).

De waterzuiveringsinstallatie voor de zuivering van het percolaat van de stortplaats bevindt zich nu ca. 9 m onder maaiveld. In het kader van de verdere inrichting en exploitatie zal deze verplaatst worden naar het maaiveldniveau en zal komen naast het nieuwe bureel. Dit is de definitieve locatie, m.a.w. ook in de nazorgfase kan de waterzuiveringsinstallatie zolang als nodig er blijven. Ook de opslag in functie van deze waterzuivering en de opslagloods voor gevaarlijke stoffen verhuist mee naar het maaiveldniveau.

3. Milieuaspecten

Met het verplaatsen van de waterzuiveringsinstallatie zal ook op een ander punt in de Speyebeek geloosd worden.

De huidige locatie van de lozing is gelegen stroomafwaarts van het punt waar de Speyebeek bovengronds stroomt en waar de 'grote vijver' gevoed kan worden door de Speyebeek. Water van de grote vijver werd gebruikt door het toenmalige groentenverwerkend bedrijf Bonduelle/later Dujardin. Er waren bij de aanleg van de waterzuiveringsinstallatie toen ook geen analyseresultaten beschikbaar met gekende concentraties van het effluent. Om mogelijke impact van het effluent op de waterkwaliteit in de 'grote vijver' te voorkomen werd gekozen voor een lozingspunt voorbij het aftappunt van de Speyebeek naar de grote vijver.

Het effluent van de waterzuivering van Silvamo wordt via een leiding naar dit lozingspunt gepompt.

Het lozingspunt zal nu verplaatst worden naar een punt stroomopwaarts de Speyebeek, ter hoogte van één van de toezichtspunten die zich in het ingebuisde traject bevinden.

Voorheen werden door nv Silvamo periodiek (2 x per jaar) monsters genomen van de Speyebeek zowel stroomop- als stroomafwaarts het lozingspunt. Door het stroomopwaarts verplaatsen van het lozingspunt zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Er wordt voorgesteld om 2 x per jaar het effluent van de waterzuivering te analyseren op de parameters, die op heden worden geanalyseerd op de staalnames van de Speyebeek. Daarnaast wordt het effluent blijvend maandelijks geanalyseerd op de in het werkplan vastgelegde parameters.

Verder wijzigt de lozing van het bedrijfsafvalwater niet, de vergunde debieten zijn gelijk.

Zoals voorheen zullen analyseverslagen en de evaluatie van de analyseresultaten worden opgenomen in het jaarlijks rapport omtrent de exploitatie van het stort.

Samen met de waterzuiveringsinstallatie wordt ook de opslag van de gevaarlijke producten voor de waterzuivering verplaatst. De waterzuiveringsinstallatie wordt in een betonnen inkuiping geplaatst. De tanks voor de opslag van HCl en NaOH zijn dubbelwandig, uitgevoerd in HDPE. De overige producten voor de waterzuivering worden opgeslagen in een inox kast met rooster en opvangbak.

Er is geen impact naar bodem of grondwater te verwachten.

De overige milieuaspecten hebben gezien de aangevraagde veranderingen geen relevantie.

De hinder en het risico voor de omgeving als gevolg van de aangevraagde veranderingen is verwaarloosbaar.

1. Situatieschets

Door **Silvamo NV** wordt, voor een bestaande inrichting gelegen aan de Staatsbaan te Kortemark, een **uitbreiding en wijziging van een monodeponie voor slib** aangevraagd.

De aanvraag betreft een deponie voor niet gevaarlijke afvalstoffen (categorie 2) met een vergunning tot 19/06/2023. Daarbij is ondermeer rubriek 3.6.3.1.b vergund, namelijk een afvalwaterzuiveringsinstallatie (WZI) bestaande uit:

- voorbezinkingstank 30 m³
- 2 buffertanks elk 22 m³;
- beluchte actief koolfilter;
- beluchte zandfilter;
- actief koolfilter;
- ionenuitwisselaar met een omgekeerde osmose;
- tank voor opslag van het concentraat 84 m³;
- tank voor opslag van permeaat 15 m³;
- lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur en 120 m³/dag in oppervlaktewater (Speyebeek)

Huidige aanvraag kadert in de verdere inrichting en exploitatie van de stortplaats. Met voorliggende aanvraag wordt het **verwijderen en verplaatsen van reeds vergunde onderdelen (WZI en opslagplaatsen)** en het **uitbreiden met onderdelen WZI en nieuwe opslagplaatsen t.b.v. WZI**.

Daarnaast zal ook het lozingspunt van zowel het effluent als het niet-verontreinigd hemelwater als drainagewater verplaatst worden.

2. Evaluatie

De waterzuiveringsinstallatie voor zuivering van het percolaat bevindt zich momenteel een negental meter onder maaiveldniveau. In functie van de verdere inrichting en exploitatie van de stortplaats zal de WZI verplaatst worden naast het nieuwe bureel en op maaiveldniveau. Dit is een definitieve locatie die ook in de nazorgperiode zolang als nodig kan dienen.

Bij het verplaatsen wordt ook een aanpassing aan de WZI voorzien. De beluchte actief koolfilter, zandfilter, actief koolfilter en ionenwisselaar met omgekeerde osmose wordt verwijderd en vervangen door zandfilter

met flocculatie, een ultrafiltratie en microfilter met omgekeerde osmose. Er wordt geen wijziging aan lozingsnormen of -debieten gevraagd.

Het effluent van de WZI wordt deels hergebruikt (sanitair,...) en het resterend deel wordt geloosd in de Speyebeek. Met huidige aanvraag wordt eveneens gevraagd om het lozingspunt te verplaatsen.

Momenteel wordt het bedrijfsafvalwater geloosd net stroomafwaarts het punt waar de Speyebeek terug bovengronds stroomt en ook stroomafwaarts de vroegere pompput Dujardin. Op heden wordt geen water uit de Speyebeek meer afgeleid naar de opvangvijver Dujardin en bovendien is met de toekomstige nabestemming van het terrein een verplaatsing van de effluentleiding aangewezen.

Het bedrijf wenst het lozingspunt voor effluent te verplaatsen naar een toezichtspuit op de ingebuisde Speyebeek aan de noordwestelijke hoek van het terrein. De effluentleiding zal 1 à 1,5m onder het maaiveldniveau gelegd worden; dit is 1,5 à 2m boven het niveau van de ingebuisde Speyebeek. VMM kan hiermee akkoord gaan.

Ook het lozingspunt voor niet-verontreinigd zal worden verplaatst naar een toezichtspuit stroomopwaarts het lozingspunt BA. Ook hier zal de leiding op 1 à 1,5m diepte gelegd worden, waardoor deze zich nog 1,5 à 2 m boven het niveau van de Speyebeek bevindt.

Door het verplaatsen van het lozingspunt dient ook de evaluatie van de lozing, zoals opgenomen in het jaarlijks rapport van de exploitatie, gewijzigd te worden. Momenteel gebeurt dit a.d.h.v. metingen van de Speyebeek stroomopwaarts en -afwaarts het lozingspunt. Aangezien bij lozing in de ingebuisde beek nog moeilijk kan gemeten worden opwaarts het lozingspunt, wordt voorgesteld om de evaluatie te doen a.d.h.v. analyses op het effluent. VMM kan hiermee akkoord gaan.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 29/05/2015 werd ingediend door N.V. SILVAMO, gevestigd te Kwadestraat 151 a bus 31/32 8800 Roeselare, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Staatsbaan 67 8610 Kortemark,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.1.b	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, miv het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m³/h wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 90 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 350 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: -90 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, (uitgezonderd rubriek 48), met totaal inhoudsvermogen van 50 l t.e.m. 500 l, wanneer inrichting volledig/gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met Inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 225 liter)	3		0				
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	Industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)							

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.1.b	afvalwaterzuiveringsinstallaties Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	biociden	150 kilogram
17.3.3.2.b	ijzerchloride	200 kilogram
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	90 kilogram
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	-90 kilogram
17.3.4.1.b	benzine Reden: Verplaatsing	200 liter
17.3.7.1	hydraulische olie	200 liter
17.3.7.1	antivries koelvloeistoffen Reden: Verplaatsing	25 liter
29.5.2.1.b	metaalbewerkingstoestellen Reden: Verplaatsing	15 kilo watt

Concreet:

wijziging:

- Verwijderen van delen van, uitbreiden van delen van en verplaatsen van de waterzuiveringsinstallatie (voor zuivering percolaat stortplaats) en verplaatsen lozingspunt effluent in de Speybeek
- Verwijderen opslag antiscalent "Aramis 559" 90 kg.
- Verplaatsen opslag 5480 kg (tank NaOH 2.000 kg, tank HCl 3.000 kg, NaOCl 480 kg).
- Verplaatsen loads met opslag gevaarlijke producten:
 - opslag alkalisch reinigingsmiddel 50 kg, antivries 25 kg.
 - opslag 200 l benzine.
 - opslag 225 l (antivries 25 l, hydraulische olie 200 l).
 - metaalbewerkingstoestellen 15 kW
- Verplaatsen niet ingedeelde-inrichtingen: 2 luchtcompressoren waterzuivering, stroomgroep op benzine (loads), droge dampinstallatie voor geurbestrijding (aanwezig maar buiten gebruik)
- Uitbreiden niet-ingedeelde inrichtingen: opslagtank te zuiveren percolaat 1000 m³
- Verwijderen opslag 2500 kg zout en verplaatsen 500 kg.
- Herrubriceren van vergund labo

- uitbreiding met:

- Opslag antiscalent "VITEC 7000" 90 kg.

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 19/06/2023 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:**
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:**
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V67: Metalen:**
Hoofdstuk 5.29


Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 24 SEP. 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaxe gevoegd te worden.