



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van Tessenderlo Chemie nv, Stationsstraat z/n in 3980 Tessenderlo, waarbij bovenvermelde meedeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een scheikundige fabriek wenst te veranderen door uitbreiding/wijziging van:

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
reeds vergund: 8 transformatoren waarvan 2 transformatoren van 1.000 kVA, 5 transformatoren van 630 kVA en 1 transformator van 250 kVA;
wijziging: uitbreiden met 2 transformatoren van elk 1 000kVA;
nieuwe toestand: 10 transformatoren waarvan 4 transformatoren van 1 000kVA, 5 transformatoren van 630kVA en 1 transformator van 250kVa (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
reeds vergund: 39 transformatoren waarvan 7 transformatoren van 33.000 kVA, 3 transformatoren van 23.160 kVA, 2 transformatoren van 14.000 kVA, 2 transformatoren van 3.500 kVA, 2 transformatoren van 3.150 kVA, 4 transformatoren van 2.000 kVA, 6 transformatoren van 1.600 kVA en 13 transformatoren van 1.250 kVA
wijziging: verwijderen van 2 transformatoren van elk 1 600kVA
nieuwe toestand: 37 transformatoren waarvan 7 transformatoren van 33.000 kVA, 3 transformatoren van 23.160 kVA, 2 transformatoren van 14.000 kVA, 2 transformatoren van 3.500 kVA, 2 transformatoren van 3.150 kVA, 4 transformatoren van 2.000 kVA, 4 transformatoren van 1.600 kVA en 13 transformatoren van 1.250 kVA (klasse 2);
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
reeds vergund: /
nieuwe toestand: 4 accumulatoren waarvan het product van het vermogen (Ah) met de klemspanning (V) respectievelijk 30 000, 2 x 15 000 en 12 000 bedraagt (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
reeds vergund: /
nieuwe toestand: 4 laders voor accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 18,75kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties

- vergund:** 18 koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1,93 kW, 33 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1768,80 kW en 115 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 451,2 kW – totaal: 2.221,93 kW;
- wijziging:** verwijderen van 10 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 443,5kW en 9 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 17,944kW, aanpassing van airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht 100,272kW door vermindering tot 74,23kW en uitbreiding met 31 airconditioninginstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 102,67kW
- toestand na verandering:** 18 koelinstallaties voor het bewaren van producten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1,93kW, 23 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 325,3kW, 137 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 509,89kW – totaal: 1 837,12kW (klasse 2);
- (rubriek 16.3.2.3°a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.
vergund: 37 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6.123,7 kW;
verandering: verwijderen van 8 koelcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 602kW en uitbreiding met 1 koelcompressor met een totaal geïnstalleerd vermogen van 85kW;
toestand na verandering: 30 procescompressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van 5 606,7kW (klasse 1)
 - (rubriek 16.7.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
vergund: opslagplaats van verplaatsbare recipiënten met acetyleen, stikstof, argon, waterstof, perslucht, zuurstof, koelmiddel, reactiegassen en ijk-gassen, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 17.600 liter;
verandering door uitbreiding: verwijderen van verplaatsbare recipiënten met een totaal gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 6 941,9l en regularisatie van 132l propaan (6 stuks x 22l), 700l acetyleen-kader, 700l argon-kader, 700l zuurstof-kader met een gezamenlijk totaal waterinhoudsvermogen van 2 100l;
toestand na verandering: opslagplaats van verplaatsbare recipiënten, met acetyleen, stikstof, argon, waterstof, perslucht, zuurstof, koelmiddel, reactiegassen, ijk-gassen en propaan met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 12 890l (klasse 1);
 - (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
vergund: opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 245.520 liter bestaande uit 2 reservoirs van resp. 40.600 liter en 5.000 liter voor vloeibare stikstof, 1 reservoir van 46.200 liter vloeibaar CO₂, 3 reservoirs van resp. 1.600 liter, 1.120 liter en 1.000 liter voor propaan en 1 reservoir van 120.000 liter ammoniak en 1 reservoir voor perslucht van 30.000 liter
verandering: regularisatie van 1 reservoir voor opslag vloeibare stikstof van 5 000l, uitbreiding van productinhoud van 1 stockagetank met een volume van 1 400l (5 000l wordt 6 400l) en verwijdering van 1 propaantank van 1 600l;
toestand na verandering: opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 249 320 liter bestaande uit 3 reservoirs van resp. 40 600 liter, 5 000 liter en 6 400 liter voor vloeibare stikstof, 1 reservoir van 46 200 liter vloeibaar CO₂, 1 reservoir van 1 120 liter voor propaan, 1 reservoir van 120 000liter voor ammoniak en 1 reservoir voor perslucht van 30 000 liter (klasse 1)
 - (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
A. Opslag en aanwezigheid van genoemde stoffen:

vergund: de opslag en aanwezigheid van 1.321,0 ton genoemde stoffen bestaande uit 170,7 ton methanol (1 tank van 40 m³ (31,6 ton), 1 tank van 10 m³ (7,9 ton), 106,2 ton in proces en 25 ton in verplaatsbare recipiënten), 13,7 ton chloor (3,7 ton gasvormig chloor in proces en 10 ton vloeibaar gemaakt chloor), 1,6 ton propyleenoxide (in verplaatsbare recipiënten) en 1.135 ton benzotrichloride (2 tanks van 100 m³ (276 ton), 2 tanks van 45 m³ (124 ton) 3 tanks van 120 m³ (495 ton) en 240 ton in verplaatsbare recipiënten);

B. Opslag en aanwezigheid van zeer giftige stoffen:

vergund: opslag en aanwezigheid van 0,05 ton zeer giftige stoffen (waterstofsulfide)

C. Opslag en aanwezigheid van giftige stoffen

vergund: opslag en aanwezigheid van 3 297,75 ton giftige stoffen bestaande uit 72 ton watervrije ammoniak, 300 ton monochloorazijnzuur, 77 ton formol, 350 ton kwik (in proces), 11 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 0,25 ton ammoniak in proces, 1,5 ton gasvormig waterstofchloride, 220 ton residu CBY en 2 266 ton benzylchloride, benzylideenchloride, fenylochloform of hun homologen en residu's;

wijziging: verwijdering van 158 ton monochloorazijnzuur

nieuwe toestand: opslag en aanwezigheid van 3 139,75 ton giftige stoffen bestaande uit 72 ton watervrije ammoniak, 142 ton monochloorazijnzuur, 77 ton formol, 350 ton kwik (in proces), 11 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 0,25 ton ammoniak in proces, 1,5 ton gasvormig waterstofchloride, 220 ton residu CBY en 2 266 ton benzylchloride, benzylideenchloride, fenylochloform of hun homologen en residu's;

D. Opslag en aanwezigheid van ontvlambare stoffen

vergund: opslag en aanwezigheid van 550 ton ontvlambare stoffen (O-Cl-tolueen)

verandering: verwijderen opslag O-Cl-tolueen

nieuwe toestand: /

E. Opslag en aanwezigheid van licht ontvlambare stoffen:

vergund: opslag van maximum 1.250 ton licht ontvlambare vloeistoffen bestaande uit 46 ton ethanol in 2 reservoirs van 30 m³, 8 ton methanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 8 ton isopropanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 95 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 13 ton ethanol in proces, 450 ton tolueen in een reservoir van 500 m³, 630 ton tolueen in een reservoir van 700 m³

verandering: uitbreiding met 1 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten en verwijderen van opslag 450 ton O-Cl-tolueen

nieuwe toestand: opslag van maximum 801 ton licht ontvlambare stoffen bestaande uit 46 ton ethanol in 2 reservoirs van 30 m³, 8 ton methanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 8 ton isopropanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 96 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 13 ton ethanol in proces en 630 ton tolueen in een reservoir van 700 m³

F. Opslag en aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen (R50)

vergund: opslag en aanwezigheid van 2 071,5 ton milieugevaarlijke stoffen, die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen, bestaande uit 900 ton natriumsulfide in zakken en vaten, 320 ton natriumsulfide of NaOH in 2 reservoirs van elk 100 m³, 120 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 9,5 ton zinkchloride in zakken, 72 ton watervrije ammoniak, 300 ton monochloorazijnzuur, 350 ton kwik in proces en 0,25 ton ammoniak in proces

verandering: uitbreiding met 4 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten + verwijdering van opslag monochloorazijnzuur

nieuwe toestand: opslag en aanwezigheid van 1 917,75 ton milieugevaarlijke stoffen, die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen, bestaande uit 900 ton natriumsulfide in zakken en vaten, 320 ton natriumsulfide of NaOH in 2 reservoirs van elk 100 m³, 124 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 9,5 ton zinkchloride in zakken, 72 ton watervrije ammoniak, 142 ton monochloorazijnzuur, 350 ton kwik in proces en 0,25 ton ammoniak in proces

G. Opslag van aardoliefracties

vergund: de opslag en aanwezigheid van 129,32 ton aardoliefracties bestaande uit 48 ton lichte stookolie in 2 tanks van resp. 40 m³ en 20 m³ en 81,32 ton gasolie in 18 tanks

verandering: wijziging door gebruik als productietanks van 3 gasolietanks, respectievelijk van 4,32 ton; 1 ton en 0,8 ton en verwijderen van 1 lichte stookolietank van 16 ton

nieuwe toestand: de opslag en aanwezigheid van 107,2 ton lichte stookolie of gasolie bestaande uit 32 ton lichte stookolie in 1 tank van 40 m³ en 75,2 ton gasolie in 15 tanks
(klasse 1 – verandering)

- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen

vergund: De opslag van 31.983.180 kg oxiderende, schadelijke en corrosieve en irriterende stoffen bestaande uit 2.122.800 kg HCl, 8.308.480 kg KOH, 240.000 kg Na₂CO₃, 1.163.000 kg NaHS/Na₂S waarvan maximaal 900.000 kg Na₂S, 12.320.000 kg NaOH/Na₂S/NaHS waarvan maximaal 320.000 kg Na₂S/NaHS, 860.000 kg natriumhypochloriet, 4.162.900 kg zwavelzuur, 48.000 kg waterstofperoxyde, 170.000 reagentia in verplaatsbare recipiënten, 260.000 kg o-Cl-benzylchloride, 288.000 kg benzoylchloride, 60.000 kg residu's van benzoylchloride, 507.000 kg o-Cl-benzylideenchloride, 165.000 kg o-Cl-benzylideenchloride/o-Cl-benzaldehyde, 462.000 kg benzaldehyde, 56.000 kg residu's benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde, 300.000 kg o-Cl/p-Cl/2,4di-Cl-benzaldehyde, 250.000 kg o-Cl-benzaldehyde en 240.000 kg benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde/benzoylchloride in verplaatsbare recipiënten.

verandering: uitbreiding met 310 000kg (230 000 + 80 000) reagentia in verplaatsbare recipiënten, verwijderen van 1 waterstofperoxydetank van 48 000kg, 1 krijt-KOH tank van 36 480kg en 1 Na₂CO₃-tank van 60 000kg en een wijziging door gebruik als productietank van 1 zwavelzuurtank van 162 900kg en 1 natriumhydrosulfidetank van 120 000kg

nieuwe toestand: De opslag van 31 865 800 kg oxiderende, schadelijke en corrosieve en irriterende stoffen bestaande uit opslag van 2 122 800kg HCl, 8 272 000kg KOH, 180 000kg Na₂CO₃, 1 043 000kg NaHS/Na₂S waarvan maximaal 900 000kg Na₂S, 12 320 000kg NaOH/Na₂S/NaHS waarvan maximaal 320 000kg Na₂S/NaHS, 860 000kg natriumhypochloriet, 4 000 000kg zwavelzuur, 250 000kg reagentia in verplaatsbare recipiënten, , 260 000 kg o-Cl-benzylchloride, 288 000 kg benzoylchloride, 60 000 kg residu's van benzoylchloride, 507 000 kg o-Cl-benzylideenchloride, 165 000 kg o-Cl-benzylideenchloride/o-Cl-benzaldehyde, 462 000 kg benzaldehyde, 56 000 kg residu's benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde, 300 000 kg o-Cl/p-Cl/2,4di-Cl-benzaldehyde, 250 000 kg o-Cl-benzaldehyde en 470 000 kg benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde/benzoylchloride in verplaatsbare recipiënten (klasse 1).

- (rubriek 17.3.6.3°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft

vergund: opslag van maximum 1.772.000 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, waarvan 485.000 liter op het terrein Stationsstraat en 1.287.000 liter op het terrein Schoonhees

verandering: uitbreiding met opslag van 230 000l reagentia in verplaatsbare recipiënten

nieuwe toestand: opslag van maximum 2 000 000l vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, in 2 opslagtanks van elk 200m³, 7 opslagtanks van elk 120m³ 2 opslagtanks van elk 100m³, 2 opslagtanks van elk 45m³ en 472m³ in vaten (klasse 1);

- (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C

vergund: opslag van max. 2.181.300 liter vloeistoffen waarvan 1.621.300 liter op het terrein Stationsstraat en 560.000 liter op het terrein Schoonhees en bestaande uit 1.220,67 ton zware stookolie en 1.122 ton p-Cl-CBY3, o-Cl-CBY2 of 2,4di-Cl-BAH

verandering: verwijderen van 2 zware stookolietanks van elk 667 000l

nieuwe toestand: opslag van maximum 847 300l vloeistoffen, waarvan 287 300l op het terrein Stationsstraat en 560 000l op het terrein Schoonhees en bestaande uit 20,07 ton en 1 122 ton p-Cl-CBY3, o-Cl-CBY2 of 2,4di-Cl-BAH (klasse 2);

- (rubriek 29.5.2.3°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal

vergunnd: onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkraft van ca. 255,72 kW

verandering: uitbreiding drijfkraft met 10,975kW + verplaatsing drijfkraft van 1,9kW

nieuwe toestand: onderhoudsateliers met een geïnstalleerde drijfkraft van ca. 264,795kW (klasse 1)

- (rubriek 43.1.3°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.

vergunnd: 30 verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 26.260 kW

verandering: regularisatie van 1 verbrandingsinstallatie van 280kW naar 590kW en verwijderen van 3 toestellen met een totaal warmtevermogen van 220kW;

toestand na verandering: 27 verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 26 350 kW (klasse 1)

op de kadastrale percelen van en te Tessenderlo, Afdeling 2, Sectie B, nr(s) 251 e3, ter plaatse Stationsstraat z/n.

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2008-04-10 van de deputatie waarbij de vergunning voor het verder exploiteren van een scheikundige inrichting werd geweigerd;
- ministerieel besluit d.d. 2008-12-10 houdende uitspraak in beroep tegen de beslissing van de deputatie d.d. 2008-04-10. Hierbij werd de vergunning voor het verder exploiteren verleend voor een termijn van 20 jaar;
- besluit d.d. 2009-03-26 van de deputatie waarbij akte wordt genomen van de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een scheikundige inrichting;

Gelet op het schrijven d.d. 2010-07-07, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 2010-07-07, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg
- agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening

Gelet op de brieven d.d. 2010-07-07, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het gunstig advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, d.d. 2010-07-28, waaruit het volgende blijkt:

- de veranderingen van de inrichtingen ingedeeld in rubrieken 12.2.1°, 12.3.1 en 12.3.2 betreffen een derde klasse inrichtingen;
- de veranderingen binnen de rubriek 16.8.3°, 17.3.6.3°, 29.5.2.2°a en 43.1.3° betreffen zeer kleine uitbreidingen, zeker minder dan 50%;
- de veranderingen binnen de rubrieken 12.2.2°, 16.3.1.2°, 16.3.2.3°a, 16.7.3°, 17.2.2, 17.3.3.3° en 17.3.7.2° betreffen wijzigingen met verminderingen van vermogens of opslagcapaciteiten;
- de aanpassing van het productieproces van ijzertrichloride (7.11.2°d en 7.12.1°c) houdt in dat niet alleen ijzeroxide en ijzerdichloride-oplossing maar ook metallisch ijzer (ijzerschroot) zal gebruikt worden als grondstof; dat de productiecapaciteit niet zal verhogen; dat de productie van ijzertrichloride een GPBV-inrichting is; dat de productiemethode (reactie met chloorgas) echter dezelfde is en de gevraagde wijziging daardoor niet als een “belangrijke wijziging van een GPBV-inrichting” dient beschouwd te worden”;
- er kan worden gesteld dat de gevraagde veranderingen geen bijkomend risico voor de mens inhouden noch een aantasting van het leefmilieu noch de bestaande hinder vergroten;
- besluit: de mededeling van verandering kan in aanmerking komen voor akteneming;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, d.d. 2010-08-03, waaruit het volgende blijkt:

- de wijziging heeft geen rechtstreekse medisch milieukundige invloed op de omgeving;

Gelet op het schrijven van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Tessenderlo d.d. 2010-07-30 waarin wordt meegedeeld dat men geen opmerking heeft m.b.t. bovenvermelde mededeling van verandering;

Gelet op het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente Ham d.d. 2010-07-13 waaruit blijkt dat bovenvermelde mededeling bestaansbaar is met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;

Overwegende dat bovenvermelde mededeling van verandering betrekking heeft op de uitdienstname, uitbreiding, verandering en regularisatie van transfo's, accumulatoren en laders, luchtcompressoren en airco's, opslag van gasen en gevaarlijke stoffen, metaalbewerkingsmachines en verbrandingsinrichtingen en een aanpassing van het productieproces van ijzertrichloride;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 7.11.2°d, 7.12.1°c, 12.2.2°, 16.3.1.2°, 16.7.3°, 17.2.2, 17.3.3.3° en 17.3.7.2° niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubriek 12.2.1°, 12.3.1 en 12.3.2 louter klasse 3-activiteiten betreft, die samen met vergunningsplichtige activiteiten worden uitgevoerd; dat van deze klasse 3-activiteiten akte kan worden genomen;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

Kenmerk
124.04.20/V2010N039650
Dossier
750.71/A/10.187
Bijlagen

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van Tessenderlo Chemie nv, Stationsstraat z/n in 3980 Tessenderlo, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een scheikundige fabriek, te 3980 Tessenderlo, ter plaatse Stationsstraat z/n, wenst te veranderen door wijziging van de volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlareml:

- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
reeds vergund: 8 transformatoren waarvan 2 transformatoren van 1.000 kVA, 5 transformatoren van 630 kVA en 1 transformator van 250 kVA;
wijziging: uitbreiden met 2 transformatoren van elk 1 000kVA;
nieuwe toestand: 10 transformatoren waarvan 4 transformatoren van 1 000kVA, 5 transformatoren van 630kVA en 1 transformator van 250kVa (klasse 3);
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
reeds vergund: 39 transformatoren waarvan 7 transformatoren van 33.000 kVA, 3 transformatoren van 23.160 kVA, 2 transformatoren van 14.000 kVA, 2 transformatoren van 3.500 kVA, 2 transformatoren van 3.150 kVA, 4 transformatoren van 2.000 kVA, 6 transformatoren van 1.600 kVA en 13 transformatoren van 1.250 kVA
wijziging: verwijderen van 2 transformatoren van elk 1 600kVA
nieuwe toestand: 37 transformatoren waarvan 7 transformatoren van 33.000 kVA, 3 transformatoren van 23.160 kVA, 2 transformatoren van 14.000 kVA, 2 transformatoren van 3.500 kVA, 2 transformatoren van 3.150 kVA, 4 transformatoren van 2.000 kVA, 4 transformatoren van 1.600 kVA en 13 transformatoren van 1.250 kVA (klasse 2);
- (rubriek 12.3.1.) : vast opgestelde batterijen
reeds vergund: /
nieuwe toestand: 4 accumulatoren waarvan het product van het vermogen (Ah) met de klemspanning (V) respectievelijk 30 000, 2 x 15 000 en 12 000 bedraagt (klasse 3);
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
reeds vergund: /
nieuwe toestand: 4 laders voor accumulatoren met een geïnstalleerd totaal vermogen van 18,75kW (klasse 3);
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
vergund: 18 koelinstallaties voor het bewaren van producten, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1,93 kW, 33 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1768,80 kW en 115 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 451,2 kW – totaal: 2.221,93 kW;
wijziging: verwijderen van 10 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 443,5kW en 9 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 17,944kW, aanpassing van airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht 100,272kW door vermindering tot 74,23kW en uitbreiding met 31 airconditioninginstallatie met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 102,67kW
toestand na verandering: 18 koelinstallaties voor het bewaren van producten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1,93kW, 23 luchtcompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1 325,3kW, 137 airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 509,89kW – totaal: 1 837,12kW (klasse 2);
- (rubriek 16.3.2.3°a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c.

- vergund:** 37 procescompressoren met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 6.123,7 kW;
- verandering:** verwijderen van 8 koelcompressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 602kW en uitbreiding met 1 koelcompressor met een totaal geïnstalleerd vermogen van 85kW;
- toestand na verandering:** 30 procescompressoren met een geïnstalleerde drijfkraft van 5 606,7kW (klasse 1)
- (rubriek 16.7.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten

vergund: opslagplaats van verplaatsbare recipiënten met acetyleen, stikstof, argon, waterstof, perslucht, zuurstof, koelmiddel, reactiegassen en ijkassen, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 17.600 liter;

verandering door uitbreiding: verwijderen van verplaatsbare recipiënten met een totaal gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 6 941,9l en regularisatie van 132l propaan (6 stuks x 22l), 700l acetyleen-kader, 700l argon-kader, 700l zuurstof-kader met een gezamenlijk totaal waterinhoudsvermogen van 2 100l;

toestand na verandering: opslagplaats van verplaatsbare recipiënten, met acetyleen, stikstof, argon, waterstof, perslucht, zuurstof, koelmiddel, reactiegassen, ijkassen en propaan met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 12 890l (klasse 1);
 - (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deelmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten

vergund: opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 245.520 liter bestaande uit 2 reservoirs van resp. 40.600 liter en 5.000 liter voor vloeibare stikstof, 1 reservoir van 46.200 liter vloeibaar CO₂, 3 reservoirs van resp. 1.600 liter, 1.120 liter en 1.000 liter voor propaan en 1 reservoir van 120.000 liter ammoniak en 1 reservoir voor perslucht van 30.000 liter

verandering: regularisatie van 1 reservoir voor opslag vloeibare stikstof van 5 000l, uitbreiding van productinhoud van 1 stockagetank met een volume van 1 400l (5 000l wordt 6 400l) en verwijdering van 1 propaantank van 1 600l;

toestand na verandering: opslagplaatsen met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 249 320 liter bestaande uit 3 reservoirs van resp. 40 600 liter, 5 000 liter en 6 400 liter voor vloeibare stikstof, 1 reservoir van 46 200 liter vloeibaar CO₂, 1 reservoir van 1 120 liter voor propaan, 1 reservoir van 120 000liter voor ammoniak en 1 reservoir voor perslucht van 30 000 liter (klasse 1)
 - (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn

A. Opslag en aanwezigheid van genoemde stoffen:

vergund: de opslag en aanwezigheid van 1.321,0 ton genoemde stoffen bestaande uit 170,7 ton methanol (1 tank van 40 m³ (31,6 ton), 1 tank van 10 m³ (7,9 ton), 106,2 ton in proces en 25 ton in verplaatsbare recipiënten), 13,7 ton chloor (3,7 ton gasvormig chloor in proces en 10 ton vloeibaar gemaakt chloor) , 1,6 ton propyleenoxide (in verplaatsbare recipiënten) en 1.135 ton benzotrichloride (2 tanks van 100 m³ (276 ton), 2 tanks van 45 m³ (124 ton) 3 tanks van 120 m³ (495 ton) en 240 ton in verplaatsbare recipiënten);

B. Opslag en aanwezigheid van zeer giftige stoffen:

vergund: opslag en aanwezigheid van 0,05 ton zeer giftige stoffen (waterstofsulfide)

C. Opslag en aanwezigheid van giftige stoffen

vergund: opslag en aanwezigheid van 3 297,75 ton giftige stoffen bestaande uit 72 ton watervrije ammoniak, 300 ton monochloorazijnzuur, 77 ton formol, 350 ton kwik (in proces), 11 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 0,25 ton ammoniak in proces, 1,5 ton gasvormig waterstofchloride, 220 ton residu CBY en 2 266 ton benzylchloride, benzylideenchloride, fenylchloroform of hun homologen en residu's;

wijziging: verwijdering van 158 ton monochloorazijnzuur

nieuwe toestand: opslag en aanwezigheid van 3 139,75 ton giftige stoffen bestaande uit 72 ton watervrije ammoniak, 142 ton monochloorazijnzuur, 77 ton formol, 350 ton kwik (in proces), 11 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 0,25 ton ammoniak in proces, 1,5 ton gasvormig waterstofchloride, 220 ton residu CBY en 2 266 ton benzylchloride, benzylideenchloride, fenylochloform of hun homologen en residu's;

D. Opslag en aanwezigheid van ontvlambare stoffen

vergund: opslag en aanwezigheid van 550 ton ontvlambare stoffen (O-Cl-tolueen)

verandering: verwijderen opslag O-Cl-tolueen

nieuwe toestand: /

E. Opslag en aanwezigheid van licht ontvlambare stoffen:

vergund: opslag van maximum 1.250 ton licht ontvlambare vloeistoffen bestaande uit 46 ton ethanol in 2 reservoirs van 30 m³, 8 ton methanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 8 ton isopropanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 95 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 13 ton ethanol in proces, 450 ton tolueen in een reservoir van 500 m³, 630 ton tolueen in een reservoir van 700 m³

verandering: uitbreiding met 1 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten en verwijderen van opslag 450 ton O-Cl-tolueen

nieuwe toestand: opslag van maximum 801 ton licht ontvlambare stoffen bestaande uit 46 ton ethanol in 2 reservoirs van 30 m³, 8 ton methanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 8 ton isopropanol of andere in 1 reservoir van 10 m³, 96 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 13 ton ethanol in proces en 630 ton tolueen in een reservoir van 700 m³

F. Opslag en aanwezigheid van milieugevaarlijke stoffen die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen (R50)

vergund: opslag en aanwezigheid van 2 071,5 ton milieugevaarlijke stoffen, die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen, bestaande uit 900 ton natriumsulfide in zakken en vaten, 320 ton natriumsulfide of NaOH in 2 reservoirs van elk 100 m³, 120 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 9,5 ton zinkchloride in zakken, 72 ton watervrije ammoniak, 300 ton monochloorazijnzuur, 350 ton kwik in proces en 0,25 ton ammoniak in proces

verandering: uitbreiding met 4 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten + verwijdering van opslag monochloorazijnzuur

nieuwe toestand: opslag en aanwezigheid van 1 917,75 ton milieugevaarlijke stoffen, die zeer giftig zijn voor in het water levende organismen, bestaande uit 900 ton natriumsulfide in zakken en vaten, 320 ton natriumsulfide of NaOH in 2 reservoirs van elk 100 m³, 124 ton reagentia in verplaatsbare recipiënten, 9,5 ton zinkchloride in zakken, 72 ton watervrije ammoniak, 142 ton monochloorazijnzuur, 350 ton kwik in proces en 0,25 ton ammoniak in proces

G. Opslag van aardoliefracties

vergund: de opslag en aanwezigheid van 129,32 ton aardoliefracties bestaande uit 48 ton lichte stookolie in 2 tanks van resp. 40 m³ en 20 m³ en 81,32 ton gasolie in 18 tanks

verandering: wijziging door gebruik als productietanks van 3 gasolietanks, respectievelijk van 4,32 ton; 1 ton en 0,8 ton en verwijderen van 1 lichte stookolietank van 16 ton

nieuwe toestand: de opslag en aanwezigheid van 107,2 ton lichte stookolie of gasolie bestaande uit 32 ton lichte stookolie in 1 tank van 40 m³ en 75,2 ton gasolie in 15 tanks (klasse 1 – verandering)

- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen

vergund: De opslag van 31.983.180 kg oxiderende, schadelijke en corrosieve en irriterende stoffen bestaande uit 2.122.800 kg HCl, 8.308.480 kg KOH, 240.000 kg Na₂CO₃, 1.163.000 kg NaHS/Na₂S waarvan maximaal 900.000 kg Na₂S, 12.320.000 kg NaOH/Na₂S/NaHS waarvan maximaal 320.000 kg Na₂S/NaHS, 860.000 kg natriumhypochloriet, 4.162.900 kg zwavelzuur, 48.000 kg waterstofperoxyde, 170.000 reagentia in verplaatsbare recipiënten, 260.000 kg o-Cl-benzylchloride, 288.000 kg benzoylchloride,

60.000 kg residu's van benzoylchloride, 507.000 kg o-Cl-benzylideenchloride, 165.000 kg o-Cl-benzylideenchloride/o-Cl-benzaldehyde, 462.000 kg benzaldehyde, 56.000 kg residu's benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde, 300.000 kg o-Cl/p-Cl/2,4di-Cl-benzaldehyde, 250.000 kg o-Cl-benzaldehyde en 240.000 kg benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde/benzoylchloride in verplaatsbare recipiënten.

verandering: uitbreiding met 310 000kg (230 000 + 80 000) reagentia in verplaatsbare recipiënten, verwijderen van 1 waterstofperoxydetank van 48 000kg, 1 krijt-KOH tank van 36 480kg en 1 Na₂CO₃-tank van 60 000kg en een wijziging door gebruik als productietank van 1 zwavelzuurtank van 162 900kg en 1 natriumhydrosulfidetank van 120 000kg

nieuwe toestand: De opslag van 31 865 800 kg oxiderende, schadelijke en corrosieve en irriterende stoffen bestaande uit opslag van 2 122 800kg HCl, 8 272 000kg KOH, 180 000kg Na₂CO₃, 1 043 000kg NaHS/Na₂S waarvan maximaal 900 000kg Na₂S, 12 320 000kg NaOH/Na₂S/NaHS waarvan maximaal 320 000kg Na₂S/NaHS, 860 000kg natriumhypochloriet, 4 000 000kg zwavelzuur, 250 000kg reagentia in verplaatsbare recipiënten, , 260 000 kg o-Cl-benzylchloride, 288 000 kg benzoylchloride, 60 000 kg residu's van benzoylchloride, 507 000 kg o-Cl-benzylideenchloride, 165 000 kg o-Cl-benzylideenchloride/o-Cl-benzaldehyde, 462 000 kg benzaldehyde, 56 000 kg residu's benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde, 300 000 kg o-Cl/p-Cl/2,4di-Cl-benzaldehyde, 250 000 kg o-Cl-benzaldehyde en 470 000 kg benzaldehyde/o-Cl-benzaldehyde/benzoylchloride in verplaatsbare recipiënten (klasse 1).

- (rubriek 17.3.6.3°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft

vergund: opslag van maximum 1.772.000 liter vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, waarvan 485.000 liter op het terrein Stationsstraat en 1.287.000 liter op het terrein Schoonhees

verandering: uitbreiding met opslag van 230 000l reagentia in verplaatsbare recipiënten

nieuwe toestand: opslag van maximum 2 0002 000l vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, in 2 opslagtanks van elk 200m³, 7 opslagtanks van elk 120m³ 2 opslagtanks van elk 100m³, 2 opslagtanks van elk 45m³ en 472m³ in vaten (klasse 1);

- (rubriek 17.3.7.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C

vergund: opslag van max. 2.181.300 liter vloeistoffen waarvan 1.621.300 liter op het terrein Stationsstraat en 560.000 liter op het terrein Schoonhees en bestaande uit 1.220,67 ton zware stookolie en 1.122 ton p-Cl-CBY3, o-Cl-CBY2 of 2,4di-Cl-BAH

verandering: verwijderen van 2 zware stookolietanks van elk 667 000l

nieuwe toestand: opslag van maximum 847 300l vloeistoffen, waarvan 287 300l op het terrein Stationsstraat en 560 000l op het terrein Schoonhees en bestaande uit 20,07 ton en 1 122 ton p-Cl-CBY3, o-Cl-CBY2 of 2,4di-Cl-BAH (klasse 2);

- (rubriek 29.5.2.3°.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal

vergund: onderhoudsateliers met een geïnstalleerde totale drijfkracht van ca. 255,72 kW

verandering: uitbreiding drijfkracht met 10,975kW + verplaatsing drijfkracht van 1,9kW

nieuwe toestand: onderhoudsateliers met een geïnstalleerde drijfkracht van ca. 264,795kW (klasse 1)

- (rubriek 43.1.3°) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.

vergund: 30 verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 26.260 kW

verandering: regularisatie van 1 verbrandingsinstallatie van 280kW naar 590kW en verwijderen van 3 toestellen met een totaal warmtevermogen van 220kW;

toestand na verandering: 27 verbrandingsinrichtingen met een totaal warmtevermogen van 26 350 kW (klasse 1)

op de kadastrale percelen van en te Tessenderlo, Afdeling 2, Sectie B, nr(s) 251 e3, ter plaatse Stationsstraat z/n.

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 2008-12-10. Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 2028-12-10.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3980 TESSENDERLO

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name Tessenderlo Chemie nv, Stationsstraat z/n in 3980 TESSENDERLO, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3980 TESSENDERLO
- d) het college van burgemeester en schepenen van en te 3945 HAM
- e) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- f) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- g) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- h) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- i) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- j) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- k) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- l) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van Tessenderlo Chemie nv, Stationsstraat z/n in Kenmerk

11/13

124.04.20/V2010N039650

Dossier

750.71/A/10.187

Bijlagen

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningsAANVRAAG moet worden ingediend.

In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Walter Cremers, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2010-09-30

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Kenmerk
124.04.20/V2010N039650
Dossier
750.71/A/10.187
Bijlagen

12/13

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/V2010N039650
Dossier
750.71/A/10.187
Bijlagen

13/13