

MLAV1-2013-0302/KADC/viba

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV ELECTRABEL MET BETREKKING TOT EEN
ELEKTRICITEITSCENTRALE, GELEGEN IN 2070 ZWIJNDRECHT, CANADA STRAAT 21.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 22 mei 2013 ingediend door nv Electrabel, gevestigd Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een elektriciteitscentrale, gelegen Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-353D2, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - 2 transformatoren van resp. 100 kVA en 150 kVA tot in totaal 3 transformatoren van resp. 100 kVA en 2x 150 kVA (12.2.1);
 - de vast opgestelde batterijen met 27.640 VAh tot in totaal 4 vast opgestelde batterijen van in totaal 142.440 VAh (12.3.1);
 - 5 batterijladers tot in totaal 7 batterijladers met een totaal vermogen van 187,8 kW (12.3.2);
 - de totale geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren en airco's met 132 kW tot in totaal 14 airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 68,75 kW en 6 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 206 kW; totaal: 274,75 kW (16.3.1.2);
 - de opslag van 4.714 liter diverse gasen tot in totaal de opslag van 8.224 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten (4x 600 liter N₂, 34x 80 liter inergen, 4x 26 liter propaan en 3.000 liter kalibratiemengsels) (16.7.2);
 - het warmtevermogen van de ketel van het gasreductiestation met 0,3 MW tot een vermogen van 0,8 MW (43.1.3 – 43.4) tot in totaal verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 123,8 MW (43.1.3) en verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 238,8 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4):
 - 3 back-upketels van elk 41 MW (43.1.3 – 43.4);
 - een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW (43.1.3 – 43.4);
 - een gasturbine van 108 MW (43.4);
 - een recuperatieketel van 52 MW (43.2.2 – 43.4);
- wijziging door:
 - vermindering van het elektrisch vermogen met 15,5 MVA tot in totaal 64,5 MVA door correctie van het elektrisch vermogen van de stoomturbinegenerator van 16,5 MVA naar 14,5 MVA en van de gasturbinegenerator van 63,5 MVA naar 50 MVA (12.1.3);

- het vervangen van 2 transformatoren van elk 5 MVA door 2 transformatoren van elk 4,4 MVA tot in totaal 4 transformatoren van resp. 55 MVA, 20 MVA en 2x 4,4 MVA (12.2.2);
- vermindering met de opslag van 12.106 kg diverse stoffen tot in totaal de opslag van 93.534 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3):
 - 43.700 kg (38 m³) zoutzuur 30% in een bovengrondse houder;
 - 45.900 kg (30 m³) natriumhydroxide 50% in een bovengrondse houder;
 - 2.020 kg (2.000 liter) compressorreinigingsproduct in verplaatsbare houders;
 - 448 kg (400 liter) glycol in verplaatsbare houders;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 12.1.3 - 12.2.1 - 12.2.2 - 12.3.1 - 12.3.2 - 16.3.1.2 - 16.7.2 - 17.3.3.3. - 43.1.3 - 43.4;

zodat de inrichting voortaan omvat:

- een stoomturbinegenerator met een elektrisch vermogen van 14,5 MVA en een gasturbinegenerator met een elektrisch vermogen van 50 MVA (12.1.3);
- 3 transformatoren van resp. 100 kVA en 2x 150 kVA (12.2.1);
- 4 transformatoren van respectievelijk 55 MVA, 20 MVA en 2x 4,4 MVA (12.2.2);
- 4 vast opgestelde batterijen van in totaal 142.440 VAh (12.3.1);
- 7 batterijladers met een totaal vermogen van 187,8 kW (12.3.2);
- 14 airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 68,75 kW en 6 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 206 kW; totaal: 274,75 kW (16.3.1.2);
- een gasontspanningsstation van 22.000 Nm³/u (16.5);
- de opslag van 8.224 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten (4x 600 liter N₂, 34x 80 liter inergen, 4x 26 liter propaan en 3.000 liter kalibratiemengsels) (16.7.2);
- de opslag van 93.534 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3):
 - 43.700 kg (38 m³) zoutzuur 30% in een bovengrondse houder;
 - 45.900 kg (30 m³) natriumhydroxide 50% in een bovengrondse houder;
 - 2.020 kg (2.000 liter) compressorreinigingsproduct in verplaatsbare houders;
 - 448 kg (400 liter) glycol in verplaatsbare houders;
- de opslag van 5x 200 liter afvalolie (17.3.6.1.b);
- de opslag van 10x 200 liter oliën (17.3.7.1);
- de opslag van 4.500 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).
- een aardgasgestookte gasturbine met een nominaal vermogen van 50 MW (31.1.3) en een thermisch vermogen van 108 MW (31.1.4 - 43.4);
- een recuperatieketel van 62.000 liter en 3 back-up stoomketels van elk 82.000 liter; totaal: 308.000 liter (39.1.3);
- 3 back-up stoomketels van elk 82.000 liter en 3 warmtewisselaars van elk 200 liter; totaal: 246.600 liter (39.4.2);
- een stoomturbine van 14,5 MW (39.5.1);
- verbrandingsinstallaties zonder elektriciteitsproductie met een totaal warmtevermogen van 123,8 MW (43.1.3), een verbrandingsinstallatie met elektriciteitsproductie met een vermogen van 52 MW (43.2.2) en verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 238,8 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4):
 - 3 back-upketels van elk 41 MW (43.1.3 - 43.4);
 - een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW (43.1.3 - 43.4);
 - een gasturbine van 108 MW (43.4);
 - een recuperatieketel van 52 MW (43.2.2 - 43.4);

Gelet op de bijkomende gegevens die exploitant bezorgde met mail van 31 juli 2013;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningaanvraag:

- Besluit nr. MLAV1/07-179 d.d. 1 augustus 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een WKK-eenheid voor een termijn verstrijkend op 1 augustus 2027; (Conform art. 5, 1, a) van bovenvermeld besluit deelde de exploitant mee dat de definitieve

bouwvergunning door het college van burgemeester en schepenen werd verleend op 14 september 2007. Daardoor vangt de vergunningstermijn van 20 jaar aan op 14 september 2007 in plaats van op 1 augustus 2007, datum van toekenning van de milieuvergunning;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 mei 2013; op het feit dat op datum van 4 juni 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Zwijndrecht d.d. 5 augustus 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 16 juli 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien de resultaten van het openbaar onderzoek, dat liep van 13 juni 2013 tot en met 12 juli 2013, waarbij geen bezwaren werden ingediend.
2. Gezien de ligging van de inrichting volgens het GRUP Waaslandhaven fase I in een havengebied.
3. Gezien het gunstige advies van de intercommunale Milieudienst van IGEAN, d.d. 3 juli 2013;
4. Het vergunningsbesluit van 2007 had vermogens en opslaghoeveelheden opgenomen op basis van de geplande situatie. De installatie die uiteindelijk in werking werd genomen, week op sommige vlakken enigszins af van de geplande situatie;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 augustus 2013 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9397); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering van een vergunde WKK-installatie.
2. Met het besluit van de deputatie van 14 september 2007 is de exploitant vergund voor de exploitatie van een WKK-eenheid op het terrein van Lanxess Rubber. De huidige vergunning werd verleend in de periode dat de nieuw te bouwen WKK-installatie zich volop in projectfase bevond. De nieuwe STEG-installatie werd op 27 januari 2010 officieel in dienst genomen. Het voorwerp van deze aanvraag betreft de regularisatie van de aanwezige situatie op de site.
3. In de basisvergunning werd het perceel 1-H-353Z opgenomen. Dit perceel werd echter opgesplitst naar aanleiding van het recht van opstal verleend door de site Lanxess Rubber. Het recht van opstal geldt nu enkel voor het perceel 1-H-353D2.
4. Door de correctie van het elektrisch vermogen van de stoomturbinegenerator van 16,5 MVA naar 14,5 MVA en van de gasturbinegenerator van 63,5 MVA naar 50 MVA, dient het totaal vergunde elektrisch vermogen verminderd te worden met 15,5 MVA tot een totaal van 50 MVA (*sic*, 64,5 MVA) (12.1.3).
5. Op de inrichting zijn 2 bijkomende transformatoren geplaatst van 100 kVA en 150 kVA en bedraagt het nominaal individueel vermogen van 2 vergunde transformatoren elk 4,4 MVA i.p.v. de vergunde 5 MVA (12.2.1, *sic* 12.2.2). In totaal bevinden zich op de inrichting 7 transformatoren, zijnde 100 kVA, 2x 150 kVA, 2x 4,4 MVA, 20 MVA en 55 MVA (12.2.1; 12.2.2). Alle transformatoren, behalve de alternatortransformator van de gasturbine (55 MVA) en van de stoomturbine (20 MVA), zijn van het droge type.
6. De exploitant is vergund voor 4 vast opgestelde batterijen van in totaal 114.800 VAh. Het product van de capaciteit met de klemspanning van de opgestelde batterijen dient

geregulariseerd en uitgebreid te worden tot 142.440 VAh (12.3.1). Alle vast opgestelde batterijen zijn droge batterijen.

7. Het aantal batterijladers werd uitgebreid met 5 tot een totaal van 7 met een totaal vermogen van 187,8 kW, zijnde 2x 65 kW, 2x 25 kW, 2x 3,6 kW en 600 W (12.3.2).
8. Ten opzichte van de vergunde situatie zijn het aantal aanwezige airco's en compressoren op de inrichting toegenomen, zodat de totale geïnstalleerde drijfkracht 187,8 kW (*sic*, 274,75 kW) bedraagt (16.3.1.2).
9. De exploitant vraagt de uitbreiding van de gasopslag met 4.714 liter tot een totale gasopslag van 8.224 liter in verplaatsbare recipiënten (16.7.2). Het betreft de opslag van volgende gassen:
 - a) 4x 600 liter stikstof (groep 4);
 - b) 34x 80 liter inergen (gasmengsel, bestaande uit stikstofgas, argon en koolstofdioxide; groep 4);
 - c) 4x 26 liter propaan (groep 1a);
 - d) 3.000 liter kalibratiegassen. Op de inrichting bevinden zich 2 verschillende soorten kalibratiegassen. Het ene bestaat uit CO, NO en N₂ en behoort tot groep 4, en het andere bestaat uit NO₂ en lucht en behoort tot groep 3a. Anja Janssens verduidelijkte bovenstaande per e-mail (d.d. 31 juli 2013).

Overeenkomstig het uitvoeringsplan wordt voldaan aan de afstandsregels van Vlare II.

10. De vergunde totaalopslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen wordt verminderd met 12.106 kg tot een totale opslag van 93.534 kg (17.3.3.3). De opslag omvat:
 - a) 43.700 kg (38 m³) zoutzuur 30% in een bovengrondse houder (C);
 - b) 45.900 kg (30 m³) NaOH 50% in een bovengrondse houder (C);
 - c) 2.020 kg (2.000 liter) compressorreinigingsproduct in verplaatsbare houders (Xi);
 - d) 1.466 kg (1.600 liter) ammonia 24,5% in verplaatsbare houders (C, N);
 - e) 448 kg (400 liter) glycol in verplaatsbare houders (Xn).Beide vaste houders zijn bovengronds, dubbelwandig en uitgerust met een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. In het aanvraagdossier bevindt zich het verslag van het beperkt onderzoek van beide houders, uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. Uit het onderzoek blijkt dat de houders verder in gebruik mogen worden gehouden en voorzien werden van een groen label. In het dossier wordt vermeld dat de verplaatsbare houders boven een opvangkuip geplaatst zijn. Anja Janssens bevestigde per e-mail (31 juli 2013) dat de afstandsregels van Vlare II gerespecteerd worden.
11. Er zijn geen significante wijzigingen gebeurd aan de WKK-eenheid t.o.v. het aanvraagdossier in 2007. Echter het totale thermische vermogen van de WKK-eenheid dient verhoogd te worden met 0,3 MW_{th} tot een totaal thermisch vermogen van 283,8 MW_{th}. Deze verhoging is louter toe te schrijven aan het verhoogde warmtevermogen van de aanwezige warmwaterketel voor het gasontspanningsstation. In de huidige vergunning werd de warmwaterketel van het gasreductiestation vergund voor een warmtevermogen van 0,5 MW_{th}. Bij de installatie van de WKK-eenheid werd echter een warmwaterketel met een warmtevermogen van 0,8 MW_{th} geïnstalleerd. Bij deze vraagt de exploitant de regularisatie en uitbreiding van het warmtevermogen van de ketel met 0,3 MW_{th} tot 0,8 MW_{th}. Deze warmwaterketel dient voor de opwarming van de leidingen van het gasreductiestation. Echter deze warmwaterketel wordt slechts in uitzonderlijke gevallen ingezet, aangezien de opwarming normaal gebeurt d.m.v. warm water dat opgewarmd wordt door de stoom afkomstig van de WKK.
12. De uitlaatgassen van deze warmwaterketel worden geloosd via een eigen schouw. Anja Janssens bezorgde per e-mail het meetverslag van de emissiemetingen van de gasopwarmingsketel van 0,8 MW_{th} (800 kW). De metingen werden uitgevoerd door een labo, erkend in de discipline lucht. Uit de metingen blijkt dat de rook- en uitlaatgassen voldoen aan de emissiegrenswaarden van Vlare II. Door de uitbreiding van het vermogen van de warmwaterketel dienen de subrubrieken 43.1.3, 43.3 en 43.4, als volgt aangepast te worden:

- a) subrubriek 43.1.3 → 3 back-up stoomketels van elk 41 MW_{th} + een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW_{th};
 - b) subrubriek 43.3 → gasturbine van 108 MW_{th} (zie verder) + een recuperatieketel van 52 MW_{th} + 3 back-up stoomketels van elk 41 MW_{th} + een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW_{th};
 - c) subrubriek 43.4 => gasturbine van 108 MW_{th} + een recuperatieketel van 52 MW_{th} + 3 back-up stoomketels van elk 41 MW_{th} + een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW_{th}.
13. Er dient een rechtzetting te gebeuren van de subrubriek 43.3 van bijlage I van Vlarem I. In de huidige vergunning werd het volgende vergund onder deze subrubriek: de recuperatieketel van 52 MW_{th}, drie back-up stoomketels van elk 41 MW_{th} en de warmwaterketel van het gasreductiestation van 0,5 MW_{th}.
Echter in het aanvraagdossier werd de subrubriek 43.3 geschrapt, en dit zowel in bijlage C4 'voorwerp van de aanvraag' als in bijlage D4 'overzicht van de gewenste rubrieken'.
Aan de exploitant werd gevraagd dit te verduidelijken. Anja Janssens verduidelijkte dit per e-mail (d.d. 31 juli 2013) als volgt: 'Rubriek 43.3 had inderdaad mee opgenomen moeten worden in bijlage C4 en D4. We zijn echter van mening dat, in tegenstelling tot het aanvraagdossier van 2007, enkel de recuperatieketel van 52 MW_{th} onder deze rubriek valt. De gasopwarmingsketel die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt en de 3 back-up stoomketels hebben een thermisch vermogen van minder dan 50 MW.' Aan de e-mail werden de aangepaste bijlagen C4 en D4 toegevoegd.
De Afdeling Milieuvergunningen volgt bovenstaande mening van de exploitant niet. De activiteit 43.3 'Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW' dient als volgt gezien te worden: 'Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld. Dit betekent dat alle verbrandingsactiviteiten binnen een installatie moeten worden beschouwd en dat er geen drempel is op unit-niveau. Wanneer het totale nominaal thermisch vermogen van al de verbrandingsactiviteiten binnen de installatie 50 MW of meer is, dan valt de volledige installatie binnen de 43.3.'
Rekening houdende met bovenstaande, blijven de vergunde activiteiten onder de subrubriek 43.3 behouden zoals opgenomen in het besluit van de deputatie van 1 augustus 2007. De gasturbine wordt wel nog toegevoegd aan de subrubriek (zie verder in het verslag).
In de huidige vergunning werd de gasturbine van 108 MW_{th} vergund onder de subrubrieken 31.1.3, 31.1.4 en 43.4 van bijlage 1 van Vlarem I. Bij nader inzien is ook de subrubriek 43.3 van bijlage 1 van Vlarem I van toepassing op deze vergunde gasturbine. Bovenstaande subrubriek (43.3) wordt toegevoegd aan de vergunde gasturbine van 108 MW_{th}. Het openbaar onderzoek wordt niet geschaad, aangezien er geen verandering gebeurt aan de vergunde gasturbine. De vergunde gasturbine wordt louter bijkomend ingedeeld onder de subrubriek 43.3, zodat de vergunde gasturbine nu ingedeeld is onder de subrubrieken 31.1.3, 31.1.4, 43.3 en 43.4 van bijlage 1 van Vlarem I.
Samengevat worden binnen de subrubriek 43.3 van bijlage I van Vlarem I volgende activiteiten opgenomen:
 - a) 3 back-upketels van elk 41 MW;
 - b) een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW;
 - c) een gasturbine van 108 MW;
 - d) een recuperatieketel van 52 MW.

14. Door de exploitatie van een WKK-installatie met een totale vrijkomende warmte van meer dan 50 MW in de zin van rubriek 31.1.4 en 43.3 is de inrichting geklasseerd als GPBV-bedrijf. Door de Afdeling Milieuvergunning werd op 9 november 2012 een tussentijdse toetsing van de GPBV-rubrieken gedaan. Voor de beoordeling van de GPBV-rubrieken wordt verwezen naar het verslag tussentijdse toetsing GPBV-bedrijf 'Electrabel' d.d. 9 november 2012.

15. De inrichting betreft een BKG-inrichting. Overeenkomstig artikel 5§9 van Vlarem I dient bij de verandering van een BKG-inrichting een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan bij de aanvraag te zitten. In het dossier bevindt zich het goedgekeurde monitoringsplan 2013-2020 voor de site Lanxess Rubber.

16. Gelet op de genomen maatregelen kan de hinder van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, gunstig advies d.d. 8 augustus 2013 van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV) (kenmerk: 8.00/11056/506607.3); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed ligt in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk besluit van 3 oktober 1979). Het goed ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in industriegebied.
2. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een vastgesteld gemeentelijk plan van aanleg.
3. De aanvraag is gelegen binnen de "afbakeningslijn Zeehavengebied" van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen", vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2013. De aanvraag is gelegen binnen de begrenzing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Zeehavengebied Antwerpen, Waaslandhaven fase 1", vastgesteld bij Besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005. Het GRUP bestemt de zone als een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
4. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een provinciaal of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
5. De aanvraag is niet gelegen binnen de begrenzing van een goedgekeurde en in uitvoering zijnde verkaveling.
6. De aanvraag dient getoetst te worden aan de verordenende voorschriften van de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Zeehavengebied Antwerpen, Waaslandhaven fase 1 en de Afbakening Zeehavengebied Antwerpen. De aanvraag is principieel in overeenstemming met het geldende plan, zoals hoger omschreven.
7. Er werd een stedenbouwkundige vergunning verleend d.d. 14 september 2007 door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor het bouwen van een elektriciteitscentrale
8. De aanvraag betreft het exploiteren van een warmtekrachtkoppeling i.f.v. het opwekken van elektriciteit, in de Waaslandhaven op grondgebied van de gemeente Zwijndrecht. Het betreft een deel van de industriële site van Lanxess Rubber. Voor het perceel werd een recht van opstal verleend aan Electrabel.
9. De exploitatie gebeurt in bestaande, hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergunde gebouwen en constructies.
10. De aanvraag is verenigbaar met de goede plaatselijke ordening en is stedenbouwkundig aanvaardbaar.
11. Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 juli 2013 van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/P/13/38007); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de uitbating van een WKK/STEG voor de productie van stoom en elektriciteit. De gevraagde verandering bestaat uit een regularisatie van de vergunning, o.m. voor wat betreft de opslaghoeveelheden en het geïnstalleerde vermogen van de batterijladers, de airco's, de compressoren, de gasturbine en de recuperatieketel.
2. WKK/STEG is gesitueerd op het bedrijfsterrein van Lanxess Rubber en staat in voor zowel de stoombehoefte als de elektriciteitsbehoefte op de site.
De aanvraag voor de WKK/STEG dateert van 2007; de installatie werd operationeel in januari 2010.
3. Het vergunde thermisch vermogen van de WKK/STEG bedraagt 160 MW_{th}, zijnde een gasturbine 108 MW_{th} en een recuperatieketel met bijstook 52 MW_{th}; daarnaast zijn er nog 3 back-up stoomketels (3x 41 MW_{th}) en een ketel (0,8 MW) voor het gasreductiestation aanwezig. Alle installaties worden gestookt met aardgas. De gasturbine, de recuperatieketel en de back-up stoomketels zijn bovendien voorzien van low-NO_x-branders.
4. Het elektrisch vermogen zoals vermeld in de vergunning dient aangepast en bedraagt 50 MW_e (i.p.v. 65,5 MW_e) voor de gasturbine en 14,5 MW_e (i.p.v. 16,6 MW_e) voor de stoomturbine. Het

vermogen van de brander van het gasreductiestation bedraagt 0,8 MW_{th} i.p.v. 0,5 MW_{th}, zoals vermeld in de vergunning;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (ALHRMG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 10 juni 2013 van Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende elementen uit dit advies:

1. Electrabel nv valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, dat de omzetting inhoudt van de bepalingen van de Europese IPPC-richtlijn m.b.t. de energie-efficiëntie. Wij gaan er dan ook van uit dat Electrabel nv op doelmatige wijze energie gebruikt indien het voldoet aan de bepalingen van het Besluit Energieplanning.
2. Artikel 9 van dat besluit Energieplanning voegt aan Vlarem I, hoofdstuk 3, artikel 5 een paragraaf 8 toe die voor Electrabel nv de verplichtingen met zich meebrengt om bij de milieuvergunningsaanvraag voor een voor het energiegebruik relevante verandering van de inrichting een energiestudie te voegen, en voor de hernieuwing van de vergunning een energieplan.
3. Electrabel nv beschikt voor haar centrale te Zwijndrecht over een door het VEA conform verklaard energieplan waarin de werkelijke situatie, zoals ze nu geactualiseerd wordt, doorgelicht is. Hiermee wordt gegarandeerd dat de inrichting wordt uitgebaat op de meest energie-efficiënte wijze die economisch haalbaar is.
4. Bijgevolg kunnen wij een positief advies geven voor de milieuvergunningsaanvraag van de nv Electrabel, voor de WKK te Zwijndrecht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 27 augustus 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van partijen
 - Mevrouw Anja Janssens, medewerker Electrabel, wordt gehoord namens de exploitant.
 - Mevrouw Anja Janssens stelt dat de exploitant zich kan vinden in het voorstel van omschrijving en rubrieken.
2. Omschrijving en rubrieken
 - Voor wat betreft rubriek 12.3.2 wordt voorgesteld om tevens het vermogen van de uitbreiding (127,8 kW) te vermelden.
 - De totale opslag onder rubriek 17.3.3.3 dient verder aangevuld te worden met de opslag van 1.466 kg (1.600 liter) ammonia 24,5% in verplaatsbare houders (C, N), zoals voorgesteld door de AMV. *(opslag ontbrak in omschrijving provinciebestuur, wel correct vermeld in de aanvraag - nvdr)*
 - Voor wat betreft rubriek 43.3:
 - In de huidige vergunning werd het volgende vergund onder deze subrubriek: de recuperatieketel van 52 MW_{th}, drie back-up stoomketels van elk 41 MW_{th} en de warmwaterketel van het gasreductiestation van 0,5 MW_{th}.
Echter in het aanvraagdossier werd de subrubriek 43.3 geschrapt, en dit zowel in bijlage C4 'voorwerp van de aanvraag' als in bijlage D4 'overzicht van de gewenste rubrieken'. De exploitant verduidelijkte dit per e-mail (d.d. 31 juli 2013) als volgt: 'Rubriek 43.3 had inderdaad mee opgenomen moeten worden in bijlage C4 en D4. We zijn echter van mening dat, in tegenstelling tot het aanvraagdossier van 2007, enkel de recuperatieketel van 52 MW_{th} onder deze rubriek valt. De gasopwarmingsketel die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt en de 3 back-up stoomketels hebben een thermisch vermogen van minder dan 50 MW.' Aan de e-mail werden de aangepaste bijlagen C4 en D4 gevoegd.
 - De Afdeling Milieuvergunningen volgt bovenstaande mening van de exploitant niet.
 - De activiteit 43.3 'Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW' dient als volgt gezien te worden: 'Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld. Dit betekent dat alle verbrandingsactiviteiten binnen een installatie moeten worden

beschouwd en dat er geen drempel is op unit-niveau. Wanneer het totale nominaal thermisch vermogen van al de verbrandingsactiviteiten binnen de installatie 50MW of meer is, dan valt de volledige installatie binnen de 43.3.'

Rekening houdende met bovenstaande, blijven de vergunde activiteiten onder de subrubriek 43.3 behouden zoals opgenomen in het besluit van de deputatie van 1 augustus 2007. De gasturbine wordt wel nog toegevoegd aan de subrubriek. Dit is aangepast in het voorwerp.

- In de huidige vergunning werd de gasturbine van 108 MW_{th} vergund onder de subrubrieken 31.1.3, 31.1.4 en 43.4 van bijlage 1 van Vlarem I. Bij nader inzien is ook de subrubriek 43.3 van bijlage 1 van Vlarem I van toepassing op deze vergunde gasturbine. Bovenstaande subrubriek (43.3) wordt toegevoegd aan de vergunde gasturbine van 108 MW_{th}. Het openbaar onderzoek wordt niet geschaad, aangezien er geen verandering gebeurt aan de vergunde gasturbine. De vergunde gasturbine wordt louter bijkomend ingedeeld onder de subrubriek 43.3, zodat de vergunde gasturbine nu ingedeeld is onder de subrubrieken 31.1.3, 31.1.4, 43.3 en 43.4 van bijlage 1 van Vlarem I. Het voorwerp wordt aangepast.

Samengevat worden binnen de subrubriek 43.3 van bijlage I van Vlarem I volgende activiteiten opgenomen:

- 3 back-upketels van elk 41 MW
- een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW
- een gasturbine van 108 MW
- een recuperatieketel van 52 MW
- Voor wat betreft de gasturbine: In het overzicht van de totale toestand na verandering, vermeldt het advies van de AMV (naast de rubrieken 31.1.4, 43.3 en 43.4) tevens rubriek 43.2.3 als van toepassing op de gasturbine met een thermisch vermogen van 108 MW, daar waar het advies enkel spreekt van de rubrieken 31.1.4, 43.3 en 43.4.
 - In de zitting bevestigt de AMV dat rubriek 43.2.3 niet van toepassing is.
- De overige omschrijvingen en rubrieken kunnen behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Uit het gunstige advies van het DRV blijkt dat de inrichting stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van het ALHRMG werd nog niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen.

6. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.

7. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 14 september 2027 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
(Conform art. 5, 1, a) deelde de exploitant mee dat de definitieve bouwvergunning werd verleend op 14 september 2007. Daardoor vangt de vergunningstermijn van 20 jaar van de basisvergunning met ref. MLAV1/07-179 aan op 14 september 2007 in plaats van op 1 augustus 2007, datum van toekenning van de milieuvergunning;

8. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
 - Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
 - Gasturbines en stoom- en gasturbine installaties: afdeling 5.43.3
- c. Bijzondere voorwaarden:
 - Geen.

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen; op de ligging volgens het GRUP "Afbakening Zeehavengebied Antwerpen" in een gebied voor zeehaven- en watergebonden activiteiten;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen;

Overwegende dat voor de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 14 september 2027;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

- §1 Aan nv Electrabel, gevestigd Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een elektriciteitscentrale, gelegen Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-353D2, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:
- uitbreiding met/van:
 - 2 transformatoren van respectievelijk 100 kVA en 150 kVA tot in totaal 3 transformatoren van respectievelijk 100 kVA en 2x 150 KVA (12.2.1);
 - de vast opgestelde batterijen met 27.640 VAh tot in totaal 4 vast opgestelde batterijen van in totaal 142.440 VAh (12.3.1);

- 5 batterijladers van in totaal 127,8 kW tot in totaal 7 batterijladers met een totaal vermogen van 187,8 kW (12.3.2);
- de totale geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren en airco's met 142,75 kW tot in totaal 14 airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 68,75 kW en 6 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 206 kW; totaal: 274,75 kW (16.3.1.2);
- de opslag van 4.714 liter diverse gasen tot in totaal de opslag van 8.224 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten (4x 600 liter N₂, 34x 80 liter inergen, 4x 26 liter propaan en 3.000 liter kalibratiemengsels) (16.7.2);
- het warmtevermogen van de ketel van het gasreductiestation met 0,3 MW tot een vermogen van 0,8 MW (43.1.3 – 43.3 – 43.4);
- wijziging door:
 - vermindering van het elektrisch vermogen met 15,5 MVA tot in totaal 64,5 MVA door correctie van het elektrisch vermogen van de stoomturbinegenerator van 16,5 MVA naar 14,5 MVA en van de gasturbinegenerator van 63,5 MVA naar 50 MVA (12.1.3);
 - het vervangen van 2 transformatoren van elk 5 MVA door 2 transformatoren van elk 4,4 MVA tot in totaal 4 transformatoren van respectievelijk 55 MVA, 20 MVA en 2x 4,4 MVA (12.2.2);
 - vermindering met de opslag van 12.106 kg diverse stoffen tot in totaal de opslag van 93.534 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3):
 - 43.700 kg (38 m³) zoutzuur 30% in een bovengrondse houder;
 - 45.900 kg (30 m³) natriumhydroxide 50% in een bovengrondse houder;
 - 2.020 kg (2.000 liter) compressorreinigingsproduct in verplaatsbare houders;
 - 1.466kg (1.600 liter) ammonia 24,5% in verplaatsbare houders(C, N);
 - 448 kg (400 liter) glycol in verplaatsbare houders;
- bijkomende rubricering onder rubriek 43.3 van de vergunde aardgasgestookte gasturbine met een nominaal vermogen van 50 MW (31.1.3) en een thermisch vermogen van 108 MW (31.1.4 – 43.3 – 43.4).

Vlarem-rubricering: 12.1.3 – 12.2.1 – 12.2.2 – 12.3.1 – 12.3.2 – 16.3.1.2 – 16.7.2 – 17.3.3.3. – 43.1.3 – 43.3 – 43.4.

§2. Toelating wordt verleend tot de emissie van CO₂.

De inrichting omvat voortaan:

- een stoomturbinegenerator met een elektrisch vermogen van 14,5 MVA en een gasturbinegenerator met een elektrisch vermogen van 50 MVA (12.1.3);
- 3 transformatoren van respectievelijk 100 kVA en 2x 150 kVA (12.2.1);
- 4 transformatoren van respectievelijk 55 MVA, 20 MVA en 2x 4,4 MVA (12.2.2);
- 4 vast opgestelde batterijen van in totaal 142.440 VAh (12.3.1);
- 7 batterijladers met een totaal vermogen van 187,8 kW (12.3.2);
- 14 airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 68,75 kW en 6 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 206 kW; totaal: 274,75 kW (16.3.1.2);
- een gasontspanningsstation van 22.000 Nm³/u (16.5);
- de opslag van 8.224 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten (4x 600 liter N₂, 34x 80 liter inergen, 4x 26 liter propaan en 3.000 liter kalibratiemengsels) (16.7.2);
- de opslag van 93.534 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen (17.3.3.3):
 - 43.700 kg (38 m³) zoutzuur 30% in een bovengrondse houder;
 - 45.900 kg (30 m³) natriumhydroxide 50% in een bovengrondse houder;
 - 2.020 kg (2.000 liter) compressorreinigingsproduct in verplaatsbare houders;
 - 1.466kg (1.600 liter) ammonia 24,5% in verplaatsbare houders (C, N);
 - 448 kg (400 liter) glycol in verplaatsbare houders;
- de opslag van 5x 200 liter afvalolie (17.3.6.1.b);
- de opslag van 10x 200 liter oliën (17.3.7.1);

- de opslag van 4.500 kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4).
- een aardgasgestookte gasturbine met een nominaal vermogen van 50 MW (31.1.3) en een thermisch vermogen van 108 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (31.1.4 – 43.3 – 43.4);
- een recuperatieketel van 62.000 liter en 3 back-up stoomketels van elk 82.000 liter; totaal: 308.000 liter (39.1.3);
- 3 back-up stoomketels van elk 82.000 liter en 3 warmtewisselaars van elk 200 liter; totaal: 246.600 liter (39.4.2);
- een stoomturbine van 14,5 MW (39.5.1);
- verbrandingsinstallaties met een totaal warmtevermogen van 123,8 MW (43.1.3), een verbrandingsinstallatie met elektriciteitsproductie met een vermogen van 52 MW (43.2.3), stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van 283,8 MWth (43.3) en verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 283,8 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.4):
 - 3 back-upketels van elk 41 MW (43.1.3 – 43.3 – 43.4);
 - een ketel van het gasreductiestation van 0,8 MW (43.1.3 – 43.3 – 43.4);
 - een gasturbine van 108 MW (43.3 – 43.4);
 - een recuperatieketel van 52 MW (43.2.3 – 43.3 – 43.4).

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

§2. Sectorale:

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12

- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures: afdelingen 5.43.1 en 5.43.4
- Kleine stookinstallaties: subafdeling 5.43.2.3
- Gasturbines en stoom- en gasturbine installaties: afdeling 5.43.3

§3. Bijzondere:

- Geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningende/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit-besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 14 september 2027, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 1 augustus 2007;

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 19 september 2013.

Aanwezig: de heer L. Lemmens, voorzitter, de heer L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

D. Toelen

De Voorzitter,

L. Lemmens

14 OKT. 2013

